ജലസേചന അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി
25/03/2024- 11.00 AM (KERALA)
IRRIGATION RESERVOIRS STATISTICS

നം. No (1)	അണക്കെട്ട് Reservoir (2)	ജില്ല District (3)	പരമാവധി ജലനിരപ്പ് (മീറ്റർ) FRL in Mtrs (4)	ഇന്നത്തെ ജലനിരപ്പ് Todays Water Level (m) (5)	Alert Levels: Blue Level (meter) അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിരപ്പ് (m) (6)	Orange Level (meter) അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിരപ്പ് (m) (7)	Red Level (meter) അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിരപ്പ് (m) (8)	സംഭരണ ശേഷി Gross Storage (Million cubic metre) (MCM) (9)	നിലവിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൻറെ അളവ് Today's Storage (Million cubic metre) (10)	നിലവിലെ സംഭരണ ശതമാനം Percentage Storage with respect to Gross Storage (11)	പുറത്ത് വിടുന്ന വെള്ളം Outflow (m3/second) (12)	അധിക വിവരങ്ങൾ Remarks (13)
1	Neyyar നെയ്യാർ	Thiruvananthapuram തിരുവനന്തപുരം	84.75	81.13	83.25	83.75	84.4	97.35	57.83	59%	9.91	4/4 shutters closed outflow through LBC and RBC and for drinking water- KWA
2	Kallada കല്ലട	Kollam കൊല്ലം	115.82	105.55	113.74	114.81	115.45	504.92	291.00	58%	23.17	Outflow for power generation
3	Maniyar (Barrage) മണിയാർ	Pathanamthitta പത്തനംതിട്ട	34.62	34.30				8.80	8.66	_	17.40	Outflow for power generation and head sluice opened 70 cm
4	Malankara മലങ്കര	Idukki ഇടുക്കി	42.00	40.66	40.70	41.00	41.30	37.00	32.02	87%	36.43	1/6 Spillway shutters opened 10 cm Outflow for Drinking Water Outflow for Power generation RBMC opened to 150 cm LBMC opened to 200 cm
5	Bhoothathankettu (Barrage) ഭൂതത്താൻകെട്ട്	Ernakulam എറണാകുളം	34.95	34.20				169.79	-	_	87.28	2/15 shutters opened 15 cm
6	Vazhani വാഴാനി	Thrissur തൃശ്ശൂർ	62.48	49.58	60.98	61.48	61.88	16.12	3.96	22%	0.00	Spillway shutters closed, sluice shutters closed.
7	Chimoni ചിമണി	Thrissur തൃശ്ശൂർ	76.40	51.09	74.90	75.40	75.90	151.55	20.04	13%	4.38	Sluice valve open. No power generation
8	Peechi പീച്ചി	Thrissur തൃശ്ശൂർ	79.25	68.68	78.00	78.30	78.60	94.95	15.55	16%	6.46	Outflow for Drinking Water RBMC opened 1.30 m
9	Siruvani (Inter state waters) ശിരുവാണി	Palakkad പാലക്കാട്	878.5	868.88				25.6	11.76	46%	0.15	
10	Kanjirappuzha കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	Palakkad പാലക്കാട്	97.5	89.35	96.50	97.00	97.40	70.83	30.76	43%	10.48	River sluice opened 5 cm
11	Meenkara മീങ്കര	Palakkad പാലക്കാട്	156.36	151.49	154.90	155.36	156.06	11.33	2.69	24%	0.00	Kambalathara feeding closed
12	Walayar വാളയാർ	Palakkad പാലക്കാട്	203.00	194.03	201.50	202.00	202.30	18.40	3.23	18%	0.00	
13	Malampuzha മലമ്പുഴ	Palakkad പാലക്കാട്	115.06	103.39	113.00	114.00	114.45	226.00	37.82	17%	1.56	Outflow for drinking water 0.96 m3/s, Rbc closed Lbc closed evaporation loss : 0.60 m3/s.
14	Pothundy പോത്തുണ്ടി	Palakkad പാലക്കാട്	108.20	92.85	106.71	107.21	107.59	50.91	9.53	19%	0.00	
15	Chulliyar ചുള്ളിയാർ	Palakkad പാലക്കാട്	154.08	142.00	152.50	153.08	153.70	13.70	1.21	9%	0.00	
16	Mangalam മംഗലം	Palakkad പാലക്കാട്	77.88	68.95	76.00	76.52	77.30	25.49	3.51	14%	0.00	
17	Moolathara (Regulator) മൂലത്തറ	Palakkad പാലക്കാട്	184.70	183.90				N/A	-	_	5.79	River opened 10 cm RBC opened 1.50 m HLC closed LBC closed
18	Kuttiyadi കുറ്റിയാടി	Kozhikode കോഴിക്കോട്	44.41	37.80	42.00	42.50	42.70	105.69	63.25	60%	12.20	KWA Release - 0.15 MCM. Canal opened. Spilling ended
19	Karapuzha കാരാപ്പുഴ	Wayanad വയനാട്	763.00	756.65	761.00	761.50	762.00	76.50	32.51	42%	3.33	3/3 Shutters opened 10 cm Outflow for drinking water
20	Pazhassi(Barrage) പഴശ്ശി	Kannur കണ്ണൂർ	26.52	25.01				49.08	36.92	_	0.00	All the 16 shutter closed, canal shutters are closed

Colour Code

No Warnings	No Alerts നിലവിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇല്ല
Blue നീല	1st Stage of alert ഒന്നാംഘട്ട മുന്നറിയിപ്പ്
Orange ഓറഞ്ച്	2nd Stage of alert രണ്ടാംഘട്ട മുന്നറിയിപ്പ്
Red ചുവപ്പ്	3rd Stage of alert മൂന്നാംഘട്ട മുന്നറിയിപ്പ്
Yellow മഞ്ഞ	Dams that currently release controlled amounts of water for irrigation purposes or as a precautionary measure ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ മുൻകരുതലിൻറെ ഭാഗമായിട്ടോ നിലവിൽ നിയന്ത്രിത അളവിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്കൊഴുക്കിവിടുന്ന അണക്കെട്ടുകൾ