Schéma hydraulique : pompe HX-200

La figure 1 présente le circuit hydraulique de la pompe HX-200 (POMPE-A-01), de l'aspiration au réseau.




Figure 1 : Circuit hydraulique de la pompe HX-200

Repère	Élément	Repère	Élément
V1	Vanne d'aspiration	CV1	Clapet anti-retour
F1	Filtre d'aspiration	V2	Vanne de refoulement
PT1	Mesure de pression d'aspiration	V3	Purge du corps de pompe
PT2	Mesure de pression de refoulement		

Pression de refoulement nominale : 3,2 bar. Raccordements : aspiration DN 100, refoulement DN 80.

Implantation des capteurs : pompe HX-200

La figure 2 indique l'emplacement des capteurs utilisés par les protections de la pompe.




Figure 2 : Implantation des capteurs de la pompe HX-200

Repère	Capteur	Grandeur	Alarmes associées
T1	Thermocouple de palier	Température de palier	E41, E42
V1c	Capteur de vibrations	Vitesse de vibration	E33
PT1	Pression d'aspiration	Pression	Information
PT2	Pression de refoulement	Pression	E15, E22
LS1	Détecteur de fuite	Fuite à la garniture	E57
CT1	Mesure de courant moteur	Courant	E15