



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检测报告

TEST REPORT

NCSA-2026D-0091

产品名称:

Name of Product

MultiXair 纤维织物风管

委托单位:

Client

米希（上海）环境技术有限公司

生产单位:

Manufacture

米希（上海）环境技术有限公司

检测类别:

Test Category

委托

国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co.,Ltd.





报告编号 (No.): NCSA-2026D-0091

第1页 共3页 (Page 1 of 3)

样品编号	2026D-0091		
产品名称	MultiXair 纤维织物风管	型号规格	MultiXair-S Φ350mm*1200mm
		商 标	MultiXair
委托单位	米希（上海）环境技术有限公司	出厂编号	/
		生产日期	2026-06-01
生产单位	米希（上海）环境技术有限公司	送样数量	1 个
		送样日期	2026-06-02
检测类别	委托	检测日期	2026-06-04
委托单位地址	上海市奉贤区仁齐路 159 号 1 幢 2130 室		
检测依据	JG/T 258-2018 《非金属及复合风管》		
判定依据	JG/T 258-2018 《非金属及复合风管》		
检测地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检测用 仪器、装置	S20 漏风量测量装置；T-S137 数字式精密气压表；T-S68 钢卷尺；T-S80 数字温湿度计； T-S82 数字压力计		
检测项目	风管强度		
检 测 结 论	检测结果详见第 2 页。 建科环能科技有限公司 检验检测专用章 签发日期：2026-06-09		

批 准: 王强
Approval

审 核: 杨真霞
Verification

主 检: 张会俊
Chief tester



样品编号	2026D-0091		
检 测 结 果			
检测项目	标准要求	检测结果	判定
风管强度	柔性风管在 3000Pa 时,风管表面不应开裂、破损,线头不应脱落。	风管表面未开裂、破损,线头未脱落。	合格
本页以下空白。			

技
专
2008

国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2026D-0091

第3页 共3页 (Page 3 of 3)

样品编号	2026D-0091		
样 品 描 述			
规格型号	MultiXair-S Φ350mm*1200mm	类 型	柔性风管
风管尺寸（mm）	Φ350×1200		
材 料	纤维织物		
生产日期	2026-06-01		

备 注:



被测样品照片

本页以下空白。

