



220020344460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 测 报 告

TEST REPORT

NCSA-2026IAQ-0018

产品名称:

MultiXair 纤维织物风管

Name of Product

委托单位:

米希（上海）环境技术有限公司

Client

生产单位:

米希（上海）环境技术有限公司

Manufacture

检测类别:

委托

Test Category

国 家 空 调 设 备 质 量 检 验 检 测 中 心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建 科 环 能 科 技 有 限 公 司

Jianke EET Co., Ltd.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2026IAQ-0018

第1页 共3页 (Page 1 of 3)

样品编号	2026IAQ-0018		
产品名称	MultiXair 纤维织物风管	型号规格	MultiXair-S Φ310mm*3600
		商 标	MultiXair
委托单位	米希（上海）环境技术有限公司	出厂编号	/
		生产日期	2026-05-14
生产单位	米希（上海）环境技术有限公司	送样数量	1
		送样日期	2026-05-18
检测类别	委托	检测日期	2026-05-19~05-20
委托单位地址	上海市奉贤区仁齐路 159 号 1 幢 2130 室		
检测依据	JG/T 258-2018 《非金属及复合风管》		
判定依据	JG/T 258-2018 《非金属及复合风管》		
检测地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检测用 仪器、装置	T-H-HN-050 空盒气压表；T-H70 钢卷尺；T-IAQ10 分光光度计；T-IAQ141 四路大气采样器；T-IAQ143 气质联用仪；T-IAQ17 温湿度表；T-IAQ85 气相色谱仪		
检测项目	风管释放有害气体浓度		
检 测 结 论	检测结果详见第 2 页。 建科环能科技有限公司 检验检测专用章 签发日期：2026-06-01		

批 准: [Signature]
Approval

审 核: [Signature]
Verification

主 检: [Signature]
Chief tester

国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2026IAQ-0018

第2页 共3页 (Page 2 of 3)

样品编号		2026IAQ-0018			
检 测 结 果					
序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	甲醛	mg/m³	≤0.03	0.011	合格
2	氨		≤0.06	0.025	合格
3	苯		≤0.03	0.003	合格
4	甲苯		≤0.06	0.006	合格
5	TVOC		≤0.2	0.152	合格
	本页以下空白。				
备注					



样品编号	2026IAQ-0018
样 品 描 述	
外形尺寸 (mm)	Φ310*3600
样品材料	100%聚酯纤维

备注：样品照片如下图所示。



样品照片

本页以下空白。