

BAZA WIEDZY DLA BRANŻY MODUŁOWEJ

Izolacyjność cieplna domków wakacyjnych

Niemcy / Belgia / Holandia / Włochy / Francja

PORÓWNANIE PRZEPISÓW | 22.10.2026 | WERSJA 1.1

Porównanie dla producentów i inwestorów

Praktyczny przewodnik do wstępnej kwalifikacji nowego domku wakacyjnego na pięciu rynkach. Oddziela limity przegród od parametrów referencyjnych i wskazuje sytuacje wymagające sprawdzenia lokalnego.

Rynek	Co decyduje o wymaganiach	Karta
Niemcy	Klasyfikacja, sezonowość i próg 50 m²	str. 3
Belgia	Region: Flandria, Walonia albo Bruksela	str. 4
Holandia	Funkcja logies, status czasowy i rodzaj podłogi	str. 5
Włochy	Strefa klimatyczna gminy i prawo regionalne	str. 6
Francja	Kategoria HLL, powierzchnia i RE2020	str. 7

Jak korzystać z pakietu

Str. 2: szybkie porównanie. **Str. 3-7:** karty krajów. **Str. 8:** dane wymagane od producenta. **Str. 9-10:** źródła i metoda opracowania. Każda karta kraju jest też dostępna jako osobny PDF.

Zakres: nowe domki; ogrzewane, chyba że opisano wyjątek. Opracowanie informacyjne nie zastępuje obliczeń ani uzgodnienia konkretnego projektu. Wszystkie źródła i datę opracowania podano w dokumencie.

ZESTAWIENIE / DE / BE / NL / IT / FR

Porównanie parametrów

Różne metody prawne wymagają odrębnego odczytywania liczb.

LIM - wymagana granica po potwierdzeniu zakresu stosowania. **REF** - parametr budynku referencyjnego używany w obliczeniach. Wartości U w W/m²K; Rc w m²K/W. Niskie U i wysokie Rc oznaczają lepszą izolację.

Rynek / zastosowanie	Ściany	Dach	Podłoga	Okna
DE - budynek mieszkalny REF [DE1]	0,28	0,20	0,35 grunt 0,28 pow.	Uw 1,30
DE - mały budynek ≤50 m² LIM, ścieżka § 104 [DE2, DE3]	≤0,24	≤0,24	≤0,30 grunt ≤0,24 pow.	Uw ≤1,30*
BE - trzy regiony LIM, zwykłe przegrody [BE1-BE3]	≤0,24	≤0,24	≤0,24	Uw ≤1,50 Ug ≤1,10
NL - ogrzewany nowy domek LIM, wartości Rc [NL1-NL3]	Rc ≥4,7	Rc ≥6,3	Rc ≥3,7**	U ≤1,65 średnio
IT - przykład: strefa E REF, pełne strefy na str. 6 [IT2]	0,26	0,22	0,26	1,40
FR - HLL poniżej 50 m² LIM, art. 50-4 ust. III [FR1, FR2]	≤0,65	≤0,32	≤0,32	≤1,70

* **Niemcy:** dla przeszklonych drzwi przesuwnych w ścieżce uproszczonej obowiązuje odrębna pozycja Uw ≤1,60. ** **Holandia:** Rc 3,7 dotyczy podłogi na gruncie albo nad przestrzenią podpodłogową. Podłoga bezpośrednio nad powietrzem zewnętrznym wymaga innej kwalifikacji; dla poziomej przegrody zewnętrznej Rc ≥6,3. Każda sztuka stolarki U ≤2,20.

Jak interpretować różnice między krajami

W Niemczech i we Włoszech tabela referencyjna wyznacza część modelu obliczeniowego. We Francji słabszy liczbowo limit dla HLL dotyczy szczególnej kategorii prawnej. Zgodność standardowego nowego domu wymaga zastosowania właściwej ścieżki RE2020.

U, Rc, Uw i Ug - cztery różne dane

Parametr	Co opisuje
U	Przenikanie ciepła przez kompletną przegrodę. Im niższe, tym lepiej.
Rc	Opór cieplny konstrukcji; im wyższy, tym lepiej. Nie jest tym samym co Rd samego izolatora.
Uw / Ug	Uw: całe okno z ramą. Ug: sama szyba. Parametru Ug nie należy przedstawiać jako Uw.

Podane limity nie obejmują wszystkich wymagań dla budynku. Dalszej ocenie mogą podlegać m.in. mostki cieplne, szczelność, wentylacja, instalacje, komfort latem i energia odnawialna.

KARTA KRAJU / DE

Niemcy

Dwie ścieżki oceny: cały budynek albo uproszczenie dla małych budynków.

Podstawa: **GModG (wcześniej GEG)**. Poniższa karta dotyczy nowego domku ogrzewanego, zakwalifikowanego jako budynek mieszkalny. Dla innej funkcji potrzebna jest odpowiednia ścieżka obliczeniowa. [DE1-DE6]

1. Budynek referencyjny - parametry do obliczeń

Element	U / Uw [W/m²K] - REF
Ściany zewnętrzne	0,28
Dach / strop górny	0,20
Podłoga na gruncie / do pomieszczenia nieogrzewanego	0,35
Podłoga nad powietrzem zewnętrznym	0,28
Okna i standardowe drzwi przeszklone	1,30
Drzwi zewnętrzne	1,80

REF nie oznacza samodzielnego limitu dla każdej przegrody. Zgodność wykazuje się m.in. przez bilans energii i łączne straty ciepła budynku (§ 15 i § 16). [DE1, DE5, DE6]

2. Mały budynek do 50 m² - ścieżka § 104

Element	U / Uw maks. [W/m²K] - LIM
Ściana / dach przy pierwszym montażu	0,24 / 0,24
Podłoga na gruncie / nad powietrzem	0,30 / 0,24
Okno standardowe / przeszklone drzwi przesuwne	1,30 / 1,60
Drzwi zewnętrzne	1,80

Próg 50 m² dotyczy Nutzfläche według definicji ustawy; nie należy automatycznie utożsamiać go z powierzchnią z katalogu. Obowiązują warunki § 104 i właściwe pozycje Anlage 7. [DE2, DE3]

Użytkowanie sezonowe

§ 2 przewiduje wyłączenie m.in. dla budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania przez **mniej niż 4 miesiące w roku** albo z przewidywanym zużyciem energii **poniżej 25%** użytkowania całorocznego. Przy wynajmie liczy się łączne użytkowanie przez gości. [DE4]

Źródła urzędowe: [DE1] Gesetze-im-Internet | [DE2] Gesetze-im-Internet | [DE3] Gesetze-im-Internet | [DE4] Gesetze-im-Internet | [DE5] Gesetze-im-Internet | [DE6] Gesetze-im-Internet

KARTA KRAJU / BE

Belgia

Przepisy EPB / PEB są regionalne: Flandria, Walonia i Region Brukseli.

Dla standardowych przegród otaczających ogrzewaną część budynku poniższe podstawowe wartości są zbieżne w trzech regionach. **Wymóg stosuje się po potwierdzeniu, że projekt podlega EPB / PEB.** [BE1-BE3]

Element	Flandria	Walonia	Bruksela
Ściany zewnętrzne - Umax	0,24	0,24	0,24
Dach - Umax	0,24	0,24	0,24
Podłoga - Umax	0,24	0,24	0,24
Okno z ramą - Uw,max	1,50	1,50	1,50
Sama szyba - Ug,max	1,10	1,10	1,10
Drzwi z ramą - Umax	2,00	2,00	2,00

Wszystkie wartości w W/m²K. Dla stolarki stosuje się regionalne zasady uśredniania; Ug dotyczy pojedynczej szyby. Dla przegród stykających się z gruntem obliczenia uwzględniają wpływ gruntu. [BE1-BE3]

Zwolnienia i regionalna kwalifikacja

Flandria: w okresie wniosków objętym kartą wolnostojące budynki o łącznej powierzchni użytkowej **poniżej 50 m²** co do zasady nie podlegają EPB. Wyjątek nie obejmuje wskazanych w przepisach wolnostojących lokali opiekuńczych (zorgwoningen). [BE4]

Bruksela: wyłączenie dla wolnostojących budynków poniżej 50 m² ma ograniczenie dotyczące jednostki mieszkalnej. Przewidziano też m.in. wyłączenie dla budynków mieszkalnych używanych przez **mniej niż 4 miesiące rocznie poza okresem zimowym** i obiektów tymczasowych do 2 lat. [BE5]

Walonia: zakres PEB i możliwe wyłączenie należy ustalić w procedurze regionalnej. Nie należy przenosić wyjątków z Flandrii ani Brukseli na projekt w Walonii.

Co jeszcze wpływa na zgodność

Same wartości U nie zamykają oceny. W zależności od regionu i funkcji sprawdza się także wskaźniki całego budynku, wentylację, przegrzewanie i instalacje. Właściwe wymagania dobiera się do daty wniosku o pozwolenie.

Źródła urzędowe: [BE1] Vlaanderen - VEKA | [BE2] Service public de Wallonie | [BE3] Bruxelles Environnement | [BE4] Vlaanderen - VEKA | [BE5] Bruxelles Environnement

KARTA KRAJU / NL

Holandia

Bbl: opór cieplny Rc przegród oraz współczynnik U stolarki.

Domek wakacyjny najczęściej należy do funkcji logiesfunctie. Dla standardowego nowego ogrzewanego budynku, poza szczególnymi wyłączeniami, stosuje się poniższe wymagania. [NL1, NL3]

Element	Wymaganie - LIM
Ściany zewnętrzne	Rc ≥ 4,7 m²K/W
Dach	Rc ≥ 6,3 m²K/W
Podłoga na gruncie / nad przestrzenią podpodłogową	Rc ≥ 3,7 m²K/W
Podłoga bezpośrednio nad powietrzem zewnętrznym*	Rc ≥ 6,3 m²K/W
Okna, drzwi i ramy - średnio	U ≤ 1,65 W/m²K
Każde okno, drzwi lub rama osobno	U ≤ 2,20 W/m²K

* **Doprecyzowanie dla domków na palach:** podłoga będąca poziomą przegrodą zewnętrzną podlega art. 4.152 ust. 3. Przypisanie przestrzeni pod domkiem do powietrza zewnętrznego, przestrzeni podpodłogowej albo innego przypadku musi potwierdzić projektant. Nie zakładać automatycznie Rc = 3,7. [NL1, NL2]

Jak odczytywać Rc

Podane Rc są wymaganiami dla średniej wartości odpowiednich grup przegród. Co do zasady poszczególne części muszą mieć **Rc co najmniej 2,6 m²K/W**. Parametr dotyczy całej konstrukcji, a nie wyłącznie grubości płyty izolacyjnej. [NL1, NL4]

Relacja między U i Rc

Przeliczenie wymaga uwzględnienia oporów przejmowania ciepła i właściwej metody obliczeń. U uwzględnia całkowity opór przepływu ciepła wraz z warunkami powierzchniowymi; dla podłóg na gruncie dochodzi odrębna metoda. Proste U = 1/Rc nie stanowi równoważnego wymagania prawnego.

Przypadki szczególne

Dla formalnie tymczasowej ogrzewanej logiesfunctie mogą obowiązywać niższe parametry: **Rc ≥ 1,3** i **U ≤ 4,2**. To odrębna kwalifikacja w Bbl; sama możliwość przewiezienia domku jej nie potwierdza. Przepisy przewidują też wyłączenia dla wskazanych funkcji o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię. [NL1]

Źródła urzędowe: [NL1] IPLO - informacja administracji NL | [NL2] IPLO - tekst Bbl | [NL3] IPLO - funkcje użytkowe | [NL4] Officiële bekendmakingen

KARTA KRAJU / IT

Włochy

Strefa klimatyczna gminy i ocena budynku referencyjnego.

Podstawa krajowa: dekret **28.10.2025**, aktualizujący wymagania minimalne, stosowany od **03.06.2026**. Tabela podaje **parametry budynku referencyjnego** z Appendix A, a nie niezależne maksima wystarczające do zatwierdzenia nowego domku. [IT1-IT3]

Strefa klimatyczna	Ściany	Dach	Podłoga	Okna z ramą
A i B	0,43	0,35	0,44	3,00
C	0,34	0,33	0,38	2,20
D	0,29	0,26	0,29	1,80
E	0,26	0,22	0,26	1,40
F	0,24	0,20	0,24	1,10

U w W/m²K. Wartości dotyczą odpowiednich przegród budynku referencyjnego według tabel 1-4. Dla podłogi na gruncie stosuje się równoważną przenikalność uwzględniającą grunt. [IT2]

Co trzeba ustalić przed wyceną

1. Gmina i strefa A-F. Nie dobierać strefy wyłącznie na podstawie kraju albo orientacyjnej mapy północ-południe.

2. Zakres regulacji. D.Lgs. 192/2005 przewiduje krajowe wyłączenie dla wolnostojących budynków o łącznej powierzchni użytkowej **poniżej 50 m²**. Nie oznacza ono zwolnienia z innych zasad budowlanych ani automatycznego wyłączenia każdego lokalu poniżej 50 m². Sprawdzić także prawo regionalne. [IT4]

3. Pełne obliczenia. Dla projektu objętego wymaganiami potrzebna jest ocena energii, parametrów całej obudowy i instalacji. Słabej przegrody nie można uznać za zgodną wyłącznie na podstawie jednego porównania z tabelą.

Różnice regionalne

Regiony mają własne przepisy i procedury. Przykładowo Lombardia zaktualizowała swoje zasady w maju 2026 r., ze stosowaniem od 3 czerwca 2026 r. Lokalizację należy znać przed zadeklarowaniem zgodności. [IT3]

Źródła urzędowe: [IT1] Gazzetta Ufficiale | [IT2] Gazzetta Ufficiale | [IT3] Regione Lombardia | [IT4] ENEA - tekst aktu prawnego

KARTA KRAJU / FR

Francja

Francja metropolitalna: osobne zasady dla lekkich domków rekreacyjnych HLL.

HLL (habitation légère de loisirs) to prawna kategoria konstrukcji rozbieralnej lub transportowalnej, przeznaczonej do czasowego albo sezonowego wypoczynku. Nie każdy moduł ani każdy dom na wynajem jest HLL.

HLL poniżej 50 m² - wymagania alternatywne art. 50-4

Element	Umax w 2026 r.	Umax od 01.01.2028
Ściany	0,65	0,47
Dach / strop górny	0,32	0,22
Podłoga / strop dolny	0,32	0,22
Przeszklenia z ramą	1,70	1,70
Drzwi	2,00	2,00

U w W/m²K. Tabela dotyczy HLL objętych ust. III art. 50-4. Dla tych konstrukcji kryterium tabeli uwzględnia datę produkcji. Nie przenosić jej na zwykły dom mieszkalny. [FR1, FR2]

Kiedy obowiązuje szersze uproszczenie

HLL zwolnione z formalności urbanistycznych na podstawie art. R.421-2 lit. b - zasadniczo do **35 m² powierzchni podłogi** w dozwolonych lokalizacjach i po spełnieniu warunków - korzystają z zakresu ograniczonego do oświetlenia. Analogiczna ścieżka obejmuje wskazane w przepisie HLL bez ogrzewania, przewodu dymowego i instalacji elektrycznej pozwalającej na montaż ogrzewania. [FR1, FR4]

Domki od 50 m² i standardowe nowe domy

Właściwa ścieżka RE2020 opiera się na ocenie całego projektu: zapotrzebowaniu energetycznym, energii, komforcie letnim i wpływie środowiskowym. Nie ma jednej uniwersalnej tabeli U, która sama potwierdza zgodność wszystkich takich domków. [FR3]

Przygotowanie projektu

Potwierdzić status HLL, powierzchnię, lokalizację, datę produkcji i możliwość ogrzewania. Nie utożsamiać wyjątków dotyczących świadectwa DPE ze zwolnieniem z wymagań dla nowego budynku.

Źródła urzędowe: [FR1] Légifrance | [FR2] Légifrance | [FR3] Ministère / Cerema | [FR4] Légifrance - dokument ministerialny

PRAKTYKA / DO WYCENY

Dane od producenta

Lista do wstępnej kwalifikacji domku na platformie ModularHub Europe.

Aby porównać oferty i ustalić właściwą ścieżkę prawną, karta produktu powinna zawierać poniższe dane. To propozycja organizacji dokumentacji, a nie dodatkowy wymóg ustawowy.

Pole w karcie produktu	Dokument / informacja do zebrania
Lokalizacja projektu	Kraj, region i gmina; we Włoszech również oficjalna strefa klimatyczna.
Funkcja i okres użytkowania	Domek wakacyjny, mieszkalny, HLL, logies lub inna funkcja; liczba miesięcy użytkowania łącznie przez gości.
Powierzchnia	Powierzchnia użytkowa i obliczeniowa zgodnie z lokalną metodą, nie wyłącznie zewnętrzny obrys modułu.
Ogrzewanie i chłodzenie	Rodzaj urządzeń, temperatury projektowe i zakres działania przez rok.
Status i posadowienie	Stały albo formalnie tymczasowy; fundament, płyta, chassis lub pale. Opis przestrzeni pod podłogą.
Ściany, dach i podłoga	Przekroje wszystkich warstw i obliczenia U / Rc całej przegrody, z metodą oraz datą.
Stolarka zewnętrzna	Uw całych okien i drzwi przeszklonych, Ug szyb, Ud drzwi pełnych; konkretne wymiary elementów.
Łączenia i mostki cieplne	Detale naroży, ram, połączeń modułów, styku podłogi ze ścianą i dachu ze ścianą.
Ocena całego budynku	Odpowiednie krajowe obliczenia energetyczne oraz pozostałe wymagane opracowania.
Podstawa wyłączenia	Jeśli producent deklaruje wyjątek: konkretny przepis i potwierdzenie jego zastosowania do lokalizacji.

Proponowany zapis w opisie produktu

Podawać osobno **deklarowane parametry producenta** oraz **potwierdzoną zgodność konkretnego projektu**. Informacja o spełnieniu wymagań powinna wskazywać kraj, region, funkcję, wariant budynku i dokument weryfikujący.

Przed przyjęciem zamówienia dane powinien sprawdzić projektant lub uprawniony specjalista właściwy dla miejsca realizacji. Zmiana powierzchni, podłogi, przeszkleń albo sposobu użytkowania może zmienić ocenę.

DOKUMENTACJA / ŹRÓDŁA 1/2

Przepisy i instytucje

Źródła pierwotne. Linki w dokumencie są aktywne.

Oznaczenia w tabelach i kartach odsyłają do poniższych pozycji. Stan opracowania: **22.10.2026**. Starsza data aktu nie oznacza, że przepis nie jest stosowany; znaczenie ma właściwa wersja i data wniosku.

Niemcy

[DE1] Gesetze-im-Internet - GModG, Anlage 1: techniczne parametry budynku referencyjnego.
Otwórz oficjalne źródło

[DE2] Gesetze-im-Internet - GModG, § 104 oraz § 3 ust. 1 pkt 17: małe budynki do 50 m².
Otwórz oficjalne źródło

[DE3] Gesetze-im-Internet - GModG, Anlage 7: wartości dla pierwszego montażu przy ścieżce § 104.
Otwórz oficjalne źródło

[DE4] Gesetze-im-Internet - GModG, § 2: zakres stosowania, w tym wyłączenia sezonowe.
Otwórz oficjalne źródło

[DE5] Gesetze-im-Internet - GModG, § 15: wymaganie zapotrzebowania na energię pierwotną.
Otwórz oficjalne źródło

[DE6] Gesetze-im-Internet - GModG, § 16: dopuszczalne straty ciepła całego budynku.
Otwórz oficjalne źródło

Belgia

[BE1] Vlaanderen - VEKA - Aktualna tabela U: ściany, dach, podłoga, okna i drzwi.
Otwórz oficjalne źródło

[BE2] Service public de Wallonie - Załącznik C1, tabela 2: wartości U od 2017 r., wskazane także w wykazie przepisów na 2026 r.
Otwórz oficjalne źródło

[BE3] Bruxelles Environnement - Załącznik XXIII: dopuszczalne wartości U, stosowane od 2021 r.
Otwórz oficjalne źródło

[BE4] Vlaanderen - VEKA - Wyłączenia z EPB dla wniosków od 02.01.2022 do 31.12.2026.
Otwórz oficjalne źródło

[BE5] Bruxelles Environnement - Zakres EPB i wyjątki: małe budynki, użytkowanie sezonowe i obiekty tymczasowe.
Otwórz oficjalne źródło

DOKUMENTACJA / ŹRÓDŁA 2/2

Metoda i aktualizacja

Jak odczytywać zakres oraz weryfikować projekt.

Holandia

[NL1] IPLO - informacja administracji NL - Bbl: izolacyjność, uśrednianie Rc, stolarka oraz przypadki szczególne.
Otwórz oficjalne źródło

[NL2] IPLO - tekst Bbl - Art. 4.152 ust. 3 i tabela 4.148B: pozioma przegroda zewnętrzna. Tekst przy wejściu w życie 01.01.2024; czytać z aktualnym omówieniem IPLO.
Otwórz oficjalne źródło

[NL3] IPLO - funkcje użytkowe - Definicja logiesfunctie; domki wakacyjne i rekreacyjne.
Otwórz oficjalne źródło

[NL4] Officiële bekendmakingen - Staatsblad 2023, 106: średnie wartości Rc i minimalne wartości dla części przegród.
Otwórz oficjalne źródło

Włochy

[IT1] Gazzetta Ufficiale - Dekret 28.10.2025, GU nr 283 z 05.12.2025: aktualizacja wymagań minimalnych.
Otwórz oficjalne źródło

[IT2] Gazzetta Ufficiale - Załącznik 1, Appendix A, tabele 1-4: parametry budynku referencyjnego w strefach A-F.
Otwórz oficjalne źródło

[IT3] Regione Lombardia - Aktualizacja regionalna z 2026 r.; wejście w życie 03.06.2026.
Otwórz oficjalne źródło

[IT4] ENEA - tekst aktu prawnego - D.Lgs. 48/2020, tekst zmiany i noty do art. 3 D.Lgs. 192/2005: małe budynki wolnostojące.
Otwórz oficjalne źródło

Francja

[FR1] Légifrance - Rozporządzenie 04.08.2021, art. 50-4: alternatywne wymagania dla HLL poniżej 50 m².
Otwórz oficjalne źródło

[FR2] Légifrance - Zmiana z 14.08.2024: aktualna tabela HLL i zakres uproszczeń.
Otwórz oficjalne źródło

[FR3] Ministère / Cerema - Przewodnik RE2020, aktualizacja 11.09.2026: zakres i ocena całego budynku.
Otwórz oficjalne źródło

[FR4] Légifrance - dokument ministerialny - Ocena skutków zmiany 14.08.2024: HLL zwolnione z formalności urbanistycznych.
Otwórz oficjalne źródło

Metoda: porównano nową zabudowę i standardowe przegrody, wyodrębniając przypadki sezonowe, małe i tymczasowe. Parametry referencyjne nie zostały oznaczone jako samodzielne limity nowego budynku. Interpretację podłogi nad powietrzem w NL wyodrębniono do potwierdzenia projektowego.

Aktualizacja: przed wykorzystaniem przy konkretnym wniosku sprawdzić aktualną wersję przepisów, przepisy przejściowe, lokalną klasyfikację i warunki pozwolenia. Dokument nie obejmuje m.in. kompletnej ochrony przeciwpożarowej, konstrukcji, akustyki i urbanistyki.