

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、請例舉出四種定溫膨脹閥(thermostatic expansion valve)控制冷媒流量之方法。(15 分)
- 二、請說明二位置控制和比例控制的控制點有何不同？(20 分)
- 三、一室內溫度控制器之控制範圍從 8°C 至 30°C ，其所相對應的壓力輸出為 20kPa 至 100kPa，如果一接收控制器(receiver-controller)設定比例為 2：1 且冷水閥之彈簧壓力調控範圍為 28kPa 至 55kPa，請問在此壓力調控範圍內，空氣所須之溫度差為多少度？(20 分)
- 四、在壓縮機的安全控制上，一般均有保護裝置在某些條件時停止壓縮機之運轉，請說明此保護裝置為何？及在何種條件下時壓縮機會停止運轉？(20 分)
- 五、請說明冷凍主機採台數控制時三通閥可能產生的缺點。(25 分)