회사명		고객명		일자		Rep.	

시스템 일반 사항

원수	지하수 Y N _____	
보충수	연수□ 이온교환□ 역삼투□	
보일러	형식	노통□ 수관□ 관류□
	대수	
	용량	
	압력	(사용 압력)
	급수 탱크 개수:	
	보일러별 연간 급수량 or 부하율	
	보일러별 연간 연료량 or 연료비 Won÷30=MJ / MJ÷42.9=Nm^3 / Nm^3x0.0143=Ton/Hr	
	스팀 용도	난방□ 공정□_____ 가습□ 식품접촉□

현재 관리 방법

약품	비사용□ 사용___종_____社	
	MSDS: 현장□ 사무실□ 없음□	
분석	주기	_____회/월 보고서_____일
	방법	□현장 □시료채취 □안함

Boiler System Diagram

추가 확인 사항

연수 경도>2	현재 재생 주기:_____ 재생 직전.후 쌤플(40cc) 요청
저농축	하부 블로우: 안함□ 함□ 할 경우: _____회/일 x _____초/회 시각_____ 블로우 초기.말기 쌤플(40cc) 요청
	상부 블로우: 안함□ 함□ 할 경우: 연속□ 타이머□ 콘트롤러□ 콘트롤러: 전도도□ or TDS□:____
	전블로우: 안함□ 함□___회/____일 할 경우: 시각_____
고농축	캐리오버 시 트러블:_____

ROI (투자대비효과) 산출 자료

보일러	효율_____% (명판)
배기가스 온도_____°c 세관 전.후 차이	
연료	가스□ 경유□ 기타_____ 단가_____원/Nm^3
약품	_____리터/월 _____원/리터
산세관	주기___회/___년 _____만원/회 □스케일(____mm) □녹(____mm) □점식

현장 확인 사항

전처리	백업: 있음□ 없음□_____	탈기기	없음□ 있음□_____°c	약품	투입: 급수탱크□ 급수배관□ 기타_____
급수	온도: _____°c (유량계 작동 중)	절탄기	없음□ 있음□(전단__°c 후단__°c)		펌프: 용량_____ 셋팅_____ 연동 Y N

시료	전도도	총경도	전알칼리	pH	OH-알칼리	SO_3	PO_4	철	씰리카	염화물
보충수(MU)	회수율									
급수(FW)	회수율/CoC	< 2		> 8.3				< 0.1	지하수	
관수(BW)	(중화) CoC		< 1,000	10.5~12.0	200~600	10~20	20~40		<150@<20 kg/cm^2	< 400
응축수(CR)	< 50			8.0~8.5				< 0.05		
휴지 보일러	압력: _____kg/cm^2		최장 휴지기간: _____		> 200	> 100	1주일 이내: SO_3 > 60 ppm, OH-Alk > 200 ppm @> 3.5 kg/cm^2 1주일~1개월(만수): SO_3 > 100 ppm, OH-Alk > 200 ppm @0.15~0.3			
	압력: _____kg/cm^2		최장 휴지기간: _____		> 200	> 100	1주일 이내: SO_3 > 60 ppm, OH-Alk > 200 ppm @> 3.5 kg/cm^2 1주일~1개월(만수): SO_3 > 100 ppm, OH-Alk > 200 ppm @0.15~0.3			

Memo for Campaigns

Connect
W-up_____
P-Nov._____
Clarify
Company_____
P-World_____
W-Analysis_____
Evidences_____
R.O.I_____
Confirm
Chemical Prog._____
Equipment_____

241129
NCH
CHEMAQUA