

Factuurnr.

VFS16-04263

VME PARK 51 - BLOK B
Olivier De Schrijver
ALFONS SMETSPLEIN 3A BUS 4
B-3000 LEUVEN
België

Afleveradres

PARK 51 - BLOK B
OLIVIER DE SCHRIJVER
PERSILSTRAAT 52
B-3020 HERENT
België

Klantnr. KLT-02315
Datum 21/04/16
Vervaldatum 21/05/16
Contactpersoon caroline.verbeken@somatisystems.be
BTW-nummer
Service categorie INT DET

Ref.	Eenheidsprijs	Bedrag	Btw %
	Bekijken historiek RWA + reset storing Interventie van 20/04/16 Uw Referentie : WERKBON : 00034315 Werkbonnr. : WB16-040460		
1,00 TOT	FORFAITAIR BEDRAG 1STE WERKUUR	164,00	21

Basisbedrag	BTW %	BTW-bedrag	Regelbedrag
164,00	21,00	34,44	198,44

Gelieve te betalen op het volgende rekeningnummer:
731-0238366-12 / IBAN BE19 7310 2383 6612 / BIC KREDBEBB
Wilt U ons helpen door deze referentie te vermelden:
#Error

Te betalen bedrag**198,44 EUR**

Detail van werkprestatie

Klant	Onze referentie
PARK 51 - BLOK B	20.04.2016
	WB16-040460/10000
Uitvoeringsadres	Benny Tielen
PARK 51 - BLOK B	BETN
PERSILSTRAAT 52	INT DET
BE-B-3020 HERENT	DOS029439-OS DET
OLIVIER DE SCHRIJVER	EXT-BRANDCENTRALE DEFECT
WERKBON : 00034315	

Opdracht - Probleemomschrijving

EXT-BRANDCENTRALE DEFECT

EXT - brandcentrale defect (om 19/04/2016 12:00)

Park 51 - Blok B (Persilstraat 52 (HERENT))

Er gaat id garage een alarm af dat het brandalarm stuk is. Zie bijgevoegde foto.

Kunnen jullie ter plaatse gaan en deze herstellen.

Kunt u deze interventie zo spoedig mogelijk inplannen en ons op de hoogte houden van het verloop ervan?

Uitgevoerde werken

bekijken situatie. brandcentrale is van RWA in de garage. storing RWA adres 01.80 actief. bekijken rwa niets op te merken. kijken in historiek dit is ook al eens voorgevallen op 03-02-2016. bij volgende storing naar RWA bord gaan kijken. storing gereset centrale in rust.

Nog uit te voeren werken - nog te vervangen onderdelen

Werkprestaties

Naam techniek	Datum	Uur van	Uur tot
Benny Tielen	20.04.2016	14:30	15:15

Handtekening klant