

TECH ASSIST

Bernard Hancke

E. CARLEERLAAN 15

3012 WILSELE

Tel GSM : 0472/445692

E-mail: tech.assist@telenet.be

BTW : BE 0811.146.068

Ondernemingsnummer: 0811.146.068

Registratienummer : BE 0811 146 068 04.26.10

KBC IBAN NR:BE09 7340 2647 6157 (734-0264761-57)

KBC BIC NR: BIC KREDBEBB

Datum : 24-09-15

* VME RESIDENTIE PARK 51- BLOK B
p/a VM Vastgoedbeheer cvba (SYNCURA)
Brand Whitlocklaan 156
1200 Brussel

FACTUUR

Document N° TA2015-438

BTW NR: BE0841.738.383

Klantn° : K0141

Artikel	Omschrijving	Aantal		EURO Eenhedsprijs		EURO Bedrag	BTW %
---------	--------------	--------	--	----------------------	--	----------------	----------

Werkuren		3,75		40,00		€ 150,00	21

Datum & omschrijving werkzaamheden.

22/09/2015 Verlichting parkeergarage linker deel blijft branden.

Nazicht alle bewegingsmelders; ok

Bij uitschakeling van alle melders blijft het licht nog aan.

Contactoor blijft aangetrokken omdat schakeldraad ergens
verbonden is met de fase draad van de lampenkring.

Info syncura --> Willemen

U. Ref: 22898

Belastbaar		BTW	Incl. BTW
		21 %	
€ 150,00		€ 31,50	€ 181,50

TE BETALEN :

€ 181,50

Vervaldatum = 08-10-15

Algemene Voorwaarden: Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wilsele. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd zijn. Bovendien zal bij een laattijdige betaling het factuurbedrag verhoogd worden met een minimum van 125 Euro. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Park 51 - Blok B
Persilstraat 52 - 3020 HERENT
ONR 0841.738.383

Tech Assist

E. Carleerlaan 15
3012 WILSELE

Leuven, 21 augustus 2015

WERKBON: 00022898 (nummer verplicht te vermelden op uw communicatie)

Betreft: **Verlichting ondergrondse garage Blok B (om 21/08/2015 12:00)**
 Park 51 - Blok B (Persilstraat 52, 3020 HERENT)

Geachte,

Kan U in Park 51 de timers van de parking nakijken (eventueel samen ter plaatse afspreken) :

Beste, in het linkse deel van de garage heb ik nog nooit de verlichting uit gezien. In het eerste deel daarentegen wel. Kan nagezien worden of de automatische lichtschakelaar goed is afgesteld? Met dank en vriendelijke groeten, Anne.

Kunt u deze interventie zo spoedig mogelijk inplannen en ons op de hoogte houden van het verloop ervan?

Deadline: **28 augustus 2015**

Facturatiegegevens:

Park 51 - Blok B
p/a Alfons Smetsplein 3A / bus 4
3000 Leuven

Het gebouw is jonger dan 5 jaar.

Met de meeste hoogachting,

Kantoor Leuven
Syndicus VME Park 51 - Blok B
Genie Ludwig