

## TECH ASSIST

Bernard Hancke

E. CARLEERLAAN 15

3012 WILSELE

Tel GSM : 0472/445692

E-mail: tech.assist@telenet.be

BTW : BE 0811.146.068

Ondernemingsnummer: 0811.146.068

Registratienummer : BE 0811 146 068 04.26.10

**KBC IBAN NR:BE09 7340 2647 6157 (734-0264761-57)**

**KBC BIC NR: BIC KREDBEBB**

Datum : 25-02-16

\* VME RES.PARK 51- BLOK B 8.1601.00  
p/a VM Vastgoedbeheer cvba (SYNCURA)  
Brand Whitlocklaan 156  
1200 Brussel

## FACTUUR

Document N° TA2015-549

BTW NR: BE0841.738.383

Klantn° : K0141

Artikel	Omschrijving	Aantal		EURO Eenheidsprijs		EURO Bedrag	BTW %
---------	--------------	--------	--	-----------------------	--	----------------	----------

Werkuren		1		40,00		€ 40,00	21

Datum & omschrijving werkzaamheden.

24/02/2016 Bijregelen van de sensorgevoeligheid en lichtintensiteit.  
De aanwezigheid van de noodverlichting heeft geen invloed  
op de werking van de verlichting.

U. Ref: 31022

Belastbaar		BTW	Incl. BTW
		21 %	
€ 40,00		€ 8,40	€ 48,40

TE BETALEN :

€ 48,40

Vervaldatum = 10-03-16

Algemene Voorwaarden: Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wilsele. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd zijn. Bovendien zal bij een laattijdige betaling het factuurbedrag verhoogd worden met een minimum van 125 Euro. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

**Park 51 - Blok B**  
**Persilstraat 52 - 3020 HERENT**  
**ONR 0841.738.383**

Tech Assist

E. Carleerlaan 15  
3012 WILSELE

Leuven, 24 februari 2016

**WERKBON: 00031022** (nummer verplicht te vermelden op uw communicatie)

**Betreft:**        **EXT - Verkeerd geplaatste noodverlichting (om 24/02/2016 12:00)**  
                     **Park 51 - Blok B (Persilstraat 52, 3020 HERENT)**

Geachte,

Geachte, in traphal B werd onlangs noodverlichting bijgeplaatst. Die hangt (tussen gelijkvloers en eerste verdieping) echter te dicht bij de gewone verlichting, waardoor de sensor van de gewone lamp geblokkeerd wordt en de verlichting amper/niet/te laat begint te werken. Kan bekeken worden wat daaraan gedaan kan worden?

Kunt u deze interventie zo spoedig mogelijk inplannen en ons op de hoogte houden van het verloop ervan?

**Deadline:**        **11 maart 2016**

OPGELET - facturatiegegevens:

**Op naam van:** 8.1601.00 - Park 51 - Blok B

**Enkel verzenden naar:** invoice@syncura.be (gelieve uw factuur niet meer per post op te sturen)

Het gebouw is jonger dan 10 jaar.

Met de meeste hoogachting,

Kantoor Leuven  
Syndicus VME Park 51 - Blok B (8.1601.00)  
Coppens Tim