



AUTOMATSKI OSIGURAČI, TIP C

3x10A, 11x16A

ZAŠTITNI UREDJAJ DIFERENCIJALNE STRUJE (Δ)

16A/30mA

RASPORED LINIJA	STAN
	S39
L1	378
L2	228
L2	1500/3
L2	1500/3
L123	7000
L2	1500
L3	2000
L3	1000
L1	2000
L3	2000/4
L1	2500
L2	
Σ	21606

FTN NOVI SAD INSTITUT ZA ENERGETIKU I ELEKTRONIKU		Investitor: Stambena zadruga "KURS" Novi Sad	Datum: 29.11.'15.
Odgovorni proj.	Strahil G.	Sadržaj: Jednopolna šema razvodnih tabli (RT) stana tipa S39	Razmera:
Projektant	Stefan Dj.		Br. crte'. 18
Unutrašnja kont.	Strahil G.		