Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-технологический центр
«СТРОИТЕЛЬСТВО»

Адрес: 123060, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩУКИНО ВН.ТЕР.Г., МАРШАЛА РЫБАЛКО УЛ., Д. 2, К. 6, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ./КОМ./ОФИС

СТРОЙ СТАНДАРТ

Fides facit fidem
Доверие рождает доверие

Аттестат аккредитации Испытательного центра «Строительство» в составе ООО ИТЦ «Строительство» № RU.ИСС.АЛ.670 с 08.05.2026 г. по 07.05.2031 г.

«09» июля 2026 г.

Наименование объекта испытаний: Глина керамзитовая для производства керамзитового гравия и песка

Параметры (характеристики) объекта испытаний: Глина – 40 кг.

Наименование изготовителя: ООО СП «Агротехпром»

Дата поступления образцов: 08.06.2026

Дата окончания испытаний: 09.07.2026

Место отбора образцов: 249802, Калужская область, д. Зудна, ул. Центральная, д. 5А, этаж 2, помещ. 1

Акт отбора образцов: -

Заказчик проведения испытаний (№ договора): ООО СП «Агротехпром», ИТЦ-749/07-СП/26

Адрес заказчика: 249802, Калужская область д. Зудна, ул. Центральная, д. 5А, этаж 2, помещ. 1

Регистрационные данные: ИТЦ/749-1

Наименование НД на методы испытаний: ТУ 5751-001-72574184-2010 «Глина керамзитовая для производства керамзитового гравия и песка»

Используемое оборудование (СИ) при выполнении испытаний (с указанием сроков поверки/аттестата)

Весы лабораторные электронные типа M-ER-326 AFU, свидетельство о поверке № С-ДВЗ/20-01-2025/404689007, действительно до 12.01.2027 г.
Набор сит лабораторных типа КСИ, сертификат о калибровке № СК 2512355, действительно до 22.12.2026 г.
Электропечь низкотемпературная СНОЛ, аттестат № 25-12-486, действительно до 25.12.2026 г.
Секундомер СОСпр-2б-2-000, свидетельство о поверке № 9936-П46/25, действительно до 26.08.2026 г.

Внешние условия при выполнении испытаний:

Температура – 20-24°С

Относительная влажность

Испытания выполнил

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Испытательного центра «Строительство»

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 1/3 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.

Приложение №1 к протоколу испытаний
№ ИТЦ/749-1 от «09» июля 2026 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Глина керамзитовая для производства керамзитового гравия и песка
(наименование продукции)

ООО СП «Агротехпром»
(наименование заказчика)

ИЛ «Строительство»
(наименование испытательного центра)

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой	Ед. изм.	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение
			наименование нормативно-технической документации (раздел, пункт)	нормативное значение показателей		
1	2	3	4	5	6	7
1	Естественная влажность	%	ТУ 5751-001-72574184-2010	не более 32	ТУ 5751-001-72574184-2010	24 25 25 - ср.
2	Коэффициент вспучивания глины	-	ТУ 5751-001-72574184-2010	не менее 2,5	ТУ 5751-001-72574184-2010	2,9 2,8 2,9 - ср.
3	Число пластичности глинистого сырья	-	ТУ 5751-001-72574184-2010	не менее 10	ГОСТ 21216-2014	16 18 17 - ср.

Испытательный центр «Строительство»

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Испытательного центра «Строительство»

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 2/3 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.

	Содержание крупнозернистых включений, мм от 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 5,0 св. 5,0	%	ТУ 5751-001-72574184-2010	не более общ. кол-во / в т.ч. карбонатных 5,0 / 3,0 3,0 / 2,0 2,0 / 1,0	ГОСТ 21216-2014	3,1 / 1,7 2,0 / 1,0 1,1 / 0,6
	Содержание ракций с частицами размером менее 0,001 мм	%	ТУ 5751-001-72574184-2010	от 35 до 83	ГОСТ 21216-2014	46 42 44 - ср.
	Содержание рганических примесей в глинистом сырье	%	ТУ 5751-001-72574184-2010	более 5	ГОСТ 21216-2014	7,9 8,5 8,2 ср.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Глина керамзитовая для производства керамзитового гравия и песка соответствует требованиям ТУ 5751-001-72574184-2010 «Глина керамзитовая для производства керамзитового гравия и песка»

Инженер лаборатории _____

Испытательный центр «Строительство»

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 3/3 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.