ВАРИАНТ 2 — РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Закрыто · две равные створки



Эскиз для согласования. *Размеры проверить обмером. Высота прохода — 2200 мм.

ВАРИАНТ 2 — РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Открыто · обе створки раздвинуты



Эскиз для согласования. *Размеры проверить обмером. Высота прохода — 2200 мм.

Вариант 2: параметры и требования к изготовителю

Автоматическая двустворчатая раздвижная дверь для проезда медицинской каталки

Принятая компоновка

Параметр	Задание для подбора системы
Ниша	Ширина 4410 мм по исходной фотографии. Высота 2580 мм принята как 1040 + 1540; проверить обмером.
Чистый проход	Целевой размер 1400 × 2200 мм при полностью открытых створках. Подтвердить с учётом профилей, панелей и фурнитуры.
Движение	Две равные створки расходятся от центра и паркуются перед внутренними боковыми стеклянными секциями. Ширина полотен определяется с учётом перекрытий.
Боковое остекление	Симметричные боковины, каждая разбита на две равные секции. Исходное деление 1040 / 1540 мм относится к неподвижному остеклению.
Фрамуга и привод	Над центральным проходом - неподвижная фрамуга. Направляющая с приводом у верха створок продолжается над зонами их парковки.
Условия объекта	По подтверждению заказчика: перегородка не противопожарная и не расположена на пути эвакуации.

Остальные обсуждённые варианты

Вариант	Отличие и ограничение
Автоматические распашные	Обе менее широкие створки открываются до проезда. Нужны свободные зоны распахивания и датчики безопасности.
Ручная неравнопольная	Медицинские панели, обзорные окна и отбойники. Для широкого проезда необходимо вручную открывать обе створки.
Маятниковая	Открывание в обе стороны. Не предпочтительна для пациентской каталки из-за обратного движения и встречного потока. Толкание пациентской каталкой не принимается штатным способом открывания.

Материалы, защита и управление

Полотна. Белые непрозрачные медицинские панели с небольшими прозрачными смотровыми окнами. HPL-облицовка либо композит - по подбору изготовителя. Запросить массу всей створки и подтверждённые характеристики ударостойкости; название материала само по себе их не гарантирует.

Отбойники. Сменные пластины с обеих сторон полотен. Высоту и площадь защиты назначить по реальным зонам контакта каталки. Защитить также стойки и доступные для удара неподвижные секции. На визуализации показана лицевая сторона.

Автоматика. Бесконтактное включение, датчики присутствия и защиты от защемления, удержание открытого прохода на время проезда. Предусмотреть ручное открывание при отсутствии питания и порядок обслуживания.

Пол и монтаж. Без выступающего порога и рельса поперёк прохода. Привод и направляющую закрепить к рассчитанной несущей конструкции. Проверить защиту зон между полотнами и боковым остеклением, доступ к уборке и обслуживанию.

Остекление. Подобрать безопасное остекление, толщину и крепление. Боковые стёкла - матовые; смотровые окна полотен должны обеспечивать видимость встречного движения.

Перед заказом. Выполнить обмер, уточнить модель и полный габарит каталки, траекторию поворота и условия уборки. Получить чертёж, спецификацию, узлы крепления и подтверждение фактических размеров прохода.

Примеры решений производителей

NABCO: двери больничных коридоров и перегородок

MEDCONSTRUCTION: панели, автоматика и отбойники

GEZE: автоматические двери в клинике Ethianum

Dortek: специальные ударостойкие маятниковые двери

Это примеры типов решений. Конкретная марка, комплектация, масса и стоимость для объекта пока не выбраны.

Эскиз не является рабочим чертежом. Размеры раскроя и расчёт креплений назначаются изготовителем после обмера.