НОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА — ДВЕРЬ ПО ЦЕНТРУ



Эскиз для согласования. Размеры в мм. *Высоту и размеры блока уточнить обмером и по системе профиля.
С каждой стороны — две равные секции. Матовые стёкла, алюминиевый профиль.

Новая перегородка: параметры для согласования

Медицинский центр. Центральная дверь с широкой рабочей и узкой дополнительной створкой. 23.10.2026

Компоновка в существующей нише

Параметр	Принято для эскиза
Ширина / высота	4410 / 2580 мм. Ширина: 1800 + 3 × 870 по фото. Высота принята как 1040 + 1540; проверить обмером.
Рабочий проход	Не менее 1200 мм в свету при открытой на 90° одной рабочей створке. Это задание на подбор блока, не ширина полотна.
Дополнительная створка	Ориентировочно 300 мм; окончательно по выбранной системе и фурнитуре.
Центральный дверной блок	Ориентировочно 1700 мм с рамой. Изготовитель подтверждает достижимость рабочего прохода.
Боковые части	Симметрично, по (4410 − 1700) / 2 = 1355 мм. Каждая разделена на две равные части по 677,5 мм.
Разбивка по высоте	Нижняя зона 1040 мм; верхняя 1540 мм. Это зоны компоновки с профилями, не чистые размеры стекла.

Почему рабочий проход увеличен с 900 до 1200 мм

Модель из официального каталога	Длина × ширина, мм	Зазор сбоку при проходе 900 / 1200
АСК ТПБВ.03.00 [1]	2050 × 740	80 / 230 мм
МедИнжиниринг КСМ-ТБВП-03г [2]	2185 × 770	65 / 215 мм
MET CYCLONE M [3]	2220 × 880	10 / 160 мм

Приведена габаритная ширина изделия, а не ложа. MET CYCLONE M - более оснащённая широкая модель, не единый типовой стандарт. Зазор рассчитан как (проход − ширина) / 2 для движения строго по центру; это не нормативный допуск.

1200 мм в свету - наше предварительное предложение с запасом. После выбора каталки проверить её полную комплектацию, выступы, руки сопровождающего и поворот на подходе к двери. Проезд кровати следует проверять отдельно.

Что включить в задание изготовителю

Конструкция. Алюминиевый профиль, матовое безопасное остекление, две равные секции с каждой стороны. Дверной блок - по ГОСТ 23747-2015 с действующими изменениями. Проверить допустимые массу, высоту и ширину створок выбранной системы.

Стекло. Безопасное многослойное по ГОСТ 30826-2014 либо закалённое по ГОСТ 30698-2014 - по проектному решению и условиям эксплуатации. Состав, толщину, класс безопасности и крепление назначает проектировщик. Матирование само по себе не обеспечивает безопасность.

Проезд. Без выступающего порога. Подтвердить проход ≥1200 мм с учётом открытого полотна, рамы и фурнитуры. Малую закрытую створку не включать в рабочий проход. Замки, ручки и доводчики не должны препятствовать перевозке.

Уборка. Гладкие доступные для очистки поверхности, совместимые с применяемыми в медцентре моющими и дезинфицирующими средствами. Предусмотреть защиту зон возможного удара каталкой по согласованию с заказчиком.

Проектные требования. Проверить применимость СП 158.13330.2014 (с действующими изменениями), СП 59.13330.2020 и СП 1.13130.2020. Для пожарной преграды требуется соответствующее испытанное исполнение; класс огнестойкости по фотографиям не назначается.

До изготовления. Обмерить нишу и пол, определить направление открывания, место для манёвра каталки, требования к эвакуации и фурнитуре. Получить монтажные узлы, спецификацию профиля и стекла, документы о соответствии применимых изделий.

Источники для проверки (ссылки активны)

[1] АСК, каталог 01.04.2026, стр. 98

[2] МедИнжиниринг, КСМ-ТБВП-03г

[3] MET, «Реанимация и стационар», стр. 29

Росстандарт: ГОСТ 23747-2015, алюминиевые дверные блоки

Росстандарт: ГОСТ 30698-2014, закалённое стекло

Росстандарт: ГОСТ 30826-2014, многослойное стекло

Росстандарт: СП 158.13330.2014, изменение № 7 введено 10.08.2026

Росстандарт: СП 59.13330.2020, доступность МГН

Росстандарт: СП 1.13130.2020, эвакуационные пути и выходы

Эскиз показывает компоновку. Он не является рабочим чертежом или подтверждением соответствия всем требованиям медцентра.