

計 量 証 明 書

環発 第23T271号

令和 5年10月25日

タナベ環境工学株式会社
大分県大分市高江西一丁目4323番地の4



代表取締役 藤澤 剛

TEL (097) 503-8900

FAX (097) 503-8400

環境計量士 庄 澄人

濃度計量証明事業所 大分県知事登録77号

音圧レベル計量証明事業所 大分県知事登録78号

振動加速度レベル計量証明事業所 大分県知事登録107号

貴依頼によるばい煙発生施設に係るばい煙量等の計量結果を次の通り証明します。

事業所名又は工場名			
施 設 番 号	—		
測定年月日・時刻	令和 5年 9月26日 (10:07 ~ 12:30)		
燃 原 料 使 用 状 況	通 常	測 定 箇 所	排 気 口
排出ガス量 (m ³ N/h)	(乾き)	84	

計 量 項 目	単 位	計 量 結 果	分 析 方 法
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.004 未満	JIS Z 8808 (円筒ろ紙法)
硫黄酸化物量	ppm	0.5 未満	JIS K 0103 (イソクロマトグラフ法 附属書4に規定)
窒素酸化物濃度	ppm	30	JIS K 0104 (化学発光法 JIS B 7982に規定)
シアン化水素 濃度	ppm	0.5 未満	JIS K 0109 (PCP吸光光度法)

臭気判定試験結果書

No. f23010121

令和5年10月2日

福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目8番17号

株式会社 エヌ・イー サポート 九州支社

TEL 092-474-3860

採取場所・住所				
採取日時	令和5年9月26日 13時28分	天候	当日	晴れ
採取者	依頼者		前日	曇り

令和5年9月29日 付け御依頼の

試料について、結果を御報告致します。

臭気判定士 伊与田 侑紀



試験方法	臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成7年9月13日 環境庁告示第63号）
試験対象	排出口試料

試験結果

希釈倍数		30	100	300	1000	3000	パネルの 閾値	上下カット
対数値		1.48	2.00	2.48	3.00	3.48		
パネル	A	○	○	○	×		2.74	
	B	○	○	×			2.24	カット
	C	○	○	×			2.24	
	D	○	○	×			2.24	
	E	○	○	○	○	×	3.24	カット
	F	○	○	×			2.24	

パネルの閾値の平均 $X = (2.74 + 2.24 + 2.24 + 2.24) / 4 = 2.37$

臭気指数 $Y = 2.37 \times 10 = 23.7$

判定	臭気濃度	250
	臭気指数	24



濃度計量証明書

No. F23010006

令和 5 年 10 月 13 日

本 社 広島市西区己斐本町三丁目43番16号
株式会社 エヌ・イー サポート
TEL 082-272-9000(代)

事業所 福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号
株式会社 エヌ・イー サポート 九州支社
TEL 092-474-3860(代)

採取場所・住所						
採取日時	令和5年9月26日 12時41分	天候	当日	晴	気温	30.0℃
採取者	依頼者		前日	曇	水温	℃

令和 5 年 9 月 29 日付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県) 第K-9号
計量士登録番号 3552
環境計量士 西敏広

	特定悪臭物質の測定の方法（昭和47年5月30日環境庁告示第9号）			
計量方法				
試料名	悪臭			
計 量 の 対 象	計 量 の 結 果	定 量 下 限 値	計 量 方 法 の 細 目	
※アンモニア(ppm)	0.4	0.1	S47環告9号別表1	
メチルメルカプタン(ppm)	定量下限値未満	0.0002	S47環告9号別表2	
硫化水素(ppm)	定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表2	
硫化メチル(ppm)	定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表2	
二硫化メチル(ppm)	定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表2	
トリメチルアミン(ppm)	定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表3	
アセトアルデヒド(ppm)	定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表4	
プロピオンアルデヒド(ppm)	定量下限値未満	0.005	S47環告9号別表4	
ノルマルブチルアルデヒド(ppm)	定量下限値未満	0.0009	S47環告9号別表4	
イソブチルアルデヒド(ppm)	定量下限値未満	0.002	S47環告9号別表4	
ノルマルバレールアルデヒド(ppm)	定量下限値未満	0.0009	S47環告9号別表4	
イソバレールアルデヒド(ppm)	定量下限値未満	0.0003	S47環告9号別表4	
イソブタノール(ppm)	定量下限値未満	0.09	S47環告9号別表5	
酢酸エチル(ppm)	定量下限値未満	0.3	S47環告9号別表6	
メチルイソブチルケトン(ppm)	定量下限値未満	0.1	S47環告9号別表6	
トルエン(ppm)	定量下限値未満	1	S47環告9号別表7	
スチレン(ppm)	定量下限値未満	0.01	S47環告9号別表7	
キシレン(ppm)	定量下限値未満	0.1	S47環告9号別表7	
プロピオン酸(ppm)	定量下限値未満	0.002	S47環告9号別表8	
ノルマル酪酸(ppm)	定量下限値未満	0.0002	S47環告9号別表8	
備 考	湿度：65% 風向：北西 風速：2.0m/s			
	※の項目は(株)エヌ・イー サポート 九州支社(福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号)にて分析しました。			
	計量証明登録番号（濃度）第37号 環境計量士 伊与田 侑紀 計量士登録番号第9702号			

注)天候,気温,水温,大腸菌数,大腸菌群数,電気伝導率,濁度,色度,塩分,透視度,臭気強度,酸化還元電位及び備考欄記載項目は、計量証明の対象外です。



令和 5 年 10 月 13 日

TEL 082-272-9000(代)

事業所 福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号
株式会社 エヌ・イー サポート九州支社
TEL 092-474-3860(代)

令和 5 年 9 月 29 日付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県)第K-9号
計量士登録番号 3552
環境計量士 西敏広

注)天候,気温,水温,大腸菌数,大腸菌群数,電気伝導率,濁度,色度,塩分,透視度,臭気強度,酸化還元電位及び備考欄記載項目は、計量証明の対象外です。

計 量 証 明 書

環発 第23T272号

令和 5年10月25日

タナベ環境工学株式会社
大分県大分市高江西一丁目4323番地の4



代表取締役 藤澤 剛

TEL (097) 503-8900

FAX (097) 503-8400

環境計量士 庄 澄人

濃度計量証明事業所

大分県知事登録77号

音圧レベル計量証明事業所

大分県知事登録78号

振動加速度レベル計量証明事業所 大分県知事登録107号

貴依頼によるばい煙発生施設に係るばい煙量等の計量結果を次の通り証明します。

事業所名又は工場名			
施 設 番 号	—		
測定年月日・時刻	令和 5年 9月27日 (10:03 ~ 12:21)		
燃 原 料 使 用 状 況	通 常	測 定 箇 所	排 気 口
排出ガス量 (m ³ N/h)	(乾き) 90		

計 量 項 目	単 位	計 量 結 果	分 析 方 法
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.005 未満	JIS Z 8808 (円筒ろ紙法)
硫黄酸化物量	ppm	0.5 未満	JIS K 0103 (イオンクロマトグラフ法 附属書4に規定)
窒素酸化物濃度	ppm	30	JIS K 0104 (化学発光法 JIS B 7982に規定)
シアン化水素 濃度	ppm	0.5 未満	JIS K 0109 (PCP吸光光度法)

臭気判定試験結果書

No. F23010122

令和5年10月2日

福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目8番17号

株式会社 エヌ・イー サポート 九州支社

TEL 092-474-3860

採取場所・住所				
採取日時	令和5年9月27日 13時35分	天候	当日	晴れ
採取者	依頼者		前日	晴れ

令和5年9月29日 付け御依頼の

試料について、結果を御報告致します。

臭気判定士 伊与田 侑紀

試験方法	臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成7年9月13日 環境庁告示第63号）
試験対象	排出口試料

試験結果

希釈倍数		30	100	300	1000	パネルの 閾値	上下カット
対数値		1.48	2.00	2.48	3.00		
パネル	A	○	○	×		2.24	カット
	B	○	○	×		2.24	
	C	○	○	×		2.24	
	D	○	○	×		2.24	
	E	○	○	○	×	2.74	カット
	F	○	○	×		2.24	

パネルの閾値の平均 $X = (2.24 + 2.24 + 2.24 + 2.24) / 4 = 2.24$

臭気指数 $Y = 2.24 \times 10 = 22.4$

判定	臭気濃度	160
	臭気指数	22



濃度計量証明書

No. F23010007

令和 5 年 10 月 13 日
本 社 広島市西区己斐本町三丁目13番16号
株式会社 エヌ・イー サポート
TEL 082-272-9000(代)
事業所 福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号
株式会社 エヌ・イー サポート 九州支社
TEL 092-474-3860(代)

採取場所・住所					
採取日時	令和5年9月27日 12時40分	天候	当日	晴	気温 31.0 °C
採取者	依頼者		前日	晴	水温 °C

令和 5 年 9 月 29 日付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県)第K-9号
計量士登録番号 3552
環境計量士 西敏広

		特定悪臭物質の測定の方法（昭和47年5月30日環境庁告示第9号）		
計量方法				
試料名		悪臭		
計 量 の 対 象		計 量 の 結 果	定 量 下 限 値	計 量 方 法 の 細 目
※アンモニア(ppm)		0.3	0.1	S47環告9号別表1
メチルメルカプタン(ppm)		定量下限値未満	0.0002	S47環告9号別表2
硫化水素(ppm)		定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表2
硫化メチル(ppm)		定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表2
二硫化メチル(ppm)		定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表2
トリメチルアミン(ppm)		定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表3
アセトアルデヒド(ppm)		定量下限値未満	0.001	S47環告9号別表4
プロピオンアルデヒド(ppm)		定量下限値未満	0.005	S47環告9号別表4
ノルマルブチルアルデヒド(ppm)		定量下限値未満	0.0009	S47環告9号別表4
イソブチルアルデヒド(ppm)		定量下限値未満	0.002	S47環告9号別表4
ノルマルバレールアルデヒド(ppm)		定量下限値未満	0.0009	S47環告9号別表4
イソバレールアルデヒド(ppm)		定量下限値未満	0.0003	S47環告9号別表4
イソブタノール(ppm)		定量下限値未満	0.09	S47環告9号別表5
酢酸エチル(ppm)		定量下限値未満	0.3	S47環告9号別表6
メチルイソブチルケトン(ppm)		定量下限値未満	0.1	S47環告9号別表6
トルエン(ppm)		定量下限値未満	1	S47環告9号別表7
スチレン(ppm)		定量下限値未満	0.01	S47環告9号別表7
キシレン(ppm)		定量下限値未満	0.1	S47環告9号別表7
プロピオン酸(ppm)		定量下限値未満	0.002	S47環告9号別表8
ノルマル酪酸(ppm)		定量下限値未満	0.0002	S47環告9号別表8
備考	湿度：68％ 風向：北西 風速：2.3m/s			
	※の項目は(株)エヌ・イー サポート 九州支社(福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号)にて分析しました。 計量証明登録番号（濃度）第37号 環境計量士 伊与田 侑紀 計量士登録番号第9702号			

注)天候,気温,水温,大腸菌数,大腸菌群数,電気伝導率,濁度,色度,塩分,透視度,臭気強度,酸化還元電位及び備考欄記載項目は、計量証明の対象外です。

2023年10月27日

〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町3172-85
株式会社 環境公害分析センター
TEL : 028-601-8835 FAX : 028-601-8836
担当：菅原

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記の件につきまして書類をお送り致します。

ご査収の上不明な点がございましたら当社までご連絡いただければ幸いです。

[illegible]

計 3 枚 (本書含む)

添付資料

ダイオキシン類について

評価と判定

ダイオキシン類は、**毒性等量で評価します。判定は、基準値と毒性等量を比較してください。** 実測濃度では毒性評価はしません。

ダイオキシン類とは

「ダイオキシン」は、正確には「ダイオキシン類」といいます。ダイオキシン類は下記の3群の総称です。

- ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン (略称:PCDD)
- ポリ塩化ジベンゾフラン (略称:PCDF)
- ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル (略称:DL-PCB)

さらに、PCDDsは75種類、PCDFsは135種類、DL-PCBsは12種類も仲間があります。

実測濃度と毒性等量の違い

毒性の強さは個々で大きく異なります。そのため、個々で算出した濃度(実測濃度)に毒性等価係数(TEF)をかけ、それらを合計した値で評価します。この合計した値を毒性等量(TEQ)といいます。

TEF(毒性等価係数)：2,3,7,8-TCDDの毒性を「1」とした場合の毒性の換算係数

ダイオキシン類基準値一覧

1 環境基準

表1 環境基準

媒体	環境基準
大気	年平均値 0.6pg-TEQ / m ³
水質	年平均値 1pg-TEQ / l
底質	150pg-TEQ / g
土壌	1,000pg-TEQ / g

2 排出基準

(1) 大気関係

表2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気排出基準 (単位：ng-TEQ/m³)

大気基準適用施設			新設施設	既設施設		
番号	施設の種類の種類	規模		H12.1 ~ H13.1	H13.1 ~ H14.11	H14.12 ~
1	焼結鉱の製造の用に供する焼結炉	原料の処理能力 1t/h 以上	0.1	基準の適用を猶予	2	1
2	製鋼の用に供する電気炉	変圧器定格容量 1000KVA 以上	0.5		20	5
3	亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉	原料の処理能力 0.5t/h 以上	1		40	10
4	アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、乾燥炉 同 溶解炉	原料の処理能力 0.5t/h 以上 容量 1t 以上	1		20	5
5	廃棄物焼却炉(合算値：火床面積 0.5 m ² 以上又は焼却能力 50kg/h 以上)	4t/h 以上	0.1		80	1
		2 ~ 4t/h	1			5
		2t/h 未満	5			10

注1 廃棄物焼却炉については排ガス中の残存酸素濃度 12 %補正、焼結施設については排ガス中の酸素濃度 15 %補正を行うこととする。

2 既設施設のうち、大気汚染防止法に基づき指定物質抑制基準が定められているものについては、法の施行後1年間は、引き続きこの大気汚染防止法に基づく基準を存続させることとする。