

分析結果報告書

発行番号 B2002600

発行年月日 2020年12月5日

株式会社 ワンワールド 殿

株式会社 KANSOテクノス

〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目3番5号

計量証明事業所 計測分析所

〒576-0061 大阪府交野市東倉治3丁目1番1号

TEL 072-810-6551 FAX 072-810-6552


計量証明事業登録番号 大阪府 第 10212 号(濃度)

環境計量士 [登録番号 第 3414号] 西浦 伸弥

施設名	阿元産業株式会社 阿元リサイクルセンター 過熱水蒸気炭化装置
試料名	阿元産業株式会社 阿元リサイクルセンター 過熱水蒸気炭化装置 オフガス
採取箇所	—
採取年月日	2020年11月25日
試料採取者	株式会社 KANSOテクノス 計測分析所
備考	

ご依頼による濃度に係る測定結果を下記のとおり報告いたします。

分析の対象	分析の方法	分析の結果
硫化水素	ガスクロマトグラフ法	0.5 ppm未満
一酸化炭素	ガスクロマトグラフ法	0.6 %
メタン	ガスクロマトグラフ法	3.2 %
二酸化炭素	ガスクロマトグラフ法	1.7 %
エチレン	ガスクロマトグラフ法	0.2 %
エタン	ガスクロマトグラフ法	0.7 %
プロパン	ガスクロマトグラフ法	0.3 %
プロピレン	ガスクロマトグラフ法	0.3 %
水素	ガスクロマトグラフ法	12.7 %
酸素	ガスクロマトグラフ法	12.3 %
窒素	ガスクロマトグラフ法	65.8 %
以下余白		
備考	・本書の一部分を複製し、使用しないで下さい。	



分析結果報告書

発行番号 20002610

発行年月日 2020年12月5日

株式会社 ワンワールド 殿

株式会社 KANSOテクノス

〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目3番5号

計量証明事業所 計測分析所

〒576-0061 大阪府交野市東倉治3丁目1番1号

TEL 072-810-6551 FAX 072-810-6552

計量証明事業登録番号 大阪府 第10212号(濃度)

環境計量士 [登録番号 第3414号] 西浦 伸弥



施設名	■ 岡元産業株式会社 ■ 岡元リサイクルセンター ■ 過熱水蒸気炭化装置
試料名	■ 岡元産業株式会社 ■ 岡元リサイクルセンター ■ 過熱水蒸気炭化装置 排ガス
採取箇所	排出口
採取年月日	2020年11月25日
試料採取者	株式会社 KANSOテクノス 計測分析所
備考	

ご依頼による濃度に係る測定結果を下記のとおり報告いたします。

分析の対象	分析の方法	分析の結果
塩化水素濃度	JIS K 0107(2012) 排ガス中の塩化水素分析方法 準拠 イオンクロマトグラフ法による塩化水素 及び硫黄酸化物の同時分析方法	1 ppm未満
硫黄酸化物濃度	JIS K 0103(2011) 排ガス中の硫黄酸化物分析方法 準拠 イオンクロマトグラフ法による硫黄酸化物 及び塩化水素の同時分析法	1 ppm未満
窒素酸化物濃度	JIS K 0104(2011) 排ガス中の窒素酸化物濃度の測定方法 準拠 自動計測法(化学発光方式)	15 ppm
ダスト濃度	JIS Z 8808(2013) 排ガス中のダスト濃度の測定方法 準拠 円形ろ紙法	0.002 g/m ³ 未満
酸素濃度	JIS K 0301(2016) 排ガス中の酸素分析方法 準拠 ガス吸収法(オルザット式)	18.5 %
備考	・本書の一部分を複製し、使用しないで下さい。	

分析結果報告書

2020年11月27日

株式会社 KANSOテクノス 計測分析所 殿

当社に御依頼されました濃度測定に係る分析の結果は下記の通りであることを報告いたします。

株式会社 トータル環境システム

〒547-0014

大阪市平野区長吉川辺3丁目3番8号

TEL 06-6797-7696

臭気判定士 山口 隆広



件名	臭気測定
測定対象施設名	㈲元産業株式会社 ㈲元リサイクルセンター 過熱水蒸気炭化装置
分析の対象	臭気指数(臭気濃度)
試料採取者	株式会社 トータル環境システム
試料採取日	2020年11月25日
測定年月日	2020年11月26日

試料名	分析結果		分析方法
発生源(排出口)	14 (25)	—	臭気指数及び 臭気排出強度の算定の方法 環境庁告示第63号 平成7年9月13日
敷地境界(北側)	10未満(10未満)	—	
敷地境界(西側)	10未満(10未満)	—	
【備考】 表中の（ ）内の数字は、臭気濃度を示す。			