Servicios y Suministros C.A SOLAND Av. Libertador Edf. Angi, piso3 ofic.21, Maturín Estado Monagas Telefax: 0291-6434942 - 0416-6910529 E-mail: administrativo@soland.com.ve / soland50@cantv.net	**Prueba Señales Entrada Analógica.**	**Código F-AOP-001** **Fecha Rev. 09/2025** **Rev. 0**

Obra: Servicio integral de adecuación del sistema de control del centro de procesamiento de fluidos de Petroindependencia S.A. Fecha:

Contratista: SERVICIOS Y SUMINISTROS SOLAND C.A. Nº de Control:

Ubicación: Petroindependencia | Área: Separador V-100

Tipo de Señal: DI ( ) DO ( ) AI (X) AO ( )

Device:	JB13	Nombre:	T-100B	F-Dip:
Slot:	1	Tipo:	AI8x16Bit HART	

Direcc.	TAG	OBSERVACION	RANGO						ALARMA				¿Alarma Sonora?
			0%	25%	50%	75%	100%	Unidad	LL	L	H	HH	
IW856	LIT-T1001		0		50		100	%		45	70		
	LIC-T1001	Esta es la instrucción PID que controla el nivel del tanque											
IW1200	LIT-T1003		0		50		100	%		45	70		
IW1202	LIT-T1004		0		50		100	%		45	70		
W1206	LIT-T1005		0		50		100	%		45	70		
IW1210	LIT-T1007		0		50		100	%		45	70		
IW970	LIT-T1002	Este transmisor esta conectado al sistema de parada de emergencia	0		50		100	%	40	45	70	75	
IW968	LIT-T1002A	Este transmisor esta conectado al sistema de parada de emergencia	0		50		100	%	40	45	70	75	

Observaciones:

Contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS SOLAND,C.A		Representante(s) de PVDSA	
	A.C.C.	ING. RESIDENTE	A.C.C.	ING. INSPECTOR
Firma:				
Nombre:				
Fecha:				

Servicios y Suministros C.A SOLAND Av. Libertador Edf. Angi, piso3 ofic.21, Maturín Estado Monagas Telefax: 0291-6434942 - 0416-6910529 E-mail: administrativo@soland.com.ve / soland50@cantv.net	**Prueba Señales Entrada Analógica.**	**Código F-AOP-001** **Fecha Rev. 09/2025** **Rev. 0**