REVÍZNA SPRÁVA č. 47/2019 (FIKTÍVNA – DEMO)

Prevádzkovateľ: Demo rafinéria, a. s.

Techn. označenie: 11E101

Názov TZ: Výmenník tepla rúrkový

Rok výroby: 1976 Skupina: A/b

Výsledok revízie: vyhovuje

Pokračovanie – strana 2

Vnútorná prehliadka vzduchových chladičov 11A101A-C bez nálezu.

Tlaková skúška výmenníka 11E102 – vyhovuje.

Hrúbky stien merané ultrazvukom, minimum 6,2 mm.