

# Spis treści

<b>1. Projekt</b>	2
1.1. Poprawność podanego punktu pracy	2
1.2. Odpowiedzi skokowe 12 torów procesów	3
1.3. Program do symulacji algorytmu cyfrowego PID i DMC w najprostszej wersji analitycznej	4
1.3.1. Program do symulacji algorytmu cyfrowego PID	4
1.3.2. Program do symulacji algorytmu DMC w najprostszej wersji analitycznej	7
1.4. Eksperymentalne dobranie konfiguracji i parametrów regulatorów PID i DMC	11
1.4.1. Konfiguracja i dobór parametrów regulatorów PID	11
1.4.2. Dobór parametrów regulatorów DMC	11
1.5. Optymalizacja parametrów regulatorów PID i DMC	12
1.5.1. Optymalizacja PID	12
1.5.2. Optymalizacja DMC	12
1.5.3. Wnioski	12
1.6. Implementacja algorytmu DMC w wersji klasycznej	13
1.6.1. Program do symulacji algorytmu DMC w wersji klasycznej	13
1.6.2. Porównanie implementacji regulatorów DMC	18
1.6.3. Wnioski	18
<b>2. Laboratorium</b>	19
2.1. Stanowisko grzejąco-chłodzące	19
2.1.1. Sprawdzenie poprawności punktu pracy	19
2.1.2. Zabezpieczenia stanowiska	20
2.1.3. Implementacja oraz dobór nastaw dwupętlowego regulatora PID	21
2.1.4. Implementacja i dobór parametrów regulatora DMC 2x2	24
2.1.5. Panel operatora	25
2.1.6. Automat stanów	26
2.2. Stanowisko INTECO - zbiorniki wodne	27
2.2.1. Konfiguracja sterownika stanowiska Inteco	27
2.2.2. Zabezpieczenia stanowiska	28
2.2.3. Charakterystyka statyczna	29
2.2.4. Dostosowanie i dobieranie parametrów regulatorów PID	30
2.2.5. Automat stanów	31
2.2.6. Wizualizacja procesu	32
2.3. Porównanie regulatorów PID	33

# 1. Projekt

## 1.1. Poprawność podanego punktu pracy

Zasymulowano odpowiedź procesu w punkcie pracy dla sterowania  $upp1=upp2=upp3=upp4=0$

Wyjścia obiektu wynoszą  $ypp1=ypp2=ypp3=0$ .

Podany punkt pracy jest poprawny

## 1.2. Odpowiedzi skokowe 12 torów procesów

Wyznaczono odpowiedzi skokowe dla 12 torów procesu to znaczy zestaw liczb  $s_{mn}$  dla  $m$  równe 1, 2, 3, gdzie  $m$  oznacza numer wyjścia  $y$  i  $n$  równe 1, 2, 3, 4, gdzie  $n$  oznacz numer sterowania  $u$  przy pojedynczych skokach jednostkowych odpowiednich sygnałów sterujących od chwili  $k$  równe 0 włącznie sygnał wymuszenia ma wartość 1, w przeszłości jest zerowy.

### 1.3. Program do symulacji algorytmu cyfrowego PID i DMC w najprostszej wersji analitycznej

Zaimplementowano cyfrowy algorytm PID oraz algorytm DMC ( w najprostszej wersji analitycznej)

Info o PID i DMC z poprzednich

#### 1.3.1. Program do symulacji algorytmu cyfrowego PID

##### Inicjalizacja

Listing 1.1. "Inicjalizacja"

```
%zadanie 3 i 4 - Skrypt realizujący algorytm cyfrowego
% wielowymiarowego regulatora PID
%inicjalizacja
clear all

E = 0;%współczynnik jakości regulacji
ny = 3;
nu = 4;

Tp = 0.5;%czas próbkowania

ster = 4;%odrzuć sygnał sterujący
```

##### Nastawy regulatorów eksperymentalnie

Listing 1.2. "Nastawy regulatorów"

```
%nastawy regulatorow

% %eksperymentalnie
% if ster == 1
%     Kr1 = 1.5; Ti1 = 2; Td1 = 0.01;%u2 dla y3
%     Kr2 = 5.5; Ti2 = 0.4; Td2 = 0.2;%u3 dla y2
%     Kr3 = 2; Ti3 = 9; Td3 = 1;%u4 dla y1
% elseif ster == 2
%     Kr1 = 0.7; Ti1 = 0.2; Td1 = 0.3;%u1 dla y3
%     Kr2 = 3.5; Ti2 = 0.2; Td2 = 0.2;%u3 dla y2
%     Kr3 = 3; Ti3 = 7.5; Td3 = 0.8;%u4 dla y1
% elseif ster == 3
%     Kr1 = 0.7; Ti1 = 0.2; Td1 = 0.3;%u1 dla y3
%     Kr2 = 0.7; Ti2 = 1.8; Td2 = 0.6;%u2 dla y2
%     Kr3 = 1.4; Ti3 = 5.5; Td3 = 0.6;%u4 dla y1
% elseif ster == 4
%     Kr1 = 0.7; Ti1 = 0.2; Td1 = 0.3;%u1 dla y3
%     Kr2 = 0.6; Ti2 = 0.3; Td2 = 0.05;%u2 dla y2
%     Kr3 = 0.8; Ti3 = 0.4; Td3 = 0.4;%u3 dla y1
% end
```

## Optymalizacja

Listing 1.3. "Optymalizacja"

```
%optymalizacja
if ster == 1
    Kr1 = 2.4380; Ti1 = 3.2542; Td1 = 0;%u2 dla y3
    Kr2 = 8.8647; Ti2 = 0.2623; Td2 = 0;%u3 dla y2
    Kr3 = 3.1042; Ti3 = 16.8144; Td3 = 1.0262;%u4 dla y1
elseif ster == 2
    Kr1 = 2.2901; Ti1 = 0.5102; Td1 = 0.0187;%u1 dla y3
    Kr2 = 0.0219; Ti2 = 0.0006; Td2 = 39.5656;%u3 dla y2
    Kr3 = 4.8545; Ti3 = 17.6086; Td3 = 0.4969;%u4 dla y1
elseif ster == 3
    Kr1 = 2.4231; Ti1 = 0.6438; Td1 = 0;%u1 dla y3
    Kr2 = 1.3759; Ti2 = 1.1730; Td2 = 0;%u2 dla y2
    Kr3 = 6.4637; Ti3 = 13.3023; Td3 = 0.0984;%u4 dla y1
elseif ster == 4
    Kr1 = 2.5885; Ti1 = 0.5918; Td1 = 0;%u1 dla y3
    Kr2 = 1.4396; Ti2 = 0.6631; Td2 = 0;%u2 dla y2
    Kr3 = 13.4882; Ti3 = 4.4987; Td3 = 0.0290;%u3 dla y1
end
```

## Parametry symulacji

Listing 1.4. "Parametry symulacji"

```
%parametry symulacji
kk = 1600;
start = 10;
e = zeros(1, kk);
u1 = zeros(1, kk);
u2 = zeros(1, kk);
u3 = zeros(1, kk);
u4 = zeros(1, kk);
y1 = zeros(1, kk);
y2 = zeros(1, kk);
y3 = zeros(1, kk);

Ey = zeros(ny, 1);

y1_zad = zeros(1, kk);
y1_zad(start:400) = 1;
y1_zad(400:800) = 1.5;
y1_zad(800:1200) = 0.6;
y1_zad(1200:kk) = 2.5;

y2_zad = zeros(1, kk);
y2_zad(start:400) = 2;
y2_zad(400:800) = 1.2;
y2_zad(800:1200) = 0;
y2_zad(1200:kk) = 1.5;

y3_zad = zeros(1, kk);
y3_zad(start:400) = 1.5;
y3_zad(400:800) = 0.8;
y3_zad(800:1200) = 2;
y3_zad(1200:kk) = 0.2;
```

## Główna pętla symulacyjna

Listing 1.5. "Główna pętla symulacyjna"

```
%główna pętla symulacyjna
for k = start:kk
    %symulacja obiektu
    [y1(k),y2(k),y3(k)] = symulacja_obiektu7(...
        u1(k-1),u1(k-2),u1(k-3),u1(k-4),...
        u2(k-1),u2(k-2),u2(k-3),u2(k-4),...
        u3(k-1),u3(k-2),u3(k-3),u3(k-4),...
        u4(k-1),u4(k-2),u4(k-3),u4(k-4),...
        y1(k-1),y1(k-2),y1(k-3),y1(k-4),...
        y2(k-1),y2(k-2),y2(k-3),y2(k-4),...
        y3(k-1),y3(k-2),y3(k-3),y3(k-4));

    %uchyb regulacji
    e(1,k) = y1_zad(k) - y1(k);
    e(2,k) = y2_zad(k) - y2(k);
    e(3,k) = y3_zad(k) - y3(k);

    if ster == 1
        u2(k) = r21*e(3,k-2)+r11*e(3,k-1)+...
            r01*e(3,k)+u2(k-1); %y3 od u2
        u3(k) = r22*e(2,k-2)+r12*e(2,k-1)+...
            r02*e(2,k)+u3(k-1); %y2 od u3
        u4(k) = r23*e(1,k-2)+r13*e(1,k-1)+...
            r03*e(1,k)+u4(k-1); %y1 od u4
    elseif ster == 2
        u1(k) = r21*e(3,k-2)+r11*e(3,k-1)+...
            r01*e(3,k)+u1(k-1); %y3 od u1
        u3(k) = r22*e(2,k-2)+r12*e(2,k-1)+...
            r02*e(2,k)+u2(k-1); %y2 od u3
        u4(k) = r23*e(1,k-2)+r13*e(1,k-1)+...
            r03*e(1,k)+u4(k-1); %y1 od u4
    elseif ster == 3
        u1(k) = r21*e(3,k-2)+r11*e(3,k-1)+...
            r01*e(3,k)+u1(k-1); %y3 od u1
        u2(k) = r22*e(2,k-2)+r12*e(2,k-1)+...
            r02*e(2,k)+u2(k-1); %y2 od u2
        u4(k) = r23*e(1,k-2)+r13*e(1,k-1)+...
            r03*e(1,k)+u4(k-1); %y1 od u4
    elseif ster == 4
        u1(k) = r21*e(3,k-2)+r11*e(3,k-1)+...
            r01*e(3,k)+u1(k-1); %y3 dla u1
        u2(k) = r22*e(2,k-2)+r12*e(2,k-1)+...
            r02*e(2,k)+u2(k-1); %y2 dla u2
        u3(k) = r23*e(1,k-2)+r13*e(1,k-1)+...
            r03*e(1,k)+u3(k-1); %y1 dla u3
    end
end
```

### 1.3.2. Program do symulacji algorytmu DMC w najprostszej wersji analitycznej

#### Nastawy regulatora DMC dobrane eksperymentalnie i optymalizacyjnie

Listing 1.6. "Nastawy regulatora DMC dobrane eksperymentalnie i optymalizacyjnie"

```
%zadanie 3 i 4 - Skrypt realizujący algorytm DMC regulatora
%                uproszczonego wielowymiarowego
clear all

%nastawy regulatora DMC
D = 350;%horyzont dynamiki

N = 200;%horyzont predykcji
Nu = 10;%horyzont sterowania

%dobrane eksperymentalnie

% lambda1 = 0.15;
% lambda2 = 0.2;
% lambda3 = 0.7;
% lambda4 = 0.1;
% psi1 = 1;
% psi2 = 1;
% psi3 = 1;

%optymalizacja

lambda1 = 0.9004;
lambda2 = -5.5093;
lambda3 = 12.1642;
lambda4 = -0.0569;
psi1 = -0.5147;
psi2 = -9.3173;
psi3 = 3.2215;
```

#### Wyznaczanie macierzy S, Mp i M regulatora DMC

Listing 1.7. "Wyznaczanie macierzy S Mp i M regulatora DMC"

```
%warunki poczatkowe
nu = 4;
ny = 3;
load('s.mat')
%Macierz odpowiedzi skokowych
for i = 1:D
    S(i)=[s11(i) s12(i) s13(i) s14(i);...
          s21(i) s22(i) s23(i) s24(i);...
          s31(i) s32(i) s33(i) s34(i)];
end

% Macierz predykcji
for i = 1:N
    for j = 1:D-1
        if i+j <= D
            Mp{i,j} = S{i+j}-S{j};
        else
            Mp{i,j} = S{D}-S{j};
        end
    end
end

% Macierz M
for i=1:Nu
    M(i:N,i)=S(1:N-i+1);
    M(1:i-1,i)=[0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 0 0];
end
```

## Wyznaczanie macierzy Lambda, Psi i K regulatora DMC

Listing 1.8. "Wyznaczanie macierzy Lambda Psi i K regulatora DMC"

```
%Macierz lambda
for i=1:Nu
    for j=1:Nu
        if i==j
            Lambda{i,j}=[lambda1 0 0 0; 0 lambda2 0 0;...
                          0 0 lambda3 0; 0 0 0 lambda4];
        else
            Lambda{i,j}=[0 0 0 0; 0 0 0 0;...
                          0 0 0 0; 0 0 0 0];
        end
    end
end

%Macierz Psi
for i=1:N
    for j=1:N
        if i==j
            Psi{i,j}=[psi1 0 0; 0 psi2 0; 0 0 psi3];
        else
            Psi{i,j}=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
        end
    end
end

%Macierz K
for i = 1:Nu
    size(i) = nu;
end
for i=1:N
    size2(i) = ny;
end

M_temp = cell2mat(M);
M_temp_tr = M_temp';
Psi_temp = cell2mat(Psi);
M_temp_tr = M_temp_tr * Psi_temp;
M_temp = mat2cell(M_temp_tr*M_temp,size,size);
for i=1:Nu
    for j=1:Nu
        L{i,j} = M_temp{i,j}+Lambda{i,j}; %Dodanie Lambdy
    end
end
L_temp = cell2mat(L);
L_temp_rev = mat2cell(L_temp^(-1),size,size);
L_temp_rev = cell2mat(L_temp_rev);

K = mat2cell(L_temp_rev * M_temp_tr,size,size2);
```

## Wyznaczanie macierzy Ku oszczędnego regulatora DMC

Listing 1.9. "Wyznaczanie macierzy Ku oszczędnego regulatora DMC"

```
%oszczedny DMC
Mp_tmp = cell2mat(Mp);
K1 = cell2mat(K(1,:));
Ku = K1*Mp_tmp;
for i = 1:nu
    for j = 1:ny
        Ke(i,j) = sum(K1(i,j:3:N*ny));
    end
end
```



## Inicjalizacja macierzy do przechowywania danych

Listing 1.10. "Inicjalizacja macierzy do przechowywania danych"

```
%Macierze do przechowywania danych
u_d = zeros(nu,1);
for i = 1:D-1
    u_delta(i,1) = {u_d};
end

y_z = zeros(ny,1);
for i = 1:N
    y_zad_mod(i,1) = {y_z};
end

Y_dmc = zeros(ny,1);
for i=1:N
    y_mod(i,1)={Y_dmc};
end

for i=1:N
    Y0(i,1)={0;0};
end

du = zeros(nu,1);
for i=1:Nu
    dU_mod(i,1)={du};
end
```

## Parametry symulacji

Listing 1.11. "Parametry symulacji"

```
%parametry symulacji
kk = 1600;
start = 10;
u1 = zeros(1, kk);
u2 = zeros(1, kk);
u3 = zeros(1, kk);
u4 = zeros(1, kk);
y1 = zeros(1, kk);
y2 = zeros(1, kk);
y3 = zeros(1, kk);

Ey = zeros(ny, 1);

y1_zad = zeros(1, kk);
y1_zad(start:400) = 1;
y1_zad(400:800) = 1.5;
y1_zad(800:1200) = 0.6;
y1_zad(1200:kk) = 2.5;

y2_zad = zeros(1, kk);
y2_zad(start:400) = 2;
y2_zad(400:800) = 1.2;
y2_zad(800:1200) = 0;
y2_zad(1200:kk) = 1.5;

y3_zad = zeros(1, kk);
y3_zad(start:400) = 1.5;
y3_zad(400:800) = 0.8;
y3_zad(800:1200) = 2;
y3_zad(1200:kk) = 0.2;
```

## Główna pętla symulacyjna

Listing 1.12. "Główna pętla symulacyjna"

```
% Symulacja
for k = start:kk
    %symulacja obiektu
    [y1(k),y2(k),y3(k)] = symulacja_obiektu7(...
        u1(k-1),u1(k-2),u1(k-3),u1(k-4),...
        u2(k-1),u2(k-2),u2(k-3),u2(k-4),...
        u3(k-1),u3(k-2),u3(k-3),u3(k-4),...
        u4(k-1),u4(k-2),u4(k-3),u4(k-4),...
        y1(k-1),y1(k-2),y1(k-3),y1(k-4),...
        y2(k-1),y2(k-2),y2(k-3),y2(k-4),...
        y3(k-1),y3(k-2),y3(k-3),y3(k-4));

    %Regulator
    delta_y(1) = y1_zad(k) - y1(k);
    delta_y(2) = y2_zad(k) - y2(k);
    delta_y(3) = y3_zad(k) - y3(k);

    K1_tmp = Ke*delta_y';

    %obliczanie dU
    u_delta_tmp = cell2mat(u_delta);
    Ku_tmp = Ku*u_delta_tmp;
    du = K1_tmp - Ku_tmp;

    for n = D-1:-1:2
        u_delta(n) = u_delta(n-1);
    end

    u1(k) = u1(k-1) + du(1);
    u2(k) = u2(k-1) + du(2);
    u3(k) = u3(k-1) + du(3);
    u4(k) = u4(k-1) + du(4);
    u_delta(1,1) = {du};

    %bledy
    Ey(1) = Ey(1) + (y1_zad(k) - y1(k))^2;
    Ey(2) = Ey(2) + (y2_zad(k) - y2(k))^2;
    Ey(3) = Ey(3) + (y3_zad(k) - y3(k))^2;
end
```

## 1.4. Eksperymentalne dobranie konfiguracji i parametrów regulatorów PID i DMC

Dla zaproponowanej trajektorii zmian sygnałów zadanych (kilka skoków o różnej amplitudzie) dobrać nastawy regulatora PID i parametry algorytmu DMC metoda eksperymentalna. Jakość regulacji oceniać jakościowo (na podstawie rysunków przebiegów sygnałów) oraz ilościowo, wyznaczając wskaźnik jakości regulacji

gdzie  $k_{konc}$  oznacza koniec symulacji (zawsze taki sam). Zamieścić wybrane wyniki symulacji (przebiegi sygnałów wejściowych i wyjściowych procesu oraz wartości wskaźnika  $E$ ). W przypadku algorytmu PID rozważyć kilka możliwych konfiguracji regulatora, tzn. uchyb  $e_1$  pierwszego wyjścia oddziałuje na pierwszy sygnał sterujący  $u_1$ , uchyb  $e_2$  oddziałuje na  $u_2$ , uchyb  $e_3$  oddziałuje na  $u_3$  itd. Zamieścić wybrane wyniki symulacji

### 1.4.1. Konfiguracja i dobór parametrów regulatorów PID

#### Pid bez $u_1$

$Kr_1=1.5$   $Td_1=0.01$   $Ti_1=2$   $Kr_2=5.5$   $Td_2=0.2$   $Ti_2=0.4$   $Kr_3=2$   $Td_3=1$   $Ti_3=9$  Wartość wskaźnika  $E=79.893$

#### Pid bez $u_2$

$Kr_1=0.7$   $Td_1=0.3$   $Ti_1=0.2$   $Kr_2=3.5$   $Td_2=0.2$   $Ti_2=0.2$   $Kr_3=3$   $Td_3=0.8$   $Ti_3=7.5$  Wartość wskaźnika  $E=64.3445$

#### Pid bez $u_3$

$Kr_1=0.7$   $Td_1=0.3$   $Ti_1=0.2$   $Kr_2=0.7$   $Td_2=0.6$   $Ti_2=1.8$   $Kr_3=1.4$   $Td_3=0.6$   $Ti_3=5.5$  Wartość wskaźnika  $E=74.1529$

#### Pid bez $u_4$

$Kr_1=0.7$   $Td_1=0.3$   $Ti_1=0.2$   $Kr_2=0.6$   $Td_2=0.05$   $Ti_2=0.3$   $Kr_3=0.8$   $Td_3=0.4$   $Ti_3=0.4$  Wartość wskaźnika  $E=79.2468$

### 1.4.2. Dobór parametrów regulatorów DMC

#### DMC1

$D=350$   $N=100$   $Nu=15$   $\lambda_1=0.9$   $\lambda_2=0.5$   $\lambda_3=0.2$   $\lambda_4=0.1$   $\psi_1=1$   $\psi_2=0.54$   $\psi_3=1.3$  Wartość wskaźnika  $E=164.4355$

#### DMC2

$D=350$   $N=30$   $Nu=5$   $\lambda_1=0.9$   $\lambda_2=1.2$   $\lambda_3=0.5$   $\lambda_4=1$   $\psi_1=0.89$   $\psi_2=1$   $\psi_3=1.5$  Wartość wskaźnika  $E=167.2731$

#### DMC BEST

$D=350$   $N=200$   $Nu=10$   $\lambda_1=0.15$   $\lambda_2=0.2$   $\lambda_3=0.7$   $\lambda_4=0.1$   $\psi_1=1$   $\psi_2=1$   $\psi_3=1$  Wartość wskaźnika  $E=103.2769$

## 1.5. Optymalizacja parametrów regulatorów PID i DMC

Dla zaproponowanej trajektorii zmian sygnału zadanego dobrano nastawy regulatora PID w wyniku optymalizacji wskaźnika jakości regulacji  $E$ . Optymalizacji dokonano za pomocą wbudowanej funkcji MATLABa `fmincon`.

### 1.5.1. Optymalizacja PID

#### PID bez $u_1$

$Kr_1=2.438$   $Td_1=0$   $Ti_1=3.2542$   $Kr_2=8.8647$   $Td_2=0$   $Ti_2=0.2623$   $Kr_3=3.1042$   $Td_3=1.0262$   $Ti_3=16.8144$  Wartość wskaźnika  $E=64.2991$

#### PID bez $u_2$

$Kr_1=2.2901$   $Td_1=0.0187$   $Ti_1=0.5102$   $Kr_2=0.0219$   $Td_2=39.5656$   $Ti_2=0.0006$   $Kr_3=4.8545$   $Td_3=0.4969$   $Ti_3=17.6086$  Wartość wskaźnika  $E=51.5533$

#### PID bez $u_3$

$Kr_1=2.4231$   $Td_1=0$   $Ti_1=0.6438$   $Kr_2=1.3759$   $Td_2=0$   $Ti_2=1.173$   $Kr_3=6.4637$   $Td_3=0.0984$   $Ti_3=13.3023$  Wartość wskaźnika  $E=42.5008$

#### PID bez $u_4$

$Kr_1=2.5885$   $Td_1=0$   $Ti_1=0.5918$   $Kr_2=1.4396$   $Td_2=0$   $Ti_2=0.6631$   $Kr_3=13.4882$   $Td_3=0.029$   $Ti_3=4.4987$  Wartość wskaźnika  $E=43.3297$

### 1.5.2. Optymalizacja DMC

W regulatorze DMC dobierano współczynniki  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$ , natomiast horyzonty  $D$ ,  $N$ ,  $N_u$  przyjęto stałe.

$D=350$   $N=200$   $N_u=10$   $\lambda_1=0.9004$   $\lambda_2=-5.5093$   $\lambda_3=12.1642$   $\lambda_4=-0.0569$   $\psi_1=-0.5147$   $\psi_2=-9.3173$   $\psi_3=3.2215$  Wartość wskaźnika  $E=77.9097$

### 1.5.3. Wnioski

Biorąc pod uwagę ocenę regulacji jakościową oraz ilościową najlepiej prezentuje się algorytm PID z dobranymi parametrami za pomocą optymalizacji funkcją `fmincon`, pokazuje to że prostota regulatora PID w takiej sytuacji dała możliwość lepszego dostrojenia oraz lepszych wyników.

#### Porównanie najlepszego DMC i PID

PID – PID bez  $u_3$

$Kr_1=2.4231$   $Td_1=0$   $Ti_1=0.6438$   $Kr_2=1.3759$   
 $Td_2=0$   $Ti_2=1.173$   $Kr_3=6.4637$   
 $Td_3=0.0984$   $Ti_3=13.3023$   
 Wartość wskaźnika  $E=42.5008$

DMC –  $D=350$   $N=200$   $N_u=10$

$\lambda_1=0.9004$   $\lambda_2=-5.5093$   $\lambda_3=12.1642$   $\lambda_4=-0.0569$   
 $\psi_1=-0.5147$   $\psi_2=-9.3173$   $\psi_3=3.2215$   
 Wartość wskaźnika  $E=77.9097$

Wskaźnik jakości jest prawie dwa razy większy w przypadku regulatora DMC

## 1.6. Implementacja algorytmu DMC w wersji klasycznej

### 1.6.1. Program do symulacji algorytmu DMC w wersji klasycznej

Nastawy regulatora DMC dobrane eksperymentalnie i optymalizacyjnie

Listing 1.13. "Nastawy regulatora DMC dobrane eksperymentalnie i optymalizacyjnie"

```
%zadanie 6 - Skrypt relizujący algorytm DMC
%          regulatora klasycznego wielowymiarowego
clear all

%nastawy regulatora DMC
D = 350;%horyzont dynamiki

N = 200;%horyzont predykcji
Nu = 10;%horyzont sterowania

eks = 0;
%dobrane eksperymentalnie
if eks == 1
    lambda1 = 0.15;
    lambda2 = 0.2;
    lambda3 = 0.7;
    lambda4 = 0.1;
    psi1 = 1;
    psi2 = 1;
    psi3 = 1;
else
    lambda1 = 0.9;
    lambda2 = 1.2;
    lambda3 = 0.5;
    lambda4 = 1;
    psi1 = 0.89;
    psi2 = 1;
    psi3 = 1.5;
    N = 30;%horyzont predykcji
    Nu = 5;%horyzont sterowania
end
```

**Wyznaczanie macierzy S, Mp i M regulatora DMC**

Listing 1.14. "Wyznaczanie macierzy S Mp i M regulatora DMC"

```
%warunki poczatkowe
nu = 4;
ny = 3;
load('s.mat')
%Macierz odpowiedzi skokowych
for i = 1:D
    S(i)=[s11(i) s12(i) s13(i) s14(i);...
          s21(i) s22(i) s23(i) s24(i);...
          s31(i) s32(i) s33(i) s34(i)];
end

% Macierz predykcji
for i = 1:N
    for j = 1:D-1
        if i+j <= D
            Mp{i,j} = S{i+j}-S{j};
        else
            Mp{i,j} = S{D}-S{j};
        end
    end
end

% Macierz M
for i=1:Nu
    M(i:N,i)=S(1:N-i+1);
    M(1:i-1,i)=[0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 0 0];
end
```

## Wyznaczanie macierzy Lambda, Psi i K regulatora DMC

Listing 1.15. "Wyznaczanie macierzy Lambda Psi i K regulatora DMC"

```

%Macierz lambda
for i=1:Nu
    for j=1:Nu
        if i==j
            Lambda{i,j}=[lambda1 0 0 0; 0 lambda2 0 0;...
                          0 0 lambda3 0; 0 0 0 lambda4];
        else
            Lambda{i,j}=[0 0 0 0; 0 0 0 0;...
                          0 0 0 0; 0 0 0 0];
        end
    end
end

%Macierz Psi
for i=1:N
    for j=1:N
        if i==j
            Psi{i,j}=[psi1 0 0; 0 psi2 0; 0 0 psi3];
        else
            Psi{i,j}=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
        end
    end
end

%Macierz K
for i = 1:Nu
    size(i) = nu;
end
for i=1:N
    size2(i) = ny;
end

M_temp = cell2mat(M);
M_temp_tr = M_temp';
Psi_temp = cell2mat(Psi);
M_temp_tr = M_temp_tr * Psi_temp;
M_temp = mat2cell(M_temp_tr*M_temp,size,size);
for i=1:Nu
    for j=1:Nu
        L{i,j} = M_temp{i,j}+Lambda{i,j}; %Dodanie Lambdy
    end
end
L_temp = cell2mat(L);
L_temp_rev = mat2cell(L_temp^(-1),size,size);
L_temp_rev = cell2mat(L_temp_rev);

```

## Inicjalizacja macierzy do przechowywania danych

Listing 1.16. "Inicjalizacja macierzy do przechowywania danych"

```
%Macierze do przechowywania danych
u_d = zeros(nu,1);
for i = 1:D-1
    u_delta(i,1) = {u_d};
end

y_z = zeros(ny,1);
for i = 1:N
    y_zad_mod(i,1) = {y_z};
end

Y_dmc = zeros(ny,1);
for i=1:N
    y_mod(i,1)={Y_dmc};
end

for i=1:N
    Y0(i,1)={0;0};
end

du = zeros(nu,1);
for i=1:Nu
    dU_mod(i,1)={du};
end
```

## Parametry symulacji

Listing 1.17. "Parametry symulacji"

```
%parametry symulacji
kk = 1600;
start = 10;
u1 = zeros(1, kk);
u2 = zeros(1, kk);
u3 = zeros(1, kk);
u4 = zeros(1, kk);
y1 = zeros(1, kk);
y2 = zeros(1, kk);
y3 = zeros(1, kk);

Ey = zeros(ny, 1);

y1_zad = zeros(1, kk);
y1_zad(start:400) = 1;
y1_zad(400:800) = 1.5;
y1_zad(800:1200) = 0.6;
y1_zad(1200:kk) = 2.5;

y2_zad = zeros(1, kk);
y2_zad(start:400) = 2;
y2_zad(400:800) = 1.2;
y2_zad(800:1200) = 0;
y2_zad(1200:kk) = 1.5;

y3_zad = zeros(1, kk);
y3_zad(start:400) = 1.5;
y3_zad(400:800) = 0.8;
y3_zad(800:1200) = 2;
y3_zad(1200:kk) = 0.2;
```



## Główna pętla symulacyjna

Listing 1.18. "Główna pętla symulacyjna"

```

for k = start:kk
    % Równanie różnicowe
    [y1(k),y2(k),y3(k)] = symulacja_obiektu7(u1(k-1),u1(k-2),u1(k-3),u1(k-4),...
        u2(k-1),u2(k-2),u2(k-3),u2(k-4),u3(k-1),u3(k-2),u3(k-3),u3(k-4),...
        u4(k-1),u4(k-2),u4(k-3),u4(k-4),y1(k-1),y1(k-2),y1(k-3),y1(k-4),...
        y2(k-1),y2(k-2),y2(k-3),y2(k-4),y3(k-1),y3(k-2),y3(k-3),y3(k-4));

    % Regulator
    Y_dmc(1) = y1(k);
    Y_dmc(2) = y2(k);
    Y_dmc(3) = y3(k);
    for i=1:N
        y_mod(i,1)={Y_dmc};
    end

    Y_zad(1) = y1_zad(k);
    Y_zad(2) = y2_zad(k);
    Y_zad(3) = y3_zad(k);

    for i=1:N
        y_zad_mod(i,1) = {Y_zad}';
    end

    %obliczanie Y0
    Mp_tmp = cell2mat(Mp);
    u_delta_tmp = cell2mat(u_delta);
    Y0_tmp = mat2cell(Mp_tmp * u_delta_tmp,size2,[1]);
    for i = 1:N
        Y0{i,1} = y_mod{i,1} + Y0_tmp{i,1};
    end

    %obliczanie dU
    for i = 1:N
        uchyb{i,1} = y_zad_mod{i,1} - Y0{i,1};
    end
    K_tmp = cell2mat(K);
    uchyb_tmp = cell2mat(uchyb);
    dU_mod = mat2cell(K_tmp*uchyb_tmp,size,[1]);
    du = dU_mod{1};

    for n = D-1:-1:2
        u_delta(n) = u_delta(n-1);
    end

    u1(k) = u1(k-1) + du(1);
    u2(k) = u2(k-1) + du(2);
    u3(k) = u3(k-1) + du(3);
    u4(k) = u4(k-1) + du(4);
    u_delta(1,1) = {du};

    %bledy
    Ey(1) = Ey(1) + (y1_zad(k) - y1(k))^2;
    Ey(2) = Ey(2) + (y2_zad(k) - y2(k))^2;
    Ey(3) = Ey(3) + (y3_zad(k) - y3(k))^2;
end

```

### 1.6.2. Porównanie implementacji regulatorów DMC

#### DMC1

$D=350$   $N=100$   $Nu=15$   $\lambda_1=0.9$   $\lambda_2=0.5$   $\lambda_3=0.2$   $\lambda_4=0.1$   $\psi_1=1$   $\psi_2=0.54$   $\psi_3=1.3$   
Wartość wskaźnika  $E=164.4355$

#### DMC2

$D=350$   $N=30$   $Nu=5$   $\lambda_1=0.9$   $\lambda_2=1.2$   $\lambda_3=0.5$   $\lambda_4=1$   $\psi_1=0.89$   $\psi_2=1$   $\psi_3=1.5$   
Wartość wskaźnika  $E=167.2731$

#### DMC BEST

$D=350$   $N=200$   $Nu=10$   $\lambda_1=0.15$   $\lambda_2=0.2$   $\lambda_3=0.7$   $\lambda_4=0.1$   $\psi_1=1$   $\psi_2=1$   $\psi_3=1$   
Wartość wskaźnika  $E=103.2769$

### 1.6.3. Wnioski

Otrzymane wyniki symulacji dla wybranego zestawu parametrów są takie same jak w wersji klasycznej.

Algorytm DMC w najprostszej wersji uzyskał taki sam wskaźnik regulacji co DMC w klasycznej wersji, a dzięki uproszczeniu obliczeń jest szybszy.

## 2. Laboratorium

### 2.1. Stanowisko grzejąco-chłodzące

#### 2.1.1. Sprawdzenie poprawności punktu pracy

Sygnały sterujące ustawione zostały na wskazane w poleceniu wartości:  $G1 = 32$ ,  $G2 = 37$ ,  $W1=W2=50$ . Sprawdzona została możliwość sterowania i pomiaru w komunikacji ze stanowiskiem. Wartości temperatur w punkcie pracy wyniosły:  $T1 = 36,3$   $T2 = 38,3$

### 2.1.2. Zabezpieczenia stanowiska

W celu zabezpieczenia stanowiska przed uszkodzeniem na sterowniku został zaimplementowany mechanizm, który przy przekroczeniu temperatury 150 °C wyłącza grzałkę sąsiadującą z czujnikiem, który zmierzył niebezpieczną temperaturę. Implementacja takiego mechanizmu jest prosta, ale niezwykle istotna w tego typu procesach. Zadeklarowano wartość krytyczną temperatury oraz zaimplementowano funkcję sprawdzającą czy wskazanie czujnika nie przekracza tej wartości. W przypadku jej przekroczenia grzałka sąsiadująca z danym czujnikiem zostaje wyłączona, sterowanie G zostaje ustawione na 0.

### Implementacja mecahnizmu zabezpieczeń stanowiska na PLC

Listing 2.1. "Implementacja mechanizmu zabezpieczeń stanowiska na PLC"

```
// Program: Modbus; Typ: Scan
// Jesli czujnik T1 wskazuje ponad 150 stopni
IF(T_1 >= K15000) THEN
    SET(TRUE, T_1_alarm);
END_IF;

// Jesli czujnik T3 wskazuje ponad 150 stopni
IF(T_3 >= K15000) THEN
    SET(TRUE, T_3_alarm);
END_IF;

// Jesli aktywny alarm T1 wylacz grzalke G1
IF(T_1_alarm) THEN
    MOV(TRUE, KO, G_1);
END_IF;

// Jesli aktywny alarm T3 wylacz grzalke G2
IF(T_3_alarm) THEN
    MOV(TRUE, KO, G_2);
END_IF;
```

### 2.1.3. Implementacja oraz dobór nastaw dwupętlowego regulatora PID

Na sterowniku zaimplementowano uwzględniając ograniczenia dwupętlowy regulator PID. Metodą eksperymentalną dobrano nastawy regulatora.

#### Implementacja regulatora PID toru T1-G1

Listing 2.2. "Inicjacja parametrów regulatora PID toru T1-G1"

```
//Program: Init; Typ: Initial
//init regulatora PID_G1
PID_G1.K_gain := 30.1;
PID_G1.TI := 25.0;
PID_G1.TD := 1.0;
PID_G1.Ep0 := 0.0;
PID_G1.Ep1 := 0.0;
PID_G1.Ep2 := 0.0;
PID_G1.Rp0 := 0.0;
PID_G1.Rp1 := 0.0;
PID_G1.Rp2 := 0.0;
PID_G1.sampling_time := 4.0;
PID_G1.SV := 36.68;
PID_G1.MV := 32.0;
```

Listing 2.3. "Program regulatora PID toru T1-G1"

```

//Program: PID_R; Typ: FixedScan 4000ms
IF PID_G1.Control_ON THEN
//      //Ustawienie wartosci PV
PID_G1.PV := INT_TO_REAL(T_1)/100.0;

      //Wyliczenie parametrow
      //r0 = K*( 1+(Tp/(2*Ti))+Td/Tp );
PID_G1.Rp0 := PID_G1.K_gain*(
    1.0
    +(PID_G1.sampling_time/(2.0*PID_G1.TI))
    +PID_G1.TD/PID_G1.sampling_time
);
//r1 = K*( (Tp/(2*Ti))-(2*Td/Tp)-1 );
PID_G1.Rp1 := PID_G1.K_gain*(
    (PID_G1.sampling_time/(2.0*PID_G1.TI))
    -(2.0*PID_G1.TD/PID_G1.sampling_time)
    -1.0
);
//K*Td/Tp;
PID_G1.Rp2 := PID_G1.K_gain*PID_G1.TD/PID_G1.sampling_time;

//Wyliczenie uchybu regulacji i przesuniecie historii
PID_G1.Ep2 := PID_G1.Ep1;
PID_G1.Ep1 := PID_G1.Ep0;
PID_G1.Ep0 := PID_G1.SV - PID_G1.PV;

//Obliczenie sterowania
//u = R2*E2 + R1*E1 + R0*E0 + u;
PID_G1.MV := PID_G1.Rp2*PID_G1.Ep2
    +PID_G1.Rp1*PID_G1.Ep1
    +PID_G1.Rp0*PID_G1.Ep0
    +PID_G1.MV;

//Ograniczenia sterowania
IF (PID_G1.MV > 100.0) THEN
    PID_G1.MV := 100.0;
END_IF;

IF (PID_G1.MV < 0.0) THEN
    PID_G1.MV := 0.0;
END_IF;

G_1 := REAL_TO_INT(PID_G1.MV*10.0);
END_IF;

```

---

**Wyznaczenie modelu obiektu**

**Dobranie nastaw regulatora**

#### **2.1.4. Implementacja i dobór parametrów regulatora DMC 2x2**

Na sterowniku zaimplementowano uwzględniając ograniczenia regulator DMC 2x2 w wersji oszczędnej obliczeniowo(analitycznej). Pozyskano odpowiedzi skokowe obiektu. Dobierając parametry regulatora uwzględniono: Liczbę wykorzystanych rejestrów pamięci, czas obliczeń pojedynczej iteracji algorytmu oraz jakość regulacji Implementacja Wykresy

**Implementacja**

**Odpowiedzi skokowe**

**Dobór parametrów regulatora**



### **2.1.5. Panel operatora**

Panel operatora Wartości mierzone, zadane oraz sterowanie

**2.1.6. Automat stanów**

Zaimplementować automat stanów, na podstawie którego modyfikowane będą wartości zadane. Opisać implementację.

---

## **2.2. Stanowisko INTECO - zbiorniki wodne**

### **2.2.1. Konfiguracja sterownika stanowiska Inteco**

Skonfigurować sterownik w celu obsługi stanowiska Inteco. Opisać zastosowaną konfigurację.

**2.2.2. Zabezpieczenia stanowiska**

Zaimplementować na sterowniku mechanizm zabezpieczający przed uszkodzeniem stanowiska. Omówić zastosowane podejście.

---

### **2.2.3. Charakterystyka statyczna**

Spróbować wyznaczyć charakterystykę statyczną. Omówić wyniki.

**2.2.4. Dostosowanie i dobieranie parametrów regulatorów PID**

Dostosować implementację regulatora PID (wielopetlowego) do współpracy ze stanowiskiem Inteco. Regulator(y) dostroić. Omówić proces dobierania nastaw regulatorów. Uwzględnić ograniczenia jeśli istnieją. Zamieścić wykresy w sprawozdaniu.

**2.2.5. Automat stanów**

Dostosować automat stanów, na podstawie którego modyfikowane będą wartości zadane.

**2.2.6. Wizualizacja procesu**

Przygotować wizualizację procesu: — jego szczegółowa reprezentacja graficzna, — wykres sygnałów wyjściowych, wartości zadanych oraz sterowania, — graf przejść automatu stanów.



### 2.3. Porównanie regulatorów PID

Porównać działanie własnej implementacji regulatora PID z działaniem wbudowanej w sterownik funkcji PID. Sprawdzić wpływ ograniczeń na działanie obu wersji regulatora. Omówić parametry zastosowane w funkcji PID.