
Spis treści


| 1. | Proj | ${f jekt}$ | | |
|----|--------------|-----------------|---|--|
| | 1.1. | | vność podanego punktu pracy | |
| | 1.2. | - | viedzi skokowe 12 torów procesów | |
| | 1.3. | Progra | m do symulacji algorytmu cyfrowego PID i DMC w najprostszej wersji analitycznej | |
| | | 1.3.1. | Program do symulacji algorytmu cyfrowego PID | |
| | | 1.3.2. | Program do symulacji algorytmu DMC w najprostszej wersji analitycznej 10 | |
| | 1.4. | Eksper | ymentalne dobranie konfiguracji i parametrów regulatorów PID i DMC 14 | |
| | | 1.4.1. | Konfiguracja i dobór parametrów regulatorów PID | |
| | | 1.4.2. | Dobór parametrów regulatorów DMC | |
| | 1.5. | Optym | nalizacja parametrów regulatorów PID i DMC | |
| | | 1.5.1. | Optymalizacja PID | |
| | | 1.5.2. | Optymalizacja DMC | |
| | | 1.5.3. | Wnioski | |
| | 1.6. | Impler | nentacja algorytmu DMC w wersji klasycznej | |
| | | 1.6.1. | Program do symulacji algorytmu DMC w wersji klasycznej | |
| | | 1.6.2. | Porównanie implementacji regulatorów DMC | |
| | | 1.6.3. | Wnioski | |
| 2. | Laboratorium | | | |
| | 2.1. | Stanov | visko grzejąco-chłodzące | |
| | 2.1. | 2.1.1. | Sprawdzenie poprawności punktu pracy | |
| | | 2.1.2. | Zabezpieczenia stanowiska | |
| | | 2.1.3. | Implementacja oraz dobór nastaw dwupętlowego regulatora PID | |
| | | 2.1.4. | Implementacja i dobór parametrów regulatora DMC 2x2 | |
| | | 2.1.5. | Panel operatora | |
| | | 2.1.6. | Automat stanów | |
| | 2.2. | | visko INTECO - zbiorniki wodne | |
| | | 2.2.1. | Konfiguracja sterownika stanowiska Inteco | |
| | | 2.2.2. | Zabezpieczenia stanowiska | |
| | | 2.2.3. | Charakterystyka statyczna | |
| | | 2.2.4. | Dostosowanie i dobieranie parametrów regulatorów PID | |
| | | 2.2.4. $2.2.5.$ | Automat stanów | |
| | | 2.2.6. | Wizualizacja procesu | |
| | 2.3. | | nanie regulatorów PID 66 | |

1.1. Poprawność podanego punktu pracy

Zasymulowano odpowiedź procesu w punkcie pracy dla sterowania upp1=upp2=upp3=upp4=0



Rys. 1.1. projekt-zadanie1-u-proj-zadanie1u




Rys. 1.2. projektzadanie
1
yprojzadanie 1
y $\,$


Podany punkt pracy jest poprawny

1.2. Odpowiedzi skokowe 12 torów procesów


Wyznaczono odpowiedzi skokowe dla 12 torów procesu to znaczy zestaw liczb smn dla m równe 1, 2, 3, gdzie m oznacza numer wyjścia y i n równe 1, 2, 3, 4, gdzie n oznacz numer sterowania u przy pojedynczych skokach jednostkowych odpowiednich sygnałów sterujących od chwili k równe 0 włącznie sygnał wymusznia ma wartośc 1, w przeszłości jest zerowy.




Rys. 1.3. projekt-zadanie2-u1-proj-zadanie2u1



Rys. 1.4. projekt-zadanie
2-u2-proj-zadanie 2
u2



Rys. 1.5. projekt-zadanie2-u3-projzadanie2u3



Rys. 1.6. projekt-zadanie2-u4-proj-projzadanie2u4

1.3. Program do symulacji algorytmu cyfrowego PID i DMC w najprostszej wersji analitycznej

Zaimplementowano cyfrowy algorytm PID oraz algorytm DMC (w najprostszej wersji analitycznej)

Info o PID i DMC z poprzednich

1.3.1. Program do symulacji algorytmu cyfrowego PID

Inicjalizacja

Listing 1.1. "Inicjalizacja"

Nastawy regulatorów eksperymentalnie

Listing 1.2. "Nastawy regulatorów"

```
%nastawy regulatorow
% %eksperymentalnie
% if ster == 1
      Kr1 = 1.5; Ti1 = 2; Td1 = 0.01; %u2 dla y3
%
      Kr2 = 5.5; Ti2 = 0.4; Td2 = 0.2; %u3 dla y2
      Kr3 = 2; Ti3 = 9; Td3 = 1; %u4 dla y1
% elseif ster == 2
      \vec{Kr1} = 0.7; Ti1 = 0.2; Td1 = 0.3;%u1 dla y3 Kr2 = 3.5; Ti2 = 0.2; Td2 = 0.2;%u3 dla y2
%
%
      Kr3 = 3; Ti3 = 7.5; Td3 = 0.8; %u4 dla y1
% elseif ster == 3
      Kr1 = 0.7; Ti1 = 0.2; Td1 = 0.3; %u1 dla y3
%
      Kr2 = 0.7; Ti2 = 1.8; Td2 = 0.6; %u2 dla y2
      Kr3 = 1.4; Ti3 = 5.5; Td3 = 0.6; %u4 dla y1
% elseif ster == 4
      Kr1 = 0.7; Ti1 = 0.2; Td1 = 0.3; %u1 dla y3
      Kr2 = 0.6; Ti2 = 0.3; Td2 = 0.05; %u2 dla y2
      Kr3 = 0.8; Ti3 = 0.4; Td3 = 0.4; %u3 dla y1
% end
```

Optymalizacja

Listing 1.3. "Optymalizacja"

```
%optymalizacja
if ster == 1
    Kr1 = 2.4380; Ti1 = 3.2542; Td1 = 0; %u2 dla y3

Kr2 = 8.8647; Ti2 = 0.2623; Td2 = 0; %u3 dla y2
    Kr3 = 3.1042; Ti3 = 16.8144; Td3 = 1.0262; %u4 dla y1
elseif ster == 2
    Kr1 = 2.2901; Ti1 = 0.5102; Td1 = 0.0187; %u1 dla y3
    Kr2 = 0.0219; Ti2 = 0.0006; Td2 = 39.5656; %u3 dla y2
    Kr3 = 4.8545; Ti3 = 17.6086; Td3 = 0.4969; %u4 dla y1
elseif ster == 3
    Kr1 = 2.4231; Ti1 = 0.6438; Td1 = 0; %u1 dla y3
    Kr2 = 1.3759; Ti2 = 1.1730; Td2 = 0; %u2 dla y2
    Kr3 = 6.4637; Ti3 = 13.3023; Td3 = 0.0984; %u4 dla y1
elseif ster == 4
    Kr1 = 2.5885; Ti1 = 0.5918; Td1 = 0; %u1 dla y3
    Kr2 = 1.4396; Ti2 = 0.6631; Td2 = 0; %u2 dla y2
    Kr3 = 13.4882; Ti3 = 4.4987; Td3 = 0.0290; %u3 dla y1
end
```

Parametry symulacji

Listing 1.4. "Parametry symulacji"

```
%parametry symulacji
kk = 1600;
start = 10;
e = zeros(1,kk);
u1 = zeros(1,kk);
u2 = zeros(1,kk);
u3 = zeros(1,kk);
u4 = zeros(1,kk);
y1 = zeros(1,kk);
y2 = zeros(1,kk);
y3 = zeros(1,kk);
Ey = zeros(ny,1);
y1_zad = zeros(1,kk);
y1_zad(start:400) = 1;
y1_zad(400:800) = 1.5;
y1_zad(800:1200) = 0.6;
y1_zad(1200:kk) = 2.5;
y2_zad = zeros(1,kk);
y2_zad(start:400) = 2;
y2_zad(400:800) = 1.2;
y2_zad(800:1200) = 0;
y2_zad(1200:kk) = 1.5;
y3_zad = zeros(1,kk);
y3_zad(start:400) = 1.5;
y3_zad(400:800) = 0.8;
y3_zad(800:1200) = 2;
y3_{zad}(1200:kk) = 0.2;
```

Główna pętla symulacyjna

Listing 1.5. "Główna petla symulacyjna"

```
%glowna petla symulacyjna
for k = start:kk
    %symulacja obiektu
   [y1(k),y2(k),y3(k)] = symulacja_obiektu7(...
       u1(k-1),u1(k-2),u1(k-3),u1(k-4),...
       u2\,(k-1)\;,u2\,(k-2)\;,u2\,(k-3)\;,u2\,(k-4)\;,\dots
       u3(k-1),u3(k-2),u3(k-3),u3(k-4),...
       u4(k-1), u4(k-2), u4(k-3), u4(k-4), ...
       y1(k-1), y1(k-2), y1(k-3), y1(k-4), \dots
       y2(k-1), y2(k-2), y2(k-3), y2(k-4), ...
       y3(k-1), y3(k-2), y3(k-3), y3(k-4));
   %uchyb regulacji
    e(1,k) = y1_{zad}(k) - y1(k);
    e(2,k) = y2_{zad}(k) - y2(k);
    e(3,k) = y3_{zad}(k) - y3(k);
    if ster == 1
        u2(k) = r21*e(3,k-2)+r11*e(3,k-1)+...
                r01*e(3,k)+u2(k-1); %y3 od u2
        u3(k) = r22*e(2,k-2)+r12*e(2,k-1)+...
                r02*e(2,k)+u3(k-1); %y2 od u3
        u4(k) = r23*e(1,k-2)+r13*e(1,k-1)+...
                r03*e(1,k)+u4(k-1); %y1 od u4
    elseif ster == 2
        u1(k) = r21*e(3,k-2)+r11*e(3,k-1)+...
                r01*e(3,k)+u1(k-1); %y3 od u1
        u3(k) = r22*e(2,k-2)+r12*e(2,k-1)+...
                r02*e(2,k)+u2(k-1); %y2 od u3
        u4(k) = r23*e(1,k-2)+r13*e(1,k-1)+...
                r03*e(1,k)+u4(k-1); %y1 od u4
    elseif ster == 3
        u1(k) = r21*e(3,k-2)+r11*e(3,k-1)+...
                r01*e(3,k)+u1(k-1); %y3 od u1
        u2(k) = r22*e(2,k-2)+r12*e(2,k-1)+...
                r02*e(2,k)+u2(k-1); %y2 od u2
        u4(k) = r23*e(1,k-2)+r13*e(1,k-1)+...
                r03*e(1,k)+u4(k-1); %y1 od u4
    elseif ster == 4
        u1(k) = r21*e(3,k-2)+r11*e(3,k-1)+...
                r01*e(3,k)+u1(k-1); %y3 dla u1
        u2(k) = r22*e(2,k-2)+r12*e(2,k-1)+...
                r02*e(2,k)+u2(k-1); %y2 dla u2
        u3(k) = r23*e(1,k-2)+r13*e(1,k-1)+...
                r03*e(1,k)+u3(k-1); %y1 dla u3
    end
```

1.3.2. Program do symulacji algorytmu DMC w najprostszej wersji analitycznej Nastawy regulatora DMC dobrane eksperymentalnie i optymalizacyjnie

Listing 1.6. "Nastawy regulatora DMC dobrane eksperymentalnie i optymalizacyjnie""

```
%zadanie 3 i 4 - Skrypt relizujacy algorytm DMC regulatora
                  uproszczonego wielowymiarowego
clear all
%nastawy regulatora DMC
D = 350; %horyzont dynamiki
N = 200; %horyzont predykcji
Nu = 10; %horyzont sterowania
%dobrane eksperymentalnie
% lambda1 = 0.15;
% lambda2 = 0.2;
% lambda3 = 0.7;
% lambda4 = 0.1;
% psi1 = 1;
% psi2 = 1;
% psi3 = 1;
%optymalizacja
lambda1 = 0.9004;
lambda2 = -5.5093;
lambda3 = 12.1642;
lambda4 = -0.0569:
psi1 = -0.5147;
psi2 = -9.3173;
psi3 = 3.2215;
```

Wyznaczanie macierzy S, Mp i M regulatora DMC

Listing 1.7. "Wyznaczanie macierzy S Mp i M regulatora DMC"

```
%warunki poczatkowe
nu = 4;
\mathbf{ny} = 3;
load('s.mat')
%Macierz odopowiedzi skokowych
for i = 1:D
    S(i) = \{[s11(i) \ s12(i) \ s13(i) \ s14(i); ... \}
            s21(i) s22(i) s23(i) s24(i);...
            s31(i) s32(i) s33(i) s34(i)]};
end
% Macierz predykcji
for i = 1:N
   for j = 1:D-1
      if i+j <= D
         Mp\{i,j\} = S\{i+j\}-S\{j\};
      else
          Mp\{i,j\} = S\{D\}-S\{j\};
       end
   end
end
% Macierz M
for i=1:Nu
    M(i:N,i)=S(1:N-i+1);
    M(1:i-1,i) = \{[0 \ 0 \ 0 \ 0; \ 0 \ 0 \ 0; \ 0 \ 0 \ 0]\};
end
```

Wyznaczanie macierzy Lambda, Psi i K regulatora DMC

Listing 1.8. "Wyznaczanie macierzy Lambda Psi i K regulatora DMC"

```
%Macierz lambda
for i=1:Nu
    for j=1:Nu
        if i==j
             Lambda{i,j}=[lambda1 0 0 0; 0 lambda2 0 0;...
                          0 0 lambda3 0; 0 0 0 lambda4];
        else
            Lambda{i,j}=[0 0 0 0; 0 0 0; ...
                          0 0 0 0; 0 0 0 0;];
        end
    end
end
%Macierz Psi
for i=1:N
    for j=1:N
        if i == j
            Psi{i,j}=[psi1 0 0; 0 psi2 0; 0 0 psi3];
        else
            Psi{i,j}=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
        end
    end
end
%Macierz K
for i = 1:Nu
    size(i) = nu;
end
for i=1:N
    size2(i) = ny;
end
M_temp = cell2mat(M);
M_temp_tr = M_temp';
Psi_temp = cell2mat(Psi);
M_temp_tr = M_temp_tr * Psi_temp;
M_temp = mat2cell(M_temp_tr*M_temp, size, size);
for i=1:Nu
   for j=1:Nu
        L{i,j} = M_temp{i,j}+Lambda{i,j}; %Dodanie Lambdy
    end
end
L_temp = cell2mat(L);
L_temp_rev = mat2cell(L_temp^(-1), size, size);
L_temp_rev = cell2mat(L_temp_rev);
K = mat2cell(L_temp_rev * M_temp_tr,size,size2);
```

Wyznaczanie macierzy Ku oszczędnego regulatora DMC

Listing 1.9. "Wyznaczanie macierzy Ku oszczędnego regulatora DMC"

```
%oszczedny DMC
Mp_tmp = cell2mat(Mp);
K1 = cell2mat(K(1,:));
Ku = K1*Mp_tmp;
for i = 1:nu
    for j = 1:ny
        Ke(i,j) = sum(K1(i,j:3:N*ny));
    end
end
```

Inicjalizacja macierzy do przechowywania danych

Listing 1.10. "Inicjalizacja macierzy do przechowywania danych"

```
%Macierze do przechowywania danych
u_d = zeros(nu,1);
for i = 1:D-1
    u_delta(i,1) = {u_d};
y_z = zeros(ny,1);
for i = 1:N
    y_zad_mod(i,1) = {y_z};
end
Y_{dmc} = zeros(ny,1);
for i=1:N
    y_mod(i,1)={Y_dmc};
for i=1:N
    YO(i,1)={[0;0]};
du = zeros(nu,1);
for i=1:Nu
    dU_mod(i,1) = {du};
```

Parametry symulacji

Listing 1.11. "Parametry symulacji"

```
%parametry symulacji
kk = 1600;
start = 10;
u1 = zeros(1,kk);
u2 = zeros(1,kk);
u3 = zeros(1,kk);
u4 = zeros(1,kk);
y1 = zeros(1,kk);
y2 = zeros(1,kk);
y3 = zeros(1,kk);
Ey = zeros(ny,1);
y1_zad = zeros(1,kk);
y1_zad(start:400) = 1;
y1_zad(400:800) = 1.5;
y1_zad(800:1200) = 0.6;
y1_zad(1200:kk) = 2.5;
y2_zad = zeros(1,kk);
y2_zad(start:400) = 2;
y2_zad(400:800) = 1.2;
y2_zad(800:1200) = 0;
y2_zad(1200:kk) = 1.5;
y3_zad = zeros(1,kk);
y3_zad(start:400) = 1.5;
y3_zad(400:800) = 0.8;
y3_zad(800:1200) = 2;
y3_zad(1200:kk) = 0.2;
```

Główna pętla symulacyjna

Listing 1.12. "Główna pętla symulacyjna"

```
% Symulacja
for k = start:kk
    %symulacja obiektu
    [y1(k),y2(k),y3(k)] = symulacja_obiektu7(...
       u1(k-1),u1(k-2),u1(k-3),u1(k-4),...
       u2(k-1),u2(k-2),u2(k-3),u2(k-4),...
u3(k-1),u3(k-2),u3(k-3),u3(k-4),...
       u4(k-1),u4(k-2),u4(k-3),u4(k-4),...
       y1(k-1), y1(k-2), y1(k-3), y1(k-4), ...
        y2(k-1), y2(k-2), y2(k-3), y2(k-4), ...
       y3(k-1), y3(k-2), y3(k-3), y3(k-4));
    %Regulator
    delta_y(1) = y1_zad(k) - y1(k);
delta_y(2) = y2_zad(k) - y2(k);
    delta_y(3) = y3_zad(k) - y3(k);
    K1_tmp = Ke*delta_y';
    %obliczanie dU
    u_delta_tmp = cell2mat(u_delta);
    Ku_tmp = Ku*u_delta_tmp;
du = K1_tmp - Ku_tmp;
    for n = D-1:-1:2
      u_delta(n) = u_delta(n-1);
    u1(k) = u1(k-1) + du(1);
    u2(k) = u2(k-1) + du(2);
    u3(k) = u3(k-1) + du(3);
    u4(k) = u4(k-1) + du(4);
    u_delta(1,1) = {du};
   %bledy
   Ey(1) = Ey(1) + (y1_zad(k) - y1(k))^2;
   Ey(2) = Ey(2) + (y2_{zad}(k) - y2(k))^2;
   Ey(3) = Ey(3) + (y3_zad(k) - y3(k))^2;
```

1.4. Eksperymentalne dobranie konfiguracji i parametrów regulatorów PID i DMC


Dla zaproponowanej trajektorii zmian sygnałów zadanych (kilka skoków o róznej amplitudzie) dobrac nastawy regulatora PID i parametry algorytmu DMC metoda eksperymentalna. Jakosc regulacji oceniac jakosciowo (na podstawie rysunków przebiegów sygnałów) oraz ilosciowo, wyznaczajac wskaznik jakosci regulacji

gdzie kkonc oznacza koniec symulacji (zawsze taki sam). Zamiescic wybrane wyniki symulacji (przebiegi sygnałów wejsciowych i wyjsciowych procesu oraz wartosci wskaznika E). Wprzypadku algorytmu PID rozwazyc kilka mozliwych konfiguracji regulatora, tzn. uchyb e1 pierwszego wyjscia oddziałuje na pierwszy sygnał sterujacy u1, uchyb e2 oddziałuje na u2, uchyb e3 oddziałuje na u3 itd. Zamiescic wybrane wyniki symulacji


1.4.1. Konfiguracja i dobór parametrów regulatorów PID

Pid bez u1

Kr1=1.5 Td1=0.01 Ti1=2 Kr2=5.5 Td2=0.2 Ti2=0.4 Kr3=2 Td3=1 Ti3=9 Wartość wskaźnika E=79.893




Rys. 1.7. projekt-zadanie4-PID-PIDbezu1-u-projzadanie4PIDbezu1u.tex




Rys. 1.8. projekt-zadanie4-PID-PIDbezu1-y-projzadanie4PIDbezu1u.tex

Pid bez u2

Kr1=0.7 Td1=0.3 Ti1=0.2 Kr2=3.5 Td2=0.2 Ti2=0.2 Kr3=3 Td3=0.8 Ti3=7.5 Wartość wskaźnika E=64.3445




Rys. 1.9. projekt-zadanie
4-PID-PIDbezu2-u-projzadanie 4PIDbezu2u.tex




Rys. 1.10. projekt-zadanie
4-PID-PIDbezu2-y-projzadanie 4PIDbezu2y.tex

Pid bez u3

Kr1=0.7 Td1=0.3 Ti1=0.2 Kr2=0.7 Td2=0.6 Ti2=1.8 Kr3=1.4 Td3=0.6 Ti3=5.5 Wartość wskaźnika E=74.1529




Rys. 1.11. projekt-zadanie
4-PID-PIDbezu3-u-projzadanie 4PIDbezu3u.tex




Rys. 1.12. projekt-zadanie
4-PID-PIDbezu3-y-proj
zadanie 4PIDbezu3y.tex $\,$

Pid bez u4

Kr1=0.7 Td1=0.3 Ti1=0.2 Kr2=0.6 Td2=0.05 Ti2=0.3 Kr3=0.8 Td3=0.4 Ti3=0.4 Wartość wskaźnika E=79.2468




Rys. 1.13. projekt-zadanie
4-PID-PIDbezu4-u-projzadanie 4PIDbezu4u.tex




Rys. 1.14. projekt-zadanie4-PID-PIDbezu4-y-projzadanie4PIDbezu4y.tex

1.4.2. Dobór parametrów regulatorów DMC

DMC1




Rys. 1.15. projekt-zadanie
4-DMC-DMC1-u-proj
zadanie 4DMC1u.tex




Rys. 1.16. projekt-zadanie
4-DMC-DMC1-y-proj
zadanie 4DMC1y.tex $\,$

DMC2

D=350 N=30 Nu=5 lambda1=0.9 lambda2=1.2 lambda3=0.5 lambda4=1 psi1=0.89 psi2=1 psi3=1.5 Wartość wskaźnika E=167.2731




Rys. 1.17. projekt-zadanie
4-DMC-DMC2-u-proj
zadanie 4DMC2u.tex $\,$




Rys. 1.18. projekt-zadanie4-DMC-DMC2-y-projzadanie4DMC2y.tex

DMC BEST

D=350 N=200 Nu=10 lambda1=0.15 lambda2=0.2 lambda3=0.7 lambda4=0.1 psi1=1 psi2=1 psi3=1 Wartość wskaźnika E=103.2769



Rys. 1.19. projekt-zadanie
4-DMC-DMCBEST-u-projzadanie 4DMCBESTu.tex



Rys. 1.20. projekt-zadanie
4-DMC-DMCBEST-y-proj
zadanie 4DMCBESTy.tex


1.5. Optymalizacja parametrów regulatorów PID i DMC

Dla zaproponowanej trajektorii zmian sygnału zadanego dobrano nastawy regulatora PID w wyniku optymalizacji wskaźnika jakości regulacji E. Optymalizacji dokonano za pomocą wbudowanej funkcji MATLABa fmincon.


1.5.1. Optymalizacja PID

PID bez u1

Kr1=2.438 Td1=0 Ti1=3.2542 Kr2=8.8647 Td2=0 Ti2=0.2623 Kr3=3.1042 Td3=1.0262 Ti3=16.8144 Wartość wskaźnika E=64.2991




Rys. 1.21. projekt-Zadanie
5-PID-PIDbezu1-u-projzadanie 5
PIDbezu1u.tex




Rys. 1.22. projekt-Zadanie5-PID-PIDbezu1-y-projzadanie5PIDbezu1y.tex

PID bez u2

Kr1=2.2901 Td1=0.0187 Ti1=0.5102 Kr2=0.0219 Td2=39.5656 Ti2=0.0006 Kr3=4.8545 Td3=0.4969 Ti3=17.6086 Wartość wskaźnika E=51.5533




Rys. 1.23. projekt-Zadanie
5-PID-PIDbezu2-u-projzadanie 5
PIDbezu2u.tex




Rys. 1.24. projekt-Zadanie
5-PID-PIDbezu2-y-projzadanie 5
PIDbezu2y.tex

PID bez u3

Kr1=2.4231 Td1=0 Ti1=0.6438 Kr2=1.3759 Td2=0 Ti2=1.173 Kr3=6.4637 Td3=0.0984 Ti3=13.3023 Wartość wskaźnika E=42.5008




Rys. 1.25. projekt-Zadanie
5-PID-PIDbezu3-u-projzadanie 5
PIDbezu3u.tex




Rys. 1.26. projekt-Zadanie5-PID-PIDbezu3-y-projzadanie5PIDbezu3y.tex

PID bez u4

Kr1=2.5885 Td1=0 Ti1=0.5918 Kr2=1.4396 Td2=0 Ti2=0.6631 Kr3=13.4882 Td3=0.029 Ti3=4.4987 Wartość wskaźnika E=43.3297



Rys. 1.27. projekt-Zadanie
5-PID-PIDbezu4-u-projzadanie 5
PIDbezu4u.tex




Rys. 1.28. projekt-Zadanie
5-PID-PIDbezu4-y-projzadanie 5
PIDbezu4y.tex


1.5.2. Optymalizacja DMC

W regulatorze DMC dobierano współczynniki u1, u2, u3, lambda1, lambda2, lambda3, lambda4, natomiast horyzonty D, N, Nu przyjęto stałe.

D=350 N=200 Nu=10 lambda1=0.9004 lambda2=-5.5093 lambda3=12.1642 lambda4=-0.0569 psi1=-0.5147 psi2=-9.3173 psi3=3.2215 Wartość wskaźnika E=77.9097



Rys. 1.29. projekt-Zadanie
5-DMC-u-projzadanie 5
DMCu.tex



Rys. 1.30. projekt-Zadanie5-DMC-y-projzadanie5DMCy.tex

1.5.3. Wnioski

Biorąc pod uwagę ocenę regulacji jakościową oraz ilościową najlepiej prezentuje się algorytm PID z dobranymi parametrami za pomocą optymalizacji funkcją fmincon, pokazuje to że prostota regulatora PID w takiej sytuacji dała możliwość lepszego dostrojenia oraz lepszych wyników.

Porównanie najlepszego DMC i PID

PID – PID bez u3 $\begin{array}{l} {\rm Kr1}{=}2.4231~{\rm Td1}{=}0~{\rm Ti1}{=}0.6438~{\rm Kr2}{=}1.3759 \\ {\rm Td2}{=}0~{\rm Ti2}{=}1.173~{\rm Kr3}{=}6.4637 \\ {\rm Td3}{=}0.0984~{\rm Ti3}{=}13.3023 \\ {\rm Wartość~wskaźnika~E}{=}42.5008 \\ {\rm DMC}$ – D=350 N=200 Nu=10 $\\ {\rm lambda1}{=}0.9004~{\rm lambda2}{=}{-}5.5093~{\rm lambda3}{=}12.1642~{\rm lambda4}{=}{-}0.0569 \\ {\rm psi1}{=}{-}0.5147~{\rm psi2}{=}{-}9.3173{\rm psi3}{=}3.2215 \\ {\rm Wartość~wskaźnika~E}{=}77.9097 \\ {\rm Wskaźnik~jakości~jest~prawie~dwa~razy~większy~w~przypadku~regulatora~DMC} \\ \end{array}$

1.6. Implementacja algorytmu DMC w wersji klasycznej

1.6.1. Program do symulacji algorytmu DMC w wersji klasycznej

Nastawy regulatora DMC dobrane eksperymentalnie i optymalizacyjnie

Listing 1.13. "Nastawy regulatora DMC dobrane eksperymentalnie i optymalizacyjnie""

```
%zadanie 6 - Skrypt relizujacy algorytm DMC
             regulatora klasycznego wielowymiarowego
clear all
%nastawy regulatora DMC
D = 350; %horyzont dynamiki
N = 200; %horyzont predykcji
Nu = 10; %horyzont sterowania
eks = 0;
%dobrane eksperymentalnie
if eks == 1
    lambda1 = 0.15;
    lambda2 = 0.2;
    lambda3 = 0.7;
    lambda4 = 0.1;
    psi1 = 1;
    psi2 = 1;
    psi3 = 1;
else
    lambda1 = 0.9;
    lambda2 = 1.2;
    lambda3 = 0.5;
    lambda4 = 1;
    psi1 = 0.89;
    psi2 = 1;
    psi3 = 1.5;
    N = 30; %horyzont predykcji
    Nu = 5; %horyzont sterowania
```

Wyznaczanie macierzy S, Mp i M regulatora DMC

Listing 1.14. "Wyznaczanie macierzy S Mp i M regulatora DMC"

```
%warunki poczatkowe
nu = 4;
ny = 3;
load('s.mat')
%Macierz odopowiedzi skokowych
for i = 1:D
    S(i) = \{[s11(i) \ s12(i) \ s13(i) \ s14(i); ...\}
           s21(i) s22(i) s23(i) s24(i);...
            s31(i) s32(i) s33(i) s34(i)]};
end
% Macierz predykcji
for i = 1:N
for j = 1:D-1
      if i+j <= D
         Mp\{i,j\} = S\{i+j\}-S\{j\};
       else
         Mp\{i,j\} = S\{D\}-S\{j\};
      end
   end
end
% Macierz M
for i=1:Nu
    M(i:N,i)=S(1:N-i+1);
    M(1:i-1,i) = \{[0 \ 0 \ 0; \ 0 \ 0 \ 0; \ 0 \ 0 \ 0]\};
```

Wyznaczanie macierzy Lambda, Psi i K regulatora DMC

Listing 1.15. "Wyznaczanie macierzy Lambda Psi i K regulatora DMC"

```
%Macierz lambda
for i=1:Nu
    for j=1:Nu
        if i== j
             Lambda{i,j}=[lambda1 0 0 0; 0 lambda2 0 0;...
                          0 0 lambda3 0; 0 0 0 lambda4];
            Lambda{i,j}=[0 0 0 0; 0 0 0; ...
                          0 0 0 0; 0 0 0 0;];
        end
    end
end
%Macierz Psi
for i=1:N
    for j=1:N
        if i==j
            Psi{i,j}=[psi1 0 0; 0 psi2 0; 0 0 psi3];
        else
            Psi{i,j}=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
        end
    end
end
%Macierz K
for i = 1:Nu
    size(i) = nu;
end
for i=1:N
    size2(i) = ny;
end
M_temp = cell2mat(M);
M_temp_tr = M_temp';
Psi_temp = cell2mat(Psi);
M_temp_tr = M_temp_tr * Psi_temp;
M_temp = mat2cell(M_temp_tr*M_temp, size, size);
for i=1:Nu
   for j=1:Nu
        L{i,j} = M_temp{i,j}+Lambda{i,j}; %Dodanie Lambdy
    end
end
L_temp = cell2mat(L);
L_temp_rev = mat2cell(L_temp^(-1), size, size);
L_temp_rev = cell2mat(L_temp_rev);
```

Inicjalizacja macierzy do przechowywania danych

Listing 1.16. "Inicjalizacja macierzy do przechowywania danych"

```
%Macierze do przechowywania danych
u_d = zeros(nu,1);
for i = 1:D-1
    u_delta(i,1) = {u_d};
y_z = zeros(ny,1);
for i = 1:N
    y_zad_mod(i,1) = {y_z};
end
Y_{dmc} = zeros(ny,1);
for i=1:N
    y_mod(i,1)={Y_dmc};
for i=1:N
    YO(i,1)={[0;0]};
du = zeros(nu,1);
for i=1:Nu
    dU_mod(i,1) = {du};
```

Parametry symulacji

Listing 1.17. "Parametry symulacji"

```
%parametry symulacji
kk = 1600;
start = 10;
u1 = zeros(1,kk);
u2 = zeros(1,kk);
u3 = zeros(1,kk);
u4 = zeros(1,kk);
y1 = zeros(1,kk);
y2 = zeros(1,kk);
y3 = zeros(1,kk);
Ey = zeros(ny,1);
y1_zad = zeros(1,kk);
y1_zad(start:400) = 1;
y1_zad(400:800) = 1.5;
y1_zad(800:1200) = 0.6;
y1_zad(1200:kk) = 2.5;
y2_zad = zeros(1,kk);
y2_zad(start:400) = 2;
y2_zad(400:800) = 1.2;
y2_zad(800:1200) = 0;
y2_zad(1200:kk) = 1.5;
y3_zad = zeros(1,kk);
y3_zad(start:400) = 1.5;
y3_zad(400:800) = 0.8;
y3_zad(800:1200) = 2;
y3_zad(1200:kk) = 0.2;
```

Główna pętla symulacyjna


Listing 1.18. "Główna pętla symulacyjna"

```
for k = start:kk
   % Równanie róznicowe
   [y1(k), y2(k), y3(k)] = symulacja_obiektu7(u1(k-1), u1(k-2), u1(k-3), u1(k-4),...
       u2(k-1),u2(k-2),u2(k-3),u2(k-4),u3(k-1),u3(k-2),u3(k-3),u3(k-4),...
       u4(k-1), u4(k-2), u4(k-3), u4(k-4), y1(k-1), y1(k-2), y1(k-3), y1(k-4), \dots
       y2(k-1),y2(k-2),y2(k-3),y2(k-4),y3(k-1),y3(k-2),y3(k-3),y3(k-4));
   % Regulator
    Y_dmc(1) = y1(k);
Y_dmc(2) = y2(k);
    Y_{dmc}(3) = y3(k);
    for i=1:N
        y_mod(i,1) = {Y_dmc};
    Y_zad(1) = y1_zad(k);
    Y_zad(2) = y2_zad(k);
Y_zad(3) = y3_zad(k);
    for i=1:N
        y_zad_mod(i,1) = {Y_zad'};
    %obliczanie Y0
    Mp_tmp = cell2mat(Mp);
    u_delta_tmp = cell2mat(u_delta);
    Y0_tmp = mat2cell(Mp_tmp * u_delta_tmp, size2,[1]);
    for i = 1:N
        YO\{i,1\} = y_mod\{i,1\} + YO_tmp\{i,1\};
    %obliczanie dU
    for i = 1:N
        uchyb{i,1} = y_zad_mod{i,1} - Y0{i,1};
    K_tmp = cell2mat(K);
    uchyb_tmp = cell2mat(uchyb);
    dU_mod = mat2cell(K_tmp*uchyb_tmp, size,[1]);
    du = dU_mod{1};
    for n = D-1:-1:2
     u_delta(n) = u_delta(n-1);
    u1(k) = u1(k-1) + du(1);
    u2(k) = u2(k-1) + du(2);
    u3(k) = u3(k-1) + du(3);
    u4(k) = u4(k-1) + du(4);
    u_delta(1,1) = {du};
   %bledy
   Ey(1) = Ey(1) + (y1_zad(k) - y1(k))^2;
   Ey(2) = Ey(2) + (y2_{zad}(k) - y2(k))^2;
   Ey(3) = Ey(3) + (y3_{zad}(k) - y3(k))^2;
```


1.6.2. Porównanie implementacji regulatorów DMC

DMC1

D=350 N=100 Nu=15 lambda1=0.9 lambda2=0.5 lambda3=0.2 lambda4=0.1 psi1=1 psi2=0.54psi3=1.3 Wartość wskaźnika E=164.4355




Rys. 1.31. projekt-Zadanie
6-DMC-DMC1-u-projzadanie 6
DMC1u.tex



Rys. 1.32. projekt-Zadanie6-DMC1-y-projzadanie6DMC1y.tex


DMC2

D=350 N=30 Nu=5 lambda1=0.9 lambda2=1.2 lambda3=0.5 lambda4=1 psi1=0.89 psi2=1 psi3=1.5 Wartość wskaźnika E=167.2731



Rys. 1.33. projekt-Zadanie
6-DMC-DMC2-u-projzadanie 6
DMC2u.tex $\,$


1. Projekt 37



Rys. 1.34. projekt-Zadanie6-DMC-DMC2-y-projzadanie6DMC2y.tex


DMC BEST

D=350 N=200 Nu=10 lambda1=0.15 lambda2=0.2 lambda3=0.7 lambda4=0.1 psi1=1 psi2=1 psi3=1 Wartość wskaźnika E=103.2769



Rys. 1.35. projekt-Zadanie
6-DMC-DMCBEST-u-projzadanie 6DMCBEST
u.tex $\,$

1. Projekt 38



Rys. 1.36. projekt-Zadanie
6-DMC-DMCBEST-y-projzadanie 6DMCBESTy.tex

1.6.3. Wnioski

Otrzymane wyniki symulacji dla wybranego zestawu parametrów są takie same jak w wersji klasycznej.

Algorytm DMC w najprostszej wersji uzyskał taki sam wskaźnik regulacji co DMC w klasycznej wersji, a dzięki uproszczeniu obliczeń jest szybszy.

2.1. Stanowisko grzejąco-chłodzące

2.1.1. Sprawdzenie poprawności punktu pracy

Sygnały sterujące ustawione został na wskazane w poleceniu wartości: G1=32, G2=37, W1=W2=50. Sprawdzona została możliwość sterowania i pomiaru w komunikacji ze stanowiskiem. Wartości temperatur w punkcie pracy wyniosły: T1=36,3 T2=38,3

2.1.2. Zabezpieczenia stanowiska

W celu zabezpieczenia stanowiska przed uszkodzeniem na sterowniku został zaimplementowany mechanizm, który przy przekroczeniu temperatury 150 °C wyłącza grzałkę sąsiadującą z czujnikiem, który zmierzył niebezpieczną temperaturę. Implementacja takiego mechanizmu jest prosta, ale niezwykle istotna w tego typu procesach. Zadeklarowano wartość krytyczną temperatury oraz zaimplementowano funkcję sprawdzającą czy wskazanie czujnika nie przekracza tej wartości. W przypadku jej przekroczenia grzałka sąsiadująca z danym czujnikiem zostaje wyłączona, sterowanie G zostaje ustawione na 0.

Implementacja mecahnizmu zabezpieczeń stanowiska na PLC

Listing 2.1. "Implementacja mechanizmu zabezpieczeń stanowiska na PLC"

```
// Program: Modbus; Typ: Scan
// Jesli czujnik T1 wskazuje ponad 150 stopni
IF(T_1 >= K15000) THEN
        SET(TRUE, T_1_alarm);
END_IF;
// Jesli czujnik T1 wskazuje ponad 150 stopni
IF(T_3 >= K15000) THEN
        SET(TRUE, T_3_alarm);
END_IF;
// Jesli aktywny alarm T1 wylacz grzalke G1
IF(T_1_alarm) THEN
        MOV(TRUE, KO, G_1);
END_IF;
// Jesli aktywny alarm T3 wylacz grzalke G2
IF(T_3_alarm) THEN
        MOV(TRUE, KO, G_2);
END_IF;
```

2.1.3. Implementacja oraz dobór nastaw dwupętlowego regulatora PID

Na sterowniku zaimplementowano uwzględniając ograniczenia dwupętlowy regulator PID. Wyznaczając model dobrano nastawy regulatora.

Implementacja regulatora PID

Listing 2.2. "Inicjacja parametrów regulatora PID toru G1-T1"

```
//Program: Init; Typ: Initial
//init regulatora PID_G1
PID_G1.K_gain := 30.1;
PID_G1.TI := 25.0;
PID_G1.TD := 1.0;
PID_G1.Ep0 := 0.0;
PID_G1.Ep1 := 0.0;
PID_G1.Ep1 := 0.0;
PID_G1.Rp0 := 0.0;
PID_G1.Rp0 := 0.0;
PID_G1.Rp0 := 0.0;
PID_G1.Rp1 := 0.0;
PID_G1.Rp1 := 0.0;
PID_G1.Rp2 := 0.0;
PID_G1.Rp2 := 0.0;
PID_G1.Sw := 36.68;
PID_G1.Mw := 32.0;
```

Listing 2.3. "Inicjacja parametrów regulatora PID toru G2-T3"

```
//Program: Init; Typ: Initial
//init regulatora PID_G2
PID_G2.K_gain := 30.7;
PID_G2.TI := 25.5;
PID_G2.TD := 1.0;
PID_G2.Ep0 := 0.0;
PID_G2.Ep1 := 0.0;
PID_G2.Ep1 := 0.0;
PID_G2.Rp0 := 0.0;
PID_G2.Rp0 := 0.0;
PID_G2.Rp1 := 0.0;
PID_G2.Rp1 := 0.0;
PID_G2.Rp1 := 0.0;
PID_G2.Rp2 := 0.0;
PID_G2.Rp2 := 0.0;
```

Listing 2.4. "Program regulatora PID toru G1-T1"

```
//Program: PID_R; Typ: FixedScan 4000ms
IF PID_G1.Control_ON THEN
        //Ustawienie wartosci PV
        PID_G1.PV := INT_TO_REAL(T_1)/100.0;
        //Wyliczenie parametrow
        //r0 = K*(1+(Tp/(2*Ti))+Td/Tp);
        PID_G1.Rp0 := PID_G1.K_gain*(
                1.0
                +(PID_G1.sampling_time/(2.0*PID_G1.TI))
                +PID_G1.TD/PID_G1.sampling_time
        //r1 = K*((Tp/(2*Ti))-(2*Td/Tp)-1);
        PID_G1.Rp1 := PID_G1.K_gain*(
                (PID_G1.sampling_time/(2.0*PID_G1.TI))
                -(2.0*PID_G1.TD/PID_G1.sampling_time)
                -1.0
                );
        //K*Td/Tp;
        PID_G1.Rp2 := PID_G1.K_gain*PID_G1.TD/PID_G1.sampling_time;
        //Wyliczenie uchybu regulacji i przesuniecie historii
        PID_G1.Ep2 := PID_G1.Ep1;
        PID_G1.Ep1 := PID_G1.Ep0;
        PID_G1.Ep0 := PID_G1.SV - PID_G1.PV;
        //Obliczenie sterowania
        //u = R2*E2 + R1*E1 + R0*E0 + u;
        PID_G1.MV := PID_G1.Rp2*PID_G1.Ep2
                +PID_G1.Rp1*PID_G1.Ep1
                +PID_G1.Rp0*PID_G1.Ep0
                +PID_G1.MV;
        //Ograniczenia sterowania
        IF (PID_G1.MV > 100.0) THEN
                PID_G1.MV := 100.0;
        END_IF;
        IF (PID_G1.MV < 0.0) THEN
                PID_G1.MV := 0.0;
        END_IF;
        G_1 := REAL_TO_INT(PID_G1.MV*10.0);
END_IF;
```

Listing 2.5. "Program regulatora PID toru G2-T3"

```
//Program: PID_R; Typ: FixedScan 4000ms
IF PID_G2.Control_ON THEN
        //Ustawienie wartosci PV
        PID_G2.PV := INT_TO_REAL(T_3)/100.0;
        //Wyliczenie parametrow
        //r0 = K*(1+(Tp/(2*Ti))+Td/Tp);
        PID_G2.RpO := PID_G2.K_gain*(
                1.0
                +(PID_G2.sampling_time/(2.0*PID_G2.TI))
                +PID_G2.TD/PID_G2.sampling_time
                );
        //r1 = K*((Tp/(2*Ti))-(2*Td/Tp)-1);
        PID_G2.Rp1 := PID_G2.K_gain*(
                (PID_G2.sampling_time/(2.0*PID_G2.TI))
                -(2.0*PID_G2.TD/PID_G2.sampling_time)
                -1.0
                );
        //K*Td/Tp;
        PID_G2.Rp2 := PID_G2.K_gain*PID_G2.TD/PID_G2.sampling_time;
        //Wyliczenie uchybu regulacji i przesuniecie historii
        PID_G2.Ep2 := PID_G2.Ep1;
        PID_G2.Ep1 := PID_G2.Ep0;
        PID_G2.Ep0 := PID_G2.SV - PID_G2.PV;
        //Obliczenie sterowania
        //u = R2*E2 + R1*E1 + R0*E0 + u;
        PID_G2.MV := PID_G2.Rp2*PID_G2.Ep2
                + PID_G2.Rp1*PID_G2.Ep1
                + PID_G2.Rp0*PID_G2.Ep0
                + PID_G2.MV;
        //ANTI WIND UP
        IF (PID_G2.MV > 100.0) THEN
                PID_G2.MV := 100.0;
        END_IF;
        IF (PID_G2.MV < 0.0) THEN
                PID_G2.MV := 0.0;
        END_IF;
        G_2 := REAL_TO_INT(PID_G2.MV*10.0);
END_IF;
```

 ${\bf Wyznaczenie\ modelu\ obiektu}$

Dobranie nastaw regulatora

2.1.4. Implementacja i dobór parametrów regulatora DMC 2x2

Na sterowniku zaimplementowano uwzględniając ograniczenia regulator DMC 2x2 w wersji oszczędnej obliczeniowo(analitycznej). Pozyskano odpowiedzi skokowe obiektu. Dobierając parametry regulatora uwzględniono: Liczbę wykorzystanych rejestrów pamięci, czas obliczeń pojedynczej iteracji algorytmu oraz jakość regulacji Implementacja Wykresy

Implementacja

Listing 2.6. "Skrypt generujący parametry regulatora DMC"

```
% Opis: Skrypt wyliczajacy parametry regulatora DMC
% przeznaczonego do uruchomienia na PLC
% Zalozone parametry regulatora
lam = 1
load('../zad1/esy/s1.mat')
s = s1aprox;
D1 = length(s); % horyzont dynamiki
N1 = D1;
Nu1=N1;
lambda1 = lam;
D = D1; % horyzont dynamiki
N = N1;
Nu = Nu1;
lambda = lambda1;
run('DMC_init.m');
Ke1 = sum(K(1,:));
Ku1 = K(1,:)*Mp;
load('../zad1/esy/s2.mat')
s = s2aprox;
D2 = length(s); % horyzont dynamiki
N2=D2;
Nu2=N2;
lambda2 = lam;
D = D2; % horyzont dynamiki
N=N2;
Nu = Nu2;
lambda = lambda2;
run('DMC_init.m');
Ke2 = sum(K(1,:));
Ku2 = K(1,:)*Mp;
% wyeksportowanie wyznaczonych parametrow do
%pliku naglowkowego zgodnego ze standardem jezyka ST
run('exporter.m');
```

Listing 2.7. "Skrypt wyliczający parametry regulatora DMC"

```
% Opis: Skrypt wyliczajacy parametry regulatora DMC
% Wyznaczenie macierzy M
M = zeros(D,D);
for kNu=1:Nu
    M(kNu:N,kNu) = s(1:(N+1-kNu));
end
% Wyznaczenie macierzy Mp
Mp = ones(D,D-1)*s(end);
for kD=1:D-1
   Mp(1:(N-kD),kD) = s((kD+1):(N));
end
Mp = Mp - ones(D,1)*s(1:end-1);
fi = eye(D);
LAMBDA = lambda*eye(D);
% Wyznaczenie macierzy K
K = inv((M')*M+LAMBDA)*(M');
```

Listing 2.8. "Skrypt eksportujący parametry regulatora DMC do pliku"

```
% Opis: Skrypt eksportujacy wyliczone parametry regulatora DMC do postaci
% zgodnej ze standardem jezyka ST
% powstanie plik "DMC_data.h" w folderze Inc
fileID = fopen('DMC_data.st','w');
fprintf(fileID,'//Parametry regulatora DMC1\n');
fprintf(fileID,'DMC_G1.D_ := %d;\n', D1);
fprintf(fileID,'DMC_G1.N_ := %d;\n', N1);
fprintf(fileID,'DMC_G1.Nu := %d;\n', Nu1);
fprintf(fileID,'DMC_G1.lambda := %f;\n\n', lambda1);
fprintf(fileID,'//Parametry regulatora DMC2\n');
fprintf(fileID, 'DMC_G2.D_ := %d;\n', D2);
fprintf(fileID, 'DMC_G2.N_ := %d;\n', N2);
fprintf(fileID, 'DMC_G2.Nu := %d;\n', Nu2);
fprintf(fileID, 'DMC_G2.lambda := %f;\n\n', lambda2);
fprintf(fileID,'// Przeliczone wartosci do sterowania DMC1\n');
fprintf(fileID,'DMC_G1.Ke := %f;\n\n', Ke1);
fprintf(fileID, '// Przeliczone wartosci do sterowania DMC2\n');
fprintf(fileID,'DMC_G2.Ke := %f;\n\n', Ke2);
for n=1:length(Ku1)
    fprintf(fileID,'DMC_G1.Ku[%d] := %f;\n', n-1, Ku1(n));
end
fprintf(fileID,'\n');
for n=1:length(Ku2)
    fprintf(fileID,'DMC_G2.Ku[%d] := %f;\n', n-1, Ku2(n));
end
fprintf(fileID,'\n');
for n=1:length(Ku1)
    fprintf(fileID,'DMC_G1.delta_u_past[%d] := %f;\n', n-1, 0.0);
fprintf(fileID,'\n');
for n=1:length(Ku2)
     fprintf(fileID,'DMC_G2.delta_u_past[%d] := %f;\n', n-1, 0.0);
end
fprintf(fileID,'\n');
fclose(fileID);
```

Listing 2.9. "Wygenerowany program ST inicjujący regulatory DMC"

```
//W celu pokazania w sprawozdaniu kod zostal skrocony
//W miejscach obciecia pozostawiono trzy kropki
//Parametry regulatora DMC1
DMC_{G1}.D_{:=} 75;
DMC_G1.N_ := 75;
DMC_G1.Nu := 75;
DMC_G1.lambda := 0.200000;
//Parametry regulatora DMC2
DMC_{G2}.D_{:=} 75;
DMC_G2.N_ := 75;
DMC_G2.Nu := 75;
DMC_G2.lambda := 0.200000;
// Przeliczone wartosci do sterowania DMC1
DMC_G1.Ke := 1.650272;
// Przeliczone wartosci do sterowania DMC2
DMC_G2.Ke := 1.686157;
DMC_G1.Ku[0] := 0.597954;
DMC_G1.Ku[1] := 0.749775;
DMC_G1.Ku[2] := 0.907605;
DMC_G1.Ku[3] := 1.026848;
DMC_G1.Ku[71] := 0.009323;
DMC_G1.Ku[72] := 0.005970;
DMC_G1.Ku[73] := 0.002869;
DMC_G2.Ku[0] := 0.555568;
DMC_G2.Ku[1] := 0.684826;
DMC_G2.Ku[2] := 0.816335;
DMC_G2.Ku[3] := 0.947948;
DMC_G2.Ku[71] := 0.013145;
DMC_G2.Ku[72] := 0.008487;
DMC_G2.Ku[73] := 0.004111;
DMC_G1.delta_u_past[0] := 0.000000;
DMC_G1.delta_u_past[1] := 0.000000;
DMC_G1.delta_u_past[2] := 0.000000;
DMC_G1.delta_u_past[71] := 0.000000;
DMC_G1.delta_u_past[72] := 0.000000;
DMC_G1.delta_u_past[73] := 0.000000;
DMC_G2.delta_u_past[0] := 0.000000;
DMC_G2.delta_u_past[1] := 0.000000;
DMC_G2.delta_u_past[2] := 0.000000;
DMC_G2.delta_u_past[71] := 0.000000;
DMC_G2.delta_u_past[72] := 0.000000;
DMC_G2.delta_u_past[73] := 0.000000;
```

Listing 2.10. "Program ST implementujący algorytm DMC toru G1-T1"

```
IF DMC_G1.Control_ON THEN
        //Ustawienie wartosci PV
        DMC_{G1.PV} := INT_{T0_{REAL}(T_{1})/100.0};
        // iloczyn wektorow wspolczynnikow Ku
        //\ i\ przeszlych\ zmian\ sterowania\ delta\_u\_past
        // u(k/k) = u(k-1) + Ke*e(k) - Ku*deltaUp(k)
        DMC_G1.tmp := 0.0;
        FOR n_{-} := 0 TO DMC_G1.D_-1 BY 1 DO
                DMC_G1.tmp := DMC_G1.tmp
                        + DMC_G1.Ku[n_]*DMC_G1.delta_u_past[n_];
        END_FOR;
        // wyznaczenie nowej zmiany sterowania
        DMC_G1.delta_u := DMC_G1.Ke*(DMC_G1.SV - DMC_G1.PV)
                - DMC_G1.tmp;
        // wyznaczenie nowej wartosci sterowania
        DMC_G1.tmp := DMC_G1.MV + DMC_G1.delta_u;
        // nalozenie ograniczen na sterowanie
        IF(DMC_G1.tmp > 100.0) THEN
                DMC_G1.tmp := 100.0;
        END_IF:
        IF(DMC_G1.tmp < 0.0) THEN</pre>
                DMC_G1.tmp := 0.0;
        END_IF:
        // przekazanie do regulatora osiagnietej zmiany sterowania
        DMC_G1.delta_u := DMC_G1.tmp - DMC_G1.MV;
        DMC_G1.MV := DMC_G1.tmp;
        // przesuniecie wektora przeszlych zmian sterowania
        // o jeden krok w tyl i wstawienie biezacej
        // zmiany sterowania na poczatek
        FOR n_{-} := DMC_G1.D_{-}2 TO O BY -1 DO
                DMC_G1.delta_u_past[n_+1] := DMC_G1.delta_u_past[n_];
        END_FOR;
        DMC_G1.delta_u_past[0] := DMC_G1.delta_u;
        G_1 := REAL_TO_INT(DMC_G1.MV*10.0);
END_IF;
```

Listing 2.11. "Program ST implementujący algorytm DMC toru G2-T3"


```
IF DMC_G2.Control_ON THEN
        //Ustawienie wartosci PV
        DMC_{G2}.PV := INT_{T0}_{REAL}(T_{2})/100.0;
        // iloczyn wektorow wspolczynnikow Ku
        //\ i\ przeszlych\ zmian\ sterowania\ delta\_u\_past
        // u(k/k) = u(k-1) + Ke*e(k) - Ku*deltaUp(k)
        DMC_G2.tmp := 0.0;
        FOR n_{-} := 0 TO DMC_G2.D_-1 BY 1 DO
                DMC_G2.tmp := DMC_G2.tmp
                        + DMC_G2.Ku[n_]*DMC_G2.delta_u_past[n_];
        END_FOR;
        // wyznaczenie nowej zmiany sterowania
        DMC_G2.delta_u := DMC_G2.Ke*(DMC_G2.SV - DMC_G2.PV)
                - DMC_G2.tmp;
        // wyznaczenie nowej wartosci sterowania
        DMC_G2.tmp := DMC_G2.MV + DMC_G2.delta_u;
        // nalozenie ograniczen na sterowanie
        IF(DMC_G2.tmp > 100.0) THEN
                DMC_G2.tmp := 100.0;
        END_IF:
        IF(DMC_G2.tmp < 0.0) THEN
                DMC_G2.tmp := 0.0;
        END_IF:
        // przekazanie do regulatora osiagnietej zmiany sterowania
        DMC_G2.delta_u := DMC_G2.tmp - DMC_G2.MV;
        DMC_G2.MV := DMC_G2.tmp;
        // przesuniecie wektora przeszlych zmian sterowania
        // o jeden krok w tyl i wstawienie biezacej
        // zmiany sterowania na poczatek
        FOR n_{-} := DMC_{-}G2.D_{-}2 TO O BY -1 DO
                DMC_G2.delta_u_past[n_+1] := DMC_G2.delta_u_past[n_];
        END_FOR;
        DMC_G2.delta_u_past[0] := DMC_G2.delta_u;
        G_2 := REAL_TO_INT(DMC_G2.MV*10.0);
END_IF;
```

 ${\bf Odpowiedzi~skokowe}$

Dobór parametrów regulatora

2.1.5. Panel operatora

Panel operatora Wartości mierzone, zadane oraz sterowanie



Rys. 2.1. Graficzny interfejs operatora stanowiska grzejąco-chłodzącego

2.1.6. Automat stanów

Zaimplementowac automat stanów, na podstawie którego modyfikowane beda wartosci zadane. Opisac implementacje.

Listing 2.12. "Automat stanów modyfikujący zadane wartości temperatur T1 i T3"

```
TIM_MAIN(PT := T#200s);
CASE
      Stan_MAIN
                 OF
        0:
                 IF NOT TIM_MAIN.Q THEN
                          TIM_MAIN.IN := 1;
                          Stan_MAIN := 1;
                 END_IF;
        1:
                 IF TIM_MAIN.Q THEN
                          T_1_{zad} := 4000;
                          T_3_{zad} := 4200;
                          TIM_MAIN.IN := O;
                          Stan_MAIN := 2;
                 END_IF;
        2:
                 IF NOT TIM_MAIN.Q THEN
                          TIM_MAIN.IN := 1;
                          Stan_MAIN := 3;
                 END_IF;
        3:
                 IF TIM_MAIN.Q THEN
                          T_1_{zad} := 5500;
                          T_3_{zad} := 4200;
                          TIM_MAIN.IN := 0;
                          Stan_MAIN := 4;
                 END_IF;
        4:
                 IF NOT TIM_MAIN.Q THEN
                          TIM_MAIN.IN := 1;
                          Stan_MAIN := 5;
                 END_IF;
        5:
                 IF TIM_MAIN.Q THEN
                          T_1_{zad} := 4000;
                          T_3_{zad} := 4200;
                          TIM_MAIN.IN := 0;
                          Stan_MAIN := 6;
                 END_IF;
        6:
                 IF NOT TIM_MAIN.Q THEN
                          TIM_MAIN.IN := 1;
                          Stan_MAIN := 7;
                 END_IF;
        7:
                 IF TIM_MAIN.Q THEN
                          T_1_{zad} := 4000;
                          T_3_{zad} := 5700;
                          TIM_MAIN.IN := 0;
                          Stan_MAIN := 0;
                 END_IF;
END_CASE;
```

Listing 2.13. "Przypisanie zadanych wartości temperatur do regulatorów"

```
// przypisanie wartości zadanych

DMC_G1.SV := INT_TO_REAL(T_1_zad)/100.0;

DMC_G2.SV := INT_TO_REAL(T_3_zad)/100.0;

PID_G1.SV := INT_TO_REAL(T_1_zad)/100.0;

PID_G2.SV := INT_TO_REAL(T_3_zad)/100.0;

//G_1 := T_1_zad;

//G_2 := T_3_zad;
```

2.2. Stanowisko INTECO - zbiorniki wodne

Stanowisko INTECO nie zostało opracowane przez zespół w trakcie laboratorium. Poniższe opisy i programy są propozycją realizacji poleceń opracowaną na podstawie wiedzy uzyskanej w trakcie opracowywania poprzednich laboratoriów.

2.2.1. Konfiguracja sterownika stanowiska Inteco

Skonfigurowac sterownik w celu obsługi stanowiska Inteco. Opisac zastosowana konfiguracje.

2.2.2. Zabezpieczenia stanowiska

Zaimplementowac na sterowniku mechanizm zabezpieczajacy przed uszkodzeniem stanowiska. Omówic zastosowane podejscie.

${f 2.2.3.}$ Charakterystyka statyczna

 $\operatorname{Spr\'obowac}$ wyznaczyc charakterystyke statyczna. Omówic wyniki.

2.2.4. Dostosowanie i dobieranie parametrów regulatorów PID


Dostosowac implementacje regulatora PID (wielopetlowego) do współpracy ze stanowiskiem Inteco. Regulator(y) dostroic. Omówic proces dobierania nastaw regulatorów. Uwzglednic ograniczenia jesli istnieja. Zamiescic wykresy w sprawozdaniu.

2.2.5. Automat stanów

Dostosowac automat stanów, na podstawie którego modyfikowane beda wartosci zadane.

2.2.6. Wizualizacja procesu

Przygotowac wizualizacje procesu: — jego szczegółowa reprezentacje graficzna, — wykres sygnałów wyjsciowych, wartosci zadanych oraz sterowania, — graf przejsc automatu stanów.



Rys. 2.2. Graficzny interfejs operatora stanowiska Inteco

2.3. Porównanie regulatorów PID

Porównac działanie własnej implementacji regulatora PID z działaniem wbudowanej w sterownik funkcji PID. Sprawdzic wpływ ograniczen na działanie obu wersji regulatora. Omówic parametry zastosowane w funkcji PID.