

Klantverantw.: **461**
Opdrachtn.: 12837-461
Klantnr. : **12837**
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0475251896 e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: TL09
Verslagnr.: 6701303-1
Voorl. verslagnr.: V6701303-1
Datum: 16/06/2026

SENIOR SNACKS BV
WINKELOM 87C
2440 GEEL

Afdeling: REC

VERSLAG VAN ONDERZOEK GASDICHTHEID MARKT/KERMISWAGEN

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:	wagen 404	
Plaats van onderzoek:	SENIOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440	
Datum van onderzoek:	11/06/2026	Periodiciteit: 12 maanden
Reglementering:	Visueel onderzoek	Volgende onderzoek vóór: 30/06/2027
Onderzoeker:	VAN LINDT THOMAS	Aanwezige persoon: Dhr. Verboven Chris

Eigendom van: Señor Snacks

1. Kenmerken installatie:

a) kenmerken voertuig.

Controle betreft frituurwagen:

Merk	: FIAT	Type	: DUCATO
Nr.plaat	: 2-FAC-730	Chassisnr.:	ZF425000

b) kenmerken gasinstallatie.

Voeding van de installatie	: 2x propaan gasfles opgesteld in openlucht buiten het voertuig.
Leidingwerk	: Aansluitslang (2023) tussen primaire ontspanners gasfles en Koperleidingwerk tussen secundaire ontspanner afsluitkraan toestel Koperleidingwerk tussen secundaire ontspanner en collector.

Ontspanners	: primair (1,5 bar) + secundaire ontspanner aanwezig per verbruikstoestel.
Toestel(len)	: 1 x Friteuse – merk: perfecta // type: 4 pots

2. Onderzoek:

Visuele controle van gasdichtheid op werkdruk van de vermelde installatie. Dit doormiddel van het afzepen van alle bereikbare en visueel zichtbare koppelingen en kranen met een minimum wachttijd van 15 minuten. Tevens werden de bereikbare aansluitslangen visueel onderzocht op eventuele beschadigingen en verouderingsverschijnselen.

3. Resultaat:

Er werden op het ogenblik van controle geen lekken vastgesteld.
De aansluitslangen werden in goede staat bevonden.

BESLUIT

In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld. Het rendement voldoet. De installatie mag in dienst blijven.

Technisch Directeur,

Ir. G. Cross

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0493/246.159
jean.martens@ocb.be