

Klantverantw.: **461**
Opdrachtn.: 12837-461
Klantnr.: **12837**
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: TL09
Verslagnr.: 6245281-2
Voorl. verslagnr.: V6245281-2
Datum: 23/06/2025

BV SENOR SNACKS
WINKELOM 87C
2440 GEEL

Afdeling: REC

VERSLAG VAN ONDERZOEK GASDICHTHEID MARKT/KERMISWAGEN

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:	CONTAINER C206	
Plaats van onderzoek:	SENIOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440	
Datum van onderzoek:	20/06/2025	Periodiciteit: 12 maanden
Reglementering:	Visueel onderzoek	Volgende onderzoek vóór: 30/06/2026
Onderzoeker:	VAN LINDT THOMAS	Aanwezige persoon:

Eigendom van: Señor Snacks

1. Kenmerken installatie:

a) kenmerken Container.

Controle betreft: CONTAINER// GROTE CONTAINER C206

b) kenmerken gasinstallatie.

Voeding van de installatie : 2x propaan gasfles opgesteld in openlucht buiten het voertuig te voorzien.
Leidingwerk : Aansluitslang te voorzien (2023) tussen primaire ontspanners gasfles en Koperleidingwerk tussen secundaire ontspanner afsluitkraan toestel
Soepele slang tussen primaire ontspanner en collector.

Ontspanners : primair (1,5 bar) + secundaire ontspanner aanwezig per verbruikstoestel.
Toestel(len) : 1 x Friteuse – merk: PERFECTA // type: 4 pots

2. Onderzoek:

Visuele controle van gasdichtheid op werkdruk van de vermelde installatie. Dit doormiddel van het afzepen van alle bereikbare en visueel zichtbare koppelingen en kranen.

Tevens werden de bereikbare aansluitslangen visueel onderzocht op eventuele beschadigingen en verouderingsverschijnselen.

3. Resultaat:

Er werden op het ogenblik van controle geen lekken vastgesteld.

BESLUIT

In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld. Het rendement voldoet.
De installatie mag in dienst blijven.

Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0493/246.159
jean.martens@ocb.be