

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: **12837**  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: LS23  
Verslagnr.: 6725812-8  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 11/06/2026



Klant / Opdrachtgever:

SENOR SNACKS BV  
WINKELOM 87C  
2440 GEEL

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 609 SCHEEPERS BRAM  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** SENOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C, 2440 GEEL  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** SENOR SNACKS **Adres:** WINKELOM 87C, 2440 GEEL **B.T.W.:** BE0465570997  
**Adres installatie:** SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** mobiele installatie **Toestel/Install. ID:** WAGEN 504  
**EAN nr.:** Nvt **Leverancier:** / **Teller nr.:** Nvt **Nachtteller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 \*:** toegepast  
(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt  
**Datum:** 11/06/2026 **Volgende controle binnen** 12 **maand of uiterlijk vóór** 30/06/2027 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  
**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** Lokaal aangeboden voeding **Wachtbuis:** Nvt **Isolatieplaat:** aanwezig  
**Nom. spanning:** 1 x 240V **Max. beveiliging:** 16A **Hoofdbeveiliging:** Max 16A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: / **aantal geleiders:** / **doorsnede:** / mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: H07RN-F **aantal geleiders:** 3G **doorsnede:** 2,5 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: Lokaal aangeboden **sectie:** / mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/30mA **bijkomende:** /  
**Eéndraadschema en situatieplan:** ☒ nvt ☐ referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** nvt **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Nog niet geplaatst:** ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 3

Voertuig/wagen: trailer Q-AKK-477 Type:klz 35 Serienr: 1205043001

Zekeringbord: Diff.40A/30mA/2P/A + 3 kringen C.2. 16A, 20A, 20A

Voeding: 1 x kabel met stekkeraansluiting 1F+N+PE 16A max.

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 0,565 MOhm **Spreidingsweerstand:** / Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

|   |                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | Lokaal aangeboden voeding en aarding dienen conform te zijn met de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. |
| I | geen                                                                                                                                         |

**BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.  
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)