

Klantverantw.: **461**
Opdrachtn.: 12837-461
Klantnr. : **12837**
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: TL09
Verslagnr.: 6295691-9
Voorl. verslagnr.: V6295691-9
Datum: 11/06/2025

BV SENOR SNACKS
WINKELOM 87C
2440 GEEL

Afdeling: REC

VERSLAG VAN ONDERZOEK GASDICHTHEID MARKT/KERMISWAGEN

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:	wagen 402	
Plaats van onderzoek:	SENIOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440	
Datum van onderzoek:	10/06/2025	Periodiciteit: 12 maanden
Reglementering:	Visueel onderzoek	Volgende onderzoek vóór: 30/06/2026
Onderzoeker:	VAN LINDT THOMAS MARTENS JEAN EMD2002/H065	Aanwezige persoon: Dhr. Verboven Chris

Eigendom van: Señor Snacks

1. Kenmerken installatie:

a) kenmerken voertuig.

Controle betreft frituurwagen:

Merk	: Gab	Type	: A2600/2
Nr.plaat	: Q-AQD-079	Chassisnr.	: 98302

b) kenmerken gasinstallatie.

Voeding van de installatie : 2 x propaan gasfles opgesteld in openlucht buiten het voertuig.
Leidingwerk : Aansluitslang (2021) tussen primaire ontspanners gasfles en Afsluitkraan T stuk.
Koperleidingwerk Ø15mm tussen secundaire ontspanner en afsluitkraan toestel
Koperleidingwerk Ø15mm tussen sectioneerkraan en afsluitkraan stop.

Ontspanners : primair (1,5 bar) + secundaire ontspanner aanwezig per verbruikstoestel.
Toestel(len) : 1 x Friteuse – merk: Perfecta // type: 4pots

2. Onderzoek:

Visuele controle van gasdichtheid op werkdruk van de vermelde installatie. Dit doormiddel van het afzepen van alle bereikbare en visueel zichtbare koppelingen en kranen.

Tevens werden de bereikbare aansluitslangen visueel onderzocht op eventuele beschadigingen en verouderingsverschijnselen.

3. Resultaat:

Er werden op het ogenblik van controle geen lekken vastgesteld.

De aansluitslangen werden in goede staat bevonden.

BESLUIT

In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld. Het rendement voldoet. De installatie mag in dienst blijven.

Technisch Directeur,

Ir. G. Groot

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0493/246.159
jean.martens@ocb.be