

Klantverantw.: 461  
Opdrachtn.: 12837-461  
Klantnr.: 12837  
Cont.pers.:  
Tel.: -, Fax: -  
GSM: - e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: TL09  
Verslagnr.: 6295691-8  
Voorl. verslagnr.: V6295691-8  
Datum: 11/06/2025

BV SENOR SNACKS  
WINKELOM 87C  
2440 GEEL

**Afdeling: REC**

## **VERSLAG VAN ONDERZOEK GASDICHTHEID MARKT/KERMISWAGEN**

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

|                              |                                                  |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Toestel/Install. ID:</b>  | <b>wagen 803</b>                                 |                                               |
| <b>Plaats van onderzoek:</b> | SENIOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440             |                                               |
| <b>Datum van onderzoek:</b>  | 10/06/2025                                       | <b>Periodiciteit:</b> 12 maanden              |
| <b>Reglementering:</b>       | Visueel onderzoek                                | <b>Volgende onderzoek vóór:</b> 30/06/2026    |
| <b>Onderzoeker:</b>          | VAN LINDT THOMAS<br>MARTENS JEAN<br>EMD2002/H065 | <b>Aanwezige persoon:</b> Dhr. Verboven Chris |

**Eigendom van:** Señor Snacks

### **1. Kenmerken installatie:**

#### **a) kenmerken voertuig.**

Controle betreft frituurwagen:

|          |           |            |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Merk     | : BCW     | Type       | : M3/3500 |
| Nr.plaat | : QKH-910 | Chassisnr. | : 9N6331  |

#### **b) kenmerken gasinstallatie.**

Voeding van de installatie : 4 x propaan gasfles opgesteld in openlucht buiten het voertuig.  
Leidingwerk : Aansluitslang (2024 ) tussen primaire ontspanner gasfles en afsluitkraan collector.  
Koperleidingwerk Ø 15mm tussen secundaire ontspanner en collector  
Koperleidingwerk Ø 15mm tussen secundaire ontspanner en afsluitkraan toestel  
Koperleidingwerk Ø 15mm tussen afsluitkraan aansluitpunt (stop geplaatst) en collector.  
Koperleidingwerk Ø 15mm tussen secundaire ontspanner en collector  
Koperleidingwerk Ø 15mm tussen secundaire ontspanner en gasklep  
Koperleidingwerk Ø 15mm tussen gasklep en afsluitkraan toestel

Ontspanners : primair (1,5 bar) + secundaire ontspanners aanwezig per verbruikstoestel.  
Toestel(len) : 1 x Friteuse – merk: perfecta // type: 4pots  
: 1 x Friteuse – merk: perfecta // type: 4pots

### **2. Onderzoek:**

Visuele controle van gasdichtheid op werkdruk van de vermelde installatie. Dit doormiddel van het afzepen van alle bereikbare en visueel zichtbare koppelingen en kranen.

Tevens werden de bereikbare aansluitslangen visueel onderzocht op eventuele beschadigingen en verouderingsverschijnselen.

### **3. Resultaat:**

Er werden op het ogenblik van controle geen lekken vastgesteld.  
De aansluitslangen werden in goede staat bevonden.

**BESLUIT**

In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld. Het rendement voldoet.  
De installatie mag in dienst blijven.

Technisch Directeur,

Ir. G. Groot



MARTENS Jean  
EMD 2002/H065  
0493/246.159  
jean.martens@ocb.be

