

Klantverantw.: 461
Opdrachtn.: 12837-461
Klantnr.: 12837
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: TL09
Verslagnr.:
Voorl. verslagnr.: V6295691-15
Datum: 05/06/2024

BV SENOR SNACKS
WINKELOM 87C
2440 GEEL

Afdeling: REC

VOORLOPIG VERSLAG VAN ONDERZOEK GASDICHTHEID MARKT/KERMISWAGEN
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: wagen 805
Plaats van onderzoek: SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440
Datum van onderzoek: 10/06/2025 **Periodiciteit:** 12 maanden
Reglementering: Visueel onderzoek **Volgende onderzoek vóór:** 30/06/2026
Onderzoeker: VAN LINDT THOMAS **Aanwezige persoon:** Dhr. Verboven Chris
MARTENS JEAN
EMD2002/H065
Eigendom van: Señor Snacks

1. Kenmerken installatie:

a) kenmerken voertuig:

Controle betreft frituurwagen:

Merk	: KNOT	Type	: KL7 35 1205043001
Nr.plaat	: 1-QDX-376	Chassisnr.	: 6A1710.001

b) kenmerken gasinstallatie:

Voeding van de installatie : 4 x propaan gasfles opgesteld in openlucht buiten het voertuig.

Leidingwerk : Aansluitslang (2023) tussen primaire ontspanners gasfles en
Koperleidingwerk Ø15mm.
Afsluitkraan tussen koperleidingwerk en aansluitslang toestel.

Ontspanners : Primaire flesontspanner 1,5bar Secundaire ontspanner 37mbar
Toestel(len) : 2 x frireuze 4pans – merk: perfecta // N°: 9321 en onbekend 88KW

2. Onderzoek:

Visuele controle van gasdichtheid op werkdruk van de vermelde installatie. Dit doormiddel van het afzepen van alle bereikbare en visueel zichtbare koppelingen en kranen.

Tevens werden de bereikbare aansluitslangen visueel onderzocht op eventuele beschadigingen en verouderingsverschijnselen.

3. Resultaat:

Er werden op het ogenblik van controle geen lekken vastgesteld.
De aansluitslangen werden in goede staat bevonden.

BESLUIT

In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld. Het rendement voldoet.
De installatie mag in dienst blijven.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0493/248.159
jean.martens@ocb.be

