

Klantverantw.: **461**
Opdrachtn.: 12837-461
Klantnr.: **12837**
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: info@senorsnacks.be

ProKo.: TL09
Verslagnr.: 6295691-5
Voorl. verslagnr.: V6295691-5
Datum: 11/06/2025

Afdeling: REC

BV SENOR SNACKS
WINKELOM 87C
2440 GEEL

VERSLAG VAN ONDERZOEK GASDICHTHEID MARKT/KERMISWAGEN

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: **wagen 806**
Plaats van onderzoek: SENOR SNACKS WINKELOM 87C GEEL 2440
Datum van onderzoek: 10/06/2025 **Periodiciteit:** 12 maanden
Reglementering: Visueel onderzoek **Volgende onderzoek vóór:** 30/06/2026
Onderzoeker: VAN LINDT THOMAS **Aanwezige persoon:** Dhr. Verboven Chris

Eigendom van: Señor Snacks

1. Kenmerken installatie:

a) kenmerken voertuig.

Controle betreft frituurwagen: 806

Merk	: KNOT	Type	: KL2 35 802326001
Nr.plaat	: QJV-990	Chassisnr.	: 205252.004

b) kenmerken gasinstallatie.

Voeding van de installatie : 4 x propaan gasfles opgesteld in openlucht buiten het voertuig.
Leidingwerk : Aansluitslang (20244) tussen primaire ontspanners gasfles en
Koperleidingwerk Ø15mm.
Afsluitkraan tussen koperleidingwerk en aansluitslang toestel.

Ontspanners : Primaire flesontspanner 1,5bar Secundaire ontspanner 37mbar
Toestel(len) : 1 x frireuze 7pans – merk: perfecta //
1 x frireuze 1pans – merk: perfecta //

2. Onderzoek:

Visuele controle van gasdichtheid op werkdruk van de vermelde installatie. Dit doormiddel van een manometer aan het begin van de installatie en door van het afzepen van alle bereikbare en visueel zichtbare koppelingen en kranen met een minimum wachttijd van 15 minuten.

Tevens werden de bereikbare aansluitslangen visueel onderzocht op eventuele beschadigingen en verouderingsverschijnselen.

3. Resultaat:

Er werden op het ogenblik van controle geen lekken vastgesteld.
De aansluitslangen werden in goede staat bevonden.

BESLUIT

In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld. Het rendement voldoet.
De installatie mag in dienst blijven.

Technisch Directeur,

Ir. G. Gies

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0493/246.159
jean.martens@ocb.be

