油样检测报告

条码号：	DGA-20260802-000001
采样时间：	2026-08-01T12:00:00+00:00
收样时间：	2026-08-02T09:00:00+00:00
现场名称：	Prairie Sun
设备序列号：	TX-CURRENT-2002
样品备注：	annual sample

收样时资产快照

客户名称：	Prairie Solar LLC
现场位置：	Texas, USA
设备路径：	TRANSFORMER TX-CURRENT-2002

检测结果

检测类型：	溶解气体分析（DGA）
检测方法：	DGA方法（待配置）
方法版本：	MVP-PLACEHOLDER
检测时间：	2026-08-03T15:30:00+00:00
仪器：	GC-01
检测时校准状态：	未关联仪器，未评估
CO：	120.000000
H_2：	10.125000
CH_4：	11.250000
CO_2：	900.000000
C_2H_2：	0.125000
C_2H_4：	4.500000
C_2H_6：	5.750000

报告信息

整体检测定稿时间：	2026-08-06T12:00:00+00:00
定稿人：	Workbench Admin
报告生成时间：	2026-08-06T12:00:00+00:00