

Inspection protocol

The drainage culvert shows moderate erosion near the outflow.

Åtgärd: byt ut rörstycket före vintern.