

① 地中梁スリーブ設置ルール 改訂履歴サマリー（タタキ）

主要な改定内容を時系列で一覧。詳細は「②項目別変遷マトリクス」または各時点の元マニュアル参照。

改定日	主な変更内容	改定理由・背景	影響範囲
2012/08/21 (初版)	・スリーブ禁止3範囲（柱面1000mm・小梁面100mm・スリーブ外径から45°）を制定 ・スリーブ間離隔：平均径×3倍以上（水平） ・タテ並びは原則不可、ただし2本までは許容（鉛直も平均径×3倍以上） ・追記1〜4（片持梁先端、増打、束ね並列、地中小梁端部） ・大孔径φ350以上：開口部上下補強筋は梁STPと同径・同ピッチ・同鋼種、中子筋不要	—	設計／施工
2013/02/08	・③範囲を「大孔径スリーブ（350φ以上）に限り」へ縮小（緩和） ・離隔距離の語に「水平距離」を明示 ・タテ並び2本許容に「220φ以下」の径制限を追加（厳格化） ・大孔径補強：中子筋「設けなくても良い」→「設ける必要はない」へ文言整理 ・開口部上下補強STPは「鉄筋コンクリート標準図の梁貫通孔補強STP形状」と明記、ダイヤレン使用書の重ね継手は不可	—	設計
2015/09/30	・タテ並び2本許容の「220φ以下」径制限を撤廃（緩和） ・「径の大きさに関わらず補強する」旨を明記 ・①柱面1000mmに「外径300mm以下に限り1000mm→500mmに読み換える」緩和を追加 ・タテ並び2本貫通について「max ウェブレン使用不可」を明示（ダイヤレンは使用可だが補強量増に注意）	—	設計／補強
2021/09/01	・タテ並び：max ウェブレン使用不可の理由を明確化（認定範囲外／認定書STP形状不適合／設計式変更） ・ダイヤレンは「認定品と確認したうえで使用」とする運用へ ・補強要否・適用範囲の整理（条文の明確化）	—	設計／補強
2023/07/12	・野村不動産マニュアルをベースに改定（参考資料：野村不動産マニュアル） ・③範囲は「Sスリーブが小さい時にも設置上の影響範囲が大きく問題があり」削除 ・大孔径補強の規定（コの字補強、補強筋種別、ピッチ等）を大幅に整理・追加 ・図面表記・凡例を整理	—	設計／補強／施工
2026/02/18	・ダイヤレン補強筋・鋼種制限の整理 ・大孔径補強の補足図／凡例の追記・修正 ・図面表示・寸法表記の改善	—	設計／補強

出典：社内 地中梁スリーブ設置マニュアル各版／改定理由欄は別途追記想定（タタキ版）

② 項目別 変遷マトリクス（タタキ）

ルール項目を縦軸、改定日を横軸に展開。セルは要約のみ、詳細は元マニュアル参照。

新設 緩和 厳格化 変更なし 削除

項目 \ 改定日	2012/08/21 初版	2013/02/08	2015/09/30	2021/09/01	2023/07/12	2026/02/18
① 柱面からの離隔	本柱・間柱の柱面から 1000mm以内 禁止	同左	緩和 外径300mm以下は500mm に読替	同左	同左	同左
② 小梁面からの離隔	水平方向100mm／その直下も 禁止	同左	同左	同左	同左	同左
③ 他スリーブからの45° 範囲	全スリーブ対象	緩和 大孔径350φ以上に 限定	同左	同左	削除 影響範囲過大のため	同左
水平離隔距離	芯-芯 平均径×3倍以上	追記 「水平距離」明示	同左	同左	同左	同左
タテ並び（原則）	不可	同左	同左	同左	同左	同左
タテ並び 例外（2本許容）	径制限なしで2本まで／鉛直 も平均径×3倍以上	条件追加 220φ以下に限定	緩和 径制限撤廃／「径によ らず補強」	同左	－（③削除に伴う整理）	同左
max ウェブレン （タテ並び2本時）	－	－	新設 使用不可と明記	追記 不可理由を詳細化（認 定範囲外／STP形状／設計式 変更）	同左	同左
ダイヤレン （タテ並び2本時）	認定範囲外だが実験で安全	同左	使用可（補強量増に注意）	認定品と確認の上 使用可	同左	補足 鋼種制限の整理
大孔径φ350以上 開口部上下補強筋	梁STPと同径・同ピッチ・同 鋼種／中子筋不要	追記 RC標準図「梁貫通孔補 強」のSTP形状・ダイヤレン 使用書の重ね継手不可	同左	同左	大幅追加 野村不動産マニ ュアル準拠で再整理	補足 図／凡例の更新
追記1 片持梁スリーブ	先端付近に設ける	同左	同左	同左	同左	同左
追記2 増打部の貫通	離隔L確保／コの字補強筋 ピッチを乱さない	同左	同左	同左	同左	同左
追記3 スリーブ束ね	外接円径＝設計用貫通径と して補強	同左	同左	同左	同左	同左
追記4 地中小梁端部	直交大梁面から200mm離隔 （ダイヤレン食込み防止）	同左	同左	同左	同左	同左
特例※1（柱面1000mm内）	梁成1/10以下 かつ 100mm以 下なら①範囲に可	同左	同左	同左	※③削除に伴う条文整理	同左

タタキ版／実物件への適用可否判断は最新マニュアル本紙を参照のこと

③ 現行マニュアル（2026/02/18時点） + 来歴注記版（タタキ）

現行ルール本文と、各項目の主要な改定来歴を末尾注記で併記。黄色＝2026改定で更新／追記された項目。

1. 地中梁スリーブを設けてはいけない範囲
- ① 本柱・間柱の柱面から 1000mm以内 [2015改 / 外径300mm以下は500mmに読替]
 - ② 小梁の面から水平方向 100mm以内、およびその範囲の直下部分
 - ③ 他スリーブ外径からの斜め45° 範囲 [2013改 / 大孔径350φ以上に限定→2023改で削除]
2. スリーブ同士の離隔
- 水平距離：芯-芯 隣り合うスリーブの平均径×3倍以上 [2013改 / 「水平距離」明示]
 - タテ並び：原則 不可
3. ※1 特例（柱面1000mm範囲）
- 地中梁成の 1/10以下 かつ 100mm以下 の貫通スリーブは ① の範囲に設けてよい（他規定遵守）
4. タテ並び 2本までの許容
- マンション物件で3点満足が困難なため、2本までは許容（径制限なし）
[2013改 220φ制限→2015改 撤廃]
 - その際の鉛直距離：芯-芯 平均径×3倍以上、径によらず補強する [2015改]
 - max ウェブレン：使用 不可（認定範囲外／STP形状不適合／設計式変更）
[2015改 新設→2021改 理由詳細化]

- ダイヤレン：認定品と確認の上 使用可 [2021改]。タテ1本並びに比べ補強量が増えるため注意
[2026改 / 鋼種制限の整理]
5. 追記
- 追記1 片持梁の貫通スリーブは 先端付近 に設ける
 - 追記2 地中梁上部の増打貫通時も離隔L確保、コの字補強筋ピッチを極力乱さない
 - 追記3 スリーブを束ねて並べる場合は 外接円径＝設計用貫通径 として補強
 - 追記4 地中小梁端部のスリーブは直交大梁面から 200mm程度 離す（ダイヤレン食込み防止）
6. 大孔径貫通補強 補足（φ350以上）
- 開口部上下補強筋：一般部梁STPと 同径・同ピッチ・同鋼種
 - 一般部梁STPに中子筋がある場合でも、開口部上下補強筋に中子筋は不要 [2013改 / 文言整理]
 - 開口部上下補強STPは 「鉄筋コンクリート標準図 梁貫通孔補強」のSTP形状（ダイヤレン使用書の重ね継手は不可） [2013改]
 - 大孔径補強の詳細（コの字補強・補強筋種別・ピッチ等）は 野村不動産マニュアル準拠
[2023改 大幅追加 → 2026改で図・凡例更新]