

小梁リスト

特記無き限り、 1. 巾止筋は、D10@1000以内とする
2. スリーブ補強筋は、ダイヤレンNSを使用すること
3. 連続端位置は、伏図による（中央下端のカットオフ長さは端部条件により異なるため注意すること）

符号	B1		B2		B3		B3A			B4	WB1	WB1A	WB2	CB1		CB2		CB3	
位置	X1,X3,X11,X13端,中央	X2,12端 (連続端)	端部	中央	端部	中央	X1,X3,X5,X8,X9,X11端	中央	X2,X6,X7,X9,X10端 (連続端)	全断面	全断面	全断面	全断面	元端	先端	元端	先端	元端	先端
断面																			
上端筋	3 - D22	3/3 - D22	3 - D22	3 - D22	3/3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3/3 - D22	6 - D22	2/2 - D19	2/2 - D19	2/2 - D16	2/2 - D16	2 - D16	2/2 - D16	2 - D16	2/2 - D19	2 - D19
下端筋	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3/3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	3 - D22	6 - D22	2/2 - D19	2/2 - D19	2/2 - D16	2 - D16	2 - D16	2 - D16	2 - D16	2 - D19	2 - D19
STP	2 - D10 @200		2 - D10 @200		2 - D10 @200		2 - D10 @200			2 - D13 @200	2 - D10 @150	2 - D10 @150	2 - D10 @200	2 - D10 @200		2 - D10 @200		2 - D10 @200	
腹筋	2 - D10		2 - D10		2 - D10		2 - D10			2 - D10	2 - D10	2 - D10	2 - D10	2 - D10		2 - D10		2 - D10	

符号	WCB1		WCB1A		WCB2		WCB2A		CB4	
位置	元端	先端	元端	先端	元端	先端	元端	先端	元端	先端
断面										
上端筋	2/2 - D19	2 - D19	2/2 - D19	2 - D19	2/2 - D19	2 - D19	2/2 - D19	2 - D19	2/2 - D19	2 - D19
下端筋	2 - D19	2 - D19	2 - D19	2 - D19	2 - D19	2 - D19	2 - D19	2 - D19	2 - D19	2 - D19
STP	2 - D10 @200		2 - D10 @200		2 - D10 @200		2 - D10 @200		2 - D10 @200	
腹筋	2 - D10		2 - D10		2 - D10		2 - D10		2 - D10	

スラブリスト

符号	スラブ厚 (mm)	位置	主筋方向	配力筋方向	備 考
S18	180	上端筋	D10D13@200	D10D13@200	
		下端筋	D10@200	D10@200	
S18A	180	上端筋	D13@150	D10D13@200	
		下端筋	D10D13@150	D10@200	
S25	250	上端筋	D13@150	D10D13@200	
		下端筋	D10D13@150	D10@200	
S25A	250	上端筋	D13D16@150	D13D16@150	
		下端筋	D13@150	D13@150	
S25B	250	上端筋	D13D16@150	D13@200	
		下端筋	D13@150	D13@200	
S26	260	上端筋	D16@100	D10D13@200	
		下端筋	D13@100	D10@200	
S28	280	上端筋	D13@150	D16@100	
		下端筋	D10@150	D13@100	
		上端筋			
		下端筋			
CS18	180～180	上端筋	D13@200	D10@200	最大出寸法 = 1200mm
		下端筋	D10@200	D10@200	
CS21	210～180	上端筋	D13@150	D10@200	最大出寸法 = 1700mm 先端溝下スラブ厚130mm以上
		下端筋	D10@150	D10@200	
CS22	220～190	上端筋	D13@150	D10@200	最大出寸法 = 1900mm 先端溝下スラブ厚130mm以上
		下端筋	D10@150	D10@200	
CS22A	220～190	上端筋	D16@100	D10@200	最大出寸法 = 1900mm 先端溝下スラブ厚130mm以上
		下端筋	D13@100	D10@200	
CS22B	220～190	上端筋	D13@100	D10@200	最大出寸法 = 1900mm 先端溝下スラブ厚130mm以上
		下端筋	D10@100	D10@200	
CS25	250～250	上端筋	D16@150	D13@200	最大出寸法 = 1900mm
		下端筋	D13@150	D13@200	
CS25A	250～250	上端筋	D16@100	D10@200	最大出寸法 = 1900mm
		下端筋	D13@100	D10@200	
CS26	260～260	上端筋	D16@100	D10@200	最大出寸法 = 1900mm
		下端筋	D13@100	D10@200	
CS26A	260～260	上端筋	D13@100	D10@200	最大出寸法 = 1900mm
		下端筋	D10@100	D10@200	
CS26B	260～230	上端筋	D13D16@100	D10@200	最大出寸法 = 2300mm
		下端筋	D13@100	D10@200	
CS28	280～250	上端筋	D13@150	D13@200	最大出寸法 = 1800mm 先端溝下スラブ厚130mm以上
		下端筋	D10@150	D13@200	
CS30	300～270	上端筋	D13@150	D13@200	最大出寸法 = 1700mm 先端溝下スラブ厚220mm以上
		下端筋	D10@150	D13@200	
CS315	315～285	上端筋	D13@200	D13@200	最大出寸法 = 1900mm
		下端筋	D13@200	D13@200	

在来スラブスペーサー高さ

一般スラブ・片持ちスラブで下端増打ちがある場合は増打ち厚を加えたスペーサー高さとする
スラブスペーサーは鋼製スペーサーとし、サンダー仕上箇所はキャップ付とすること

一般スラブ Sn	屋内	上端筋	スラブ厚-60	使用材料は下記による D10～D16:SD295 D19～D25:SD345 D29～D32:SD390 D35:SD490
		下端筋	h=30	
片持ちスラブ CSn	屋外	上端筋	スラブ厚-70	
		下端筋	h=40	
バルコニー、廊下 (下端増打ち15mm) Sn,CSn	屋外	上端筋	(スラブ厚+15)-70	
		下端筋	h=60	

壁リスト

特記なき限り、 1. 巾止筋はD10@1000以内とする

水平断面図	符号	壁厚	タイプ	主筋		開口補強筋			備考
				縦筋	横筋	縦筋	横筋	斜筋	
	EW20	200	D	D10@150	D10@150	-	-	-	
	EW20A	200	D	D13@150	D13@100	-	-	-	
	EW20B	200	D	D13@150	D13@150	-	-	-	
	EW20C	200	D	D10@150	D10@100	-	-	-	
	EW22	220	C	D10@150	D10@150	-	-	-	開口補強筋は雑詳細図参照
	EW22A	220	C	D13@150	D13@100	-	-	-	開口補強筋は雑詳細図参照
	EW22B	220	C	D13@150	D13@150	-	-	-	開口補強筋は雑詳細図参照
	EW22C	220	C	D10@150	D10@100	-	-	-	開口補強筋は雑詳細図参照
	EW26	260	C	D13@150	D13@100	-	-	-	開口補強筋は雑詳細図参照
	KW25	250	C	D13@200	D13@200	-	-	-	横筋はHOOP形状とする
	FW20	200	D	D13@200	D10@200	-	-	-	
	W16	160	C	D10@200	D10@200	2-D13	2-D13	2-D13	
	W18	180	C	D10@200	D10@200	2-D13	2-D13	2-D13	
	W18A	180	C	D10@200	D10@200	2-D13	2-D13	2-D13	
	W18B	180	C	D10@200	D10@200	2-D13	2-D13	2-D13	
	W18C	180	C	D13@100	D13@200	2-D13	2-D13	2-D13	
	W25	250	C	D13@200	D13@200	2-D13	2-D13	2-D13	EV部の横筋はHOOP形状とする
	W30	300	C	D13@200	D13@200	-	-	-	横筋はHOOP形状とする
	W30A	300	C	D13@200	D13@100	-	-	-	横筋はHOOP形状とする
	W30B	300	C	D13@200	D13@150	-	-	-	横筋はHOOP形状とする
	W235	235	C	D13@200	D13@200	-	-	-	
	W270	270	C	D13@200	D13@200	-	-	-	
	W335	335	C	D13@150	D13@150	-	-	-	

開口補強筋要領

・開口補強はトータル本数n本で示す。 ・耐震壁に誘発目地を設ける場合は、 開口補強筋を切断してはならない。	
・柱梁に接する開口の補強例	

壁端部補強筋

特記なき限り、W18A,W18B,W25,W30A,KW25
の端部補強筋は基礎梁底まで定着させる

全端共通		
W16,W18,W18C	2-D13	4-D13
KW25	2-D16	-
W25,W30,W30A,W30B	雑詳細図参照 (S-1505)	
W235,W335	2-D16	-
W18A	4-D13	4-D13
W18B	8-D13	-
断 面		

基礎梁天端増打内耐震壁配筋要領

※壁リスト中のKW,EW,W25,及びW30Aの横筋は
構造躯体天端から配筋すること
(打増し内にも横筋を配筋する)

	基礎梁上部打増し
--	----------

確認	設計図書の法適合確認	改訂日付	説明	改訂日付	説明	備考
【構造関係規定に適合することを確認】 構造設計一級建築士 交付 第2230号 天野 卓治	24.01.12	横断会議図書（初版）	25.03.24	軽微変更2		
	24.06.03	契約図	25.10.10	軽微変更3		
	24.08.01	最終図書				
	24.12.06	軽微変更1				

矢作建設工業株式会社一級建築士事務所

愛知県知事登録（い-3）第1618号 一級建築士大臣登録 第256203号 平山 政雄

承認1	承認2	承認3	担当	製図
平山	鈴木	天野	菅沼田	平岩

工事名称

（仮称）葛飾区青戸四丁目計画

図面名称	小梁・片持梁・床・壁リスト
------	---------------

設計No.

221084

図面No.

S-1308

縮尺	A1=1/50 A3=1/100
----	---------------------

発行日

24.08.01