

Biofarma

Data Monitoring

Sumber Data : Semua Ruangan dan Parameter

Waktu : 2020-09-29 s.d. 2020-09-30

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruangan	No Seri Perangkat
1	22:50:47	22.6	62.4	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
2	22:50:46	22.6	58.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
3	22:50:45	21.9	64	-3	OFF	Airlock	Dc234Zz
4	22:50:45	23.1	57.5	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
5	22:50:45	21.8	62.8	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
6	22:50:40	22.6	62.4	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
7	22:50:39	22.6	58.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
8	22:50:38	21.9	64	-3	OFF	Airlock	Dc234Zz
9	22:50:38	23.1	57.5	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
10	22:50:38	21.8	62.8	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
11	22:50:04	22.7	58.5	15	OFF	Sample	Dc234Zz
12	22:50:04	22.6	62.2	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
13	22:50:03	23.1	57.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
14	22:50:03	21.8	62.8	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
15	22:50:02	21.8	63.4	-13	OFF	Airlock	Dc234Zz
16	22:44:56	22.7	62.1	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
17	22:44:55	22.7	58.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
18	22:44:54	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
19	22:44:54	21.8	62.7	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
20	22:44:53	21.9	63.4	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
21	22:44:41	22.7	58.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
22	22:44:41	22.7	62.1	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
23	22:44:40	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
24	22:44:40	21.8	62.7	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
25	22:44:38	21.9	63.4	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
26	22:43:51	22.7	62.3	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
27	22:43:50	22.7	58.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
28	22:43:49	21.9	64	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
29	22:43:49	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
30	22:43:49	21.9	62.8	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
31	22:43:48	22.7	62.3	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
32	22:43:47	22.7	58.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
33	22:43:46	21.9	64	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
34	22:43:46	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
35	22:43:46	21.9	62.8	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
36	22:43:40	22.7	62.3	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
37	22:43:39	22.7	58.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
38	22:43:38	21.9	64	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
39	22:43:38	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
40	22:43:38	21.9	62.8	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
41	22:42:56	22.7	62	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
42	22:42:55	22.6	58.6	14	OFF	Sample	Dc234Zz
43	22:42:54	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
44	22:42:54	21.9	62.7	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
45	22:42:53	21.8	63.4	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
46	22:42:41	22.7	62	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
47	22:42:40	22.6	58.6	14	OFF	Sample	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
48	22:42:39	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
49	22:42:39	21.9	62.7	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
50	22:42:38	21.8	63.4	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
51	22:41:48	22.7	58.6	16	OFF	Sample	Dc234Zz
52	22:41:48	22.6	62.1	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
53	22:41:47	21.9	63.9	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
54	22:41:47	23.2	57.3	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
55	22:41:47	21.8	62.7	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
56	22:41:39	22.7	58.6	16	OFF	Sample	Dc234Zz
57	22:41:39	22.6	62.1	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
58	22:41:38	21.9	63.9	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
59	22:41:38	23.2	57.3	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
60	22:41:38	21.8	62.7	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
61	22:40:54	22.7	62	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
62	22:40:53	22.7	58.6	14	OFF	Sample	Dc234Zz
63	22:40:52	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
64	22:40:52	21.8	62.7	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
65	22:40:51	21.9	63.5	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
66	22:40:41	22.7	62	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
67	22:40:40	22.7	58.6	14	OFF	Sample	Dc234Zz
68	22:40:39	23.2	57.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
69	22:40:39	21.8	62.7	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
70	22:40:38	21.9	63.5	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
71	22:39:46	22.7	58.8	16	OFF	Sample	Dc234Zz
72	22:39:46	22.7	62	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
73	22:39:45	21.9	63.4	-6	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
74	22:39:45	23.2	57.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
75	22:39:45	21.8	62.7	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
76	22:39:39	22.7	58.8	16	OFF	Sample	Dc234Zz
77	22:39:39	22.7	62	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
78	22:39:38	21.9	63.4	-6	OFF	Airlock	Dc234Zz
79	22:39:38	23.2	57.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
80	22:39:38	21.8	62.7	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
81	22:39:16	22.7	62	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
82	22:39:15	22.7	58.9	13	OFF	Sample	Dc234Zz
83	22:39:14	23.3	57.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
84	22:39:14	21.8	62.8	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
85	22:39:13	22	63.4	-13	OFF	Airlock	Dc234Zz
86	22:39:09	22.7	62	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
87	22:39:08	22.7	58.9	13	OFF	Sample	Dc234Zz
88	22:39:07	23.3	57.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
89	22:39:07	21.8	62.8	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
90	22:39:06	22	63.4	-13	OFF	Airlock	Dc234Zz
91	22:33:56	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
92	22:33:55	22.6	59.1	13	OFF	Sample	Dc234Zz
93	22:33:54	23.3	57.1	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
94	22:33:54	21.9	62.4	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
95	22:33:53	21.9	63.3	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
96	22:33:41	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
97	22:33:40	22.6	59.1	13	OFF	Sample	Dc234Zz
98	22:33:39	23.3	57.1	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
99	22:33:39	21.9	62.4	11	OFF	Dressing	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
100	22:33:38	21.9	63.3	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
101	22:32:48	22.7	61.9	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
102	22:32:47	22.5	59	13	OFF	Sample	Dc234Zz
103	22:32:46	21.9	63.4	-9	OFF	Airlock	Dc234Zz
104	22:32:46	23.3	56.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
105	22:32:46	21.9	62.3	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
106	22:32:40	22.7	61.9	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
107	22:32:39	22.5	59	13	OFF	Sample	Dc234Zz
108	22:32:38	21.9	63.4	-9	OFF	Airlock	Dc234Zz
109	22:32:38	23.3	56.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
110	22:32:38	21.9	62.3	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
111	22:31:40	22.8	61.9	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
112	22:31:39	22.5	59.1	14	OFF	Sample	Dc234Zz
113	22:31:38	21.9	63.4	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
114	22:31:38	23.4	56.8	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
115	22:31:38	21.9	62.3	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
116	22:30:48	22.7	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
117	22:30:47	22.5	59.1	13	OFF	Sample	Dc234Zz
118	22:30:46	23.4	56.7	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
119	22:30:46	21.9	62.2	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
120	22:30:45	22	63.3	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
121	22:30:41	22.7	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
122	22:30:40	22.5	59.1	13	OFF	Sample	Dc234Zz
123	22:30:39	23.4	56.7	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
124	22:30:39	21.9	62.2	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
125	22:30:38	22	63.3	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
126	22:29:52	22.5	59.3	15	OFF	Sample	Dc234Zz
127	22:29:52	22.8	61.9	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
128	22:29:51	22	63.7	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
129	22:29:51	23.3	56.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
130	22:29:51	21.9	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
131	22:29:39	22.5	59.3	15	OFF	Sample	Dc234Zz
132	22:29:39	22.8	61.9	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
133	22:29:38	22	63.7	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
134	22:29:38	23.3	56.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
135	22:29:38	21.9	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
136	22:28:59	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
137	22:28:58	22.4	59.5	13	OFF	Sample	Dc234Zz
138	22:28:57	23.3	56.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
139	22:28:57	22	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
140	22:28:56	22	63.1	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
141	22:28:54	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
142	22:28:53	22.4	59.5	13	OFF	Sample	Dc234Zz
143	22:28:52	23.3	56.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
144	22:28:52	22	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
145	22:28:51	22	63.1	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
146	22:28:45	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
147	22:28:41	22.4	59.5	13	OFF	Sample	Dc234Zz
148	22:28:40	22.4	59.5	13	OFF	Sample	Dc234Zz
149	22:28:40	23.3	56.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
150	22:28:40	22	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
151	22:28:40	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
152	22:28:39	23.3	56.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
153	22:28:39	22	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
154	22:28:39	22	63.1	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
155	22:28:38	22	63.1	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
156	22:27:46	22.4	59.6	15	OFF	Sample	Dc234Zz
157	22:27:46	22.8	61.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
158	22:27:45	22	63.4	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
159	22:27:45	23.5	56.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
160	22:27:45	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
161	22:27:39	22.4	59.6	15	OFF	Sample	Dc234Zz
162	22:27:39	22.8	61.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
163	22:27:38	22	63.4	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
164	22:27:38	23.5	56.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
165	22:27:38	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
166	22:26:40	22.8	61.8	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
167	22:26:39	22.4	59.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
168	22:26:38	22	63.1	-9	OFF	Airlock	Dc234Zz
169	22:26:38	23.4	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
170	22:26:38	22	62.2	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
171	22:25:55	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
172	22:25:54	22.4	59.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
173	22:25:53	23.5	56.6	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
174	22:25:53	22	62.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
175	22:25:52	22	63.2	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
176	22:25:50	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
177	22:25:49	22.4	59.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
178	22:25:48	23.5	56.6	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
179	22:25:48	22	62.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
180	22:25:47	22	63.2	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
181	22:25:45	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
182	22:25:42	22.8	61.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
183	22:25:41	22.4	59.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
184	22:25:41	22.4	59.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
185	22:25:40	23.5	56.6	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
186	22:25:40	22	62.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
187	22:25:40	23.5	56.6	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
188	22:25:40	22	62.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
189	22:25:38	22	63.2	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
190	22:25:38	22	63.2	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
191	22:24:52	22.3	59.9	15	OFF	Sample	Dc234Zz
192	22:24:52	22.9	61.8	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
193	22:24:51	22	63.3	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
194	22:24:51	23.5	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
195	22:24:51	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
196	22:24:47	22.3	59.9	15	OFF	Sample	Dc234Zz
197	22:24:47	22.9	61.8	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
198	22:24:46	22	63.3	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
199	22:24:46	23.5	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
200	22:24:46	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
201	22:24:39	22.3	59.9	15	OFF	Sample	Dc234Zz
202	22:24:39	22.9	61.8	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
203	22:24:39	22.3	59.9	15	OFF	Sample	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
204	22:24:39	22.9	61.8	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
205	22:24:38	22	63.3	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
206	22:24:38	23.5	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
207	22:24:38	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
208	22:24:38	22	63.3	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
209	22:24:38	23.5	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
210	22:24:38	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
211	22:23:58	22.9	61.8	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
212	22:23:57	22.3	60.1	14	OFF	Sample	Dc234Zz
213	22:23:56	23.5	56.6	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
214	22:23:56	22.1	62.2	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
215	22:23:55	22	63.2	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
216	22:23:44	22.9	61.8	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
217	22:23:41	22.9	61.8	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
218	22:23:40	22.3	60.1	14	OFF	Sample	Dc234Zz
219	22:23:40	22.3	60.1	14	OFF	Sample	Dc234Zz
220	22:23:39	23.5	56.6	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
221	22:23:39	22.1	62.2	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
222	22:23:39	23.5	56.6	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
223	22:23:39	22.1	62.2	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
224	22:23:38	22	63.2	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
225	22:23:38	22	63.2	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
226	22:22:38	22.1	63.6	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
227	22:22:38	23.5	56.4	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
228	22:22:38	22	62.2	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
229	22:22:38	22.3	60.2	15	OFF	Sample	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
230	22:22:38	22.8	61.7	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
231	22:22:38	22.1	63.6	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
232	22:22:38	23.5	56.4	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
233	22:22:38	22	62.2	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
234	22:22:38	22.3	60.2	15	OFF	Sample	Dc234Zz
235	22:22:38	22.8	61.7	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
236	22:21:50	22.8	61.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
237	22:21:50	22.8	61.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
238	22:21:49	22.3	60.3	13	OFF	Sample	Dc234Zz
239	22:21:49	22.3	60.3	13	OFF	Sample	Dc234Zz
240	22:21:48	23.5	56.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
241	22:21:48	22	62.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
242	22:21:48	23.5	56.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
243	22:21:48	22	62.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
244	22:21:47	22.1	63.1	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
245	22:21:47	22.1	63.1	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
246	22:21:44	22.8	61.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
247	22:21:41	22.8	61.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
248	22:21:40	22.3	60.3	13	OFF	Sample	Dc234Zz
249	22:21:40	22.3	60.3	13	OFF	Sample	Dc234Zz
250	22:21:39	23.5	56.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
251	22:21:39	22	62.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
252	22:21:39	23.5	56.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
253	22:21:39	22	62.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
254	22:21:38	22.1	63.1	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
255	22:21:38	22.1	63.1	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
256	22:20:54	22.9	61.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
257	22:20:54	22.9	61.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
258	22:20:53	22.2	60.4	14	OFF	Sample	Dc234Zz
259	22:20:53	22.2	60.4	14	OFF	Sample	Dc234Zz
260	22:20:52	22.1	63.2	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
261	22:20:52	23.4	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
262	22:20:52	22	62.3	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
263	22:20:52	22.1	63.2	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
264	22:20:52	23.4	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
265	22:20:52	22	62.3	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
266	22:20:40	22.9	61.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
267	22:20:40	22.9	61.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
268	22:20:39	22.2	60.4	14	OFF	Sample	Dc234Zz
269	22:20:39	22.2	60.4	14	OFF	Sample	Dc234Zz
270	22:20:38	22.1	63.2	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
271	22:20:38	23.4	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
272	22:20:38	22.1	63.2	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
273	22:20:38	22	62.3	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
274	22:20:38	23.4	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
275	22:20:38	22	62.3	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
276	22:20:23	22.8	61.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
277	22:20:22	22.3	60.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
278	22:20:21	22.1	63	-8	OFF	Airlock	Dc234Zz
279	22:20:21	23.5	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
280	22:20:21	22.1	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
281	22:19:47	22.8	61.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
282	22:19:46	22.3	60.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
283	22:19:45	22.1	63	-8	OFF	Airlock	Dc234Zz
284	22:19:45	23.5	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
285	22:19:45	22.1	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
286	22:19:40	22.8	61.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
287	22:19:39	22.3	60.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
288	22:19:38	22.1	63	-8	OFF	Airlock	Dc234Zz
289	22:19:38	23.5	56.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
290	22:19:38	22.1	62.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
291	22:18:51	22.8	61.6	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
292	22:18:50	22.2	60.6	14	OFF	Sample	Dc234Zz
293	22:18:49	23.6	56.6	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
294	22:18:49	22.1	62.3	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
295	22:18:48	22	63	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
296	22:18:41	22.8	61.6	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
297	22:18:40	22.2	60.6	14	OFF	Sample	Dc234Zz
298	22:18:39	23.6	56.6	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
299	22:18:39	22.1	62.3	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
300	22:18:38	22	63	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
301	22:17:42	22.9	61.7	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
302	22:17:41	22.2	60.6	15	OFF	Sample	Dc234Zz
303	22:17:40	22	62.4	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
304	22:17:39	22.1	63.4	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
305	22:17:39	23.6	56.6	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
306	22:16:11	22.2	63.5	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
307	22:15:58	23	61.5	-22	OFF	Uji	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
308	22:15:57	22.3	60.4	15	OFF	Sample	Dc234Zz
309	22:15:56	22.1	62.2	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
310	22:15:55	23.7	56.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
311	22:15:54	22.2	63.5	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
312	22:15:45	23	61.5	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
313	22:15:44	22.3	60.4	15	OFF	Sample	Dc234Zz
314	22:15:43	22.1	62.2	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
315	22:15:42	23.7	56.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
316	22:15:41	22.2	63.5	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
317	22:15:40	22.9	61.4	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
318	22:15:39	22.3	60.2	14	OFF	Sample	Dc234Zz
319	22:15:38	22.1	62.2	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
320	22:15:37	23.7	56.2	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
321	22:15:36	22.1	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
322	22:15:23	22.9	61.4	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
323	22:15:22	22.3	60.2	14	OFF	Sample	Dc234Zz
324	22:15:21	22.1	62.2	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
325	22:15:20	23.7	56.2	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
326	22:15:19	22.1	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
327	22:11:29	23.7	56	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
328	22:11:28	22.1	63.3	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
329	22:11:15	23	61.4	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
330	22:11:14	22.4	59.9	15	OFF	Sample	Dc234Zz
331	22:11:13	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
332	22:11:12	23.7	56	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
333	22:11:11	22.1	63.3	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
334	22:10:58	23	61.4	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
335	22:10:57	22.4	59.9	15	OFF	Sample	Dc234Zz
336	22:10:56	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
337	22:10:55	23.7	56	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
338	22:10:54	22.1	63.3	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
339	22:10:46	23	61.4	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
340	22:10:45	22.4	59.9	15	OFF	Sample	Dc234Zz
341	22:10:44	22	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
342	22:10:43	23.7	56	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
343	22:10:42	22.1	63.3	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
344	22:10:41	23	61.2	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
345	22:10:40	22.4	59.9	14	OFF	Sample	Dc234Zz
346	22:10:39	22	62.2	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
347	22:10:38	23.8	55.8	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
348	22:10:37	22.2	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
349	22:10:24	23	61.2	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
350	22:10:23	22.4	59.9	14	OFF	Sample	Dc234Zz
351	22:10:22	22	62.2	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
352	22:10:21	23.8	55.8	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
353	22:10:20	22.2	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
354	22:10:07	23	61.2	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
355	22:10:06	22.4	59.9	14	OFF	Sample	Dc234Zz
356	22:10:05	22	62.2	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
357	22:10:04	23.8	55.8	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
358	22:10:03	22.2	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
359	22:09:50	23	61.2	-24	OFF	Uji	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
360	22:09:49	22.4	59.9	14	OFF	Sample	Dc234Zz
361	22:09:48	22	62.2	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
362	22:09:47	23.8	55.8	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
363	22:09:46	22.2	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
364	22:09:42	23	61.2	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
365	22:09:41	22.4	59.9	14	OFF	Sample	Dc234Zz
366	22:09:40	22	62.2	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
367	22:09:39	23.8	55.8	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
368	22:09:38	22.2	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
369	22:09:33	23	61.2	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
370	22:09:32	22.5	59.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz
371	22:09:31	22.1	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
372	22:09:30	23.8	55.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
373	22:09:29	22.1	63.4	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
374	22:09:16	23	61.2	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
375	22:09:15	22.5	59.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz
376	22:09:14	22.1	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
377	22:09:13	23.8	55.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
378	22:09:12	22.1	63.4	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
379	22:08:59	23	61.2	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
380	22:08:58	22.5	59.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz
381	22:08:57	22.1	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
382	22:08:56	23.8	55.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
383	22:08:55	22.1	63.4	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
384	22:08:42	23	61.2	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
385	22:08:41	22.5	59.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
386	22:08:40	22.1	62.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
387	22:08:39	23.8	55.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
388	22:08:38	22.1	63.4	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
389	22:07:50	23	61.2	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
390	22:07:49	22.5	59.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
391	22:07:48	22	62.1	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
392	22:07:47	23.9	55.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
393	22:07:46	22.1	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
394	22:07:41	23	61.2	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
395	22:07:40	22.5	59.7	14	OFF	Sample	Dc234Zz
396	22:07:39	23.9	55.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
397	22:07:39	22	62.1	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
398	22:07:38	22.1	62.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
399	22:06:41	22.5	59.5	15	OFF	Sample	Dc234Zz
400	22:06:41	23	61.1	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
401	22:06:40	22.1	62	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
402	22:06:39	23.8	55.6	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
403	22:06:38	22.2	62.9	-4	OFF	Airlock	Dc234Zz
404	22:05:51	23	61.1	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
405	22:05:50	22.5	59.3	14	OFF	Sample	Dc234Zz
406	22:05:49	22.2	62.5	-9	OFF	Airlock	Dc234Zz
407	22:05:49	23.8	55.6	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
408	22:05:49	22.1	61.9	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
409	22:05:40	23	61.1	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
410	22:05:39	22.5	59.3	14	OFF	Sample	Dc234Zz
411	22:05:38	22.2	62.5	-9	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
412	22:05:38	23.8	55.6	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
413	22:05:38	22.1	61.9	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
414	22:04:56	23	61.1	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
415	22:04:55	22.6	59.1	13	OFF	Sample	Dc234Zz
416	22:04:54	23.9	55.5	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
417	22:04:54	22.1	61.8	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
418	22:04:53	22.1	62.5	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
419	22:04:41	23	61.1	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
420	22:04:40	22.6	59.1	13	OFF	Sample	Dc234Zz
421	22:04:39	23.9	55.5	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
422	22:04:39	22.1	61.8	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
423	22:04:38	22.1	62.5	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
424	22:03:48	23	61.1	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
425	22:03:47	22.6	59.1	14	OFF	Sample	Dc234Zz
426	22:03:46	22.2	62.9	-4	OFF	Airlock	Dc234Zz
427	22:03:46	23.9	55.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
428	22:03:46	22.1	61.8	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
429	22:03:40	23	61.1	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
430	22:03:39	22.6	59.1	14	OFF	Sample	Dc234Zz
431	22:03:38	22.2	62.9	-4	OFF	Airlock	Dc234Zz
432	22:03:38	23.9	55.6	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
433	22:03:38	22.1	61.8	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
434	22:02:41	23	61	-26	OFF	Uji	Dc234Zz
435	22:02:40	22.6	59	14	OFF	Sample	Dc234Zz
436	22:02:39	24	55.9	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
437	22:02:39	22.1	61.7	12	OFF	Dressing	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
438	22:02:38	22.3	62.5	-13	OFF	Airlock	Dc234Zz
439	22:01:38	22.3	62.9	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
440	22:01:38	24	56	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
441	22:01:38	22.1	61.6	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
442	22:01:38	22.6	59	15	OFF	Sample	Dc234Zz
443	22:01:38	23.1	61	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
444	22:00:48	22.6	58.8	17	OFF	Sample	Dc234Zz
445	22:00:48	23	61	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
446	22:00:47	23.9	56.4	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
447	22:00:47	22.2	61.5	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
448	22:00:45	22.2	62.4	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
449	22:00:40	22.6	58.8	17	OFF	Sample	Dc234Zz
450	22:00:40	23	61	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
451	22:00:39	23.9	56.4	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
452	22:00:39	22.2	61.5	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
453	22:00:38	22.2	62.4	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
454	21:54:40	22.7	58.6	15	OFF	Sample	Dc234Zz
455	21:54:40	23.1	60.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
456	21:54:39	22.3	62.9	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
457	21:54:39	24	55.7	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
458	21:54:39	22.2	61.5	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
459	21:53:48	23.1	60.8	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
460	21:53:47	22.7	58.5	13	OFF	Sample	Dc234Zz
461	21:53:46	24	56.1	3	OFF	Vestibule	Dc234Zz
462	21:53:46	22.2	61.4	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
463	21:53:45	22.2	62.3	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
464	21:53:40	23.1	60.8	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
465	21:53:39	24	56.1	3	OFF	Vestibule	Dc234Zz
466	21:53:39	22.2	61.4	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
467	21:53:39	22.7	58.5	13	OFF	Sample	Dc234Zz
468	21:53:38	22.2	62.3	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
469	21:52:40	23.1	60.7	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
470	21:52:39	22.7	58.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
471	21:52:38	22.2	62.7	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
472	21:52:38	24	57.5	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
473	21:52:38	22.2	61.4	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
474	21:51:48	23.2	60.6	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
475	21:51:47	22.6	58.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
476	21:51:46	24	60.2	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
477	21:51:46	22.2	61.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
478	21:51:45	22.3	62	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
479	21:51:42	23.2	60.6	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
480	21:51:41	22.6	58.5	14	OFF	Sample	Dc234Zz
481	21:51:40	24	60.2	4	OFF	Vestibule	Dc234Zz
482	21:51:40	22.2	61.3	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
483	21:51:38	22.3	62	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
484	21:50:40	23.2	60.7	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
485	21:50:39	22.2	61.4	8	OFF	Dressing	Dc234Zz
486	21:50:39	22.7	58.5	9	OFF	Sample	Dc234Zz
487	21:50:38	22.2	62.4	-9	OFF	Airlock	Dc234Zz
488	21:50:38	24.1	61.8	-1	OFF	Vestibule	Dc234Zz
489	21:49:49	23.2	60.6	-24	OFF	Uji	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
490	21:49:48	22.7	58.6	10	OFF	Sample	Dc234Zz
491	21:49:47	22.2	61.4	8	OFF	Dressing	Dc234Zz
492	21:49:46	22.3	62.9	-4	OFF	Airlock	Dc234Zz
493	21:49:46	24.1	60.8	-1	OFF	Vestibule	Dc234Zz
494	21:49:41	23.2	60.6	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
495	21:49:40	22.7	58.6	10	OFF	Sample	Dc234Zz
496	21:49:39	22.2	61.4	8	OFF	Dressing	Dc234Zz
497	21:49:38	22.3	62.9	-4	OFF	Airlock	Dc234Zz
498	21:49:38	24.1	60.8	-1	OFF	Vestibule	Dc234Zz
499	21:48:41	23.1	60.4	-26	OFF	Uji	Dc234Zz
500	21:48:40	22.7	58.9	9	OFF	Sample	Dc234Zz
501	21:48:39	24.1	60.2	0	OFF	Vestibule	Dc234Zz
502	21:48:39	22.3	61.4	9	OFF	Dressing	Dc234Zz
503	21:48:38	22.2	62.3	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
504	21:47:51	23.2	60.6	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
505	21:47:50	22.7	58.9	10	OFF	Sample	Dc234Zz
506	21:47:49	22.3	62.9	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
507	21:47:49	24.2	59.1	0	OFF	Vestibule	Dc234Zz
508	21:47:49	22.3	61.4	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
509	21:47:39	23.2	60.6	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
510	21:47:38	22.3	62.9	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
511	21:47:38	24.2	59.1	0	OFF	Vestibule	Dc234Zz
512	21:47:38	22.3	61.4	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
513	21:47:38	22.7	58.9	10	OFF	Sample	Dc234Zz
514	21:46:56	23.2	60.5	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
515	21:46:55	22.7	58.9	14	OFF	Sample	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
516	21:46:54	24.2	57.8	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
517	21:46:54	22.2	61.3	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
518	21:46:53	22.3	61.9	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
519	21:46:41	23.2	60.5	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
520	21:46:40	22.7	58.9	14	OFF	Sample	Dc234Zz
521	21:46:39	24.2	57.8	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
522	21:46:39	22.2	61.3	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
523	21:46:38	22.3	61.9	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
524	21:46:00	22.4	61.7	-7	OFF	Airlock	Dc234Zz
525	21:46:00	24.2	54	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
526	21:46:00	22.3	61	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
527	21:46:00	22.7	58.6	17	OFF	Sample	Dc234Zz
528	21:46:00	23	60.4	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
529	21:43:41	23.2	60.2	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
530	21:43:40	22.6	58.6	14	OFF	Sample	Dc234Zz
531	21:43:39	24.2	53.9	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
532	21:43:39	22.2	60.9	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
533	21:43:38	22.4	61.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
534	21:42:46	22.6	58.9	16	OFF	Sample	Dc234Zz
535	21:42:46	23.2	60.4	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
536	21:42:45	22.3	62.2	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
537	21:42:45	24.2	53.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
538	21:42:45	22.3	60.9	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
539	21:42:39	22.6	58.9	16	OFF	Sample	Dc234Zz
540	21:42:39	23.2	60.4	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
541	21:42:38	22.3	62.2	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
542	21:42:38	24.2	53.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
543	21:42:38	22.3	60.9	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
544	21:41:52	22.6	58.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz
545	21:41:52	23.2	60.2	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
546	21:41:51	24.2	53.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
547	21:41:51	22.3	60.8	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
548	21:41:50	22.3	61.5	-13	OFF	Airlock	Dc234Zz
549	21:41:40	22.6	58.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz
550	21:41:40	23.2	60.2	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
551	21:41:39	24.2	53.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
552	21:41:39	22.3	60.8	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
553	21:41:38	22.3	61.5	-13	OFF	Airlock	Dc234Zz
554	21:40:45	22.4	62.2	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
555	21:40:45	24.2	53.9	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
556	21:40:45	22.3	60.8	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
557	21:40:45	22.6	58.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz
558	21:40:45	23.2	60.1	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
559	21:40:38	22.4	62.2	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
560	21:40:38	24.2	53.9	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
561	21:40:38	22.3	60.8	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
562	21:40:38	22.6	58.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz
563	21:40:38	23.2	60.1	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
564	21:39:40	22.6	58.8	15	OFF	Sample	Dc234Zz
565	21:39:40	23.2	60	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
566	21:39:39	24.3	53.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
567	21:39:39	22.3	60.8	12	OFF	Dressing	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
568	21:39:38	22.4	61.6	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
569	21:38:39	22.6	59	15	OFF	Sample	Dc234Zz
570	21:38:39	23.2	60.1	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
571	21:38:38	22.4	61.6	-6	OFF	Airlock	Dc234Zz
572	21:38:38	24.2	53.9	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
573	21:38:38	22.4	60.8	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
574	21:37:50	22.5	59.2	15	OFF	Sample	Dc234Zz
575	21:37:50	23.2	60	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
576	21:37:49	22.4	61.5	-8	OFF	Airlock	Dc234Zz
577	21:37:49	24.2	54.1	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
578	21:37:49	22.3	60.9	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
579	21:37:39	22.5	59.2	15	OFF	Sample	Dc234Zz
580	21:37:39	23.2	60	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
581	21:37:38	22.4	61.5	-8	OFF	Airlock	Dc234Zz
582	21:37:38	24.2	54.1	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
583	21:37:38	22.3	60.9	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
584	21:36:56	23.2	59.8	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
585	21:36:55	22.5	59.3	14	OFF	Sample	Dc234Zz
586	21:36:54	24.3	54.4	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
587	21:36:54	22.3	60.8	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
588	21:36:53	22.4	61.6	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
589	21:36:40	23.2	59.8	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
590	21:36:39	24.3	54.4	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
591	21:36:39	22.3	60.8	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
592	21:36:39	22.5	59.3	14	OFF	Sample	Dc234Zz
593	21:36:38	22.4	61.6	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
594	21:35:48	22.4	59.3	15	OFF	Sample	Dc234Zz
595	21:35:48	23.3	59.9	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
596	21:35:47	22.4	62.2	-3	OFF	Airlock	Dc234Zz
597	21:35:47	24.3	55.5	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
598	21:35:47	22.3	60.7	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
599	21:35:39	22.4	59.3	15	OFF	Sample	Dc234Zz
600	21:35:39	23.3	59.9	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
601	21:35:38	22.4	62.2	-3	OFF	Airlock	Dc234Zz
602	21:35:38	24.3	55.5	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
603	21:35:38	22.3	60.7	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
604	21:34:41	22.5	59.1	15	OFF	Sample	Dc234Zz
605	21:34:41	23.3	59.9	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
606	21:34:40	24.3	53.5	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
607	21:34:40	22.3	60.6	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
608	21:34:38	22.4	61.5	-13	OFF	Airlock	Dc234Zz
609	21:33:38	22.3	61.9	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
610	21:33:38	24.3	53.4	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
611	21:33:38	22.3	60.6	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
612	21:33:38	22.4	59.2	14	OFF	Sample	Dc234Zz
613	21:33:38	23.3	60	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
614	21:32:49	24.4	53.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
615	21:32:49	22.4	60.5	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
616	21:32:49	22.5	59.2	14	OFF	Sample	Dc234Zz
617	21:32:49	23.3	59.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
618	21:32:48	22.4	61.5	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
619	21:32:39	24.4	53.3	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
620	21:32:39	22.4	60.5	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
621	21:32:39	22.5	59.2	14	OFF	Sample	Dc234Zz
622	21:32:39	23.3	59.9	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
623	21:32:38	22.4	61.5	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
624	21:31:53	24.4	53.1	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
625	21:31:53	22.4	60.3	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
626	21:31:53	22.4	59.2	15	OFF	Sample	Dc234Zz
627	21:31:53	23.3	59.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
628	21:31:52	22.4	61.6	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
629	21:31:39	24.4	53.1	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
630	21:31:39	22.4	60.3	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
631	21:31:39	22.4	59.2	15	OFF	Sample	Dc234Zz
632	21:31:39	23.3	59.8	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
633	21:31:38	22.4	61.6	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
634	21:30:46	24.5	53.1	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
635	21:30:46	22.4	60.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
636	21:30:46	22.4	59.2	14	OFF	Sample	Dc234Zz
637	21:30:46	23.2	59.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
638	21:30:45	22.5	61	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
639	21:30:39	24.5	53.1	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
640	21:30:39	22.4	60.2	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
641	21:30:39	22.4	59.2	14	OFF	Sample	Dc234Zz
642	21:30:39	23.2	59.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
643	21:30:38	22.5	61	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz
644	21:29:39	24.3	53	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
645	21:29:39	22.4	60.2	13	OFF	Dressing	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
646	21:29:39	22.3	59.2	17	OFF	Sample	Dc234Zz
647	21:29:39	23.4	59.6	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
648	21:29:38	22.4	61.2	-7	OFF	Airlock	Dc234Zz
649	21:28:48	24.5	53	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
650	21:28:48	22.4	60.3	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
651	21:28:48	22.3	59.3	15	OFF	Sample	Dc234Zz
652	21:28:48	23.4	59.7	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
653	21:28:47	22.5	61	-7	OFF	Airlock	Dc234Zz
654	21:28:39	24.5	53	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
655	21:28:39	22.4	60.3	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
656	21:28:39	22.3	59.3	15	OFF	Sample	Dc234Zz
657	21:28:39	23.4	59.7	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
658	21:28:38	22.5	61	-7	OFF	Airlock	Dc234Zz
659	21:27:53	24.4	53	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
660	21:27:53	22.4	60.3	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
661	21:27:53	22.3	59.5	15	OFF	Sample	Dc234Zz
662	21:27:53	23.4	59.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
663	21:27:52	22.5	61.2	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
664	21:27:39	24.4	53	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
665	21:27:39	22.4	60.3	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
666	21:27:39	22.3	59.5	15	OFF	Sample	Dc234Zz
667	21:27:39	23.4	59.7	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
668	21:27:38	22.5	61.2	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
669	21:26:46	24.6	53	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
670	21:26:46	22.4	60.5	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
671	21:26:46	22.4	59.7	17	OFF	Sample	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
672	21:26:46	23.4	59.7	-21	OFF	Uji	Dc234Zz
673	21:26:45	22.6	61.6	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
674	21:26:39	24.6	53	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
675	21:26:39	22.4	60.5	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
676	21:26:39	22.4	59.7	17	OFF	Sample	Dc234Zz
677	21:26:39	23.4	59.7	-21	OFF	Uji	Dc234Zz
678	21:26:38	22.6	61.6	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
679	21:25:39	23.4	59.6	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
680	21:25:38	22.6	61.2	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
681	21:25:38	24.5	52.9	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
682	21:25:38	22.4	60.5	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
683	21:25:38	22.3	59.8	14	OFF	Sample	Dc234Zz
684	21:24:38	22.5	61.7	0	OFF	Airlock	Dc234Zz
685	21:24:38	24.6	52.8	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
686	21:24:38	22.5	60.3	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
687	21:24:38	22.3	59.6	15	OFF	Sample	Dc234Zz
688	21:24:38	23.4	59.7	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
689	21:23:47	24.6	52.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
690	21:23:47	22.4	60.5	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
691	21:23:47	22.4	59.7	13	OFF	Sample	Dc234Zz
692	21:23:47	23.4	59.5	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
693	21:23:46	22.6	61	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
694	21:23:39	24.6	52.7	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
695	21:23:39	22.4	60.5	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
696	21:23:39	22.4	59.7	13	OFF	Sample	Dc234Zz
697	21:23:39	23.4	59.5	-25	OFF	Uji	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
698	21:23:38	22.6	61	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
699	21:22:52	24.6	52.6	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
700	21:22:52	22.5	60.2	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
701	21:22:52	22.4	59.6	17	OFF	Sample	Dc234Zz
702	21:22:52	23.4	59.6	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
703	21:22:51	22.5	61.2	-3	OFF	Airlock	Dc234Zz
704	21:22:39	24.6	52.6	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
705	21:22:39	22.5	60.2	15	OFF	Dressing	Dc234Zz
706	21:22:39	22.4	59.6	17	OFF	Sample	Dc234Zz
707	21:22:39	23.4	59.6	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
708	21:22:38	22.5	61.2	-3	OFF	Airlock	Dc234Zz
709	21:21:45	24.7	52.4	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
710	21:21:45	22.4	60.1	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
711	21:21:45	22.4	59.4	16	OFF	Sample	Dc234Zz
712	21:21:45	23.4	59.4	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
713	21:21:44	22.5	60.9	-9	OFF	Airlock	Dc234Zz
714	21:21:39	22.4	59.4	16	OFF	Sample	Dc234Zz
715	21:21:39	23.4	59.4	-24	OFF	Uji	Dc234Zz
716	21:21:38	22.5	60.9	-9	OFF	Airlock	Dc234Zz
717	21:21:38	24.7	52.4	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
718	21:21:38	22.4	60.1	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
719	21:20:39	24.7	52.4	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
720	21:20:39	22.5	60.1	13	OFF	Dressing	Dc234Zz
721	21:20:39	22.4	59.2	16	OFF	Sample	Dc234Zz
722	21:20:39	23.4	59.4	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
723	21:20:38	22.6	60.9	-11	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
724	21:20:36	24.6	52.3	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
725	21:20:36	22.5	60.1	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
726	21:20:36	22.4	59.2	15	OFF	Sample	Dc234Zz
727	21:20:36	23.4	59.4	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
728	21:20:35	22.5	60.9	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
729	21:19:47	24	52	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
730	21:19:47	22	60	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
731	21:19:47	22	59	16	OFF	Sample	Dc234Zz
732	21:19:47	23	59	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
733	21:19:46	22	60	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
734	21:19:39	24	52	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
735	21:19:39	22	60	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
736	21:19:39	22	59	16	OFF	Sample	Dc234Zz
737	21:19:39	23	59	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
738	21:19:38	22	60	-5	OFF	Airlock	Dc234Zz
739	21:19:16	24	52	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
740	21:19:16	22	59	11	OFF	Dressing	Dc234Zz
741	21:19:16	22	59	14	OFF	Sample	Dc234Zz
742	21:19:16	23	59	-25	OFF	Uji	Dc234Zz
743	21:19:15	22	60	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz
744	21:17:43	22	61	0	OFF	Airlock	Dc234Zz
745	21:17:43	24	52	7	OFF	Vestibule	Dc234Zz
746	21:17:43	22	59	16	OFF	Dressing	Dc234Zz
747	21:17:43	22	58	16	OFF	Sample	Dc234Zz
748	21:17:43	23	59	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
749	21:17:17	22	60	-12	OFF	Airlock	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
750	21:16:11	22	60	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
751	21:12:54	226	603	-8	OFF	Airlock	Dc234Zz
752	21:07:38	227	581	15	OFF	Sample	Dc234Zz
753	21:07:33	226	595	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
754	21:07:31	250	526	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
755	21:07:28	227	603	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
756	21:07:23	235	586	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
757	21:07:21	227	581	15	OFF	Sample	Dc234Zz
758	21:07:16	226	595	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
759	21:07:14	250	526	6	OFF	Vestibule	Dc234Zz
760	21:07:11	227	603	-2	OFF	Airlock	Dc234Zz
761	21:05:20	227	602	-10	OFF	Airlock	Dc234Zz
762	21:04:53	228	577	14	OFF	Sample	Dc234Zz
763	21:04:51	226	594	12	OFF	Dressing	Dc234Zz
764	21:04:49	250	542	5	OFF	Vestibule	Dc234Zz
765	21:04:45	227	602	-10	OFF	Airlock	Dc234Zz
766	21:04:42	236	585	-23	OFF	Uji	Dc234Zz
767	21:04:41	228	573	11	OFF	Sample	Dc234Zz
768	21:04:39	227	593	10	OFF	Dressing	Dc234Zz
769	21:04:37	251	531	0	OFF	Vestibule	Dc234Zz
770	21:04:34	227	604	-4	OFF	Airlock	Dc234Zz
771	20:58:41	230	569	11	OFF	Sample	Dc234Zz
772	20:58:39	226	593	9	OFF	Dressing	Dc234Zz
773	20:58:37	254	552	0	OFF	Vestibule	Dc234Zz
774	20:58:34	227	600	-7	OFF	Airlock	Dc234Zz
775	20:58:26	236	582	-24	OFF	Uji	Dc234Zz

No	Waktu	Suhu	Kelembapan	Tekanan	Alarm	Nama Ruang	No Seri Perangkat
776	20:58:24	230	569	11	OFF	Sample	Dc234Zz
777	20:58:22	226	593	9	OFF	Dressing	Dc234Zz
778	20:58:20	254	552	0	OFF	Vestibule	Dc234Zz
779	20:58:17	227	600	-7	OFF	Airlock	Dc234Zz
780	20:55:14	231	568	15	OFF	Sample	Dc234Zz
781	20:55:12	227	593	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
782	20:55:10	252	539	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
783	20:55:07	227	601	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
784	20:55:01	236	580	-22	OFF	Uji	Dc234Zz
785	20:54:59	231	568	15	OFF	Sample	Dc234Zz
786	20:54:57	227	593	14	OFF	Dressing	Dc234Zz
787	20:54:55	252	539	8	OFF	Vestibule	Dc234Zz
788	20:54:50	227	601	-1	OFF	Airlock	Dc234Zz
Jumlah Data				788			
Suhu Tertinggi				21.8			
Suhu Terendah				254			
Suhu Rata Rata				32.872588832487			
Kelembapan Tertinggi				604			
Kelembapan Terendah				52			
Kelembapan Rata Rata				85.08730964467			
Tekanan Tertinggi				17			
Tekanan Terendah				-26			
Tekanan Rata Rata				0.27791878172589			

Biofarma, 30 Sep 2020
Operator