

Devices/Groups	Total	Average	Median	Max	Min
ELECTRICITY (Radisson Blu Hotel (EMA))	168,207.00 kWh + 3.8 %	226.08 kWh + 3.8 %	233.75 kWh + 6.4 %	334.00 kWh + 1.2 %	127.00 kWh + 4.5 %

Devices/Groups	Total	Average	Median	Max	Min
Fiscal Electricity Meter (Radisson Blu Hotel (EMA))	168,207.00 kWh + 3.8 %	226.08 kWh + 3.8 %	233.75 kWh + 6.4 %	334.00 kWh + 1.2 %	127.00 kWh + 4.5 %
MCCPs TOTAL (Radisson Blu Hotel (EMA))	59,663.00 kWh -1.2 %	80.19 kWh -1.2 %	82.00 kWh + 3.8 %	113.00 kWh -5.8 %	40.00 kWh -14.9 %
FLOORS TOTAL (Radisson Blu Hotel (EMA))	33,041.03 kWh + 4.9 %	44.41 kWh + 4.9 %	43.91 kWh + 2.3 %	78.97 kWh -3.4 %	30.02 kWh + 83.4 %
Kitchen_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	24,769.00 kWh + 14.1 %	33.29 kWh + 14.1 %	35.00 kWh + 12.9 %	76.00 kWh + 2.7 %	6.00 kWh + 20.0 %
MCCP5 - Linen Store AHU 9 + 10 (Radisson Blu Hotel (EMA))	21,206.00 kWh + 31.4 %	28.50 kWh + 31.4 %	33.00 kWh + 37.5 %	35.00 kWh + 6.1 %	19.00 kWh + 111.1 %
MCCP2 - Ground Floor Plant Room (Radisson Blu Hotel (EMA))	20,709.00 kWh -16.2 %	27.83 kWh -16.2 %	28.00 kWh -12.5 %	37.00 kWh -26.7 %	16.00 kWh + 77.8 %
MCCP3 - Mez AHU's (Radisson Blu Hotel (EMA))	15,490.00 kWh -8.1 %	20.82 kWh -8.1 %	23.00 kWh + 9.5 %	45.00 kWh -8.2 %	0.00 kWh -100.0 %
LEISURE TOTAL (Radisson Blu Hotel (EMA))	13,023.00 kWh + 3.2 %	17.50 kWh + 3.2 %	23.00 kWh + 21.1 %	33.00 kWh + 3.1 %	6.00 kWh + 9.1 %
CHILLERS TOTAL (Radisson Blu Hotel (EMA))	8,463.00 kWh + 37.2 %	11.38 kWh + 37.2 %	11.00 kWh + 22.2 %	24.00 kWh -60.7 %	0.00 kWh 0.0 %
Back Of House Gnd Flr_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	8,306.00 kWh -1.2 %	11.16 kWh -1.2 %	11.00 kWh + 10.0 %	21.00 kWh -12.5 %	6.00 kWh -14.3 %
Leisure Sauna & Steam Rm_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	7,144.00 kWh + 4.7 %	9.60 kWh + 4.7 %	13.00 kWh + 18.2 %	24.00 kWh + 4.3 %	1.00 kWh 0.0 %
Leisure Pool Plant + AHU_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	5,879.00 kWh + 1.4 %	7.90 kWh + 1.4 %	9.00 kWh + 12.5 %	11.00 kWh + 10.0 %	5.00 kWh + 25.0 %
Restaurant Bar_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	5,703.00 kWh -5.9 %	7.67 kWh -5.9 %	8.00 kWh 0.0 %	13.00 kWh -18.8 %	4.00 kWh 0.0 %
Conference_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	5,603.00 kWh + 4.7 %	7.53 kWh + 4.7 %	8.00 kWh + 14.3 %	15.00 kWh -21.1 %	3.00 kWh + 50.0 %
Third Floor South_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	4,746.60 kWh + 0.6 %	6.38 kWh + 0.6 %	6.20 kWh -0.0 %	15.40 kWh + 29.4 %	3.80 kWh -2.6 %
First Floor South_DB #3 (Radisson Blu Hotel (EMA))	4,552.83 kWh + 22.1 %	6.12 kWh + 22.1 %	5.98 kWh + 9.0 %	12.88 kWh -16.9 %	2.82 kWh + 452.9 %
Chiller 1 #1	4,421.00 kWh	5.94 kWh	1.00 kWh	23.00 kWh	0.00 kWh

(Radisson Blu Hotel (EMA))	-8.9 %	-8.9 %	0.0 %	-61.7 %	0.0 %
Chiller 2 #1 (Radisson Blu Hotel (EMA))	4,042.00 kWh + 207.6 %	5.43 kWh + 207.6 %	1.00 kWh 0.0 %	24.00 kWh -14.3 %	0.00 kWh 0.0 %
Fourth Floor South_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	3,967.60 kWh -6.3 %	5.33 kWh -6.3 %	5.30 kWh -5.4 %	9.20 kWh -15.6 %	3.10 kWh + 3.3 %
Fourth Floor North_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	3,910.50 kWh -3.5 %	5.26 kWh -3.5 %	5.10 kWh -3.8 %	8.60 kWh -20.4 %	3.30 kWh + 6.5 %
First Floor North_DB #3 (Radisson Blu Hotel (EMA))	3,710.20 kWh + 15.3 %	4.99 kWh + 15.3 %	4.90 kWh + 6.5 %	10.40 kWh -8.0 %	2.70 kWh + 170.0 %
Second Floor South_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	3,699.40 kWh -1.5 %	4.97 kWh -1.5 %	5.10 kWh -3.8 %	15.00 kWh -6.3 %	2.50 kWh + 212.5 %
Third Floor North_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	3,303.30 kWh + 4.6 %	4.44 kWh + 4.6 %	4.30 kWh + 4.9 %	9.90 kWh 0.0 %	2.70 kWh + 58.8 %
Second Floor North_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	2,650.60 kWh -0.1 %	3.56 kWh -0.1 %	3.60 kWh -2.7 %	8.10 kWh -4.7 %	1.50 kWh + 1,400.0 %
Ground Floor_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	2,500.00 kWh + 25.8 %	3.36 kWh + 25.8 %	3.00 kWh 0.0 %	8.00 kWh -11.1 %	2.00 kWh + 100.0 %
CHP_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	2,424.00 kWh -1.3 %	3.26 kWh -1.3 %	3.00 kWh 0.0 %	4.00 kWh 0.0 %	2.00 kWh -20.0 %
External Services_DB (Radisson Blu Hotel (EMA))	2,309.00 kWh -7.8 %	3.10 kWh -7.8 %	4.00 kWh -20.0 %	5.00 kWh -9.1 %	0.00 kWh 0.0 %
MCCP1 - Booster Pumps (Radisson Blu Hotel (EMA))	2,258.00 kWh -15.0 %	3.03 kWh -15.0 %	3.00 kWh 0.0 %	5.00 kWh 0.0 %	2.00 kWh 0.0 %
Fourth Floor Linen Room (Radisson Blu Hotel (EMA))	62.00 kWh -100.0 %	0.08 kWh -100.0 %	0.00 kWh 0.0 %	1.00 kWh -100.0 %	0.00 kWh 0.0 %
Devices/Groups	Total	Average	Median	Max	Min
TOTAL GAS (Radisson Blu Hotel (EMA))	262,933.83 kWh -13.3 %	353.41 kWh -13.3 %	345.13 kWh -13.9 %	789.39 kWh + 3.2 %	99.69 kWh -31.8 %
Devices/Groups	Total	Average	Median	Max	Min
TOTAL GAS (Radisson Blu Hotel (EMA))	262,933.83 kWh -13.3 %	353.41 kWh -13.3 %	345.13 kWh -13.9 %	789.39 kWh + 3.2 %	99.69 kWh -31.8 %
BOILERS TOTAL (Radisson Blu Hotel (EMA))	252,612.69 kWh -14.5 %	339.53 kWh -14.5 %	330.67 kWh -15.9 %	774.66 kWh + 2.0 %	99.69 kWh -31.8 %
Boiler 2 #2 (Radisson Blu Hotel (EMA))	99,892.63 kWh + 12.6 %	134.26 kWh + 12.6 %	98.74 kWh -16.6 %	397.54 kWh -15.0 %	0.00 kWh 0.0 %

Hotel (EMA))					
Boiler 3 (Radisson Blu Hotel (EMA))	80,948.86 kWh -30.9 %	108.80 kWh -30.9 %	58.11 kWh -56.4 %	515.66 kWh + 12.9 %	0.00 kWh 0.0 %
Boiler 1 #2 (Radisson Blu Hotel (EMA))	71,771.19 kWh -20.1 %	96.47 kWh -20.1 %	58.11 kWh -33.3 %	371.76 kWh -24.1 %	0.00 kWh 0.0 %
Kitchen Gas (Radisson Blu Hotel (EMA))	10,321.14 kWh + 32.6 %	13.87 kWh + 32.6 %	14.73 kWh + 119.9 %	42.42 kWh + 15.2 %	0.00 kWh 0.0 %
Devices/Groups	Total	Average	Median	Max	Min
Incoming Water (Radisson Blu Hotel (EMA))	1,138.10 m3 -11.6 %	1.53 m3 -11.6 %	1.40 m3 -6.7 %	6.00 m3 -1.6 %	0.20 m3 -33.3 %
Devices/Groups	Total	Average	Median	Max	Min
Incoming Water (Radisson Blu Hotel (EMA))	1,138.10 m3 -11.6 %	1.53 m3 -11.6 %	1.40 m3 -6.7 %	6.00 m3 -1.6 %	0.20 m3 -33.3 %
Boundary Water (Radisson Blu Hotel (EMA))	1,103.27 m3 -12.0 %	1.48 m3 -12.0 %	1.38 m3 -9.0 %	4.22 m3 -30.7 %	0.28 m3 -100.0 %
Leisure HWS (Radisson Blu Hotel (EMA))	179.18 m3 -63.4 %	0.89 m3 + 35.0 %	0.88 m3 + 140.4 %	1.31 m3 -41.2 %	0.49 m3 -- %
Kitchen CWS (Radisson Blu Hotel (EMA))	15.04 m3 + 14.3 %	0.02 m3 + 14.3 %	0.02 m3 -18.1 %	0.10 m3 -1.9 %	0.00 m3 0.0 %
Leisure CWS (Radisson Blu Hotel (EMA))	4.69 m3 -80.3 %	0.02 m3 -27.4 %	0.00 m3 -100.0 %	0.28 m3 + 47.4 %	0.00 m3 0.0 %
Rain Water (Radisson Blu Hotel (EMA))	1.50 m3 -85.0 %	0.01 m3 -44.8 %	0.00 m3 0.0 %	0.07 m3 -58.8 %	0.00 m3 0.0 %
Kitchen HWS (Radisson Blu Hotel (EMA))	0.00 m3 0.0 %	0.00 m3 0.0 %	0.00 m3 0.0 %	0.00 m3 0.0 %	0.00 m3 0.0 %