



**FORMULIR SURVEY
 PERMOHONAN LISTRIK**

Nomor : 1572

NOMOR AGENDA : 1572172025

CALON PELANGGAN

a. Nama : NI WAYAN PARMINI 01
 b. Alamat : MONGONDOW
 c. Kode RBM / Telp : 082129048059

3. JENIS PENYAMBUNGAN

a. Sambungan Langsung
 - Tiang Nomor :
 b. Perluasan JTR :
 - Tiang :
 c. Perluasan JTM/KTM :
 - Tiang :
 d. Penambahan Trafo :
 - Tiang :

2. DAYA YANG DIMINTA

a. TARIF / DAYA : RINT / 900
 b. Rp. BP :

4. EXISTING

a. Penyulang :

- Kap Peny :
 - Beban Max Peny :

TANGGAL PENGUKURAN GARDU :

Jurusan	Beban Jurusan				Total
	R	S	T	N	
f1	185	196	173	115	
f2					
f3					
Tegangan Ujung Tiang					
f1					
f2					
f3					

5. DATA GARDU

- NO / Nama Gardu : E-027 Portal
 - Jenis :
 - Kap Gardu Dist : 160 kVA
 - Beban Gardu Dist : 100 kVA
 - Persentase : 63%
 - Teg. di Gardu : 220/396

317 000 327 443

35 Sinyal

GAMBAR SITUASI :

CATATAN	MENGETAHUI	DISETUJUI/TK DISETUJUI	DIPERIKSA	SURVEYOR
		DISETUJUI	<i>Ris</i>	<i>Pet</i> 19/9-25

Jarak 35 m pelan
 NOO. 72481
 E124.29237

CATATAN : BILA DATA SURVEY TIDAK SESUAI DENGAN PERNYATAAN, MAKA SURVEYOR YANG BERSANGKUTAN
 BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERUBAHAN YANG TERJADI UNTUK PENYESUAIAN DENGAN KETENTUAN PLN