

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 07 - Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 0700 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0701 Flachgründungen, Bodenkonstruktionen**
- ULG 0702 Wände,Balken u.Stützen**
- ULG 0703 Decken**
- ULG 0704 Dachkonstruktionen**
- ULG 0708 Schächte, Kollektoren, spezielle Konstruktionen**
- ULG 0711 Einbauteile**
- ULG 0721 Fugen**
- ULG 0725 Doppelwandelemente aus Beton**
- ULG 0770 Monolithische Fließbetonbodenplatte**
- ULG 0781 Instandsetzungsarbeiten**

07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Oberfläche bei Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton)
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von Dreikantleisten
- Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
- Fugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen für Betonierabschnitte)
- wasserdichtes Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist
- Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalteten Flächen der Betonkörper abgerechnet.

Kommentar:

Sägen und Bohren ist in der LG15 beschrieben.

Köcherfundamente sind in der LG16 (Fertigteile) beschrieben

Besondere Eigenschaften von Beton:

- XC 2: wechselnd feuchte und trockene Umgebung (bis C 20/25)
- B1: Wasserdruck bis 10 m (unter Frostgrenze, chem. nicht angreifendes Grundwasser) (bis C 20/25)
- B4: Wasserdruck über 10 m (bis C 25/30)
- B2: außen liegende Bauteile, Bauteile mit schwach lösendem Angriff (Grundwasser oder Boden) (bis C 25/30)
- B3: annähernd waagrecht außenliegende Bauteile mit Frost-, aber ohne Tausalzbeanspruchungen (bis C 25/30)
- B5: Taumittelhaltigen Sprühnebel ausgesetzte Bauteile (bis C 25/30)
- B7: Taumittel direkt ausgesetzte Bauteile (bis C 20/25)
- Für stark lösenden oder treibenden Angriff sind die Umweltklassen XA 2L oder/und XA 2T oder XA3 (Hochleistungsbeton nach ÖNORM B 5017) maßgebend oder Sondermaßnahmen frei zu formulieren.

Zementarten gemäß EN-197-1:

- Portlandzement (CEM I) Portlandkompositzemente (CEM II) Hochofenzement (CEM III) Puzzolanzement (CEM IV) Kompositzement (CEM V)
- Etwaige Angaben nach der Bezeichnung der Zementart, beschreiben besondere Eigenschaften gemäß Tabelle 1 der EN-197-1.

Frei zu formulieren (z.B.):

1. CO₂-reduzierter Beton mit entsprechenden CO₂-Klassen (dabei sind die Angaben zur Verfügbarkeit der CO₂-Klassen nach Anwendungsgebiet und Druckfestigkeitsklasse gemäß ÖBV-Merkblatt zu beachten)
2. Sonderbewehrungen (z.B. Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl, Querkraftdorne)
3. ein besonders hohes Ausmaß an kleinen Dimensionen anstelle von weniger größeren, wie es etwa bei besonders dünnen oder schlanken Bauteilen oder zur Erzielung einer geringeren Rissbildung nötig sein kann (z.B. mit einer projektspezifischen genauen Beschreibung)
4. Stabstahl Durchmesser über 36 mm
5. Schüttbetonwände
6. Gesimse
7. Schalungen für Sonderformen (z.B. gekrümmt, bogenförmig, bei konische oder V-förmige Stützen)
8. Bauteile aus Stahlfaserbeton
9. Bauteile aus Leicht- oder Porenbeton
10. Fugenbleche
11. Rohr- und Kabeldurchführungssysteme
12. Faserbewehrung aus Stahl oder Kunststoff für monolithische Bodenplatten
13. Einfärben von Beton
14. erhöhte Anforderungen an die Oberflächenausführungen (z.B. S3), Porigkeit oder die Farbgebung (z.B. F3) bei Schalungen. Eine Beschreibung der Qualitätskriterien ist in den Normen und in den Richtlinien der österreichischen Vereinigung für Beton- und Bautechnik zu finden
15. erhöhte Anforderungen an die Ebenheit von Oberflächen
16. erhöhte Anforderungen der Oberflächenbehandlungen (z.B. für Versiegelungen und Beschichtungen)
17. erhöhte Anforderungen an die Maßtoleranzen
18. erhöhte Anforderungen an Zement mit erhöhtem Widerstand gegen Sulfatangriff
19. Dämmung unter Fundamentplatten und Kellerdecken
20. Einlegen von Putzträgern
21. verlorene Schalungen bei Einzel- und Streifenfundamenten

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2211: Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten - Werkvertragsnorm

ÖNORM B 4710-1: Beton - Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1)

ÖNORM EN 15037: Balkendecken mit Zwischenbauteilen

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderte Positionen:

- 07.03 48A Öffnungen Decken/Treppen/Rampen b.0,1m2
- 07.03 48B Öffnungen Decken/Treppen/Rampen ü.0,1-0,5m2
- 07.04 48A Öffnungen,Aussp. Sargdeckel b.0,1m2
- 07.04 48B Öffnungen,Aussp. Sargdeckel ü.0,1-0,5m2

07.21 03A Arbeitsfugenbänder Innen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm
 07.21 03B Arbeitsfugenbänder Innen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm
 07.21 05A Dehnfugenbänder Innen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm
 07.21 05B Dehnfugenbänder Innen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm
 07.21 23A Arbeitsfugenbänder Innen Wand/Stütze/Balken 20cm
 07.21 23B Arbeitsfugenbänder Innen Wand/Stütze/Balken 25cm
 07.21 25A Dehnfugenbänder Innen Wand/Stütze/Balken 20cm
 07.21 25B Dehnfugenbänder Innen Wand/Stütze/Balken 25cm
 07.21 33A Arbeitsfugenbänder Innen Decken 20cm
 07.21 33B Arbeitsfugenbänder Innen Decken 25cm
 07.21 35A Dehnfugenbänder Innen Decken 20cm
 07.21 35B Dehnfugenbänder Innen Decken 25cm

Neue Positionen:

07.00 00C Ökologisch optimierte Betonbauweise
 07.11 60A Einbau von Tragsystem, Leitungen - Flächenkühlung Decken
 07.11 60B Einbau von Tragsystem, Leitungen - Flächenkühlung Wände
 07.21 03F Arbeitsfugenbänder Außen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm
 07.21 03G Arbeitsfugenbänder Außen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm
 07.21 05F Dehnfugenbänder Außen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm
 07.21 05G Dehnfugenbänder Außen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm
 07.21 23F Arbeitsfugenbänder Außen Wand/Stütze/Balken 20cm
 07.21 23G Arbeitsfugenbänder Außen Wand/Stütze/Balken 25cm
 07.21 25F Dehnfugenbänder Außen Wand/Stütze/Balken 20cm
 07.21 25G Dehnfugenbänder Außen Wand/Stütze/Balken 25cm
 07.21 33F Arbeitsfugenbänder Außen Decken 20cm
 07.21 33G Arbeitsfugenbänder Außen Decken 25cm
 07.21 35F Dehnfugenbänder Außen Decken 20cm
 07.21 35G Dehnfugenbänder Außen Decken 25cm

07.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

07.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

07.00 00C Ökologisch optimierte Betonbauweise

Zur Herstellung von ökologisch optimierten Betonbauwerken sind Zemente des Typs CEM II/C-M (S-LL) bzw. CEM II/C-M (S-F) mit aufrechter bautechnischer Zulassung des OIB (Österreichisches Institut für Bautechnik) zu verwenden.

Betrifft Positionen:

Kommentar:

Anwendbar für alle vorgegebenen Betonsorten:

- bei allen Folgepositionen der folgenden Nummern:

070101, 070102, 070103, 070105, 070106, 070107, 070109, 070113, 070201, 070203, 070209, 070214, 070215, 070218, 070219, 070220, 070301, 070302, 070316, 070317, 070318, 070320, 070325, 070326, 070340, 070801, 070802, 070803, 070851

Ausgenommen sind:

- 070109E (C25/30/B7)
- 070240 G (C20/25/B7)
- 070340F (C25/30/B7)

LB-Version: 23

07.00 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
 Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

07.01 Flachgründungen, Bodenkonstruktionen

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

07.01 01	Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen. Abgerechnet nach Raummaß.	
07.01 01A	Auffüllen Beton C8/10 Mit Beton der Festigkeitsklasse C8/10.	m ³
07.01 01B	Auffüllen m.stabilisierter Sandmischung Mit stabilisierter Sandmischung.	m ³
07.01 02	Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalteten Fundamenten wird allseitig 10 cm zum Planmaß dazugerechnet. Abgerechnet nach Raummaß.	
07.01 02A	Sauberkeitsschicht C12/15 Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.	m ³
07.01 03	Unterbeton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Dicke (cm) angegeben.	
07.01 03A	Unterbeton C12/15 b.10cm	m ³
07.01 03B	Unterbeton C12/15 ü.10-15cm	m ³
07.01 03C	Unterbeton C12/15 ü.15-20cm	m ³
07.01 03D	Unterbeton C16/20 b.10cm	m ³
07.01 03E	Unterbeton C16/20 ü.10-15cm	m ³
07.01 03F	Unterbeton C16/20 ü.15-20cm	m ³
07.01 03S	Seitliche Schalung Unterbeton Seitliche Schalung.	m ²
07.01 03V	Bewehrung Stabst.Unterbeton Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.01 03W	Bewehrung Matten Unterbeton Bewehrung mit Matten.	kg
07.01 03X	Az Unterbeton f.Beton_____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): 	m ³
07.01 04	Trennschicht (z.B. PE-Folie, Bitumenpappe mit Übergriffen von mindestens 30 cm).	
07.01 04A	Trennschicht	m ²
07.01 05	Einzelfundamente aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.	
07.01 05A	Einzelfundamente Beton C12/15	m ³
07.01 05C	Einzelfundamente Beton C16/20	m ³
07.01 05E	Einzelfundamente Beton C20/25	m ³
07.01 05G	Einzelfundamente Beton C25/30	m ³
07.01 05S	Schalung Einzelfundamente Schalung.	m ²
07.01 05V	Bewehrung Stabst.Einzelfundamente	kg

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Bewehrung mit Stabstahl.

07.01 05W Bewehrung Matten Einzelfundamente **kg**
Bewehrung mit Matten.

07.01 05X Az Einzelfundamente f.Beton_____ **m³**
Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.
Betrifft Position(en): _____

07.01 06 Streifenfundamente und Frostschrüzen aus Beton.
Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.

07.01 06A Streifenfundament/Frostschrüzen Beton C12/15 **m³**

07.01 06C Streifenfundament/Frostschrüzen Beton C16/20 **m³**

07.01 06E Streifenfundament/Frostschrüzen Beton C20/25 **m³**

07.01 06G Streifenfundament/Frostschrüzen Beton C25/30 **m³**

07.01 06S Schalung Streifenfundament/Frostschrüzen **m²**
Schalung.

07.01 06V Bewehrung Stabst.Streifenfundament/Frostschrüzen **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

07.01 06W Bewehrung Matten Streifenfundament/Frostschrüzen **kg**
Bewehrung mit Matten.

07.01 06X Az Streifenfundament/Frostschrüzen f.Beton_____ **m³**
Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.
Betrifft Position(en): _____

07.01 07 Fundamentplatten aus Beton.
Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Dicke (cm) angegeben.

07.01 07A Beton Fundamentplatte C16/20 b.30cm **m³**

07.01 07B Beton Fundamentplatte C16/20 ü.30-50cm **m³**

07.01 07C Beton Fundamentplatte C20/25 b.30cm **m³**

07.01 07D Beton Fundamentplatte C20/25 ü.30-50cm **m³**

07.01 07E Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm **m³**

07.01 07F Beton Fundamentplatte C25/30 ü.30-50cm **m³**

07.01 07S Schalung Fundamentplatte **m²**
Schalung.

07.01 07V Bewehrung Stabst.Fundamentplatte **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

07.01 07W Bewehrung Matten Fundamentplatte **kg**
Bewehrung mit Matten.

07.01 07X Az Fundamentplatte f.Beton_____ **m³**
Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.
Betrifft Position(en): _____

07.01 09 Aufzahlung (Az) auf Beton für Fundamente, Sohlen und Bodenkonstruktionen (Fund./Platten) für besondere Eigenschaften von Beton.

07.01 09A	Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2 Für eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder feuchter und trockener Umgebung.	m ³
07.01 09B	Az Beton Fund./Platte C20/25 f.B1 Für eine Expositionsklasse B1 (C20/25) bei einem Wasserdruck bis 10 m.	m ³
07.01 09C	Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B2 Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30) bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösenden Angriff.	m ³
07.01 09D	Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B4 Für eine Expositionsklasse B4 (C25/30) bei einem Wasserdruck über 10 m (dichte Bauwerke).	m ³
07.01 09E	Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7 Für eine Expositionsklasse B7 (C25/30) bei Bauteilen, die einem Taumittel direkt ausgesetzt sind.	m ³
07.01 09X	Az Beton Fund./Platte f.besondere Eigenschaften Besondere Eigenschaften von Beton: Betrifft Position(en):	m ³
07.01 13	Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise hergestellt, ohne Unterschied der Einzelausmaße. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.	
07.01 13A	Beton Unterfangung-Fundamente C16/20	m ³
07.01 13B	Beton Unterfangung-Fundamente C25/30	m ³
07.01 13S	Schalung Unterfangung-Fundamente Schalung.	m ²
07.01 13V	Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.01 13W	Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente Bewehrung mit Matten.	kg
07.01 13X	Az Unterfangung-Fundamente f.Beton Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en):	m ³
07.01 23	Aufzahlung (Az) auf Unterbeton für die Ausführung eines Gefälles (Betonschicht, deren ungleiche Dicken ein Oberflächengefälle zur Folge hat) einschließlich Herstellen von erforderlichen Graten und Ichen. Im Positionsstichwort ist das arithmetische Mittel der Dicke (cm) angegeben. <u>Kommentar:</u> Gefälle herstellen z.B. für Dachaufbauten.	
07.01 23A	Az Unterbeton f.Gefälle b.10cm	m ²
07.01 23B	Az Unterbeton f.Gefälle ü.10-15cm	m ²
07.01 32	Aufzahlung (Az) auf Beton für Fundamente.	
07.01 32A	Az Beton Fundament f.geneigte OF Für eine geneigte Oberfläche (OF) über 3 bis 20 Prozent.	m ³
07.01 48	Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitz in Fundament-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen (Fund./Bodenk.) aus Beton. Im Positionsstichwort ist die Größe (m ²) der ausgesparten Fläche angegeben.	
07.01 48A	Öffnungen Fund./Bodenk.b.0,1m2 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	Stk

LGPoSNr. Positionsstichwort

Änderung: Änderung im Grundtext: statt Querschnitt nun ausgesparte Fläche

07.01 48B Öffnungen Fund./Bodenk.ü.0,1-0,5m2 Stk
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung im Grundtext: statt Querschnitt nun ausgesparte Fläche

07.01 48C Schlitz Fund/Bodenk.b.0,05m2 m
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Änderung im Grundtext: statt Querschnitt nun ausgesparte Fläche

07.02 Wände,Balken u.Stützen
Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Rahmen werden als Stützen und Balken ohne jede Überschneidung abgerechnet, Stützen bis Unterkante Balken, Balken von außen bis außen gemessen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

07.02 01 Wände aus Beton (Wand).

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) und bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.

Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

07.02 01E Beton Wand b.20cm C20/25 b.3,2m m³
07.02 01F Beton Wand ü.20-30cm C20/25 b.3,2m m³
07.02 01G Beton Wand ü.30-40cm C20/25 b.3,2m m³
07.02 01H Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m m³
07.02 01I Beton Wand ü.20-30cm C25/30 b.3,2m m³
07.02 01J Beton Wand ü.30-40cm C25/30 b.3,2m m³
07.02 01S Schalung Beton Wand b.3,2m m²

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

07.02 01T Spreizschalung Beton Wand b.3,2m m²

Einseitige Spreizschalung (z.B. in Baulücken), ohne Unterschied der Wanddicke.

07.02 01V Bewehrung Stabst.Beton Wand b.3,2m kg

Bewehrung mit Stabstahl.

07.02 01W Bewehrung Matten Beton Wand b.3,2m kg

Bewehrung mit Matten.

07.02 01X Az Wand b.3,2m f.Beton _____ m³

Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.

Betrifft Position(en):

07.02 03 Wände aus Beton (Wand).

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm), bei Beton die Festigkeitsklasse und die Bauteilhöhe (m) angegeben.

Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.

07.02 03A Beton Wand b.20cm C20/25 ü.3,2m: _____ m³
07.02 03B Beton Wand ü.20-30cm C20/25 ü.3,2m: _____ m³
07.02 03C Beton Wand ü.30-40cm C20/25 ü.3,2m: _____ m³
07.02 03D Beton Wand b.20cm C25/30 ü.3,2m: _____ m³

07.02 03E	Beton Wand ü.20-30cm C25/30 ü.3,2m:_____	m ³
07.02 03F	Beton Wand ü.30-40cm C25/30 ü.3,2m:_____	m ³
07.02 03S	Schalung Beton Wand ü.3,2m:_____	m ²
	Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.	
07.02 03T	Spreiz-Schalung Beton Wand ü.3,2m:_____	m ²
	Einseitige Spreiz-Schalung (z.B. in Baulücken), ohne Unterschied der Wanddicke.	
07.02 03V	Bewehrung Stabst.Beton Wand ü.3,2m:_____	kg
	Bewehrung mit Stabstahl.	
07.02 03W	Bewehrung Matten Beton Wand ü.3,2m:_____	kg
	Bewehrung mit Matten.	
07.02 03X	Az Wand ü.3,2m f.Beton_____	m ³
	Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.	
	Betrifft Position(en): _____	
07.02 09	Brüstungen, Attiken und Parapete (Brüstung) als gesonderter Bauteil aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Dicke (cm) angegeben.	
07.02 09A	Beton Brüstung/Attika/Parapet C20/25 b.15cm	m ³
	Nähere Angaben: _____	
07.02 09B	Beton Brüstung/Attika/Parapet C20/25 ü.15-25cm	m ³
	Nähere Angaben: _____	
07.02 09D	Beton Brüstung/Attika/Parapet C25/30 b.15cm	m ³
	Nähere Angaben: _____	
07.02 09E	Beton Brüstung/Attika/Parapet C25/30 ü.15-25cm	m ³
	Nähere Angaben: _____	
07.02 09S	Schalung Beton Brüstung/Attika/Parapet	m ²
	Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.	
07.02 09V	Bewehrung Stabst.Beton Brüstung/Attika/Parapet	kg
	Bewehrung mit Stabstahl.	
07.02 09W	Bewehrung Matten Beton Brüstung/Attika/Parapet	kg
	Bewehrung mit Matten.	
07.02 09X	Az Brüstung/Attika/Parapet f.Beton_____	m ³
	Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.	
	Betrifft Position(en): _____	
07.02 14	Stützen (Säulen oder Pfeiler) als gesonderter Bauteil aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Querschnittsfläche (m ²) und die Festigkeitsklasse angegeben. Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.	
07.02 14A	Beton Stützen b.0,05m ² C20/25 b.3,2m	m ³
07.02 14B	Beton Stützen ü.0,05m ² C20/25 b.3,2m	m ³
07.02 14C	Beton Stützen b.0,05m ² C25/30 b.3,2m	m ³
07.02 14D	Beton Stützen ü.0,05m ² C25/30 b.3,2m	m ³

07.02 14E	Beton Stützen b.0,05m2 C30/37 b.3,2m	m ³
07.02 14F	Beton Stützen ü.0,05m2 C30/37 b.3,2m	m ³
07.02 14N	Schalung Beton Stützen rechteckig b.3,2m Schalung rechteckig.	m ²
07.02 14O	Schalung Beton Stützen rund b.3,2m Schalung rund.	m ²
07.02 14T	Bewehrung Stabst.Beton Stützen b.3,2m Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.02 14X	Az Stützen b.3,2m f.Beton _____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m ³
07.02 15	Stützen (Säulen oder Pfeiler) als gesonderter Bauteil aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Querschnittsfläche (m ²), die Festigkeitsklasse und die Bauteilhöhe (m) angegeben Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.	
07.02 15A	Beton Stützen b.0,05m2 C20/25 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 15B	Beton Stützen ü.0,05m2 C20/25 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 15C	Beton Stützen b.0,05m2 C25/30 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 15D	Beton Stützen ü.0,05m2 C25/30 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 15E	Beton Stützen b.0,05m2 C30/37 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 15F	Beton Stützen ü.0,05m2 C30/37 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 15N	Schalung Beton Stützen rechteckig ü.3,2m: _____ Schalung rechteckig.	m ²
07.02 15O	Schalung Beton Stützen rund ü.3,2m: _____ Schalung rund.	m ²
07.02 15T	Bewehrung Stabst.Beton Stützen ü.3,2m: _____ Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.02 15X	Az Stützen ü.3,2m f.Beton _____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m ³
07.02 18	Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Rost) aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Breite (cm) und die Festigkeitsklasse angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m. Kommentar: Deckenbalken und Deckenroste sind nur dann in eigenen Positionen auszuschreiben, wenn diese in einem gesondertem Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden.	
07.02 18A	Beton Balken/Rost b.20cm C20/25 b.3,2m	m ³
07.02 18B	Beton Balken/Rost ü.20cm C20/25 b.3,2m	m ³
07.02 18C	Beton Balken/Rost b.20cm C25/30 b.3,2m	m ³
07.02 18D	Beton Balken/Rost ü.20cm C25/30 b.3,2m	m ³

07.02 18E	Beton Balken/Rost b.20cm C30/37 b.3,2m	m ³
07.02 18F	Beton Balken/Rost ü.20cm C30/37 b.3,2m	m ³
07.02 18S	Schalung Beton Balken/Rost b.3,2m Schalung, ohne Unterschied der Dicke.	m ²
07.02 18V	Bewehrung Stabst.Beton Balken/Rost b.3,2m Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.02 18X	Az Balken/Rost b.3,2m f.Beton _____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m ³
07.02 19	Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Rost) aus Beton. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm), bei Beton die Festigkeitsklasse und Unterstellungshöhe (m) angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m. <i>Kommentar:</i> <i>Deckenbalken und Deckenroste sind nur dann in eigenen Positionen auszuschreiben, wenn diese in einem gesondertem Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden.</i>	
07.02 19A	Beton Balken/Rost b.20cm C20/25 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 19B	Beton Balken/Rost ü.20cm C20/25 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 19C	Beton Balken/Rost b.20cm C25/30 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 19D	Beton Balken/Rost ü.20cm C25/30 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 19E	Beton Balken/Rost b.20cm C30/37 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 19F	Beton Balken/Rost ü.20cm C30/37 ü.3,2m: _____	m ³
07.02 19S	Schalung Beton Balken/Rost ü.3,2m: _____ Schalung, ohne Unterschied der Dicke.	m ²
07.02 19V	Bewehrung Stabst.Beton Balken/Rost ü.3,2m: _____ Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.02 19X	Az Balken/Rost ü.3,2m f.Beton _____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m ³
07.02 25	Aufzahlung (Az) auf Beton.	
07.02 25C	Az Beton Wand f.Neigung ü.3% Für geneigte Flächen bei Wänden, über 3 Prozent von der Lotrechten: _____ %	m ³
07.02 25D	Az Beton Brüstung/Attika/Parapet f.Neigung ü.3% Für geneigte Flächen bei Brüstungen, über 3 Prozent von der Lotrechten: _____ %	m ³
07.02 26	Aufzahlung (Az) auf Beton.	
07.02 26E	Az Beton Balken/Rost f.Neigung ü.3% Für geneigte Flächen bei Balken oder Roste (Balken/Rost), über 3 Prozent von der Lotrechten: _____ %	m ³
07.02 26F	Az Beton Stützen f.Neigung ü.3%	m ³

Für geneigte Flächen bei Stützen,
über 3 Prozent von der Lotrechten: %

07.02 40	Aufzählung (Az) auf Beton (Wände, Stützen, Balken, Brüstungen, Attiken und Parapete) für besondere Eigenschaften von Beton.	
07.02 40A	Az Beton b.C20/25 f.XC2 Für eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder Feuchtebelastung, Wasserdruck < 2 m. Betrifft Position(en):	m³
07.02 40B	Az Beton b.C20/25 f.B1 Für eine Expositionsklasse B1 (C20/25) bei einem Wasserdruck 2 bis 10 m. Betrifft Position(en):	m³
07.02 40C	Az Beton b.C25/30 f.B2 Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösendem Angriff. Betrifft Position(en):	m³
07.02 40D	Az Beton b.C25/30 f.B4 Für eine Expositionsklasse B4 (C25/30) bei einem Wasserdruck über 10 m (dichte Bauwerke). Betrifft Position(en):	m³
07.02 40G	Az Beton b.C20/25 f.B7 Für eine Expositionsklasse B7 (C20/25) bei Bauteilen die dem Taumittel direkt ausgesetzt werden. Betrifft Position(en):	m³
07.02 40X	Az Beton Balken/Rost f.besondere Eigenschaften Besondere Eigenschaften von Beton (z.B. Expositionsklasse): Betrifft Position(en):	m³
07.02 47	Ausbilden von Nischen, ohne Unterschied der Tiefe. Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche (lichte Weite in m²) angegeben.	
07.02 47A	Schalung Wand f.Nische b.0,1m2	Stk
07.02 47B	Schalung Wand f.Nische ü.0,1-0,5m2	Stk
07.02 47C	Schalung Wand f.Nische ü.0,5-1m2 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche.	m²
07.02 48	Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitz in Wänden und Balken (Wand/Balken) aus Beton. Im Positionsstichwort ist die Größe (m2) der ausgesparten Fläche angegeben.	
07.02 48A	Öffnungen Wand/Balken b.0,1m2 Öffnungen und Aussparungen. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung im Grundtext: statt Querschnitt nun ausgesparte Fläche</i>	Stk
07.02 48B	Öffnungen Wand/Balken ü.0,1-0,5m2 Öffnungen und Aussparungen. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung im Grundtext: statt Querschnitt nun ausgesparte Fläche</i>	Stk
07.02 48C	Schlitz Wand/Balken b.0,05m2 Schlitze. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung im Grundtext: statt Querschnitt nun ausgesparte Fläche</i>	m
07.02 62	Behandeln von Betonflächen bei Bauteilen, ausgenommen Unterbeton und Betonpflaster.	

07.02 62G	Kratzen von Wand-,u.Stützenflächen Kratzen von Wand-, und Stützenflächen.	m²
07.02 62H	Stocken von Wand-,u.Stützenflächen Stocken von Wand-, und Stützenflächen.	m²
07.02 62I	Spitzen von Wand-,u.Stützenflächen Spitzen von Wand-, und Stützenflächen.	m²
07.02 62J	Scharrieren von Wand-,u.Stützenflächen Scharrieren von Wand-, und Stützenflächen.	m²
07.02 95	Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Wände, Balken und Roste (Wand) aus Beton.	
07.02 95A	Anschlusselement Wand/Balken/Roste 1-reihig 1-reihig.	m
07.02 95B	Anschlusselement Wand/Balken/Roste 2-reihig 2-reihig.	m

07.03 Decken

1. Zulässige Auflast:

Die in den Positionen angegebene zulässige Auflast beinhaltet:

- einen Deckenputz
- abgehängte Decken
- eine Fußbodenkonstruktion
- eine Nutzlast
- einen Zuschlag für leichte Trennwände

2. Podeste:

Podeste, die als Auflager für Stiegen dienen, sind als Decke zu betrachten.

Zwischenpodeste sind Podeste, die in der Konstruktion der Stiegen(lauf)platte enthalten sind.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)

Bei Elementdecken (Halbfertigteile) sind Gitterträger sowie Montage- und Verlegepläne in die Einheitspreise einkalkuliert.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Elementdecken und Stiegen werden nach dem Flächenmaß (Planmaß) abgerechnet.

Abgerechnet wird je Geschoß, gemessen an der Oberseite der Decke oder Stiegenlaufplatte, von Außenkante zu Außenkante.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Gewölbte oder polygonale Decken unter Angabe der Geometrie (Neigungen) und Konstruktion
- Stahlbeton-Hohlkörperdecken einschließlich der Hohlkörper
- geneigte Oberflächen bei Beton für Platten
- eine verriebene Oberfläche für das Aufbringen von Versiegelungen und Beschichtungen aus Reaktionsharz

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.03 01 **Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können.**

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Plattendicke (cm) angegeben.

Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

Kommentar:

Randschalungen für Kragplatten und Schalungen für Deckenroste sind immer in eigenen Positionen auszuschreiben.

07.03 01A **Beton C20/25 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m** **m³**

07.03 01C	Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m	m ³
07.03 01D	Beton C30/37 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m	m ³
07.03 01S	Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2m Schalung.	m ²
07.03 01T	Rand-Schalung D/Kragpl.Roste b.3,2m Randschalungen für Kragplatten und Schalungen für Deckenroste.	m ²
07.03 01V	Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.03 01W	Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m Bewehrung mit Matten.	kg
07.03 01X	Az D/Kragpl.b.3,2m f.Beton_____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m ³

07.03 02 Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können.
Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse, die Plattendicke (cm) und die Unterstellungshöhe (m) angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

Kommentar:

Randschalungen für Kragplatten und Schalungen für Deckenroste sind immer in eigenen Positionen auszuschreiben.

07.03 02A	Beton C20/25 D/Kragpl.b.25cm ü.3,2m:_____	m ³
07.03 02C	Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm ü.3,2m:_____	m ³
07.03 02D	Beton C30/37 D/Kragpl.b.25cm ü.3,2m:_____	m ³
07.03 02S	Schalung D/Kragpl.Untersicht ü.3,2m:_____ Schalung.	m ²
07.03 02T	Rand-Schalung D/Kragpl.Roste ü.3,2m:_____ Randschalungen für Kragplatten und Schalungen für Deckenroste.	m ²
07.03 02V	Bewehrung Stabst.D/Kragpl.ü.3,2m:_____ Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.03 02W	Bewehrung Matten D/Kragpl.ü.3,2m:_____ Bewehrung mit Matten.	kg
07.03 02X	Az D/Kragpl.ü.3,2m f.Beton_____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m ³

07.03 07 Fertigteildecke mit ebener Untersicht (Ft.D.e.U.), bestehend aus Deckenbalken und Deckensteinen, einschließlich Bewehrung, Beton, Unterstellungen, Schalung und Bewehrung für Auswechslungen, Randfelder und Roste, ausgeführt nach vom Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen und Systemstatik.
Im Positionsstichwort ist die lichte Weite (m), die zulässige Auflast und die Art der Deckensteine angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

07.03 07A	Ft.D.e.U.b.4m 5kN Beton b.3,2m	m ²
07.03 07B	Ft.D.e.U.b.4-5m 5kN/m2 Beton b.3,2m	m ²
07.03 07C	Ft.D.e.U.b.5-6m 5kN/m2 Beton b.3,2m	m ²

07.03 07I	Ft.D.e.U.b.4m 5kN/m2 Ziegel b.3,2m	m²
07.03 07J	Ft.D.e.U.b.4-5m 5kN/m2 Ziegel b.3,2m	m²
07.03 07K	Ft.D.e.U.b.5-6m 5kN/m2 Ziegel b.3,2m	m²
07.03 08	Fertigteildecke mit ebener Untersicht (Ft.D.e.U.), bestehend aus Deckenbalken und Deckensteinen, einschließlich Bewehrung, Beton, Unterstellungen, Schalung und Bewehrung für Auswechslungen, Randfelder und Roste, ausgeführt nach vom Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen und Systemstatik. Im Positionsstichwort ist die lichte Weite (m), die zulässige Auflast, die Art der Deckensteine und die Unterstellungshöhe (m) angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.	
07.03 08A	Ft.D.e.U.b.4m 5kN/m2 Beton ü.3,2m: _____	m²
07.03 08B	Ft.D.e.U.4-5m 5kN/m2 Beton ü.3,2m: _____	m²
07.03 08C	Ft.D.e.U.b.5-6m 5kN/m2 Beton ü.3,2m: _____	m²
07.03 08I	Ft.D.e.U.b.4m 5kN/m2 Ziegel ü.3,2m: _____	m²
07.03 08J	Ft.D.e.U.b.4-5m 5kN/m2 Ziegel ü.3,2m: _____	m²
07.03 08K	Ft.D.e.U.b.5-6m 5kN/m2 Ziegel ü.3,2m: _____	m²
07.03 09	Stahlbetondecken aus bewehrten Elementdecken, einschließlich der Passstücke, ausgeführt nach vom Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen. - Fertigteil mindestens 5 cm dick im Einheitspreis einkalkuliert ist: - Ortbeton der Festigkeitsklasse mindestens C25/30 XC2 auf die erforderliche Rohdeckendicke ergänzt (E-Decke) - Beton für Roste - Unterstellung - malerfertige Verspachtelung der Stoßfugen Die Bewehrung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
07.03 09A	Elementdecke b.3,2m 20cm	m²
	Im Positionsstichwort ist die Rohdeckendicke (cm) angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis 3.2 m <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
07.03 09X	Elementdecke b.3,2m _____	m²
	Im Positionsstichwort ist die Rohdeckendicke (cm) angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis 3.2 m <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
07.03 09Y	Bewehrung f.Elementdecke b.3,2m	kg
	Bewehrung, ohne Unterschied ob für Ortbeton oder Fertigteil. Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m. Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
07.03 11	Stahlbetondecken aus bewehrten Elementdecken, einschließlich der Passstücke, ausgeführt nach vom Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen. - Fertigteil mindestens 5 cm dick im Einheitspreis einkalkuliert ist: - Ortbeton der Festigkeitsklasse mindestens C25/30 XC2 auf die erforderliche Rohdeckendicke ergänzt (E-Decke) - Beton für Roste - Unterstellung - malerfertige Verspachtelung der Stoßfugen Die Bewehrung ist in eigenen Positionen beschrieben.	

07.03 11A	Elementdecke ü.3,2m 20cm Im Positionsstichwort ist die Rohdeckendicke (cm) angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis über 3.2 m: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
07.03 11X	Elementdecke ü.3,2m Im Positionsstichwort ist die Rohdeckendicke (cm) angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis über 3.2 m: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
07.03 11Y	Bewehrung f.Elementdecke ü.3,2m Bewehrung, ohne Unterschied ob für Ortbeton oder Fertigteil. Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m. Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	kg
07.03 13	Durchgehende Öffnungen für Stahlbetondecken aus bewehrten Elementdecken, quadratisch oder rechteckig, einschließlich Abschalungen. Im Positionsstichwort ist die Größe (m ²) der ausgesparten Fläche angegeben.	
07.03 13A	Elementdecke/Öffnungen b.0,25m²	Stk
07.03 13B	Elementdecke/Öffnungen ü.0,25-0,5m²	Stk
07.03 13C	Elementdecke/Öffnungen ü.0,5-1m²	Stk
07.03 13D	Elementdecke/Öffnungen ü.1-2m²	Stk
07.03 13X	Elementdecke/Öffnungen ü.2m²: 	Stk
07.03 14	Aufzahlung (Az) auf Elementdecken aus Beton für besondere Eigenschaften von Beton.	
07.03 14A	Az Elementdecke f.Betongüte Betongüte:	m²
07.03 14B	Az Elementdecke f.Expositionsklasse Expositionsklasse:	m²
07.03 15	Einbauten für Elementdecken aus Beton für Elektroinstallationen.	
07.03 15A	Einbaudosen f.Elementdecke Einbaudosen (z.B. Schalter-, Verteiler- oder Abzweigdosen).	Stk
07.03 15B	Leerverrohrungen b.25mm f.Elementdecke Leerverrohrungen bis 25 mm Durchmesser.	m
07.03 16	Plattenbalkendecke. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.	
07.03 16A	Beton Plattenbalkendecke C20/25 b.3,2m	m³
07.03 16B	Beton Plattenbalkendecke C25/30 b.3,2m	m³
07.03 16S	Schalung Plattenbalkendecke b.3,2m Schalung.	m²
07.03 16T	Rand-Schalung Plattenbalkendecke/Roste b.3,2m Rand-Schalung.	m²
07.03 16V	Bewehrung Stabst.Plattenbalkendecke b.3,2m	kg

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Bewehrung mit Stabstahl.

07.03 16W Bewehrung Matten Plattenbalkendecke b.3,2m **kg**
Bewehrung mit Matten.

07.03 16X Az Plattenbalkendecke b.3,2m f.Beton **m³**
Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.
Betrifft Position(en):

07.03 17 Plattenbalkendecke.
Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Unterstellungshöhe (m) angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

07.03 17A Beton Plattenbalkendecke C20/25 ü.3,2m: **m³**

07.03 17B Beton Plattenbalkendecke C25/30 ü.3,2m: **m³**

07.03 17S Schalung Plattenbalkendecke ü.3,2m: **m²**
Schalung.

07.03 17T Rand-Schalung Plattenbalkendecke/Roste ü.3,2m: **m²**
Rand-Schalung.

07.03 17V Bewehrung Stabst.Plattenbalkendecke ü.3,2m: **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

07.03 17W Bewehrung Matten Plattenbalkendecke ü.3,2m: **kg**
Bewehrung mit Matten.

07.03 17X Az Plattenbalkendecke ü.3,2m f.Beton **m³**
Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.
Betrifft Position(en):

07.03 18 Kassettendecke.
Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

07.03 18A Beton Kassettendecke C20/25 b.3,2m **m³**

07.03 18B Beton Kassettendecke C25/30 b.3,2m **m³**

07.03 18S Schalung Kassettendecke b.3,2m **m²**
Schalung.

07.03 18V Bewehrung Stabst.Kassettenecke b.3,2m **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

07.03 18W Bewehrung Matten Kassettendecke b.3,2m **kg**
Bewehrung mit Matten.

07.03 18X Az Kassettendecke b.3,2m f.Beton **m³**
Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.
Betrifft Position(en):

07.03 19 Kassettendecke.
Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Unterstellungshöhe (m) angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

07.03 19A Beton Kassettendecke C20/25 ü.3,2m: **m³**

07.03 19B Beton Kassettendecke C25/30 ü.3,2m: **m³**

07.03 19S	Schalung Kassettendecke ü.3,2m:_____ Schalung.	m²
07.03 19V	Bewehrung Stabst.Kassettendecke ü.3,2m:_____ Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.03 19W	Bewehrung Matten Kassettendecke ü.3,2m:_____ Bewehrung mit Matten.	kg
07.03 19X	Az Kassettendecke ü.3,2m f.Beton_____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m³
07.03 20	Stahlbetonplatten über Aufzugsschächten, einschließlich aller Aussparungen. Erschwernisse bei der Unterstellung der Schalung im Schacht sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Plattendicke (cm) angegeben. Abgerechnet wird hohl für voll.	
07.03 20A	Beton Platte ü.Aufzugsschacht C20/25 b.25cm	m³
07.03 20C	Beton Platte ü.Aufzugsschacht C25/30 b.25cm	m³
07.03 20S	Schalung Platte ü.Aufzugsschacht Schalung.	m²
07.03 20V	Bewehrung Stabst.Platte ü.Aufzugsschacht Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.03 20W	Bewehrung Matten Platte ü.Aufzugsschacht Bewehrung mit Matten.	kg
07.03 20X	Az Platte ü.Aufzugsschacht f.Beton_____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m³
07.03 25	Treppenlauf- und Zwischenpodestplatten (Treppen) aus Beton, einschließlich gerader oder spitzer Stufenkerne. Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) der Platte und bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.	
07.03 25C	Beton Treppen b.20cm C25/30 b.3,2m	m³
07.03 25E	Beton Treppen b.20cm C30/37 b.3,2m	m³
07.03 25S	Schalung Treppen gerade+Wangen b.3,2m Schalung gerade + Wangen.	m²
07.03 25T	Schalung Treppen gewandelt+Wangen b.3,2m Schalung gewandelt + Wangen.	m²
07.03 25V	Bewehrung Stabst.Treppen b.3,2m Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.03 25W	Bewehrung Matte Treppen b.3,2m Bewehrung mit Matten.	kg
07.03 25X	Az Treppen b.3,2m f.Beton_____ Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit. Betrifft Position(en): _____	m³

07.03 26 Treppenlauf- und Zwischenpodestplatten (Treppen) aus Beton, einschließlich gerader oder spitzer Stufenkerne.
Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) der Platte, bei Beton die Festigkeitsklasse und die Unterstellungshöhe (m) angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

07.03 26C **Beton Treppen b.20cm C25/30 ü.3,2m:_____** **m³**

07.03 26E **Beton Treppen b.20cm C30/37 ü.3,2m:_____** **m³**

07.03 26S **Schalung Treppen gerade+Wangen ü.3,2m:_____** **m²**
Schalung gerade + Wangen.

07.03 26T **Schalung Treppen gewandelt+Wangen ü.3,2m:_____** **m²**
Schalung gewandelt + Wangen.

07.03 26V **Bewehrung Stabst.Treppen ü.3,2m:_____** **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

07.03 26W **Bewehrung Matte Treppen ü.3,2m:_____** **kg**
Bewehrung mit Matten.

07.03 26X **Az Treppen ü.3,2m f.Beton_____** **m³**
Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit.
Betrifft Position(en): _____

07.03 40 Aufzahlung (Az) auf Betondecken, Treppen und Rampen, für besondere Eigenschaften von Beton.
Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse angegeben.

07.03 40A **Az Beton C25/30 Treppen/Decken f.XC2** **m³**
Für eine Expositionsklasse XC2, nass selten trocken (z.B. Hallenbäder).

07.03 40E **Az Beton C25/30 Treppen/Decken f.B3** **m³**
Für eine Expositionsklasse B 3 bei außen liegenden Bauteilen mit Frost- aber ohne Tausalzbeanspruchung.

07.03 40F **Az Beton C25/30 Treppen/Decken f.B7** **m³**
Für eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel direkt ausgesetzt werden.

Kommentar:

Bei Sichtbeton-Bauteilen ist bereits die Grundposition mit der entsprechenden Betonfestigkeitsklasse zu wählen.

07.03 40X **Az Beton Treppen/Decken f.besondere Eigenschaften** **m³**
Besondere Eigenschaften von Beton (z.B. Expositionsklasse): _____
Betrifft Position(en): _____

Kommentar:

Bei Sichtbeton-Bauteilen ist bereits die Grundposition mit der entsprechenden Betonfestigkeitsklasse zu wählen.

07.03 48 Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) in Decken, Treppen und Rampen aus Beton.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (m²) angegeben.

07.03 48A **Öffnungen Decken/Treppen/Rampen b.0,1m2** **Stk**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall von "Schlitzen"

07.03 48B **Öffnungen Decken/Treppen/Rampen ü.0,1-0,5m2** **Stk**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall von "Schlitzen"

07.03 95 Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Decken, Treppen und Rampen aus Beton.

07.03 95A **Anschlusselement Decken/Treppen/Rampen 1-reihig** **m**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

1-reihig.

07.03 95B **Anschlusselement Decken/Treppen/Rampen 2-reihig** **m**
2-reihig.

07.03 97 Dübelleiste mit Doppelkopfdübel als Zulage zur Bewehrung in punktförmig gestützten Stahlbetonplatten, einschließlich erforderlicher Abstandhalter (Durchstanzbewehrung).

07.03 97A **Dübelleiste+Durchstanzbewehrung** **Stk**
Deckendicke: cm
Dübelhöhe: mm
Dübeldurchmesser: mm
Dübelabstand: cm
Länge Dübelleiste: cm

07.04 Dachkonstruktionen

Kommentar:

Konstruktionen von Decken oder Dächern spezieller Art (z.B. Zeltdächer) sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.04 01 Trapezförmig/Polygonal gestaltete Dachkonstruktionen (Sargdeckel) aus Beton.

Ohne Unterschied der Höhe.

Seitliche lotrechte Wände und Giebelwände sind mit den Positionen aus 0702 (Wände) auszuschreiben und abzurechnen.

07.04 01A **Beton Sargdeckel** **m³**
Beschreibung:
Festigkeitsklasse Beton:

07.04 01S **Schalung Sargdeckel** **m²**
Schalung.
Betrifft Position(en):

07.04 01T **Konterschaltung Sargdeckel** **m²**
Konterschaltung.
Betrifft Position(en):

07.04 01V **Bewehrung Stabst.Sargdeckel** **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.
Betrifft Position(en):

07.04 01W **Bewehrung Matten Sargdeckel** **kg**
Bewehrung mit Matten.
Betrifft Position(en):

07.04 48 Öffnungen, Aussparungen (Aussp.) in polygonal gestalteten Dachkonstruktionen (Sargdeckel) aus Beton.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (m²) angegeben.

07.04 48A **Öffnungen,Aussp. Sargdeckel b.0,1m2** **Stk**
LB-Version: 23 *Geändert*
Änderung: Entfall von "Schlitzen"

07.04 48B **Öffnungen,Aussp. Sargdeckel ü.0,1-0,5m2** **Stk**
LB-Version: 23 *Geändert*
Änderung: Entfall von "Schlitzen"

07.04 95 Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für polygonal gestalteten Dachkonstruktionen (Sargdeckel) aus Beton.

07.04 95A Anschlussselement Dach 1-reihig **m**
1-reihig.

07.04 95B Anschlussselement Dach 2-reihig **m**
2-reihig.

07.08 Schächte, Kollektoren, spezielle Konstruktionen

07.08 01 Schächte aus Beton, bestehend aus Bodenplatte, Wänden und Abdeckplatten, einschließlich aller Aussparungen (Abdeckungen/Deckel sind in eigenen Positionen beschrieben).

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und das Raummaß (m³) des inneren Hohlraums angegeben.
Abgerechnet wird die tatsächliche Betonmenge.

Kommentar:

Andere Schächte und Schächte im Grundwasser sind getrennt nach Boden-, Deckenplatten und Wänden auszuschreiben.

07.08 01A Beton Schacht C16/20 b.1m3 **m³**

07.08 01B Beton Schacht C16/20 ü.1-3m3 **m³**

07.08 01C Beton Schacht C20/25 b.1m3 **m³**

07.08 01D Beton Schacht C20/25 ü.1-3m3 **m³**

07.08 01E Beton Schacht C25/30 b.1m3 **m³**

07.08 01F Beton Schacht C25/30 ü.1-3m3 **m³**

07.08 01S Schalung Schacht b.1m3 **m²**
Schalung.

07.08 01T Schalung Schacht ü.1-3m3 **m²**
Schalung.

07.08 01V Bewehrung Schacht Stabstahl **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

07.08 01W Bewehrung Schacht Matten **kg**
Bewehrung mit Matten.

07.08 02 Waagrechte (waagr.) Versorgungskanäle (Kollektoren) aus Beton, als eigener Baukörper, bestehend aus Bodenplatte, Wänden und Abdeckplatten aus Ortbeton oder Fertigteil, einschließlich Aussparungen für etwaige Einstiegdeckel und Auflager für Abdeckplatten.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und der lichte Querschnitt (m²) des inneren Hohlraums angegeben.
Fertigteile werden wie Ortbetonbauteile abgerechnet.

Kommentar:

Andere Kollektoren und Kollektoren im Grundwasser sind getrennt nach Boden-, Deckenplatten und Wänden auszuschreiben.

07.08 02A Beton waagr.Kollektor C16/20 b.1m2 **m³**



07.08 02B Beton waagr.Kollektor C16/20 ü.1-3m2 **m³**

07.08 02C Beton waagr.Kollektor C20/25 b.1m2 **m³**

07.08 02D Beton waagr.Kollektor C20/25 ü.1-3m2 **m³**

07.08 02E Beton waagr.Kollektor C25/30 b.1m2 **m³**

07.08 02F Beton waagr.Kollektor C25/30 ü.1-3m2 **m³**

07.08 02S	Schalung Kollektor Wand+Decke Schalung.	m²
07.08 02V	Bewehrung Kollektor Stabstahl Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.08 02W	Bewehrung Kollektor Matten Bewehrung mit Matten.	kg
07.08 03	Maschinensockel aus Beton. Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und das Einzelausmaß (m ³) angegeben.	
07.08 03A	Maschinensockel C16/20 b.0,25m3	m³
07.08 03B	Maschinensockel C16/20 ü.0,25-0,5m3	m³
07.08 03C	Maschinensockel C16/20 ü.0,5-2m3	m³
07.08 03S	Schalung Maschinensockel b.0,25m3 Schalung.	m²
07.08 03T	Schalung Maschinensockel ü.0,25-0,5m3 Schalung	m²
07.08 03U	Schalung Maschinensockel ü.0,5-2m3 Schalung.	m²
07.08 03V	Bewehrung Stabst.Maschinensockel Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.08 03W	Bewehrung Matten Maschinensockel Bewehrung mit Matten.	kg
07.08 08	Trafoaufstellplatz aus Beton, einschließlich der HDPE-Verbindungsrohre.	
07.08 08A	Beton Trafoaufstellplatz C16/20 Festigkeitsklasse C16/20, 15 cm dick mit 1 Prozent Gefälle zur Mitte, Oberfläche mit Zementmörtel fein verrieben und geschliffen, gemäß Detailzeichnung: 	Stk
07.08 08S	Schalung Trafoaufstellplatz Schalung.	m²
07.08 08V	Bewehrung Stabst.Trafoaufstellplatz Bewehrung mit Stabstahl.	kg
07.08 08W	Bewehrung Matten Trafoaufstellplatz Bewehrung mit Matten.	kg
07.08 09	Versetzen eines vom Auftraggeber beigestellten Ölablaufbehälters einschließlich der HDPE-Rohre in einer Betonummantelung der Feuerwiderstandsklasse EI 90, einschließlich Anarbeiten des Estrichs an die Ölabpumpöffnung 15 x 15 cm.	
07.08 09A	Ölablaufbehälter Gemäß Detailzeichnung: 	Stk
07.08 10	Fertigteilabdeckbalken für Trafoschächte, aus Beton, Festigkeitsklasse C16/20, 15 x 20 cm, bis 2 m lang, einschließlich Schalung und Bewehrung, in Zementmörtel versetzt.	
07.08 10A	Abdeckbalken-Trafoschacht Gemäß Detailzeichnung: 	m

07.08 51 Wände aus Beton für Lift- und Lüftungsschächte.

Im Positionsstichwort ist bei Beton die Festigkeitsklasse und die Dicke (cm) angegeben.

07.08 51A Beton Wand f.Schächte b.20cm C20/25 **m³**
Lichte Schachtabmessungen innen: cm (Länge) x cm (Breite) x cm (Höhe)

07.08 51B Beton Wand f.Schächte ü.20-30cm C20/25 **m³**
Lichte Schachtabmessungen innen: cm (Länge) x cm (Breite) x cm (Höhe)

07.08 51C Beton Wand f.Schächte ü.30cm C20/25 **m³**
Lichte Schachtabmessungen innen: cm (Länge) x cm (Breite) x cm (Höhe)

07.08 51D Beton Wand f.Schächte b.20cm C25/30 **m³**
Lichte Schachtabmessungen innen: cm (Länge) x cm (Breite) x cm (Höhe)

07.08 51E Beton Wand f.Schächte ü.20-30cm C25/30 **m³**
Lichte Schachtabmessungen innen: cm (Länge) x cm (Breite) x cm (Höhe)

07.08 51F Beton Wand f.Schächte ü.30cm C25/30 **m³**
Lichte Schachtabmessungen innen: cm (Länge) x cm (Breite) x cm (Höhe)

07.08 51G Schalung Betonwand f.Schächte **m²**
Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.
Betrifft Position(en):

07.08 51H Spreiz-Schalung Betonwand f.Schächte **m²**
Einseitige Spreiz-Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.
Betrifft Position(en):

07.08 51I Bewehrung Stabst.Betonwand f.Schächte **kg**
Bewehrung mit Stabstahl, ohne Unterschied der Schachthöhe.

07.08 51J Bewehrung Matten Betonwand f.Schächte **kg**
Bewehrung mit Matten, ohne Unterschied der Schachthöhe.

07.08 55 Aufzählung (Az) auf Schächte, Kollektoren, Maschinensockel für besondere Eigenschaften von Beton.

07.08 55X Az Beton Schacht/Kollektor f.besondere Eigenschaften **m³**
Besondere Eigenschaften von Beton (z.B. Expositionsklasse):
Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei Sichtbeton-Bauteilen ist bereits die Grundposition mit der entsprechenden Betonfestigkeitsklasse zu wählen.

07.08 95 Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Schächte und Kollektoren aus Beton.

07.08 95A Anschlusselement Schacht/Kollektor 1-reihig **m**
1-reihig.

07.08 95B Anschlusselement Schacht/Kollektor 2-reihig **m**
2-reihig.

07.11 Einbauteile

Einkalkulierte Leistungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt.
Erschwerisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.11 02 Erdungs-, Potenzialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile.

Klemm-, Schraub- oder Schweißverbindungen einschließlich Befestigungsmaterial zur Herstellung von zuverlässig elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den Bauteilen untereinander und der Ortbeton-Stahlbewehrung sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Gemäß der in der Elektrotechnikverordnung verbindlichen OVE Richtlinie R 1000-2 ist das Blitzschutzsystem bereits in der Planungsphase des Bauvorhabens zu berücksichtigen.

Als zuverlässig elektrisch leitende Verbindung gelten gemäß OVE E 8014 und ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 galvanisch einwandfreie Klemm-, Schweiß- oder Schraubverbindungen.

Wenn für den Blitzschutz, Potentialausgleich oder die Erdung Stahlbetonbauteile (Ortbeton) z.B. als Erdung, Ableitungen, für die Schirmung oder als Leiter für den Potentialausgleich verwendet werden, ist die Bewehrung der baulichen Anlage (Ortbeton) zuverlässig elektrisch leitend untereinander zu verbinden, in das Blitzschutzsystem zu integrieren und Erdungsfestpunkte in ausreichender Anzahl auszuführen.

Weiterführende Erdungs-, Potenzialausgleichs-, Blitzschutzbauteile, sowie Ausführungsdetails sind in der Leistungsbeschreibung Haustechnik, Leistungsgruppe 12 (Erdungs- und Blitzschutzanlagen) beschrieben.

07.11 02A Blitzschutzdraht verzinkt D8mm

m

Blitzschutzdraht, verzinkt.
Durchmesser (D): 8 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.11 02B Blitzschutzdraht verzinkt D10mm

m

Blitzschutzdraht, verzinkt.
Durchmesser (D): 10 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.11 02C Blitzschutzdraht Edelstahl A4 D10mm

m

Blitzschutzdraht aus Edelstahl A4.
Durchmesser (D): 10 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.11 02D Erdungsfestpunkt Edelstahl A4 M10/12

Stk

Anschlussplatte ca. D 80 mm, mit Doppelgewinde M10 und M12, geprüft für 50 Hz Kurzschlussströme und Blitzstoßströme.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.11 02E Erdungsfestpunkt Edelstahl A4 M16

Stk

Anschlussplatte ca. D 80 mm, mit Gewinde M16, geprüft für 50 Hz Kurzschlussströme und Blitzstoßströme.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.11 02H Blitzschutzprüfkasten feuerverzinkt 150/200mm

Stk

Blitzschutzprüfkasten, feuerverzinkt.
Abmessungen: 150 x 200 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

07.11 15 Überschubrohre in Schalungen der Fundamente-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen (Fund./Bodenk.).

07.11 15A Überschubrohre in Schalung Fund./Bodenk.b.25cm/b.60cm

Stk

Außendurchmesser bis 25 cm, Länge bis 60 mm.

07.11 15B Überschubrohre in Schalung Fund./Bodenk.Stahl b.2,5kg

Stk

Aus Stahl, Stückmasse bis 2 kg.

07.11 21 Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken.

07.11 21A Ankerplatten in Schalungen Wand/Stütze/Balken ü.2,5-4kg

Stk

Stückmasse über 2,5 bis 4 kg.

07.11 21B	Ankerplatten in Schalungen Wand/Stütze/Balken versetzen	Stk
	Vom Auftraggeber beigestellt, Stückmasse bis 8 kg, nur versetzen.	
07.11 22	Ankerschienen in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken.	
07.11 22A	Ankerschiene in Schalungen Wand/Stütze/Balken	m
07.11 22B	Ankerschiene in Schalungen Wand/Stütze/Balken versetzen	m
	Vom Auftraggeber beigestellt, nur versetzen.	
07.11 25	Überschubrohre in Schalungen von Wänden, Stützen und Balken.	
07.11 25A	Überschubrohre in Schalungen Wand/Stütze/Balken D25cm	Stk
	Bis Außendurchmesser D = 25 cm, Länge bis 60 cm.	
07.11 25B	Überschubrohre in Schalung Wand/Stütze/Balken Stahl b.2,5kg	Stk
	Aus Stahl, Stückmasse bis 2,5 kg.	
07.11 31	Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Decken- und Plattenkonstruktionen.	
07.11 31A	Ankerplatten in Schalungen Decken- u.PI.-konstr.ü.2,5-4kg	Stk
	Stückmasse über 2,5 bis 4 kg.	
07.11 31B	Ankerplatten in Schalungen Decken- u.PI.-konstr.versetzen	Stk
	Vom Auftraggeber beigestellt, Stückmasse bis 8 kg, nur versetzen.	
07.11 35	Überschubrohre in Schalungen von Decken- und Plattenkonstruktionen (PI.-konstr Stahl).	
07.11 35A	Überschubrohre in Schalung Decken-u.PI.-konstr.D25	Stk
	Bis Außendurchmesser D 25 cm, Länge bis 60 cm.	
07.11 35B	Überschubrohre in Schalung Decken-u.PI.-konstr Stahl b.2,5kg	Stk
	Aus Stahl, Stückmasse bis 2,5 kg.	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
07.11 41	Lager aus Elastomer bei Stahlbetontreppenlauf- und Zwischenpodestplatten, einschließlich Vorbereiten des Auflagers.	
07.11 41A	Elastomer Lager/Streifenlager bei Treppenlauf/Podestplatten	m
	Streifenförmig, ohne Unterschied des Querschnittes.	
07.11 41B	Elastomer Lager/Punktlager bei Treppenlauf/Podestplatten	m
	Punktlager, ohne Unterschied der Abmessungen.	
07.11 51	Rohrdurchführung (Futterrohre) für Betonbauteile, Schalungen oder für den nachträglichen Einbau.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Dichteinsätze sind frei zu formulieren.</i>	
07.11 51A	Rohrdurchführungen f.Betonteile,Schalungen,nachtr.Einbau	Stk
	Einbaumaß: mm	
	Durchmesser D: mm	
07.11 52	Wärmedämmende Bewehrungsanschlüsse.	
07.11 52A	Wärmedämmende Bewehrungsanschlüsse Kragplatte	Stk
	Als Kragplatte.	
	Höhe: cm	
	Länge: cm	
	Dämmdicke: cm	

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Feuerwiderstand REI:

Statische Angaben (Schnittkräfte):

07.11 52B Wärmedämmende Bewehrungsanschlüsse Querkraftanschluss Stk

Als Querkraftanschluss.

Höhe: cm

Länge: cm

Dämmdicke: cm

Feuerwiderstand REI:

Statische Angaben (Schnittkräfte):

07.11 60 Einbau von Tragsystemen und Leitungen einschließlich Befestigung innerhalb und auf den Bewehrungslagen in der Decke für Flächenkühlungen/Bauteilaktivierungen.

07.11 60A Einbau von Tragsystem, Leitungen - Flächenkühlung Decken m²

In Decken.

LB-Version: 23

07.11 60B Einbau von Tragsystem, Leitungen - Flächenkühlung Wände m²

In Wänden.

LB-Version: 23

07.21 Fugen

Die Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt.

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten)
- Ein- bzw. Anbinden des Fugenbandes in die Bewehrung

Kommentar:

Frei zu formulieren sind:

Elastomerfugenbänder (z.B. Bitumen- und Ölbeständig)

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung der einkalkulierten Leistungen.

Die Fugenbänder wurden in innenliegende und außenliegende Fugenbänder aufgeteilt.

07.21 01 Bewegungsfugen, einschließlich Trennstreifen und etwaige Abschalungen, ohne Unterschied der Fugentiefe und der Fugenbreite.

07.21 01A Bewegungsfuge Fundamente m²

In Fundamenten.

07.21 01B Bewegungsfuge Fundamentplatten m²

In Fundamentplatten.

07.21 01C Bewegungsfuge Bodenkonstruktion m

In Bodenkonstruktionen.

07.21 02 Kraftschlüssiger Anschluss des Unterfangungsfundamentes an das vorhandene Fundament.
Abgerechnet wird die Anschlussfläche.

07.21 02A Kraftschlüssiger Anschluss Unterfangung-Fundament m²

07.21 03 Arbeitsfugenbänder innenliegend (Innen) oder außenliegend (Außen) im Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen- und Bodenkonstruktionen.

Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm.

Im Positionsstichwort sind die Lage des Fugenbandes und die Breite (cm) angegeben.

07.21 03A Arbeitsfugenbänder Innen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm m

<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>	
	Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder		
07.21 03B	Arbeitsfugenbänder Innen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm		m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>	
	Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder		
07.21 03F	Arbeitsfugenbänder Außen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm		m
	<i>LB-Version: 23</i>		
07.21 03G	Arbeitsfugenbänder Außen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm		m
	<i>LB-Version: 23</i>		
07.21 04	Aufzählung (Az) auf Arbeitsfugenbänder (AFB) ohne Unterschied der Verlegeart im Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen- und Bodenkonstruktionen. Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.		
07.21 04A	Az f.AFB armiert Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm		m
	Für armierte Fugenbänder.		
07.21 04B	Az f.AFB armiert Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm		m
	Für armierte Fugenbänder.		
07.21 05	Dehnfugenbänder innenliegend (Innen) oder außenliegend (Außen) im Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen und Bodenkonstruktionen. Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort sind die Lage des Fugenbandes und die Breite (cm) angegeben.		
07.21 05A	Dehnfugenbänder Innen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm		m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>	
	Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder		
07.21 05B	Dehnfugenbänder Innen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm		m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>	
	Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder		
07.21 05F	Dehnfugenbänder Außen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.20cm		m
	<i>LB-Version: 23</i>		
07.21 05G	Dehnfugenbänder Außen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.25cm		m
	<i>LB-Version: 23</i>		
07.21 07	Aufzählung (Az) auf Dehnfugenbänder (DFB) für das Einlegen einer Dämmplatte. Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) angegeben.		
07.21 07A	Az DFB f.Dämmplatten Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.b.20mm		m²
	Bei Fundament-, Sohlen und Bodenkonstruktionen (Fund./Bodenk.).		
07.21 08	Aufzählung (Az) auf Fugenbänder bei Betonarbeiten bei Fundament-, Sohlen und Bodenkonstruktionen.		
07.21 08A	Az Fugenband Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.f.Formstücke		Stk
	Für Formstücke (z.B. Kreuzungen, Abzweigungen).		
07.21 09	Fugen bei Fundament-, Sohlen und Bodenkonstruktionen aus Beton schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.		
07.21 09A	Fugen schließen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.b.20mm		m
07.21 09B	Fugen schließen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.ü.20-30mm		m
07.21 09C	Fugen schließen Fund.-/Sohlen-/Bodenkonstr.ü.30-40mm		m

07.21 21 **Bewegungsfugen, einschließlich Trennlage, ohne Unterschied der Breite und der Dicke.**
 Abgerechnet wird die Trennfläche.

07.21 21A Bewegungsfuge Wand/Stütze/Balken m²
 In Wänden, Stützen und Balken.

07.21 23 **Arbeitsfugenbänder innenliegend (Innen) oder außenliegend (Außen) im Zuge der Betonarbeiten von Wänden, Stützen und Balken.**

Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm.

Im Positionsstichwort sind die Lage des Fugenbandes und die Breite (cm) angegeben.

07.21 23A Arbeitsfugenbänder Innen Wand/Stütze/Balken 20cm m

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder

07.21 23B Arbeitsfugenbänder Innen Wand/Stütze/Balken 25cm m

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder

07.21 23F Arbeitsfugenbänder Außen Wand/Stütze/Balken 20cm m

LB-Version: 23

07.21 23G Arbeitsfugenbänder Außen Wand/Stütze/Balken 25cm m

LB-Version: 23

07.21 24 **Aufzahlung (Az) auf Arbeitsfugenbänder (AFB) im Zuge der Betonarbeiten von Wänden, Stützen und Balken.**

Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm.

Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.

07.21 24A Az f.AFB armiert Wand/Stütze/Balken 20cm m

Für armierte Fugenbänder.

07.21 24B Az f.AFB armiert Wand/Stütze/Balken 25cm m

Für armierte Fugenbänder.

07.21 25 **Dehnfugenbänder innenliegend (Innen) oder außenliegend (Außen) im Zuge der Betonarbeiten von Wänden, Stützen und Balken.**

Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm.

Im Positionsstichwort sind die Lage des Fugenbandes und die Breite (cm) angegeben.

07.21 25A Dehnfugenbänder Innen Wand/Stütze/Balken 20cm m

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder

07.21 25B Dehnfugenbänder Innen Wand/Stütze/Balken 25cm m

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder

07.21 25F Dehnfugenbänder Außen Wand/Stütze/Balken 20cm m

LB-Version: 23

07.21 25G Dehnfugenbänder Außen Wand/Stütze/Balken 25cm m

LB-Version: 23

07.21 27 **Aufzahlung (Az) auf Dehnfugenbänder (DFB) für das Einlegen einer Dämmplatte.**

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) angegeben.

07.21 27A Az DFBf.Dämmplatten Wand/Stütze/Balken b.20mm m²

Bei Wänden, Stützen und Balken.

07.21 28 **Aufzahlung (Az) auf Fugenbänder bei Betonarbeiten bei Wänden, Stützen oder Balken.**

07.21 28A	Az Fugenband Wand/Stütze/Balken f.Formstücke Für Formstücke (z.B. Kreuzungen, Abzweigungen).	Stk
07.21 29	Fugen bei Wänden, Stützen und Balken aus Beton schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.	
07.21 29A	Fugen schließen Wand/Stütze/Balken b.20mm	m
07.21 29B	Fugen schließen Wand/Stütze/Balken ü.20-30mm	m
07.21 29C	Fugen schließen Wand/Stütze/Balken ü.30-40mm	m
07.21 31	Bewegungsfugen, einschließlich Trennlage, ohne Unterschied der Breite und der Dicke. Abgerechnet wird die Trennfläche.	
07.21 31A	Bewegungsfuge Decken In Decken.	m²
07.21 33	Arbeitsfugenbänder innenliegend (Innen) oder außenliegend (Außen) im Zuge der Betonarbeiten von Decken. Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort sind die Lage des Fugenbandes und die Breite (cm) angegeben.	
07.21 33A	Arbeitsfugenbänder Innen Decken 20cm <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder	m
07.21 33B	Arbeitsfugenbänder Innen Decken 25cm <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder	m
07.21 33F	Arbeitsfugenbänder Außen Decken 20cm <i>LB-Version: 23</i>	m
07.21 33G	Arbeitsfugenbänder Außen Decken 25cm <i>LB-Version: 23</i>	m
07.21 34	Aufzählung (Az) auf Arbeitsfugenbänder (AFB) im Zuge der Betonarbeiten von Decken. Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.	
07.21 34A	Az f.AFB armiert Decken 20cm Für armierte Fugenbänder.	m
07.21 34B	Az f.AFB armiert Decken 25cm Für armierte Fugenbänder.	m
07.21 35	Dehnfugenbänder innenliegend (Innen) oder außenliegend (Außen) im Zuge der Betonarbeiten von Decken. Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort sind die Lage des Fugenbandes und die Breite (cm) angegeben.	
07.21 35A	Dehnfugenbänder Innen Decken 20cm <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder	m
07.21 35B	Dehnfugenbänder Innen Decken 25cm <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Grundtext/Stichwort geändert, Aufteilung der Positionen in innenliegende Fugenbänder und außenliegende Fugenbänder	m
07.21 35F	Dehnfugenbänder Außen Decken 20cm <i>LB-Version: 23</i>	m

07.21 35G	Dehnfugenbänder Außen Decken 25cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
07.21 37	Aufzählung (Az) auf Dehnfugenbänder für das Einlegen einer Dämmplatte. Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) angegeben.	
07.21 37A	Az DFB f.Dämmplatten Decken 20mm	m
	Bei Decken.	
07.21 38	Aufzählung (Az) auf Fugenbänder bei Betonarbeiten bei Decken.	
07.21 38A	Az Fugenband Decken f.Formstücke	Stk
	Für Formstücke (z.B. Kreuzungen, Abzweigungen).	
07.21 39	Fugen bei Decken aus Beton schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.	
07.21 39A	Fugen schließen Decken b.20mm	m
07.21 39B	Fugen schließen Decken ü.20-30mm	m
07.21 39C	Fugen schließen Decken ü.30-40mm	m

07.25 Doppelwandelemente aus Beton

1. Doppelwandelemente:

Doppelwandelemente sind Halfertigteile aus zwei mit Gitterträgern, Systemverbindern oder einem räumlichen Bewehrungskorb verbundenen Betonschalen.

Wandelemente sind aus Beton C25/30 XC2 hergestellt, für den Füllbeton ist eine Mindestbetongüte von C25/30 erforderlich.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Bewehrungs-, Bügelkörbe bzw. Mattenstreifen (zur Verbindung zweier Elemente)
- Gitterträger, Systemverbinder oder Bewehrungskörbe
- das Verschließen von Verankerungspunkten der Einrichtungstützen
- Montage- und Verlegepläne
- Montagehülsen (2 Stück/Element), Montagekleinmaterial und Montagestützen
- Hilfskonstruktionen für Wandabstützungen

Kommentar:

Ausmaß- und Abrechnungsregeln gemäß ÖNORM B 2204.

Eine außenliegende Wärmedämmung ist mit der LG 44 (WDVS) auszusprechen.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Rohrdurchführungen und Dichteinsätze
- das Einlegen bzw. der Einbau von Bauteilen (Türzargen, Fensterzargen, Stahlplatten)
- Schließen von Fugen außen

LB-Version: 23

07.25 01	Doppelwandelemente, einschließlich Füllbeton. Im Positionsstichwort ist die Gesamtwanddicke (cm) angegeben. Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.	
07.25 01A	Doppelwandelement 20cm b.3,2m	m²
07.25 01B	Doppelwandelement 25cm b.3,2m	m²
07.25 01C	Doppelwandelement 30cm b.3,2m	m²
07.25 01D	Doppelwandelement 35cm b.3,2m	m²
07.25 01E	Doppelwandelement 40cm b.3,2m	m²

07.25 01F	Doppelwandelement 45cm b.3,2m	m ²
07.25 01G	Doppelwandelement 50cm b.3,2m	m ²
07.25 02	Doppelwandelemente, einschließlich Füllbeton. Im Positionsstichwort ist die Gesamtwanddicke (cm) und die Bauteilhöhe (m) angegeben. Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.	
07.25 02A	Doppelwandelement 20cm ü.3,2m: _____	m ²
07.25 02B	Doppelwandelement 25cm ü.3,2m: _____	m ²
07.25 02C	Doppelwandelement 30cm ü.3,2m: _____	m ²
07.25 02D	Doppelwandelement 35cm ü.3,2m: _____	m ²
07.25 02E	Doppelwandelement 40cm ü.3,2m: _____	m ²
07.25 02F	Doppelwandelement 45cm ü.3,2m: _____	m ²
07.25 02G	Doppelwandelement 50cm ü.3,2m: _____	m ²
07.25 03	Bewehrung für Doppelwandelemente.	
07.25 03A	Bewehrung f.Doppelwandelemente b.3,2m Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m. Betrifft Position(en): _____	kg
07.25 03B	Bewehrung f.Doppelwandelemente ü.3,2m Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m. Betrifft Position(en): _____	kg
07.25 21	Aufzahlung (Az) auf Doppelwandelemente aus Beton für besondere Eigenschaften von Beton. für die Elementschale	
07.25 21A	Az Doppelwandelement f.Betongüte/Elementschale Betongüte: _____	m ²
07.25 21B	Az Doppelwandelement f.Expositionsklasse/Elementschale Expositionsklasse: _____	m ²
07.25 22	Aufzahlung (Az) auf Doppelwandelemente aus Beton für besondere Eigenschaften von Beton. für den Füllbeton	
07.25 22A	Az Doppelwandelement f.Betongüte/Füllbeton Betongüte: _____	m ³
07.25 22B	Az Doppelwandelement f.Expositionsklasse/Füllbeton Expositionsklasse: _____	m ³
07.25 25	Aufzahlung (Az) auf Doppelwandelemente aus Beton für einen Plattenrand im Gefälle (schräger Wandabschluss).	
07.25 25A	Az Doppelwandelement f.schrägen Wandabschluss	m
07.25 27	Einbauten für Doppelwandelemente für Elektroinstallationen	
07.25 27A	Einbaudosen f.Doppelwandelemente Einbaudosen (z.B. Schalter-, Verteiler- oder Abzweigdosen).	Stk
07.25 27B	Leerverrohrungen b.25mm f.Doppelwandelemente Leerverrohrungen bis 25 mm Durchmesser.	m

07.25 31 Durchgehende Öffnungen in Doppelwandelemente aus Beton (durch beide Seiten des Systems), quadratisch oder rechteckig, einschließlich Abschalungen.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) der ausgesparten Fläche angegeben.

07.25 31A Doppelwandelement/Öffnungen b.0,25m² Stk

07.25 31B Doppelwandelement/Öffnungen ü.0,25-0,5m² Stk

07.25 31C Doppelwandelement/Öffnungen ü.0,5-1m² Stk

07.25 31D Doppelwandelement/Öffnungen ü.1-2m² Stk

07.25 31E Doppelwandelement/Öffnungen ü.2-3,5m² Stk

07.25 31F Doppelwandelement/Öffnungen ü.3,5-5,5m² Stk

07.25 31X Doppelwandelement/Öffnungen ü.5,5m²: _____ Stk

07.25 33 Endabschalungen für Doppelwandelemente aus Beton.

07.25 33A Endabschalung f.Doppelwandelement b.3,2m m

Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

Betrifft Position(en): _____

07.25 33B Endabschalung f.Doppelwandelement ü.3,2m m

Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m. _____

Betrifft Position(en): _____

07.25 41 Aufzählung (Az) auf Doppelwandelemente aus Beton für eine Kerndämmung, einschließlich der Verbindungselemente aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl).

Im Positionsstichwort ist die Art und die Dicke (cm) der Dämmung angegeben.

07.25 41A Az Doppelwandelement f.Kerndämmung EPS 10cm m²

07.25 41X Az Doppelwandelement f.Kerndämmung EPS _____ m²

07.25 43 Aufzählung (Az) auf Doppelwandelemente aus Beton für eine Wärmedämmung (WD) für innere Wandschalen, einschließlich der Verbindungselemente aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl).

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) der Dämmung angegeben.

07.25 43A Az Doppelwandelement f.Kerndämmung XPS 10cm m²

07.25 43X Az Doppelwandelement f.Kerndämmung XPS _____ m²

07.25 44 Aufzählung (Az) auf Doppelwandelemente aus Beton für eine Wärmedämmung (WD) für innere Wandschalen, einschließlich der Verbindungselemente aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl).

07.25 44A Az Doppelwandelement f.Kerndämmung m²

Material/Art der Dämmung: _____

Dicke der Dämmung (cm): _____

07.25 51 Schließen von Fugen als malerfertige Verspachtelung der Stoßfugen.

07.25 51A Schließen von Fugen f.Verspachtelung einseitig m²

Abgerechnet wird pro Seite, ohne Unterschied der Höhe.

07.70 Monolithische Fließbetonbodenplatte

1. Allgemeines:

Als Einbringungsort gelten nur ebenerdige Bauteile.

Alle Positionen gelten ohne Unterschied ob sie in offenen oder in geschlossenen Räumen ausgeführt werden.

Öffnungen (z.B. Fenster, Türen, Tore) sind witterungs- und winddicht verschlossen.

2. Leistungen des AG:

Der Nachweis zur Eignung von Böden und Untergründen (Schüttlagen) als Baugrund ist vom AG zu erbringen.

Kommentar:

Statische Lastplattenversuche zur Bestimmung der Tragfähigkeit des Unterbaus bzw. der Tragschichte sind nicht Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung.

Erforderliche Heizkosten sind in der LG18 (Winterbauarbeiten) beschrieben.

07.70 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

07.70 00C Anforderungen an die Tragschicht (Unterbau)

Anforderungen an die Tragschicht (Unterbau).

Kennwerte und Anzahl der statischen Lastplattenversuche werden vom AG zur Verfügung gestellt.

Kennwerte:

Anzahl:

07.70 00D Ebenheit der Tragschicht

Ebenheit der Tragschicht.

Die Ebenheit der Tragschicht entspricht der ÖNORM DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 1 (z.B. bei 4 m - Stichmaß 2 cm).

Angaben zur Ebenheit:

07.70 11 Monolithische Bodenplatte aus Fließbeton, Einbau mit Pumpe.

- Beton: C25/30/B2/GK32/F52

Einkalkulierte Leistungen:

- PE-Randstreifen bei allen, die Bodenplatte durchdringenden Bauteilen
- Schneiden von Schwindfugen

Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (cm) angegeben.

Kommentar:

Benützung der monolithischen Bodenplatte erst nach vollständiger Aushärtung.

Die unbedingt notwendige Wartung der Fugenausbildung obliegt dem Auftraggeber.

Als Trennlage ist z.B. eine PE-Folie, Typ 200 auszuschriften.

Besondere Eigenschaften von Beton sind in der Unterleistungsgruppe 07.01 beschrieben.

07.70 11A Monolithische Bodenplatte b.30cm m³

07.70 11B Monolithische Bodenplatte ü.30-50cm m³

07.70 11C Monolithische Bodenplatte ü.50cm: m³

07.70 11S Schalung Monolithische Bodenplatte m²
Schalung.

07.70 11V Bewehrung Stabst.Monolithische Bodenplatte kg
Bewehrung mit Stabstahl.

07.70 11W Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte kg
Bewehrung mit Matten.

07.70 13 Aufzählung (Az) auf monolithische Bodenplatte aus Fließbeton.

07.70 13A Az monolithische Bodenplatte f.GK16mm m³
Für die Verwendung von Beton mit Größtkorn 16 mm.

07.70 13B Az monolithische Bodenplatte f.Betongüte B7 m³
Für die Verwendung von Beton mit einer Betongüte 7.

07.70 13D Az monolithische Bodenplatte f.Zementsorte m³
Für die Verwendung der Zementsorte CEM II-A 42,5 R oder CEM II-A 52,5 N.

07.70 20 Oberflächenvergütung (OF) für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton.

07.70 20A	Oberflächenvergütung m.Besenstrich (rutschfest)	m²
	Als strukturierter Oberfläche mit Besenstrich (rutschfeste Ausführung).	
07.70 21	Oberflächenvergütung (OF) für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton als Oberfläche, abgezogen und in mehreren Arbeitsgängen maschinell geglättet (Glätten).	
07.70 21A	Oberflächenvergütung m.Glätten	m²
07.70 21C	Az OF Glätten f.Hartstoffgemisch Korund	m²
	Aufzahlung (Az) für das Einarbeiten eines werksgemischten Hartstoffgemisches auf Basis von hochwertigen Elektrokorund.	
	• Abriebklasse A6	
07.70 21D	Az OF Glätten f.Hartstoffgemisch Quarz	m²
	Aufzahlung (Az) für das Einarbeiten eines werksgemischten Hartstoffgemisches auf Basis von hochwertigen Quarzkorn und Portlandzement.	
	• Abriebklasse A3	
07.70 21E	Az OF Glätten f.Hartstoffgemisch Siliciumcarbid	m²
	Aufzahlung (Az) für das Einarbeiten eines werksgemischten Hartstoffgemisches auf Basis von hochwertigen Siliciumcarbit und Portlandzement.	
	• Abriebklasse A3	
07.70 22	Oberflächenvergütung für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton.	
07.70 22G	Oberflächenvergütung m.Verdunstungsschutz sprühfähig	m²
	Durch Aufbringen eines sprühfähigen Verdunstungsschutzes.	
07.70 22H	Oberflächenvergütung m.Verdunstungsschutz Folie	m²
	Durch Aufbringen einer Lage PE-Folie als Verdunstungsschutz.	
07.70 22I	Oberflächenvergütung m.Frühimprägnierung	m²
	Mittels Frühimprägnierung.	
07.70 22J	Oberflächenvergütung m.Tiefenimprägnierung	m²
	Mittels Tiefenimprägnierung.	
07.70 23	Dehnfugenprofil, einschließlich Verdübelung mit Rundstahl.	
	• einlagig	
	• Profildicke 3 mm	
	Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.	
07.70 23A	Dehnfugenprofil einlagig 150-200mm	m
07.70 23B	Dehnfugenprofil einlagig ü.200-250mm	m
07.70 23C	Dehnfugenprofil einlagig ü.250-300mm	m
07.70 23D	Dehnfugenprofil einlagig ü.300-350mm	m
07.70 23E	Dehnfugenprofil einlagig ü.350-400mm	m
07.70 24	Dehnfugenprofil-Doppelprofil, einschließlich Verdübelung mit Rundstahl.	
	• Profildicke 3 mm	
	Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.	
07.70 24A	Dehnfugen-Doppelprofil 150-200mm	m
07.70 24B	Dehnfugen-Doppelprofil ü.200-250mm	m
07.70 24C	Dehnfugen-Doppelprofil ü.250-300mm	m
07.70 24D	Dehnfugen-Doppelprofil ü.300-350mm	m

07.70 24E	Dehnfugen-Doppelprofil ü.350-400mm	m
07.70 25	Dehnfugenprofil-Sonderprofil, einschließlich Verdübelung mit Rundstahl.	
07.70 25A	Dehnfugen-Sonderprofil	m
	Sonderprofil:	
07.70 99	Stahlteile.	
07.70 99I	Stahlteile b.5kg	Stk
	Bis 5 kg	
07.70 99J	Stahlteile ü.5kg	kg
	Über 5 kg:	
07.81	Instandsetzungsarbeiten	
	<i>Kommentar:</i> <i>Instandsetzungsarbeiten können im Leistungsverzeichnis auch mit Obergruppen oder mit Aufzählungspositionen beschrieben werden.</i>	
07.81 01	Aufzahlungen (Az) für Erschwernisse für Arbeiten an bestehenden Baukörpern bei Instandsetzungsarbeiten (z.B. Umbauten, Sanierungen).	
07.81 01A	Az f.Beton bei Instandsetzungsarbeiten	m³
	Für Beton, ohne Unterschied der Betongüte. Betrifft Bauteil(e):	
07.81 01S	Az f.Schalung Beton bei Instandsetzungsarbeiten	m²
	Für Schalungen. Betrifft Bauteil(e):	
07.81 01V	Az f.Bew.Stabst.Beton bei Instandsetzungsarbeiten	kg
	Für Bewehrung mit Stabstahl. Betrifft Bauteil(e):	
07.81 01W	Az f.Bew.Matten Beton bei Instandsetzungsarbeiten	kg
	Für Bewehrung mit Matten. Betrifft Bauteil(e):	