

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 08 - Mauerarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 0800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0801 Mauerwerk aus Normalformat (NF) -Steinen**
- ULG 0802 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)**
- ULG 0803 Mauerwerk aus Beton-u.Leichtbetonsteinen**
- ULG 0804 Mauerwerk aus Porenbeton**
- ULG 0805 Mauerwerk aus Schalsteinen u.Holzmantelbeton**
- ULG 0806 Zwischenwände (nicht tragende Wände)**
- ULG 0811 Klinker-Sichtmauerwerk**
- ULG 0821 Mauerwerk Sonstiges**

08 Mauerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Kategorie I für tragende Wände:

Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß ÖNORM (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

2.1 Anforderungen:

Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmafähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.

Das Ausfachern von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.

2.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird
- Ausführungen von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

Kommentar:

Das Ausbilden von Bauanschlussfugen ist in der jeweiligen Leistungsgruppe beschrieben (z.B. Fenster).

Frei zu formulieren (z.B.):

- Mantelbetonwände
- Holzbeton-Mantelplatten
- Verankerungen bei Ausfachungen von Stahlbetonwänden
- Naturstein- oder Mischmauerwerk
- besondere Anforderungen an den Feuerschutz (z.B. Brandabschluss/Schachtabschluss)
- gebogener Sturz und runde oder ovale Öffnungen (ausgenommen mit Mauerwerk mit Mauerziegeln NF)
- Arbeiten bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius (ausgenommen Mantelbeton (Az) in LG18)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2206: Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 3358: Nichttragende Innenwandsysteme

ÖNORM EN 771: Festlegungen für Mauersteine

ÖNORM EN 998-2: Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Mauermörtel

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

08.00 Wählbare Vorbemerkungen

08.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

08.00 00A Statische Berechnungen

Statische Berechnungen (z.B. für Schalungs- oder Mantelbetonsteine):

08.00 00B Ausfachungen f.Stahlbetonskelettbauten

Ausfachungen für Stahlbetonskelettbauten (Beilagen):

08.00 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

08.01 Mauerwerk aus Normalformat (NF) -Steinen

08.01 01 Mauerwerk (Mwk.) aus Mauerziegeln, voll oder gelocht, Normalformat (NF).
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.01 01A NF Ziegel-Mwk.b.3,2m m³

08.01 02 Mauerwerk (Mwk.) aus Mauerziegeln, Normalformat (NF). Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

08.01 02A NF Ziegel-Mwk.ü.3,2m: m³

08.01 71 Aufzählung (Az) auf Mauerwerk, Normalformat (NF), ohne Unterschied der Bauteilhöhe.

08.01 71A Az NF Mwk.f.Pfeiler m³

Für das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.

08.01 71B Az NF Mwk.f.schrägen Abschluss m²

Für das Ausbilden eines schrägen Abschlusses (z.B. bei Giebelwänden). Abgerechnet wird das Flächenmaß (schräge Länge x Mauerdicke).

08.01 71C Az NF Mwk.f.gebogene Wände m²

Für das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wänden. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Mauerachse x Höhe).

08.01 71D Az NF Mwk.f.gebogenen Sturz m²

Für das Ausbilden von bogenförmigen Stürzen (z.B. Fenster- oder Türöffnungen). Abgerechnet wird das Flächenmaß (= abgewinkelte untere Ansichtsfläche).

08.01 71E Az NF Mwk.f.Rund-/Ovalöffnungen m²

Für das Ausbilden von runden oder ovalen Öffnungen. Abgerechnet wird das Flächenmaß (= abgewinkelte Innenleibung).

08.01 71F Az NF Mwk.f.Umm.Fänge m²

Für das Ummauern (Umm.) von Fängen, einschließlich Herstellen aller Aussparungen für Reinigungsverschlüsse, Anschlüsse und Einbauten.

08.01 71L Az NF Mwk.f.Umm.Leitungen b.0,05m² Stk

Für das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m², die vor dem Errichten von Wänden bestehen, einschließlich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an der Wandoberfläche.

08.02 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

Schalldämmmaß:

Die Prüfung des bewerteten Schalldämmmaßes RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wänden.

In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.

08.02 01 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.02 01A 17cm HLZ-Mwk.b.3,2m m²

08.02 01B 20cm HLZ-Mwk.b.3,2m m²

08.02 01C	25cm HLZ-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 01D	30cm HLZ-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 01E	38cm HLZ-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 01F	50cm HLZ-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 02	Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.02 02A	17cm HLZ-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 02B	20cm HLZ-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 02C	25cm HLZ-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 02D	30cm HLZ-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 02E	38cm HLZ-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 02F	50cm HLZ-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 03	Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.02 03A	17cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 03B	20cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 03C	25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 03D	30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 03E	38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 03F	50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m	m ²
08.02 04	Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.02 04A	17cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 04B	20cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 04C	25cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 04D	30cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 04E	38cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 04F	50cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: _____	m ²
08.02 11	Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Schallschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.02 11A	17cm HLZ-Mwk.Schallschutz b.3,2m Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB	m ²
08.02 11B	20cm HLZ-Mwk.Schallschutz b.3,2m Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB	m ²
08.02 11C	25cm HLZ-Mwk.Schallschutz b.3,2m	m ²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 11D 30cm HLZ-Mwk.Schallschutz b.3,2m m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 12 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Schallschutz. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

08.02 12A 17cm HLZ-Mwk.Schallschutz ü.3,2m: m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 12B 20cm HLZ-Mwk.Schallschutz ü.3,2m: m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 12C 25cm HLZ-Mwk.Schallschutz ü.3,2m: m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 12D 30cm HLZ-Mwk.Schallschutz ü.3,2m: m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 13 Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.02 13A 17cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz b.3,2m m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 13B 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz b.3,2m m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 13C 25cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz b.3,2m m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 14 Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

08.02 14A 17cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz ü.3,2m: m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 14B 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz ü.3,2m: m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 14C 25cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz ü.3,2m: m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.02 21 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Wärmeschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

08.02 21B 30cm HLZ-Mwk.Wärmeschutz b.3,2m m²

Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m²K

08.02 21C 38cm HLZ-Mwk.Wärmeschutz b.3,2m m²

Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m²K

08.02 21F 50cm HLZ-Mwk.Wärmeschutz b.3,2m m²

Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m²K

08.02 22 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Wärmeschutz. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

08.02 22B	30cm HLZ-Mwk.Wärmeschutz ü.3,2m: _____ m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 22C	38cm HLZ-Mwk.Wärmeschutz ü.3,2m: _____ m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 22F	50cm HLZ-Mwk.Wärmeschutz ü.3,2m: _____ m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 23	Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Wärmeschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.
08.02 23B	30cm HLZ-Plan-Mwk.Wärmeschutz b.3,2m m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 23C	38cm HLZ-Plan-Mwk.Wärmeschutz b.3,2m m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 23F	50cm HLZ-Plan-Mwk.Wärmeschutz b.3,2m m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 24	Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Wärmeschutz. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.
08.02 24B	30cm HLZ-Plan-Mwk.Wärmeschutz ü.3,2m: _____ m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 24C	38cm HLZ-Plan-Mwk.Wärmeschutz ü.3,2m: _____ m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 24F	50cm HLZ-Plan-Mwk.Wärmeschutz ü.3,2m: _____ m² Wärmedämmwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): _____ W/m ² K
08.02 71	Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk aus Hochlochziegeln, ohne Unterschied der Bauteilhöhe.
08.02 71A	Az Hochlochziegeln f.Pfeiler m² Für das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.
08.02 71B	Az Hochlochziegeln f.schrägen Abschluss m² Für das Ausbilden eines schrägen Abschlusses (z.B. bei Giebelwänden). Abgerechnet wird das Flächenmaß (schräge Länge x Mauerdicke).
08.02 71C	Az Hochlochziegeln f.gebogene Wände m² Für das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wänden. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Mauerachse x Höhe).
08.02 71F	Az Hochlochziegeln f.Umm.Fänge m² Für das Ummauern (Umm.) von Fängen, einschließlich Herstellen aller Aussparungen für Reinigungsverschlüsse, Anschlüsse und Einbauten.
08.02 71L	Az Hochlochziegeln f.Umm.Leitungen b.0,05m2 Stk Für das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m ² , die vor dem Errichten von Wänden bestehen, einschließlich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an der Wandoberfläche.

08.03 Mauerwerk aus Beton-u.Leichtbetonsteinen

Schalldämmmaß:

Die Prüfung des bewerteten Schalldämmmaßes RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wänden.

In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.

08.03 01	Mauerwerk aus Beton-Hohlblock (HBL)-Steinen für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.03 01A	19cm Beton-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 01B	25cm Beton-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 01C	30cm Beton-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 01D	38cm Beton-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 02	Mauerwerk aus Beton-Hohlblock (HBL)-Steinen für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.03 02A	19cm Beton-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 02B	25cm Beton-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 02C	30cm Beton-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 02D	38cm Beton-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 09	Mauerwerk aus Leichtbeton (LB) -Hohlblock (HBL) -Steinen für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.03 09A	20cm LB-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 09B	25cm LB-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 09C	30cm LB-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 09D	38cm LB-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 09E	45cm LB-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 09F	50cm LB-HBL-Steine b.3,2m	m ²
08.03 10	Mauerwerk aus Leichtbeton (LB) -Hohlblock (HBL) -Steinen für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.03 10A	20cm LB-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 10B	25cm LB-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 10C	30cm LB-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 10D	38cm LB-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 10E	45cm LB-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 10F	50cm LB-HBL-Steine ü.3,2m: _____	m ²
08.03 13	Mauerwerk aus Leichtbeton (LB)-Steinen für tragende Wände mit erhöhtem Schallschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.03 13B	17cm (18cm) LB-Schallschutz b.3,2m	m ²
Bewertetes Schalldämmmaß RW: _____ dB		

08.03 13C	20cm LB-Schallschutz b.3,2m Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB	m ²
08.03 13D	25cm LB-Schallschutz b.3,2m Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB	m ²
08.03 14	Mauerwerk aus Leichtbeton (LB)-Steinen für tragende Wände mit erhöhtem Schallschutz. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.03 14B	17cm (18cm) LB -Schallschutz ü.3,2m: Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB	m ²
08.03 14C	20cm LB-Schallschutz ü.3,2m: Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB	m ²
08.03 14D	25cm LB-Schallschutz ü.3,2m: Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB	m ²
08.03 41	Aufzählung (Az) auf Mauerwerk aus Betonsteinen, ohne Unterschied der Bauteilhöhe.	
08.03 41A	Az Betonsteine f.Pfeiler Für das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.	m ²
08.03 41B	Az Betonsteine f.schrägen Abschluss Für das Ausbilden eines schrägen Abschlusses (z.B. bei Giebelwänden). Abgerechnet wird das Flächenmaß (schräge Länge x Mauerdicke).	m ²
08.03 41C	Az Betonsteine f.gebogene Wände Für das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wänden. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Mauerachse x Höhe).	m ²
08.03 41F	Az Betonsteine f.Ummauern Fänge Für das Ummauern von Fängen, einschließlich Herstellen aller Aussparungen für Reinigungsverschlüsse, Anschlüsse und Einbauten.	m ²
08.03 41L	Az Betonsteine f.Ummauern Leitungen b.0,05m2 Für das Ummauern von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem Errichten von Wänden bestehen, einschließlich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an der Wandoberfläche.	Stk
08.03 51	Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen (VBL). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben. Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.	
08.03 51A	25cm Leichtbeton VBL1 (Steinfestigkeit 2) b.3,2m	m ²
08.03 51B	25cm Leichtbeton VBL2 (Steinfestigkeit 2,4) b.3,2m	m ²
08.03 51C	25cm Leichtbeton VBL3 (Steinfestigkeit 3,2) b.3,2m	m ²
08.03 52	Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen (VBL). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben. Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.	
08.03 52A	25cm Leichtbeton VBL1 (Steinfestigkeit 2) ü.3,2m 	m ²
08.03 52B	25cm Leichtbeton VBL2 (Steinfestigkeit 2,4) ü.3,2m 	m ²
08.03 52C	25cm Leichtbeton VBL3 (Steinfestigkeit 3,2) ü.3,2m 	m ²

08.03 53	Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen (VBL). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben. Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.	
08.03 53A	30cm Leichtbeton VBL1 (Steinfestigkeit 2) b.3,2m	m ²
08.03 53B	30cm Leichtbeton VBL2 (Steinfestigkeit 2,4) b.3,2m	m ²
08.03 53C	30cm Leichtbeton VBL3 (Steinfestigkeit 3,2) b.3,2m	m ²
08.03 54	Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen (VBL). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben. Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.	
08.03 54A	30cm Leichtbeton VBL1 (Steinfestigkeit 2) ü.3,2m_____	m ²
08.03 54B	30cm Leichtbeton VBL2 (Steinfestigkeit 2,4) ü.3,2m_____	m ²
08.03 54C	30cm Leichtbeton VBL3 (Steinfestigkeit 3,2) ü.3,2m_____	m ²
08.04	Mauerwerk aus Porenbeton	
08.04 01	Mauerwerk (Mwk.) mit Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.Verb.ST) für tragende Wände, einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen, Festigkeitsklasse 2,5 N/mm ² . Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.04 01A	20cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N b.3,2m	m ²
08.04 01B	25cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N b.3,2m	m ²
08.04 01C	30cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N b.3,2m	m ²
08.04 01D	40cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N b.3,2m	m ²
08.04 02	Mauerwerk (Mwk.) mit Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.Verb.ST) für tragende Wände, einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen, Festigkeitsklasse 2,5 N/mm ² . Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.04 02A	20cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N ü.3,2m:_____	m ²
08.04 02B	25cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N ü.3,2m:_____	m ²
08.04 02C	30cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N ü.3,2m:_____	m ²
08.04 02D	40cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N ü.3,2m:_____	m ²
08.04 11	Mauerwerk (Mwk.) mit Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.Verb.ST) für tragende Wände, einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen, Festigkeitsklasse 5 N/mm ² . Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.04 11A	20cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N b.3,2m	m ²
08.04 11B	25cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N b.3,2m	m ²
08.04 11C	30cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N b.3,2m	m ²
08.04 12	Mauerwerk (Mwk.) mit Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.Verb.ST) für tragende Wände, einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen, Festigkeitsklasse 5 N/mm ² . Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.04 12A	20cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N ü.3,2m:_____	m ²
08.04 12B	25cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N ü.3,2m:_____	m ²
08.04 12C	30cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N ü.3,2m:_____	m ²

08.04 71	Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk aus Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.VB.St.), ohne Unterschied der Bauteilhöhe.	
08.04 71A	Az Porenbet.VB.St.f.Pfeiler Für das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.	m ²
08.04 71B	Az Porenbet.VB.St.f.schrägen Abschluss Für das Ausbilden eines schrägen Abschlusses (z.B. bei Giebelwänden). Abgerechnet wird das Flächenmaß (schräge Länge x Mauerdicke).	m ²
08.04 71C	Az Porenbet.VB.St.f.gebogene Wände Für das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wänden. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Mauerachse x Höhe).	m ²
08.04 71F	Az Porenbet.VB.St.f.Umm.Fänge Für das Ummauern (Umm.) von Fängen, einschließlich Herstellen aller Aussparungen für Reinigungsverschlüsse, Anschlüsse und Einbauten.	m ²
08.04 71L	Az Porenbet.VB.St.f.Umm.Leitungen b.0,05m2 Für das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem Errichten von Wänden bestehen, einschließlich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an der Wandoberfläche.	Stk

08.05 Mauerwerk aus Schalsteinen u.Holzmantelbeton
1. Schalldämmmaß:

Die Prüfung des bewerteten Schalldämmmaßes RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wänden.

In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) ausgeführt. Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und

08.05 01	Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) für tragende Wände, Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.05 01B	20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 01C	25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 01D	30cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 01E	35cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 01F	40cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 01X	Az B.Schalst.Mwk.f.Beton b.3,2m Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit: Betrifft Position(en):	m ²
08.05 02	Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) für tragende Wände, Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.05 02B	20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ü.3,2m:	m ²
08.05 02C	25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ü.3,2m:	m ²
08.05 02D	30cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ü.3,2m:	m ²

08.05 02E	35cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ü.3,2m:_____	m ²
08.05 02F	40cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ü.3,2m:_____	m ²
08.05 02X	Az B.Schalst.Mwk.f.Beton ü.3,2m_____	m ²
	Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit: _____	
	Betrifft Position(en): _____	
08.05 11	Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) für tragende Wände, ohne Zusatzisolierung, Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.05 11A	18cm Holz-MB C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 11B	20cm Holz-MB C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 11C	22cm Holz-MB C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 11D	25cm Holz-MB C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 11E	30cm Holz-MB C16/20 b.3,2m	m ²
08.05 11X	Az Holz-MB f.Beton b.3,2m	m ²
	Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit: _____	
	Betrifft Position(en): _____	
08.05 12	Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) für tragende Wände, ohne Zusatzisolierung, Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.05 12A	18cm Holz-MB C16/20 ü.3,2m:_____	m ²
08.05 12B	20cm Holz-MB C16/20 ü.3,2m:_____	m ²
08.05 12C	22cm Holz-MB C16/20 ü.3,2m:_____	m ²
08.05 12D	25cm Holz-MB C16/20 ü.3,2m:_____	m ²
08.05 12E	30cm Holz-MB C16/20 ü.3,2m:_____	m ²
08.05 12X	Az Holz-MB f.Beton ü.3,2m_____	m ²
	Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit: _____	
	Betrifft Position(en): _____	
08.05 13	Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) für tragende Wände, mit Hartschaumstoff für Wärmeschutz (W.Sch.). Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.05 13A	25cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 b.3,2m	m ²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): _____ W/m ² K	
08.05 13B	30cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 b.3,2m	m ²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): _____ W/m ² K	
08.05 13C	32cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 b.3,2m	m ²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): _____ W/m ² K	
08.05 13D	35cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 b.3,2m	m ²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): _____ W/m ² K	

08.05 13E	36,5cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 b.3,2m	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 13F	38cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 b.3,2m	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 13G	40cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 b.3,2m	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 13H	43cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 b.3,2m	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 13Y	Az Holz-MB Wärmeschutz f.Beton b.3,2m	m²
	Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit:	
	Betrifft Position(en):	
08.05 14	Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) für tragende Wände, mit Hartschaumstoff für Wärmeschutz (W.Sch.). Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.05 14A	25cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 ü.3,2m 	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 14B	30cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 ü.3,2m 	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 14C	32cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 ü.3,2m 	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 14D	35cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 ü.3,2m 	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 14E	36,5cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 ü.3,2m 	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 14F	38cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 ü.3,2m 	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 14G	40cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 ü.3,2m 	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 14H	43cm Holz-MB Wärmeschutz C16/20 ü.3,2m 	m²
	Wärmedämmwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m ² K	
08.05 14Y	Az Holz-MB Wärmeschutz f.Beton ü.3,2m 	m²
	Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit:	
	Betrifft Position(en):	
08.05 15	Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) für tragende Wände, ohne Zusatzisolierung mit Schallschutz (Sch.), Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.05 15A	20cm Holz-MB Schallschutz C16/20 b.3,2m	m²
	Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB	
08.05 15B	25cm Holz-MB Schallschutz C16/20 b.3,2m	m²

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.05 15C 30cm Holz-MB Schallschutz C16/20 b.3,2m **m²**

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.05 15X Az Holz-MB Schallschutz f.Beton b.3,2m **m²**

Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit:

Betrifft Position(en):

08.05 16 Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) für tragende Wände, ohne Zusatzisolierung mit Schallschutz (Sch.), Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

08.05 16A 20cm Holz-MB Schallschutz C16/20 ü.3,2m: **m²**

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.05 16B 25cm Holz-MB Schallschutz C16/20 ü.3,2m: **m²**

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.05 16C 30cm Holz-MB Schallschutz C16/20 ü.3,2m: **m²**

Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB

08.05 16X Az Holz-MB Schallschutz f.Beton ü.3,2m **m²**

Aufzahlung (Az) für eine höhere Betonfestigkeit:

Betrifft Position(en):

08.05 58 Mauerwerk aus Holzmantelbeton (Holz-MB) für tragende Wände.

08.05 58A Bew.Mauerwerk aus Holzmantelbeton **kg**

Bewehrung mit Stabstahl.

Betrifft Position(en):

08.05 71 Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk aus Holzmantelbeton (Holz-MB).

08.05 71A Az Holz-MB f.Pfeiler **m²**

Für das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.

08.06 Zwischenwände (nicht tragende Wände)

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwänden in der Breite der verputzten Wand, nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen)
- Aufkleben von Dämmstreifen, nach Wahl des Auftragnehmers, über Zwischenwänden beim Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke
- Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln oder Steinen

2. Schalldämmmaß:

Die Prüfung des bewerteten Schalldämmmaßes RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wänden.

In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stöcke bis zu einer lichten Breite von 1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden.

In den Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

Kommentar:

Zwischenwände (nicht tragende Wände) mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m sind frei zu formulieren.

08.06 01	Zwischenwände (Zw) aus Mauerziegeln (nicht tragende Wände), voll oder gelocht, Normalformat (NF). Die Dicke des Mauerwerks entspricht der Ziegelbreite. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.06 01A	Zw-NF Ziegel-Mwk.b.3,2m	m³
08.06 11	Zwischenwände (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (keram.Ziegel) (nicht tragende Wände). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.06 11C	10cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m	m²
08.06 11D	12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m	m²
08.06 13	Zwischenwände (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (nicht tragende Wände), Planziegeln. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.06 13A	10cm Zw-keram.Plan-Ziegel b.3,2m	m²
08.06 13B	12cm Zw-keram.Plan-Ziegel b.3,2m	m²
08.06 21	Zwischenwände (Zw) aus Zwischenwandsteinen aus Beton (nicht tragende Wände). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.06 21B	10cm Zw-Beton b.3,2m	m²
08.06 21C	12cm Zw-Beton b.3,2m	m²
08.06 41	Zwischenwände (Zw) aus Leichtbeton (LB) -Hohlblock (HBL) -Steinen (nicht tragende Wände). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.06 41B	10cm Zw-Leichtb.HBL-Steine b.3,2m	m²
08.06 41C	12cm Zw-Leichtb.HBL-Steine b.3,2m	m²
08.06 43	Zwischenwände (Zw) aus Leichtbeton (LB) -Steinen (nicht tragende Wände) mit erhöhten Schallschutz-Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.06 43C	12cm Zw-Leichtb.-Schallschutz b.3,2m Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB	m²
08.06 43D	15cm Zw-Leichtb.-Schallschutz b.3,2m Bewertetes Schalldämmmaß RW: dB	m²
08.06 51	Zwischenwände (Zw.Wand) aus Porenbeton (nicht tragende Wände), einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.06 51A	10cm Zw.Wand Porenbeton b.3,2m	m²
08.06 51B	12cm Zw.Wand Porenbeton b.3,2m	m²
08.06 51C	15cm Zw.Wand Porenbeton b.3,2m	m²
08.06 55	Zwischenwände (Zw.Wand) aus Hohlblocksteinen (nicht tragende Wände), einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben. Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.	
08.06 55A	10cm Hohlblocksteinen aus Blähton VBL2 b.3,2m	m²
08.06 57	Zwischenwände (Zw.Wand) aus Vollblocksteinen aus Blähton (nicht tragende Wände), einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben. Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.	

08.06 57A	10cm Vollblocksteinen aus Blähton VBL2 b.3,2m	m ²
08.06 57B	10cm Vollblocksteinen aus Blähton VBL6 b.3,2m	m ²
08.06 71	Aufzahlung (Az) auf Zwischenwände (nicht tragende Wände).	
08.06 71C	Az Zwischenwände f.gebogene Wände Für das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wänden. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Mauerachse x Höhe).	m ²
08.06 71F	Az Zwischenwände f.Umm.Fänge Für das Ummauern (Umm.) von Fängen, einschließlich Herstellen aller Aussparungen für Reinigungsverschlüsse, Anschlüsse und Einbauten.	m ²
08.06 71L	Az Zwischenwände f.Umm.Leitungen b.0,05m2 Für das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem Errichten von Wänden bestehen, einschließlich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an der Wandoberfläche.	m ²
08.11	Klinker-Sichtmauerwerk 1. Ausführung: Klinkerziegeln werden mit grauem Sondermauermörtel mit Lagerfugen (im Mittel 1,2 cm) und Stoßfugen (1 cm) gemauert und mit kantenbündiger Hohlkehle verfugt. Teilsteine sind sauber geschnitten. Der Ziegelverband erfolgt nach Angaben des Auftraggebers. 2. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Ausbilden von geraden (nicht verzahnten) Trenn- und Bewegungsfugen	
08.11 01	Klinker-Sichtmauerwerk für Innen- und Außenflächen aus kantenreinen Klinkerziegeln, mit einer Sichtfläche (1-Sf.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.11 01A	12cm Klinkermwk.1-Sf.b.3,2m	m ²
08.11 01B	25cm Klinkermwk.1-Sf.b.3,2m	m ²
08.11 02	Klinker-Sichtmauerwerk für Innen- und Außenflächen aus kantenreinen Klinkerziegeln, mit einer Sichtfläche (1-Sf.). Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.	
08.11 02A	12cm Klinkermwk.1-Sf.ü.3,2m: _____	m ²
08.11 02B	25cm Klinkermwk.1-Sf.ü.3,2m: _____	m ²
08.11 71	Aufzahlung (Az) auf Klinker-Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) für Innen- und Außenflächen aus kantenreinen Klinkerziegeln, ohne Unterschied der Bauteilhöhe.	
08.11 71A	Az Klinker-Sichtmwk.f.Pfeiler Für das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.	m ²
08.11 71B	Az Klinker-Sichtmwk.f.schräg.Abschl. Für das Ausbilden eines schrägen Abschlusses (z.B. bei Giebelwänden). Abgerechnet wird das Flächenmaß (schräge Länge x Mauerdicke).	m ²
08.11 71C	Az Klinker-Sichtmwk.f.gebogene Wände Für das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wänden. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Mauerachse x Höhe).	m ²
08.11 71D	Az Klinker-Sichtmwk.f.gebogenen Sturz Für das Ausbilden von bogenförmigen Stürzen (z.B. Fenster- oder Türöffnungen). Abgerechnet wird das Flächenmaß (= abgewinkelte untere Ansichtsfläche).	m ²

08.11 71F	Az Klinker-Sichtmwk.f.Umm.Fänge	m²
	Für das Ummauern (Umm.) von Fängen, einschließlich Herstellen aller Aussparungen für Reinigungsverschlüsse, Anschlüsse und Einbauten.	
08.11 71L	Az Klinker-Sichtmwk.f.Umm.Leitungen	m²
	Für das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m ² , die vor dem Errichten von Wänden bestehen, einschließlich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an der Wandoberfläche.	
08.21	Mauerwerk Sonstiges	
08.21 01	Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk für Fertigteil (Ft) -Überlagen über Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des etwaigen Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche Stahleinlagen, ohne Unterschied der Einbauhöhe. Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.	
08.21 01A	Az Ft-Überlagen b.15cm	m
08.21 01B	Az Ft-Überlagen ü.15-20cm	m
08.21 01C	Az Ft-Überlagen ü.20-25cm	m
08.21 01D	Az Ft-Überlagen ü.25-30cm	m
08.21 01E	Az Ft-Überlagen ü.30-40cm	m
08.21 01F	Az Ft-Überlagen ü.40-50cm	m
08.21 03	Aufzahlung (Az) auf Fertigteil (Ft) -Überlagen.	
08.21 03A	Az Überlagen f.Wärmedämmung	m
	Für das Einlegen einer Wärmedämmung, angepasst an die Werte der Wand.	
08.21 06	Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), für das abschnittsweise Unterfangen einschließlich Auskeilen, Mauermörtel nach Wahl des Auftragnehmers.	
08.21 06A	Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen	m³
08.21 08	Ausmauern und Abmauern mit Mauerziegeln (z.B. von Mauerbänken, Fußpfetten), einschließlich Umhüllen der Holzteile mit Dachpappe. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.	
08.21 08A	Ausmauern Mauerbank b.0,05m²	m
08.21 09	Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben. Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
08.21 09A	Aus-/Abmauern ü.0,5-2m³ b.3,2m	m³
08.21 10	Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben. Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
08.21 10A	Aus-/Abmauern ü.0,5-2m³ ü.3,2m: _____	m³
08.21 13	Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberfläche mit mindestens 3 Prozent Gefälle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeführt, dass der Überstand über die Mauerflucht mindestens 5 cm beträgt, wobei ein etwaiger projektgemäßer Verputz durch größeren Überstand beim Rohbau berücksichtigt wird und beidseitig Wassernasen ausgeführt werden. Die Oberflächen werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird gesondert vergütet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbeständig geschlossen (z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.	
08.21 13A	Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m	m²
08.21 13B	Ob.Abschluss C16/20 ü.50-75cm b.3,2m	m²

08.21 14	Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberfläche mit mindestens 3 Prozent Gefälle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeführt, dass der Überstand über die Mauerflucht mindestens 5 cm beträgt, wobei ein etwaiger projektgemäßer Verputz durch größeren Überstand beim Rohbau berücksichtigt wird und beidseitig Wassernasen ausgeführt werden. Die Oberflächen werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird gesondert vergütet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbeständig geschlossen (z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.		
08.21 14A	Ob.Abschluss C16/20 b.50cm ü.3,2m		m ²
08.21 14B	Ob.Abschluss C16/20 ü.50-75cm ü.3,2m: _____		m ²
08.21 21	Decken-Rostziegel zur Ummauerung von Ziegel- und Stahlbetondecken, Breite 8 cm, ohne Unterschied der Einbauhöhe. Im Positionsstichwort sind die Länge/Höhe angegeben.		
08.21 21A	Decke Rostziegel 8cm 50/20cm		m
08.21 21B	Decke Rostziegel 8cm 50/22cm		m
08.21 21C	Decke Rostziegel 8cm 50/25cm		m
08.21 22	Decken-Roststein zur Ummauerung von Leichtbaudecken, Breite 7 cm, ohne Unterschied der Einbauhöhe. Im Positionsstichwort sind die Länge/Höhe angegeben.		
08.21 22A	Decke Roststein 7cm 50/19cm		m
08.21 22B	Decke Roststein 7cm 50/24cm		m
08.21 23	Einlegen einer Wärmedämmung hinter Roststeinen, ohne Unterschied der Einbauhöhe.		
08.21 23A	Wärmedämmung Roststein		m
	Material:		
	Dicke: cm		
	Höhe: cm		