

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 10 - Putz

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 1001 Innenputz IP auf Wänden W**
- ULG 1002 Innenputz IP auf Decken D**
- ULG 1003 Außenputz AP/Fassaden**
- ULG 1081 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad**
- ULG 1082 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad**
- ULG 1083 Instandsetzen AP nach Schadensgrad**
- ULG 1092 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile**

10**Putz**

Version 022 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

Kommentar:

Toleranzen im Hochbau:

Für geputzte Wände und Decken gilt die ÖNORM DIN 18202.

Putzgründe:

Die ÖNORM B 3346 (Putzmörtel, Regeln der Verwendung und Verarbeitung) unterscheidet folgende Untergründe mit den in Tabelle A.4. bis A.11. angeführten Ausführungsmöglichkeiten:

- Mauer- und Hohlziegel, Ziegelemente
- Hohlblocksteine und zementgebundene Vollsteine (MWK)
- Porenbeton-Steine (P-Bet.)
- Beton und Leichtbeton (Bet.)
- Holzspan-Mantelsteine mit und ohne Zusatzdämmung (HSP-MS)
- Holzspan-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-DP)
- Holzspan-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-MDP)
- Holzwolle-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HW-DP)
- Holzwolle-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HW-MDP)

Schlitz- und Durchbrüche sind in der LG 15 beschrieben.

Wärmedämmverbundsysteme sind in der LG 44 beschrieben.

Instandsetzungsarbeiten:

Das Abschlagen und Entsorgen des bestehenden Putzes bei Sanierputzarbeiten ist in der LG 02 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Verputzen von Leibungen (wenn eine Aufmaßfeststellung erwünscht ist)
- Oberflächenausführungen für das Aufbringen von matten und halbmatten Anstrichen, glatten Tapeten und glatten Wandbekleidungen sowie bei Glanzeffekten
- eine andere als "einfache" Gliederungen bei Wand-, Decken- und Fassadenflächen (eine entsprechende, dem Leistungsverzeichnis beigefügte Dokumentation wird empfohlen)
- Innenwärmedämmungen einschließlich Verputzen
- Kalkputze
- Zementputze
- Wärmedämmputze
- Leicht- und Leichtgrundputze
- Vorhangschienen
- bei Instandsetzungsarbeiten das Erneuern von Putzträgern, das Verfestigen des Untergrundes und chemische Behandlungen
- Sanierputze nach einem Trockenlegungsverfahren
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM 2204 Ausführung von Bauteilen
- ÖNORM B 3346 Putzmörtel - Regeln für die Verwendung und Verarbeitung
- ÖNORM B 3347 Textilglasgitter für Putzarmierung
- ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung im Kommentar: ÖN B 2210 entfällt

Änderung der Positionen Ausgleichsschichten - Ergänzung um Kommentar im Grundtext

10.01 Innenputz IP auf Wänden W

1. Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm

Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

2.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Die Ausgleichsschichten über 10mm sind in dieser ULG nötig, wenn es sich um Instandsetzungen von kompletten Wandflächen handelt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

10.01 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

10.01 00D Oberfläche zu 10.01

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

10.01 00E Putzgrund zu 10.01

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10.01 01	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.01 01A	Gipshaltiger IP W b.3,2m	m²
10.01 01B	Gipshaltiger IP W Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 02	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.01 02A	Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m	m²
10.01 02B	Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 03	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.01 03A	Gipshaltiger IP W PGV+TGG b.3,2m	m²
10.01 03B	Gipshaltiger IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 04	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.01 04A	Gipshaltiger IP W ü.3,2m: _____	m²
10.01 04B	Gipshaltiger IP W Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 05	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.01 05A	Gipshaltiger IP W PGV ü.3,2m: _____	m²
10.01 05B	Gipshaltiger IP W PGV Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 06	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.01 06A	Gipshaltiger IP W PGV+TGG ü.3,2m: _____	m²
10.01 06B	Gipshaltiger IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 11	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.01 11A	Kalkzement IP W b.3,2m	m²
10.01 11B	Kalkzement IP W Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²

10.01 12	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.01 12A	Kalkzement IP W PGV b.3,2m	m²
10.01 12B	Kalkzement IP W PGV Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 13	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.01 13A	Kalkzement IP W PGV+TGG b.3,2m	m²
10.01 13B	Kalkzement IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 14	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.01 14A	Kalkzement IP W ü.3,2m: _____	m²
10.01 14B	Kalkzement IP W Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 15	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.01 15A	Kalkzement IP W PGV ü.3,2m: _____	m²
10.01 15B	Kalkzement IP W PGV Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 16	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.01 16A	Kalkzement IP W PGV+TGG ü.3,2m: _____	m²
10.01 16B	Kalkzement IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 21	Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. <i>Kommentar:</i> <i>Sanierputze sind Putze für das Verputzen von feuchten und salzhaltigen Untergründen.</i> <i>Sanierputzmörtel N (normal):</i> <i>Sanierputzmörtel N (normal) sind Putzmörtel mit besonders verringerter kapillarer Saugfähigkeit und hoher mechanischer Beständigkeit.</i>	
10.01 21A	Sanierputz N IP W b.3,2m	m²
10.01 21B	Sanierputz N IP W Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
10.01 23	Sanierputz leicht (L), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	

Kommentar:

Sanierputze sind Putze für das Verputzen von feuchten und salzhaltigen Untergründen.

Sanierputzmörtel L (leicht):

Sanierputzmörtel L (leicht) sind Putzmörtel mit sehr hoher Porosität, wärmedämmenden Eigenschaften und geringer mechanischer Beständigkeit.

10.01 23A Sanierputz L IP W b.3,2m m²

10.01 23B Sanierputz L IP W Treppe b.3,2m m²

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwerisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

10.01 25 Aufzahlung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wänden (IP W).

10.01 25A Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm m²

Für eine Mehrdicke bis 2 cm.

10.01 25B Az Sanierputz IP W f.Ausblühungen abb. m²

Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken abbürsten (abb.)).

10.01 25C Az Sanierputz IP W f.Entfernung von Algen m²

Für das Entfernen von Algen und Moos, einschließlich Sporen, mechanisch oder mittels Sanierlösung (nach Wahl des Auftragnehmers).

10.01 41 Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

Kommentar:

Diese Positionen sind für die Herstellung eines normgerechten Untergrundes (z.B. Ebenheit) für Verputzarbeiten gedacht nachdem der Altbestandsputz gänzlich (100 %) abgeschlagen wurde (z.B. mittels Positionen aus der ULG 02.13 Verputz abschlagen, Abbruch Bekleidungen).

Die Positionswahl erfolgt entsprechend der auszuführenden Dicke und ist nicht als Aufzahlung auf vorangehend, gestaffelte Positionen zu betrachten.

z.B. Ausgleichsschicht 25mm --> Pos. 10.01 41B

10.01 41A Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm m²

Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.01 41B Ausgleichsschicht IP W ü.20-30mm m²

Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.01 41C Ausgleichsschicht IP W ü.30-40mm m²

Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.01 41D Ausgleichsschicht IP W ü.40-50mm m²

Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.01 51 Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwerisse.

10.01 51A Az IP W f.Pfeiler m²

Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).

10.01 51B Az IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung m²

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)

10.01 51C Az IP W f.Ichse unter 90 Grad m

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

10.01 51D	Az IP W f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmittel. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser:	m²
10.01 51E	Az IP W f.Bögen Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.	m
10.01 51F	Az IP W f.SchabloneTür b.4m2 Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2.	m
10.01 81	Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wänden (IP W), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitten, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten. Für Schlitten mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.	
10.01 81A	Az IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitten	m
10.02	Innenputz IP auf Decken D 1. Nennputzdicke: Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 2.1 Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet. 2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrünze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet. Die Ausgleichsschichten über 10mm sind in dieser ULG nötig, wenn es sich um Instandsetzungen von kompletten Deckenflächen handelt. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
10.02 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
10.02 00D	Oberfläche zu 10.02 Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.02 wird vereinbart: Betrifft Position(en): Oberflächenausführung:	
10.02 00E	Putzgrund zu 10.02 Betrifft Position(en): Putzgrund:	
10.02 01	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.02 01A	Gipshaltiger IP D b.3,2m	m²
10.02 02	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.02 02A	Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m	m²
10.02 03	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	

10.02 03A	Gipshaltiger IP D PGV+TGG b.3,2m	m²
10.02 04	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.02 04A	Gipshaltiger IP D ü.3,2m: _____	m²
10.02 05	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.02 05A	Gipshaltiger IP D PGV ü.3,2m: _____	m²
10.02 06	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.02 06A	Gipshaltiger IP D PGV+TGG ü.3,2m: _____	m²
10.02 11	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.02 11A	Kalkzement IP D b.3,2m	m²
10.02 12	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.02 12A	Kalkzement IP D PGV b.3,2m	m²
10.02 13	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
10.02 13A	Kalkzement IP D PGV+TGG b.3,2m	m²
10.02 14	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.02 14A	Kalkzement IP D ü.3,2m: _____	m²
10.02 15	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.02 15A	Kalkzement IP D PGV ü.3,2m: _____	m²
10.02 16	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
10.02 16A	Kalkzement IP D PGV+TGG ü.3,2m: _____	m²
10.02 41	Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
<i>Kommentar:</i> <i>Diese Positionen dienen nur der Sanierung, bei komplett abgeschlagenen Decken.</i> <i>Die Positionswahl erfolgt entsprechend der auszuführenden Dicke und ist nicht als Aufzählung auf vorangehend, gestaffelte Positionen zu betrachten.</i> <i>z.B. Ausgleichsschicht 25mm --> Pos. 10.02 41B</i>		
10.02 41A	Ausgleichsschicht IP D ü.10-20mm	m²
	Größte Gesamthöhe: _____	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
10.02 41B	Ausgleichsschicht IP D ü.20-30mm	m²

Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.02 41C Ausgleichsschicht IP D ü.30-40mm m²

Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.02 41D Ausgleichsschicht IP D ü.40-50mm m²

Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.02 51 Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) für Erschwernisse.

10.02 51B Az IP D f.Ebenheit erhöhte Anforderung m²

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit.

10.02 51C Az IP D f.Ichse unter 90 Grad m

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

10.02 51E Az IP D f.Gewölbe m²

Bei Gewölbeausbildungen gemäß den Angaben des Auftraggebers (z.B. Mehrflächen, die die lotrechte Projektion auf eine waagrechte Fläche übersteigen).

Angaben (z.B. Stichhöhe, Verschneidungen):

10.02 81 Aufzählung (Az) auf Innenputz auf Decken (IP D), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitten, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitten mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

10.02 81A Az IP D f.Schließen (Verputzen) von Schlitten m

10.03 Außenputz AP/Fassaden

1. Begriffe:

Putze an Fassaden werden Außenputze (AP) genannt.

1.1 Reibstruktur:

Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.

1.2 Kratzstruktur:

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

1.3 Rillenstruktur:

Dünnputze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder geradlinig).

1.4 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 2,5 cm

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden bei Sanierputzen: 3 cm

2. Farben:

2.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

2.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Unterputze werden gemäß ÖNORM abgezogen, zugestoßen oder geschnitten
- Oberputze werden verrieben

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

4.1 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

4.2 Fassadenputz:

Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes abgerechnet.

Die Ausgleichsschichten über 10mm sind in dieser ULG nötig, wenn es sich um Instandsetzungen von kompletten Fassadenflächen handelt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.03 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

10.03 00D Oberfläche zu 10.03

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.03 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

10.03 00E Putzgrund zu 10.03

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10.03 00F Beschreibung der Fassade zu 10.03

Betrifft Position(en):

Beschreibung der Fassade:

Beilagen:

10.03 00G Geograph.Orientierung der Fassade zu 10.03

Betrifft Position(en):

Angaben zur geographischen Orientierung:

10.03 00H Sockel der Fassade zu 10.03

Betrifft Position(en):

Sockelausbildung:

Geländeanschluss:

10.03 01 Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).

10.03 01A Kalkzement UP-AP m.PGV

m²

10.03 02 Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und einer vollflächigen Einlage aus Kunststoffgewebe (Kst.G.).

10.03 02A Kalkzement UP-AP m.PGV und Kst.G.

m²

10.03 03 Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), einer vollflächigen Spachtelung und einer vollflächigen Einlage aus Textilglasgitter (TGG).

10.03 03A Kalkzement UP-AP m.PGV+Spachtelung+TGG

m²

10.03 11 Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben.
Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.

10.03 11A Dünnputz kunsth.Rillenstruktur GK2mm

m²

10.03 11B Dünnputz kunsth.Rillenstruktur GK3mm

m²

10.03 11C Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK1,5mm

m²

10.03 11D Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK2mm

m²

10.03 11E Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK3mm

m²

10.03 11F	Dünnputz kunsth.Füllputz GK0,5mm	m²
	Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	
10.03 11G	Dünnputz kunsth.Feinputz GK1mm	m²
10.03 12	Endbeschichtung mit Silikat-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
10.03 12A	Silikat-Dünnputz Rillenstruktur GK2mm	m²
10.03 12B	Silikat-Dünnputz Rillenstruktur GK3mm	m²
10.03 12C	Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm	m²
10.03 12D	Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK2mm	m²
10.03 12E	Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK3mm	m²
10.03 12F	Silikat-Dünnputz Füllputz GK0,5mm	m²
	Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	
10.03 12G	Silikat-Dünnputz Feinputz GK1mm	m²
10.03 13	Endbeschichtung mit Silikon-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
10.03 13A	Silikon-Dünnputz Rillenstruktur GK2mm	m²
10.03 13B	Silikon-Dünnputz Rillenstruktur GK3mm	m²
10.03 13C	Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm	m²
10.03 13D	Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK2mm	m²
10.03 13E	Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK3mm	m²
10.03 13F	Silikon-Dünnputz Füllputz GK0,5mm	m²
	Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	
10.03 13G	Silikon-Dünnputz Feinputz GK1mm	m²
10.03 14	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz mit eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein), in Korndicke aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
10.03 14A	Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm	m²
10.03 14B	Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK2mm	m²
10.03 14C	Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK3mm	m²
10.03 21	Endbeschichtung in Standardfarben.	
10.03 21A	Endbeschichtung m.Kunstharzfarbe	m²
	Mit kunstharzgebundenen Fassadenfarben (Farbe kunsth.).	
10.03 21B	Endbeschichtung m.Silikatfarbe	m²
	Mit Silikatfarben.	
10.03 21C	Endbeschichtung m.Silikonfarbe	m²
	Mit Silikonfarben.	
10.03 22	Feinputz auf Kalkzementbasis (KZ) in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	

10.03 22A	Feinputz KZ Reibstruktur GK1,5mm	m²
10.03 32	Außenputz (AP) mit Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2 lagig, einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.	
10.03 32A	Sanierputz N AP	m²
10.03 33	Außenputz (AP) mit Sanierputz schwer (S), ohne Unterschied, ob 1- oder 2 lagig, einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.	
10.03 33A	Sanierputz S AP	m²
10.03 35	Aufzählung (Az) auf Sanierputze bei Fassaden oder Außenflächen (AP).	
10.03 35A	Az Sanierputz AP W f.Mehrdicke b.2cm	m²
	Für eine Mehrdicke bis 2 cm.	
10.03 35B	Az Sanierputz AP W f.Ausblühungen abb.	m²
	Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken abbürsten (abb.)).	
10.03 35C	Az Sanierputz AP W f.Entfernung von Algen	m²
	Für das Entfernen von Algen und Moos, einschließlich Sporen, mechanisch oder mittels Sanierlösung (nach Wahl des Auftragnehmers).	
10.03 41	Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Fassaden oder Außenflächen (AP), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben. <i>Kommentar:</i> <i>Diese Positionen dienen nur der Sanierung, bei komplett abgeschlagenen Fassaden.</i> <i>Die Positionswahl erfolgt entsprechend der auszuführenden Dicke und ist nicht als Aufzählung auf vorangehend, gestaffelte Positionen zu betrachten.</i> <i>z.B. Ausgleichsschicht 25mm --> Pos. 10.03 41B</i>	
10.03 41A	Ausgleichsschicht AP ü.10-20mm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
10.03 41B	Ausgleichsschicht AP ü.20-30mm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
10.03 41C	Ausgleichsschicht AP ü.30-40mm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
10.03 41D	Ausgleichsschicht AP ü.40-50mm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
10.03 62	Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP).	
10.03 62A	Az AP f.Pfeiler	m²
	Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).	
10.03 62B	Az AP f.Ebenheit erhöhte Anforderung	m²
	Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).	
10.03 62C	Az AP f.Ichse unter 90 Grad	m
	Beim Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	
10.03 62D	Az AP f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund	m²
	Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser:	
10.03 62E	Az AP f.Bögen	m
	Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.	

10.03 62F	Az AP f.SchabloneTür b.4m2	m
	Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2.	
10.03 62G	Az AP Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid	m²
	Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für eine fungizide und algizide Ausführung.	
10.03 62H	Az AP Endbesch.Putz f.fungizid u.algizid	m²
	Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für eine fungizide und algizide Ausführung.	
10.03 65	Aufzählung (Az) bei Fassaden (AP).	
10.03 65A	Az AP Endbesch.Farbe f.Sonderfarbe	m²
	Bei einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für Sonderfarben. Betrifft Position(en): Sonderfarbe:	
10.03 65B	Az AP Endbesch.Putz f.Sonderfarbe	m²
	Mit einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für Sonderfarben. Betrifft Position(en): Sonderfarbe:	
10.03 67	Aufzählung (Az) auf Außenputz (AP) für Erschwernisse.	
10.03 67A	Az AP f.Untersichten und Schrägdachfl.	m²
	Beim Verputzen von Untersichten (z.B. Erker, Balkonplatten, Durchfahrten, Konsolen, Stiegenuntersichten, Gaupen und Attikainnenflächen) und Schrägdachflächen. Angaben (z.B. größte Gesamthöhe):	
10.03 71	Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP) bei glatten (nicht gegliederten) Flächen, für geradlinige Grenzlinien und Nuten.	
10.03 71A	Az AP f.Nuten u.Grenzlinien	m
10.03 72	Aufzählung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für Gliederungselemente, die geradlinig und ebenflächig begrenzt sind (keine Rund- oder Bogenprofile, kein Stuckaturputz) und bezogen auf die Hauptfläche vor- oder bis 30 cm zurückspringen.	
10.03 72A	Az AP f.einfache Gliederung	m
10.03 73	Aufzählung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für einfach oder mehrfach aufgesetzte oder abgesetzte Putzstreifen (z.B. Lisenen, Faschen bei Tür- und Fensterumrahmungen).	
	<i>Kommentar:</i> <i>Ebenflächige Putzstreifen mit einer Breite über 15 cm oder profilierte Putzstreifen sind frei zu formulieren.</i>	
10.03 73A	Az AP f.Putzstreifen glatt 15cm	m
	Für glatte Putzstreifen bis 15 cm breit. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
10.03 73B	Az AP f.Putzstreifen profiliert 15cm	m
	Für profilierter Putzstreifen bis 15 cm breit. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
10.03 74	Aufzählung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für Gesimse (z.B. Kordongesimse, Hauptgesimse), ohne Resche, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich etwa erforderlicher Putzgrundvorbehandlungen.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Für das Leistungsverzeichnis ist eine Dokumentation (z.B. Skizzen, Plandarstellungen, Fotos) hilfreich.</i>	
10.03 74A	Az AP f.Gesimse glatt	m
	Glatt bis einfach gezogen. Ausladung: Profilabwicklung:	
10.03 74B	Az AP f.Gesimse profiliert	m

Mit profilierter Zugarbeit.

Ausladung: Profilabwicklung:

10.03 75 Aufzählung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für die Ausbildung von rechteckigen Putzfeldern (Quaderputz) mit einer Seitenlänge über 15 cm. Die Abrechnung erfolgt nach dem Flächenmaß.

*Kommentar:**Rechteckige Putzfelder mit einer Seitenlänge bis 15 cm oder andere Formen sind frei zu formulieren.*

10.03 75A **Az AP f.Putzfelder rechteckig** **m²**

10.03 81 Aufzählung (Az) auf Außenputz (AP), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

10.03 81A **Az AP f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen** **m**

10.81 **Instandsetzen IP W nach Schadensgrad**

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:**2.1 Abschlagen:**

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Wänden innen: 2 cm

2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**4.1 Flächen:**

Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m² nicht abgezogen werden.

4.2 Leibungen:

Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m² in die Einheitspreise einkalkuliert.

4.3 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

4.4 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.81 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

10.81 00D Oberfläche zu 10.81

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.81 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

10.81 00E Putzgrund zu 10.81

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10.81 01 Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

10.81 01A Inst.IP W b.3,2m b.10% **m²**

10.81 01B Inst.IP W Treppe b.3,2m b.10% **m²**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwerisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

10.81 01C Inst.IP W b.3,2m ü.10-25% **m²**

10.81 01D Inst.IP W Treppe b.3,2m ü.10-25% **m²**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwerisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

10.81 01E Inst.IP W b.3,2m ü.25-50% **m²**

10.81 01F Inst.IP W Treppe b.3,2m ü.25-50% **m²**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwerisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

10.81 02 Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

10.81 02A Inst.IP W PGV b.3,2m b.10% **m²**

10.81 02B Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10% **m²**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwerisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

10.81 02C Inst.IP W PGV b.3,2m ü.10-25% **m²**

10.81 02D	Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m ü.10-25%	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
10.81 02E	Inst.IP W PGV b.3,2m ü.25-50%	m²
10.81 02F	Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m ü.25-50%	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
10.81 03	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
10.81 03A	Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m b.10%	m²
10.81 03B	Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m b.10%	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
10.81 03C	Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m ü.10-25%	m²
10.81 03D	Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.10-25%	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
10.81 03E	Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m ü.25-50%	m²
10.81 03F	Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.25-50%	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
10.81 11	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.81 11A	Inst.IP W ü.3,2m b.10%	m²
	Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	
10.81 11B	Inst.IP W Treppe ü.3,2m b.10%	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	
10.81 11C	Inst.IP W ü.3,2m ü.10-25%	m²
	Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	
10.81 11D	Inst.IP W Treppe ü.3,2m ü.10-25%	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	
10.81 11E	Inst.IP W ü.3,2m ü.25-50%	m²
	Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	
10.81 11F	Inst.IP W Treppe ü.3,2m ü.25-50%	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	

10.81 12	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.81 12A	Inst.IP W PGV ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.81 12B	Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m b.10% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.81 12C	Inst.IP W PGV ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.81 12D	Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m ü.10-25% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.81 12E	Inst.IP W PGV ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.81 12F	Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m ü.25-50% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.81 13	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.81 13A	Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
10.81 13B	Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m b.10% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
10.81 13C	Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
10.81 13D	Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.10-25% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
10.81 13E	Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
10.81 13F	Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.25-50%	m ²

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.81 21 Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen für unverputzt bleibende Wände innen, ohne Unterschied der Höhe, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und verschließen (Fug.verschl.). Die gesamte Fläche mit der Bürste reinigen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Gesamte Fläche reinigen.

Kommentar:

Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.

10.81 21A **Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl.** **m²**

10.81 21B **Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl.+weiß.** **m²**
Einschließlich weißen (weiß.).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.81 21C **Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl.+pat.** **m²**
Einschließlich patschokkieren (pat.).

10.81 22 Kellerwände innen, ohne Unterschied der Höhe, reinigen und Schmutz abkehren, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Gesamte Fläche reinigen.

Kommentar:

Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.

10.81 22A **Kellerwände innen reinigen** **m²**

10.81 22B **Kellerwände innen reinigen+weißen** **m²**
Einschließlich weißen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.81 22C **Kellerwände innen reinigen+patschokkieren** **m²**
Einschließlich patschokkieren.

10.81 23 Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

Die Positionswahl erfolgt entsprechend der auszuführenden Dicke und ist nicht als Aufzählung auf vorangehend, gestaffelte Positionen zu betrachten.

z.B. Ausgleichsschicht 25mm --> Pos. 10.81 23B

10.81 23A **Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm** **m²**
Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.81 23B **Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.20-30mm** **m²**
Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.81 23C **Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.30-40mm** **m²**
Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.81 23D **Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.40-50mm** **m²**
Größte Gesamthöhe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.81 51 Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) instandsetzen für Erschwernisse.

10.81 51A **Az Inst.IP W f.Pfeiler** **m²**

Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).

10.81 51B Az Inst.IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung **m²**

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)

10.81 51C Az Inst.IP W f.Ichse unter 90 Grad **m**

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

10.81 51D Az Inst.IP W f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund **m²**

Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmittel.

Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser:

10.81 51E Az Inst.IP W f.Bögen **m**

Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.

10.81 51F Az Inst.IP W f.SchabloneTür b.4m2 **m**

Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m².

10.81 81 Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen von Innenputz auf Wänden (Inst.IP W), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitten, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitten mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

10.81 81A Az Inst.IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitten **m**

10.82 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:

2.1 Abschlagen:

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Decken innen: 2 cm

2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren

oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

4.1 Flächen:

Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Deckenflächen.

4.2 Höhen:

Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.

4.3 Aufzahlungen:

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.82 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
10.82 00D	Oberfläche zu 10.82 Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.82 wird vereinbart: Betrifft Position(en): Oberflächenausführung:	
10.82 00E	Putzgrund zu 10.82 Betrifft Position(en): Putzgrund:	
10.82 01	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
10.82 01A	Inst.IP D b.3,2m b.10%	m ²
10.82 01C	Inst.IP D b.3,2m ü.10-25%	m ²
10.82 01E	Inst.IP D b.3,2m ü.25-50%	m ²
10.82 02	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
10.82 02A	Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%	m ²
10.82 02C	Inst.IP D PGV b.3,2m ü.10-25%	m ²
10.82 02E	Inst.IP D PGV b.3,2m ü.25-50%	m ²
10.82 03	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
10.82 03A	Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m b.10%	m ²
10.82 03C	Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m ü.10-25%	m ²
10.82 03E	Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m ü.25-50%	m ²

10.82 11	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.82 11A	Inst.IP D ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 11C	Inst.IP D ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 11E	Inst.IP D ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 12	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.82 12A	Inst.IP D PGV ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 12C	Inst.IP D PGV ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 12E	Inst.IP D PGV ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 13	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.82 13A	Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 13C	Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 13E	Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):	m ²
10.82 21	Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen für unverputzt bleibende Decken innen, ohne Unterschied der Höhe. Losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und verschließen (Fug.verschl.), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche mit der Bürste reinigen. <i>Kommentar:</i> <i>Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.</i>	
10.82 21A	Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl.	m ²
10.82 21B	Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl.+weiß. Einschließlich weißigen (weiß.).	m ²
10.82 21C	Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl.+pat. Einschließlich patschokkieren (pat.).	m ²
10.82 22	Kellerdecken innen, ohne Unterschied der Höhe, reinigen und Schmutz abkehren, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen. <i>Kommentar:</i> <i>Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.</i>	
10.82 22A	Kellerdecken innen reinigen	m ²

10.82 22B	Kellerdecken innen reinigen+weißen Einschließlich weißen. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.82 22C	Kellerdecken innen reinigen+patschokkieren Einschließlich patschokkieren.	m²
10.82 23	Instandsetzen der Oberfläche und der Fugen für unverputzt bleibende Gewölbeflächen innen, ohne Unterschied der Höhe. Losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und Fugen verschließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen. <i>Kommentar:</i> <i>Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.</i>	
10.82 23A	Gewölbeflächen innen reinigen	m²
10.82 23B	Gewölbeflächen innen reinigen+weißen Einschließlich weißen. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.82 23C	Gewölbefläche innen reinigen+patschokkieren Einschließlich patschokkieren.	m²
10.82 41	Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben. <i>Die Positionswahl erfolgt entsprechend der auszuführenden Dicke und ist nicht als Aufzählung auf vorangehend, gestaffelte Positionen zu betrachten.</i> <i>z.B. Ausgleichsschicht 25mm --> Pos. 10.82 41B</i>	
10.82 41A	Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.10-20mm Größte Gesamthöhe: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.82 41B	Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.20-30mm Größte Gesamthöhe: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.82 41C	Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.30-40mm Größte Gesamthöhe: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.82 41D	Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.40-50mm Größte Gesamthöhe: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.82 51	Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) instandsetzen für Erschwernisse.	
10.82 51B	Az Inst.IP D f.Ebenheit erhöhte Anforderung Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit.	m²
10.82 51C	Az Inst.IP D f.Ichse unter 90 Grad Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	m
10.82 51E	Az Inst.IP D f.Gewölbe Bei Gewölbeausbildungen gemäß den Angaben des Auftraggebers (z.B. Mehrflächen, die die lotrechte Projektion auf eine waagrechte Fläche übersteigen). Angaben (z.B. Stichhöhe, Verschneidungen):	m²
10.82 81	Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen Innenputz auf Decken (IP D), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzten, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.	

Für Schlitzte mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

10.82 81A Az Inst.IP D f.Schließen (Verputzen) von Schlitzten**m****10.83 Instandsetzen AP nach Schadensgrad****1. Erschwernisse:**

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:**2.1 Abschlagen:**

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 3 cm

2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

3. Fassadenteile:

Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten Fassadenflächen aus.

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Bekleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen)
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**4.1 Flächen:**

Abgerechnet wird die gesamte projizierte Ansichtsfläche (ohne Abwicklung), von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m² nicht abgezogen werden.

4.2 Leibungen:

Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m² in die Einheitspreise einkalkuliert.

4.3 Resche:

Der Untergrund für Verblechungen (z.B. Gesimse) wird im Folgenden mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

4.4 Aufzahlungen:

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

4.5 Fassadenputz:

Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes abgerechnet.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.)

- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen
- das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen
- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)
- das genaue Anpassen an den Bestand (z.B. durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen), das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen (z.B. von Figuren, Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von Gesimsen oder sonstigen auskragenden Bauteilen)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

10.83 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

10.83 00D Oberfläche zu 10.83

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.83 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

10.83 00E Putzgrund zu 10.83

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10.83 00F Beschreibung der Fassade zu 10.83

Betrifft Position(en):

Beschreibung der Fassade:

Beilagen:

10.83 00G Geograph.Orientierung der Fassade zu 10.83

Betrifft Position(en):

Angaben zur geographischen Orientierung:

10.83 00H Sockel der Fassade zu 10.83

Betrifft Position(en):

Sockelausbildung:

Geländeanschluss:

10.83 00I Arbeitshöhe zu 10.83

Betrifft Position(en):

Größte Arbeitshöhe:

10.83 01 Instandsetzen Kalkzement-Außenputz (AP) an einer glatten Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

10.83 01A Inst.AP Fassade glatt b.10% m²

10.83 01B Inst.AP Fassade glatt ü.10-25% m²

10.83 01C Inst.AP Fassade glatt ü.25-50% m²

10.83 02 Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

10.83 02A	Inst.AP Fassade einf.gg b.10%	m ²
10.83 02B	Inst.AP Fassade einf.gg ü.10-25%	m ²
10.83 02C	Inst.AP Fassade einf.gg ü.25-50%	m ²
10.83 03	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer stark gegliederten (stark gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.83 03A	Inst.AP Fassade stark gg b.10% Gliederung gemäß Planbeilage: <i>LB-Version: 23</i>	m ²
10.83 03B	Inst.AP Fassade stark gg ü.10-25% Gliederung gemäß Planbeilage: <i>LB-Version: 23</i>	m ²
10.83 03C	Inst.AP Fassade stark gg ü.25-50% Gliederung gemäß Planbeilage: <i>LB-Version: 23</i>	m ²
10.83 04	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer glatten Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.83 04A	Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP b.10%	m ²
10.83 04B	Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP ü.10-25%	m ²
10.83 04C	Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP ü.25-50%	m ²
10.83 05	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.83 05A	Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP b.10%	m ²
10.83 05B	Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP ü.10-25%	m ²
10.83 05C	Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP ü.25-50%	m ²
10.83 06	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer stark gegliederten (stark gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
10.83 06A	Inst.AP Fassade stark gg+GFI/FP b.10% Gliederung gemäß Planbeilage: <i>LB-Version: 23</i>	m ²
10.83 06B	Inst.AP Fassade stark gg+GFI/FP ü.10-25% Gliederung gemäß Planbeilage: <i>LB-Version: 23</i>	m ²
10.83 06C	Inst.AP Fassade stark gg+GFI/FP ü.25-50%	m ²

Gliederung gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

10.83 11	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP), ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
10.83 11B	Az Inst.AP f.Spritzputz entfernen Für das Entfernen des gesamten Spritzputzes von der Fassadenfläche oder von Teilflächen.	m²
10.83 12	Gesamte Fassade mit Wasserstrahl und Bürste reinigen.	
10.83 12A	Inst.AP reinigen	m²
10.83 14	Instandsetzen von Fassaden-Sockelputz, bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel. Schadhafte Altputz abschlagen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.	
10.83 14A	Inst.AP Sockelputz ZM gekr.	m²
10.83 41	Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Fassaden oder Außenflächen (AP), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben. <i>Die Positionswahl erfolgt entsprechend der auszuführenden Dicke und ist nicht als Aufzahlung auf vorangehend, gestaffelte Positionen zu betrachten. z.B. Ausgleichsschicht 25mm --> Pos. 10.83 41B</i>	
10.83 41A	Inst.Ausgleichsschicht AP ü.10-20mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.83 41B	Inst.Ausgleichsschicht AP ü.20-30mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.83 41C	Inst.Ausgleichsschicht AP ü.30-40mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.83 41D	Inst.Ausgleichsschicht AP ü.40-50mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
10.83 51	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10%	
10.83 51A	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG b.10% Hauptgesimse: Schadensgrad bis 10 %	m
10.83 51B	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG ü.10-25% Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %	m
10.83 51C	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG ü.25-50% Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m
10.83 52	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25 %	
10.83 52B	Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.HG ü.10-25% Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %	m
10.83 52C	Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.HG ü.25-50%	m

Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %

10.83 53	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50 %	
10.83 53C	Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.HG ü.25-50% Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m
10.83 61	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10%	
10.83 61A	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG b.10% Kordongesimse: Schadensgrad bis 10 %	m
10.83 61B	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG ü.10-25% Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %	m
10.83 61C	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG ü.25-50% Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m
10.83 62	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25%	
10.83 62B	Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.KG ü.10-25% Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %	m
10.83 62C	Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.KG ü.25-50% Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m
10.83 63	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50%	
10.83 63C	Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.KG ü.25-50% Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m
10.83 71	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP), einfach gegliedert (einf.gg), für einen abgeschrägten Untergrund unter den Verblechungen (Resche) (z.B. von Gesimsen, Sohlbänken), ohne Unterschied des Beschädigungsgrades. - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Breite: bis 0,5 m	
10.83 71A	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.Resche b.0,5m Fassade: Schadensgrad bis 10%	m
10.83 71B	Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.Resche b.0,5m Fassade: Schadensgrad über 10 bis 25 %	m
10.83 71C	Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.Resche b.0,5m Fassade: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m

10.83 78 Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP) instandsetzen.

10.83 78A Az Inst.AP f.Untersichten und Schrägdachfl. **m²**
 Beim Verputzen von Untersichten (z.B. Erker, Balkonplatten, Durchfahrten, Konsolen, Stiegenuntersichten, Gaupen und Attikainnenflächen) und Schrägdachflächen.
 Angaben (z.B. größte Gesamthöhe):

10.83 79 Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP) instandsetzen.

10.83 79A Az Inst.AP f.Pfeiler **m²**
 Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).

10.83 79B Az Inst.AP f.Ebenheit erhöhte Anforderung **m²**
 Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).

10.83 79C Az Inst.AP f.Ichse unter 90 Grad **m**
 Beim Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

10.83 79D Az Inst.AP f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund **m²**
 Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln.
 Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser:

10.83 79E Az Inst.AP f.Bögen **m**
 Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.

10.83 79F Az Inst.AP f.SchabloneTür b.4m2 **m**
 Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2.

10.83 79G Az Inst.AP Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid **m²**
 Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für eine fungizide und algizide Ausführung.

10.83 79H Az Inst.AP Endbesch.Putz f.fungizid u.algizid **m²**
 Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für eine fungizide und algizide Ausführung.

10.83 81 Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen von Außenputz (AP), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitten, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.
 Für Schlitten mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

10.83 81A Az Inst.AP f.Schließen (Verputzen) von Schlitten **m**

10.92 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile

1.Begriffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

10.92 01 Ummanteln von Abfallrohren, Leitungsgruppen, Stahlstützen oder Stahlträgern, einschließlich Befestigungsmaterial. Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche.

10.92 01A Ummanteln Rohr Ziegelgewebe **m²**
 Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.

10.92 01B Ummanteln Rohr Drahtgitter **m²**
 Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.

10.92 02 Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien, einschließlich Befestigungsmaterial.

10.92 02A	Überspannen Ziegelgewebe Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.	m ²
10.92 02B	Überspannen Drahtgitter Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.	m ²
10.92 02C	Überspannen Streckmetall Mit Streckmetall als Putzträger.	m ²
10.92 02D	Überspannen Glasgewebe Mit Glasgewebe als Putzarmierung.	m ²
10.92 03	Putzarmierung bei Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.	
10.92 03A	Putzarmierung Fuge Drahtband Mit verzinkten Drahtbändern.	m
10.92 03B	Putzarmierung Fuge Glasvlies Mit Glasvliesbändern.	m
10.92 03C	Putzarmierung Fuge Jute Mit Jutebändern.	m
10.92 04	Holzwoleleichtbauplatten (Holzw.Pl.), zementgebunden (zementgeb.), als Putzträger an Wänden mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
10.92 04A	Holzw.Pl.zementgeb.im Mörtel 1,5cm	m ²
10.92 04B	Holzw.Pl.zementgeb.im Mörtel 2,5cm	m ²
10.92 05	Holzwoleleichtbauplatten (Holzw.Pl.), magnesitgebunden (magnesitgeb.), als Putzträger an Wänden, mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
10.92 05A	Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 0,9cm	m ²
10.92 05B	Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 1,5cm	m ²
10.92 05C	Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 2,5cm	m ²
10.92 06	Wärmedämmung von Wänden mit dreischichtigen Holzwoleleichtbauplatten mit Dämmstoffkern, mit Klebemörtel fugendicht verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
10.92 06A	3-Schichtplatten in Mörtel 2,5cm	m ²
10.92 06B	3-Schichtplatten in Mörtel 3,5cm	m ²
10.92 06C	3-Schichtplatten in Mörtel 5cm Einschließlich Andübeln.	m ²
10.92 07	Dehnfugenprofil als Einputzprofil, einschließlich elastischer Abdichtung.	
10.92 07A	Dehnfugenprofil verzinkt Flucht Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	m
10.92 07B	Dehnfugenprofil Alu Flucht Aus Aluminium (Alu), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	m
10.92 07C	Dehnfugenprofil Kunstst.Flucht Aus Kunststoff, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	m
10.92 07D	Dehnfugenprofil Edelstahl Flucht	m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Aus Edelstahl, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl

10.92 07E Dehnfugenprofil verzinkt Eck m

Aus verzinktem Stahlblech, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

10.92 07F Dehnfugenprofil Alu Eck m

Aus Aluminium (Alu), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

10.92 07G Dehnfugenprofil Edelstahl Eck m

Aus Edelstahl, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl

10.92 08 Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Putzes.

10.92 08A Kantenschutz verzinkt Eck m

Kantenschutzwinkel aus verzinktem Stahlblech als Außenkante (Eck).

10.92 08B Kantenschutz Alu Eck m

Kantenschutzwinkel aus Aluminium (Alu) als Außenkante (Eck).

10.92 08C Kantenschutz Edelstahl Eck m

Kantenschutzwinkel aus Edelstahl, als Außenkante (Eck).

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

10.92 08D Kantenschutz Kunststoff Eck m

Kantenschutzwinkel aus Kunststoff, als Außenkante (Eck).

10.92 23 Glattstrich für Bauanschlussfugen.
 Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches (cm) angegeben.

10.92 23A Glattstrich b.25cm m

10.92 23B Glattstrich ü.25-35cm m

10.92 23X Glattstrich ü.35cm:_____ m