

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 11 - Estricharbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

ULG 1121 Vorbereiten des Untergrundes

ULG 1122 Trenn-u.Dämmschichten

ULG 1123 Nutzestriche

ULG 1124 Unterlagsestriche

ULG 1125 Sonstige Leistungen

11 Estricharbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche
- Ausbilden von Ichsen und Graten
- Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung
- Herstellen von Schwindfugen
- Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

Kommentar:

Baustellengemeinkosten sind in der LG01 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dampfsperre (Schicht, deren Stöße verklebt oder verschweißt sind)
- lose Beschüttungen auf Holzkonstruktionen
- Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Korkplatten
- Wärme- und Trittschalldämmplatten mit einer Rohdichte für höhere Beanspruchungen (z.B. schwere Maschinen)
- Randausbildung als Hohlkehle mit kunstharzmodifiziertem Estrich (z.B. in Öl-Lagerräumen)
- Zementestrich als Fließestrich
- Industrie-Estrich
- Verbund-Magnesitestrich
- Verbund-Kaltbitumen-Zementestrich
- Abschlusswinkel (z.B. für Abschalungen)
- Fugenprofile (z.B. für Schwindfugen, Schwinddehnfugen, Schalltrennung, Gebäudedehnfugen)
- Oberflächenbehandlungen
- Instandsetzungsarbeiten

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2232 Estricharbeiten - Werkvertragsnorm

ÖNORM B 3732 Estriche: Planung, Ausführung, Produkte und deren Anforderungen

ÖNORM EN 13162: Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation (Änderung)

ÖNORM EN 13813: Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmörtel und Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

11.21 Vorbereiten des Untergrundes

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

11.21 04 Niveauausgleich aus Splitt, zementgebunden, einschließlich Verdichten.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) angegeben.

11.21 04A Niveauausgleich Splitt zementgebunden b.5cm m³

11.21 04B Niveauausgleich Splitt zementgebunden ü.5-10cm m³

11.21 04X Niveauausgleich Splitt zementgebunden ü.10 cm b. _____ m³

11.21 04Y Az Niveauausgleich zementgebunden b.10cm f.schnell trocknend m³

Aufzahlung (Az) für eine schnell trocknende Ausführung.

Belegereif ab _____ Tagen.

11.21 06	Niveaueausgleich mit gebundenen Stoffen. Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) angegeben.	
11.21 06A	Niveaueausgleich gebundene Stoffe b.5cm	m ³
11.21 06B	Niveaueausgleich gebundene Stoffe ü.5-10cm	m ³
11.21 06X	Niveaueausgleich gebundene Stoffe ü.10cm b._____	m ³
11.21 06Y	Az Niveaueausgleich gebunden b.10cm f.schnell trocknend Aufzahlung (Az) für eine schnell trocknende Ausführung. Belegereif ab _____ Tagen.	m ³
11.21 07	Untergrund als Vorbereitung für Verbundestriche.	
11.21 07A	Untergrund f.Verbundestrich aufräumen Aufräumen (z.B. Sand- oder Kugelstrahlen), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	m ²
11.21 08	Haftbrücke für Verbundestriche.	
11.21 08A	Haftbrücke Dispersionsbasis Auf Dispersionsbasis mit oder ohne Zementzusatz.	m ²
11.21 08B	Haftbrücke Epoxyharz Auf Kunstharzbasis (Epoxy).	m ²
11.22	Trenn-u.Dämmschichten 1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Randstreifen 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- und Trittschalldämmung) werden kreuzweise verlegt und je Lage abgerechnet. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
11.22 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
11.22 00F	Fußbodenaufbau zu 11.22 Betrifft Position(en): _____ Höhe (von Rohdecke bis FBOK): _____ mm Schichtaufbau: _____ Technische Anforderungen (z.B. Belastung, Feuchtigkeit, Wärme - und Schallschutz): _____	
11.22 01	Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Dicke angegeben.	
11.22 01A	Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm	m ²
11.22 01B	Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm	m ²
11.22 01C	Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm verklebt Ausführung: verklebt	m ²
11.22 02	Dampfbremsschichte. Stöße und Überlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschließlich etwaiger Aufkantungen an Rändern. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche.	

11.22 02A	Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt sd-Wert$\geq$100	m²
	Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m.	
11.22 02X	Dampfbremsschichte verklebt	m²
	Mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke, sd-Wert:	
11.22 10	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Kautschuk oder Polyurethan, als dauerelastische Schalldämmunterlage.	
	1. belastbar $\leq$ 10 kPa Nutzlast auf dem Estrich 2. Zusammendrückbarkeitsstufe CP2	
	Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) der Unterlage angegeben.	
11.22 10A	Trittschalldämmung m.Kautschuk/Polyurethan 5mm	m²
	Dynamische Steifigkeit:	
11.22 10B	Trittschalldämmung m.Kautschuk/Polyurethan 10mm	m²
	Dynamische Steifigkeit:	
11.22 10X	Trittschalldämmung m.Kautschuk/Polyurethan <u> </u>	m²
	Dynamische Steifigkeit:	
11.22 11	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produkttype MW-T).	
	• belastbar $\leq$ 2 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP5	
	Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 11B	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.20mm CP5	m²
11.22 11C	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.25mm CP5	m²
11.22 11D	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.30mm CP5	m²
11.22 11E	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.35mm CP5	m²
11.22 12	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produkttype MW-T).	
	• belastbar $\leq$ 3 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP4	
	Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 12B	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.20mm CP4	m²
11.22 12C	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.25mm CP4	m²
11.22 12D	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.30mm CP4	m²
11.22 12E	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.35mm CP4	m²
11.22 13	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produkttype MW-T).	
	• belastbar $\leq$ 4 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP3	
	Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 13B	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.20mm CP3	m²
11.22 13C	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.25mm CP3	m²
11.22 13D	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.30mm CP3	m²
11.22 13E	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.35mm CP3	m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	
11.22 14	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produkttype MW-T). • belastbar ≤ 5 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP2 Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 14A	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.15mm CP2	m²
11.22 14B	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.20mm CP2	m²
11.22 14C	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.25mm CP2	m²
11.22 14D	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.30mm CP2	m²
11.22 14E	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.35mm CP2	m²
11.22 17	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Produkttype EPS-T 650). • belastbar ≤ 4 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP3 Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 17B	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.20mm CP3	m²
11.22 17C	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.25mm CP3	m²
11.22 17D	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.30mm CP3	m²
11.22 17F	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.40mm CP3	m²
11.22 18	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Produkttype EPS-T 1000). • belastbar ≤ 5 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP2 Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 18B	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.20mm CP2	m²
11.22 18C	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.25mm CP2	m²
11.22 18D	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.30mm CP2	m²
11.22 18F	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.40mm CP2	m²
11.22 21	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff (XPS-G) • mit glatten Kanten oder Stufenfalz Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 21A	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.XPS-G 30mm	m²
11.22 21B	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.XPS-G 40mm	m²
11.22 21C	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.XPS-G 50mm	m²
11.22 21X	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.XPS-G _____	m²
11.22 23	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten, aus expandiertem Polystyrol (Produkttype EPS-W 20). • Wärmeleitfähigkeit (Lambda) $\leq$ mindestens 0,038 W/mK Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 23A	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.0,038 W/mK EPS-W 20 30mm	m²
11.22 23B	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.0,038 W/mK EPS-W 20 40mm	m²
11.22 23C	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.0,038 W/mK EPS-W 20 50mm	m²

11.22 23X	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.0,038 W/mK EPS-W 20_____	m²
11.22 25	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten, aus expandiertem Polystyrol mit Infrarottrübungsmittel (Produkttype EPS-W 20 grau/schwarz). Wärmeleitfähigkeit (Lambda) ≤ mindestens 0,031 W/mK Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 25X	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.EPS-W 20 g/s_____	m²
	Wärmeleitfähigkeit (Lambda): _____ W/mK	
11.22 27	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus Polyurethan mit diffusionsdichter Deckschicht (Produkttype PU-DD). Wärmeleitfähigkeit (Lambda) ≤ mindestens 0,023 W/mK Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
11.22 27X	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.PU-DD_____	m²
	Wärmeleitfähigkeit (Lambda): _____ W/mK	
11.22 29	Aufzählung (Az) auf Trittschall- und Wärmedämmungen.	
11.22 29A	Az Trittschall-u.Wärmedämmung f.Trägersystem f.Montage FBH	m²
	Für ein Trägersystem für die Montage einer Fußbodenheizung (FBH). Betrifft Position(en): _____	
11.23	Nutzestriche	
	Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Abschneiden der Randstreifen	
11.23 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
11.23 00F	Fußbodenaufbau zu 11.23	
	Betrifft Position(en): _____	
	Höhe (von Rohdecke bis FBOK): _____ mm	
	Schichtaufbau: _____	
	Technische Anforderungen (z.B. Belastung, Feuchtigkeit, Wärme - und Schallschutz): _____	
11.23 03	Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Nutzestrich für geringe Beanspruchungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) und die Festigkeitsklasse angegeben.	
11.23 03A	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 50mm E225	m²
11.23 03B	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 60mm E225	m²
11.23 03C	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 70mm E225	m²
11.23 03E	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 50mm E300	m²
11.23 03F	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 60mm E300	m²
11.23 03G	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 70mm E300	m²
11.23 03H	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 80mm E300	m²
11.23 03I	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 90mm E300	m²
11.23 03K	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 40mm E400	m²
11.23 03L	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 50mm E400	m²

11.23 03M	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 60mm E400	m ²
11.23 03N	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 70mm E400	m ²
11.23 03O	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 80mm E400	m ²
11.23 03P	Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 90mm E400	m ²

11.23 05 Verbundzementestrich (Verbund Zem.E) als Nutzestrich.
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) und die Festigkeitsklasse angegeben.

11.23 05A	Verbund Zem.E-Nutzestrich 30mm E225	m ²
11.23 05B	Verbund Zem.E-Nutzestrich 40mm E225	m ²
11.23 05C	Verbund Zem.E-Nutzestrich 50mm E225	m ²
11.23 05E	Verbund Zem.E-Nutzestrich 30mm E300	m ²
11.23 05F	Verbund Zem.E-Nutzestrich 40mm E300	m ²
11.23 05G	Verbund Zem.E-Nutzestrich 50mm E300	m ²
11.23 05I	Verbund Zem.E-Nutzestrich 20mm E400	m ²
11.23 05J	Verbund Zem.E-Nutzestrich 30mm E400	m ²

11.24 Unterlagsestriche

11.24 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

11.24 00F Fußbodenaufbau zu 11.24

Betrifft Position(en):

Höhe (von Rohdecke bis FBOK): mm

Schichtaufbau:

Technische Anforderungen (z.B. Belastung, Feuchtigkeit, Wärme - und Schallschutz):

11.24 03 Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich).
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) und die Festigkeitsklasse angegeben.

11.24 03A	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 45mm E225	m ²
11.24 03B	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 50mm E225	m ²
11.24 03C	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 60mm E225	m ²
11.24 03D	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225	m ²
11.24 03F	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 45mm E300	m ²
11.24 03G	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 50mm E300	m ²
11.24 03H	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 60mm E300	m ²
11.24 03I	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E300	m ²
11.24 03J	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 80mm E300	m ²
11.24 03K	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 90mm E300	m ²
11.24 03M	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 40mm E400	m ²
11.24 03N	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 50mm E400	m ²
11.24 03O	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 60mm E400	m ²

11.24 03P	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E400	m ²
11.24 03Q	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 80mm E400	m ²
11.24 03R	Schwimm.Zem.E-U-Estrich 90mm E400	m ²
11.24 05	Verbundzementestrich (Verbund Zem.E) als Unterlagestrich (U-Estrich). Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) und die Festigkeitsklasse angegeben.	
11.24 05A	Verbund Zem.E-U-Estrich 30mm E225	m ²
11.24 05B	Verbund Zem.E-U-Estrich 40mm E225	m ²
11.24 05C	Verbund Zem.E-U-Estrich 50mm E225	m ²
11.24 05F	Verbund Zem.E-U-Estrich 30mm E300	m ²
11.24 05G	Verbund Zem.E-U-Estrich 40mm E300	m ²
11.24 05H	Verbund Zem.E-U-Estrich 50mm E300	m ²
11.24 11	Schwimmender Calciumsulfat-Fließestrich (CSFE) als Unterlagestrich (U-Estrich). Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) und die Festigkeitsklasse angegeben.	
11.24 11A	Schwimm.CSFE-U-Estrich 40mm E225	m ²
11.24 11B	Schwimm.CSFE-U-Estrich 45mm E225	m ²
11.24 11C	Schwimm.CSFE-U-Estrich 50mm E225	m ²
11.24 11D	Schwimm.CSFE-U-Estrich 60mm E225	m ²
11.24 11E	Schwimm.CSFE-U-Estrich 65mm E225	m ²
11.24 11G	Schwimm.CSFE-U-Estrich 40mm E300	m ²
11.24 11H	Schwimm.CSFE-U-Estrich 45mm E300	m ²
11.24 11I	Schwimm.CSFE-U-Estrich 50mm E300	m ²
11.24 11J	Schwimm.CSFE-U-Estrich 60mm E300	m ²
11.24 31	Aufzahlung (Az) auf beheizte Estriche, ohne Unterschied der Art und Dicke.	
11.24 31A	Az beheizter Estrich f.Erschwernis u.Feuchtigkeitsmesspunkte Für erschwertes Einbringen des Estriches auf den Fußbodenheizungsrohren und den Einbau von Messpunkten zur Restfeuchtigkeitsmessung. Betrifft Position(en):	m ²
11.25	Sonstige Leistungen	
11.25 01	Aufzahlung (Az) auf Estrich. Im Positionsstichwort ist die Schnellestrich-Klasse (SE) angegeben. Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.	
11.25 01A	Az f.Schnellestrich SE21 Betrifft Position(en):	m ³
11.25 01B	Az f.Schnellestrich SE14 Betrifft Position(en):	m ³
11.25 01C	Az f.Schnellestrich SE7 Betrifft Position(en):	m ³
11.25 01D	Az f.Schnellestrich SE4	m ³

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Betrifft Position(en):

11.25 01E Az f.Schnellestrich SE2 **m³**

Betrifft Position(en):

11.25 01F Az f.Schnellestrich SE1 **m³**

Betrifft Position(en):

11.25 02 Fugen ausfüllen, einschließlich Entfernen der Aussparstreifen und Reinigen der Fugenflächen.
Mit Rundschnur und elastischem Dichtstoff, mit einem Dauerdehnvermögen von mindestens 15 Prozent.
Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.

11.25 02B Fuge m.elastischem Dichtstoff ü.5-8mm **m**

11.25 02C Fuge m.elastischem Dichtstoff ü.8-12mm **m**

11.25 04 Estrichbewehrung.
Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.

11.25 04B Bewehrung Kunststofffaser **m³**
Mit Kunststofffasern.

11.25 11 Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile.
Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße (m²) angegeben.

11.25 11A Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2 **Stk**

11.25 11B Anarbeiten an Einbauteile ü.0,5m2 **m**

11.25 12 Ausfüllen z.B. von Deckeln und Fußabstreifern mit Estrichmaterial, ohne Unterschied der Einzelgröße bis 1 m², der Dicke oder Art des Estrichmaterials, wenn diese Leistung nicht in einem Zuge mit der Estrichherstellung möglich ist und daher gesondert erfolgt (eigener Arbeitsgang).

11.25 12A Deckel,Fußabstreifer ausfüllen m.Estrich **Stk**

11.25 15 Schwindfugen.

11.25 15A Schwindfugen m.Fugendübel **m**
Ausbilden mit gleitfähigen Fugendübeln, mindestens 4 mm im Durchmesser, Länge 300 mm, mit PE-Kunststoffrohr ummantelt, einschließlich Knautschzone.