

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 12 - Abdichtungsarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

ULG 1212 Waagrechte Abdichtungen

ULG 1213 Lotrechte Abdichtungen

ULG 1215 Schutz der Abdichtungen

12 Abdichtungsarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzählung für die Erschwerisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

Kommentar:

In dieser Leistungsgruppe sind keine Abdichtungen für Dächer oder befahrbare Flächen beschrieben.

Eine nachträgliche horizontale Mauerwerksabdichtung ist in der LG 14 beschrieben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Abdichtungen bei Steckeisen mit Stoffen aus Bitumen oder Kunststoffen (wird nicht empfohlen)
- Flüssigabdichtungen
- Ausführung rückläufiger Stoß
- Arbeiten bei Höhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwerisse und Gerüste)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2209-1 Abdichtungsarbeiten - Werkvertragsnorm - Bauwerke
- ÖNORM B 3692 Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen

LB-Version: 23 *Geändert*

Änderung: Änderung der LG "Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden" auf "Abdichtungsarbeiten"

Neue Positionen:

- 12.12 07A Waagr.Abdicht. Kunststoffabdichtungsbahnen W3
- 12.12 07B Waagr.Abdicht. Kunststoffabdichtungsbahnen W4
- 12.12 08A Waagr.Abdicht. Flüssigkunststoffe W3
- 12.12 08B Waagr.Abdicht. Flüssigkunststoffe W4
- 12.13 07A Lotr.Abdicht. Kunststoffabdichtungsbahnen W3
- 12.13 07B Lotr.Abdicht. Kunststoffabdichtungsbahnen W4
- 12.13 08A Lotr.Abdicht. Flüssigkunststoffe W3
- 12.13 08B Lotr.Abdicht. Flüssigkunststoffe W4

12.12 Waagrechte Abdichtungen

LB-Version: 23 *Geringfügig Geändert*

12.12 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

12.12 00C Material zu 12.12 Kunststoff halogenfrei

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 *Geringfügig Geändert*

12.12 01 Hohlkehlen aus Zementmörtel. Im Positionsstichwort ist die Schenkellänge angegeben.

12.12 01A Hohlkehle Zementmörtel 5cm **m**

12.12 02 Waagrechte (waagr.) Abdichtung unter aufgehendem Mauerwerk, Streifen-Zuschnittsbreite bis 50 cm, mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf Emulsionsbasis.

12.12 02A Waagr.Abdicht.MWK 1L.E-KV4 **m**

Kommentar:

Bei entsprechenden Vorleistungen (z.B. Rollierung und Drainage) ist keine Gefahr eines Wasserandranges von unten her und diese Bodenabdichtung ist als Dampfbremse zulässig.

12.12 02B Waagr.Abdicht.MWK 1L.E-KV5 **m**

12.12 03 Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV), einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.

12.12 03A	Waagr.Abdicht.1L.E-KV5 Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.	m²
12.12 03B	Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5 Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5.	m²
12.12 03C	Waagr.Abdicht.2L.E-KV5 Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen E-KV5.	m²
12.12 03D	Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+2L.E-KV5 Gegen drückendes Wasser (über 4 m), 3-lagig, 1 Lage E-KV4 + 2 Lagen E-KV5.	m²
12.12 05	Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Plastomer mit Kunststoffvlieseinlage (P-KV), einschließlich Voranstrich auf Emulsionsbasis.	
12.12 05A	Waagr.Abdicht.1L.P-KV5 Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage P-KV5.	m²
12.12 05B	Waagr.Abdicht.1L.P-KV4+1L.P-KV5 Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage P-KV4 + 1 Lage P-KV5.	m²
12.12 05C	Waagr.Abdicht.2L.P-KV5 Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen P-KV5.	m²
12.12 05D	Waagr.Abdicht.1L.P-KV4+2L.P-KV5 Gegen drückendes Wasser (über 4 m), 3-lagig, 1 Lage P-KV4 + 2 Lagen P-KV5.	m²
12.12 07	Waagrechte (waagr.) Abdichtung für feuchtigkeitsempfindliche tragende Teile (z.B. Gipswerkstoffe, Holzwerkstoffe) mit Kunststoffabdichtungsbahnen im Bereich der Feuchtraumabdichtung, einschließlich Voranstrich mit Haftgrund. Im Positionsstichwort ist die Art der Abdichtung und die Beanspruchungsklasse der Wasserbelastung angegeben.	
12.12 07A	Waagr.Abdicht. Kunststoffabdichtungsbahnen W3 Mindestnenndicke 1,2mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
12.12 07B	Waagr.Abdicht. Kunststoffabdichtungsbahnen W4 Mindestnenndicke 1,5mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
12.12 08	Waagrechte (waagr.) Abdichtung für feuchtigkeitsempfindliche tragende Teile (z.B. Gipswerkstoffe, Holzwerkstoffe) mit Flüssigkunststoffen für Balkone, Terrassen, sowie im Bereich der Feuchtraumabdichtung. Im Positionsstichwort ist die Art der Abdichtung und die Beanspruchungsklasse der Wasserbelastung angegeben.	
12.12 08A	Waagr.Abdicht. Flüssigkunststoffe W3 Mindestnenndicke 1,8mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
12.12 08B	Waagr.Abdicht. Flüssigkunststoffe W4 Mindestnenndicke 2,1mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
12.12 15	Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterböden für Erschwerisse für Hoch- und Tiefzüge (Hochzug) bis 30 cm Höhe.	
12.12 15A	Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm	m
12.12 21	Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen für das Überdecken von Bewegungsfugen (Bewegungsf.).	

12.12 21A	Az waagr.Abdicht.Bewegungsf.Abdeckstreifen	m
	Mit Abdeckstreifen aus Abdichtungsbahnen mit Kunststoffbitumen-Elastomer (E) oder Plastomer (P) KV4 mit Kunststoffvlieseinlage, einseitig geklebt, mindestens 50 cm breit, darüber eine Lage E-KV5 oder P-KV-5 mit Kunststoffvlieseinlage, an beiden Seiten verklebt, einschließlich der Eckausbildungen und geschlossenem Rundprofil	
12.12 21B	Az waagr.Abdicht.Bewegungsf.Fugenband	m
	Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm breit, einschließlich der Eckausbildungen.	
12.12 22	Abdichten bei Rohrdurchführungen in waagrecht (waagr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.	
12.12 22A	Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm	Stk
	Einschließlich Manschetten.	
12.12 22B	Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm	Stk
	Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.	
12.12 22C	Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten ü.20-50cm	Stk
	Einschließlich Manschetten.	
12.12 22D	Waagr.Abdicht.Rohrflansch ü.20-50cm	Stk
	Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.	
12.13	Lotrechte Abdichtungen	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
12.13 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
12.13 00C	Material zu 12.13 Kunststoff halogenfrei	
	Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.	
	Betrifft Position(en):	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
12.13 01	Vorbereiten der Oberfläche für lotrechte (Lotr.) Abdichtungen.	
12.13 01A	Lotr.Mauerwerk verputzen ZM	m²
	Von gemauerten Wänden durch Verputzen mit mindestens 10 mm Zementmörtel, einschließlich Verreiben der Oberfläche.	
12.13 02	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit Spachtelmassen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.	
12.13 02A	Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S	m²
	Gegen Bodenfeuchtigkeit, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in einer Schicht (1S), 2 mm dick.	
12.13 02B	Lot.Abdicht.n.drück.Wasser Spachtel.1k 2S	m²
	Gegen nicht drückendes Wasser, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in zwei Schichten (2S), 4 mm dick.	
12.13 02C	Az Armierungseinlage Glasseidengewebe	m²
12.13 03	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.	
12.13 03A	Lotr.Abdicht.1L.E-KV5	m²
	Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.	

12.13 03B	Lotr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5 Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5.	m²
12.13 03C	Lotr.Abdicht.2L.E-KV5 Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen E-KV5.	m²
12.13 03D	Lotr.Abdicht.1L.E-KV4+2L.E-KV5 Gegen drückendes Wasser (über 4 m), 3-lagig, 1 Lage E-KV4 + 2 Lagen E-KV5.	m²
12.13 05	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Plastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.	
12.13 05A	Lotr.Abdicht.1L.P-KV5 Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage P-KV5.	m²
12.13 05B	Lotr.Abdicht.1L.P-KV4+1L.P-KV5 Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5.	m²
12.13 05C	Lotr.Abdicht.2L.P-KV5 Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen P-KV5.	m²
12.13 05D	Lotr.Abdicht.1L.P-KV4+2L.P-KV5 Gegen drückendes Wasser (über 4 m), 3-lagig, 1 Lage P-KV4 + 2 Lagen P-KV5.	m²
12.13 07	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung für feuchtigkeitsempfindliche tragende Teile (z.B. Gipswerkstoffe, Holzwerkstoffe) mit Kunststoffabdichtungsbahnen im Bereich der Feuchtraumabdichtung, einschließlich Voranstrich mit Haftgrund. Im Positionsstichwort ist die Art der Abdichtung und die Beanspruchungsklasse der Wasserbelastung angegeben.	
12.13 07A	Lotr.Abdicht. Kunststoffabdichtungsbahnen W3 Mindestnenndicke 1,2mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
12.13 07B	Lotr.Abdicht. Kunststoffabdichtungsbahnen W4 Mindestnenndicke 1,5mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
12.13 08	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung für feuchtigkeitsempfindliche tragende Teile (z.B. Gipswerkstoffe, Holzwerkstoffe) mit Flüssigkunststoffen für Balkone, Terrassen, sowie im Bereich der Feuchtraumabdichtung. Im Positionsstichwort ist die Art der Abdichtung und die Beanspruchungsklasse der Wasserbelastung angegeben.	
12.13 08A	Lotr.Abdicht. Flüssigkunststoffe W3 Mindestnenndicke 1,8mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
12.13 08B	Lotr.Abdicht. Flüssigkunststoffe W4 Mindestnenndicke 2,1mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
12.13 21	Aufzählung (Az) auf lotrechte Abdichtungen (lotr.Abdicht.) für das Überdecken von Bewegungsfugen (Bewegungsf.).	
12.13 21A	Az lotr.Abdicht.Bewegungsf.Abdeckstreifen Mit Abdeckstreifen aus Abdichtungsbahnen mit Kunststoffbitumen-Elastomer (E) oder Plastomer (P) -KV4 mit Kunststoffvlieseinlage, einseitig geklebt, mindestens 50 cm breit, darüber eine Lage E-KV5 oder P-KV5 mit Kunststoffvlieseinlage, an beiden Seiten verklebt, einschließlich der Eckausbildungen und geschlossenem Rundprofil.	m
12.13 21B	Az lotr.Abdicht.Bewegungsf.Fugenband	m

Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm breit, einschließlich der Eckausbildungen.

12.13 22	Abdichten bei Rohrdurchführungen in lotrechten (Lotr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.	
12.13 22A	Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm Einschließlich Manschetten.	Stk
12.13 22B	Lotr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.	Stk
12.13 22C	Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten ü.20-50cm Einschließlich Manschetten.	Stk
12.13 22D	Lotr.Abdicht.Rohrflansch ü.20-50cm Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.	Stk
12.13 24	Befestigungsschiene aus Aluminium an lotrechten Wänden (Lotr.), befestigt im Abstand von höchstens 25 cm.	
12.13 24A	Lotr.Befestigungsschiene Aluminium	m
12.15	Schutz der Abdichtungen	
12.15 02	Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) im Erdbereich mit formgeschäumten expandierten Polystyrolhartschaumplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	
12.15 02A	Schutz lotr.Abd.EPS-P/S 30mm	m²
12.15 02B	Schutz lotr.Abd.EPS-P/S 50mm	m²
12.15 03	Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und Außenwanddämmung im Erdbereich mit extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise mit Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	
12.15 03A	Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm	m²
12.15 03B	Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 60mm	m²
12.15 03C	Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 80mm	m²
12.15 03D	Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 100mm	m²
12.15 03X	Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S _____	m²
12.15 07	Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.	
12.15 07A	Schutz lotr.Abd.Noppenbahn Hohlkehle Untere Hohlkehle.	m
12.15 07B	Schutz lotr.Abd.Noppenbahn Abgerechnet die geschützte Fläche.	m²