

**Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 13 - Außenanlagen**

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 1300 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 1301 Flächenabtrag und Schüttungen**
- ULG 1311 Unterbauplanum**
- ULG 1312 Ungebundene untere Tragschichten**
- ULG 1313 Ungebundene obere Tragschichten**
- ULG 1315 Hydraulisch gebundene Tragschichten**
- ULG 1317 Bituminöse Tragschichten**
- ULG 1321 Wassergebundene Decken**
- ULG 1331 Unterlagsbeton**
- ULG 1341 Vorarbeiten für bituminöse Arbeiten**
- ULG 1350 Asphaltbetondeckschichten**
- ULG 1351 Gussasphaltdeckschichten**
- ULG 1361 Randbegrenzungen**
- ULG 1362 Kleinsteinpflaster**
- ULG 1363 Großsteinpflaster**
- ULG 1364 Pflasterplatten**
- ULG 1365 Betonsteinpflaster**
- ULG 1366 Pflasterklinker**
- ULG 1369 Pflasterstufen**
- ULG 1371 Böschungen, Stein- und Einfriedungsmauern**
- ULG 1391 Transportieren, Verwerten, Deponieren von Flächenabtrag**

13

Außenanlagen

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Oberboden ist die oberste Bodenschicht mit organischen Bestandteilen (> 2 M.-% Glühverlust cgl gemäß ÖNORM B 4424) des angereicherten, oberen Mineralbodenbereichs. Im Landschaftsbau wird der Begriff Mutterboden dem Begriff Oberboden gleichgesetzt.

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminösen Schichten
- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage
- Unterlagen und Rückenstützen für Pflaster- und Plattenbeläge
- Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken
- wassergebundene Decken
- das Verlegen nach Verlegeplan
- das Anschütten eines Dammkörpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3108: Natürliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und Anforderungen an die Gesteineigenschaften
- ÖNORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1340
- ÖNORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339
- ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1
- ÖNORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte Anforderungen - Regeln für die Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1
- ÖNORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton)
- ÖNORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)
- ÖNORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1341: Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren
- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut
- RVS 08.18 01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen
- RVS 08.16 01: Anforderungen an Asphalttschichten
- Richtlinien des FQP (Forum Qualitätspflaster)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung der Lastklasse beim Geotextil

Geänderte Positionen:

- 13.01 21A Geotextil UG1/LK>=0,4/K.b.63mm
- 13.01 21B Geotextil UG1/LK<=0,1/K.b.63mm
- 13.01 21C Geotextil UG2/LK>=0,4/K.b.63mm
- 13.01 21D Geotextil UG2/LK<=0,1/K.b.63mm
- 13.01 21E Geotextil UG3/LK>=0,4/K.b.63mm
- 13.01 21F Geotextil UG3/LK<=0,1/K.b.63mm
- 13.01 21G Geotextil UG1/LK>=0,4/K.ü.63mm
- 13.01 21H Geotextil UG1/LK<=0,1/K.ü.63mm
- 13.01 21I Geotextil UG2/LK>=0,4/K.ü.63mm

13.01 21J Geotextil UG2/LK<=0,1/K.ü.63mm
13.01 21K Geotextil UG3/LK>=0,4/K.ü.63mm
13.01 21L Geotextil UG3/LK<=0,1/K.ü.63mm

13.00 Wählbare Vorbemerkungen

13.00 21 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

13.00 21A Mutterboden (AKL-M) Eigentum AG

Auf der Baustelle nicht benötigter abgehobener Mutterboden (AKL-M) bleibt im Eigentum des Auftraggebers. Etwaige Zwischenlagerung oder Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergütet (eigene Positionen).

13.00 21B Oberboden (AKL-O) Eigentum AG

Auf der Baustelle nicht benötigter abgehobener Oberboden (AKL-O) bleibt im Eigentum des Auftraggebers. Etwaige Zwischenlagerung oder Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergütet (eigene Positionen).

13.01 Flächenabtrag und Schüttungen

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

Eine Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässigerweise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung mit den Positionen der ULG 13.91 für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einem Einzelausmaß bis 0,1 m³
- das Laden des Aushub- oder Abtragmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- Gebühren und Abgaben (z.B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht oder beschränkt zur weiteren Verwertung verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

6.1 Preise:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

Kommentar:

Literaturhinweis (z.B.):

- RVS 08.97 03 (Geotextilien im Unterbau)
- RVS 03.08 63 (Oberbaubemessung)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung der Geotextile - Anpassung an die neuen Lastklassendefinitionen

13.01 01	Gras mähen und Schnittgut entsorgen.	
13.01 01A	Gras mähen	m ²
13.01 05	Mutterboden (AKL-M).	
13.01 05A	Mutterboden (AKL-M) ohne Grasnarbe	m ³
	Ohne Grasnarbe, abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.	
	Abgerechnet wird das abgetragene Raummaß (m ³).	
	Schichtdicke: cm	
13.01 05B	Mutterboden (AKL-M) ohne Grasnarbe b.30cm	m ²
	Ohne Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.	
	Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.	
13.01 05C	Mutterboden (AKL-M) mit Grasnarbe b.30cm	m ²
	Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.	
	Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.	
13.01 06	Oberboden (AKL-O).	
13.01 06A	Oberboden (AKL-O)	m ³
	Abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.	
	Abgerechnet wird das abgetragene Raummaß (m ³).	
	Schichtdicke: cm	
13.01 06B	Oberboden (AKL-O) b.30cm	m ²
	Bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.	
	Abgerechnet wird die abgetragene Fläche (m ²).	
13.01 07	Als Baugrund ungeeigneten Boden abtragen.	
13.01 07A	Schöpfungsboden (AKL-S) abtragen	m ³
	Wasserhaltender oder fließender Boden (Schöpfungsboden AKL-S).	

13.01 11	Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen. Abgerechnet wird das projektgemäße Abtragsprofil. Im Positionsstichwort ist die Bodenklasse angegeben.	
13.01 11B	Flächenabtrag Lockerboden (AKL) Von Lockerboden (AKL).	m ³
13.01 11C	Flächenabtrag brüchige Fels (AKBF) ohne Sprengmöglichkeit Von brüchigem Fels (AKBF), ohne Sprengmöglichkeit.	m ³
13.01 11D	Flächenabtrag feste Fels (AKF) ohne Sprengmöglichkeit Vom festem Fels (AKF), ohne Sprengmöglichkeit.	m ³
13.01 11E	Az Flächenabtrag klebriger Boden (AKL-K) Aufzahlung (Az) bei klebrigem Boden (AKL-K).	m ³
13.01 12	Aufzahlung (Az) auf Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen für Sprengmöglichkeit. Abgerechnet wird das projektgemäße Abtragsprofil. Im Positionsstichwort ist die Bodenklasse angegeben.	
13.01 12C	Az Flächenabtrag brüchige Fels (AKBF) f.Sprengmöglichkeit Von brüchigem Fels (AKBF).	m ³
13.01 12D	Az Flächenabtrag feste Fels (AKF) f.Sprengmöglichkeit Vom festem Fels (AKF).	m ³
13.01 13	Aufzahlung (Az) auf Flächenabtrag (Kofferabtrag) bei Lockerboden (AKL) bei Außenanlagen für Erschwernisse beim Abtragen oder Durchrörtern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m ³ , ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern erforderliche Maß.	
13.01 13A	Az Flächenabtrag Steinmwk.ü.0,1-10m3 Aus Natur- und Mischmauerwerk (Steinmwk.).	m ³
13.01 13B	Az Flächenabtrag Ziegelmwk.ü.0,1-10m3 Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).	m ³
13.01 13C	Az Flächenabtrag Beton ü.0,1-10m3 Ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton.	m ³
13.01 13D	Az Flächenabtrag Holzeinlagen ü.0,1-10m3 Beim Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen mit einem Umfang über 30 cm oder Holzeinbauten (z.B. Pfahlköpfe)). Abgerechnet wird das Raumaß des Holzes (m ³).	m ³
13.01 14	Flächenschüttungen.	
13.01 14A	Dammaufstands-/Abtreppungsflächen Für Dammaufstandsflächen oder Abtreppungsflächen, einschließlich planieren und projektgemäß verdichten.	m ²
13.01 14B	Dammkörper vorh.Material Dammkörper mit vorhandenem Material anschütten.	m ³
13.01 14C	Dammkörper vorh.Material+verdichten Dammkörper mit vorhandenem Material anschütten, einschließlich projektgemäß verdichten.	m ³
13.01 15	Schüttmaterial nur liefern. Im Positionsstichwort sind die Eigenschaften des Schüttmaterials angegeben.	
13.01 15A	Schüttmaterial verdichtbar	m ³
13.01 15B	Schüttmaterial verdichtbar+frostsicher	m ³

13.01 15C	Schüttmaterial grobk.Steinbruchmaterial	m³
	Grobkörniges (grobk.) Steinbruchmaterial aus vorrangig kantigen Bruchsteinen, Kantenlänge 1 bis 30 cm, ohne bindige Anteile.	
13.01 15D	Schüttmaterial Grobschotter 80/100mm	m³
13.01 21	Geotextil, einschließlich Überlappungen liefern und verlegen, einschließlich Vorbereiten des Untergrundes. Abgerechnet wird die tatsächlich abgedeckte Fläche. Im Positionsstichwort sind der Untergrund (UG), die Lastklasse (LK) und die Korngröße (K.) angegeben.	
13.01 21A	Geotextil UG1/LK>=0,4/K.b.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21B	Geotextil UG1/LK<=0,1/K.b.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21C	Geotextil UG2/LK>=0,4/K.b.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21D	Geotextil UG2/LK<=0,1/K.b.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21E	Geotextil UG3/LK>=0,4/K.b.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21F	Geotextil UG3/LK<=0,1/K.b.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21G	Geotextil UG1/LK>=0,4/K.ü.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21H	Geotextil UG1/LK<=0,1/K.ü.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21I	Geotextil UG2/LK>=0,4/K.ü.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21J	Geotextil UG2/LK<=0,1/K.ü.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21K	Geotextil UG3/LK>=0,4/K.ü.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 21L	Geotextil UG3/LK<=0,1/K.ü.63mm	m²
	LB-Version: 23 Geändert	
Änderung:	Änderung auf die neue Definition der Lastklassen	
13.01 31	Aufzahlung (Az) auf Geotextil.	

13.01 31A	Geotextil verschweißen Für das Verschweißen.	m²
13.01 31B	Geotextil vernähen Für das Vernähen.	m²
13.11	Unterbauplanum	
13.11 01	Unterbauplanum (ausgenommen in Felsböden).	
13.11 01A	Unterbauplanum Gehsteig Für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).	m²
13.11 01B	Unterbauplanum Fahrbahn Für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).	m²
13.11 02	Unterbauplanum in Felsböden. Der Abtrag zur Herstellung des Unterbauplanums in leichtem und schwerem Fels wird so weit unter das projektgemäße Planum durchgeführt, dass keine Felsspitzen über das Unterbauplanum herausragen. Die Abtragssohle wird mit gebundenen oder ungebundenen Gesteinskörnungen bis auf die Höhe des Unterbauplanums aufgefüllt und so verdichtet, dass die geforderten Gütewerte überall erreicht werden. Der erforderliche Felsabtrag unterhalb der Sollhöhe des Unterbauplanums sowie die Lieferung und der Einbau von Gesteinskörnungen sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
13.11 02A	Unterbauplanum Fels Gehsteig Für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
13.11 02B	Unterbauplanum Fels Fahrbahn Für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
13.12	Ungebundene untere Tragschichten	
	1. Einkalkulierte Leistungen: 1.1 Maßtoleranzen: Das fertiggestellte Planum der ungebundenen unteren Tragschicht liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe. 1.2 Verdichtungswerte: Die geforderten Verdichtungswerte werden überall erreicht. 1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Einbauen einschließlich Verdichten 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Bei Tragschichten mit trapezförmigen Querschnitten gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.	
13.12 01	Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.	
13.12 01A	Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Gehsteig	m³
13.12 01B	Ungebundene untere Tragsch.30-60cm Gehsteig	m³
13.12 02	Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.	
13.12 02A	Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn	m³
13.12 02B	Ungebundene untere Tragsch.30-60cm Fahrbahn	m³

13.13 Ungebundene obere Tragschichten
1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Einbauen einschließlich Verdichten

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Tragschichten bei trapezförmigem Querschnitt gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

13.13 01 Ungebundene obere Tragschichten für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.

13.13 01A Ungebundene obere Tragsch.10cm Gehsteig **m²**

13.13 01B Ungebundene obere Tragsch.15cm Gehsteig **m²**

13.13 01C Ungebundene obere Tragsch.20cm Gehsteig **m²**

13.13 02 Ungebundene obere Tragschichten für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.

13.13 02A Ungebundene obere Tragsch.15cm Fahrbahn **m²**

13.13 02B Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn **m²**

13.15 Hydraulisch gebundene Tragschichten
1. Einkalkulierte Leistungen

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Abgleichen der Oberfläche
- Verteilen des Bindemittels
- das homogene Einmischen des Bindemittels bis zu einer Krümelbildung des Bodens
- die Zugabe von Wasser bis zum Erreichen der geforderten Feuchtigkeit
- Verdichten auf geforderte Verdichtungswerte

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Stabilisierungsdicke wird in verdichtetem Zustand gemessen.

13.15 01 Bodenstabilisierung. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.

13.15 01A Bodenstabilisierung Feinkalk 30cm **m²**
Mit Feinkalk.

13.15 01B Bodenstabilisierung Kalkhydrat 30cm **m²**
Mit Kalkhydrat.

13.15 01C Bodenstabilisierung CEM 30cm **m²**
Mit Zement (CEM) II/A-32,5.

13.15 01D Bodenstabilisierung Feinkalk 40cm **m²**
Mit Feinkalk.

13.15 01E Bodenstabilisierung Kalkhydrat 40cm **m²**
Mit Kalkhydrat.

13.15 01F Bodenstabilisierung CEM 40cm **m²**
Mit Zement (CEM) II/A-32,5.

13.15 03 Bindemittel zur Bodenstabilisierung, nur liefern.

13.15 03A	Weißfeinkalk nur liefern	t
13.15 03B	Kalkhydrat nur liefern	t
13.15 03C	Zement CEM II/A-32,5 nur liefern	t
13.17	Bituminöse Tragschichten	
Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Type des Asphaltbetons, die Art des Bitumens, die Korngrößenverteilung, die Gesteinskörnungsklasse und die Schichtdicke (im verdichteten Zustand) angegeben.		
13.17 01	Bituminöse Tragschichte für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).	
13.17 01A	AC16trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 6cm	m ²
13.17 01B	AC16trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 7cm	m ²
13.17 01C	AC22trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 6cm	m ²
13.17 01D	AC22trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 7cm	m ²
13.17 01E	AC22trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 8cm	m ²
13.17 02	Bituminöse Tragschichte für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).	
13.17 02A	AC16trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 6cm	m ²
13.17 02B	AC16trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 7cm	m ²
13.17 02C	AC22trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 6cm	m ²
13.17 02D	AC22trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 7cm	m ²
13.17 02E	AC22trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 8cm	m ²
13.17 02F	AC22trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 9cm	m ²
13.17 02G	AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 7cm	m ²
13.17 02H	AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 8cm	m ²
13.17 02I	AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 9cm	m ²
13.17 02J	AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 10cm	m ²
13.17 02K	AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 11cm	m ²
13.17 02L	AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 12cm	m ²
13.17 03	Bituminöse Tragschichte für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).	
13.17 03A	AC16trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 6cm	m ²
13.17 03B	AC16trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 7cm	m ²
13.17 03C	AC22trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 6cm	m ²
13.17 03D	AC22trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 7cm	m ²
13.17 03E	AC22trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 8cm	m ²
13.17 03F	AC22trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 9cm	m ²
13.17 03G	AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 7cm	m ²
13.17 03H	AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 8cm	m ²

13.17 03I	AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 9cm	m ²
13.17 03J	AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 10cm	m ²
13.17 03K	AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 11cm	m ²
13.17 03L	AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 12cm	m ²
13.17 04	Bituminöse Tragdeckschichte für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).	
13.17 04A	AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Gehsteig 6cm	m ²
13.17 04B	AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Gehsteig 7cm	m ²
13.17 04C	AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Gehsteig 8cm	m ²
13.17 05	Bituminöse Tragdeckschichte für Fahrbahnen oder Abstellstreifen (Fahrbahn).	
13.17 05A	AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Fahrbahn 6cm	m ²
13.17 05B	AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Fahrbahn 7cm	m ²
13.17 05C	AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Fahrbahn 8cm	m ²
13.17 11	Profilieren mit bituminösem Tragschichtmischgut. Mischgut liefern und auf die vorhandene Unterlage profilgemäß aufbringen und verdichten.	
13.17 11A	Profilieren AC16trag 70/100 T2 G5	t
13.17 11B	Profilieren AC22trag 70/100 T2 G5	t
13.17 11C	Profilieren AC32trag 70/100 T2 G5	t

13.21 Wassergebundene Decken

1. Einkalkulierte Leistungen:

1.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Wässern der einzelnen Lagen zur Erreichung des für den Einbau erforderlichen Wassergehaltes der einzelnen Schichten
- das Einbauen einschließlich Verdichten

1.2 Material:

Eigenschaften der einzelnen Gesteinskörnungen (Anteil der gebrochenen Körnungen)

- 0/4 mm C90/3
- 0/8 mm, 2/8 mm, 0/16 mm und 0/32 mm C50/30

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Dicke der einzelnen Lagen und die Korngröße (in mm) angegeben.

13.21 01	Wassergebundene Decken in 1-Schichtbauweise. Abstreuung mit 15 bis 20 kg/m ² Brechsand, 0/4 mm.	
13.21 01A	Wassergebundene Decke 20cm 0/16+Abstreuung	m ²
13.21 01B	Wassergebundene Decke 20cm 0/32+Abstreuung	m ²
13.21 03	Wassergebundene Decken in 2-Schichtbauweise.	
13.21 03A	Wassergebundene Decke 3cm 0/4,20cm 0/16	m ²
13.21 03B	Wassergebundene Decke 3cm 0/4,20cm 0/32	m ²
13.21 03C	Wassergebundene Decke 3cm 0/4,25cm 0/32	m ²
13.21 05	Wassergebundene Decken in 3-Schichtbauweise.	
13.21 05A	Wassergebundene Decke 2,5cm 0/4,3cm 0/8,20cm 0/32	m ²

13.21 05B	Wassergebundene Decke 2,5cm 0/4,8cm 2/8,20cm 0/32	m²
13.31	Unterlagsbeton	
13.31 01	Unterlagsbeton für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig), einschließlich planmäßiges Abgleichen und rohes Abziehen (beim Ausführen einer bituminösen Decke) der Oberfläche. Fugen in erforderlichen Abständen sind im Einheitspreis einkalkuliert (mindestens alle 4 m). Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.	
13.31 01A	Unterlagsbeton C16/20 Gehsteig 10cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
13.31 01B	Unterlagsbeton C16/20 Gehsteig 15cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
13.31 01C	Unterlagsbeton C20/25 Gehsteig 10cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
13.31 01D	Unterlagsbeton C20/25 Gehsteig 15cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
13.31 03	Unterlagsbeton für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn), einschließlich planmäßiges Abgleichen und rohes Abziehen (beim Ausführen einer bituminösen Decke) der Oberfläche. Fugen in erforderlichen Abständen sind im Einheitspreis einkalkuliert (mindestens alle 4 m). Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.	
13.31 03A	Unterlagsbeton C16/20 Fahrbahn 20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
13.31 03B	Unterlagsbeton C20/25 Fahrbahn 20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
13.31 03C	Unterlagsbeton C25/30 B7 Fahrbahn 20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
13.31 11	Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeit, die Art des Betons und die Schichtdicke angegeben.	
13.31 11A	Pflasterdrainbeton C16/20/X0 10cm	m²
13.31 11B	Pflasterdrainbeton C16/20/X0 15cm	m²
13.31 11C	Pflasterdrainbeton C16/20/X0 20cm	m²
13.41	Vorarbeiten für bituminöse Arbeiten	
13.41 01	Die Oberfläche von gebundenen Schichten vor dem Vorspritzen reinigen, einschließlich Entsorgen von anfallendem Reinigungsgut.	
13.41 01A	Reinigen	m²
13.41 01B	Reinigen Hochdruckwasser	m²
	Mit einem Hochdruck-Wasserstrahl, mindestens 100 bar Druck.	
13.41 02	Vorspritzen mit Bitumenemulsion, einschließlich Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigung. (z.B. bei Sichtflächen von Randeinfassungen, Leiteinrichtungen, Geländer).	
13.41 02A	Vorspritzen m.Bitumenemulsion	m²
13.41 02B	Vorspritzen m.polymer-modifizierter Bitumenemulsion	m²
	Mit einer polymer-modifizierten Bitumenemulsion.	
13.41 03	Fugenanschluss in Asphalt-Deckschichten mit selbstklebendem Bitumenfugenband. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (Breite/Höhe) angegeben.	
13.41 03A	Fugenanschluss selbstklebend 10/30mm	m

13.41 03B	Fugenanschluss selbstklebend 10/35mm	m
13.41 03C	Fugenanschluss selbstklebend 10/40mm	m
13.41 03D	Fugenanschluss selbstklebend 10/45mm	m
13.41 04	Vorstreichen von Nahtflanken und Bestandsanschlüssen von Asphalttschichten mit hochviskoser thixotroper Bitumenemulsion mit einer Bindemittelmenge von 3 bis 5 kg/m2 Flankenfläche. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
13.41 04A	Voranstrich Nahtflanken 0-5cm	m
13.41 04B	Voranstrich Nahtflanken ü.5-10cm	m
13.41 04C	Voranstrich Nahtflanken ü.10-15cm	m
13.50	Asphaltbetondeckschichten	
	1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Aufbringen auf einer Betonunterlage bis 10 % Gefälle - alle Maßnahmen zum Schutz der Abdichtung (z.B. gegen Beschädigungen und Verunreinigungen)	
	2. Angaben im Positionsstichwort bei Asphaltbeton: Im Positionsstichwort sind die Type des Asphaltbetons, die Art des Bitumens, die Korngrößenverteilung, die Gesteinskörnungsklasse und die Schichtdicke (im verdichteten Zustand) angegeben.	
13.50 01	Asphaltbetonschutzschichten (AC-schutz). Der Einbau und die Verdichtung des Mischgutes erfolgt im Bereich der kleinsten Einbautemperatur und der größten thermischen Beanspruchung der Isolierung oder Brückenabdichtung.	
13.50 01A	AC8schutz 70/100 A1 G2 3cm	m ²
13.50 01B	AC11schutz 70/100 A1 G2 Schutz 3cm	m ²
13.50 02	Asphaltbetondeckschichten (AC-deck) für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).	
13.50 02A	AC4deck 70/100 A1 G2 Gehsteig 2,5cm	m ²
13.50 02B	AC8deck 70/100 A1 G2 Gehsteig 3cm	m ²
13.50 02C	AC11deck 70/100 A1 G2 Gehsteig 3cm	m ²
13.50 02D	AC11deck 70/100 A1 G2 Gehsteig 4cm	m ²
13.50 03	Asphaltbetondeckschichten (AC-deck) für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).	
13.50 03A	AC8deck 70/100 A1 G1 Fahrbahn 3cm	m ²
13.50 03B	AC11deck 70/100 A1 G1 Fahrbahn 3cm	m ²
13.50 03C	AC11deck 70/100 A1 G1 Fahrbahn 4cm	m ²
13.50 03D	AC8deck 70/100 A1 G2 Fahrbahn 3cm	m ²
13.50 03E	AC11deck 70/100 A1 G2 Fahrbahn 3cm	m ²
13.50 03F	AC11deck 70/100 A1 G2 Fahrbahn 4cm	m ²

13.51 Gussasphaltdeckschichten
1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Aufbringen bis 10 % Gefälle

- alle Maßnahmen zum Schutz der Abdichtung (z.B. gegen Beschädigungen und Verunreinigungen)
- das Herstellen von Fugen einschließlich Ausgießen mit einer Heißvergussmasse

2. Angaben im Positionsstichwort bei Gussasphalt:

Im Positionsstichwort sind die Type des Gussasphalts, die Art des Bitumens, die Korngrößenverteilung, die Gesteinskörnungsklasse und die Schichtdicke (im verdichteten Zustand) angegeben.

13.51 01	Aufbringen einer Trennschicht zwischen Unterlage und Gussasphalt. Im Positionsstichwort ist die Art des Trennmateri als angegeben.	
13.51 01A	Trennschicht Sand	m ²
13.51 01B	Trennschicht Rohglasvlies	m ²
13.51 01C	Trennschicht Rotationspapier z.B. Perkalor-Papier.	m ²
13.51 11	Gussasphalt auf vorbereiteter Unterlage oder Trennschicht (in eigenen Positionen beschrieben) für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben. <i>Kommentar:</i> Die Oberflächenausbildung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
13.51 11A	MA4 90/10 M2 G3 Gehsteig 2cm	m ²
13.51 11B	MA4 90/10 M2 G3 Gehsteig 2,5cm	m ²
13.51 11C	MA4 90/10 M2 G3 Gehsteig 4cm	m ²
13.51 12	Gussasphalt auf vorbereiteter Unterlage oder Trennschicht (in eigenen Positionen beschrieben) für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben. <i>Kommentar:</i> Die Oberflächenausbildung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
13.51 12A	MA8 90/10 M1 G1 Fahrbahn 3cm	m ²
13.51 12B	MA8 90/10 M2 G1 Fahrbahn 3cm	m ²
13.51 12C	MA8 PmB25/55-65 M1 G1 Fahrbahn 3cm	m ²
13.51 12D	MA11 90/10 M1 G1 Fahrbahn 3cm	m ²
13.51 12E	MA11 90/10 M2 G1 Fahrbahn 3cm	m ²
13.51 12F	MA11 PmB25//55-65 M1 G1 Fahrbahn 3cm	m ²
13.51 12G	MA8 90/10 M1 G1 Fahrbahn 4cm	m ²
13.51 12H	MA8 90/10 M2 G1 Fahrbahn 4cm	m ²
13.51 12I	MA8 PmB25/55-65 M1 G1 Fahrbahn 4cm	m ²
13.51 12J	MA11 90/10 M1 G1 Fahrbahn 4cm	m ²
13.51 12K	MA11 90/10 M2 G1 Fahrbahn 4cm	m ²
13.51 12L	MA11 PmB25//55-65 M1 G1 Fahrbahn 4cm	m ²
13.51 21	Oberflächenausbildung von Gussasphalt MA4/MA8. Abstreuen und mittels Handwalze eindrücken, einschließlich Entsorgen des überschüssigen Materials.	
13.51 21A	Abstreuen MA4/MA8 Sand Mit Sand.	m ²
13.51 21B	Abstreuen MA4/MA8 2/4mm C90/1 C90/1, 2/4 mm.	m ²

13.51 21C	Riffeln mittels Stachelwalze	m²
13.51 22	Oberflächenausbildung von Gussasphalt MA8/MA11. Mit bitumenumhüllter Gesteinskörnung absplitten, einschließlich Entsorgen des überschüssigen Materials.	
13.51 22A	Abspl.MA8 MA11 C100/0 LA20 PSV50 5-15kg	m²
	Mit einer Gesteinskörnung 2/4 mm.	
13.51 51	Rinnsal- oder Spitzgrabenausbildung (Rinnsal) in Gussasphalt, auf vorhandener gereinigter Unterlage (in eigenen Positionen beschrieben), einschließlich Abreiben der Oberfläche mit füllerarmem Sand. Im Positionsstichwort ist Dicke angegeben.	
13.51 51A	Rinnsal MA8 35/50 M2/G1 2cm	m²
13.51 51B	Rinnsal MA8 35/50 M2/G1 2,5cm	m²
13.51 51C	Rinnsal MA8 35/50 M2/G1 3cm	m²
13.51 51D	Rinnsal MA8 90/10 M2/G3 3cm	m²
13.51 52	Rinnsal- oder Spitzgrabenausbildung (Rinnsal) in Gussasphalt, einschließlich Abreiben der Oberfläche mit füllerarmem Sand. Im Positionsstichwort sind die Breite und die Dicke angegeben.	
13.51 52A	Rinnsal 30cm MA8 35/50 M2/G1 2cm	m
13.51 52B	Rinnsal 30cm MA8 35/50 M2/G1 2,5cm	m
13.51 52C	Rinnsal 30cm MA8 35/50 M2/G1 3cm	m
13.51 52D	Rinnsal 40cm MA8 35/50 M2/G1 2cm	m
13.51 52E	Rinnsal 40cm MA8 35/50 M2/G1 2,5cm	m
13.51 52F	Rinnsal 40cm MA8 35/50 M2/G1 3cm	m
13.51 52G	Rinnsal 50cm MA8 35/50 M2/G1 2cm	m
13.51 52H	Rinnsal 50cm MA8/35/50 M2/G1 2,5cm	m
13.51 52I	Rinnsal 50cm MA8/35/50 M2/G1 3cm	m

13.61 Randbegrenzungen

1. Einkalkulierte Leistungen bei Randsteinen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- flucht- und höhengerechtes Versetzen und Verlegen
- eine Fugung mit Zementmörtel (auf voller Höhe)
- das Fugen- und Bettungsmaterial

2. Angaben im Positionsstichwort bei Randbegrenzungen:

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type, die Art der Bettung und die Form der Steine angegeben.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bögen mit einem Radius über 10 m werden als Gerade abgerechnet.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

13.61 01 Unterlagsbeton für Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung). Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.

13.61 01A Unterlagsbeton C16/20 Rand. **m³**

13.61 01B Unterlagsbeton C16/20 Rand.+Schalung **m³**
Einschließlich Schalung. Das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

- 13.61 01C Unterlagsbeton C16/20 Rand.+Aush.+Schal. m³**
Einschließlich Aushub und Schalung. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial und das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

- 13.61 03 Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) für Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung).**
Im Positionsstichwort sind die Festigkeit und die Art des Betons angegeben.

- 13.61 03A Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand. m³**
Einschließlich Aushub. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial ist im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

- 13.61 03B Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.+Schalung m³**
Einschließlich Schalung. Das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

- 13.61 03C Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.+Aush.+Schal. m³**
Einschließlich Aushub und Schalung. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial und das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

- 13.61 11 Gerade Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt.**

- 13.61 11A Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade m**

- 13.61 11B Randsteine Granit 16/20 ROA2 ZM gerade m**

- 13.61 11C Randsteine Granit 18/20 ROA3 ZM gerade m**

- 13.61 11D Randsteine Granit 20/20 ROA4 ZM gerade m**

- 13.61 11E Randsteine Granit 20/24 ROA5 ZM gerade m**

- 13.61 11F Randsteine Granit 30/20 ROA6 ZM gerade m**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

- 13.61 11G Randsteine Granit 32/24 ROA7 ZM gerade m**

- 13.61 12 Gebogene Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt.**

- 13.61 12A Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM Bogen m**

- 13.61 12B Randsteine Granit 16/20 ROA2 ZM Bogen m**

- 13.61 12C Randsteine Granit 18/20 ROA3 ZM Bogen m**

- 13.61 12D Randsteine Granit 20/20 ROA4 ZM Bogen m**

- 13.61 12E Randsteine Granit 20/24 ROA5 ZM Bogen m**

- 13.61 12F Randsteine Granit 30/20 ROA6 ZM Bogen m**

- 13.61 12G Randsteine Granit 32/24 ROA7 ZM Bogen m**

- 13.61 13 Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).**

- 13.61 13A Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade m**

- 13.61 13B Randsteine Granit 16/20 ROA2 BB gerade m**

- 13.61 13C Randsteine Granit 18/20 ROA3 BB gerade m**

13.61 13D	Randsteine Granit 20/20 ROA4 BB gerade	m
13.61 13E	Randsteine Granit 20/24 ROA5 BB gerade	m
13.61 13F	Randsteine Granit 30/20 ROA6 BB gerade	m
13.61 13G	Randsteine Granit 32/24 ROA7 BB gerade	m
13.61 14	Gebogene Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).	
13.61 14A	Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB Bogen	m
13.61 14B	Randsteine Granit 16/20 ROA2 BB Bogen	m
13.61 14C	Randsteine Granit 18/20 ROA3 BB Bogen	m
13.61 14D	Randsteine Granit 20/20 ROA4 BB Bogen	m
13.61 14E	Randsteine Granit 20/24 ROA5 BB Bogen	m
13.61 14F	Randsteine Granit 30/20 ROA6 BB Bogen	m
13.61 14G	Randsteine Granit 32/24 ROA7 BB Bogen	m
13.61 16	Gerade Randsteine aus Beton im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt.	
13.61 16A	Randsteine Beton 12/20 ZM gerade	m
13.61 16B	Randsteine Beton 12/25 ZM gerade	m
13.61 16C	Randsteine Beton 18/20 ZM gerade	m
13.61 16D	Randsteine Beton 20/15 ZM gerade	m
13.61 17	Gerade Randsteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).	
13.61 17A	Randsteine Beton 12/20 BB gerade	m
13.61 17B	Randsteine Beton 12/25 BB gerade	m
13.61 17C	Randsteine Beton 18/20 BB gerade	m
13.61 17D	Randsteine Beton 20/15 BB gerade	m
13.61 18	Aufzählung (Az) auf gerade Randsteine aus Beton.	
13.61 18A	Az Bogen b.10m Randstein Beton Für das bogenförmige Versetzen oder Verlegen (Bogen), Radius bis 10 m.	m
13.61 19	Ablängen von Randsteinen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite/Höhe) und die Art der Steine angegeben.	
13.61 19A	Ablängen Randsteine Granit b.20/20cm	Stk
13.61 19B	Ablängen Randsteine Granit ü.20/20cm	Stk
13.61 19C	Ablängen Randsteine Beton b.20/20cm	Stk
13.61 19D	Ablängen Randsteine Beton ü.20/20cm	Stk
13.61 20	Aufzählung (Az) auf Randsteine in Unterlags-Zementmörtel für Mehrdicken über 6 cm.	
13.61 20A	Az Unterlagszementmörtel Mehrdicke	m ³
13.61 21	Gerade Leistensteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position).	
13.61 21A	Leistensteine Granit 11/15 LS1 BB gerade	m
13.61 21B	Leistensteine Granit 11/17 LS2 BB gerade	m

13.61 21C	Leistensteine Granit 11/19 LS3 BB gerade	m
13.61 21D	Leistensteine Granit 13/19 LS4 BB gerade	m
13.61 21E	Leistensteine Granit 11/23 LS5 BB gerade	m
13.61 21F	Leistensteine Granit 13/23 LS6 BB gerade	m
13.61 22	Gerade Leistensteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).	
13.61 22A	Leistensteine Beton 8/20 BB gerade	m
13.61 22B	Leistensteine Beton 8/25 BB gerade	m
13.61 22C	Leistensteine Beton 10/20 BB gerade	m
13.61 23	Aufzählung (Az) auf Leistensteinen.	
13.61 23A	Az Schnurkante beids.Leistensteine Für eine beidseitige Schnurkante bei Granit- und Betonsteinen.	m
13.61 23B	Az Bogen b.10m Leistensteine Für das bogenförmige Versetzen (Bogen), Radius bis 10 m, bei Granit- und Betonsteinen.	m
13.61 23C	Az Fase Leistensteine Granit Für das Herstellen einer Fase unter 45 Grad, etwa 1,5 cm gleichmäßig breit, bei Granitsteinen.	m
13.61 31	Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).	
13.61 31A	Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade	m
13.61 31B	Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade	m
13.61 31C	Beeteinfassungssteine Beton 5/30 BB gerade	m
13.61 32	Aufzählung (Az) bei Beeteinfassungssteinen (Beeteinfassung).	
13.61 32A	Az Bogen b.10m Beeteinfassung Für das bogenförmige Versetzen (Bogen), Radius bis 10 m.	m
13.61 41	Pflastersaum mit neuen Großpflastersteinen aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt.	
13.61 41A	Pflastersaum Granit 18/18/18 GPS1 ZM	m
13.61 41B	Pflastersaum Granit 18/27/18 GPS2 ZM	m
13.61 41C	Pflastersaum Granit 18/18/13 GPS3 ZM	m
13.61 41D	Pflastersaum Granit 18/27/13 GPS4 ZM	m
13.61 41E	Pflastersaum Granit 18/18/9 GPS5 ZM	m
13.61 41F	Pflastersaum Granit 18/27/9 GPS6 ZM	m
13.61 41G	Pflastersaum Granit 16/16/16 GPS7 ZM	m
13.61 41H	Pflastersaum Granit 16/24/16 GPS8 ZM	m
13.61 42	Pflastersaum mit neuen Großpflastersteinen aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).	
13.61 42A	Pflastersaum Granit 18/18/18 GPS1 BB	m
13.61 42B	Pflastersaum Granit 18/27/18 GPS2 BB	m
13.61 42C	Pflastersaum Granit 18/18/13 GPS3 BB	m
13.61 42D	Pflastersaum Granit 18/27/13 GPS4 BB	m

13.61 42E	Pflastersaum Granit 18/18/9 GPS5 BB	m
13.61 42F	Pflastersaum Granit 18/27/9 GPS6 BB	m
13.61 42G	Pflastersaum Granit 16/16/16 GPS7 BB	m
13.61 42H	Pflastersaum Granit 16/24/16 GPS8 BB	m
13.61 43	Pflastersaum mit "alten" Großpflastersteinen aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt. Abmessungen sind in Zoll angegeben.	
13.61 43A	Pflastersaum Granit 7"/7"/7" ZM	m
13.61 43B	Pflastersaum Granit 5"/7"/7" ZM	m
13.61 44	Pflastersaum mit "alten" Großpflastersteinen aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben). Abmessungen sind in Zoll angegeben.	
13.61 44A	Pflastersaum Granit 7"/7"/7" BB	m
13.61 44B	Pflastersaum Granit 5"/7"/7" BB	m
13.61 45	Aufzählung (Az) auf Pflastersaum für das bogenförmige Versetzen, Radius bis 10 m.	
13.61 45A	Az Bogen b.10 m Pflastersaum	m
13.61 51	Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit neuen Kleinpflastersteinen (KP) aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM). Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.	
13.61 51A	Pflasterstr.2S Granit 7/7/7 KPS1 ZM	m
13.61 51B	Pflasterstr.2S Granit 9/9/9 KPS2 ZM	m
13.61 51C	Pflasterstr.2S Granit 11/11/11 KPS3 ZM	m
13.61 51D	Pflasterstr.3S Granit 7/7/7 KPS1 ZM	m
13.61 51E	Pflasterstr.3S Granit 9/9/9 KPS2 ZM	m
13.61 51F	Pflasterstr.3S Granit 11/11/11 KPS3 ZM	m
13.61 51G	Pflasterstr.4S Granit 7/7/7 KPS1 ZM	m
13.61 51H	Pflasterstr.4S Granit 9/9/9 KPS2 ZM	m
13.61 51I	Pflasterstr.4S Granit 11/11/11 KPS3 ZM	m
13.61 52	Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit "alten" Großpflastersteinen aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM). Abmessungen sind in Zoll angegeben.	
13.61 52A	Pflasterstr.2S Granit 7"/7"/7" ZM	m
13.61 52B	Pflasterstr.2S Granit 7"/5"/7" ZM	m
13.61 53	Pflasterstreifen mit "alten" Großpflastersteinen aus Granit in Betonbettung (Betonbettung in eigener Position beschrieben). Abmessungen sind in Zoll angegeben.	
13.61 53A	Pflasterstr.2S Granit 7"/7"/7" BB	m
13.61 53B	Pflasterstr.2S Granit 7"/5"/7" BB	m
13.61 54	Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit neuen Großpflastersteinen aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt, Oberfläche gesägt oder gestrahlt. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.	
13.61 54A	Pflasterstr.2S Granit 18/9/18 ges.ZM	m
13.61 54B	Pflasterstr.2S Granit 18/5-6/18 ges.ZM	m

13.61 54C	Pflasterstr.3S Granit 18/9/18 ges.ZM	m
13.61 54E	Pflasterstr.3S Granit 18/5-6/18 ges.ZM	m
13.61 54F	Pflasterstr.4S Granit 18/9/18 ges.ZM	m
13.61 54G	Pflasterstr.4S Granit 18/5-6/18 ges.ZM	m
13.61 55	Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit Großwürfelsteinen aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben), Oberfläche gesägt oder gestrahlt. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.	
13.61 55A	Pflasterstr.2S Granit 18/9/18 ges.BB	m
13.61 55B	Pflasterstr.2S Granit 18/5-6/18 ges.BB	m
13.61 55C	Pflasterstr.3S Granit 18/9/18 ges.BB	m
13.61 55D	Pflasterstr.3S Granit 18/5-6/18 ges.BB	m
13.61 55E	Pflasterstr.4S Granit 18/9/18 ges.BB	m
13.61 55F	Pflasterstr.4S Granit 18/5-6/18 ges.BB	m
13.61 56	Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit Großpflastersteinen aus Granit, in einem 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.	
13.61 56A	Pflasterstr.2S Granit 18/18/18 GPS1 ZM	m
13.61 56B	Pflasterstr.2S Granit 18/13/18 GPS3 ZM	m
13.61 56C	Pflasterstr.2S Granit 16/16/16 GPS7 ZM	m
13.61 56D	Pflasterstr.3S Granit 18/18/18 GPS1 ZM	m
13.61 56E	Pflasterstr.3S Granit 18/13/18 GPS3 ZM	m
13.61 56F	Pflasterstr.3S Granit 16/16/16 GPS7 ZM	m
13.61 56G	Pflasterstr.4S Granit 18/18/18 GPS1 ZM	m
13.61 56H	Pflasterstr.4S Granit 18/13/18 GPS3 ZM	m
13.61 56I	Pflasterstr.4S Granit 16/16/16 GPS7 ZM	m
13.61 57	Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit Großpflastersteinen aus Granit, in Betonbettung (Betonbettung in eigener Position beschrieben). Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.	
13.61 57A	Pflasterstr.2S Granit 18/18/18 GPS1 BB	m
13.61 57B	Pflasterstr.2S Granit 18/13/18 GPS3 BB	m
13.61 57C	Pflasterstr.2S Granit 16/16/16 GPS7 BB	m
13.61 57D	Pflasterstr.3S Granit 18/18/18 GPS1 BB	m
13.61 57E	Pflasterstr.3S Granit 18/13/18 GPS3 BB	m
13.61 57F	Pflasterstr.3S Granit 16/16/16 GPS7 BB	m
13.61 57G	Pflasterstr.4S Granit 18/18/18 GPS1 BB	m
13.61 57H	Pflasterstr.4S Granit 18/13/18 GPS3 BB	m
13.61 57I	Pflasterstr.4S Granit 16/16/16 GPS7 BB	m

13.61 59 Aufzählung (Az) auf Pflasterstreifen für das bogenförmige Versetzen, Radius bis 10 m.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.

13.61 59A Az f.Bogen b.10m Pflasterstreifen 2S m

13.61 59B Az f.Bogen b.10m Pflasterstreifen 3S m

13.61 59C Az f.Bogen b.10m Pflasterstreifen 4S m

13.61 61 Aufzählung (Az) auf Pflasterstreifen für das Ausbilden von Mulden.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.

13.61 61A Az f.Muldenausbildung 1S m

13.61 61B Az f.Muldenausbildung 2S m

13.61 61C Az f.Muldenausbildung 3S m

13.62 Kleinsteinpflaster

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine hammerfeste Ausführung
- eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand 3 bis 6 cm dick
- eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet
- das Schlämmen und Abrütteln der Fläche
- das Fugenmaterial
- ein Verlegeverband als Segmentbogen

2. Angaben im Positionsstichwort bei Kleinsteinpflaster:

Im Positionsstichwort sind das Format und die Type angegeben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

13.62 01 Pflaster mit Kleinsteinen aus Granit.

13.62 01A Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF m²

13.62 01B Kleinsteine Granit 9/9/9 KPS2 S/SF m²

13.62 01C Kleinsteine Granit 7/7/7 KPS1 S/SF m²

13.62 01D Kleinsteine Granit 8/10 gebraucht S/SF m²

13.62 02 Pflaster mit Kleinsteinen aus Porphyr.

13.62 02A Kleinsteine Porphyr 11/11/11 KPS3 S/SF m²

13.62 02B Kleinsteine Porphyr 9/9/9 KPS2 S/SF m²

13.62 02C Kleinsteine Porphyr 7/7/7 KPS1 S/SF m²

13.62 03 Pflaster mit Mosaikpflastersteinen (Mosaik) aus Granit.

13.62 03A Mosaik Granit 4,5/4,5/4,5 MPS1 S/SF m²

13.62 11 Dehnfugen für Fugenausbildungen im Flächenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen, um Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschließlich Reinigen der Fugenkanten und Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterfüllprofils aus geschlossenzelligem, unverrottbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verfüllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten Fugenfüllstoff auf Kunststoffbasis. Fugenfüllstofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des Fugenfüllstoffes 25%, Shore-A-Härte höchstens 35.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

13.62 11A Dehnfugen Kleinsteinpflaster b.10mm m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

13.62 11B Dehnfugen Kleinsteinpflaster ü.10-20mm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

13.62 11C	Dehnfugen Kleinsteinpflaster ü.20-30mm	m
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
13.62 21	Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen für die erschwerte Pflasterung in geraden, geschnürten (gg) Scharen.	
13.62 21A	Az gg Scharen 11/11/11 KPS3	m²
13.62 21B	Az gg Scharen 9/9/9 KPS2	m²
13.62 21C	Az gg Scharen 7/7/7 KPS1	m²
13.62 21D	Az gg Scharen 4,5/4,5/4,5 MPS1	m²
13.62 22	Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen für die erschwerte Pflasterung in Schuppenform mit ein- oder mehrfarbigen Steinen.	
13.62 22A	Az Schuppenform 7/7/7 KPS1	m²
13.62 22B	Az Schuppenform 4,5/4,5/4,5 MPS1	m²
13.62 23	Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen für die erschwerte Pflasterung im Passeverband.	
13.62 23A	Az Passeverband 11/11/11 KPS3	m²
13.62 23B	Az Passeverband 9/9/9 KPS2	m²
13.62 23C	Az Passeverband 7/7/7 KPS1	m²
13.62 23D	Az Passeverband 4,5/4,5/4,5 MPS1	m²
13.62 24	Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen (Kleinsteine).	
13.62 24A	Az Kleinsteine Mörtelbettung 3-6cm	m²
	Für eine Mörtelbettung aus Werksmörtel, 3 bis 6 cm dick.	
13.63	Großsteinpflaster	
	1. Einkalkulierte Leistungen:	
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:	
	• eine hammerfeste Ausführung • eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand 3 bis 6 cm dick • eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet • das Schlämmen und Abrütteln der Fläche • das Fugenmaterial • ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund	
	2. Angaben im Positionsstichwort bei Großsteinpflaster:	
	Im Positionsstichwort ist das Format (Breite/Dicke/Länge) angegeben.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
13.63 01	Pflaster mit "alten" Großsteinen aus Granit. Abmessungen sind in Zoll angegeben.	
13.63 01A	Großsteine Granit 7"/7"/7" S/SF	m²
13.63 01B	Großsteine Granit 7"/5"/7" S/SF	m²
13.63 02	Pflaster mit Großpflastersteinen aus Granit, Oberfläche gesägt und gestrahlt.	
13.63 02A	Großsteine Granit 18/9/18 gesägt S/SF	m²
13.63 02B	Großsteine Granit 18/5-6/18 gesägt S/SF	m²
13.63 03	Pflaster mit Großwürfelsteinen aus Granit (GPS)	

13.63 03A	Groß-Würfelsteine Granit 18/18/18 GPS1 S/SF	m ²
13.63 03B	Groß-Würfelsteine Granit 18/13/18 GPS3 S/SF	m ²
13.63 03C	Groß-Würfelsteine Granit 18/9/18 GPS5 S/SF	m ²
13.63 03D	Groß-Würfelsteine Granit 16/16/16 GPS7 S/SF	m ²
13.63 04	Pflaster mit "altem" Halbgut aus Granit.	
13.63 04A	Grst.Halbgut Granit 24/10-16/24 S/SF	m ²
13.63 05	Pflaster mit "alten" Platten aus Granit.	
13.63 05A	Grst.12"-Platten Granit 32/15-17/32 S/SF	m ²
13.63 05B	Grst.18"-Platten Granit 48/15-17/48 S/SF	m ²
13.63 11	Oberfläche Stocken, einschließlich Laden und Entsorgen der Baurestmassen.	
13.63 11A	Stocken Großsteinpflaster	m ²
13.63 12	Steinmetzmäßiges Zuarbeiten von Großsteinen an Kanten und Randeinfassungen, einschließlich Laden und Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die bearbeitete Querschnittsfläche.	
13.63 12A	Zuarbeiten Großsteinpflaster	m ²
13.63 13	Dehnfugen bei Großsteinpflaster für Fugenausbildungen im Flächenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen, um Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschließlich Reinigen der Fugenkanten und Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterfüllprofils aus geschlossenzelligem, unverrottbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verfüllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten Fugenfüllstoff auf Kunststoffbasis. Fugenfüllstofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des Fugenfüllstoffes 25%, Shore-A-Härte höchstens 35. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.	
13.63 13A	Dehnfugen Großsteinpflaster b.10mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
13.63 13B	Dehnfugen Großsteinpflaster ü.10-20mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
13.63 13C	Dehnfugen Großsteinpflaster ü.20-30mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
13.63 21	Aufzählung (Az) auf Großsteinpflaster.	
13.63 21A	Az Großsteinpfl.Fugenverguss Heißbitumen Für einen Heißbitumenverguss. Die gepflasterte Fläche wird vor dem Rütteln oder Rammen mit Pflastersand so eingekehrt, dass die Fugen nach dem Rütteln oder Rammen halb gefüllt sind. Danach wird die Fläche mit Heißbitumen auf volle Fugenhöhe vergossen.	m ²
13.63 21B	Az Großsteinpfl.Mörtelbettung 3-6cm Für eine Mörtelbettung aus Werksmörtel, 3 bis 6 cm dick.	m ²

13.64 Pflasterplatten

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine hammerfeste Ausführung
- eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick
- eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet
- das Schlämmen und Abrütteln der Fläche
- das Fugenmaterial
- ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund

2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:

Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

13.64 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

13.64 00C Material zu 13.64 Oberfläche

Betrifft Position(en):

Oberfläche:

13.64 00D Material zu 13.64 Oberflächenschutz

Betrifft Position(en):

Oberflächenschutz:

13.64 01 Pflasterplatten aus Granit (Typ PP).

13.64 01A Pflasterplatten Granit 24/8/24 PP1 S/SF m²

13.64 01B Pflasterplatten Granit 32/10/32 PP3 S/SF m²

13.64 01C Pflasterplatten Granit 48/12/48 PP5 S/SF m²

13.64 02 Pflasterplatten aus Granit.

13.64 02A Pflasterplatten Granit 25-50/4/25-50 S/SF m²

13.64 02B Pflasterplatten Granit 25-50/5/25-50 S/SF m²

13.64 02C Pflasterplatten Granit 25-50/6/25-50 S/SF m²

13.64 02D Pflasterplatten Granit 25-50/8/25-50 S/SF m²

13.64 02E Pflasterplatten Granit 25-50/10/25-50 S/SF m²

13.64 02F Pflasterplatten Granit 25-50/12/25-50 S/SF m²

13.64 02G Pflasterplatten Granit 25-50/14/25-50 S/SF m²

13.64 02H Pflasterplatten Granit 25-50/18/25-50 S/SF m²

13.64 03 Pflasterplatten aus Porphyr.

13.64 03A Pflasterplatten Porph.25-50/3-7/25-50 S/SF m²

13.64 04 Graue Pflasterplatten aus Beton.

13.64 04A Pflasterplatten Beton 30-60/4/30-60 S/SF m²

13.64 04B Pflasterplatten Beton 30-60/5/30-60 S/SF m²

13.64 04C Pflasterplatten Beton 30-60/6/30-60 S/SF m²

13.64 04D Pflasterplatten Beton 30-60/8/30-60 S/SF m²

13.64 04E Pflasterplatten Beton 30-60/10/30-60 S/SF m²

13.64 04F Pflasterplatten Beton 30-60/12/30-60 S/SF m²

13.64 04G Pflasterplatten Beton 30-60/14/30-60 S/SF m²

13.64 04H Pflasterplatten Beton 30-60/18/30-60 S/SF m²

13.64 04I Pflasterplatten Beton 30-60/20/30-60 S/SF m²

13.64 04J Pflasterplatten Beton 30-60/20/61-100 S/SF m²

13.64 11 Pflasterplatten aus Kombiplatten (Mehrschichtplatten) aus Granit, einschließlich Betonsockel.

13.64 11A	Kombiplatten Granit 2+10 25-40/12/25-80 S/SF	m²
13.64 11B	Kombiplatten Granit 2+12 25-40/14/25-80 S/SF	m²
13.64 11C	Kombiplatten Granit 3+13 25-40/16/25-80 S/SF	m²
13.64 11D	Kombiplatten Granit 3+15 25-40/18/25-80 S/SF	m²
13.64 11E	Kombiplatten Granit 3+17 25-40/20/25-80 S/SF	m²
13.64 21	Schneiden von Naturstein-, Kombi- oder Betonsteinplatten. Abgerechnet wird die geschnittene Querschnittsfläche der Platte.	
13.64 21A	Schneiden Natursteinplatten/Kombiplatten	m²
13.64 21B	Schneiden Betonsteinplatten	m²
13.64 24	Steinmetzmäßiges Zuarbeiten von Pflasterplatten an Kanten und Randeinfassungen, einschließlich Laden und Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die bearbeitete Querschnittsfläche.	
13.64 24A	Zuarbeiten Pflasterplatten	m²
13.64 31	Dehnfugen bei Pflasterplatten für Fugenausbildungen im Flächenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen, um Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschließlich Reinigen der Fugenkanten und Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterfüllprofils aus geschlossenzelligem, unverrottbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verfüllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten Fugenfüllstoff auf Kunststoffbasis. Fugenfüllstofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des Fugenfüllstoffes 25%, Shore-A-Härte höchstens 35. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.	
13.64 31A	Dehnfugen Pflasterplatten 10mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
13.64 31B	Dehnfugen Pflasterplatten >10-20 mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
13.64 31C	Dehnfugen Pflasterplatten >20-30 mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
13.64 51	Aufzahlung (Az) auf Pflasterplatten.	
13.64 51A	Az Pflasterplatten Mörtelbettung 3-6cm Für eine Mörtelbettung aus Werksmörtel. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	m²
13.64 51B	Az Pflasterplatten Fugenverguss ZM Für einen Fugenverguss mit Zementmörtel.	m²
13.64 51C	Az Pflasterplatten Kreuzfuge Für Kreuzfugen.	m²
13.64 51D	Az Pflasterplatten Fixlängen Für Fixlängen (bei vorgegebenen Breiten- und Längenangaben).	m²
13.64 51E	Az Pflasterplatten Abfasen Für das Abfasen.	m

13.65 **Betonsteinpflaster**

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick
- eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet
- das Schlämmen und Abrütteln der Fläche
- Standardfarbe ist grau

2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:

Im Positionsstichwort ist die Dicke und bei Betonpflastersteinen die Anzahl der Steine/m2 angegeben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

13.65 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

13.65 00C Material zu 13.65 Oberfläche

Betrifft Position(en):

Oberfläche:

13.65 00D Material zu 13.65 Oberflächenschutz

Betrifft Position(en):

Oberflächenschutz:

13.65 00E Material zu 13.65 Sonderfarben

Betrifft Position(en):

Sonderfarbe:

13.65 01 Pflasterung mit Betonpflastersteinen, Fugenmaterial und das Verlegen im Läuferverband.

13.65 01A Betonpflastersteine 5cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 01B Betonpflastersteine 5cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 01C Betonpflastersteine 6cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 01D Betonpflastersteine 6cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 01E Betonpflastersteine 7cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 01F Betonpflastersteine 7cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 01G Betonpflastersteine 8cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 01H Betonpflastersteine 8cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 01I Betonpflastersteine 10cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 01J Betonpflastersteine 10cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 01K Betonpflastersteine 12cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 01L Betonpflastersteine 12cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 01M Betonpflastersteine 14cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 01N Betonpflastersteine 14cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 11 Pflasterung mit Betonverbundpflastersteinen, Fugenmaterial und Verlegen im Läuferverband.

13.65 11A Betonverbundpflastersteine 6cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 11B Betonverbundpflastersteine 6cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 11C Betonverbundpflastersteine 8cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 11D Betonverbundpflastersteine 8cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 11E Betonverbundpflastersteine 10cm b.50St/m2 S/SF m²

13.65 11F Betonverbundpflastersteine 10cm ü.50St/m2 S/SF m²

13.65 21 Gitterplatten aus Beton für Verkehrsflächen (befahrbar), mit Aussparungen (1/3 bis 1/2 der Gesamtfläche) verlegt, Einbringen eines Sand-Oberbodengemisches (SO) in die Aussparungen und Einkehren auf 1/3 der vollen Steinhöhe. Das Besämen und Befeuchten erfolgt durch den Auftraggeber.

13.65 21A	Gitterplatten Beton 8cm befahrb.SO	m ²
13.65 21B	Gitterplatten Beton 10cm befahrb.SO	m ²
13.65 21C	Gitterplatten Beton 12cm befahrb.SO	m ²
13.65 21D	Gitterplatten Beton 30cm befahrb.SO	m ²
	<i>Kommentar:</i> Diese Platten werden auf Anfrage gesondert produziert.	
13.65 22	Gitterplatten aus Beton für Mulden und Böschungen, mit Aussparungen (1/3 bis 1/2 der Gesamtfläche) verlegt, Einbringen eines Sand-Oberbodengemisches (SO) in die Aussparungen und Einkehren auf 1/3 der vollen Steinhöhe. Das Besämen und Befeuchten erfolgt durch den Auftraggeber.	
13.65 22A	Gitterplatten Beton 8cm Mulden+Böschung	m ²
13.65 22B	Gitterplatten Beton 10cm Mulden+Böschung	m ²
13.65 22C	Gitterplatten Beton 12cm Mulden+Böschung	m ²
13.65 31	Ökopflastersteine aus Beton für Verkehrsflächen, Sandfuge (SF), wasserdurchlässig.	
13.65 31A	Ökopflastersteine Beton 8cm b.50St/m2 SF	m ²
13.65 31B	Ökopflastersteine Beton 8cm ü.50St/m2 SF	m ²
13.65 31C	Ökopflastersteine Beton 10cm b.50St/m2 SF	m ²
13.65 31D	Ökopflastersteine Beton 10cm ü.50St/m2 SF	m ²
13.65 31E	Ökopflastersteine Beton 12cm b.50St/m2 SF	m ²
13.65 31F	Ökopflastersteine Beton 12cm ü.50St/m2 SF	m ²
13.65 32	Ökopflastersteine aus Beton für Verkehrsflächen, mit grüner Fuge, wasserdurchlässig, einschließlich Einbringen eines Sand-Oberbodengemisches (SO) in die Aussparungen und Einkehren auf 1/3 der vollen Steinhöhe. Das Besämen und Befeuchten erfolgt durch den Auftraggeber.	
13.65 32A	Ökopflastersteine Beton 8cm b.50St/m2 SO	m ²
13.65 32B	Ökopflastersteine Beton 8cm ü.50St/m2 SO	m ²
13.65 32C	Ökopflastersteine Beton 10cm b.50St/m2 SO	m ²
13.65 32D	Ökopflastersteine Beton 10cm ü.50St/m2 SO	m ²
13.65 32E	Ökopflastersteine Beton 12cm b.50St/m2 SO	m ²
13.65 32F	Ökopflastersteine Beton 12cm ü.50St/m2 SO	m ²
13.65 41	Betonsteine mit hydraulischer oder mechanischer Spaltpresse spalten. Abgerechnet wird die gespaltene Länge.	
13.65 41A	Spalten Betonsteine b.6cm	m
13.65 41B	Spalten Betonsteine ü.6-10cm	m
13.65 42	Schneiden von Beton-/Ökosteinen. Abgerechnet wird die geschnittene Querschnittsfläche der Platte.	
13.65 42A	Schneiden Beton-/Ökosteine	m ²
13.65 51	Dehnfugen bei Betonsteinpflaster für Fugenausbildungen im Flächenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen, um Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschließlich Reinigen der Fugenkanten und Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterfüllprofils aus geschlossenzelligem, unverrottbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verfüllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten Fugenfüllstoff auf Kunststoffbasis. Fugenfüllstofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des Fugenfüllstoffes 25 %, Shore-A-Härte höchstens 35. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.	
13.65 51A	Dehnfugen Betonsteinpflastersteine 10mm	m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

13.65 51B Dehnfugen Betonsteinpflastersteine ü.10-20mm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

13.65 51C Dehnfugen Betonsteinpflastersteine ü.20-30mm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

13.65 61 Aufzählung (Az) auf Betonsteinpflaster.

13.65 61A Az Abfasen Betonsteine m

Für das Abfasen von geschnittenen oder gezwickten Kanten mit Topfscheibe.

13.65 61B Az Markierungssteine m

Für das Liefern und Einlegen von andersfärbigen Markierungssteinen.

13.65 61C Az Blindensteine m

Für das Liefern und Einlegen von Blindensteinen als Bodeninformation.

13.65 61D Az Steine ohne Fase m

Für das Liefern und Verlegen von Steinen ohne Fase und ohne Scheinfuge mit Sicherungsnoppen.

13.65 61E Az Betonsteinpflaster Mörtelbettung 3-6cm m²

Für eine Mörtelbettung aus Werksmörtel. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

13.66 Pflasterklinker

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick
- eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet
- das Schlämmen und Abrütteln der Fläche
- das Fugenmaterial
- ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund
- Standardfarbe ist rot

2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterklinker:

Im Positionsstichwort sind das Format und die Verlegeart angegeben.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

13.66 01 Pflasterung mit Pflasterklinkersteinen (Pflasterklinker).

13.66 01A Pflasterklinker 25/12/6,5 liegend S/SF m²

13.66 01B Pflasterklinker 25/6,5/12 stehend S/SF m²

13.66 11 Dehnfugen bei Pflasterklinker für Fugenausbildungen im Flächenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen, um Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschließlich Reinigen der Fugenkanten und Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterfüllprofils aus geschlossenzelligem, unverrottbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verfüllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten Fugenfüllstoff auf Kunststoffbasis. Fugenfüllstofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des Fugenfüllstoffes 25%, Shore-A-Härte höchstens 35. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

13.66 11A Dehnfugen Pflasterklinker b.10mm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

13.66 11B Dehnfugen Pflasterklinker ü.10-20mm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

13.66 11C Dehnfugen Pflasterklinker ü.20-30mm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

13.66 12 Schneiden von Pflasterklinkersteinen. Abgerechnet wird die geschnittene Querschnittsfläche der Klinkersteine.

13.66 12A Schneiden Pflasterklinker m²

13.66 21 Aufzählung (Az) auf Pflasterklinker

13.66 21A Az Pflasterklinker Mörtelbettung 3-6cm m²

Für eine Mörtelbettung aus Werksmörtel, 3 bis 6 cm dick.

13.69 Pflasterstufen

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type und die Art der Steine angegeben.

13.69 01 Stufen aus Randbegrenzungssteinen in 20 cm Unterlagsbeton C16/20, einschließlich Fugen aus Zementmörtel. Stufen bis 18 cm hoch und bis 35 cm Auftrittstiefe.

13.69 01A Stufen Großsteine GPS1 Kleinst.KPS1 7/7/7 m

13.69 01B Stufen Großsteine GPS2 Kleinst.KPS1 7/7/7 m

13.69 01C Stufen Großsteine GPS1 Kleinst.KPS2 11/11/11 m

13.69 01D Stufen Großsteine GPS2 Kleinst.KPS2 11/11/11 m

13.69 01E Stufen Leistensteine LS3 Kleinst.KPS1 7/7/7 m

13.69 01F Stufen Leistensteine LS3 Kleinst.KPS2 11/11/11 m

13.69 02 Trittstufen auf bestehende Betonkernstufen in Zementmörtelbett, mit Zementmörtel verfugt, mit Platten aus Granit versetzen, Plattenbreite bis 35 cm. Abgerechnet wird die Summe der Längen der Stufenvorderkanten. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

13.69 02A Trittplatte 3cm m

13.69 02B Trittplatte 4cm m

13.69 03 Setzplatten auf bestehende Betonkernstufen in Zementmörtelbett, mit Zementmörtel verfugt, mit Platten aus Granit versetzen, Plattenhöhe bis 15 cm. Abgerechnet wird die Summe der Längen der Stufenvorderkanten. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

13.69 03A Setzplatte 3cm m

13.69 11 Stufen aus Randbegrenzungssteinen aus Beton, Auftritt ausgepflastert, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm Auftrittstiefe. Im Positionsstichwort ist die Art der Platten angegeben.

13.69 11A Stufen Betonrandstein-Betonsteinpflaster m

13.69 11B Stufen Betonrandstein-Betonpflasterplatten m

13.69 12 Tritt- und Setzstufen aus Beton versetzt in Drainagemörtelbett bis 4 cm oder in Dünnbettmörtel. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

13.69 12A Tritt-u.Setzstufen Betonsteinpflaster m

13.69 12B Tritt-u.Setzstufen Betonpflasterplatten m

13.69 12X Tritt-u.Setzstufen Betonpflasterplatten AG m
Angaben:

13.69 15 Winkelstufen aus Beton, versetzt in Drainagemörtelbett bis 4 cm Dicke oder in Dünnbettmörtel, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Längen der Stufenvorderkanten.

13.69 15X Betonwinkelstufen AG m
Angaben:

13.69 17 Keilstufen aus Beton (Betonkeilstufen), versetzt in Drainagemörtelbett bis 4 cm Dicke oder in Dünnbettmörtel, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Längen der Stufenvorderkanten.

13.69 17X	Betonkeilstufen AG	m
	Angaben:	
13.69 19	Blockstufen aus Beton (Betonblockstufen), versetzt in 20 cm Unterlagsbeton, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Längen der Stufenvorderkanten. Im Positionsstichwort ist die größte Einzellänge angegeben.	
13.69 19A	Betonblockstufen b.0,5m	m
13.69 19B	Betonblockstufen ü.0,5-1m	m
13.69 19X	Betonblockstufen ü.1m bis _____	m
13.71	Böschungen, Stein- und Einfriedungsmauern	
	Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Herstellen von allfällig angegebenen Wandneigungen, Abstufungen, Säulen, Radenausbildungen, Ecken, statische Verstärkungen - Liefern und lagenweises Herstellen der Konstruktion im Zuge des Baufortschrittes - das Verdichten von Hinterfüllungsmaterial - Herstellung einer Wand- oder Säulenkronen	
	<i>Kommentar:</i> <i>Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder sind in eigenen Positionen beschrieben.</i> <i>Als Grundlagen gelten die Verarbeitungshinweise, einschließlich Typenstatik des Steinherstellers. Die Ausschreibung von Wänden außerhalb des in der Typenstatik abgedeckten Anwendungsbereiches bedarf einer auf das konkrete Objekt abgestimmten Dimensionierung des gesamten lastabtragenden Bausystems.</i>	
13.71 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
13.71 00E	Material zu 31.71 Sonderfarben Betrifft Position(en): Sonderfarbe:	
13.71 01	Einseitiges Betonsteinsichtmauerwerk (-mwk.), in ungebundener Bauweise (lose Schlichtung) gemäß Plan des Auftraggebers. Abgerechnet wird nach der größten Ansichtsfläche, gemessen über die äußeren Randbegrenzungen. Im Positionsstichwort ist die Höhe der Wand angegeben.	
13.71 01A	Betonsteinsichtmwk.einseitig b.1,5m	m²
13.71 01B	Betonsteinsichtmwk.einseitig ü.1,5m bis _____	m²
13.71 11	Freistehendes (freist.) Betonsteinsichtmauerwerk (-mwk.) grau, in ungebundener Bauweise (lose Schlichtung) gemäß Plan des Auftraggebers. Abgerechnet wird nach der größten Ansichtsfläche, gemessen über die äußeren Randbegrenzungen. Im Positionsstichwort ist die Höhe der Wand angegeben.	
13.71 11A	Betonsteinsichtmwk.freist.b.1,5m	m²
13.71 11B	Betonsteinsichtmwk.freist.ü.1,5m bis _____	m²
13.71 21	Aufzahlung (Az) auf Betonsteinsichtmauerwerk (-mwk.). Abgerechnet wird die Ansichtsfläche.	
13.71 21A	Az Betonsichtmwk.freist.mit Sichtfuge Sichtfuge mit Mörtel ausgebildet.	m²
13.71 21B	Az Betonsichtmwk.freist.ohne Sichtfuge Ohne Sichtfuge, Steine mit Kleber verbunden.	m²

13.91 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

13.91 05	Geladenes Aushubmaterial (Flächenabtrag) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.	
13.91 05A	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag rein m³ Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)	
13.91 05B	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag Inertabfal b.30% / b.3% m³ Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität 30/3% (SNR 31411-33): • bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • bis 3% organische bodenfremde Bestandteile	
13.91 05C	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag Inertabfall ü.30% / ü.3% m³ Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33): • über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • über 3% organische bodenfremde Bestandteile	
13.91 05D	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag Baurestmassen b.30% / b.3% m³ Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhält. Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37): • bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • bis 3% organische bodenfremde Bestandteile	
13.91 05E	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag Baurestmassen ü.30% / ü.3% m³ Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhält. Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37): • über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • über 3% organische bodenfremde Bestandteile	
13.91 05F	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag Reststoff. m³ Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall- oder Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Reststoffdeponien (Reststoff.) einhält. Bodenaushub Reststoffqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)	
13.91 05G	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag Massenabfall m³ Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall-, Baurestmassen- und Reststoffdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Massenabfalldeponien (Massenabf.) einhält. Bodenaushub Massenabfallqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)	
13.91 06	Geladenes Aushubmaterial (Flächenabtrag) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.	
13.91 06A	Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag (nicht deponierbar) m³ Für nicht gefährliches verunreinigtes Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung keine Deponieklasse einhält. Schlüsselnummer (SNR) gemäß Gutachten: 	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
13.91 10	Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Mutterboden (AKL-M).	
13.91 10A	Transport Mutterboden (AKL-M) m³	

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Transportieren (Transport).

Örtlichkeit:

13.91 10B	Verwerten Mutterboden (AKL-M)	m³
	Verwerten.	

13.91 10C	Transportieren u.Verwerten Mutterboden (AKL-M)	m³
	Transportieren und verwerten.	

13.91 11	Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Oberboden (AKL-O).	
-----------------	--	--

13.91 11A	Transport Oberboden (AKL-O)	m³
	Transportieren (Transport).	
	Örtlichkeit:	

13.91 11B	Verwerten Oberboden (AKL-O)	m³
	Verwerten.	

13.91 11C	Transportieren u.Verwerten Oberboden (AKL-O)	m³
	Transportieren und verwerten.	