

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 15 - Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

ULG 1500 Wählbare Vorbemerkungen

ULG 1501 Schlitzte herstellen

ULG 1503 Durchbrüche herstellen

ULG 1511 Schlitzte schließen

ULG 1513 Durchbrüche schließen

ULG 1521 Sägen (Schneiden)

ULG 1523 Bohren

15 Schlitz, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Ver- und Entsorgungsleitungen:

Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für eine Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.

2. Statik:

Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber geklärt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- das Entsorgen von Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse, einschließlich Gerüste)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2253 Mechanisches Bearbeiten von Beton und Mauerwerk - Bohr- und Schneidearbeiten - Werkvertragsnorm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

15.00 Wählbare Vorbemerkungen

15.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

15.00 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

15.01 Schlitz herstellen

1. Herstellen von Schlitzen:

Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitzen (z.B. durch Stemmen, Fräsen), ohne Unterschied ob in verputzten oder unverputzten Wänden, beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- lotrechte Schlitz im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitz vor dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben sind und im Verband hergestellt werden

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Schlitz in Naturstein- oder Mischmauerwerk

15.01 01 Schlitz, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.

15.01 01A Schlitz b.5cm Mwk.b.10cm

m

15.01 01B	Schlitze b.5cm Mwk.ü.10-20cm	m
15.01 01C	Schlitze b.5cm Mwk.ü.20-30cm	m
15.01 02	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.01 02A	Schlitze ü.5-10cm Mwk.b.10cm	m
15.01 02B	Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm	m
15.01 02C	Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.20-30cm	m
15.01 03	Schlitze, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Gipsdielen und Gasbeton (Gi.Ga.) herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.01 03A	Schlitze b.5cm Gi.Ga.b.10cm	m
15.01 03B	Schlitze b.5cm Gi.Ga.ü.10-20cm	m
15.01 03C	Schlitze b.5cm Gi.Ga.ü.20-30cm	m
15.01 04	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Gipsdielen und Gasbeton (Gi.Ga.) herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.01 04A	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.b.10cm	m
15.01 04B	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.ü.10-20cm	m
15.01 04C	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.ü.20-30cm	m
15.01 05	Schlitze, bis 5 cm tief, in Wänden aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.01 05A	Schlitze b.5cm Beton b.10cm	m
15.01 05B	Schlitze b.5cm Beton ü.10-20cm	m
15.01 05C	Schlitze b.5cm Beton ü.20-30cm	m
15.01 06	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Wänden aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.01 06A	Schlitze ü.5-10cm Beton b.10cm	m
15.01 06B	Schlitze ü.5-10cm Beton ü.10-20cm	m
15.01 06C	Schlitze ü.5-10cm Beton ü.20-30cm	m
15.01 07	Schlitze, bis 5 cm tief, in Wänden aus Mantelbeton herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.01 07A	Schlitze b.5cm Mantelbeton b.10cm	m
15.01 07B	Schlitze b.5cm Mantelbeton ü.10-20cm	m
15.01 07C	Schlitze b.5cm Mantelbeton ü.20-30cm	m
15.01 08	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Wänden aus Mantelbeton herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.01 08A	Schlitze ü.5-10cm Mantelbeton b.10cm	m
15.01 08B	Schlitze ü.5-10cm Mantelbeton ü.10-20cm	m
15.01 08C	Schlitze ü.5-10cm Mantelbeton ü.20-30cm	m
15.03	Durchbrüche herstellen	

Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob in unverputzten oder verputzten Bauteilen beschrieben.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne dieser Unterleistungsgruppe.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Durchbrüche in Gipsdielen und Gasbeton
- Durchbrüche in Naturstein- oder Mischmauerwerk

15.03 01	Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blähton (Mwk.), ausgenommen Sichtmauerwerk, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.	
15.03 01A	WD b.0,1m2 Mwk.b.15cm	Stk
15.03 01B	WD b.0,1m2 Mwk.ü.15-30cm	Stk
15.03 01C	WD b.0,1m2 Mwk.ü.30-40cm	Stk
15.03 01D	WD b.0,1m2 Mwk.ü.40-50cm	Stk
15.03 03	Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.	
15.03 03A	WD b.0,1m2 Beton b.15cm	Stk
15.03 03B	WD b.0,1m2 Beton ü.15-30cm	Stk
15.03 03C	WD b.0,1m2 Beton ü.30-40cm	Stk
15.03 03D	WD b.0,1m2 Beton ü.40-50cm	Stk
15.03 05	Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Mantelbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.	
15.03 05A	WD b.0,1m2 Mantelbeton b.20cm	Stk
15.03 05B	WD b.0,1m2 Mantelbeton ü.20-30cm	Stk
15.03 06	Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Decken (DD) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, Dicke gemessen im Durchbruch. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.	
15.03 06A	DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm	Stk
15.03 06B	DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.10-20cm	Stk
15.03 06C	DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.20-30cm	Stk
15.03 07	Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Decken mit Hohlkörpern, einschließlich eines etwaigen Aufbetons (nicht durch den Fertigteilträger).	
15.03 07A	DD b.0,1m2 Hohlkörper	Stk
15.11	Schlitzte schließen	
15.11 01	Schlitzte, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitzte angegeben.	
15.11 01A	Schlitzte b.5cm schließen b.10cm	m
15.11 01B	Schlitzte b.5cm schließen ü.10-20cm	m
15.11 01C	Schlitzte b.5cm schließen ü.20-30cm	m
15.11 02	Schlitzte, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitzte angegeben.	
15.11 02A	Schlitzte ü.5-10cm schließen b.10cm	m

15.11 02B	Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm	m
15.11 02C	Schlitze ü.5-10cm schließen ü.20-30cm	m
15.11 03	Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden aus Gipsdielen oder Gasbeton (Gi.Ga.) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.11 03A	Schlitze b.5cm Gi.Ga.schließen b.10cm	m
15.11 03B	Schlitze b.5cm Gi.Ga.schließen ü.10-20cm	m
15.11 03C	Schlitze b.5cm Gi.Ga.schließen ü.20-30cm	m
15.11 04	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden aus Gipsdielen oder Gasbeton (Gi.Ga.) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.11 04A	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.schließen b.10cm	m
15.11 04B	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.schließen ü.10-20cm	m
15.11 04C	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.schließen ü.20-30cm	m
15.11 11	Aufzählung (Az) auf Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden schließen, für das hohlraumfreie Ausfüllen wegen einer Gasleitung. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.11 11A	Az Schlitze schließen f.Gasrohr b.10cm	m
15.11 11B	Az Schlitze schließen f.Gasrohr ü.10-20cm	m
15.11 11C	Az Schlitze schließen f.Gasrohr ü.20-30cm	m
15.11 21	Überspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Übergriff, Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.11 21A	Überspannen Schlitze b.10cm	m
15.11 21B	Überspannen Schlitze ü.10-20cm	m
15.11 21C	Überspannen Schlitze ü.20-30cm	m
15.11 22	Überspannen der Schlitze, Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers, einschließlich Traggerippe. Abgerechnet wird die Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
15.11 22A	Überspannen Schlitze+Tragk.b.10cm	m
15.11 22B	Überspannen Schlitze+Tragk.ü.10-20cm	m
15.11 22C	Überspannen Schlitze+Tragk.ü.20-30cm	m
15.13	Durchbrüche schließen	
Im Folgenden ist das Schließen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob mit oder ohne Leitungen beschrieben.		
15.13 01	Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m ² groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.	
15.13 01A	WD b.0,1m² schließen b.15cm	Stk
15.13 01B	WD b.0,1m² schließen ü.15-30cm	Stk
15.13 01C	WD b.0,1m² schließen ü.30-40cm	Stk
15.13 01D	WD b.0,1m² schließen ü.40-50cm	Stk

15.13 03	Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, einschließlich Anschlussputz bis 0,25 m2 je Seite. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.	
15.13 03A	WD b.0,1m2 schließen+Putz b.15cm	Stk
15.13 03B	WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.15-30cm	Stk
15.13 03C	WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.30-40cm	Stk
15.13 03D	WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.40-50cm	Stk
15.13 11	Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.	
15.13 11A	DD b.0,1m2 schließen b.15cm	Stk
15.13 11B	DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm	Stk
15.13 11C	DD b.0,1m2 schließen ü.30-40cm	Stk
15.13 11D	DD b.0,1m2 schließen ü.40-50cm	Stk
15.13 13	Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, einschließlich Anschlussputz bis 0,25 m2 auf der Unterseite, einschließlich eines etwaigen Putzträgers. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.	
15.13 13A	DD b.0,1m2 schließen+Putz b.15cm	Stk
15.13 13B	DD b.0,1m2 schließen+Putz ü.15-30cm	Stk
15.13 13C	DD b.0,1m2 schließen+Putz ü.30-40cm	Stk
15.13 13D	DD b.0,1m2 schließen+Putz ü.40-50cm	Stk

15.21 Sägen (Schneiden)

1. Auslösen Bauteile:

Das Auslösen der ausgeschnittenen Bauteile einschließlich der etwa notwendigen Zerkleinerung in abtransportierbare Stücke gelten als Abbrucharbeiten.

Schäden, die durch nicht absaugbare Kühlwassermengen entstehen können (z.B. bei Deckenschnitten, bei Schnitten in Mantelbetonwänden und Verputzdurchnässung) werden dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen dann nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Sichern und Abstützen gegen Umkippen oder Herunterfallen von ausgeschnittenen Wand- oder Deckenteilen
- Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten
- schräges Schneiden bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten
- Abschränken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen)

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Das Umstellen der Schneideeinrichtung wird, unabhängig wie oft die Schneideeinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet.

Kommentar:

Baustelleneinrichtungen:

Die vorliegenden, standardisierten Texte für Sägen und Bohren sind unter der Voraussetzung erstellt, dass die Ausschreibung gemeinsam mit anderen Baumeisterarbeiten erfolgt. Bei beabsichtigter, gesonderter Ausschreibung der Leistungen sind entsprechende Bestimmungen aus der LG 00 und Positionen der LG 01 auszuschreiben.

Abbrucharbeiten sind in der LG 02 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Sägen an schrägen Bauteilen mit einer Neigung über 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten (z.B. Sargdeckel)
- Arbeiten auf Dächern
- Trockenschnitte

15.21 01	Umstellen.	
15.21 01A	Umstellen Schneideeinrichtungen Aller erforderlichen Schneideeinrichtungen. Betrifft Position(en): Anzahl der Gebäude: Anzahl der Stockwerke: Größte Entfernung im gleichen Stockwerk:	PA
15.21 11	Sägen von Wänden, ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Schnittlänge x Tiefe).	
15.21 11A	Sägen Wand-Mwk./Beton/Mantelbeton Aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) und Mantelbeton.	m²
15.21 11B	Sägen Wand-Stahlbeton Aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte.	m²
15.21 12	Sägen von Stahlbeton-Decken, ohne Unterschied der Dicke der Decke. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Schnittlänge x Tiefe).	
15.21 12A	Sägen Decke-Stahlbeton nach unten Aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, lotrecht nach unten.	m²
15.21 12B	Sägen Decke-Stahlbeton nach oben Aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, lotrecht nach oben.	m²
15.21 21	Aufzählung (Az) auf Sägen von Wänden und Decken.	
15.21 21A	Az Sägen f.Stahleinlagen ü.2,01cm² Für das Durchtrennen von Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,01 cm ² . Abgerechnet die Summe der Schnittflächen durch die Stahleinlagen in cm ² (= VE).	VE
15.21 21C	Az Sägen Wand f.1f-Schnitt ü.5-45Grad Für einfach geneigte Schnitte (1f.) über 5 bis 45 Grad in Wänden.	m²
15.21 22	Aufzählung (Az) beim Sägen.	
15.21 22A	Az Sägen f.Absaugen Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.	m²

15.23 Bohren

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten
- schräges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten
- Abschränken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen)
- Zerkleinern der Bohrkern bei Kernbohrungen in transportierbare Stücke

2. Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht überschritten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Das Umstellen der Bohreinrichtung wird, unabhängig wie oft die Bohreinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet.

Kommentar:

Baustelleneinrichtungen:

Die vorliegenden, standardisierten Texte für Sägen und Bohren sind unter der Voraussetzung erstellt, dass die Ausschreibung gemeinsam mit anderen Baumeisterarbeiten erfolgt. Bei beabsichtigter, gesonderter Ausschreibung der Leistungen sind entsprechende Bestimmungen aus der LG 00 und Positionen der LG 01 auszuschreiben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Bohren an schrägen Bauteilen mit einer Neigung über 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten (z.B. Sargdeckel)
- Bohrungen über Kopf
- Arbeiten auf Dächern

15.23 01	Umstellen.	
15.23 01A	Umstellen Bohreinrichtungen	PA
	Aller erforderlichen Bohreinrichtungen. Betrifft Position(en): Anzahl der Gebäude: Anzahl der Stockwerke: Größte Entfernung im gleichen Stockwerk:	
15.23 11	Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.	
15.23 11A	Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm	m
15.23 11B	Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.ü.24-52mm	m
15.23 12	Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.	
15.23 12A	Bohren Stahlbeton 10-24mm	m
15.23 12B	Bohren Stahlbeton ü.24-52mm	m
15.23 21	Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.	
15.23 21C	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.52-102mm	m
15.23 21D	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.102-152mm	m
15.23 21E	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm	m
15.23 21F	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.202-302mm	m
15.23 21G	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.302-402mm	m
15.23 21H	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.402-502mm	m
15.23 22	Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte und der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.	
15.23 22C	Kernbohrung Stahlbeton ü.52-102mm	m
15.23 22D	Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mm	m
15.23 22E	Kernbohrung Stahlbeton ü.152-202mm	m
15.23 22F	Kernbohrung Stahlbeton ü.202-302mm	m
15.23 22G	Kernbohrung Stahlbeton ü.302-402mm	m
15.23 22H	Kernbohrung Stahlbeton ü.402-502mm	m

15.23 31	Aufzahlung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk, unbewehrtem Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton.	
15.23 31A	Az Bohrung f.Stahleinlagen ü.2,01cm2 Für das Durchbohren von Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,01 cm2. Abgerechnet die Summe der durchtrennten Flächen der Stahleinlagen in cm2 (= VE).	VE
15.23 31C	Az Bohrung 1f-Schnitt ü.5-45Grad Für einfach (1f.) geneigte Bohrungen über 5 bis 45 Grad.	Stk
15.23 31G	Az Bohrung 2f-Schnitt ü.5-45Grad Für zweifach (2f.) geneigte Bohrungen über 5 bis 45 Grad.	Stk
15.23 31I	Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.	Stk