

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 22 - Dachdeckerarbeiten**

**Kennung: HB    Version: 023**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

**Vorversion:**

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2200    Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2214    Deckung m.Dachziegeln**
- ULG 2215    Deckung m.Betondachsteinen**
- ULG 2216    Deckung m.ebenen Faserzementdachplatten**
- ULG 2217    Deckung m.profilierten Faserzementdachplatten**
- ULG 2218    Deckung m.Faserzement-Wellplatten (Dachpl.)**
- ULG 2219    Deckung m.Polymerbitumen-Dachschindeln**
- ULG 2290    Regieleistungen**

**22****Dachdeckerarbeiten**

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Allgemeines:**

Alle Leistungen gelten für Dachneigungen bis 45 Grad.

Die Preise für die Deckung gelten ohne Unterschied, ob mit oder ohne Unterdach beziehungsweise Unterspannung.

**2. Windlast - Berechnung:**

Die Windlast-Berechnung gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftraggeber.

Eine vereinfachte grafische Darstellung (z.B. Dachdraufsicht M 1:100 mit einer Darstellung der Windlastbereiche) der Dachfläche wird vom Auftraggeber beigestellt.

Die Ausführung (Dimensionierung) und die Art der systemgerechten Befestigung für die jeweiligen Dachflächen erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers.

**3. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m
- bei Arbeitshöhen über 3,2 m alle Erschwernisse, einschließlich etwaigem erhöhtem Aufwand für den Materialtransport
- Ausstiegsfenster mit einer Einscheiben-Sicherheitsverglasung und Einbaurahmen

**4. Farben:****4.1 Standardfarben:**

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

**4.2 Sonderfarben:**

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

**5. Edelstahl:**

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

**6. Skizze:**

Im Folgenden wird der Begriff Skizze für die einfachste Darstellungsmöglichkeit (z.B. Zeichnung, Plan) verwendet.

**7. Abkürzungen:**

- ED für Einfachdeckungen
- DD für Doppeldeckungen

**8. Deckregeln:**

Für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten gelten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich bei der Bundesinnung der Dachdecker, 1040 Wien, Schaumburggasse 20/6) und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

*Kommentar:*

*Für gebrauchtes, im Dachboden gelagertes Deckungsmaterial wird bei vorhandenem Unterdach oder vorhandener Unterspannung eine Aufzahlung für die Erschwernis des Transportes auf das Dach verrechnet.*

*Sicherheits- und Schutzeinrichtungen für spätere Arbeiten sind in der LG 25 beschrieben.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Dachneigungen über 60 Grad
- Maßnahmen zur Befestigung von Solar- und Fotovoltaik-Halterungen
- Instandsetzungsarbeiten

*Etwa erforderliche Schutzgerüste sind in der LG 04 beschrieben. Schalungen, Trag- und Konterlattungen sind in der LG 36 (Zimmermeisterarbeiten) beschrieben. Sanierungen von gemauerten Fangköpfen sind mit der LG 14 auszuschreiben.*

*Literaturhinweise (z.B.):*

- ÖNORM A 2050: Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot, Zuschlag
- ÖNORM B 1991-1-3: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten
- ÖNORM B 1991-1-4: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten
- ÖNORM B 2107-1: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2107-2: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2107-3: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)

- ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauwesen
- ÖNORM B 2118: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten
- ÖNORM B 2219: Dachdeckerarbeiten – Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneefangsystemen
- ÖNORM B 3419: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen
- ÖNORM EN 354: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel
- ÖNORM EN 355: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer
- ÖNORM EN 362: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente
- ÖNORM EN 364: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Prüfverfahren
- ÖVE/ÖNORM E 8049-1: Blitzschutz baulicher Anlagen - Allgemeine Grundsätze
- BGBI: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Bauarbeitenkoordinationsgesetz, Bauarbeiterschutverordnung

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

## 22.00 Wählbare Vorbemerkungen

22.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

### 22.00 01A Materialprüfung

Die Mindestanforderungen an das Material gemäß ÖNORM werden über Aufforderung des Auftraggebers nachgewiesen.

### 22.00 01V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

## 22.14 Deckung m.Dachziegeln

### Deckungsmaterial:

Dachziegel sind keramische Erzeugnisse.

Standardausführung: naturrote Ziegel

Das Neumaterial wird gesondert vom Altmaterial in geschlossener Fläche verlegt.

Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nur auf Anordnung des Auftraggebers.

### Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dachdeckungen mit Engoben
- Dachdeckungen mit Glasuren
- Mischdeckungen und historische Doppeldeckungen
- bei Doppeldeckungen (DD) andere Ziegellängen, Schnittformen und Materialdicken
- Belichtungsformstücke
- andere Schneefangsysteme

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

22.14 01 Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.

Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.

### 22.14 01A Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Ziegeldeckung

m<sup>2</sup>

Für Deckungen mit Dachziegeln.

22.14 02 Dachziegeldeckung mit Taschen (Ziegeltasche), als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben.

### 22.14 02A Ziegeltasche DD eckig 18/20x38/40cm

m<sup>2</sup>

Mit geraden Ecken.

### 22.14 02B Ziegeltasche DD eckig 19/20x42cm

m<sup>2</sup>

Mit geraden Ecken.

### 22.14 02C Ziegeltasche DD gerundet 19/20x40cm

m<sup>2</sup>

Mit gerundeten Ecken.

| LGPosNr.         | Positionsstichwort                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22.14 03         | Dachziegeldeckung mit Biberschwanzziegeln, als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.<br>Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben.                                                   |                      |
| <b>22.14 03A</b> | <b>Biberschwanzziegel DD Rundschnitt 18/20x38/40cm</b><br>Mit Rundschnitt.                                                                                                                                                               | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 03B</b> | <b>Biberschwanzziegel DD Rundschnitt 19/20x42cm</b><br>Mit Rundschnitt.                                                                                                                                                                  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 03C</b> | <b>Biberschwanzziegel DD Segmentschnitt 19/20x40cm</b><br>Mit Segmentschnitt.                                                                                                                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 04         | Strangfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.<br>Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.                                                                                                              |                      |
| <b>22.14 04A</b> | <b>Strangfalzziegeldeckung/Strangdachziegel 20-21cm</b><br>Strangfalzziegel - "Steinbrück" - mit Seitenfalzausbildung.<br>• Lattenabstand: 24 bis 31 cm                                                                                  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 05         | Pressfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.<br>Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.                                                                                                               |                      |
| <b>22.14 05A</b> | <b>Pressfalz-/Strangfalzziegeldeckung 20-21cm</b><br>Strangfalzziegel - gepresst, mit doppelter Seitenfalz- und Kopffalzausbildung.<br>• Lattenabstand: 28 bis 34 cm                                                                     | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 05B</b> | <b>Pressfalzziegeldeckung eben 19-22cm</b><br>Mit ebenflächigen Dachziegeln.<br>• Lattenabstand: 28 bis 35 cm                                                                                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 05C</b> | <b>Pressfalzziegeldeckung eben 22-25cm</b><br>Mit ebenflächigen Dachziegeln.<br>• Lattenabstand: 33 bis 40 cm                                                                                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 05D</b> | <b>Pressfalzziegeldeckung profiliert 19-22cm</b><br>Mit profilierten Dachziegeln.<br>• Lattenabstand: 28 bis 35 cm                                                                                                                       | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 05E</b> | <b>Pressfalzziegeldeckung profiliert 22-25cm</b><br>Mit profilierten Dachziegeln.<br>• Lattenabstand: 33 bis 40 cm                                                                                                                       | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 06         | Biberfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>22.14 06A</b> | <b>Biberfalzziegeldeckung</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 07         | Dachziegeldeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Taschen oder Biberschwanzziegeln, als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.<br>Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben. |                      |
| <b>22.14 07A</b> | <b>Gebrauchte Dachziegel DD 18/20x38/40cm</b>                                                                                                                                                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 07B</b> | <b>Gebrauchte Dachziegel DD 19/20x42/46cm</b>                                                                                                                                                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 08         | Strangfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.<br>Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.                                                                                                                  |                      |
| <b>22.14 08A</b> | <b>Gebrauchte Strangfalzziegel</b><br>Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Strangfalzziegeln.                                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b> |

| LGPosNr.         | Positionsstichwort                                                                                                                                                                                                       | EH                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22.14 09         | Pressfalzziegeldeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Pressfalzziegeln, auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.<br>Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.                                    |                      |
| <b>22.14 09A</b> | <b>Gebrauchte Pressfalzziegel 19-22cm</b><br>• Lattenabstand 28 bis 35 cm                                                                                                                                                | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 09B</b> | <b>Gebrauchte Pressfalzziegel 22-25cm</b><br>• Lattenabstand über 33 bis 40 cm                                                                                                                                           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 10         | Biberfalzziegeldeckung, mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Biberfalzziegeln, auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.                                                                                          |                      |
| <b>22.14 10A</b> | <b>Gebrauchte Biberfalzziegel</b>                                                                                                                                                                                        | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 15         | Fugenverstrich (Längs- und Quertugen) an der Innenseite der Dachfläche mit Kalkzementmörtel bei Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung).<br>Abgerechnet wird die Dachfläche ohne Unterschied der Neigung und ohne Zuschläge. |                      |
| <b>22.14 15A</b> | <b>Fugenverstrich Taschen/Biberschwanzz-Ziegeldeckung DD</b><br>Bei Deckungen mit Taschen oder Biberschwanzziegeln.<br>• als Doppeldeckung<br>Arbeitshöhe: <input type="text"/>                                          | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 15B</b> | <b>Fugenverstrich Strangfalz-/Biberfalz-Ziegeldeckung ED</b><br>Bei Deckungen mit Strangfalzziegeln und Biberfalzziegeln.<br>• als Einfachdeckung<br>Arbeitshöhe: <input type="text"/>                                   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 15C</b> | <b>Fugenverstrich Pressfalz-Ziegeldeckung ED</b><br>Bei Deckungen mit Pressfalzziegeln.<br>• als Einfachdeckung<br>Arbeitshöhe: <input type="text"/>                                                                     | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 17         | Aufzahlung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.                                                                                                                       |                      |
| <b>22.14 17A</b> | <b>Az Ziegeldeckung ED f.Erschwernisse Unterdach</b><br>Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum.<br>• bei Einfachdeckungen                                                                                          | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.14 17B</b> | <b>Az Ziegeldeckung DD f.Erschwernisse Unterdach</b><br>Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum.<br>• bei Doppeldeckungen                                                                                           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.14 18         | Aufzahlung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für das einseitige Anarbeiten.                                                                                                                                   |                      |
| <b>22.14 18A</b> | <b>Az Ziegeldeckung ED f.Anarbeiten/gerade</b><br>An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).<br>• bei Einfachdeckungen                                                                                      | <b>m</b>             |
| <b>22.14 18B</b> | <b>Az Ziegeldeckung DD f.Anarbeiten/gerade</b><br>An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).<br>• bei Doppeldeckungen                                                                                       | <b>m</b>             |
| <b>22.14 18C</b> | <b>Az Ziegeldeckung ED f.Anarbeiten/schräg</b><br>An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).<br>• bei Einfachdeckungen                                                                                                 | <b>m</b>             |
| <b>22.14 18D</b> | <b>Az Ziegeldeckung DD f.Anarbeiten/schräg</b>                                                                                                                                                                           | <b>m</b>             |

An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).

- bei Doppeldeckungen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22.14 19  | Aufzählung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung).                                                                                                                                                                                                         |                |
| 22.14 19A | <b>Az Ziegeldeckung ED f.Neigung ü.45-60°</b><br>Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.<br>• bei Einfachdeckungen                                                                                                              | m <sup>2</sup> |
| 22.14 19B | <b>Az Ziegeldeckung DD f.Neigung ü.45-60°</b><br>Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.<br>• bei Doppeldeckungen                                                                                                               | m <sup>2</sup> |
| 22.14 19C | <b>Az Ziegeldeckung f.Ortgangziegel</b><br>Für das Eindecken mit Ortgangziegeln, einschließlich Befestigungen.                                                                                                                                                   | m              |
| 22.14 19D | <b>Az Ziegeldeckung f.Abdichten Innenrand</b><br>Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse) mit Schaumstoffdichtkeilen.                                                                                                                          | m              |
| 22.14 19E | <b>Az Ziegeldeckung f.Vogelschutz</b><br>Für das Einsetzen von Kamm-Elementen als Vogelschutz an der Traufe.                                                                                                                                                     | m              |
| 22.14 19F | <b>Az Ziegeldeckung f.Vogelschutz m.Höhenausgleich</b><br>Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen mit Kamm, aus Kunststoff, als Vogelschutz und Höhenausgleich.<br>• Profilhöhe: 30 cm                                                                   | m              |
| 22.14 19G | <b>Az Ziegeldeckung f.Höhenausgleich</b><br>Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen, aus Kunststoff, als Höhenausgleich.<br>• Profilhöhe: 30 cm                                                                                                          | m              |
| 22.14 19H | <b>Az Ziegeldeckung Fläche f.Kronendeckung DD</b><br>Auf Dachziegeldoppeldeckungen für eine Ausführung als Kronendeckung.                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |
| 22.14 21  | First- und Grateindeckung mit Ziegeln auf vorhandener First- und Gratlattung.<br>Jeder Firstziegel wird mit Klammern befestigt, bei Vermörtelungen mit Edelstahl- oder Kupferdraht verhängt.                                                                     |                |
| 22.14 21A | <b>First-/Gratziegel Falzfirst trocken verlegt</b><br>Mit First-/Gratziegeln, trocken verlegt.<br>• mit profiliertem Falzfirst mit Deckwulst<br><br><i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i><br><i>Änderung: Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.</i> | m              |
| 22.14 21B | <b>First-/Gratziegel Falzfirst+Mörtel</b><br>Mit First-/Gratziegeln, in Mörtel verlegt.<br>• mit profiliertem Falzfirst mit Deckwulst<br><br><i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i><br><i>Änderung: Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.</i>        | m              |
| 22.14 21C | <b>First-/Gratziegel Glattfirst trocken verlegt</b><br>Mit First-/Gratziegeln, trocken verlegt.<br>• mit Glattfirst<br><br><i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i><br><i>Änderung: Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.</i>                          | m              |
| 22.14 21D | <b>First-/Gratziegel Glattfirst+Mörtel</b>                                                                                                                                                                                                                       | m              |

Mit First-/Gratziegeln, in Mörtel verlegt.

- mit Glattfirst

*Änderung:* *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*  
 Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.

**22.14 21E Anfang-/Endscheiben f.First-/Grat-Ziegeldeckung** **Stk**  
 Mit Anfang- und/oder Endscheiben.

*Änderung:* *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*  
 Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.

**22.14 21F Grat-Anfangziegel f.First-/Grat-Ziegeldeckung** **Stk**  
 Mit Grat-Anfangziegel.

*Änderung:* *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*  
 Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.

**22.14 21G Verteiler 3-achsig f.First-/Grat-Ziegeldeckung** **Stk**  
 Mit Verteilern, 3-achsig.

*Änderung:* *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*  
 Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.

**22.14 21H Verteiler 4-achsig f.First-/Grat-Ziegeldeckung** **Stk**  
 Mit Verteilern, 4-achsig.

*Änderung:* *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*  
 Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.

**22.14 21I First-/Pultziegel Ziegeldeckung** **m**  
 Mit First-Pultziegeln, trocken verlegt.

*Änderung:* *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*  
 Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.

**22.14 21J First-/Gratlatte Ziegeldeckung** **m**  
 First- oder Gratlatte, in der Höhenlage den technischen Erfordernissen angepasst, verlegen.

*Änderung:* *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*  
 Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.

---

**22.14 22 Ent- und Belüftungselemente für Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung)**

**22.14 22A Entlüft.-Elemente Kunstst.f.First-/Grat-Ziegeldeckung** **m**  
 Unterlegen mit Entlüftungs-Elementen aus Kunststoff.

**22.14 22B Entlüft.-Elemente Alu f.First-/Grat-Ziegeldeckung** **m**  
 Unterlegen mit Entlüftungs-Elementen aus Metall, Alu beschichtet.

**22.14 22C Lüftungsband f.Ziegeldeckung** **m**  
 Durchlaufendes Lüftungsband aus Streckmetall, einschließlich Zusatzlattungen.

**22.14 22D Lüfterziegel f.Ziegeldeckung ED** **Stk**  
 Lüfterziegel für Einfachdeckungen.

**22.14 22E Lüfterset f.Ziegeldeckung DD** **Stk**  
 Lüfterset für Doppeldeckung.

**22.14 22F Belüftungsgitter/Vogelschutz Traufe f.Ziegeldeckung** **m**  
 Belüftungsgitter bei Konterlattung als Vogelschutz im Traufenbereich.

---

**22.14 25 Zubehör für Durchdringungen bei Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung).**

**22.14 25A Dunstrohrset Ton f.Ziegeldeckung b.150mm** **Stk**

Dunstrohraufsatz aus Ton, bestehend aus:

- Durchgangsziegel
- Dunstrohr mit Abdeckkappe
- Anschlussschlauch mit Reduktion

Nenn-Durchmesser (DN): bis 150 mm

## 22.14 25B **Dunstrohrset Kunststoff f.Ziegeldeckung b.100mm** **Stk**

Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus:

- Durchgangselement
- Rohr mit Abdeckkappe
- Anschlussschlauch mit Reduktion

Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm

## 22.14 25C **Dunstrohrset Kunststoff f.Ziegeldeckung ü.100mm** **Stk**

Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus:

- Durchgangselement
- Rohr mit Abdeckkappe
- Anschlussschlauch mit Reduktion

Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm:

## 22.14 25D **Antennenaufsatz Ton f.Ziegeldeckung** **Stk**

Antennenaufsatz aus Ton, einschließlich Durchgangsziegel.

Zusätzliche Angaben:

## 22.14 25E **Rohr-u.Kabeldurchführungen Ton f.Ziegeldeckung** **Stk**

Rohr- und Kabeldurchführungen aus Ton.

Zusätzliche Angaben:

## 22.14 25F **Az Ziegeldeckung m.Unterdach f.Dichtmanschette** **Stk**

Aufzählung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten.

Zusätzliche Angaben:

## 22.14 26 **Sonderelemente für Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckungen).**

## 22.14 26A **Stand-/Grundplatte f.Ziegeldeckung** **Stk**

Grundplatte aus Metall in Ziegelform, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlatzungen.

## 22.14 26B **Steigtritt-Set f.Ziegeldeckung** **Stk**

Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatzungen, bestehend aus:

- Grundplatte aus Metall in Ziegelform
- Steigtritt

## 22.14 26C **Stufenrost-Set 40x25cm f.Ziegeldeckung** **Stk**

Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatzungen, bestehend aus:

- zwei Grundplatten aus Metall in Ziegelform
- mit Stütze und Haltebügel
- Stufenrost ca. 40 x 25 cm

## 22.14 26D **Stufenrost-Set 80x25cm f.Ziegeldeckung** **Stk**

Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatzungen, bestehend aus:

- zwei Grundplatten aus Metall in Ziegelform
- mit Stütze und Haltebügel
- Stufenrost ca. 80 x 25 cm

## 22.14 26E **Laufrost-System f.Ziegeldeckung** **m**

Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatungen, bestehend aus:

- Grundplatten aus Metall in Ziegelform
- einschließlich Stützen
- Laufrostbügel und Laufrost

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.14 26G</b> | <b>Schneefangbaum f.Ziegeldeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlatungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall in Ziegelform</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>       |            |
| <b>22.14 26H</b> | <b>Schneehalter Metall f.Ziegeldeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Stk</b> |
|                  | Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>22.14 26I</b> | <b>Schneehalter Ton f.Ziegeldeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stk</b> |
|                  | Schneehalter (Schneestopziegel) aus Ton.                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>22.14 26J</b> | <b>Ausstiegfenster feuerverzinkt/beschicht.f.Ziegeldeckung</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• feuerverzinkt und beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>                                           |            |
| <b>22.14 26K</b> | <b>Ausstiegfenster Cu f.Ziegeldeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kupfer (Cu)</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>                                                         |            |
| <b>22.14 26L</b> | <b>Ausstiegfenster Kunststoff f.Ziegeldeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>                                                          |            |
| <b>22.14 26M</b> | <b>Ausstiegfenster m.Metalleinfassung f.Ziegeldeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfsattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: ca. 40 x 55 cm</li> <li>• verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>     |            |
| <b>22.14 30</b>  | <b>Aufzählung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeld.).</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>22.14 30A</b> | <b>Az Ziegeld.f.Ausschn.UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b> |
|                  | Für das Ausschneiden (Ausschn.) des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.                         |            |
| <b>22.14 30B</b> | <b>Az Ziegeld.f.Ausschn.UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>m</b>   |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge. |            |
| <b>22.14 30C</b> | <b>Az Ziegeld.f.Ausschn.UD winddicht b.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Stk</b> |

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

**22.14 30D      Az Ziegeld.f.Ausschn.UD winddicht ü.0,1m2      m**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

---

**22.14 31      Aufzählung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für das Beidecken.**

**Kommentar:**

*Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.*

**22.14 31A      Az Ziegeldeckung f.Beidecken Stütze ED      Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Einfachdeckungen

**22.14 31B      Az Ziegeldeckung f.Beidecken Stütze DD      Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Doppeldeckungen

**22.14 31C      Az Ziegeldeckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2      Stk**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung bis 0,5 m<sup>2</sup>

**22.14 31D      Az Ziegeldeckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2      m**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung über 0,5 m<sup>2</sup>:

Abgerechnet wird die Länge.

---

**22.14 41      Aufzählung (Az) auf Ziegeldoppeldeckungen für das Eindecken der Dachränder in Mörtel.**

**Kommentar:**

*Ganz im Mörtel verlegte Dachziegeldeckungen sind frei zu formulieren.*

**22.14 41A      Az DD Ziegeldeckung f.Ränder/Umsäumungen m.Mörtel      m**

Für die Verlegung an Dachrändern und Umsäumungen in Mörtel.

Sonstige Angaben:

---

**22.14 42      Aufzählung (Az) auf Ziegeldoppeldeckungen für Runddeckungen.**

Abgerechnet wird die rundgedeckte Fläche.

**22.14 42A      Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Kegel      m<sup>2</sup>**

Als Kegeleindeckung.

Sonstige Angaben:

**22.14 42B      Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Kehlen      m<sup>2</sup>**

Als Kehleneindeckung.

Sonstige Angaben:

**22.14 42C      Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Gaupen      m<sup>2</sup>**

Als Gaupe.

Sonstige Angaben/Art:

**22.14 42D      Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung      m<sup>2</sup>**

Sonstige Angaben:

**22.15 Deckung m.Betondachsteinen**
**Deckungsmaterial:**

Das Neumaterial wird gesondert vom Altmaterial in geschlossener Fläche verlegt.

Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nur auf Anordnung des Auftraggebers.

**Kommentar:**

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Mischdeckungen und historische Doppeldeckungen
- bei Doppeldeckungen (DD) andere Steinlängen, Schnittlängen, Schnittformen und Materialdicken

22.15 01 Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.

Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.

**22.15 01A Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Betondachsteine**
**m<sup>2</sup>**

Für Deckungen mit Betondachsteinen.

22.15 02 Betondachsteindeckung mit Taschen, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

**22.15 02A Betontaschen DD**
**m<sup>2</sup>**

Mit Betontaschen.

22.15 03 Betondachsteindeckung mit Biberschwanzsteinen mit Rund- oder Segmentschnitt nach Wahl des Auftraggebers, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

**22.15 03A Betondach-Bibersteine DD**
**m<sup>2</sup>**

Mit Biberschwanzsteinen.

22.15 04 Betondachsteindeckung, auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

**22.15 04A Betondachsteine profiliert glatt**
**m<sup>2</sup>**

Mit profilierten Dachsteinen.

- glatt
- Bedarf über 9 bis 11 Stück/m<sup>2</sup>

**22.15 04B Betondachsteine profiliert granuliert**
**m<sup>2</sup>**

Mit profilierten Dachsteinen.

- granuliert
- Bedarf über 9 bis 11 Stück/m<sup>2</sup>

**22.15 04C Betondachsteine eben m.Seitenfalz**
**m<sup>2</sup>**

Mit ebener, glatter Oberfläche und mit Seitenfalz.

- Bedarf über 9 bis 11 Stück/m<sup>2</sup>

**22.15 04D Betondachsteine profiliert großflächig**
**m<sup>2</sup>**

Mit profilierten, großflächigen Dachsteinen.

- Bedarf 7 bis 9 Stück/m<sup>2</sup>

22.15 08 Betondachsteindeckung mit Taschen, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

**22.15 08A Gebrauchte Betontaschen DD**
**m<sup>2</sup>**

Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Betontaschen.

22.15 09 Betondachsteindeckung mit Biberschwanzsteinen mit Rund- oder Segmentschnitt nach Wahl des Auftraggebers, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

**22.15 09A Gebrauchte Betondach-Bibersteine DD**
**m<sup>2</sup>**

Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Biberschwanzsteinen.

22.15 10 Betondachsteindeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Steinen, auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

**22.15 10A Gebrauchte Betondachsteine**
**m<sup>2</sup>**

Mit Betondachsteinen.

- Bedarf 9 bis 11 Stück/m<sup>2</sup>

**22.15 10B Gebrauchte Betondachsteine profiliert m<sup>2</sup>**

Mit Betondachsteinen.

- Bedarf 7 bis 9 Stück/m<sup>2</sup>

**22.15 15 Fugenverstrich (Längs- und Quertugen) an der Innenseite der Dachfläche mit Kalkzementmörtel bei Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).**

Abgerechnet wird die Dachfläche ohne Unterschied der Neigung und ohne Zuschläge.

**22.15 15A Fugenverstrich Bet.-Dachsteindeckung m<sup>2</sup>**

Bei Deckungen mit Betondachsteinen.

Arbeitshöhe:  

**22.15 17 Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.**

**22.15 17A Az Bet.-Dachsteindeckung f.Erschwernisse Unterdach m<sup>2</sup>**

Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum.

**22.15 18 Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.**

**22.15 18A Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/gerade m**

An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).

- bei Einfachdeckungen

**22.15 18B Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Anarbeiten/gerade m**

An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).

- bei Doppeldeckungen

**22.15 18C Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/schräg m**

An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).

- bei Einfachdeckungen

**22.15 18D Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Anarbeiten/schräg m**

An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).

- bei Doppeldeckungen

**22.15 19 Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).**

**22.15 19A Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Neigung ü.45-60° m<sup>2</sup>**

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.

- bei Einfachdeckungen

**22.15 19B Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Neigung ü.45-60° m<sup>2</sup>**

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.

- bei Doppeldeckungen

**22.15 19C Az Bet.-Dachsteindeckung f.Ortgangstein m**

Für das Eindecken mit Ortgangsteinen, einschließlich Befestigungen.

**22.15 19D Az Bet.-Dachsteindeckung f.Abdichten Innenrand m**

Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse) mit Schaumstoffdichtkeilen.

**22.15 19E Az Bet.-Dachsteindeckung f.Vogelschutz m**

Für das Einsetzen von Kamm-Elementen als Vogelschutz an der Traufe.

**22.15 19F Az Bet.-Dachsteindeckung f.Vogelschutz m.Höhenausgleich m**

Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen mit Kamm, aus Kunststoff, als Vogelschutz und Höhenausgleich.

Profilhöhe: 30 cm

**22.15 19G      Az Bet.-Dachsteindeckung f.Höhenausgleich      m**

Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen, aus Kunststoff, als Höhenausgleich.

- Profilhöhe: 30 cm

22.15 21      First- und Gratsteindeckung mit Betondachsteinen auf vorgefertigten, wasserabweisenden Elementen mit Lüftungsfunktion auf vorhandener First- und Gratlattung oder in Mörtel.  
Jeder Firststein wird mit Klammern befestigt.

**22.15 21A      First-/Gratstein      m**

Mit First-/Gratsteinen, trocken verlegt.

**22.15 21B      First-/Gratstein m.Glatfirst      m**

Mit First-/Gratsteinen, trocken verlegt.

- mit Glatfirst

**22.15 21C      Anfang-/Endscheiben f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung      Stk**

Mit Anfang- und/oder Endscheiben.

**22.15 21D      Grat-Anfangstein f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung      Stk**

Mit Grat-Anfangsteinen.

**22.15 21E      Verteiler 3-achsig f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung      Stk**

Mit Verteilern, 3-achsig.

**22.15 21F      First-/Pultstein Bet.-Dachsteindeckung trocken verlegt      m**

Mit First-Pultsteinen, trocken verlegt.

**22.15 21G      First-/Gratlatten Bet.-Dachsteindeckung      m**

First- oder Gratlatte, in der Höhenlage den technischen Erfordernissen angepasst, verlegen.

22.15 22      Ent- und Belüftungselemente für Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).

**22.15 22A      Entlüftungssteine f.Bet.-Dachsteindeckung      Stk**

Entlüftungssteine.

**22.15 22B      Entlüftungselement First-/Gratrolle f.Bet.-Dachsteindeckung      Stk**

Mit First- und Gratrolle bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen.

**22.15 22C      Entlüftungselement Kunststoffkappe f.Bet.-Dachsteindeckung      Stk**

Kunststoffkappe mit Bürsten bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen.

22.15 25      Zubehör für Durchdringungen bei Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).

**22.15 25A      Dunstrohrset Kunstst.f.Bet.-Dachsteindeckung b.100mm      Stk**

Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus:

- Durchgangselement (Pfanne)
- Rohr mit Abdeckkappe
- Anschlussschlauch mit Reduktion

Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm

**22.15 25B      Dunstrohrset Kunstst.f.Bet.-Dachsteindeckung ü.100mm      Stk**

Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus:

- Durchgangselement (Pfanne)
- Rohr mit Abdeckkappe
- Anschlussschlauch mit Reduktion

Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.15 25C</b> | <b>Antennenaufsatz f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Antennenaufsatz, einschließlich Pfanne.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |
| <b>22.15 25D</b> | <b>Rohr-u.Kabeldurchführungen f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Rohr- und Kabeldurchführungen.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stk</b> |
| <b>22.15 25E</b> | <b>Az Bet.-Dachsteindeckung m.Unterdach f.Dichtmanschetten</b><br>Aufzahlung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                                   | <b>Stk</b> |
| <b>22.15 26</b>  | <b>Sonderelemente für Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>22.15 26A</b> | <b>Stand-/Grundplatte f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Grundplatte aus Metall in Steinform, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung),:als Zusatzelemente für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.                                                                                            | <b>Stk</b> |
| <b>22.15 26B</b> | <b>Steigtritt-Set f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall in Steinform</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>                                                                      | <b>Stk</b> |
| <b>22.15 26C</b> | <b>Stufenrost-Set 40x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall in Steinform</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul> | <b>Stk</b> |
| <b>22.15 26D</b> | <b>Stufenrost-Set 80x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall in Steinform</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>    | <b>Stk</b> |
| <b>22.15 26E</b> | <b>Laufrost-System f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall in Steinform</li> <li>• einschließlich Stützen</li> <li>• Laufrostbügel und Laufrost</li> </ul>                    | <b>m</b>   |
| <b>22.15 26G</b> | <b>Schneefangbaum f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall in Steinform</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>                                                        | <b>m</b>   |
| <b>22.15 26H</b> | <b>Schneehalter Metall f.Bet.-Dachsteindeckung</b><br>Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.<br>Anzahl nach erforderlichem Schneeschutzschema: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stk</b> |
| <b>22.15 26I</b> | <b>Schneefangrohr 1-fach f.Bet.-Dachsteindeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>m</b>   |

Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen.

- für 1-fachen Durchzug

**22.15 26J Schneefangrohr 2-fach f.Bet.-Dachsteindeckung m**

Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen.

- für 2-fachen Durchzug

**22.15 26K Schneestop-Steine Beton f.Bet.-Dachsteindeckung Stk**

Schneestop-Steine aus Beton..

Anzahl nach erforderlichem Schneeschutzschema:  

**22.15 26L Ausstiegsfenster feuerverzinkt/besch.f.Bet.-Dachsteindeckung Stk**

Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.

- innere Lichte: bis 60 x 60 cm
- feuerverzinkt und beschichtet
- mit regensicherer Einbindung

**22.15 26M Ausstiegsfenster Cu f.Bet.-Dachsteindeckung Stk**

Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.

- innere Lichte: bis 60 x 60 cm
- aus Kupfer (Cu)
- mit regensicherer Einbindung

**22.15 26N Ausstiegsfenster Kunststoff f.Bet.-Dachsteindeckung Stk**

Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.

- innere Lichte: bis 60 x 60 cm
- aus Kunststoff
- mit regensicherer Einbindung

**22.15 26O Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.Bet.-Dachsteindeckung Stk**

Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung.

- innere Lichte: ca. 40 x 55 cm
- verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet
- mit regensicherer Einbindung

**22.15 26P Standbrettstein f.Bet.-Dachsteindeckung Stk**

Standbrettstein aus Beton für Stand- und Laufrost-Systeme, einschließlich

- Haltebügel
- Verbindungsmittel
- Stützlattung

**22.15 26Q Stufenrost-Set/Standbrettst.40x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung Stk**

Stufenrost-System aus Formsteinen und korrosionsbeständig, beschichtete Elemente (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:

- zwei Standbrettsteinen aus Beton
- mit Stütze und Haltebügel
- Stufenrost ca. 40 x 25 cm

**22.15 26R Stufenrost-Set/Standbrettst.800x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung Stk**

Stufenrost-System aus Formsteinen und korrosionsbeständig, beschichtete Elemente (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:

- zwei Standbrettsteinen aus Beton
- mit Stütze und Haltebügel
- Stufenrost ca. 80 x 25 cm

---

**22.15 30 Aufzählung (Az) auf Betondachsteindeckungen (BDSD).**

**22.15 30A Az BDSD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2 Stk**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.

- regensicher/flugschneesicher

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

**22.15 30B      Az BDSD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2      m**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.

- regensicher/flugschneesicher

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

**22.15 30C      Az BDSD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2      Stk**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

**22.15 30D      Az BDSD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2      m**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

---

**22.15 31      Aufzählung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für das Beidecken.**

**Kommentar:**

*Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.*

**22.15 31A      Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Stütze ED      Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Einfachdeckungen

**22.15 31B      Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Stütze DD      Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Doppeldeckungen

**22.15 31C      Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2      Stk**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung bis 0,5 m<sup>2</sup>

**22.15 31D      Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2      m**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung über 0,5 m<sup>2</sup>:  

Abgerechnet wird die Länge.

---

**22.16      Deckung m.ebenen Faserzementdachplatten**

**Kommentar:**

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Faserzementdachplatten in Sonderfarben
- Belichtungsformstücke
- Runddeckungen (z.B. Kehlen, Kegel, Gaupen)

---

**22.16 01      Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.**

Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.

**22.16 01A      Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Faserzementd.PI.      m<sup>2</sup>**

Für Deckungen mit Faserzementdachplatten.

|                  |                                                                                                                                    |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22.16 02         | Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen.<br>Abmessungen: 40 x 60 cm                                                      |                      |
| <b>22.16 02A</b> | <b>FZ-Rechteck 40x60cm ED Lattung</b><br>Als Einfachdeckung auf vorhandener Lattung.                                               | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 02B</b> | <b>FZ-Rechteck 40x60cm ED Schalung</b><br>Als Einfachdeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.                              | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.16 03         | Faserzementdachplattendeckung mit Rhombussteinen.<br>Abmessungen: 40 x 44 cm                                                       |                      |
| <b>22.16 03A</b> | <b>FZ-Rhombus 40x44cm waagrechte Lattung</b><br>Als waagrechte Deckung auf vorhandener Lattung.                                    | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 03B</b> | <b>FZ-Rhombus 40x44cm waagrechte Schalung</b><br>Als waagrechte Deckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.                   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 03C</b> | <b>FZ-Rhombus 40x44cm steigende Schalung</b><br>Als steigende Deckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.                     | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.16 04         | Faserzementdachplattendeckung mit Rhombus-Schablonen.<br>Abmessungen: 40 x 44 cm                                                   |                      |
| <b>22.16 04A</b> | <b>FZ-Rhombus-Schablone 40x44cm Lattung</b><br>Auf vorhandener Lattung.                                                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 04B</b> | <b>FZ-Rhombus-Schablone 40x44cm Schalung</b><br>Auf vorhandener Schalung und Vordeckung.                                           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.16 05         | Faserzementdachplattendeckung mit Steinschindeln.<br>Abmessungen: 38,5 x 19,4 cm                                                   |                      |
| <b>22.16 05A</b> | <b>FZ-Steinschindel 38x19cm Lattung</b><br>Auf vorhandener Lattung.                                                                | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 05B</b> | <b>FZ-Steinschindel 38x19cm Schalung</b><br>Auf vorhandener Schalung und Vordeckung.                                               | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.16 06         | Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen.<br>Abmessungen: 60 x 40 cm                                                      |                      |
| <b>22.16 06A</b> | <b>FZ-Rechteck 60x40 vollkantig DD Lattung</b><br>Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.                            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 06B</b> | <b>FZ-Rechteck 60x40 vollkantig DD Schalung</b><br>Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 06C</b> | <b>FZ-Rechteck 60x40 gest.Ecken DD Lattung</b><br>Mit gestutzten Ecken als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.                  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 06D</b> | <b>FZ-Rechteck 60x40 gest.Ecken DD Schalung</b><br>Mit gestutzten Ecken als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung. | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 22.16 07         | Faserzementdachplattendeckung mit Quadratsteinen.<br>Abmessungen: 40 x 40 cm                                                       |                      |
| <b>22.16 07A</b> | <b>FZ-Quadrat 40x40 vollkantig DD Lattung</b><br>Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.                             | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>22.16 07B</b> | <b>FZ-Quadrat 40x40 vollkantig DD Schalung</b>                                                                                     | <b>m<sup>2</sup></b> |

Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.

**22.16 07C      FZ-Quadrat 40x40 vollkantig/Sonderlochung DD Lattung** **m<sup>2</sup>**  
Vollkantig als Doppeldeckung mit Sonderlochung auf vorhandener Lattung.

**22.16 07D      FZ-Quadrat 40x40 vollkantig/Sonderlochung DD Schalung** **m<sup>2</sup>**  
Vollkantig als Doppeldeckung mit Sonderlochung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.

---

22.16 08      Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen.  
Abmessungen: 40 x 30 cm

**22.16 08A      FZ-Rechteck 40x30 vollkantig DD Lattung** **m<sup>2</sup>**  
Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.

**22.16 08B      FZ-Rechteck 40x30 vollkantig DD Schalung** **m<sup>2</sup>**  
Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.

**22.16 08C      FZ-Rechteck 40x30 gest.Ecken DD Lattung** **m<sup>2</sup>**  
Doppeldeckung mit gestutzten Ecken auf vorhandener Lattung.

**22.16 08D      FZ-Rechteck 40x30 gest.Ecken DD Schalung** **m<sup>2</sup>**  
Doppeldeckung mit gestutzten Ecken auf vorhandener Schalung und Vordeckung.

---

22.16 17      Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.

**22.16 17A      Az FZ-Deckung ED f.Erschwernisse Unterdach** **m<sup>2</sup>**  
Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum bei Einfachdeckungen.

**22.16 17B      Az FZ-Deckung DD f.Erschwernisse Unterdach** **m<sup>2</sup>**  
Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum bei Doppeldeckungen.

---

22.16 18      Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.

**22.16 18A      Az FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/gerade** **m**  
An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).  
• bei Einfachdeckungen

**22.16 18B      Az FZ-Deckung DD f.Anarbeiten/gerade** **m**  
An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).  
• bei Doppeldeckungen

**22.16 18C      Az FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/schräg** **m**  
An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).  
• bei Einfachdeckungen

**22.16 18D      Az FZ-Deckung DD f.Anarbeiten/schräg** **m**  
An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).  
• bei Doppeldeckungen

---

22.16 19      Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung).

**22.16 19A      Az FZ-Deckung ED f.Neigung ü.45-60°** **m<sup>2</sup>**  
Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.  
• bei Einfachdeckungen

**22.16 19B      Az FZ-Deckung DD f.Neigung ü.45-60°** **m<sup>2</sup>**  
Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.  
• bei Doppeldeckungen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.16 19C</b> | <b>Az FZ-Deckung ED 2faches Fußgebände</b><br>Für ein zweifaches Fußgebände.<br>• bei Einfachdeckungen                                                                                                                                 | <b>m²</b>  |
| <b>22.16 19D</b> | <b>Az FZ-Deckung DD 3faches Fußgebände</b><br>Für ein dreifaches Fußgebände.<br>• bei Doppeldeckungen                                                                                                                                  | <b>m²</b>  |
| <b>22.16 21</b>  | <b>First- und Grateindeckung bei Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung) auf vorhandener First- und Gratlattung.</b>                                                                                                              |            |
| <b>22.16 21A</b> | <b>Firstkappe f.FZ-Deckung</b><br>Mit Firstkappen.<br>Jede Firstkappe wird mit Klammern befestigt.                                                                                                                                     | <b>m</b>   |
| <b>22.16 21B</b> | <b>First-/Grat-Faltplatte f.FZ-Deckung</b><br>Mit First-/Grat-Faltplatten.                                                                                                                                                             | <b>m</b>   |
| <b>22.16 21C</b> | <b>Anfänger/Ender f.FZ-Deckung</b><br>Mit First-Anfänger beziehungsweise -Ender.                                                                                                                                                       | <b>Stk</b> |
| <b>22.16 21D</b> | <b>Gratverteiler f.FZ-Deckung</b><br>Mit Gratverteilerplatten beziehungsweise -steinen.                                                                                                                                                | <b>Stk</b> |
| <b>22.16 21E</b> | <b>Rollgebände f.FZ-Deckung</b><br>Mit beidseitigem Rollgebände ohne Überstand.                                                                                                                                                        | <b>m</b>   |
| <b>22.16 21F</b> | <b>Rollgebände+Überstand f.FZ-Deckung</b><br>Mit beidseitigem Rollgebände mit wetterseitigem Überstand.                                                                                                                                | <b>m</b>   |
| <b>22.16 21G</b> | <b>Rollgebände+Bleinocken f.FZ-Deckung</b><br>Mit beidseitigem Rollgebände mit eingelegten Bleinocken.                                                                                                                                 | <b>m</b>   |
| <b>22.16 21H</b> | <b>Rollgebände First f.FZ-Deckung</b><br>Mit Rollgebände am Halbfirst.                                                                                                                                                                 | <b>m</b>   |
| <b>22.16 21I</b> | <b>Grat+Bleinocken f.FZ-Deckung</b><br>Für beidseitig genaues Anarbeiten der Scharen an Grate, einschließlich Unterlegen mit Bleinocken.                                                                                               | <b>m</b>   |
| <b>22.16 22</b>  | <b>Ent- und Belüftungselemente für Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung)</b>                                                                                                                                                    |            |
| <b>22.16 22A</b> | <b>Entlüft.-Elemente Blechentlüfter f.FZ-Deckung</b><br>Mit Blechentlüfter.                                                                                                                                                            | <b>Stk</b> |
| <b>22.16 22B</b> | <b>Entlüft.-Elemente Lüftungsband f.FZ-Deckung</b><br>Mit Lüftungsbändern.                                                                                                                                                             | <b>m</b>   |
| <b>22.16 22C</b> | <b>Entlüft.-Elemente Lüftungsstein f.FZ-Deckung</b><br>Mit Lüftungssteinen.                                                                                                                                                            | <b>Stk</b> |
| <b>22.16 25</b>  | <b>Zubehör für Durchdringungen bei Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung).</b>                                                                                                                                                   |            |
| <b>22.16 25A</b> | <b>Dunstrohrset Kunstst.f.FZ-Deckung b.100mm</b><br>Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus:<br>• Durchgangselement (Panne)<br>• Rohr mit Abdeckkappe<br>• Anschlussschlauch mit Reduktion<br>Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm | <b>Stk</b> |
| <b>22.16 25B</b> | <b>Dunstrohrset Kunstst.f.FZ-Deckung ü.100mm</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Stk</b> |

Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus:

- Durchgangselement (Pfanne)
- Rohr mit Abdeckkappe
- Anschlussschlauch mit Reduktion

Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.16 25C</b> | <b>Antennenaufsatz f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Stk</b> |
|                  | Antennenaufsatz, einschließlich Grundplatte.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>22.16 25D</b> | <b>Rohr-u.Kabeldurchführung f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stk</b> |
|                  | Rohr- und Kabeldurchführungen.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>22.16 25E</b> | <b>Az FZ-Deckung m.Unterdach f.Dichtmanschetten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Stk</b> |
|                  | Aufzählung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                                 |            |
| <b>22.16 26</b>  | <b>Sonderelemente für Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung).</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>22.16 26A</b> | <b>Stand/Grundplatte f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stk</b> |
|                  | Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.                                                                                            |            |
| <b>22.16 26B</b> | <b>Steigtritt-Set f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |
|                  | Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>                                                                   |            |
| <b>22.16 26C</b> | <b>Stufenrost-Set 40x25cm f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stk</b> |
|                  | Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul>      |            |
| <b>22.16 26D</b> | <b>Stufenrost-Set 80x25cm f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stk</b> |
|                  | Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>      |            |
| <b>22.16 26E</b> | <b>Laufrost-System f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>m</b>   |
|                  | Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• einschließlich Stützen</li> <li>• Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder</li> </ul> |            |
| <b>22.16 26G</b> | <b>Schneefangbaum f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>                                                  |            |
| <b>22.16 26H</b> | <b>Schneehalter Metall f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stk</b> |
|                  | Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.16 26I</b> | <b>Schneefangrohr 1-fach f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützslattungen.<br>• für 1-fachen Durchzug                                                                      |            |
| <b>22.16 26J</b> | <b>Schneefangrohr 2-fach f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützslattungen.<br>• für 2-fachen Durchzug                                                                      |            |
| <b>22.16 26K</b> | <b>Ausstiegsfenster feuerverzinkt/beschicht.f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.<br>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm<br>• feuerverzinkt und beschichtet<br>• mit regensicherer Einbindung                                                           |            |
| <b>22.16 26L</b> | <b>Ausstiegsfenster Cu f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.<br>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm<br>• aus Kupfer (Cu)<br>• mit regensicherer Einbindung                                                                         |            |
| <b>22.16 26M</b> | <b>Ausstiegsfenster Kunststoff f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.<br>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm<br>• aus Kunststoff<br>• mit regensicherer Einbindung                                                                          |            |
| <b>22.16 26N</b> | <b>Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.FZ-Deckung</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung.<br>• innere Lichte: ca. 40 x 55 cm<br>• verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet<br>• mit regensicherer Einbindung                     |            |
| <b>22.16 30</b>  | <b>Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckungen (FZD).</b>                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>22.16 30A</b> | <b>Az FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Stk</b> |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.<br>• regensicher/flugschneesicher<br>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.                                       |            |
| <b>22.16 30B</b> | <b>Az FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                     | <b>m</b>   |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.<br>• regensicher/flugschneesicher<br>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.<br>Abgerechnet wird die Schnittlänge. |            |
| <b>22.16 30C</b> | <b>Az FZD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Stk</b> |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.<br>• winddicht<br>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.                                                                               |            |
| <b>22.16 30D</b> | <b>Az FZD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>m</b>   |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.<br>• winddicht                                                                                                                                             |            |

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

22.16 31 Aufzählung (Az) auf Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung) für das Beidecken.

**Kommentar:**

Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.

22.16 31A **Az FZ-Deckung f.Beidecken Stütze ED** **Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Einfachdeckungen

22.16 31B **Az FZ-Deckung f.Beidecken Stütze DD** **Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Doppeldeckungen

22.16 31C **Az FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2** **Stk**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung bis 0,5 m<sup>2</sup>

22.16 31D **Az FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2** **m**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung über 0,5 m<sup>2</sup>:

Abgerechnet wird die Länge.

22.17 **Deckung m.profilierten Faserzementdachplatten**

**Kommentar:**

Frei zu formulieren (z.B.):

- profilierte Faserzementdachplatten in Sonderfarben
- Runddeckungen (z.B. Kehlen, Kegel, Gaupen)

22.17 01 Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß ÖNORM.

22.17 01A **Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.prof.FZ-D.PI.** **m<sup>2</sup>**

Für Deckungen mit profilierte Faserzementdachplatten (FZ-D.PI.).

22.17 02 Profilierte Faserzement (FZ) -Dachplattendeckung auf vorhandenen Holzpfeilen.

22.17 02A **Profilierte FZ-Dachplatte auf Holzpfeile** **m<sup>2</sup>**

- Länge: 625 mm

22.17 03 Lichtplatten für profilierte FZ-Dachplattendeckung, aus glasfaserverstärktem Polyester auf Holzpfeile verlegt.

22.17 03A **Lichtplatten f.profilierter FZ-Dachplattendeckung** **m<sup>2</sup>**

- Länge: 625 mm

22.17 17 Aufzählung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.

22.17 17A **Az profil.FZ-Deckung ED f.Erschwernisse Unterdach** **m<sup>2</sup>**

Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum.

22.17 18 Aufzählung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.

22.17 18A **Az profil.FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/gerade** **m**

An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).

22.17 18B **Az profil.FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/schräg** **m**

An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).

22.17 19 Aufzählung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung).

|                  |                                                                                                                                                                               |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.17 19A</b> | <b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Neigung ü.45-60°</b><br>Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.                                                 | <b>m²</b>  |
| <b>22.17 19B</b> | <b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Ortgangstein</b><br>Für das Eindecken des Ortganges mit Ortgangsteinen.                                                                          | <b>m</b>   |
| <b>22.17 19C</b> | <b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Ortanganfangssteine</b><br>Für einen Ortanganfangsstein (links oder rechts).                                                                     | <b>Stk</b> |
| <b>22.17 19D</b> | <b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Pultortgangstein</b><br>Für einen Pultortgangstein am Halbfirstende.                                                                             | <b>Stk</b> |
| <b>22.17 19E</b> | <b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Traufenstein 60x200</b><br>Für Traufensteine 60 x 200 mm an der Traufe.                                                                          | <b>m</b>   |
| <b>22.17 19F</b> | <b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Übergangsstein</b><br>Für Übergangssteine für die Firstausführung mit First- und Gratsteinen.                                                    | <b>m</b>   |
| <b>22.17 19G</b> | <b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Höhenübergriﬀdichtung</b><br>Für eine Höhenübergriﬀdichtung vorkomprimiert, einseitig klebend und imprägniert.<br>• mit Dichtungsband 10 x 18 mm | <b>m²</b>  |
| <b>22.17 21</b>  | <b>First- und Grateindeckung bei profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung) auf vorhandener First- und Gratlattung.</b>                                  |            |
| <b>22.17 21A</b> | <b>First-/Gratstein f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit First- und Gratsteinen.                                                                                                    | <b>m</b>   |
| <b>22.17 21B</b> | <b>Gratanfangstein f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit Gratanfangssteinen.                                                                                                         | <b>Stk</b> |
| <b>22.17 21C</b> | <b>First-Gratverteiler f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit First-Gratverteilerplatten beziehungsweise -steinen.                                                                    | <b>Stk</b> |
| <b>22.17 21D</b> | <b>Firstanfangscheibe f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit Firstanfangscheiben aus Faserzement.                                                                                     | <b>Stk</b> |
| <b>22.17 21E</b> | <b>Firstendscheibe f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit Firstendscheiben aus Faserzement.                                                                                           | <b>Stk</b> |
| <b>22.17 21F</b> | <b>Halbfirst-Pultstein f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit Halbfirst-Pultsteinen für Halbfirsteindeckungen.                                                                        | <b>m</b>   |
| <b>22.17 22</b>  | <b>Ent- und Belüftungselemente für profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung)</b>                                                                        |            |
| <b>22.17 22A</b> | <b>Entlüft.-Elemente Blechentlüfter f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit Blechentlüfter.                                                                                            | <b>Stk</b> |
| <b>22.17 22B</b> | <b>Entlüft.-Elemente First-u.Grattrolle f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit First- und Grattrolle bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen.<br>• Breite: 310 mm    | <b>m</b>   |
| <b>22.17 22C</b> | <b>Entlüft.-Elemente Firstgitter Alu f.profil.FZ-Deckung</b><br>Mit Firstgitter aus Alu bei Firstausführung mit Übergangssteinen und First- und Gratsteinen.                  | <b>Stk</b> |
| <b>22.17 25</b>  | <b>Zubehör für Durchdringungen bei profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung).</b>                                                                       |            |
| <b>22.17 25A</b> | <b>Dunstrohrset Alu-Color f.profil.FZ-Deckung b.100mm</b><br>Dunstrohraufsatz Alu-Color, bestehend aus:<br>• Durchgangselement (Pfanne)                                       | <b>Stk</b> |

- Rohr mit Abdeckkappe
- Anschlussschlauch mit Reduktion

Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm

## 22.17 25B Dunstrohrset Alu-Color f.profil.FZ-Deckung ü.100mm Stk

Dunstrohraufsatz Alu-Color, bestehend aus:

- Durchgangselement (Pfanne)
- Rohr mit Abdeckkappe
- Anschlussschlauch mit Reduktion

Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm:

## 22.17 25C Antennenaufsatz f.profil.FZ-Deckung Stk

Antennenaufsatz, einschließlich Grundplatte.

Zusätzliche Angaben:

## 22.17 25D Rohr-u.Kabeldurchführung f.profil.FZ-Deckung Stk

Rohr- und Kabeldurchführungen.

Zusätzliche Angaben:

## 22.17 26 Sonderelemente für profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung).

## 22.17 26A Stand/Grundplatte f.profil.FZ-Deckung Stk

Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.

## 22.17 26B Steigtritt-Set f.profil.FZ-Deckung Stk

Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:

- Grundplatte aus Metall
- Steigtritt

## 22.17 26C Stufenrost-Set 40x25cm f.profil.FZ-Deckung Stk

Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:

- zwei Grundplatten aus Metall
- mit Stütze und Haltebügel
- Stufenrost ca. 40 x 25 cm

## 22.17 26D Stufenrost-Set 80x25cm f.profil.FZ-Deckung Stk

Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:

- zwei Grundplatten aus Metall
- mit Stütze und Haltebügel
- Stufenrost ca. 80 x 25 cm

## 22.17 26E Laufrost-System f.profil.FZ-Deckung m

Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:

- Grundplatten aus Metall
- einschließlich Stützen
- Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder

## 22.17 26G Schneefangbaum f.profil.FZ-Deckung m

Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:

- Grundplatten aus Metall
- Stützen
- Schneefangbaum

## 22.17 26H Schneehalter Metall f.profil.FZ-Deckung Stk

Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.

|                  |                                                                                                                                                     |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.17 26I</b> | <b>Schneefangrohr 1-fach f.profil.FZ-Deckung</b>                                                                                                    | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützslattungen. |            |
|                  | • für 1-fachen Durchzug                                                                                                                             |            |
| <b>22.17 26J</b> | <b>Schneefangrohr 2-fach f.profil.FZ-Deckung</b>                                                                                                    | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützslattungen. |            |
|                  | • für 2-fachen Durchzug                                                                                                                             |            |
| <b>22.17 26K</b> | <b>Winkelschneerechen f.profil.FZ-Deckung</b>                                                                                                       | <b>m</b>   |
|                  | Winkelschneerechen, verzinkt, einschließlich Befestigung                                                                                            |            |
| <b>22.17 26L</b> | <b>Ausstiegswenster feuerverzinkt/besch.f.profil.FZ-Deckung</b>                                                                                     | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegswenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsblattung und Beidecken.                                                                  |            |
|                  | • innere Lichte: bis 60 x 60 cm                                                                                                                     |            |
|                  | • feuerverzinkt und beschichtet                                                                                                                     |            |
|                  | • mit regensicherer Einbindung                                                                                                                      |            |
| <b>22.17 26M</b> | <b>Ausstiegswenster Cu f.profil.FZ-Deckung</b>                                                                                                      | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegswenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsblattung und Beidecken.                                                                  |            |
|                  | • innere Lichte: bis 60 x 60 cm                                                                                                                     |            |
|                  | • aus Kupfer (Cu)                                                                                                                                   |            |
|                  | • mit regensicherer Einbindung                                                                                                                      |            |
| <b>22.17 26N</b> | <b>Ausstiegswenster Kunststoff f.profil.FZ-Deckung</b>                                                                                              | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegswenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsblattung und Beidecken.                                                                  |            |
|                  | • innere Lichte: bis 60 x 60 cm                                                                                                                     |            |
|                  | • aus Kunststoff                                                                                                                                    |            |
|                  | • mit regensicherer Einbindung                                                                                                                      |            |
| <b>22.17 26O</b> | <b>Ausstiegswenster m.Metalleinfassung f.profil.FZ-Deckung</b>                                                                                      | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegswenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfsblattung und Beideckung.                                            |            |
|                  | • innere Lichte: ca. 40 x 55 cm                                                                                                                     |            |
|                  | • verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet                                                                                                     |            |
|                  | • mit regensicherer Einbindung                                                                                                                      |            |
| <b>22.17 30</b>  | <b>Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckungen (p.FZ-Deckung).</b>                                                              |            |
| <b>22.17 30A</b> | <b>Az p.FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b>                                                                                   | <b>Stk</b> |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.                                       |            |
|                  | • regensicher/flugschneesicher                                                                                                                      |            |
|                  | Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.                                                                                          |            |
| <b>22.17 30B</b> | <b>Az p.FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b>                                                                                   | <b>m</b>   |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.                                       |            |
|                  | • regensicher/flugschneesicher                                                                                                                      |            |
|                  | Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.                                                                                          |            |
|                  | Abgerechnet wird die Schnittlänge.                                                                                                                  |            |
| <b>22.17 30C</b> | <b>Az p.FZD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</b>                                                                                                 | <b>Stk</b> |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.                                                            |            |
|                  | • winddicht                                                                                                                                         |            |
|                  | Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.                                                                                          |            |
| <b>22.17 30D</b> | <b>Az p.FZD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</b>                                                                                                 | <b>m</b>   |

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

22.17 31 Aufzählung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung) für das Beidecken.

*Kommentar:*

*Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.*

22.17 31A **Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Stütze ED** **Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Einfachdeckungen

22.17 31B **Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2** **Stk**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung bis 0,5 m<sup>2</sup>

22.17 31C **Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2** **m**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung über 0,5 m<sup>2</sup>:

Abgerechnet wird die Länge.

22.18 **Deckung m.Faserzement-Wellplatten (Dachpl.)**

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Wellplatten in Sonderfarben

22.18 01 Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.

Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.

22.18 01A **Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.FZ-Wellpl.-D** **m<sup>2</sup>**

Für Deckungen mit Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellpl.-D).

22.18 02 Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellplattendeckung) auf vorhandenen Holzpfeilen.

22.18 02A **FZ-Wellplattendeckung auf Holz Profil 6** **m<sup>2</sup>**

Profil 6.

22.18 02B **FZ-Wellplattendeckung auf Holz Kurzwellplatten** **m<sup>2</sup>**

Kurzwellplatten.

22.18 03 Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellplattendeckung) auf vorhandenen Stahlpfeilen.

22.18 03A **FZ-Wellplattendeckung auf Stahlpfeilen Profil 6** **m<sup>2</sup>**

Profil 6.

22.18 05 Aufzählung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung), für Lichtwellplatten aus glasfaserverstärktem Polyester, Farbe natur.

- Profil 6

Im Positionsstichwort ist die Plattenlänge angegeben.

22.18 05A **Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 125cm** **Stk**

22.18 05B **Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 150cm** **Stk**

22.18 05C **Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 180cm** **Stk**

22.18 05D **Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 210cm** **Stk**

22.18 05E **Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 250cm** **Stk**

|           |                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22.18 05F | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 300cm</b>                                                                                                                              | <b>Stk</b> |
| 22.18 05X | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten_____</b>                                                                                                                               | <b>Stk</b> |
| 22.18 18  | Aufzählung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.                                                             |            |
| 22.18 18A | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Anarbeiten/gerade</b><br>An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).<br><br><i>LB-Version: 23                      Geringfügig Geändert</i> | <b>m</b>   |
| 22.18 18B | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Anarbeiten/schräg</b><br>An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate).<br><br><i>LB-Version: 23                      Geringfügig Geändert</i>            | <b>m</b>   |
| 22.18 19  | Aufzählung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).                                                                                                          |            |
| 22.18 19A | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Neigung ü.45-60°</b><br>Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.                                                        | <b>m²</b>  |
| 22.18 19B | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Giebel-Abschlusssteine</b><br>Für Giebelabschlusssteine für Ortsäume.                                                                                   | <b>m</b>   |
| 22.18 19C | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Zargenstreifen</b><br>Für Zargenstreifen.                                                                                                               | <b>Stk</b> |
| 22.18 19D | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Unterleger</b><br>Für Unterleger.                                                                                                                       | <b>Stk</b> |
| 22.18 19E | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Traufensteine</b><br>Für Traufensteine.                                                                                                                 | <b>m</b>   |
| 22.18 19F | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Dichtband bei seith.Höhenübergr.</b><br>Bei Höhen- und seitlichen Übergriffen (Übergr.) mit Dichtungsband 15 x 15 mm vorkomprimiert                     | <b>m</b>   |
| 22.18 19H | <b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Dichtband Höhenübergriff</b><br>Bei Höhenübergriffen mit Dichtungsband 15 x 15 mm vorkomprimiert.                                                       | <b>m²</b>  |
| 22.18 20  | Grateindeckungen mit Formsteinen Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).                                                                                             |            |
| 22.18 20A | <b>FZ-Wellplatten Gratsteine</b><br>Mit Gratsteinen.                                                                                                                                  | <b>m</b>   |
| 22.18 20B | <b>FZ-Wellplatten Gratsteine+Gratrolle 390mm</b><br>Mit Gratsteinen und Gratrolle 390 mm                                                                                              | <b>m</b>   |
| 22.18 20C | <b>FZ-Wellplatten Gratstein+Bleiblech</b><br>Mit Gratsteinen der Wellung angepasst, einschließlich Abdichtung.                                                                        | <b>m</b>   |
| 22.18 20D | <b>FZ-Wellplatten Grat-Anfangsstein</b><br>Mit Grat-Anfangsstein.                                                                                                                     | <b>m</b>   |
| 22.18 21  | First- oder Halffirsteindeckung mit Formsteinen bei Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).                                                                          |            |
| 22.18 21A | <b>FZ-Wellplatten Firstkappen 1-teilig</b><br>Mit einteiligen Firstkappen.                                                                                                            | <b>m</b>   |
| 22.18 21B | <b>FZ-Wellplatten Firstkappen 1-teilig abgehoben</b><br>Mit einteiligen Firstkappen, abgehoben.<br><br>• 2 x 250 cm²/m                                                                | <b>m</b>   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.18 21C</b> | <b>FZ-Wellplatten Firstkappen 2-teilig+Dichtungsband</b><br>Mit zweiteiligen Firstkappen, einschließlich Dichtungsband 15 x 15 mm.                                                                                                                                                                                             | <b>m</b>   |
| <b>22.18 21D</b> | <b>FZ-Wellplatten Firstkappen 2-teilig+Bl.-Lüfter+Dichtungsband</b><br>Mit zweiteiligen Firstkappen, einschließlich Blechlüfter und Dichtungsband 15 x 15 mm.<br>• 2 x 110 cm <sup>2</sup> /m                                                                                                                                  | <b>m</b>   |
| <b>22.18 21E</b> | <b>FZ-Wellplatten Entlüftungsfirststeine</b><br>Mit Entlüftungsfirststeinen und Übergangssteinen für eine durchgehende Firstentlüftung.<br>• 2 x 400 cm <sup>2</sup> /m                                                                                                                                                        | <b>m</b>   |
| <b>22.18 21F</b> | <b>FZ-Wellplatten Shedfirstkappe 75Grad</b><br>Mit Shedfirstkappen, Innenwinkel 75 Grad, für Halfirste (Pultdach).                                                                                                                                                                                                             | <b>m</b>   |
| <b>22.18 21G</b> | <b>FZ-Wellplatten Übergangsstein</b><br>Mit Übergangssteinen für firstseitigen Wandanschluss.                                                                                                                                                                                                                                  | <b>m</b>   |
| <b>22.18 21H</b> | <b>FZ-Wellplatten Übergangs-u.Gratstein</b><br>Mit Übergangs- und Gratsteinen für durchgehende Firstentlüftung.<br>• 2 x 300 cm <sup>2</sup> /m                                                                                                                                                                                | <b>m</b>   |
| <b>22.18 22</b>  | <b>Ent- und Belüftungselemente für Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).</b>                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>22.18 22A</b> | <b>Universal-Lüftungskappe f.FZ-Wellplattendeckung</b><br>First-Universal-Lüfterkappen, einschließlich Ausschneiden.<br>• 2 x 30 cm <sup>2</sup> /Stk.                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |
| <b>22.18 22B</b> | <b>Alu-Welllüfter P6/400 f.FZ-Wellplattendeckung</b><br>First-Alu-Well-Lüfter P6/400, einschließlich Ausschneiden.<br>• 2 x 120 cm <sup>2</sup> /Stk.                                                                                                                                                                          | <b>m</b>   |
| <b>22.18 22C</b> | <b>Belüftungskammenelemente f.FZ-Wellplattendeckung</b><br>Belüftungskammerelementen als Vogelschutz.                                                                                                                                                                                                                          | <b>m</b>   |
| <b>22.18 22D</b> | <b>Lüftungsgitter-Vogelschutz f.FZ-Wellplattendeckung</b><br>Lüftungsgitters zur Abdeckung des Wellenquerschnittes als Vogelschutz.                                                                                                                                                                                            | <b>m</b>   |
| <b>22.18 25</b>  | <b>Zubehör für Durchdringungen bei Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).</b>                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>22.18 25A</b> | <b>Dunstrohrset f.FZ-Wellplattendeckung b.100mm</b><br>Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus Grundplatte, Profil 6, Rohr, Abdeckkappe, flexiblem Anschlussschlauch und Reduktion.<br>• Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm                                                                                              | <b>Stk</b> |
| <b>22.18 25B</b> | <b>Dunstrohrset f.FZ-Wellplattendeckung ü.100mm</b><br>Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus Grundplatte, Profil 6, Rohr, Abdeckkappe, flexiblem Anschlussschlauch und Reduktion.<br>• Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; padding: 0 20px;"> </span> | <b>Stk</b> |
| <b>22.18 25C</b> | <b>Antennendurchgang f.FZ-Wellplattendeckung</b><br>Antennendurchgang.                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |
| <b>22.18 26</b>  | <b>Sonderelemente für Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).</b>                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>22.18 26A</b> | <b>Stand/Grundplatte f.FZ-Wellplattendeckung</b><br>Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlatungen.                                             | <b>Stk</b> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.18 26B</b> | <b>Steigtritt-Set f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stk</b> |
|                  | Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>                                                                   |            |
| <b>22.18 26C</b> | <b>Stufenrost-Set 40x25cm f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stk</b> |
|                  | Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul>      |            |
| <b>22.18 26D</b> | <b>Stufenrost-Set 80x25cm f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stk</b> |
|                  | Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>      |            |
| <b>22.18 26E</b> | <b>Laufrost-System f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>m</b>   |
|                  | Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• einschließlich Stützen</li> <li>• Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder</li> </ul> |            |
| <b>22.18 26G</b> | <b>Schneefangbaum f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>                                                    |            |
| <b>22.18 26H</b> | <b>Schneehalter Metall f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |
|                  | Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>22.18 26I</b> | <b>Schneefangrohr 1-fach f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1-fachen Durchzug</li> </ul>                                                                                               |            |
| <b>22.18 26J</b> | <b>Schneefangrohr 2-fach f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2-fachen Durchzug</li> </ul>                                                                                               |            |
| <b>22.18 26K</b> | <b>Winkelschneerechen f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>m</b>   |
|                  | Winkelschneerechen, verzinkt, einschließlich Befestigung                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>22.18 26L</b> | <b>Ausstiegsfenster feuerverzinkt/besch.f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• feuerverzinkt und beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>                                                                       |            |
| <b>22.18 26M</b> | <b>Ausstiegsfenster Cu f.FZ-Wellplattendeckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |

Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.

- innere Lichte: bis 60 x 60 cm
- aus Kupfer (Cu)
- mit regensicherer Einbindung

## 22.18 26N Ausstiegsfenster Kunststoff f.FZ-Wellplattendeckung Stk

Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.

- innere Lichte: bis 60 x 60 cm
- aus Kunststoff
- mit regensicherer Einbindung

## 22.18 26O Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.FZ-Wellplattendeckung Stk

Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung.

- innere Lichte: ca. 40 x 55 cm
- verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet
- mit regensicherer Einbindung

## 22.18 26P Hängehaken f.FZ-Wellplattendeckung Stk

Für zusätzliche Aufhängehaken.

## 22.18 30 Aufzahlung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).

### 22.18 30A Az FZWPD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2 Stk

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.

- regensicher/flugschneesicher

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

### 22.18 30B Az FZWPD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2 m

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.

- regensicher/flugschneesicher

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

### 22.18 30C Az FZWPD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2 Stk

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

### 22.18 30D Az FZWPD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2 m

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

## 22.18 31 Aufzahlung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).

### **Kommentar:**

Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.

### 22.18 31A Az FZ-Wellplatten f.Stütze beidecken Stk

Für das Beidecken an vorhandene Stützen.

### 22.18 31B Az FZ-Wellplatten f.Beidecken Öffnung b.0,5m2 Stk

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung bis 0,5 m<sup>2</sup>

### 22.18 31C Az FZ-Wellplatten f.Beidecken Öffnung ü.0,5-1m2 Stk

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung über 0,5 m²:  

Abgerechnet wird die Länge.

## 22.19 Deckung m.Polymerbitumen-Dachschindeln

Im Folgenden sind Polymerbitumen-Dachschindeldeckungen als Doppeldeckung beschrieben.

### **Kommentar:**

Die unter einer Polymerbitumen-Dachschindeldeckung erforderliche Vordeckung mit Bitumen-Dachbahnen ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

|                  |                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22.19 01         | Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.<br>Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.                                                                                    |           |
| <b>22.19 01A</b> | <b>Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Bitu-Schindel</b><br>Für Deckungen mit Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).                                                                     | <b>m²</b> |
| 22.19 02         | Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) auf vorhandener Schalung und vorhandener Vordeckung mit korrosionsgeschützten Flachkopfstiften befestigt.<br>• in Standardfarben                           |           |
| <b>22.19 02A</b> | <b>Bitu-Schindel Doppeldeckung Standardfarbe</b>                                                                                                                                                              | <b>m²</b> |
| 22.19 18         | Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für das einseitige Anarbeiten.                                                                                                         |           |
| <b>22.19 18A</b> | <b>Az Bitu-Schindel f.Anarbeiten/gerade</b><br>An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).                                                                                                        | <b>m</b>  |
| <b>22.19 18B</b> | <b>Az Bitu-Schindel f.Anarbeiten/schräg</b><br>An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).                                                                                                                   | <b>m</b>  |
| 22.19 19         | Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).                                                                                                                                       |           |
| <b>22.19 19A</b> | <b>Az Bitu-Schindel f.Neigung ü.45-60°</b><br>Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.                                                                                        | <b>m²</b> |
| 22.19 21         | First- und Grateindeckung für Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).                                                                                                                             |           |
| <b>22.19 21A</b> | <b>First-/Grat Bitu-Schindel verlegt</b><br>Mit Teilstücken der Polymerbitumen-Dachschindeln.                                                                                                                 | <b>m</b>  |
| 22.19 22         | Ent- und Belüftungselemente für Polymerbitumen-Dachschindeldeckungen (Bitu-Schindel).                                                                                                                         |           |
| <b>22.19 22A</b> | <b>Belüftungsgitter/Vogelschutz Traufe bei Konterlattung</b><br>Belüftungsgitter bei Konterlattung als Vogelschutz im Traufenbereich.                                                                         | <b>m</b>  |
|                  | LB-Version: 23 Geringfügig Geändert                                                                                                                                                                           |           |
| <b>22.19 22B</b> | <b>Lüftungslaterne einseitig</b><br>Durchgehende Firstlüftungslaterne (Deckungsmaterial entspricht dem Material der Hauptposition beschrieben), einschließlich Blech- und Anschlussarbeiten.<br>• einseitig   | <b>m</b>  |
| <b>22.19 22C</b> | <b>Lüftungslaterne beidseitig</b><br>Durchgehende Firstlüftungslaterne (Deckungsmaterial entspricht dem Material der Hauptposition beschrieben), einschließlich Blech- und Anschlussarbeiten.<br>• beidseitig | <b>m</b>  |
| <b>22.19 22D</b> | <b>Schindeldachlüfter Kunststoff f.Bitu-Schindel</b><br>Schindeldachlüfter aus Kunststoff.                                                                                                                    | <b>m</b>  |
| <b>22.19 22E</b> | <b>Schindeldachlüfter Kupferf.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                               | <b>m</b>  |

Schindeldachlüfter aus Kupfer.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22.19 25         | Zubehör für Durchdringungen bei Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>22.19 25A</b> | <b>Dunstrohrset Kunstst.f.Bit-Schindel b.100mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Stk</b> |
|                  | Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangselement (Grundplatte)</li> <li>• Rohr mit Abdeckkappe</li> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm                                                                     |            |
| <b>22.19 25B</b> | <b>Dunstrohrset Kunstst.f.Bit-Schindel ü.100mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Stk</b> |
|                  | Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangselement (Grundplatte)</li> <li>• Rohr mit Abdeckkappe</li> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>                                               |            |
| <b>22.19 25C</b> | <b>Antennenaufsatz Kunststoff f.Bit-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stk</b> |
|                  | Antennenaufsatz aus Kunststoff, einschließlich Durchgangselement.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>22.19 25D</b> | <b>Rohr-u.Kabeldurchführung f.Bit-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stk</b> |
|                  | Rohr- und Kabeldurchführungen.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>22.19 25E</b> | <b>Az Bitu-Schindel m.Unterdach f.Dichtmanschette</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Stk</b> |
|                  | Aufzahlung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten.<br>Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>                                                                                                                                                           |            |
| 22.19 26         | Sonderelemente für Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>22.19 26A</b> | <b>Stand/Grundplatte f.Bit-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stk</b> |
|                  | Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlatungen.                                                                                       |            |
| <b>22.19 26B</b> | <b>Steigtritt-Set f.Bit-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stk</b> |
|                  | Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>                                                              |            |
| <b>22.19 26C</b> | <b>Stufenrost-Set 40x25cm f.Bit-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |
|                  | Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul> |            |
| <b>22.19 26D</b> | <b>Stufenrost-Set 80x25cm f.Bit-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |
|                  | Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul> |            |
| <b>22.19 26E</b> | <b>Laufrost-System f.Bit-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m</b>   |
|                  | Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlatungen, bestehend aus:                                                                                                                                                              |            |

- Grundplatten aus Metall
- einschließlich Stützen
- Laufrostbügel und Laufrost

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22.19 26G</b> | <b>Schneefangbaum f.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>                 |            |
| <b>22.19 26H</b> | <b>Schneehalter Metall f.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Stk</b> |
|                  | Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>22.19 26I</b> | <b>Schneefangrohr 1-fach f.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangrohre, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-facher Durchzug</li> <li>• korrosionsbeständig und beschichtet in der Farbe der Deckung</li> </ul>                                                  |            |
| <b>22.19 26J</b> | <b>Schneefangrohr 2-fach f.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>m</b>   |
|                  | Schneefangrohre, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-facher Durchzug</li> <li>• korrosionsbeständig und beschichtet in der Farbe der Deckung</li> </ul>                                                  |            |
| <b>22.19 26K</b> | <b>Ausstiegfenster feuerverzinkt/beschicht.f.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• feuerverzinkt und beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>                                       |            |
| <b>22.19 26L</b> | <b>Ausstiegfenster Cu f.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kupfer (Cu)</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>                                                     |            |
| <b>22.19 26M</b> | <b>Ausstiegfenster Kunststoff f.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>                                                      |            |
| <b>22.19 26N</b> | <b>Ausstiegfenster m.Metalleinfassung f.Bitu-Schindel</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stk</b> |
|                  | Ausstiegfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: ca. 40 x 55 cm</li> <li>• verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul> |            |
| <b>22.19 30</b>  | <b>Aufzählung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-S).</b>                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>22.19 30A</b> | <b>Az BITU-S f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Stk</b> |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.                                 |            |
| <b>22.19 30B</b> | <b>Az BITU-S f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>m</b>   |
|                  | Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul>                                                                                            |            |

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

**22.19 30C      Az BITU-S f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2      Stk**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

**22.19 30D      Az BITU-S f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2      m**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

---

22.19 31      Aufzählung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für das Beidecken.

**22.19 31A      Az Bitu-Schindel f.Beidecken Stütze DD      Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Doppeldeckungen

**22.19 31B      Az Bitu-Schindel f.Beidecken Öffnung b.0,1m2      Stk**

Von Öffnungen.

Größe der Öffnung bis 0,1 m<sup>2</sup>

**22.19 31C      Az Bitu-Schindel f.Beidecken Öffnung ü.0,1m2      m**

Von Öffnungen.

Größe der Öffnung über 0,1 m<sup>2</sup>:

Abgerechnet wird die Länge.

---

22.19 42      Aufzählung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für Runddeckungen.

Abgerechnet wird die rundgedeckte Fläche.

**22.19 42A      Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Kegel      m<sup>2</sup>**

Als Kegeleindeckung.

Sonstige Angaben:

**22.19 42B      Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Kehlen      m<sup>2</sup>**

Als Kehleneindeckung.

Sonstige Angaben:

**22.19 42C      Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Gaupen      m<sup>2</sup>**

Als Gaupe.

Sonstige Angaben/Art:

**22.19 42D      Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung      m<sup>2</sup>**

Sonstige Angaben:

---

## 22.90      Regieleistungen

### 1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

### 2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

### 3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

### 4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

### 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

#### Kommentar:

Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.

**22.90 00** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 22.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

**22.90 01** Regiestunden.

### 22.90 01A Regiestunden Facharbeiter

**h**

Für Facharbeiter.

### 22.90 01B Regiestunden Hilfsarbeiter

**h**

Für Hilfsarbeiter.

### 22.90 01C Regiestunden Vorarbeiter

**h**

Für Vorarbeiter.

### 22.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

**VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12 %

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert