

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 25 - Sicherheits- und Schutzmaßnahmen

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2500 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2501 Sonderkosten**
- ULG 2511 Anschlageinrichtungen**
- ULG 2514 Seitenschutz f.Dachkanten,Dach-u.Deckenöffnungen**
- ULG 2516 Abgrenzungen auf Dachflächen**
- ULG 2519 Durchsturzsicherungen f.Dach-u.Deckenöffnungen**
- ULG 2521 Sonstiges**
- ULG 2590 Regieleistungen**

25 Sicherheits- und Schutzmaßnahmen

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Im Folgenden ist das Liefern und Herstellen von Einrichtungen zum Schutz und zur Sicherheit der mit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Beschäftigten, die im Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung geschult sind, beschrieben.

2. Leistungen des AG/Systemplanung:

Die Systemplanung der Sicherheitsausrüstung gemäß ÖNORM B 3417 und etwaige erforderliche statische Nachweise über den Untergrund werden durch den Auftraggeber erbracht.

3. Ausführung:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Befestigen am Untergrund
- das Beibringen von Nachweisen der Tragfähigkeit des Systems beziehungsweise Prüfgutachten und Zulassungen
- eine Systemmontage nach den Aufbau- und Verwendungsanleitungen des Herstellers
- eine Abnahmeprüfung der Anschlagseinrichtung und Ausfertigung eines Errichtungszertifikates

Kommentar:

In dieser LG sind bleibende Schutzmaßnahmen gegen Absturz, im Sinne des BauKG (Unterlage für spätere Arbeiten) beschrieben.

Sicherungsmaßnahmen (temporäre Schutzmaßnahmen) während Neu- und Umbauarbeiten (z.B. System-, Dachfang- und Riegelgerüste) im Sinne von Bauarbeiten gemäß Bauarbeiterschutzverordnung sind in der LG 04 beschrieben.

Blitzschutzanlagen sind in der LB-Haustechnik beschrieben.

Abdichtungs-, Dachdecker-, oder Spenglerarbeiten zur Einbindung von Sicherungssystemen in Verbindung mit neu hergestellten Dachabdichtungen, Dacheindeckungen oder Fassadenbekleidungen sind in der LG 25 nicht beschrieben.

Umstände der Leistungserbringung (z.B. etwaige erforderliche Hebebühnen /Gerüste) können mit den Positionen der ULG 25.00 ausgeschrieben werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- begehbare Dachverglasungen
- Sicherungs- und Schutzsysteme als Blitzschutzanlage (Das Seilsicherungssystem für eine Blitzschutzklasse I bis IV als Teil des Blitzschutzsystems gemäß ÖNORM EN 62305)
- Auffangnetze aus Kunststoff-Fasern

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM 2107: Umsetzung des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) - Teil 2: Verfahren zur Erstellung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen sowie von Unterlagen für spätere Arbeiten
- ÖNORM B 3417: Sicherheitsausrüstung und Klassifizierung von Dachflächen für Nutzung, Wartung und Instandhaltung
- ÖNORM EN 353: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Teil 1: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führungen
- ÖNORM EN 517: Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken
- ÖNORM EN 795: Persönliche Absturzsicherungsgeräte - Anschlagseinrichtungen
- ÖNORM EN 13374: Temporäre Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen - Prüfverfahren
- ÖNR/CEN TS 16415: Persönliche Absturzsicherungsgeräte - Anschlagseinrichtungen - Empfehlungen für die Benutzung von Anschlagseinrichtungen gleichzeitig durch mehrere Personen (CEN/TS 16415:2013)

Informationen zur ÖNORM B 3417:

http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/EU/D-A-CH-S/Sicherheitsausrustung.pdf

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

Geänderte Positionen:

25.11 12B Einzelschlagpunkt Beton

25.11 21B Seilsystem Beton

25.00 Wählbare Vorbemerkungen

25.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

25.00 01A Zugänglichkeit

Zusätzliche Angaben (z.B. Einsatzort):

Erschwernisse:

25.00 01B Transport- und Hubmöglichkeiten

Dem Auftragnehmer stehen im Baustellenbereich zum Zeitpunkt der Leistungserbringung folgende Transport- und Hubmöglichkeiten unentgeltlich zur Verfügung:

Art der Transport- und Hubmöglichkeiten:

Hubkapazität:

zeitliche Vorgaben/Einschränkungen:

zusätzliche Angaben:

Erschwernisse:

25.00 01V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

25.01 Sonderkosten

Kommentar:

Die statische Bemessung des Befestigungsuntergrundes muss zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorliegen.

25.01 01 Sonderkosten für Auszugsversuche zur Bestimmung des Befestigungsmittels vor der Montage, ohne Unterschied des Untergrundes.

Eine Dokumentation ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Im Regelfall werden 3 Auszugsversuche je unbekanntem Untergrund durchgeführt.

25.01 01A Auszugsversuche zur Bestimmung d.Befestigungsmittels

Stk

25.01 02 Vor- und Anschlussarbeiten bei Einbauten bei bestehenden Dächern.

25.01 02A Öffnen bestehende Dachhaut b.1m2

Stk

Öffnen der Dachhaut für Einbauten (z.B. Anschlagpunkte, Stützen).

Abgerechnet wird z.B. je Anschlagpunkt oder Stütze.

Untergrund/Dachaufbau:

Einzelöffnung bis 1 m²

25.01 02B Öffnen bestehende Dachhaut ü.1m2

m²

Öffnen der Dachhaut für Einbauten (z.B. Anschlagpunkte, Stützen).

Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

Untergrund/Dachaufbau:

Einzelöffnung über 1 m²:

25.01 02C Beidecken bestehende Dachhaut b.1m2

Stk

Beidecken beziehungsweise Einbinden von Einbauteilen (z.B. Stützen, Anschlagpunkte).

Abgerechnet wird z.B. je Anschlagpunkt oder Stütze.

Untergrund/Dachaufbau:

Einzelöffnung bis 1 m²

25.01 02D Beidecken bestehende Dachhaut ü.1m2

m²

Beidecken beziehungsweise Einbinden von Einbauteilen (z.B. Stützen, Anschlagpunkte).

Abgerechnet wird z.B. je Anschlagpunkt oder Stütze.

Untergrund/Dachaufbau:

Einzelöffnung über 1 m²:

25.11 Anschlageinrichtungen

Im Folgenden sind **dauerhaft an Dächern und Wänden montierte Einrichtungen (Systeme) zum Einhängen von Verbindungsmitteln** beschrieben.

- Einrichtungen (Systeme), einschließlich Befestigung (Halterung) am tragenden Untergrund und
- Einrichtungen (Systeme), durch Auflast gehalten,

einschließlich statischem Nachweis oder Prüfzeugnis einer akkreditierten Prüfanstalt, gemäß NORM

1. Anschlagpunkte:

Anschlagpunkte sind gemäß der ÖNORMEN EN 517 und der EN 795 aus Edelstahl, feuerverzinktem oder verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.

2. Seilsysteme:

Im Folgenden sind Seilsysteme für mindestens 2 Personen - für beidseitige Nutzung ausgelegt - als Durchlaufsystem (übergeleitet mit Seilzwischenhalter und Kurven), beschrieben.

Seilsysteme bestehen aus:

- Seilen und Stützen aus Edelstahl, feuerverzinktem oder verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl und Zubehör (in eigenen Positionen beschrieben) wie z.B. Endverankerungen für konstante Seilvorspannungen, Verbindungselemente und bewegliche Führungen (Läufer) aus korrosionsbeständigem Material.

3. Schienensysteme:

Im Folgenden sind horizontale, vertikale oder schräge Schienensysteme als Durchlaufsystem beschrieben.

Schienensysteme bestehen aus:

- Schienen und Verankerungen aus nicht rostendem, feuerverzinktem oder verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl

und Zubehör (in eigenen Positionen beschrieben) wie z.B. Verbindungselemente und bewegliche Führungen (Läufer) aus korrosionsbeständigem Material.

Kommentar:

Bei etwaigen Durchdringungen einer Abdichtungsebene (z.B. Abdichtungshochzug, Schutzabdeckung) müssen Positionen für das Öffnen und Beidecken einer bestehenden Dachhaut aus der ULG 25.01 (Sonderkosten) ausgeschrieben werden.

Bei neu hergestellten Abdichtungen, Eindeckungen und Verblechungen ist das Anarbeiten mit den Positionen der jeweiligen LG auszuscheiden (z.B. LG 21, LG 22).

Überfahrbare Zwischenhalterungen sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

25.11 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

25.11 00C Dachdraufsichtsplan zu 25.11

Dachdraufsichtsplan.

Betrifft Position(en):

Angaben zur Ausführung:

25.11 00E Untergrund/Dachaufbau Neubau Flachdach zu 25.11

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau bei neu errichteten Flach-Dächern.

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.11 00F Untergrund/Dachaufbau Bestand Flachdach zu 25.11

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau bei bestehenden Flach-Dächern (Nachrüsten).

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.11 00G Untergrund/Dachaufbau Neubau Steildach zu 25.11

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau bei neu errichteten Steil-Dächern.

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.11 00H Untergrund/Dachaufbau Bestand Steildach zu 25.11

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau bei neu bestehenden Steil-Dächern (Nachrüsten).

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.11 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV zu 25.11

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

25.11 01 Sicherheitsdachhaken zum Einhängen einer Dachleiter und als Anschlagpunkt.

- in alle Belastungsrichtungen geprüft
- passend zur geplanten oder vorhandenen Dacheindeckung

25.11 01A Anschlagpunkt Sicherheitsdachhaken Edelstahl

Stk

Aus Edelstahl.

Angaben zum Untergrund:

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

25.11 01B Anschlagpunkt Sicherheitsdachhaken Stahl/pulverbeschichtet

Stk

Aus Stahl verzinkt/pulverbeschichtet.

Angaben zum Untergrund:

25.11 12 Einzelanschlagpunkt, geprüft für den Einsatz von mindestens 2 Personen.

25.11 12A Einzelanschlagpunkt Auflast

Stk

Durch Auflast gehalten.

Angaben zum Untergrund:

25.11 12B Einzelanschlagpunkt Beton

Stk

Auf tragfähiger Betonunterkonstruktion der Festigkeitsklasse C20/25 und höher.

LB-Version: 23 Geändert

25.11 12C Einzelanschlagpunkt Holz

Stk

Auf tragfähiger Holzunterkonstruktion.

Vorhandener Querschnitt:

25.11 12D Einzelanschlagpunkt MWK/Voll-u.Hohlziegel

Stk

Auf Mauerwerk (MWK) aus Voll- und Hohlziegeln.

25.11 12E Einzelanschlagpunkt Metalleindeckungen

Stk

Auf Metalleindeckungen, durchdringungsfrei geklemmt.

25.11 12X Einzelanschlagpunkt

Stk

Angaben zum Untergrund:

25.11 13 Zubehör für Einzelanschlagpunkte.

25.11 13A Wärmedämmkappen f.Einzelanschlagpunkte

Stk

Wärmedämmkappen.

25.11 21 Seilsystem mit konstanter Seilvorspannung (Verbindungselement) und Sicherungsseil aus Edelstahl (Leitseil) für bewegliche Führungen (Läufer), geprüft für den Einsatz von mindestens 2 Personen.

25.11 21A	Seilsystem Auflast Durch Auflast gehalten. Angaben zum Untergrund:	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 21B	Seilsystem Beton Auf tragfähiger Betonunterkonstruktion der Festigkeitsklasse C20/25 und höher.	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 21C	Seilsystem Holz Auf tragfähiger Holzunterkonstruktion. Vorhandener Querschnitt:	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 21D	Seilsystem MWK/Voll-u.Hohlziegel Auf Mauerwerk (MWK) aus Voll- und Hohlziegeln.	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 21E	Seilsystem auf Metalleindeckungen Auf Metalleindeckungen, durchdringungsfrei geklemmt.	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 21X	Seilsystem Angaben zum Untergrund:	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 22	Zubehör für Seilsysteme mit konstanter Seilvorspannung (Verbindungselement) und Sicherungsseil aus Edelstahl (Leitseil), passend zum ausgeschriebenen System.	
25.11 22A	Bewegliche Führungen waagrecht f.Seilsysteme Bewegliche Führungen (Läufer) für waagrecht geführte Leitseile.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 22B	Bewegliche Führungen lotrecht/schräg f.Seilsysteme Bewegliche Führungen (Läufer) für lotrecht oder schräg geführte Leitseile mit integrierter Sperre (Steigschutz).	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 22C	Verbindungselemente f.Seilsysteme Verbindungselemente.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	
25.11 22D	Endverankerung f.Seilsysteme Endverankerung.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.	

25.11 22E	Kurven-/Eckelemente 45°/90° f.Seilssysteme Kurven- oder Eckelemente überfahrbar, 45° oder 90°.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.</i>	
25.11 22F	Wärmedämmkappen f.Stützen f.Seilssysteme Wärmedämmkappen für Stützen.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung im Grundtext von NIRO auf Edelstahl.</i>	
25.11 31	Schienensystem für bewegliche Führungen (Läufer), geprüft für den Einsatz von mindestens 2 Personen.	
25.11 31A	Schienensystem Auflast Durch Auflast gehalten. Angaben zum Untergrund:	m
25.11 31B	Schienensystem Beton Auf tragfähiger Betonunterkonstruktion der Festigkeitsklasse C20/25.	m
25.11 31C	Schienensystem Holz Auf tragfähiger Holzunterkonstruktion. Vorhandener Querschnitt:	m
25.11 31D	Schienensystem MWK/Voll-u.Hohlziegel Auf Mauerwerk (MWK) aus Voll- und Hohlziegeln.	m
25.11 31E	Schienensystem auf Metalleindeckungen Auf Metalleindeckungen, durchdringungsfrei geklemmt.	m
25.11 31X	Schienensystem Angaben zum Untergrund:	m
25.11 32	Zubehör für Schienensysteme, passend zum ausgeschriebenen System.	
25.11 32A	Bewegliche Führungen waagrecht f.Schienensysteme Bewegliche Führungen (Läufer) für waagrecht geführte Schienen..	Stk
25.11 32B	Bewegliche Führungen lotrecht/schräg f.Schienensysteme Bewegliche Führungen (Läufer) für lotrecht oder schräg geführte Schienen mit integrierter Sperre (Steigschutz).	Stk
25.11 32C	Verbindungselemente f.Schienensysteme Verbindungselemente.	Stk
25.11 32D	Kurvenelemente 45°/90° f.Schienensysteme Kurvenelemente als Innen - oder Außenkurven, 45° oder 90°.	Stk
25.11 32E	Wärmedämmkappen f.Stützen f.Schienensysteme Wärmedämmkappen für Stützen.	Stk
25.14	Seitenschutz f.Dachkanten,Dach-u.Deckenöffnungen Im Folgenden sind dauerhaft montierte oder aufgestellte Absturzsicherungen (Seitenschutz) an Dachkanten, Dach- und Deckenöffnungen, die aus einer durchlaufenden Brust-, Mittel- und Fußwehr bestehen, beschrieben. • Systeme, einschließlich Befestigung (Halterung) am tragenden Untergrund und • Systeme, durch Auflast gehalten, einschließlich statischem Nachweis oder Prüfzeugnis einer akkreditierten Prüfanstalt, gemäß NORM. Absturzsicherungen (Seitenschutz) bestehen aus:	

- Stehern, Holmen und Verbindungsmitteln aus Aluminium oder aus nicht rostendem Stahl und
- Stütz- und Haltegewichten sind aus witterungsbeständigem und zu den Dachbauteilen kompatiblen Material.

Kommentar:

Bei etwaigen Durchdringungen einer Abdichtungsebene (z.B. Abdichtungshochzug, Schutzabdeckung) müssen Positionen für das Öffnen und Beidecken einer bestehenden Dachhaut aus der ULG 25.01 (Sonderkosten) ausgeschrieben werden.

Bei neu hergestellter Abdichtungen, Eindeckungen und Verblechungen ist das Anarbeiten mit den Positionen der jeweiligen LG auszuschreiben (z.B. LG 21, LG 22).

Geländer gemäß OIB RL 1 und 4 sind in der LG 31 (Metallbauarbeiten) beschrieben.

Seitenschutz als Absicherung an der Traufe von Dächern mit einer Neigung über 20° ist gemäß Bauarbeiterschutzverordnung, Abschnitt 11 zu planen.

Bei vorhandenen Bauteilen mit einer Höhe von mind. 15 cm über der Standfläche kann die Fußwehr entfallen

25.14 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

25.14 00C Dachdraufsichtsplan zu 25.14

Dachdraufsichtsplan.

Angaben zur Ausführung:

25.14 00E Untergrund/Dachaufbau Neubau zu 25.14

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau bei neu errichteten Flach-Dächern.

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.14 00F Untergrund/Dachaufbau Bestand zu 25.14

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau bei bestehenden Flach-Dächern (Nachrüsten).

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.14 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV zu 25.14

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

25.14 01 Absturzsicherung (Seitenschutz), durch Auflast gehalten.

25.14 01A Seitenschutz aufgestellt

m

Als durchdringungsfreie Konstruktion

- auf flach geneigten Dächern aufgestellt

Material des Seitenschutzes:

25.14 03 Absturzsicherung (Seitenschutz) an der Innenseite der Attika, oberhalb des Abdichtungshochzuges, montiert,

- bestehend aus Steher, Brust- und Mittelwehr gemäß EN 13374

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe, ab dem Montagepunkt, angegeben.

25.14 03A Seitenschutz Attika-Innenseite b.50cm

m

Angaben zum Attikadetail (z.B. Plannummer):

Material des Seitenschutzes:

25.14 03B Seitenschutz Attika-Innenseite ü.50-70cm

m

Angaben zum Attikadetail (z.B. Plannummer):

Material des Seitenschutzes:

25.14 03C Seitenschutz Attika-Innenseite ü.70-100cm

m

Angaben zum Attikadetail (z.B. Plannummer):

Material des Seitenschutzes:

25.14 03X Seitenschutz Attika-Innenseite ü.100cm- m

Angaben zum Attikadetail (z.B. Plannummer):

Material des Seitenschutzes:

25.14 03Y Az Seitenschutz Attika-Innenseite f.Ecken Stk

Aufzahlung (Az) für Eckausbildungen.

Betrifft Position(en):

25.14 05 Absturzsicherung (Seitenschutz) am Untergrund oder Dachrand, durch die Abdichtungsebene, montiert.

- bestehend aus Steher, Brust- und Mittelwehr beziehungsweise einer Fußwehr gemäß EN 13374

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe, ab dem Montagepunkt, angegeben.

25.14 05A Seitenschutz am Untergrund/Dachrand b.50cm m

Material des Seitenschutzes:

25.14 05B Seitenschutz am Untergrund/Dachrand ü.50-70cm m

Material des Seitenschutzes:

25.14 05C Seitenschutz am Untergrund/Dachrand ü.70-100cm m

Material des Seitenschutzes:

25.14 05D Seitenschutz am Untergrund/Dachrand ü.100-125cm m

Material des Seitenschutzes:

25.14 05E Seitenschutz am Untergrund/Dachrand ü.125-150cm m

Material des Seitenschutzes:

25.14 05X Seitenschutz am Untergrund/Dachrand ü.150cm- m

Material des Seitenschutzes:

25.14 05Y Az Seitenschutz am Untergrund/Dachrand f.Ecken Stk

Aufzahlung (Az) für Eckausbildungen.

Angaben zum Attikadetail (z.B. Plannummer):

25.16 Abgrenzungen auf Dachflächen

Im Folgenden sind **dauerhaft montierte oder aufgestellte Abgrenzungen vor** Dachkanten, Dach- und Deckenöffnungen, die aus einer durchlaufenden Brustwehr mit einer Höhe von 1 m über der begehbaren Fläche bestehen, beschrieben.

- Systeme, einschließlich Befestigung (Halterung) am tragenden Untergrund und
- Systeme, durch Auflast gehalten,

einschließlich statischem Nachweis oder Prüfzeugnis einer akkreditierten Prüfanstalt, gemäß NORM

Abgrenzungen:

mit einem Abstand zur Absturzkante von mindestens 2 m, bestehen aus:

- Stehern, Holmen und Verbindungsmitteln aus Aluminium oder aus nicht rostendem Stahl und
- Stützgewichten aus witterungsbeständigem und zu den Dachbauteilen kompatiblen Material.

Mindestanforderungen von Abgrenzungen entsprechen der ÖNORM EN 13374.

Kommentar:

Bei etwaigen Durchdringungen einer Abdichtungsebene (z.B. Abdichtungshochzug, Schutzabdeckung) müssen Positionen für das Öffnen und Beidecken einer bestehenden Dachhaut aus der ULG 25.01 (Sonderkosten) ausgeschrieben werden.

Bei neu hergestellter Abdichtungen, Eindeckungen und Verblechungen ist das Anarbeiten mit den Positionen der jeweiligen LG auszuschreiben (z.B. LG 21, LG 22).

Absturzsicherungen, die an Lichtkuppeln, Aufsatzkränzen oder Lichtbandsystemen montiert sind sowie Lichtkuppeln oder Lichtsystemen, die ohne weitere Maßnahmen durchsturzsicher sind, sind in der LG 56 (Dachflächenfenster, Lichtkuppeln,

Lichtbänder) beschrieben.

Abgrenzungen als Absicherung an der Traufe von Dächern mit einer Neigung über 20° ist gemäß Bauarbeiterschutzverordnung, Abschnitt 11 zu planen.

25.16 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

25.16 00C Dachdraufsichtsplan AG 25.16

Dachdraufsichtsplan.

Angaben zur Ausführung:

25.16 00E Untergrund/Dachaufbau Neubau zu 25.16

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau bei neu errichteten Flach-Dächern.

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.16 00F Untergrund/Dachaufbau Bestand zu 25.16

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau bei bestehenden Flach-Dächern (Nachrüsten).

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.16 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV zu 25.16

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

25.16 03 Abgrenzung am Untergrund, aufgestellt.

- als durchdringungsfreie Konstruktionen
- auf flach geneigten Dächern

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe, ab dem Montagepunkt, angegeben.

25.16 03A Abgrenzung aufgestellt b.100cm

m

25.16 03B Abgrenzung aufgestellt ü.100cm-_____

m

25.16 05 Abgrenzung am Untergrund, durch die Abdichtungsebene, montiert.

- einschließlich Eckausbildungen

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe ab dem Montagepunkt angegeben.

25.16 05A Abgrenzung am Untergrund b.100cm

m

25.16 05B Abgrenzung am Untergrund ü.100cm-_____

m

25.19 Durchsturz Sicherungen f.Dach-u.Deckenöffnungen

Im Folgenden sind **dauerhafte Netzunterspannungen oder Gitter für** Dach- und Deckenöffnungen, die nachträglich eingebaut werden, beschrieben.

- Netze aus Edelstahl (Maschenweite 100 x 100 mm) und
- Gitter (Rundstahl oder Kantprofile) aus rostfreiem, feuerverzinktem oder verzinkt und beschichtetem Stahl (Maschenweite höchstens 120 x 120 mm)

Mindestfestigkeit gemäß GS-Bau-18: SB 600 (600 Joule).

Kommentar:

Bei neu hergestellter Abdichtungen, Eindeckungen und Verblechungen ist das Anarbeiten mit den Positionen der jeweiligen LG auszuschreiben (z.B. LG 21, LG 22).

Das De- und Wiedermontieren von Lichtkuppel, Lichtbändern etc. ist in gesonderten Positionen auszuschreiben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

25.19 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

25.19 00C Montagezugang zu 25.19

Umstände der Leistungserbringung.

Montagemöglichkeit von oben nach Öffnen von Lichtkuppeln oder Lichtbändern beziehungsweise von unten.

Betrifft Position(en):

Angabe der Innenhöhe:

Einsatz von Hebebühnen/Gerüsten:

Einschränkungen der Zugänglichkeit:

25.19 00E Untergrund/Dachaufbau zu 25.19

Angaben zum Untergrund beziehungsweise Dachaufbau im Montagebereich.

Betrifft Position(en):

Untergrund:

Dachaufbau:

Dachneigung:

25.19 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV zu 25.19

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

25.19 01 Nachträgliche Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln und Belichtungsöffnungen.

25.19 01A Durchsturzsicherung Lichtk./Belichtungsöff.Gitter/Edelstahl

Stk

Als Gitter, Edelstahl.

Abmessungen (Länge x Breite; Durchmesser):

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

25.19 01B Durchsturzsicherung f.Lichtk./Belichtungsöff.Gitter verz.

Stk

Als Gitter, verzinkt.

Abmessungen (Länge x Breite; Durchmesser):

25.19 01C Durchsturzsicherung f.Lichtk./Belichtungsöff.Netz/Edelstahl

Stk

Als Netz, Edelstahl.

Abmessungen (Länge x Breite):

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

25.19 01Y Az Durchst.-Sicherung Lichtk./Belichtungsöff.f.Öffnungen

Stk

Aufzahlungen (Az) für das Herstellen von Öffnungen (z.B. für Lüftungsmotore).

Abmessungen: bis 20 x 20 cm

25.19 01Z Az Durchst.-Sicherung Lichtk./Belichtungsöff.f.Unterbrechung

Stk

Aufzahlungen (Az) für das Herstellen von über die gesamte Breite durchgehender Unterbrechungen (z.B. Rauchklappenbrücken), einschließlich Verstärkungen.

Abgerechnet wird je Unterbrechung (= beidseitig).

25.19 21 Durchsturzsicherung für Lichtbänder mit Gitter.

25.19 21A Durchsturzsicherung Lichtband Gitter

Stk

Ausführung:

Sonstige Angaben:

Abmessungen (Länge x Breite):

25.19 21Y Az Durchst.-Sicherung Lichtband Gitter f.Öffnungen

Stk

Aufzahlungen (Az) für das Herstellen von Öffnungen (z.B. für Lüftungsmotore)

Abmessungen: bis 20 x 20 cm

25.19 21Z Az Durchst.-Sicherung Lichtband Gitter f.Unterbrechung Stk

Aufzahlungen (Az) für das Herstellen von Unterbrechungen.

Abmessungen:

25.19 31 Durchsturzsicherung für Lichtbänder mit Auffangnetz.
25.19 31A Durchsturzsicherung Lichtband Auffangnetz m²

Ausführung:

Sonstige Angaben:

Abmessungen (Länge x Breite):

25.19 31B Az Durchst.-Sicherung Lichtband Auffangnetz f.Öff.20x20cm Stk

Aufzahlungen (Az) für das Herstellen von Öffnungen (z.B. für Lüftungsmotore).

Abmessungen: bis 20 x 20 cm

25.19 31X Az Durchst.-Sicherung Lichtband Auffangnetz f.Öffnung Stk

Aufzahlungen (Az) für das Herstellen einer Öffnung.

Abmessungen:

25.19 31Y Az Durchst.-Sicherung Lichtband Auffangnetz f.Unterbrechung Stk

Aufzahlungen (Az) für das Herstellen von Unterbrechungen.

Abmessungen:

25.21 Sonstiges

25.21 01 Protokolle und Dokumentation gemäß ÖN B 3417.
25.21 01A Dokumentation von Sicherheits-u.Schutzmaßnahmen PA

Dokumentation von Sicherheits-u.Schutzmaßnahmen mit nachweislicher Übergabe der Unterlagen an den AG, bestehend aus:

- Übersichtsplan (z.B. Dachdraufsichtpläne) mit Kennzeichnung der Auf- und Ausstiege, Schema des Systems, einschließlich nummeriertem Eintrag aller Elemente (z.B. Stützen und Anschlagpunkte)
- nummerierte Bilddokumentation der Befestigung am Untergrund aller Elemente (z.B. Stützen und Anschlagpunkte)
- Angaben zum Hersteller und zum angebotenen System, einschließlich Bedienungs- und Wartungshinweisen
- Angaben zum Installationszeitpunkt
- Zeitpunkt der nächsten Überprüfung

Übergabe/Form (schriftlicher oder digital):

25.21 01B Aushang Übersichtsplan u.Systembeschreibung Stk

Dauerhafter Aushang an witterungsgeschützten Stellen (z.B. am Dachboden, beim Dachausstieg)

- mit Übersichtsplan und Bedienungshinweisen
- in allseitig foliertem Ausdruck (oder gleichwertiger Qualität)
- einschließlich Montage an vom AG angegebenen Stellen

Abgerechnet wird je Aushangstelle.

25.90 Regieleistungen
1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegeelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen sind frei zu formulieren.

25.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

25.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

25.90 01 Regiestundensatz.

25.90 01A Regiestundensatz Facharbeiter

h

Für Facharbeiter.

25.90 01B Regiestundensatz Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

25.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert