

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 32 - Konstruktiver Stahlbau

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3200 Umstände der Leistungserbringung**
- ULG 3201 Stahlbau, ohne Unterschied der Profile**
- ULG 3202 Planungs-u.Sonderkosten konstruktiven Stahlbau**
- ULG 3203 Stahlbau, nach Profilart**
- ULG 3204 Fachwerkträger**
- ULG 3205 Konstruktion aus geschweißten Profilen**
- ULG 3206 Rahmenartige Tragwerke aus Profilen**
- ULG 3207 Kranbahnen**
- ULG 3208 Verbundkonstruktionen**
- ULG 3211 Diverse Konstruktionen Industriebau**
- ULG 3212 Stahlblechkonstruktionen - geschweißt**
- ULG 3221 Korrosionsschutz nach Flächenmaß**
- ULG 3222 Korrosionsschutz nach Pauschalen**
- ULG 3231 Brandschutz**
- ULG 3251 Aufzahlungen konstruktiver Stahlbau**
- ULG 3290 Regieleistungen**

32 Konstruktiver Stahlbau

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitätsanforderungen:

Stahlbauarbeiten werden entsprechend der (den) ausgeschriebenen Ausführungsklasse(n) gemäß ÖNORM in einer für die Fertigung der Konstruktionsteile sowohl größenmäßig als auch von der Kran-, Maschinen- und der Prüfgeräteausstattung her geeigneten Betriebsstätte ausgeführt.

1.1 Verankerungen:

Stahlkonstruktionen werden auf vom Auftraggeber hergestellten Verankerungen (z.B. Ankerteile, Gewindestangen) versetzt. Der Unterguss oder Verguss erfolgt durch den Auftraggeber.

2. Maßtoleranzen:

Es gelten die in der ÖNORM EN 1090-2 festgelegten Toleranzen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- alle Positionen gelten ohne Unterschied der Höhen
- Kosten der für die Stahlbaumontage erforderlichen mobilen Aufstiegshilfen (z.B. Hubsteiger, Scherenbühne)
- Arbeitsgerüste, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- eine Werkstoff-Prüfbescheinigung wird für alle Positionen gemäß ÖNORM EN 1090-2 erbracht
- das Verkeilen und/oder Verschrauben der Stahlkonstruktionsteile
- das Erstellen von fertigungsspezifischen Unterlagen für den eigenen Gebrauch (z.B. Einzelteilzeichnungen, Schweißpläne, Schachtelpläne) gemäß Richtlinie für Zeichnungen im Stahlbau des Österreichischen Stahlbauverbandes; eine Übergabe der Unterlagen an den Auftraggeber wird gesondert vereinbart

Kommentar:

Für die Ausführung von konstruktiven Bauteilen stehen 4 Ausführungsklassen – EXC1 bis EXC 4 zur Verfügung. Kriterien bzw. Anforderungen für die Auswahl der Ausführungsklassen sind in EN 1993-1-1 angegeben.

Teile der technischen Bearbeitung sind als Planungskosten/Sonderkosten in der ULG 01 beschrieben.

In Sonderfällen kann die Stahlbauleistung durch eine funktionale Beschreibung dargestellt werden. Diese hat die wesentlichen Randbedingungen (z.B. Objektgrößen, Stützweiten, Trägerteilungen) und konstruktive Randbedingungen für anschließende Bauteile (z.B. Bekleidungen, Wand- und Deckenkonstruktionen) sowie Last- und Berechnungsnormen zu beinhalten.

Für diese Art der Projektdarstellung sind nur die Position 32.02 01A oder "nach Auslegung AN" anzuwenden.

Baustellengemeinkosten (z.B. Hebezeuge) sind in der LG 01 beschrieben.

Korrosionsschutz:

Unter Bezugnahme auf die erwartete Schutzdauer

- kurz (K) 2 bis 5 Jahre
- mittel (M) 5 bis 15 Jahre
- lang (L) über 15 Jahre

und die Korrosivitätskategorien C1 bis C5 werden in der ÖNORM EN ISO 12 944 informative Empfehlungen gegeben. Die Empfehlungen werden zu Beschichtungssystemen zusammengefasst und sind in den Tabellen A1 bis A8 für strahlentrosteten Untergrund und in der Tabelle A9 für feuerverzinkten Untergrund angegeben.

Der Korrosionsschutz ist in der ULG 32.21 und 32.22 beschrieben.

Handentrostung (St 2) wird nur bei Ausbesserungsarbeiten und im Inneren von Gebäuden angewendet.

Brandschutz:

Die Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen sind Gegenstand behördlicher Festlegungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

Die Brandschutzrichtlinie des Österreichischen Stahlbauverbandes gibt Hinweise für den Nachweis von Stahlbauteilen unter Brandbelastung.

Literaturverzeichnis (z.B.):

OIB-Richtlinien

ÖNORM EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung

ÖNORM B 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1990/A1 und nationale Ergänzungen

ÖNORM EN 1090-2: Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Anforderungen an Tragwerke aus Stahl

ÖNORM EN 1991: Einwirkungen auf Tragwerke

ÖNORM B 1991: Einwirkungen auf Tragwerke - Nationale Festlegung zu ÖNORM EN 1991

ÖNORM EN 1993-1: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen

ÖNORM B 1993-1: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1

ÖNORM B 2225: Metallbauarbeiten, Herstellen von Stahl- und Aluminiumtragwerken sowie Korrosionsschutzarbeiten - Werkvertragsnorm

ÖNORM B 2299: Korrosionsschutzarbeiten bei Stahlbauarbeiten - Werkvertragsnorm

Richtlinien des österreichischen Stahlbauverbandes (www.stahlbauverband.at)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

32.00 Umstände der Leistungserbringung

Kommentar:

Die Beschreibung der Leistung bleibt in der Regel unvollständig, wenn nicht alle Angaben getätigt und/oder Ausschreiberlücken ausgefüllt werden.

Planungskosten/Sonderkosten sind in der ULG 32.02, erhöhte Qualitätsanforderungen in der 32.51 beschrieben.

32.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

32.00 01A Vermessung/Bezugssystem vom AG

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer vor Beginn seiner Arbeiten unentgeltlich ein Bezugssystem zur Verfügung. Davon ausgehend misst der Auftragnehmer, ohne gesonderte Vergütung, Bauteilachsen und Höhen ein.

Art des Bezugssystems:

32.00 01D Zufahrt zur Baustelle

Eine Zufahrt zur Baustelle ist gegeben.

beschränkte Radlast:

sonstige Einschränkungen:

32.00 01E Montagebereich

Der Montagebereich ist benutzbar.

beschränkte Radlast:

sonstige Einschränkungen:

32.00 01F Transport- und Hubmöglichkeiten

Dem Auftragnehmer stehen im Baustellenbereich zum Zeitpunkt der Leistungserbringung folgende Transport- und Hubmöglichkeiten unentgeltlich zur Verfügung.

Art der Transport- und Hubmöglichkeiten:

Hubkapazität:

zeitliche Vorgaben/Einschränkungen:

32.00 02 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

32.00 02A Leistungsetappen/Leistungsunterbrechungen

Leistungsetappen:

sonstige Angaben (z.B. Leistungsunterbrechungen):

32.01 Stahlbau, ohne Unterschied der Profile

Im Folgenden sind Stahlkonstruktionen ohne Unterschied der Profilart aufgrund stahlbautechnisch detaillierter oder funktionaler Darstellungen des Projektes beschrieben.

Kommentar:

Begriffe gemäß der Richtlinie für Zeichnungen im Stahlbau des Österreichischen Stahlbauverbandes (www.stahlbauverband.at).

32.01 01 Stahlkonstruktionen auf Grundlage funktionaler Darstellungen.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuschreiben, da die Projektunterlagen, einschließlich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

32.01 01A Stahlkonstruktion funktional

PA

Stahlkonstruktionen (Konstr.Stahlbau), einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan).

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:

32.01 11 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des Auftraggebers.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuscheiden, da die Projektunterlagen, einschließlich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

32.01 11A Stahlkonstruktion AG/kg

kg

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:

32.01 12 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des Auftraggebers.

Abgerechnet wird nach Stückzahl der gelieferten Bauteile, einschließlich aller zugehöriger loser Teile.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuscheiden, da die Projektunterlagen, einschließlich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

32.01 12A Stahlkonstruktion AG/ST

Stk

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:

32.01 13 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des Auftraggebers.

Abgerechnet wird nach (Lauf)-Meter Bauteil, einschließlich aller zugehöriger loser Teile.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuscheiden, da die Projektunterlagen, einschließlich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

32.01 13A Stahlkonstruktion AG/m

m

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:

32.01 14 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des Auftraggebers.

Kommentar:

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuscheiden, da die Projektunterlagen, einschließlich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

32.01 14A Stahlkonstruktion AG/m2

m²

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:

Abrechnungsregel:

32.01 15 Stahlkonstruktionen auf Grundlage detaillierter Projektunterlagen (einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen) des Auftraggebers.

Kommentar:

Diese Position ist nur dann zu verwenden, wenn die Basis der Pauschalposition aus den Ausschreibungsunterlagen eindeutig hervorgeht.

Werden Position aus 32.01 ausgeschrieben, sind keine Positionen aus der ULG 32.02 (Planungskosten) auszuscheiden, da die Projektunterlagen, einschließlich Werkstattzeichnungen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

32.01 15A Stahlkonstruktion AG/Pauschale
PA

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:
32.02 Planungs-u.Sonderkosten konstruktiven Stahlbau
Kommentar:
Sofern Stahlkonstruktionen nicht mit der ULG 32.01 oder mit den Positionen "nach Auslegung AN" ausgeschrieben werden, werden mit den Positionen dieser Unterleistungsgruppe Festlegungen über die vom Auftragnehmer zu liefernden Planungsunterlagen getroffen.
32.02 01 Ausarbeiten von Zeichnungen durch den Auftragnehmer.
Kommentar:
Begriffe gemäß der Richtlinie für Zeichnungen im Stahlbau des Österreichischen Stahlbauverbandes (www.stahlbauverband.at).
32.02 01A Werkstattzeichnungen AN
PA

Für das Ausarbeiten von Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung der vom Auftraggeber beigestellten Konstruktionszeichnungen und Stahlbauübersichtszeichnungen.

32.02 01B Konstrukt.- u.Werkstattzeichnungen AN
PA

Für eine statisch konstruktive Auslegung der Details (Konstrukt.-Zeichnungen) und das Ausarbeiten von Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung der vom Auftraggeber beigestellten Stahlbauübersichtszeichnung + Stabstatik.

32.02 01C Übersicht,Konstrukt.u.Werkstattzeichnung.AN
PA

Für eine statisch konstruktive Auslegung der Details (Konstrukt.-Zeichnungen) und das Ausarbeiten von Werkstattzeichnungen, einschließlich Stahlbauübersichtszeichnung + Stabstatik unter Zugrundelegung der vom Auftraggeber beigestellten Gesamtübersichtszeichnung (Polierplan).

32.03 Stahlbau, nach Profilart
Kommentar:
Bei Anwendung von Positionen dieser ULG ist die Stahlbauplanung, sofern die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollständig).
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
**32.03 01 Konstruktion aus warmgewalzten Profilen der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.**
32.03 01B Profil b.40kg/m
kg

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:
32.03 01C Profil ü.40-100kg/m
kg

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:
32.03 01X Profil ü.100kg/m-_____
kg

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:
**32.03 02 Konstruktion aus warmgewalzten Profilen der Reihe HEM.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.**
32.03 02A Profil HEM b.40kg/m
kg

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:
32.03 02B Profil HEM ü.40-100kg/m
kg

Bauteilbezeichnung(en):

EXC:
32.03 02X Profil HEM ü.100kg/m-_____
kg

Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

32.03 11 Konstruktion aus zusammengesetzten (zsg.) Walzprofilen (das sind Konstruktionsstäbe aus zwei oder mehreren Walzprofilen, die durch Schweißen oder Zwischenschalten von Bindestäben entstehen).
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m (mittleres Gewicht des zusammengesetzten Profils) angegeben.

32.03 11A Profil zsg.b.50kg/m kg

Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

32.03 11B Profil zsg.ü.50-120kg/m kg

Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

32.03 11X Profil zsg.ü.120kg/m- kg

Bauteilbezeichnung(en):
EXC:

32.03 21 Konstruktion aus Hohlprofilen.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

32.03 21A Hohlprofil b.10kg/m kg

Bauteilbezeichnung(en):
Formrohr rund/eckig:
EXC:

32.03 21B Hohlprofil ü.10-40kg/m kg

Bauteilbezeichnung(en):
Formrohr rund/eckig:
EXC:

32.03 21X Hohlprofil ü.40kg/m- kg

Bauteilbezeichnung(en):
Formrohr rund/eckig:
EXC:

32.03 31 Konstruktion aus kaltgeformten, gerollten Profilen aus sendzimirverzinktem Material, mit einer Zinkauflage von mindestens 275 g/m² auf beiden Seiten.
Kleinteile (z.B. lose Laschen, Anschlusswinkel, Knoten- und Bindebleche) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Mit dieser Position werden Bauteile ausgeschrieben, die durch einen Rollformvorgang der Profile hergestellt werden (z.B. Pfetten, Wandriegel).

Die Profilform ist in den technischen Unterlagen und durch die Angaben in den Ausschreiberlücken zu beschreiben.

32.03 31A Kaltgeformtes Profil gerollt m

Bauteilbezeichnung(en):
Profilform:
Materialdicke:
Masse pro Meter:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

32.03 33 Konstruktion aus kaltgeformten, gekanteten Profilen.
Kleinteile (z.B. lose Laschen, Anschlusswinkel, Knoten- und Bindebleche) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Mit dieser Position werden Bauteile ausgeschrieben, die aus Blech-Coils oder Tafeln durch Kanten und gegebenenfalls Schweißen hergestellt werden (z.B. Zargen, Rinnen).

Die Profilform ist in den technischen Unterlagen und durch die Angaben in den Ausschreiberlücken zu beschreiben.

32.03 33A Kaltgeformtes Profil gekantet kg

Bauteilbezeichnung(en):
 Querschnitt:
 Materialdicke:
 EXC:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

32.03 41	Ankerterile (z.B. aus Winkeln, Blechen, Gewindestangen, Muttern), ein- oder mehrteilig zusammengeschweißt (geschw.), zum Anschluss an Betonkonstruktionen, einschließlich z.B. lose gelieferter Ankerterile und Anschlusselemente, nur liefern. Im Positionsstichwort ist die größte Einzelstückmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben (Muttern und Gewindestangen sind in der Ermittlung des Gewichtes berücksichtigt).	
32.03 41A	Ankerterile liefern,geschw.b.10kg/ST	kg
32.03 41B	Ankerterile liefern,geschw.ü.10-20kg/ST	kg
32.03 41C	Ankerterile liefern,geschw.ü.20-50kg/ST	kg
32.03 41X	Ankerterile liefern,geschw.ü.50kg/ST- _____	kg
32.03 42	Ankerterile (z.B. aus Winkeln, Blechen, Gewindestangen, Muttern), ein- oder mehrteilig verschraubt (verschr.), zum Anschluss an Betonkonstruktionen, einschließlich z.B. lose gelieferter Ankerterile und Anschlusselemente, nur liefern. Im Positionsstichwort ist die größte Einzelstückmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben (Muttern und Gewindestangen sind in der Ermittlung des Gewichtes berücksichtigt).	
32.03 42A	Ankerterile liefern,verschr.b.10kg/ST	kg
32.03 42B	Ankerterile liefern,verschr.ü.10-20kg/ST	kg
32.03 42C	Ankerterile liefern,verschr.ü.20-50kg/ST	kg
32.03 42X	Ankerterile liefern,verschr.ü.50kg/ST- _____	kg
32.03 43	Aufzahlung (Az) auf Ankerterile für das Einmessen und Versetzen. Im Positionsstichwort ist die größte Einzelstückmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben.	
32.03 43A	Az Ankerterile versetzen b.10kg/ST	kg
32.03 43B	Az Ankerterile versetzen ü.10-20kg/ST	kg
32.03 43C	Az Ankerterile versetzen ü.20-50kg/ST	kg
32.03 43X	Az Ankerterile versetzen ü.50kg/ST- _____	kg
32.03 51	Schweißgründe, aus Blechen, Schubankern und Kopfbolzen zusammengeschweißt, zum Anschluss an Betonkonstruktionen, einschließlich zugehörige, lose gelieferte Anschlusselemente (z.B. Fahnen- und Futterbleche) nur liefern. Im Positionsstichwort ist die größte Einzelstückmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben (Kopfbolzen sind in der Ermittlung des Gewichtes nicht berücksichtigt).	
32.03 51A	Schweißgründe liefern b.10kg/ST Anzahl der Kopfbolzen pro Schweißgrund: Kopfbolzentyp:	kg
32.03 51B	Schweißgründe liefern ü.10-20kg/ST Anzahl der Kopfbolzen pro Schweißgrund: Kopfbolzentyp:	kg
32.03 51C	Schweißgründe liefern ü.20-50kg/ST Anzahl der Kopfbolzen pro Schweißgrund: Kopfbolzentyp:	kg
32.03 51X	Schweißgründe liefern ü.50kg/ST- _____ Anzahl der Kopfbolzen pro Schweißgrund: Kopfbolzentyp:	kg
32.03 52	Aufzahlung (Az) auf Schweißgründe. Im Positionsstichwort ist die größte Einzelstückmasse des Lieferteils (kg/ST) angegeben.	

32.03 52A Az Schweißgründe versetzen b.10kg/ST **kg**
Für das Einmessen und Versetzen.

32.03 52B Az Schweißgründe versetzen ü.10-20kg/ST **kg**
Für das Einmessen und Versetzen.

32.03 52C Az Schweißgründe versetzen ü.20-50kg/ST **kg**
Für das Einmessen und Versetzen.

32.03 52X Az Schweißgründe versetzen ü.50kg/ST- _____ **kg**
Für das Einmessen und Versetzen.

32.03 61 Dübel, als kraftschlüssige Verbindung zum Fundament, ohne vorweg eingebaute Ankerteile.

32.03 61A Dübel **Stk**
Dübeltyp: _____

32.03 63 Verguss, einschließlich Schalung.

32.03 63A Ver- und Unterguss **l**
Vergussmaterial: _____

32.04 Fachwerkträger

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Bauhöhe von Fachwerkträgern wird von Außenkante zu Außenkante des Gurtprofils an der Stelle der größten Höhe gemessen.

Bauhöhen bis 2,4 m (b.2,4m) einerseits und Bauhöhen über 2,4 m (ü.2,4m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG (Ausnahme Positionen "nach Wahl AN" 32.04 11 und 32.04 21B) ist die Stahlbauplanung, sofern die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollständig).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

32.04 01 Ebene Fachwerkträger, parallelgurtig, im Werk verschweißt.

32.04 01A Fachwerkträger parallel b.2,4m **kg**
Bauhöhe bis 2,4 m.
Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____
Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____
EXC: _____

32.04 01X Fachwerkträger parallel ü.2,4m **kg**
Bauhöhe über 2,4 m: _____
Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____
Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____
EXC: _____

32.04 03 Ebene Fachwerkträger, mit variabler Bauhöhe, im Werk verschweißt.

32.04 03A Fachwerkträger variabel b.2,4m **kg**
Bauhöhe bis 2,4 m: _____
Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____
Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____
EXC: _____

32.04 03X Fachwerkträger variabel ü.2,4m **kg**
Bauhöhe über 2,4 m: _____
Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____
Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____
EXC: _____

32.04 05 Ebene Fachwerkträger, stabweise geliefert, auf der Baustelle geschraubt.

32.04 05A Fachwerkträger stabweise geschraubt b.2,4m kg

Bauhöhe bis 2,4 m.

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

32.04 05X Fachwerkträger stabweise geschraubt ü.2,4m kg

Bauhöhe über 2,4 m:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

32.04 07 Ebene Fachwerkträger, stabweise geliefert, auf der Baustelle geschweißt.

32.04 07A Fachwerkträger stabweise geschweißt b.2,4m kg

Bauhöhe bis 2,4 m.

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

32.04 07X Fachwerkträger stabweise geschweißt ü.2,4m kg

Bauhöhe über 2,4 m:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

32.04 11 Ebene Fachwerkträger nach Auslegung Auftragnehmer (AN).

32.04 11A Fachwerkträger eben n.W.AN/ST Stk

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftragnehmers, einschließlich Stabstatik, Stahlübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan).

Bauhöhe, höchstens:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

32.04 11B Fachwerkträger eben n.W.AN/m m

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftragnehmers, einschließlich Stabstatik, Stahlübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan).

Bauhöhe, höchstens:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

32.04 21 Räumliche (räuml.) Fachwerkträger nach geometrischer Spezifikation durch den Auftraggeber.

32.04 21A Fachwerkträger räuml.Angaben AG kg

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftraggebers.

geometrische Abmessungen:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

32.04 21B Fachwerkträger räuml.Angaben AN PA

Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftragnehmers, einschließlich Stabstatik, Stahlübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan).

geometrische Abmessungen:

Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr):

EXC:

32.05 Konstruktion aus geschweißten Profilen

Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG (Ausnahme Positionen "nach Wahl AN" 32.05 05) ist die Stahlbauplanung, sofern die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollständig).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

32.05 01	Konstruktion aus Schweißprofilen aus Blechen, bis dreiteilig (b.3tg.) für Profile in T, Doppel-T-, U- oder Kreuzform. Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.	
32.05 01A	Schweißprofil b.3tg.b.70kg/m Profilform: EXC:	kg
32.05 01B	Schweißprofil b.3tg.ü.70-120kg/m Profilform: EXC:	kg
32.05 01X	Schweißprofil b.3tg.ü.120kg/m-_____ Profilform: EXC:	kg
32.05 02	Konstruktion aus Sonderschweißprofilen aus Blechen, mehr als dreiteilig, für Profile in Doppel-T-Form mit Längssteifen und Quersteifen und Sonderprofile (z.B. Krukenkreuz und offene Profilformen). Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.	
32.05 02A	Sonderschweißprofil b.120kg/m Profilform: EXC:	kg
32.05 02B	Sonderschweißprofil ü.120-200kg/m Profilform: EXC:	kg
32.05 02X	Sonderschweißprofil ü.200kg/m-_____ Profilform: EXC:	kg
32.05 03	Konstruktion aus Schweißprofilen aus Blechen in Kastenform. Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.	
32.05 03A	Schweißprofile Kastenform b.70kg/m Profilform: EXC:	kg
32.05 03B	Schweißprofile Kastenform ü.70-120kg/m Profilform: EXC:	kg
32.05 03X	Schweißprofile Kastenform ü.120kg/m-_____ Profilform: EXC:	kg
32.05 04	Konstruktion aus Schweißprofilen aus Blechen in Kastenform, gerüstet mit Längssteifen und Quersteifen und Sonderprofile (SPr.) (z.B. Krukenkreuz und offene Profilformen). Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.	
32.05 04A	Schweißprofile Kastenform SPr.b.70kg/m Profilform: EXC:	kg
32.05 04B	Schweißprofile Kastenform SPr.ü.70-120kg/m Profilform: EXC:	kg

32.05 04X	Schweißprofile Kastenform SPr.ü.120kg/m-_____	kg
	Profilform: _____ EXC: _____	
32.05 05	Konstruktion aus Schweißprofilen aus Blechen, Längs- und Quersteifen gemäß statischer und konstruktiver Auslegung durch den Auftragnehmer (AN), einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter der Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan).	
32.05 05A	Schweißprofil Auslegung AN/m	m
	Bauteil(e): _____ EXC: _____ Abgerechnet wird nach (Lauf)-Meter Schweißprofil gemäß ÖNORM, einschließlich aller zugehöriger loser Teile. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
32.05 05B	Schweißprofil Auslegung AN/ST	Stk
	Bauteil(e): _____ EXC: _____ Abgerechnet wird nach Stückzahl der gelieferten Schweißprofile, einschließlich aller zugehöriger losen Teile.	
32.05 05X	Schweißprofil Auslegung AN/Pauschale	PA
	Bauteil(e): _____ EXC: _____	

32.06 Rahmenartige Tragwerke aus Profilen

1. Rahmentragwerke:

Im Folgenden werden unter Rahmentragwerke Stabwerkskonstruktionen beschrieben, deren Knotenverbindungen biegesteif ausgebildet sind.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Bauhöhe von Stabwerken wird von Außenkante zu Außenkante des Gurtprofils an der Stelle der größten Höhe gemessen.

Bauhöhen bis 2,4 m (b.2,4m) einerseits und Bauhöhen über 2,4 m (ü.2,4m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG (Ausnahme Positionen "nach Wahl AN" 32.06 01) ist die Stahlbauplanung, sofern die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollständig).

32.06 01	Rahmenartige räumliche Tragwerke (Rahmenart.Tragw.) aus Profilen nach geometrischer Spezifikation durch den Auftraggeber.	
32.06 01A	Rahmenart.Tragw.räuml.Angaben AG	kg
	Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftraggebers. geometrische Abmessungen: _____ Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____ Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____ EXC: _____	
32.06 01B	Rahmenart.Tragw.räuml.Angaben AN	PA
	Nach statischer konstruktiver Auslegung des Auftragnehmers, einschließlich Stabstatik, Stahlübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailausbildungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan). geometrische Abmessungen: _____ Gurte (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____ Füllstäbe (z.B. aus Walzprofil, FR, Rundrohr): _____ EXC: _____	

32.07 Kranbahnen

Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG ist die Stahlbauplanung, sofern die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollständig).

32.07 01 Kranbahnträger aus Walzprofilen (WProf.), einschließlich Stoßlaschen, Steifen und Verankerungen.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

32.07 01A Kranbahnträger WProf.b.70kg/m **kg**
EXC:

32.07 01B Kranbahnträger WProf.ü.70-150kg/m **kg**
EXC:

32.07 01C Kranbahnträger WProf.ü.150kg/m-_____ **kg**
EXC:

32.07 02 Kranbahnträger aus geschweißten Profilen (gschw.Prof.), einschließlich Steifen, Lagersteifen, Lagerplatten und Ankerschrauben.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

32.07 02A Kranbahnträger gschw.Prof.b.70kg/m **kg**
EXC:

32.07 02B Kranbahnträger gschw.Prof.ü.70-150kg/m **kg**
EXC:

32.07 02C Kranbahnträger gschw.Prof.ü.150kg/m-_____ **kg**
EXC:

32.07 03 Kranbahnträger aus geschweißten Profilen mit gekanteten Obergurtprofilen (gschw./gek.OG), einschließlich Steifen, Lagersteifen, Lagerplatten und Ankerschrauben.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m des Grundprofils angegeben.

32.07 03A Kranbahnträger gschw./gek.OG b.70kg/m **kg**
EXC:

32.07 03B Kranbahnträger gschw./gek.OG 70-150kg/m **kg**
EXC:

32.07 03C Kranbahnträger gschw./gek.OG ü.150kg/m-_____ **kg**
EXC:

32.07 04 Seitenstoßverbände, ohne Unterschied der Profile.

32.07 04A Seitenstoßverband fachwerkförmig geschraubt **kg**
Fachwerkförmig geschraubt.
EXC:

32.07 04B Seitenstoßverband fachwerkförmig geschweißt **kg**
Fachwerkförmig geschweißt.
EXC:

32.07 04C Seitenstoßverband Sonderform **kg**
Aus Blechbelag und Begleitprofil, in Sonderform:
EXC:

32.07 05 Kranschiene aufgeschweißt, Flachstahl abgefast, einschließlich Befestigungselemente und Verbindungsmittel für den Anschluss an den Kranbahnträger.
Im Positionsstichwort ist das Gewicht/m angegeben.

32.07 05A Kranschiene FL b.20kg/m **kg**
Stahlgüte:
EXC:

32.07 05B Kranschiene FL ü.20-50kg/m **kg**
Stahlgüte:
EXC:

32.07 05C	Kranschiene FL ü.50kg/m-_____ Stahlgüte: _____ EXC: _____	kg
32.07 06	Profilschiene geklemmt, einschließlich Befestigungselemente und Verbindungsmittel für den Anschluss an den Kranbahnträger.	
32.07 06A	Profilschiene Klemmplatte 1tlg. Schienenprofil: _____ Stahlgüte: _____ Type: Klemmplatte einteilig: _____ Abstand Klemmplatten: _____ EXC: _____	kg
32.07 06B	Profilschiene Klemmplatte mehrtlg. Schienenprofil: _____ Stahlgüte: _____ Type: Klemmplatte mehrteilig: _____ Abstand Klemmplatten: _____ EXC: _____	kg
32.07 06C	Profilschiene Profil u.Klemmplatte Schienenprofil: _____ Stahlgüte: _____ Klemmplatte: _____ EXC: _____	kg
32.07 08	Elastische (Elast.) Unterlagen für Kranschinen. Im Positionsstichwort ist die Breite des Schienenfußes angegeben.	
32.07 08A	Elast.Unterl.f.Kranschinen b.100mm	m
32.07 08B	Elast.Unterl.f.Kranschinen ü.100-175mm	m
32.07 08C	Elast.Unterl.f.Kranschinen ü.175-220mm	m
32.08	Verbundkonstruktionen <i>Kommentar:</i> <i>Verbundkonstruktionen können grundsätzlich mit den Positionen der ULGs 32.01 bis 32.05 ausgeschrieben werden. Die dafür erforderlichen, ergänzenden Leistungen sind in der folgenden ULG 32.08 zusammengefasst.</i> <i>Beton- und Stahlbetonarbeiten sind in der LG 07 beschrieben.</i> <i>Bei Anwendung von Positionen dieser ULG (Ausnahme Positionen "nach Wahl AN" 32.08 12A, 32.08 22A und 32.08 32A) ist die Stahlbauplanung, sofern die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollständig).</i>	
32.08 01	Aufschweißen von Kopfbolzen ohne Wendel.	
32.08 01A	Kopfbolzen Werk Im Werk aufgeschweißt. Durchmesser: _____ Länge: _____	Stk
32.08 01B	Kopfbolzen Baustelle Auf der Baustelle aufgeschweißt. Durchmesser: _____ Länge: _____	Stk
32.08 02	Schenkeldübel mit zwei Nägeln auf Stahlkonstruktion und Trapezblech auf der Baustelle hergestellt. Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.	
32.08 02A	Schenkeldübel 80mm	Stk
32.08 02X	Schenkeldübel_____	Stk
32.08 03	Trapezblech, sendzimirverzinkt und beschichtet, als verlorene Schalung, einschließlich Übergriffe und Verschnitt. Abgerechnet wird die geschalte Fläche, gemessen in etwaiger Schräge.	

32.08 03A	Trapezblech Typ: Bauhöhe: Blechdicke:	m²
32.08 04	Randabschluss, sendzimirverzinkt und beschichtet, als seitliche Betonschalung. Abgerechnet wird die äußere Länge der fertigen Randabschlüsse.	
32.08 04A	Randabschluss stirnseitig Stirnseitig, einschließlich Übergriffe und Verschnitt. Blechdicke: Zuschnittsbreite:	m
32.08 04D	Randabschluss längsseitig Längsseitig, einschließlich Übergriffe und Verschnitt. Blechdicke: Zuschnittsbreite:	m
32.08 05	Montage, Vorhalten und Demontage einer provisorischen (prov.) Unterstellung der Stahlkonstruktion für das Betonieren.	
32.08 05A	Prov.Unterstellung Stahlkonstruktion größte Höhe der Unterstellungen: erforderliche Tragkraft:	Stk
32.08 06	Montage, Vorhalten und Demontage einer provisorischen Unterstellung der Trapezbleche für das Betonieren, bestehend aus Unterstützungsriegel und Stützen. Abgerechnet wird die Summe der Längen der Unterstützungsriegel.	
32.08 06A	Prov.Unterstellung Trapezblech größte Höhe der Unterstellungen: Auflagerlast (kN/m):	m
32.08 11	Verbundträger gemäß Projekt für Kammerbeton, einschließlich Anschlussblechen, Längsbewehrung und Bügel eingeschweißt, ohne Ausbetonieren. Die Bewehrung ist in der Massenermittlung berücksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Träger verbunden ist. <i>Kommentar:</i> Für Verdübelungen zur Verbundplatte stehen die Positionen 32.08 01 und 32.08 02 zur Verfügung.	
32.08 11A	Verbundträger f.Kammerbeton Angaben AG aus Profil: Länge (m): Längsbewehrung (Stück x Durchmesser): EXC:	kg
32.08 12	Verbundträger nach Auslegung Auftragnehmer (AN) für Kammerbeton, einschließlich Anschlussblechen, Längsbewehrung und Bügel eingeschweißt, ohne Ausbetonieren. Die Bewehrung ist in der Massenermittlung berücksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Träger verbunden ist. <i>Kommentar:</i> Für Verdübelungen zur Verbundplatte stehen die Positionen 32.08 01 A bis B und 32.08 02 A bis C zur Verfügung.	
32.08 12A	Verbundträger f.Kammerbeton Angaben AN Einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailzeichnungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan). Bauteil: Länge (m): EXC:	Stk
32.08 15	Aufzahlung (Az) auf Stahlkonstruktionen für Überhöhungen nach Angabe der technischen Projektunterlagen.	
32.08 15A	Az f.Überhöhung Verbundträger Überhöhung der Verbundträger:	kg
32.08 21	Verbundstütze gemäß Projekt für Kammerbeton, einschließlich Fuß- und Kopfplatten, Längsbewehrung und Bügel eingeschweißt, ohne Ausbetonieren. Die Bewehrung ist in der Massenermittlung berücksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Träger verbunden ist.	

32.08 21A	Verbundstütze f.Kammerbeton Angaben AG	kg
	aus Profil: Länge (m): Längsbewehrung (Stück x Durchmesser): EXC:	
32.08 22	Verbundstütze nach Auslegung Auftragnehmer (AN) für Kammerbeton, einschließlich Fuß- und Kopfplatten, Längsbewehrung und Bügel eingeschweißt, ohne Ausbetonieren. Die Bewehrung ist in der Massenermittlung berücksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Träger verbunden ist.	
32.08 22A	Verbundstütze f.Kammerbeton Angaben AN	Stk
	Einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailzeichnungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan) Bauteil: Länge (m): EXC:	
32.08 31	Verbundstütze gemäß Projekt, bestehend aus einem Mantelrohr, Stahlkern und Bewehrungseinlage, einschließlich Fuß- und Kopfplatten sowie Anschlussblechen, ohne Ausbetonieren. Die Bewehrung ist in der Massenermittlung berücksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Träger verbunden ist.	
32.08 31A	Verbundstütze Mantel Angaben AG	kg
	Mantelrohr (RR oder FR): Länge (m): Kern (Rundstahl oder Blockstahl) Bewehrung (Stück x Durchmesser): EXC:	
32.08 32	Verbundstütze nach Auslegung Auftragnehmer (AN), bestehend aus einem Mantelrohr, Stahlkern und Bewehrungseinlage, einschließlich Fuß- und Kopfplatten sowie Anschlussblechen, ohne Ausbetonieren. Die Bewehrung ist in der Massenermittlung berücksichtigt, wenn die Bewehrung mit dem Träger verbunden ist.	
32.08 32A	Verbundstütze Mantel Angaben AN	Stk
	Einschließlich Stabstatik, Stahlbauübersichtszeichnungen, konstruktiver Detailzeichnungen und Werkstattzeichnungen unter Zugrundelegung des vom Auftraggeber beigestellten Entwurfs (Gesamtübersichtszeichnung/Polierplan) Mantelrohr (RR oder FR): Länge (m): EXC:	
32.11	Diverse Konstruktionen Industriebau	
	<i>Kommentar:</i> <i>Bei Anwendung von Positionen dieser ULG ist die Stahlbauplanung, sofern die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollständig).</i>	
32.11 01	Geländer aus Winkelstahl (LSt.). Geländersteher im Abstand bis 1,5 m. Abgerechnet wird die ausgeführte Länge des Handlaufs.	
32.11 01A	LSt.Geländer gerade mehrtlg.f.Bühnen	m
	Geradlinig, mehrteilig, für Bühnen, einschließlich Handlauf, Knieleiste(n) aus Winkelstahl und etwaige Fußleiste. Handlaufprofil: Anzahl der Knieleisten: Fußleiste (ja/nein): EXC:	
32.11 01B	LSt.Geländer schräg mehrtlg.f.Stiegenläufe	m
	Schräg, mehrteilig, für Stiegenläufe, einschließlich Zwischenpodeste, Handlauf, Knieleiste(n) aus Winkelstahl und etwaige Fußleiste. Handlaufprofil: Anzahl der Knieleisten: Fußleiste (ja/nein): EXC:	
32.11 02	Geländer aus Rohren. Geländersteher im Abstand bis 1,5 m. Abgerechnet wird die ausgeführte Länge des Handlaufs.	

32.11 02A	Rohr-Geländer gerade mehrtlg.f.Bühnen	m
	Geradlinig, mehrteilig, für Bühnen, einschließlich Handlauf, Knieleiste(n) aus Rohren und etwaige Fußleiste. Handlaufprofil: Anzahl der Knieleisten: Fußleiste (ja/nein): EXC:	
32.11 02B	Rohr-Geländer schräg mehrtlg.f.Stiegenläufe	m
	Schräg, mehrteilig, für Stiegenläufe, einschließlich Zwischenpodeste, Handlauf, Knieleiste(n) aus Rohren und etwaige Fußleiste. Handlaufprofil: Anzahl der Knieleisten: Fußleiste (ja/nein): EXC:	
32.11 03	Tränenblechabdeckung, rechteckig, direkt auf Stahlkonstruktion.	
32.11 03A	Tränenblechabdeckung geschweißt unverrippt	m²
	Unterbrochen angeschweißt, nicht ausgesteift. Blechdicke: EXC:	
32.11 03B	Tränenblechabdeckung geschweißt verrippt	m²
	Unterbrochen angeschweißt, ausgesteift. Tränenblechdicke: Rippenprofil: Abstand der Rippen: EXC:	
32.11 03C	Tränenblechabdeckung geschraubt unverrippt	m²
	Versenkt geschraubt, nicht ausgesteift. Blechdicke: EXC:	
32.11 03D	Tränenblechabdeckung geschraubt verrippt	m²
	Versenkt geschraubt, ausgesteift. Tränenblechdicke: Rippenprofil: Abstand der Rippen: EXC:	
32.11 03E	Az Tränenblechabdeckung f.Sonderform	m²
	Aufzahlung (Az) für eine Ausführung in Sonderform:	
32.11 04	Trittstufe aus Tränenblech, mehrmals gekantet, zwischen Stiegenwangen eingeschweißt.	
32.11 04A	Trittstufe mehrmals gekantet	Stk
	Blechdicke: Länge: Anzahl der Kantungen: Zuschnittsbreite:	
32.11 05	Gitterrost, rechteckig, feuerverzinkt (verz.), einschließlich Seitenwangen und Befestigungselemente.	
32.11 05A	Gitterrost/Schweiß-PRverzinkt	m²
	Als Schweißpressrost (Schweiß-PR). Maschenweite: Querschnitt Tragstab: geforderte Rutschklasse:	
32.11 05B	Gitterrost/PR verzinkt	m²
	Als Pressrost (PR). Maschenweite: Querschnitt Tragstab: geforderte Rutschklasse:	

32.11 05C	Az Gitterrost f.Sonderform Aufzahlung (Az) für eine Ausführung in Sonderform:	m²
32.11 06	Gitterrost-Trittstufen mit Seitenwangen, feuerverzinkt (verz.), zwischen Stiegenwangen eingeschraubt.	
32.11 06A	Gitterrost-Trittstufen/Schweiß-PR verzinkt Für einen Schweißpressrost (Schweiß-PR). Länge: Breite:	Stk
32.11 06B	Gitterrost-Trittstufen/PR verzinkt Für einen Pressrost (PR). Länge: Breite:	Stk
32.11 07	Aufzahlung (Az) auf Gitterroste für Ausschnitte, ohne Unterschied, ob gerade oder rund und ob am Rand oder in der Mitte.	
32.11 07A	Az Gitterroste f.Ausschnitte b.0,01m2 Einzelfläche bis 0,01 m2, ohne Einfassen.	Stk
32.11 07B	Az Gitterroste f.Ausschnitte ü.0,01m2 Einzelflächen über 0,01 m2, ohne Einfassen. Abgerechnet wird die ausgeschnittene Länge (Umfang). Einzelfläche:	m
32.11 07C	Az Gitterroste f.Ausschnitte+Einfassen Einschließlich Einfassen. Abgerechnet wird die ausgeschnittene Länge (Umfang), mindestens jedoch 0,5 m pro Ausschnitt.	m
32.11 08	Leiteraufstieg mit Sicherheitssprossen. <i>Kommentar: Die Ausführung entspricht der Arbeitsmittelverordnung (BGBl.II Nr. 164/2000) und der ÖNORM Z 1600 (Leitern - Fest verlegte Aufstiege aus metallischen Werkstoffen an baulichen Anlagen).</i>	
32.11 08A	Leiteraufstieg LSt.ohne Rückenschutz Leiterholme aus Winkelstahl (LSt.), ohne Rückenschutz.	m
32.11 08B	Leiteraufstieg LSt.mit Rückenschutz Leiterholme aus Winkelstahl (LSt.), mit Rückenschutz.	m
32.11 08C	Leiteraufstieg Rohr ohne Rückenschutz Leiterholme aus Rohren, ohne Rückenschutz.	m
32.11 08D	Leiteraufstieg Rohr mit Rückenschutz Leiterholme aus Rohren, mit Rückenschutz.	m
32.11 09	Podest außen, im Zuge eines durchgehenden Leiterzuges.	
32.11 09A	Zwischenpodest außen b.1,5m2 Zwischenpodest bis 1,5 m2, einschließlich Geländer und Abdeckung.	Stk
32.11 09B	Klapppodest außen b.0,6m2 Klapppodest bis 0,6 m2.	Stk
32.11 10	Leiterausstiege, -einstiege und -überstiege im Zuge eines durchgehenden Leiterzuges.	
32.11 10A	Ausstieg+Geländer+Schränke Leiterausstieg mit beidseitigem Ausstiegsgeländer, einschließlich selbstschließendender Sicherheitsschränke.	Stk
32.11 10B	Ausstieg+Überstieg+Schränke Leiterausstieg mit beidseitigem Ausstiegsgeländer mit Podest, einschließlich Gitterrostbelag, Abstiegsleiter und selbstschließendender Sicherheitsschränke.	Stk

32.11 10C Az Ausstieg f.Einstiegsbeschränkung **Stk**
Aufzahlung (Az) für eine Einstiegsbeschränkung gegen unbefugte Benutzung.

32.11 11 Treppenwangen für Einbau von Treppenstufen und Geländer, zweimal auf Gehrung geschnitten und verschweißt, einschließlich Anschlussbohrungen für Geländer.
Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.

32.11 11A Treppenwange U-Profil **kg**

32.11 11B Treppenwange Kantwinkel **kg**

32.11 11C Treppenwange Flachstahl 250x15mm **kg**

32.11 11D Treppenwange Flachstahl **kg**
Abmessungen (mm):

32.12 Stahlblechkonstruktionen - geschweißt

Im Folgenden sind Stahlblechkonstruktionen für wandförmige Elemente für Behälter und Kanäle beschrieben.

Kommentar:

Bei Anwendung von Positionen dieser ULG ist die Stahlbauplanung, sofern die Werkstattplanung nicht durch den Auftraggeber erfolgt, mit der ULG 32.02 auszuschreiben (ansonsten bleibt die Beschreibung der Leistung in der Regel unvollständig).

32.12 01 Stahlblechkonstruktion (Stahlbl.Konstruktion) ebenflächig, unverrippt mit Anschluss.
Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.

32.12 01A Stahlbl.Konstruktion eben 3-4,9mm **kg**
EXC:

32.12 01B Stahlbl.Konstruktion eben 5-8mm **kg**
EXC:

32.12 01X Stahlbl.Konstruktion eben ü.8mm-_____ **kg**
EXC:

32.12 02 Stahlblechkonstruktion (Stahlbl.Konstruktion) ebenflächig (eben), mit Aussteifungsrippen.
Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.

32.12 02A Stahlbl.Konstruktion eben/verrippt 3-4,9mm **kg**
EXC:

32.12 02B Stahlbl.Konstruktion eben/verrippt 5-8mm **kg**
EXC:

32.12 02X Stahlbl.Konstruktion eben/verrippt ü.8mm-_____ **kg**
EXC:

32.12 03 Stahlblechkonstruktion (Stahlbl.Konstruktion) gerollt, unverrippt.
Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.

32.12 03A Stahlbl.Konstruktion gerollt 3-4,9mm **kg**
EXC:

32.12 03B Stahlbl.Konstruktion gerollt 5-8mm **kg**
EXC:

32.12 03X Stahlbl.Konstruktion gerollt ü.8mm-_____ **kg**
EXC:

32.12 04 Stahlblechkonstruktion (Stahlbl.Konstruktion) gerollt (ger), mit Aussteifungsrippen.
Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.

32.12 04A	Stahlbl.Konstruktion ger/verrippt 3-4,9mm	kg
	EXC:	
32.12 04B	Stahlbl.Konstruktion ger/verrippt 5-8mm	kg
	EXC:	
32.12 04X	Stahlbl.Konstruktion ger/verrippt ü.8mm- _____	kg
	EXC:	

32.21 Korrosionsschutz nach Flächenmaß

1. Allgemeines:

Allen Ausführungen ist die ÖNORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ÖNORM EN ISO 12944 zugrundegelegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Das Ausbessern von Transport- und Montagebeschädigungen und das Ergänzen der Werksbeschichtungen bei Montagestößen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Abkürzungen:

Die Maßeinheit Mikrometer wird mit my abgekürzt.

Kommentar:

Frei formuliert kann auch nach Kilogramm ausgeschrieben werden. Für den Bieter muss in diesem Fall aus den Projektunterlagen die Fläche berechenbar sein.

32.21 01 **Oberflächenvorbereitung gemäß ÖNORM EN ISO 12944, die Ausführung erfolgt im Werk.**
Angaben zur Art im Positionsstichwort.

32.21 01A Entrostung St 2 **m²**
Oberflächenvorbereitung von Hand und mit maschinell angetriebenen Werkzeugen.
Betrifft Position(en):

32.21 01D Strahlentrostung Sa 2 1/2 **m²**
Betrifft Position(en):

32.21 01E Sweep-Strahlen **m²**
Betrifft Position(en):

32.21 02 Erste Grundbeschichtung im Werk.

32.21 02A Erste Grundbeschichtung Werk **m²**
Beschichtung (Bindemittel):
Schichtdicke (my):
Betrifft Position(en):

32.21 03 Zweite Grundbeschichtung oder Zwischenbeschichtung(en) im Werk.

32.21 03A Zweite Grundbeschichtung Werk **m²**
Beschichtung (Bindemittel):
Schichtdicke (my):
Betrifft Position(en):

32.21 03B Zwischenbeschichtung(en) Werk **m²**
Beschichtung (Bindemittel):
Anzahl der Schichten:
gesamte Schichtdicke (my):
Betrifft Position(en):

32.21 04 Erste Deckbeschichtung.

32.21 04A Erste Deckbeschichtung Werk **m²**

Ausführung im Werk.
 Beschichtung (Bindemittel):
 Schichtdicke (my):
 Farbton:
 Betrifft Position(en):

32.21 04B Erste Deckbeschichtung Baustelle m²

Ausführung auf der Baustelle.
 Beschichtung (Bindemittel):
 Schichtdicke (my):
 Farbton:
 Betrifft Position(en):

32.21 05 Zweite Deckbeschichtung.

32.21 05A Zweite Deckbeschichtung Werk m²

Ausführung im Werk.
 Beschichtung (Bindemittel):
 Schichtdicke (my):
 Farbton:
 Betrifft Position(en):

32.21 05B Zweite Deckbeschichtung Baustelle m²

Ausführung auf der Baustelle.
 Beschichtung (Bindemittel):
 Schichtdicke (my):
 Farbton:
 Betrifft Position(en):

32.21 06 Herstellen eines Korrosionsschutzsystems gemäß ÖNORM EN ISO 12944 in Verbindung mit ÖNORM EN 1090-2, nach Wahl des Auftraggebers (AG).

Kommentar:

Bei Duplex-Beschichtungen (Beschichtungen von feuerverzinktem Stahl) ist das Feuerverzinken in eigenen Positionen zu beschreiben.

32.21 06A Korrosionsschutzsystem Werk (m2) m²

Das Aufbringen aller Beschichtungen erfolgt im Werk.
 Oberflächenvorbereitung und Beschichtungssystem gemäß ÖNORM EN ISO 12944.
 Korrosionsschutzsystem nach ÖNORM EN 12944-5:
 Farbton der letzten Beschichtung:
 Betrifft Position(en):

32.21 06B Korrosionsschutzsystem Baustelle (m2) m²

Nach dem Aufbringen der Voranstriche im Werk erfolgt die letzte Beschichtung auf der Baustelle.
 Oberflächenvorbereitung und Beschichtungssystem gemäß ÖNORM EN ISO 12944.
 Korrosionsschutzsystem nach ÖNORM EN 12944-5:
 Farbton der letzten Beschichtung:
 Betrifft Position(en):

32.21 10 Feuerverzinken von Stahlkonstruktionen/Konstruktionsteilen, einschließlich Vorbereiten der Oberfläche gemäß ÖNORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ÖNORM EN ISO 1461 und der Richtlinie zum Stückverzinken von Stahlbauteilen des Österreichischen Stahlbauverbandes und der Berufsgruppe Feuerverzinker.

Kommentar:

Voraussetzung für das Feuerverzinken ist eine verzinkungsgerechte Konstruktion, entsprechend der Richtlinie des Österreichischen Stahlbauverbandes.

Duplex-Beschichtungen (Beschichtungen auf feuerverzinktem Stahl) und Oberflächenvorbereitungen sind in den Positionen 32.21 01 bis 32.21 07 beschrieben.

32.21 10A Feuerverzinken v.Stahlkonstruktionen kg

Betrifft Position(en):

32.22 Korrosionsschutz nach Pauschalen

1. Allgemeines:

Allen Ausführungen ist die ÖNORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ÖNORM EN ISO 12944 zugrundegelegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Das Ausbessern von Transport- und Montagebeschädigungen und das Ergänzen der Werksbeschichtungen bei Montagestößen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Abkürzungen:

Die Maßeinheit Mikrometer wird mit my abgekürzt.

Kommentar:

Der Korrosionsschutz kann mit dieser Unterleistungsgruppe für die gesamte Stahlbauleistung oder einzelne Positionen pauschaliert ausgeschrieben werden.

Wenn keine Position aus dieser Unterleistungsgruppe gewählt wird, kann der Korrosionsschutz auch nach dem Flächenmaß ausgeschrieben werden oder es erfolgt kein Korrosionsschutz.

32.22 01 Korrosionsschutz als Pauschale (PA), nach Wahl des Auftraggebers (AG).

Kommentar:

Das angegebene Beschichtungssystem entspricht nicht zwingend den Tabellen A1 - A8 der EN ISO 12944-5.

32.22 01A Beschichtungen Werk (PA)

PA

Das Aufbringen aller Beschichtungen erfolgt im Werk.

Beschichtung (Bindemittel): _____

Anzahl der Schichten: _____

gesamte Schichtdicke (my): _____

Farbton letzte Beschichtung: _____

Betrifft Position(en): _____

32.22 01B Beschichtungen Baustelle (PA)

PA

Nach dem Aufbringen der Voranstriche im Werk erfolgt die letzte Beschichtung auf der Baustelle.

Beschichtung (Bindemittel): _____

Anzahl der Schichten: _____

gesamte Schichtdicke (my): _____

Farbton letzte Beschichtung: _____

Betrifft Position(en): _____

32.22 03 Duplex-Beschichtungen als Korrosionsschutz als Pauschale (PA), nach Wahl des Auftraggebers (AG), einschließlich Feuerverzinken.

Kommentar:

Das angegebene Beschichtungssystem entspricht nicht zwingend der Tabelle A9 der EN ISO 12944-5.

32.22 03A Duplex-Beschichtungen Werk (PA)

PA

Das Aufbringen aller Beschichtungen erfolgt im Werk.

Beschichtung (Bindemittel): _____

Anzahl der Schichten: _____

gesamte Schichtdicke (my): _____

Farbton letzte Beschichtung: _____

Betrifft Position(en): _____

32.22 03B Duplex-Beschichtungen Baustelle (PA)

PA

Nach dem Aufbringen der Voranstriche im Werk erfolgt die letzte Beschichtung auf der Baustelle.

Beschichtung (Bindemittel): _____

Anzahl der Schichten: _____

gesamte Schichtdicke (my): _____

Farbton letzte Beschichtung: _____

Betrifft Position(en): _____

32.22 06 Herstellen eines Korrosionsschutzsystems gemäß ÖNORM EN ISO 12944 in Verbindung mit ÖNORM EN 1090-2, nach Wahl des Auftraggebers (AG).

Kommentar:

Bei Duplex-Beschichtungen (Beschichtungen von feuerverzinktem Stahl) ist das Feuerverzinken in eigenen Positionen zu beschreiben.

32.22 06A Korrosionsschutzsystem Werk (PA)

PA

Das Aufbringen aller Beschichtungen erfolgt im Werk.

Oberflächenvorbereitung und Beschichtungssystem gemäß ÖNORM EN ISO 12944.

Korrosionsschutzsystem nach ÖNORM EN 12944-5: _____

Farbton der letzten Beschichtung: _____

Betrifft Position(en): _____

32.22 06B Korrosionsschutzsystem Baustelle (PA) PA

Nach dem Aufbringen der Voranstriche im Werk erfolgt die letzte Beschichtung auf der Baustelle. Oberflächenvorbereitung und Beschichtungssystem gemäß ÖNORM EN ISO 12944. Korrosionsschutzsystem nach ÖNORM EN 12944-5: Farbton der letzten Beschichtung: Betrifft Position(en):

32.22 10 Feuerverzinken von Stahlkonstruktionen/Konstruktionsteilen, einschließlich Vorbereiten der Oberfläche gemäß ÖNORM EN 1090-2 in Verbindung mit der ÖNORM EN ISO 1461 und der Richtlinie zum Stückverzinken von Stahlbauteilen des Österreichischen Stahlbauverbandes und der Berufsgruppe Feuerverzinker.

Kommentar:

Voraussetzung für das Feuerverzinken ist eine verzinkungsgerechte Konstruktion, entsprechend der Richtlinie des Österreichischen Stahlbauverbandes.

Duplex-Beschichtungen (Beschichtungen auf feuerverzinktem Stahl) und Oberflächenvorbereitungen sind in auch in den Positionen 32.22 06 bis 32.22 08 beschrieben.

32.22 10A Feuerverzinken v.Stahlkonstruktionen (PA) PA

Betrifft Position(en):

32.31 Brandschutz

1. Allgemeines:

Das Beschichtungs-Brandschutzsystem ist auf Basis der EN 13381-8 für die Einheitstemperaturkurve (ETK) geprüft.

Bei der Auslegung des Brandschutzsystems wird von einer Vollausslastung des Systems ausgegangen.

Der Schlankheitsgrad der Bauteile ist kleiner oder gleich 0,6 und die Knicklinie (KL) b gemäß ÖNORM EN 1993-1-1.

2. A/V-Verhältnisse:

Die angegebenen A/V-Verhältnisse (Area/Volume) beziehen sich jeweils auf das höchste Verhältnis in den Positionen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die vom Hersteller des Brandschutzmaterials angegebene Oberflächenbehandlung durch Strahlen und die Grundbeschichtung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Für die Beurteilung der Tragfähigkeit der Stahlbauteile ist die Klassifikation R gemäß EN 13501-2 maßgebend (R30, R60, R90). Diese bezeichnet die Widerstandsdauer in Minuten unter der Temperaturbedingung des Brandereignisses.

Die Wirkung einer Brandschutzbeschichtung hängt neben der Schlankheit/Versagenstemperatur des Bauteils vom A/V-Verhältnis und der Profilform ("OFFEN" für Form- und Stabstahl oder "GESCHLOSSEN" für Form- und Rundrohre) ab.

Das A/V-Verhältnis stellt das Verhältnis der beflamten Oberfläche zur Querschnittsfläche des Bauteils dar.

Höhere A/V-Verhältnisse, weil die Eigenwärmeaufnahme des Bauteils geringer ist, und/oder höhere Schlankheiten, weil die Versagenstemperatur kleiner ist, erfordern eine höhere Beschichtungsstärke.

Im Hochbau darf bei Walzprofilen bis 600 mm Höhe im Allgemeinen das A/V-Verhältnis (Area/Volume) vom gesamten Profilquerschnitt und nicht von den Einzelelementen (z.B. Gurt, Steg) in Rechnung gestellt werden.

Technische Hinweise können der Brandschutzrichtlinie des Österreichischen Stahlbauverbandes entnommen werden.

32.31 01 Brandschutz durch Beschichtung, im Innenbereich, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.

32.31 01A R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V b.100 m²

32.31 01B R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.100-150 m²

32.31 01C R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.150-200 m²

32.31 01D R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.200-250 m²

32.31 01E R30-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.250-300 m²

32.31 01F R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V b.100 m²

32.31 01G R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.100-150 m²

32.31 01H	R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 01I	R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 01J	R30-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 02	Brandschutz durch Beschichtung, im Innenbereich, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.	
32.31 02A	R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V b.100	m ²
32.31 02B	R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 02C	R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 02D	R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 02E	R60-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 02F	R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V b.100	m ²
32.31 02G	R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 02H	R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 02I	R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 02J	R60-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 03	Brandschutz durch Beschichtung, im Innenbereich, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.	
32.31 03A	R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V b.100	m ²
32.31 03B	R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 03C	R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 03D	R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 03E	R90-Beschichtung Pr.off.innen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 03F	R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V b.100	m ²
32.31 03G	R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 03H	R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 03I	R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 03J	R90-Beschichtung Pr.geschl.innen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 11	Brandschutz durch Beschichtung, im Außenbereich, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.	
32.31 11A	R30-Beschichtung Pr.off.außen,A/V b.100	m ²
32.31 11B	R30-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 11C	R30-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 11D	R30-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 11E	R30-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 11F	R30-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V b.100	m ²
32.31 11G	R30-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.100-150	m ²

32.31 11H	R30-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 11I	R30-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 11J	R30-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 12	Brandschutz durch Beschichtung, im Außenbereich, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.	
32.31 12A	R60-Beschichtung Pr.off.außen,A/V b.100	m ²
32.31 12B	R60-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 12C	R60-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 12D	R60-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 12E	R60-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 12F	R60-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V b.100	m ²
32.31 12G	R60-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 12H	R60-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 12I	R60-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 12J	R60-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 13	Brandschutz durch Beschichtung, im Außenbereich, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.	
32.31 13A	R90-Beschichtung Pr.off.außen,A/V b.100	m ²
32.31 13B	R90-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 13C	R90-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 13D	R90-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 13E	R90-Beschichtung Pr.off.außen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 13F	R90-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V b.100	m ²
32.31 13G	R90-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.100-150	m ²
32.31 13H	R90-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.150-200	m ²
32.31 13I	R90-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.200-250	m ²
32.31 13J	R90-Beschichtung Pr.geschl.außen,A/V ü.250-300	m ²
32.31 21	Aufzahlung (Az) auf eine Brandschutzbeschichtung für eine bezogene Schlankheit größer als 0,6 (und/oder niedrigere Versagenstemperatur) und/oder eine Knickspannungslinie (KSL) nicht "b".	
32.31 21A	Az Beschichtung f.gr.Schlankheit/KSL Schlankheit/Versagenstemperatur: Knickschpannungslinie: Betrifft Position(en):	m ²
32.31 23	Aufzahlung (Az) auf eine Brandschutzbeschichtung für das Aufbringen eines Decklacks.	
32.31 23A	Az Beschichtung f.Decklack Farbton: Betrifft Position(en):	m ²
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert		

32.31 31	Brandschutz durch einen Spritzputz, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.	
32.31 31A	R30-Spritzputz Pr.off.A/V b.100	m ²
32.31 31B	R30-Spritzputz Pr.off.A/V ü.100-150	m ²
32.31 31C	R30-Spritzputz Pr.off.A/V ü.150-200	m ²
32.31 31D	R30-Spritzputz Pr.off.A/V ü.200-250	m ²
32.31 31E	R30-Spritzputz Pr.off.A/V ü.250-300	m ²
32.31 31F	R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V b.100	m ²
32.31 31G	R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.100-150	m ²
32.31 31H	R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.150-200	m ²
32.31 31I	R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.200-250	m ²
32.31 31J	R30-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.250-300	m ²
32.31 32	Brandschutz durch einen Spritzputz, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.	
32.31 32A	R60-Spritzputz Pr.off.A/V b.100	m ²
32.31 32B	R60-Spritzputz Pr.off.A/V ü.100-150	m ²
32.31 32C	R60-Spritzputz Pr.off.A/V ü.150-200	m ²
32.31 32D	R60-Spritzputz Pr.off.A/V ü.200-250	m ²
32.31 32E	R60-Spritzputz Pr.off.A/V ü.250-300	m ²
32.31 32F	R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V b.100	m ²
32.31 32G	R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.100-150	m ²
32.31 32H	R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.150-200	m ²
32.31 32I	R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.200-250	m ²
32.31 32J	R60-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.250-300	m ²
32.31 33	Brandschutz durch einen Spritzputz, für offene (off.) oder geschlossene (geschl.) Profile (Pr.). Im Positionsstichwort sind der Brand-/Feuerwiderstand, die Profilart und das A/V-Verhältnis angegeben.	
32.31 33A	R90-Spritzputz Pr.off.A/V b.100	m ²
32.31 33B	R90-Spritzputz Pr.off.A/V ü.100-150	m ²
32.31 33C	R90-Spritzputz Pr.off.A/V ü.150-200	m ²
32.31 33D	R90-Spritzputz Pr.off.A/V ü.200-250	m ²
32.31 33E	R90-Spritzputz Pr.off.A/V ü.250-300	m ²
32.31 33F	R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V b.100	m ²
32.31 33G	R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.100-150	m ²
32.31 33H	R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.150-200	m ²
32.31 33I	R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.200-250	m ²
32.31 33J	R90-Spritzputz Pr.geschl.A/V ü.250-300	m ²

32.31 35 Aufzahlung (Az) auf einen Brandschutz mit Spritzputz für das Nachbearbeiten des Spritzputzes.

32.31 35A Az Spritzputz f.Nachbearbeiten **m²**
 Art der Nachbearbeitung:
 Betrifft Position(en):

32.51 Aufzahlungen konstruktiver Stahlbau

Kommentar:

Mit den Positionen dieser Unterleistungsgruppe können Festlegungen über erhöhte Qualitätsanforderungen für die Gesamtleistung oder einzelne Positionen getroffen werden.

32.51 01 Aufzahlung (Az) auf Stahlkonstruktionen.

32.51 01A Az f.Stahl S 355 J2 gemäß ÖNORM EN 10025-2 **kg**
 Für eine Ausführung mit Stahl S 355 J2 gemäß ÖNORM EN 10025-2 (anstelle Stahl S 235 JR).
 Betrifft Position(en):

32.51 01B Az f.Stahl S 355 J0 gemäß ÖNORM EN 10025-2 **kg**
 Für eine Ausführung mit Stahl S 355 J0 gemäß ÖNORM EN 10025-2 (anstelle Stahl S 235 JR).
 Betrifft Position(en):

32.51 01C Az f.Stahl Z15 **kg**
 Für eine Ausführung mit Blechen in Z15-Qualität.
 Betrifft Position(en):

32.51 01D Az f.Stahl Z25 **kg**
 Für eine Ausführung mit Blechen in Z25-Qualität.
 Betrifft Position(en):

32.51 01E Az f.Stahlgüte **kg**
 Für eine Ausführung mit Stahl (nach Wahl des Auftraggebers).
 Stahlgüte:
 Betrifft Position(en):

32.51 03 Aufzahlung (Az) auf Stahlkonstruktionen mit erhöhten Maßtoleranzanforderungen an die Bauteile.

32.51 03A Az f.Toleranzklasse 2 **PA**
 Für eine Ausführung gemäß Toleranzklasse 2 gemäß ÖNORM EN 1090-2.
 Betrifft Position(en):

32.51 03B Az f.besondere Toleranzen **PA**
 Für eine Ausführung nach besonderen Toleranzen.
 Definition der Toleranzen:
 Betrifft Position(en):

32.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

32.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

32.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

32.90 01 Regiestunden.

32.90 01A Regiestunde Vorarbeiter

h

Vorarbeiter.

32.90 01B Regiestunde Facharbeiter

h

Facharbeiter.

32.90 01C Regiestunde Schweißer

h

Schweißer.

32.90 01D Regiestunde Schweiß-Aufsicht

h

Schweiß-Aufsicht.

32.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert