

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 35 - System-Abgasanlagen

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3500 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 3503 Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G**
- ULG 3504 Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V**
- ULG 3505 Mehrsch.keram.SA T400/N/W/3/G/BW**
- ULG 3506 Mehrsch.keram.SA T200/P/W/2/O/BW**
- ULG 3507 Mehrsch.keram.SA T200/N/W/2/O/BW mfb**
- ULG 3511 Neubau/Sanierung Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G**
- ULG 3512 Neubau/Sanierung Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O**
- ULG 3513 Neubau/Sanierung Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O**
- ULG 3521 Mehrsch.doppelw.keram./metall.SA T400/N/D/3/(W/2)/G**
- ULG 3522 Mehrsch.doppelw.keram./metall.SA T200/N/W/2/O**
- ULG 3523 Mehrsch.doppelw.metall/metall SA T400/N/D/3/G**
- ULG 3524 Mehrsch.doppelw.metall/metall SA T200/N/W/2/O**
- ULG 3525 Mehrsch.doppelw.metall/metall SA T200/P/W/2/O**
- ULG 3580 Sanieren Vorarbeiten u.Sonstiges**
- ULG 3581 Sanieren keram.SA T400/N/W/3/G**
- ULG 3582 Sanieren keram.SA T200/P/W/2/O**
- ULG 3583 Sanieren Kunstst.SA T200/P/W/2/O**
- ULG 3590 Regieleistungen**

35

System-Abgasanlagen

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines

System-Abgasanlagen sind aus kompatiblen Bauteilen eines Herstellers, der die Produkthaftung für die gesamte System-Abgasanlage übernimmt, zusammengesetzt.

- aus **Keramik** (km)
- Im Folgenden ist unter **Edelstahl** korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.
- aus **Kunststoff** (Kunstst).

1.1 für Brennstoffe der Gruppe 1, 2 und 3:

- Brennstoffgruppe 1: Gas
- Brennstoffgruppe 2: Gas + Öl
- Brennstoffgruppe 3: Gas + Öl + Holz

Es werden nur dem System (eines Herstellers) zugehörige Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m
- eine betriebsbereite Montage ohne Anschluss an die Stromversorgung, bei elektrotechnischen Teilen
- Verbindungselemente und Verbrauchsmaterial, ohne Unterschied der Verbindungstechnik (Briden-, Steck- oder Schweißsystem) (z.B. für Klemmbänder, Bajonettverschlüsse, Schweißmaterial sowie bei Nassbetriebsweise gegebenenfalls erforderliche Dichtungen).
- Abstandhalter zur Fixierung (Zentrierung) der Verbrennungsgasleitung

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Arbeitshöhen werden ab der jeweiligen Oberkante der Geschoßrohdecke bis Unterkante Geschoßrohdecke gemessen, im Dachgeschoß ab Oberkante Geschoßrohdecke bis Oberkante Fangmündung.

Abgerechnet wird die fertige, gerade Rohrleitung.

Formstücke (z.B. T-Stücke, Bögen) werden durchgemessen und mit einer Aufzählung abgerechnet.

Aufzählungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

4. Abkürzungsverzeichnis:

Im Folgenden werden in den Positionsstichwörtern beziehungsweise in den Positionstexten System-Abgasanlagen mit SA und **mehrschalig** mit ms abgekürzt.

- Temperaturklasse **T200**: Nennbetriebstemperatur in der Abgasanlage bis 200° C
- Temperaturklasse **T400**: Nennbetriebstemperatur in der Abgasanlage bis 400° C
- **V**: Hinterlüftung mit Zuluftöffnung im Sohlenbereich und Abluftöffnung im Kopfbereich zur Abführung von Feuchte
- **D**: System-Abgasanlagen, bei der unter normalen Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des Innenrohres **über** dem Wasserdampftaupunkt liegt (= feuchteempfindliches System, **Trockenbetrieb** (bisherige Bezeichnung: **FE**))
- **W**: System-Abgasanlagen, bei der unter normalen Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des Innenrohres **unter** dem Wasserdampftaupunkt liegt (= feuchteunempfindliches System, **Nassbetrieb** (bisherige Bezeichnung: **FU**))
- **GW3** beziehungsweise W3G: bei allen Brennstoffen - rußbrandbeständige und feuchteunempfindliche System-Abgasanlagen
- **BD**: Blower Door - gerechte Ausführung der System-Abgasanlagen für den Einsatz in Gebäuden mit Luftdichter Gebäudehülle
- **BW**: Brennwertgerät-taugliche System-Abgasanlage
- **LAS**: Kombination aus einer Abgasanlage und einer Verbrennungsluftzuführung (nebeneinander oder konzentrisch angeordnet) für den Anschluss raumluftunabhängiger Feuerstätten - für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, verschiedener Geschosse und verschiedener Wohn- oder Betriebseinheiten
- **N**: System-Abgasanlagen, in der - abgesehen von einem etwaigen Anfahrsstoß - bei planmäßigem Betrieb **Unterdruck** herrscht
- **P**: System-Abgasanlagen, in der bei planmäßigem Betrieb der Druck innerhalb der Abgasanlage größer ist als außerhalb
- **G**: Abgasanlage, die der Temperaturbelastung eines Rußbrandes standhält
- **O**: Abgasanlage, die der Temperaturbelastung eines Rußbrandes nicht standhält

Kommentar:

Bei Sanierungs- oder Instandsetzungsarbeiten ist eine Gerüstung des Fangkopfes bis zu einer Fangkopfhöhe von 1,5 m und einer maximalen Dachneigung von 45 Grad (gemessen die größte Höhe über Dach) mit Positionen der LG 04

auszuschreiben.

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM B 8200: Abgasanlagen - Benennungen und Definitionen
- ÖNORM B 8203: Rauch- und Abgasfänge - Bestimmung der Feuerwiderstandsklasse - Anforderungen und Prüfungen
- ÖNORM B 8209: Rauch- und Abgasfänge - Anforderungen an Notrauchfänge
- ÖNORM B 8210: Rauch- und Abgasfänge - Mischung von Fangbauarten
- ÖNORM B 8212: Luft-Abgas-Systeme (= ÖVGW G 48)
- ÖNORM B 8251: Schornsteine - Reinigungsverschlüsse für höhere Anforderungen - Anforderungen, Prüfung, Normkennzeichnung
- ÖNORM B 8271: Rauch- und Abgasfänge - Innenabdichtung, Querschnittsanpassung bestehender Fänge
- ÖNORM EN 13384-1: Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstätte
- ÖNORM EN 13384-2: Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Feuerstätten
- ÖNORM EN 13384-3: Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 3: Verfahren für die Entwicklung von Diagrammen und Tabellen für Abgasanlagen mit einer Feuerstätte
- ÖNORM EN 1443: Abgasanlagen - Allgemeine Anforderungen
- ÖNORM EN 14471: Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren - Anforderungen und Prüfungen
- ÖNORM EN 13063: Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen für Rußbrandbeständigkeit
- ÖNORM EN 1856-1: Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile für System-Abgasanlagen
- ÖNORM EN 1856-2: Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 2: Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall
- ÖNORM EN 1859: Abgasanlagen - Metall-Abgasanlagen - Prüfverfahren

Auf der Homepage des BMFWF finden Sie **Anwenderhinweise** (als PDF-Dokument), die den Einsatzbereich beziehungsweise die Funktion der einzelnen System-Abgasanlagen anschaulich darstellen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.00 Wählbare Vorbemerkungen

35.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.00 01A Aufstellungsort, System

Aufstellungsort/politischer Bezirk:

35.00 01V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

35.03 Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige keramische Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) für Einfachbelegung beschrieben.

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T400**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsempfindlich Abgasanlage (D) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe)
- rußbeständige Abgasanlage (G) für feste Brennstoffe

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.03 00C Innendurchmesser zu 35.03

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.03 02 Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA).

- mit einem Zug (1Z)

35.03 02A Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.1Zug m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
- Wärmedämmung
- Leichtbetonmantelsteinen

35.03 02B Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.1Zug Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- Dehnfugenabdeckung aus Edelstahl
- Säurekitt
- Mineralfaserfrontplatte
- Versetzhilfsmittel

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 02C Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

35.03 02D Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.03 02G Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.Ortbeton 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.03 02H Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.GFB 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.03 02I Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.Edelstahl 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 02J Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.FT-Kaminkopf 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.03 02K Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Zugregler 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

35.03 02L Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus verzinktem (verz.) Stahl

35.03 02M Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel Edelstahl 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus Edelstahl

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 02N Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.herst.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.03 02O Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.schl.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.03 02P Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung herst.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.03 02Q Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung schl.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.03 02R Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.03 02S Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kamin-Halter 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.03 02Y Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 1Z ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.03 03 Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise.

- mit einem Zug und Lüftung (1Z+LÜ)

35.03 03A Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.1Zug+LÜ m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
- Wärmedämmung
- Leichtbetonmantelsteinen

35.03 03B Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.1Zug+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- Dehnfugenabdeckung aus Edelstahl
- Säurekitt
- Mineralfaserfrontplatte
- Versetzhilfsmittel

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 03C Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

35.03 03D Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.03 03G Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.Ortbeton 1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.
 • aus Ortbeton
 Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.
 Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.03 03H Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.GFB 1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.
 • Material: GFB
 Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.03 03I Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.Edelstahl 1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.
 • Material: Edelstahl
 Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 03J Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.FT-Kaminkopf 1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.
 • Material: Faserbeton

35.03 03K Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Zugregler 1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

35.03 03L Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.
 • aus verzinktem (verz.) Stahl

35.03 03M Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel Edelstahl 1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.
 • aus Edelstahl

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 03N Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.herst.1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.03 03O Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.schl.1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.03 03P Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung herst.1Z+LÜ Stk
 Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.03 03Q	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung schl.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	
35.03 03R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.03 03S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kamin-Halter 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.03 03X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 1Z+LÜ ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.03 04	Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise.	
	• mit zwei Zügen (2Z)	
35.03 04A	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung • Wärmedämmung • Leichtbetonmantelsteinen	
35.03 04B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Dehnfugenabdeckung aus Edelstahl • Säurekitt • Mineralfaserfrontplatte • Versetzhilfsmittel	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.03 04C	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
35.03 04D	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.03 04G	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-Pl.Ortbeton 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.03 04H	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-Pl.GFB 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	

35.03 04I	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-Pl.Edelstahl 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.03 04J	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.FT-Kaminkopf 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	
35.03 04K	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Zugregler 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	
35.03 04L	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus verzinktem (verz.) Stahl	
35.03 04M	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel Edelstahl 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus Edelstahl <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.03 04N	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.herst.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.03 04O	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.schl.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.03 04P	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung herst.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	
35.03 04Q	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung schl.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	
35.03 04R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.03 04S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kamin-Halter 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.03 04X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.03 05	Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise.	
	• mit zwei Zügen und Lüftung (2Z+LÜ)	
35.03 05A	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen+LÜ	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus:	

- Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
- Wärmedämmung
- Leichtbetonmantelsteinen

35.03 05B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.		
bestehend aus:		
• keramischer Fangsohle • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Dehnfugenabdeckung aus Edelstahl • Säurekitt • Mineralfaserfrontplatte • Versetzhilfsmittel		
<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>		
35.03 05C	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.2Z+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.		
35.03 05D	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 2Z+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).		
35.03 05G	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.Ortbeton 2Z+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.		
• aus Ortbeton		
Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.		
Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.		
35.03 05H	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.GFB 2Z+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.		
• Material: GFB		
Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.		
35.03 05I	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.Edelstahl 2Z+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.		
• Material: Edelstahl		
Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.		
<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>		
35.03 05J	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.FT-Kaminkopf 2Z+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.		
• Material: Faserbeton		
35.03 05K	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Zugregler 2Z+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.		
35.03 05L	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.2Z+LÜ	Stk
Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.		
• aus verzinktem (verz.) Stahl		
35.03 05M	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel Edelstahl 2Z+LÜ	Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus Edelstahl

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 05N Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.herst.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.03 05O Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.schl.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.03 05P Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung herst.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.03 05Q Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung schl.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.03 05R Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.03 05S Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kamin-Halter 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.03 05X Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z+LÜ ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.03 06 Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise.

- mit zwei verschiedenen Zügen (2v.Z)

35.03 06A Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 verschied.Zügen m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
- Wärmedämmung
- Leichtbetonmantelsteinen

35.03 06B Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- Dehnfugenabdeckung aus Edelstahl
- Säurekitt
- Mineralfaserfrontplatte
- Versetzhilfsmittel

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 06C Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

35.03 06D Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 2vZ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.03 06G Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-Pl.Ortbeton 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.03 06H Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-Pl.GFB 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.03 06I Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-Pl.Edelstahl 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 06J Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.FT-Kaminkopf 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.03 06K Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Zugregler 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

35.03 06L Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus verzinktem (verz.) Stahl

35.03 06M Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel Edelstahl 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus Edelstahl

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.03 06N Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.03 06O Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.03 06P Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.03 06Q Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.03 06R Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.03 06S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kamin-Halter 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.03 06X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2v.Z ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.	
	Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.03 07	Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise.	
	• mit zwei verschiedenen Zügen und Lüftung (2v.Z+LÜ)	
35.03 07A	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 verschied.Zügen+LÜ	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m	
	bestehend aus:	
	• Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung	
	• Wärmedämmung	
	• Leichtbetonmantelsteinen	
35.03 07B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.	
	bestehend aus:	
	• keramischer Fangsohle	
	• Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss	
	• Dehnfugenabdeckung aus Edelstahl	
	• Säurekitt	
	• Mineralfaserfrontplatte	
	• Versetzhilfsmittel	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.03 07C	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
35.03 07D	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 2vZ+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.03 07G	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.Ortbeton 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.	
	• aus Ortbeton	
	Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.03 07H	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.GFB 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: GFB	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.03 07I	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-PI.Edelstahl 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: Edelstahl	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	

35.03 07J	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.FT-Kaminkopf 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	Stk
35.03 07K	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Zugregler 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	Stk
35.03 07L	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus verzinktem (verz.) Stahl	Stk
35.03 07M	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel Edelstahl 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus Edelstahl	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.03 07N	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.03 07O	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.03 07P	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	Stk
35.03 07Q	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	Stk
35.03 07R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	Stk
35.03 07S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kamin-Halter 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	Stk
35.03 07X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2v.Z+LÜ ü.3,2m_____ Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	m
35.03 71	Bewehrungssystem für die Eckkanäle der Leichtbetonmantelsteine als zusätzliche Sicherung im Überdachbereich für mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise. • für System-Abgasanlagen: T400/N/D/3/G Abgerechnet wird je Fang.	
35.03 71A	Bewehrung f.ms.km.SA T400/N/D/3/G Ohne Unterschied ob ein oder zwei Züge. Betrifft Position(en): _____	Stk
35.03 73	Aufsätze aus Edelstahl, einwandig oder doppelwandig mit systemgerechten Übergangsplatten für mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise. • für System-Abgasanlagen: T400/N/D/3/G	
35.03 73A	Verlängerung v.SA T400/N/D/3/G f.Zug	Stk

Für einen Zug.

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.03 73B Verlängerung v.SA T400/N/D/3/G f.Zug+LÜ**Stk**

Für einen Zug mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.03 73C Verlängerung v.SA T400/N/D/3/G f.2 Züge**Stk**

Für zwei Züge.

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.03 73D Verlängerung v.SA T400/N/D/3/G f.2 Züge+LÜ**Stk**

Für zwei Züge mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.03 73E Verlängerung v.SA T400/N/D/3/G f.2 versch.Züge**Stk**

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen.

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.03 73F Verlängerung v.SA T400/N/D/3/G f.2 versch.Züge+LÜ**Stk**

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.04**Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V****1. Allgemeines:**

Im Folgenden sind mehrschalige keramische Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) für Einfachbelegung beschrieben.

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T400**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsempfindliche Abgasanlage (D) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe) oder feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- rußbeständige Abgasanlage (G) für feste Brennstoffe
- Hinterlüftung (V) für "rear ventilation"

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.04 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.04 00C Innendurchmesser zu 35.04

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.04 02 Mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise.
• mit einem Zug (1Z)

35.04 02A Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.1Zug m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
- Wärmedämmung
- Leichtbetonmantelsteinen

35.04 02B Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.1Zug Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- Versetzhilfsmittel

35.04 02C Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.R-Öff.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

35.04 02D Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.RR 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.04 02E Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter fest 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.

35.04 02F Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter gasförmig 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.

35.04 02G Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Ortbeton 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.04 02H	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.GFB 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.04 02I	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Edelstahl 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset. • Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.04 02J	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.FT-Kaminkopf 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	
35.04 02K	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Zugregler 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	
35.04 02L	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel verz.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus verzinktem (verz.) Stahl	
35.04 02M	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel Edelstahl 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus Edelstahl	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.04 02N	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.herst.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.04 02O	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.schl.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.04 02P	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung herst.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	
35.04 02Q	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung schl.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	
35.04 02R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Regenhaube 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.04 02S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kamin-Halter 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.04 02X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V 1Z ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	

35.04 03	Mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise. • mit einem Zug und Lüftung (1Z+LÜ)	
35.04 03A	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.1Zug+LÜ Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung • Wärmedämmung • Leichtbetonmantelsteinen	m
35.04 03B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.1Zug+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Versetzhilfsmittel	Stk
35.04 03C	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.R-Öff.1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	Stk
35.04 03D	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.RR 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	Stk
35.04 03E	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter fest 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	Stk
35.04 03F	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter gasförmig 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	Stk
35.04 03G	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Ortbeton 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.04 03H	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.GFB 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.04 03I	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Edelstahl 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset. • Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
<i>Änderung:</i> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>		
35.04 03J	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.FT-Kaminkopf 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	Stk
35.04 03K	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Zugregler 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	Stk

35.04 03L	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel verz.1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus verzinktem (verz.) Stahl	Stk
35.04 03M	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel Edelstahl 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus Edelstahl	Stk
<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>		
35.04 03N	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.herst.1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.04 03O	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.schl.1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.04 03P	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung herst.1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	Stk
35.04 03Q	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung schl.1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	Stk
35.04 03R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Regenhaube 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	Stk
35.04 03S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kamin-Halter 1Z+LÜ Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	Stk
35.04 03X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V 1Z+LÜ ü.3,2m_____ Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	m
35.04 04	Mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise. • mit zwei Zügen (2Z)	
35.04 04A	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.2 Zügen Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung • Wärmedämmung • Leichtbetonmantelsteinen	m
35.04 04B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.2 Zügen Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Versetzhilfsmittel	Stk
35.04 04C	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.R-Öff.2Z Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	Stk
35.04 04D	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.RR 2Z	Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.04 04E Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter fest 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.

35.04 04F Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter gasförmig 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.

35.04 04G Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Ortbeton 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.04 04H Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.GFB 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.04 04I Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Edelstahl 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.04 04J Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.FT-Kaminkopf 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.04 04K Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Zugregler 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

35.04 04L Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel verz.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus verzinktem (verz.) Stahl

35.04 04M Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel Edelstahl 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus Edelstahl

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.04 04N Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.herst.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.04 04O Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.schl.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.04 04P Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung herst.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.04 04Q Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung schl.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.04 04R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Regenhaube 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.04 04S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kamin-Halter 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.04 04X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V 2Z ü.3,2m _____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.	
	Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.04 05	Mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise.	
	• mit zwei Zügen und Lüftung (2Z+LÜ)	
35.04 05A	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.2 Zügen+LÜ	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m	
	bestehend aus:	
	• Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung	
	• Wärmedämmung	
	• Leichtbetonmantelsteinen	
35.04 05B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.2 Zügen+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.	
	bestehend aus:	
	• keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung	
	• Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss	
	• Versetzhilfsmittel	
35.04 05C	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.R-Öff.2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
35.04 05D	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.RR 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.04 05E	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter fest 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	
35.04 05F	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter gasförmig 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	
35.04 05G	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Ortbeton 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.	
	• aus Ortbeton	
	Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.04 05H	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.GFB 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: GFB	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	

35.04 05I	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-Pl.Edelstahl 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.04 05J	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.FT-Kaminkopf 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. Material: Faserbeton	
35.04 05K	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Zugregler 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	
35.04 05L	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel verz.2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. aus verzinktem (verz.) Stahl	
35.04 05M	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel Edelstahl 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. aus Edelstahl <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.04 05N	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.herst.2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.04 05O	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.schl.2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.04 05P	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung herst.2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	
35.04 05Q	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung schl.2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	
35.04 05R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Regenhaube 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.04 05S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kamin-Halter 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.04 05X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V 2Z+LÜ ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.04 06	Mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise.	
	mit zwei verschiedenen Zügen (2v.Z)	
35.04 06A	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.2 versch.Zügen	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus:	

- Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung
- Wärmedämmung
- Leichtbetonmantelsteinen

35.04 06B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.2 versch.Zügen	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Versetzhilfsmittel	
35.04 06C	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.R-Öff.2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
35.04 06D	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.RR 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.04 06E	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter fest 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	
35.04 06F	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter gasförmig 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	
35.04 06G	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Ortbeton 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.04 06H	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.GFB 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.04 06I	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-PI.Edelstahl 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset. • Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.04 06J	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.FT-Kaminkopf 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	
35.04 06K	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Zugregler 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	
35.04 06L	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel verz.2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus verzinktem (verz.) Stahl	
35.04 06M	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel Edelstahl 2v.Z	Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.
 • aus Edelstahl

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.04 06N	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.04 06O	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.04 06P	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	
35.04 06Q	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	
35.04 06R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Regenhaube 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.04 06S	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kamin-Halter 2v.Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.04 06X	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V 2v.Z ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.04 07	Mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise.	
	• mit zwei verschiedenen Zügen und Lüftung (2v.Z)	
35.04 07A	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.2 versch.Zügen+LÜ	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung • Wärmedämmung • Leichtbetonmantelsteinen	
35.04 07B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Versetzhilfsmittel	
35.04 07C	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.R-Öff.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
35.04 07D	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.RR 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.04 07E	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter fest 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	

35.04 07F	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Adapter gasförmig 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	
35.04 07G	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-Pl.Ortbeton 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.04 07H	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-Pl.GFB 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.04 07I	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.A-Pl.Edelstahl 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.04 07J	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.FT-Kaminkopf 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	
35.04 07K	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Zugregler 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	
35.04 07L	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel verz.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus verzinktem (verz.) Stahl	
35.04 07M	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kapsel Edelstahl 2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus Edelstahl	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.04 07N	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.04 07O	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.04 07P	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	
35.04 07Q	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	
35.04 07R	Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Regenhaube 2v.Z+LÜ	Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.04 07S Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Kamin-Halter 2v.Z+LÜ **Stk**
Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.04 07X Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V 2v.Z+LÜ ü.3,2m **m**
Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.
Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.04 71 Bewehrungssystem für die Eckkanäle der Leichtbetonmantelsteine als zusätzliche Sicherung im Überdachbereich für mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise.

- für System-Abgasanlagen: T400/N/D/3/(W/2)/G/V

Abgerechnet wird je Fang.

35.04 71A Bewehrung f.ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V **Stk**
Ohne Unterschied ob ein oder zwei Züge.
Betrifft Position(en):

35.04 73 Aufsätze aus Edelstahl, einwandig oder doppelwandig mit systemgerechten Übergangsplatten für mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise.

- für System-Abgasanlagen: T400/N/D/3/(W/2)/G/V

35.04 73A Verlängerung v.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Zug **Stk**
Für einen Zug.
Betrifft Position(en):
Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.04 73B Verlängerung v.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.Zug+LÜ **Stk**
Für einen Zug mit Lüftung (LÜ).
Betrifft Position(en):
Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.04 73C Verlängerung v.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.2 Züge **Stk**
Für zwei Züge.
Betrifft Position(en):
Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.04 73D Verlängerung v.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.2 Züge+LÜ **Stk**
Für zwei Züge mit Lüftung (LÜ).
Betrifft Position(en):
Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.04 73E Verlängerung v.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.2 versch.Zügen Stk

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen.

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.04 73F Verlängerung v.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.2 versch.Züge+LÜ Stk

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.05 Mehrsch.keram.SA T400/N/W/3/G/BW

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige keramische Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) für Einfachbelegung beschrieben.

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T400**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe)
- rußbeständige Abgasanlage (G) für feste Brennstoffe
- Blower Door - dicht (BD)
- Brennwertgerät-tauglich (BW)
- Luft-Abgas-System (LAS)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

Kommentar:

System-Abgasanlagen für Passivhäuser sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.05 00C Innendurchmesser zu 35.05

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.05 02 Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- mit einem Zug (1Z)

35.05 02A Mehrsch.keram.SA T400/N/W/3/G/BW m.1Zug m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- kondensatdichten isostatisch verpressten Innenrohren mit Muffenverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Wärmedämmung
- Leichtbetonmantelsteinen

35.05 02B Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW m.1Zug Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- Versetzhilfsmittel

35.05 02C	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fl.f.R-Öff.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
	• für flüssige und gasförmige Brennstoffe	
35.05 02D	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fest f.R-Öff.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
	• für feste Brennstoffe	
35.05 02E	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.RR 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.05 02F	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter fest 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	
35.05 02G	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter gasförmig 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	
35.05 02H	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Ortbeton 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.	
	• aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.05 02I	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.GFB 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.05 02J	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Edelstahl 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>		
35.05 02K	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.FT-Kaminkopf 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.	
	• Material: Faserbeton	
35.05 02L	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Zugregler 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	
35.05 02M	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel verz.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.	
	• aus verzinktem (verz.) Stahl	

35.05 02N	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel Edelstahl 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus Edelstahl	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.05 02O	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.herst.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.05 02P	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.schl.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.05 02Q	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung herst.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	
35.05 02R	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung schl.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	
35.05 02S	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Regenhaube 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.05 02T	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW Thermokomp.1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Thermokomponenten (Thermokomp.) zur thermischen Entkopplung im Bereich der letzten Dämmebene (z.B. DG-Decke).	
35.05 02U	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kamin-Halter 1Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.05 02X	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW 1Z ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.05 03	Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.	
	• mit einem Zug und Lüftung (1Z+LÜ)	
35.05 03A	Mehrsch.keram.SA T400/N/W/3/G/BW m.1Zug+LÜ	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • kondensatdichten isostatisch verpressten Innenrohren mit Muffenverbindung (k+d-Wert kleiner/gleich 2,0 g/h/m ²) • Wärmedämmung • Leichtbetonmantelsteinen	
35.05 03B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW m.1Zug+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Versetzhilfsmittel	
35.05 03C	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fl.f.R-Öff.1Z+LÜ	Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- für flüssige und gasförmige Brennstoffe

35.05 03D Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fest f.R-Öff.1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- für feste Brennstoffe

35.05 03E Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.RR 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.05 03F Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter fest 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.

35.05 03G Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter gasförmig 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.

35.05 03H Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Ortbeton 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.05 03I Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.GFB 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.05 03J Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Edelstahl 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 03K Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.FT-Kaminkopf 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.05 03L Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Zugregler 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

35.05 03M Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel verz.1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus verzinktem (verz.) Stahl

35.05 03N Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel Edelstahl 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus Edelstahl

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 03O Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.herst.1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.05 03P Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.schl.1Z+LÜ Stk
Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.05 03Q Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung herst.1Z+LÜ Stk
Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.05 03R Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung schl.1Z+LÜ Stk
Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.05 03S Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Regenhaube 1Z+LÜ Stk
Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.05 03T Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW Thermokomp.1Z+LÜ Stk
Aufzahlung (Az) für Thermokomponenten (Thermokomp.) zur thermischen Entkopplung im Bereich der letzten Dämmebene (z.B. DG-Decke).

35.05 03U Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kamin-Halter 1Z+LÜ Stk
Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.05 03X Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW 1Z+LÜ ü.3,2m m
Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.
Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.05 04 Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.
• mit zwei Zügen (2Z)

35.05 04A Mehrsch.keram.SA T400/N/W/3/G/BW m.2 Zügen m
Arbeitshöhe bis 3,2 m
bestehend aus:
• kondensatdichten isostatisch verpressten Innenrohren mit Muffenverbindung (k+d-Wert kleiner/gleich 2,0 g/h/m²)
• Wärmedämmung
• Leichtbetonmantelsteinen

35.05 04B Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW m.2 Zügen Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.
bestehend aus:
• keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung
• Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
• Versetzhilfsmittel

35.05 04C Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fl.f.R-Öff.2Z Stk
Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.
• für flüssige und gasförmige Brennstoffe

35.05 04D Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fest f.R-Öff.2Z Stk
Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.
• für feste Brennstoffe

35.05 04E Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.RR 2Z Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.05 04F	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter fest 2Z Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	Stk
35.05 04G	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter gasförmig 2Z Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	Stk
35.05 04H	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Ortbeton 2Z Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.05 04I	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.GFB 2Z Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.05 04J	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Edelstahl 2Z Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.05 04K	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.FT-Kaminkopf 2Z Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	Stk
35.05 04L	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Zugregler 2Z Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.	Stk
35.05 04M	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel verz.2Z Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus verzinktem (verz.) Stahl	Stk
35.05 04N	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel Edelstahl 2Z Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus Edelstahl	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.05 04O	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.herst.2Z Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.05 04P	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.schl.2Z Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.05 04Q	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung herst.2Z Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	Stk
35.05 04R	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung schl.2Z	Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.05 04S	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Regenhaube 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.05 04T	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW Thermokomp.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Thermokomponenten (Thermokomp.) zur thermischen Entkopplung im Bereich der letzten Dämmebene (z.B. DG-Decke).	
35.05 04U	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kamin-Halter 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.05 04X	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW 2Z ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.	
	Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.05 05	Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.	
	• mit zwei Zügen und Lüftung (2Z+LÜ)	
35.05 05A	Mehrsch.keram.SA T400/N/W/3/G/BW m.2 Zügen+LÜ	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m	
	bestehend aus:	
	• kondensatdichten isostatisch verpressten Innenrohren mit Muffenverbindung (k+d-Wert kleiner/gleich 2,0 g/h/m ²)	
	• Wärmedämmung	
	• Leichtbetonmantelsteinen	
35.05 05B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW m.2 Zügen+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.	
	bestehend aus:	
	• keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung	
	• Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss	
	• Versetzhilfsmittel	
35.05 05C	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fl.f.R-Öff.2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
	• für flüssige und gasförmige Brennstoffe	
35.05 05D	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fest f.R-Öff.2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
	• für feste Brennstoffe	
35.05 05E	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.RR 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.05 05F	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter fest 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	
35.05 05G	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter gasförmig 2Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	
35.05 05H	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Ortbeton 2Z+LÜ	Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.05 05I Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.GFB 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.05 05J Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Edelstahl 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 05K Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.FT-Kaminkopf 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.05 05L Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Zugregler 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

35.05 05M Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel verz.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus verzinktem (verz.) Stahl

35.05 05N Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel Edelstahl 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus Edelstahl

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 05O Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.herst.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.05 05P Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.schl.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.05 05Q Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung herst.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.05 05R Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung schl.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.05 05S Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Regenhaube 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.05 05T Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW Thermokomp.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für Thermokomponenten (Thermokomp.) zur thermischen Entkopplung im Bereich der letzten Dämmebene (z.B. DG-Decke).

35.05 05U	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kamin-Halter 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	Stk
35.05 05X	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW 2Z+LÜ ü.3,2m_____ Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	m
35.05 06	Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise. • mit zwei verschiedenen Zügen (2v.Z)	
35.05 06A	Mehrsch.keram.SA T400/N/W/3/G/BW m.2 versch.Zügen Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • kondensatdichten isostatisch verpressten Innenrohren mit Muffenverbindung (k+d-Wert kleiner/gleich 2,0 g/h/m ²) • Wärmedämmung • Leichtbetonmantelsteinen	m
35.05 06B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW m.2versch.Zügen Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Versetzhilfsmittel	Stk
35.05 06C	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fl.f.R-Öff.2v.Z Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für flüssige und gasförmige Brennstoffe	Stk
35.05 06D	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fest f.R-Öff.2v.Z Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für feste Brennstoffe	Stk
35.05 06E	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.RR 2v.Z Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	Stk
35.05 06F	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter fest 2v.Z Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	Stk
35.05 06G	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter gasförmig 2v.Z Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	Stk
35.05 06H	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Ortbeton 2v.Z Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.05 06I	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.GFB 2v.Z	Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.05 06J Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Edelstahl 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 06K Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.FT-Kaminkopf 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.05 06L Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Zugregler 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

35.05 06M Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel verz.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus verzinktem (verz.) Stahl

35.05 06N Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel Edelstahl 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus Edelstahl

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 06O Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.05 06P Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.05 06Q Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.05 06R Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.05 06S Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Regenhaube 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.05 06T Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW Thermokomp.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für Thermokomponenten (Thermokomp.) zur thermischen Entkopplung im Bereich der letzten Dämmebene (z.B. DG-Decke).

35.05 06U Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kamin-Halter 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.05 06X Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW 2v.Z ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.05 07	Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise. • mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen und Lüftung (2v.Z+LÜ)	
35.05 07A	Mehrsch.keram.SA T400/N/W/3/G/BW m.2 versch.Zügen+LÜ Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • kondensatdichten isostatisch verpressten Innenrohren mit Muffenverbindung (k+d-Wert kleiner/gleich 2,0 g/h/m ²) • Wärmedämmung • Leichtbetonmantelsteinen	m
35.05 07B	Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW m.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Versetzhilfsmittel	Stk
35.05 07C	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fl.f.R-Öff.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für flüssige und gasförmige Brennstoffe	Stk
35.05 07D	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW fest f.R-Öff.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für feste Brennstoffe	Stk
35.05 07E	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.RR 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	Stk
35.05 07F	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter fest 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.	Stk
35.05 07G	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Adapter gasförmig 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für gasförmige Brennstoffe.	Stk
35.05 07H	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Ortbeton 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.05 07I	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.GFB 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.05 07J	Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.A-Pl.Edelstahl 2v.Z+LÜ	Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 07K Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.FT-Kaminkopf 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.05 07L Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Zugregler 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

35.05 07M Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel verz.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus verzinktem (verz.) Stahl

35.05 07N Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kapsel Edelstahl 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen.

- aus Edelstahl

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.05 07O Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.05 07P Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.05 07Q Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.05 07R Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.05 07S Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Regenhaube 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.05 07T Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW Thermokomp.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für Thermokomponenten (Thermokomp.) zur thermischen Entkopplung im Bereich der letzten Dämmebene (z.B. DG-Decke).

35.05 07U Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW f.Kamin-Halter 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.05 07X Az ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW 2v.Z+LÜ ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.05 71 Bewehrungssystem für die Eckkanäle der Leichtbetonmantelsteine als zusätzliche Sicherung im Überdachbereich für mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- für System-Abgasanlagen: T400/N/W/3/G/BW

Abgerechnet wird je Fang.

35.05 71A Bewehrung f.ms.km.SA T400/N/W/3/G/BW Stk

Ohne Unterschied ob ein oder zwei Zügen.

Betrifft Position(en):

35.05 73 Aufsätze aus Edelstahl, einwandig oder doppelwandig mit systemgerechten Übergangsplatten für mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- für System-Abgasanlagen: T400/N/W/3/G/BW

35.05 73A Verlängerung v.SA T400/N/W/3/G/BW f.Zug Stk

Für einen Zug.

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.05 73B Verlängerung v.SA T400/N/W/3/G/BW f.Zug+LÜ Stk

Für einen Zug mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.05 73C Verlängerung v.SA T400/N/W/3/G/BW f.2 Züge Stk

Für zwei Züge.

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.05 73D Verlängerung v.SA T400/N/W/3/G/BW f.2 Züge+LÜ Stk

Für zwei Züge mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.05 73E Verlängerung v.SA T400/N/W/3/G/BW f.2 versch.Zügen Stk

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen.

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.05 73F Verlängerung v.SA T400/N/W/3/G/BW f.2 versch.Zügen+LÜ Stk

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung:
- mit oder ohne Regenhaube:
- mit oder ohne Seilabspannung:
- Höhe:

35.06 Mehrsch.keram.SA T200/P/W/2/O/BW**1. Allgemeines:**

Im Folgenden sind mehrschalige keramische Überdruck-System-Abgasanlage (SA) für Einfachbelegung beschrieben.

2. Eigenschaften:

- **Temperaturklasse T200**
- Überdruckabgasanlage (P)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- nicht rußbrandbeständige Abgasanlage (O)
- Brennwertgerät-tauglich (BW)
- Luft-Abgas-System (LAS)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.06 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.06 00C Innendurchmesser zu 35.06

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.06 02 Mehrschalige, überdruckdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.
• mit einem Zug (1Z)

35.06 02A Mehrsch.keram.SA T200/P/W/2/O/BW m.1Zug**m**

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- überdruckdichten, isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensat- und überdruckdichter Rohrverbindung ($k+d$ -Wert $\leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Abstandhalter
- Leichtbetonmantelsteinen

35.06 02B Az f.MBS f.ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW m.1Zug**Stk**

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- einschließlich Versetzhilfsmittel

35.06 02C Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.R-Öff.1Z**Stk**

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- für flüssige und gasförmige Brennstoffe

35.06 02D Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.RR 1Z**Stk**

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.06 02E Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Adapter 1Z**Stk**

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter (kondensat- und überdruckdicht) für gasförmige Brennstoffe.

35.06 02F Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Ortbeton 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.06 02G Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.GFB 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.06 02H Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Edelstahl 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.06 02I Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.FT-Kaminkopf 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.06 02J Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.herst.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.06 02K Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.schl.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.06 02L Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung herst.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer (kondensat- und überdruckdicht) nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.06 02M Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung schl.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.06 02N Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Regenhaube 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.06 02O Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Kamin-Halter 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.06 02X Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW 1Z ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.06 03 Mehrschalige, überdruckdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- mit einem Zug und Lüftung (1Z+LÜ)

35.06 03A Mehrsch.keram.SA T200/P/W/2/O/BW m.1Zug+LÜ m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- überdruckdichten, isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensat- und überdruckdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Abstandhalter
- Leichtbetonmantelsteinen

35.06 03B	Az f.MBS f.ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW m.1Zug+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.	
	bestehend aus:	
	• keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • einschließlich Versetzhilfsmittel	
35.06 03C	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.R-Öff.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
	• für flüssige und gasförmige Brennstoffe	
35.06 03D	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.RR 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.06 03E	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Adapter 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter (kondensat- und überdruckdicht) für gasförmige Brennstoffe.	
35.06 03F	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Ortbeton 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.	
	• aus Ortbeton	
	Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.06 03G	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.GFB 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: GFB	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.06 03H	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Edelstahl 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: Edelstahl	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.06 03I	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.FT-Kaminkopf 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.	
	• Material: Faserbeton	
35.06 03J	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.herst.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.06 03K	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.schl.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	

35.06 03L	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung herst.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer (kondensat- und überdruckdicht) nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	
35.06 03M	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung schl.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	
35.06 03N	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Regenhaube 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.06 03O	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Kamin-Halter 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	
35.06 03X	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW 1Z+LÜ ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.06 04	Mehrschalige, überdruckdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.	
	• mit zwei Zügen (2Z)	
35.06 04A	Mehrsch.keram.SA T200/P/W/2/O/BW m.2 Zügen	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • überdruckdichten, isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensat- und überdruckdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$) • Abstandhalter • Leichtbetonmantelsteinen	
35.06 04B	Az f.MBS f.ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW m.2 Zügen	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • einschließlich Versetzhilfsmittel	
35.06 04C	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.R-Öff.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für flüssige und gasförmige Brennstoffe	
35.06 04D	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.RR 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.06 04E	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Adapter 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter (kondensat- und überdruckdicht) für gasförmige Brennstoffe.	
35.06 04F	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Ortbeton 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.06 04G	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.GFB 2Z	Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.06 04H Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Edelstahl 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.06 04I Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.FT-Kaminkopf 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.06 04J Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.herst.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.06 04K Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.schl.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.06 04L Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung herst.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer (kondensat- und überdruckdicht) nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.06 04M Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung schl.2Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.06 04N Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Regenhaube 2Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.06 04X Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW 2Z ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.06 05 Mehrschalige, überdruckdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.
 • mit zwei Zügen und Lüftung (2Z+LÜ)

35.06 05A Mehrsch.keram.SA T200/P/W/2/O/BW m.2 Zügen+LÜ m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- überdruckdichten, isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensat- und überdruckdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Abstandhalter
- Leichtbetonmantelsteinen

35.06 05B Az f.MBS f.ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW m.2 Zügen+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- einschließlich Versetzhilfsmittel

35.06 05C	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.R-Öff.2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für flüssige und gasförmige Brennstoffe	Stk
35.06 05D	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.RR 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	Stk
35.06 05E	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Adapter 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter (kondensat- und überdruckdicht) für gasförmige Brennstoffe.	Stk
35.06 05F	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Ortbeton 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.06 05G	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.GFB 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
35.06 05H	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Edelstahl 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.06 05I	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.FT-Kaminkopf 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	Stk
35.06 05J	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.herst.2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.06 05K	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.schl.2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.06 05L	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung herst.2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer (kondensat- und überdruckdicht) nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	Stk
35.06 05M	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung schl.2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	Stk
35.06 05N	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Regenhaube 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	Stk
35.06 05O	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Kamin-Halter 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	Stk
35.06 05X	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW 2Z+LÜ ü.3,2m _____	m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.06 06 Mehrschalige, überdruckdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.
• mit zwei verschiedenen Zügen (2v.Z)

35.06 06A Mehrsch.keram.SA T200/P/W/2/O/BW m.2 versch.Zügen **m**

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- überdruckdichten, isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensat- und überdruckdichter Rohrverbindung ($k+d$ -Wert $\leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Abstandhalter
- Leichtbetonmantelsteinen

35.06 06B Az f.MBS f.ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW m.2 versch.Zügen **Stk**

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- einschließlich Versetzhilfsmittel

35.06 06C Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.R-Öff.2v.Z **Stk**

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- für flüssige und gasförmige Brennstoffe

35.06 06D Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.RR 2v.Z **Stk**

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.06 06E Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Adapter 2v.Z **Stk**

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter (kondensat- und überdruckdicht) für gasförmige Brennstoffe.

35.06 06F Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Ortbeton 2v.Z **Stk**

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.06 06G Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.GFB 2v.Z **Stk**

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.06 06H Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Edelstahl 2v.Z **Stk**

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.06 06I Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.FT-Kaminkopf 2v.Z **Stk**

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.06 06J	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.06 06K	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.06 06L	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer (kondensat- und überdruckdicht) nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	Stk
35.06 06M	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	Stk
35.06 06N	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Regenhaube 2v.Z Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	Stk
35.06 06O	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Kamin-Halter 2v.Z Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	Stk
35.06 06X	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW 2v.Z ü.3,2m _____ Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	m
35.06 07	Mehrschalige, überdruckdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise. • mit zwei verschiedenen Zügen und Lüftung (2v.Z+LÜ)	
35.06 07A	Mehrsch.keram.SA T200/P/W/2/O/BW m.2 versch.Zügen+LÜ Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • überdruckdichten, isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensat- und überdruckdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$) • Abstandhalter • Leichtbetonmantelsteinen	m
35.06 07B	Az f.MBS f.ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW m.2versch.Zügen+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • einschließlich Versetzhilfsmittel	Stk
35.06 07C	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.R-Öff.2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für flüssige und gasförmige Brennstoffe	Stk
35.06 07D	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.RR 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	Stk
35.06 07E	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Adapter 2v.Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter (kondensat- und überdruckdicht) für gasförmige Brennstoffe.	Stk
35.06 07F	Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Ortbeton 2v.Z+LÜ	Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.06 07G Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.GFB 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.06 07H Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.A-Pl.Edelstahl 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

*Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.*

35.06 07I Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.FT-Kaminkopf 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.06 07J Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.06 07K Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.06 07L Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer (kondensat- und überdruckdicht) nachträglichen Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.06 07M Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen (kondensat- und überdruckdicht) Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.06 07N Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Regenhaube 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.06 07O Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW f.Kamin-Halter 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.06 07X Az ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW 2v.Z+LÜ ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.06 71 Bewehrungssystem für die Eckkanäle der Leichtbetonmantelsteine als zusätzliche Sicherung im Überdachbereich für mehrschalige, überdruckdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- für System-Abgasanlagen: T200/P/W/2/O/BW

Abgerechnet wird je Fang.

35.06 71A Bewehrung f.ms.km.SA T200/P/W/2/O/BW Stk

Betrifft Position(en): _____

35.06 73 Aufsätze aus Edelstahl, einwandig oder doppelwandig mit systemgerechten Übergangsplatten für mehrschalige, überdruckdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- für System-Abgasanlagen: T200/P/W/2/O/BW

35.06 73A Verlängerung v.SA T200/P/W/2/O/BW f.Zug

Stk

Für einen Zug.

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.06 73B Verlängerung v.SA T200/P/W/2/O/BW f.Zug+LÜ

Stk

Für einen Zug mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.06 73C Verlängerung v.SA T200/P/W/2/O/BW f.2 Züge

Stk

Für zwei Züge

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.06 73D Verlängerung v.SA T200/P/W/2/O/BW f.2 Züge+LÜ

Stk

Für zwei Züge mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.06 73E Verlängerung v.SA T200/P/W/2/O/BW f.2 versch.Züge

Stk

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen.

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.06 73F Verlängerung v.SA T200/P/W/2/O/BW f.2 versch.Züge+LÜ

Stk

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.07 Mehrsch.keram.SA T200/N/W/2/O/BW mfB**1. Allgemeines:**

Im Folgenden sind mehrschalige keramische Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) für Mehrfachbelegung (mfB) beschrieben.

Anschluss bis 10 raumluftabhängige betriebene Gasfeuerstätten (Mehrfachbelegung).

2. Eigenschaften:

- **Temperaturklasse T200**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- nicht rußbrandbeständige Abgasanlage (O)
- Brennwertgerät-tauglich (BW)
- Luft-Abgas-System (LAS)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.07 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.07 00C Innendurchmesser zu 35.07

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.07 02 Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- mit einem Zug (1Z)

35.07 02A Mehrsch.keram.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.Zug

m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensatdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Abstandhalter
- Leichtbetonmantelsteinen

35.07 02B Az f.MBS f.ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.Zug

Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- einschließlich Versetzhilfsmittel

35.07 02C Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.R-Öff.1Z

Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche und kondensatdichte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- für flüssige und gasförmige Brennstoffe

35.07 02D Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.RR 1Z

Stk

Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.07 02E Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Adapter 1Z

Stk

Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten Anschluss Adapter kondensatdichten für gasförmige Brennstoffe.

35.07 02F Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.Ortbeton 1Z

Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.07 02G Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.GFB 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.07 02H Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.Edelstahl 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.07 02I Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.FT-Kaminkopf 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.07 02J Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.herst.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.07 02K Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.schl.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.07 02L Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung herst.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.07 02M Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung schl.1Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.07 02N Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Regenhaube 1Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.07 02Q Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB 1Z ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.07 03 Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- mit einem Zug und Lüftung (1Z+LÜ)

35.07 03A Mehrsch.keram.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.Zug+LÜ m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensatdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Abstandhalter
- Leichtbetonmantelsteinen

35.07 03B	Az f.MBS f.ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.Zug+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • einschließlich Versetzhilfsmittel	
35.07 03C	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.R-Öff.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche und kondensatdichte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für flüssige und gasförmige Brennstoffe	
35.07 03D	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.RR 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.07 03E	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Adapter 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten Anschluss Adapter kondensatdichten für gasförmige Brennstoffe.	
35.07 03F	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.Ortbeton 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • aus Ortbeton Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20. Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.07 03G	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.GFB 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.07 03H	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.Edelstahl 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: Edelstahl Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.07 03I	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.FT-Kaminkopf 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	
35.07 03J	Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.herst.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.07 03K	Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.schl.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	
35.07 03L	Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung herst.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	
35.07 03M	Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung schl.1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	

35.07 03N	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Regenhaube 1Z+LÜ	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	
35.07 03X	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB 1Z+LÜ ü.3,2m_____	m
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.	
	Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	
35.07 04	Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.	
	• mit zwei Zügen (2Z)	
35.07 04A	Mehrsch.keram.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.2 Zügen	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m	
	bestehend aus:	
	• isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensatdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$)	
	• Abstandhalter	
	• Leichtbetonmantelsteinen	
35.07 04B	Az f.MBS f.ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.2 Zügen	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.	
	bestehend aus:	
	• keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung	
	• Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss	
	• einschließlich Versetzhilfsmittel	
35.07 04C	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.R-Öff.2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche und kondensatdichte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.	
	• für flüssige und gasförmige Brennstoffe	
35.07 04D	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.RR 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.07 04E	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Adapter 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten Anschluss Adapter kondensatdichten für gasförmige Brennstoffe.	
35.07 04F	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.Ortbeton 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.	
	• aus Ortbeton	
	Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.07 04G	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.GFB 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: GFB	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
35.07 04H	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.Edelstahl 2Z	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.	
	• Material: Edelstahl	
	Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.07 04I	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.FT-Kaminkopf 2Z Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte. • Material: Faserbeton	Stk
35.07 04J	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.herst.2Z Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.07 04K	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.schl.2Z Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).	Stk
35.07 04L	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung herst.2Z Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.	Stk
35.07 04M	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung schl.2Z Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.	Stk
35.07 04N	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Regenhaube 2Z Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	Stk
35.07 04O	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Kamin-Halter 2Z Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.	Stk
35.07 04X	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB 2Z ü.3,2m_____ Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	m
35.07 05	Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise. • mit zwei Zügen und Lüftung (2Z+LÜ)	
35.07 05A	Mehrsch.keram.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.2 Zügen+LÜ Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus: • isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensatdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$) • Abstandhalter • Leichtbetonmantelsteinen	m
35.07 05B	Az f.MBS f.ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.2 Zügen+LÜ Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus: • keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • einschließlich Versetzhilfsmittel	Stk
35.07 05C	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.R-Öff.2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche und kondensatdichte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • für flüssige und gasförmige Brennstoffe	Stk
35.07 05D	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.RR 2Z+LÜ Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	Stk
35.07 05E	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Adapter 2Z+LÜ	Stk

Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten Anschluss Adapter kondensatdichten für gasförmige Brennstoffe.

35.07 05F Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.Ortbeton 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.07 05G Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.GFB 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.07 05H Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.Edelstahl 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.07 05I Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.FT-Kaminkopf 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.07 05J Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.herst.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.07 05K Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.schl.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.07 05L Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung herst.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.07 05M Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung schl.2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.07 05N Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Regenhaube 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.07 05O Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Kamin-Halter 2Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.07 05X Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB 2Z+LÜ ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.07 06 Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- mit zwei verschiedenen Zügen (2v.Z)

35.07 06A Mehrsch.keram.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.2 versch.Zügen m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensatdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Abstandhalter
- Leichtbetonmantelsteinen

35.07 06B	Az f.MBS f.ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.		
bestehend aus:		
• keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • einschließlich Versetzhilfsmittel		
35.07 06C	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.R-Öff.2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche und kondensatdichte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.		
• für flüssige und gasförmige Brennstoffe		
35.07 06D	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.RR 2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).		
35.07 06E	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Adapter 2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten Anschluss Adapter kondensatdichten für gasförmige Brennstoffe.		
35.07 06F	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.Ortbeton 2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.		
• aus Ortbeton		
Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.		
Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.		
35.07 06G	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.GFB 2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.		
• Material: GFB		
Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.		
35.07 06H	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-PI.Edelstahl 2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-PI.), einschließlich Befestigungsset.		
• Material: Edelstahl		
Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.		
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
35.07 06I	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.FT-Kaminkopf 2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.		
• Material: Faserbeton		
35.07 06J	Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).		
35.07 06K	Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z	Stk
Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).		
35.07 06L	Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z	Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.07 06M Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.07 06N Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Regenhaube 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.07 06O Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Kamin-Halter 2v.Z Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.07 06X Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB 2v.Z ü.3,2m _____ m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.07 07 Mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- mit zwei verschiedenen Zügen und Lüftung (2v.F+LÜ)

35.07 07A Mehrsch.keram.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.2 versch.Zügen+LÜ m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- isostatisch verpressten Innenrohren mit kondensatdichter Rohrverbindung ($k+d\text{-Wert} \leq 2 \text{ g/h/m}^2$)
- Abstandhalter
- Leichtbetonmantelsteinen

35.07 07B Az f.MBS f.ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB m.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers.

bestehend aus:

- keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- einschließlich Versetzhilfsmittel

35.07 07C Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.R-Öff.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche und kondensatdichte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- für flüssige und gasförmige Brennstoffe

35.07 07D Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.RR 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.07 07E Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Adapter 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen kondensatdichten Anschluss Adapter kondensatdichten für gasförmige Brennstoffe.

35.07 07F Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.Ortbeton 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- aus Ortbeton

Fangabdeckplatte herstellen, mindestens 7,5 cm dick, 7 cm vorspringend, mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton R, Mindestbetongüte C16/20.

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.07 07G Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.GFB 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: GFB

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

35.07 07H Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.A-Pl.Edelstahl 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

- Material: Edelstahl

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.07 07I Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.FT-Kaminkopf 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

- Material: Faserbeton

35.07 07J Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.herst.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.07 07K Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.RR-Anschl.schl.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) eines nachträglichen kondensatdichten Rauchrohranschlusses (nt.RR-Anschluss).

35.07 07L Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung herst.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das Herstellen (herst.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Reinigungstür.

35.07 07M Az ms.km.SA T200/W/2/P/O/BW mfB f.nt.R-Öffnung schl.2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für das (Ver)Schließen (schl.) einer nachträglichen kondensatdichten Reinigungsöffnung (nt.R-Öffnung), einschließlich Verschlussplatte.

35.07 07N Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Regenhaube 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

35.07 07O Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Kamin-Halter 2v.Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchtritt.

35.07 07X Az ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB 2v.Z+LÜ ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.07 71 Bewehrungssystem für die Eckkanäle der Leichtbetonmantelsteine als zusätzliche Sicherung im Überdachbereich für mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- für System-Abgasanlagen: T200/N/W/2/O/BW mfB

Abgerechnet wird je Fang.

35.07 71A Bewehrung f.ms.km.SA T200/N/W/2/O/BW mfB Stk

Betrifft Position(en):

35.07 73 Aufsätze aus Edelstahl, einwandig oder doppelwandig mit systemgerechten Übergangsplatten für mehrschalige, kondensatdichte keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse Betriebsweise.

- für System-Abgasanlagen: T200/N/W/2/O/BW mfB

35.07 73A Verlängerung v.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Zug Stk

Für einen Zug.

Betrifft Position(en):

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.07 73B Verlängerung v.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.Zug+LÜ**Stk**

Für einen Zug mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.07 73C Verlängerung v.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.2 Züge**Stk**

Für zwei Züge.

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.07 73D Verlängerung v.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.2 Züge+LÜ**Stk**

Für zwei Züge mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.07 73E Verlängerung v.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.2 versch.Züge**Stk**

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen.

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.07 73F Verlängerung v.SA T200/N/W/2/O/BW mfB f.2 versch.Züge+LÜ**Stk**

Mit zwei verschiedenen (versch.) Zügen mit Lüftung (LÜ).

Betrifft Position(en): _____

Ausführung:

- mit oder ohne Reinigungsöffnung: _____
- mit oder ohne Regenhaube: _____
- mit oder ohne Seilabspannung: _____
- Höhe: _____

35.11 Neubau/Sanierung Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G**1. Allgemeines:**

Im Folgenden sind einwandige Edelstahl Innenrohre, als Teil einer System-Abgasanlage (z.B. für den Neubau und für/bei Sanierungen), beschrieben.

Es werden nur dem System (eines Herstellers) zugehörige Bauteile und Materialien verwendet.

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T400**
- Unterdruckabgasanlage (N)

- feuchtigkeitsempfindlich Abgasanlage (D) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe)
- rußbeständige Abgasanlage (G) für feste Brennstoffe

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Ausführungsart angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

Kommentar:

Bei Ausführungen im Neubau sind Positionen für eine Dämmung beziehungsweise eine Schachtbekleidung auszuschreiben, wenn diese nicht vom AG beigestellt werden.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.11 00C Innendurchmesser zu 35.11

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.11 01 Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl-InnenR.) für eine System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise.

35.11 01A Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G

m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl-InnenR.) mit einer Blechdicke von 0,4 bis 0,6 mm.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 01B Az f.MBS f.Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G

Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS).

bestehend aus:

- Kondensatschale mit Ablaufrohr
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- Mündungsabschluss
- 1 Stück Rauchrohranschluss 87 bis 93 Grad
- einschließlich Versetzhilfsmittel

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 01C Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.b.200°

Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- bis 200 Grad Celsius

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 01D Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.ü.200°

Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- über 200 bis 400 Grad Celsius

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 01E Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.RR 45°

Stk

Aufzahlung (Az) für einen (im Zuge der Errichtung) zusätzlichen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

- für ein T-Stück 45° (T45°)

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 01F	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.RR 90°	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen (im Zuge der Errichtung) zusätzlichen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR). • für ein T-Stück 90° (T90°)	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01G	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Adapter fest	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01H	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Adapter gasförmig	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01I	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Zugbegr./Explosionskl.	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein T-Stück mit einstellbarem Zugbegrenzer und mit integrierter, einstellbarer, federbelasteter Explosionsklappe im Abgang.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01J	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel Edelstahl	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauch-Rohranschluss (Kapsel). • aus Edelstahl	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01K	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Reduktion	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Reduktion. Größe:	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01L	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Erweiterung	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Erweiterung. Größe:	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01M	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.flexible Rohre	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Ausführung mit flexiblen Rohren, einschließlich Flexverbinder unten/oben.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01N	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Bogen b.45°	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein Formstück als Rauch-Rohranschluss. • Bogen bis 45 Grad	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.11 01O	Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Bogen ü.45-90°	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein Formstück als Rauch-Rohranschluss. • Bogen über 45 bis 90 Grad	

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 01P Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube **Stk**
 Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 01X Az Edelstahl InnenR.SA T400/N/D/3/G ü.3,2m **m**
 Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.
 Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.
 Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 11 Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl-InnenR.) für eine System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise.
 • im Neubau
 • ohne Unterschied der Arbeitshöhe

35.11 11D Dämmung f.SA T400/N/D/3/G (NEUBAU) **m²**
 Herstellen einer Isolierung (Wärmedämmung 2 cm) bei Verwendung im Neubau.
 • für System-Abgasanlagen aus Edelstahl
 Betrifft Position(en):

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.11 11S Schacht EI90 f.SA T400/N/D/3/G (NEUBAU) **Stk**
 Herstellen eines Schachtes (z.B. in Leichtbauweise) bei Verwendung im Neubau.
 • für System-Abgasanlagen
 • für brandschutztechnische Anforderung EI90
 Abmessungen:
 Ausführung:
 Betrifft Position(en):

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 Neubau/Sanierung Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind einwandige Edelstahl Innenrohre, als Teil einer System-Abgasanlage (z.B. für den Neubau und für/bei Sanierungen), beschrieben.

Es werden nur dem System (eines Herstellers) zugehörige Bauteile und Materialien verwendet.

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T200**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- nicht rußbeständige Abgasanlage (O)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Ausführungsart angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

Kommentar:

Bei Ausführungen im Neubau sind Positionen für eine Dämmung beziehungsweise eine Schachtbekleidung auszuschreiben, wenn diese nicht vom AG beigestellt werden.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.12 00C Innendurchmesser zu 35.12

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.12 01 Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl InnenR.) für eine System-Abgasanlage (SA).

35.12 01A Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O

m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl-InnenR.) mit einer Blechdicke von 0,4 bis 0,6 mm.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 01B Az f.MBS f.Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O

Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS).

bestehend aus:

- Kondensatschale mit Ablaufrohr
- Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss
- Mündungsabschluss
- 1 Stück Rauchrohranschluss 87 bis 93 Grad
- einschließlich Versetzhilfsmittel

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 01C Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.R-Öff.b.200°

Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- bis 200 Grad Celsius

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 01D Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.R-Öff.ü.200°

Stk

Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

- über 200 bis 400 Grad Celsius

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 01E Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.RR 45°

Stk

Aufzahlung (Az) für einen (im Zuge der Errichtung) zusätzlichen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

- für ein T-Stück 45° (T45°)

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 01F Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.RR 90°

Stk

Aufzahlung (Az) für einen (im Zuge der Errichtung) zusätzlichen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

- für ein T-Stück 90° (T90°)

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 01G Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Adapter fest

Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>Änderung:</i>	Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01H	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Adapter gasförmig Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01I	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Zugbegr./Explosionskl. Aufzahlung (Az) für ein T-Stück mit einstellbarem Zugbegrenzer und mit integrierter, einstellbarer, federbelasteter Explosionsklappe im Abgang.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01J	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Kapsel Edelstahl Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauch-Rohranschluss (Kapsel). • aus Edelstahl	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01K	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Reduktion Aufzahlung (Az) für eine Reduktion. Größe:	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01L	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Erweiterung Aufzahlung (Az) für eine Erweiterung. Größe:	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01M	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.flexible Rohre Aufzahlung (Az) für eine Ausführung mit flexiblen Rohren, einschließlich Flexverbinder unten/oben.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01N	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Bogen b.45° Aufzahlung (Az) für ein Formstück als Rauch-Rohranschluss. • Bogen bis 45 Grad	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01O	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Bogen ü.45-90° Aufzahlung (Az) für ein Formstück als Rauch-Rohranschluss. • Bogen über 45 bis 90 Grad	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01P	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O f.Regenhaube Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.12 01X	Az Edelstahl InnenR.SA T200/N/W/2/O ü.3,2m_____	m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 11 Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl-InnenR.) für eine System-Abgasanlage (SA).

- im Neubau
- ohne Unterschied der Arbeitshöhe

35.12 11D Dämmung f.SA T200/N/W/2/O (NEUBAU)

m²

Herstellen einer Isolierung (Wärmedämmung 2 cm) bei Verwendung im Neubau.

- für System-Abgasanlagen aus Edelstahl

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.12 11S Schacht EI90 f.SA T200/N/W/2/O (NEUBAU)

Stk

Herstellen eines Schachtes (z.B. in Leichtbauweise) bei Verwendung im Neubau.

- für System-Abgasanlagen
- für brandschutztechnische Anforderung EI90

Abmessungen:

Ausführung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 Neubau/Sanierung Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind einwandige Edelstahl Innenrohre, als Teil einer System-Abgasanlage (z.B. für den Neubau und für/bei Sanierungen), beschrieben.

Es werden nur dem System (eines Herstellers) zugehörige Bauteile und Materialien verwendet.

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T200**
- Überdruckabgasanlage (P)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- nicht rußbeständige Abgasanlage (O)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Ausführungsart angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

Kommentar:

Bei Ausführungen im Neubau sind Positionen für eine Dämmung beziehungsweise eine Schachtbekleidung auszusprechen, wenn diese nicht vom AG beigestellt werden.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.13 00C Innendurchmesser zu 35.13

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.13 01 Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl InnenR.) für eine System-Abgasanlage (SA).

35.13 01A	Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O Arbeitshöhe bis 3,2 m Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl-InnenR.) mit einer Blechdicke von 0,4 bis 0,6 mm. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	m
35.13 01B	Az f.MBS f.Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS). bestehend aus: • Kondensatschale mit Ablaufrohr • Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss • Mündungsabschluss • 1 Stück Rauchrohranschluss 87 bis 93 Grad • einschließlich Dichtungen • einschließlich Versetzhilfsmittel <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
35.13 01C	Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.R-Öff.b.200° Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • bis 200 Grad Celsius <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
35.13 01D	Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.R-Öff.ü.200° Aufzahlung (Az) für eine (im Zuge der Errichtung) zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss. • über 200 bis 400 Grad Celsius <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
35.13 01E	Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.RR 45° Aufzahlung (Az) für einen (im Zuge der Errichtung) zusätzlichen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR). • für ein T-Stück 45° (T45°) <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
35.13 01F	Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.RR 90° Aufzahlung (Az) für einen (im Zuge der Errichtung) zusätzlichen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR). • für ein T-Stück 90° (T90°) <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
35.13 01H	Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.Adapter gasförmig Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
35.13 01I	Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.Zugbegr./Explosionskl. Aufzahlung (Az) für ein T-Stück mit einstellbarem Zugbegrenzer und mit integrierter, einstellbarer, federbelasteter Explosionsklappe im Abgang. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	Stk
35.13 01J	Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.Kapsel Edelstahl	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauch-Rohranschluss (Kapsel).

- aus Edelstahl

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 01K Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.Reduktion Stk

Aufzahlung (Az) für eine Reduktion.

Größe:

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 01L Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.Erweiterung Stk

Aufzahlung (Az) für eine Erweiterung.

Größe:

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 01N Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.Bogen b.45° Stk

Aufzahlung (Az) für ein Formstück als Rauch-Rohranschluss.

- Bogen bis 45 Grad

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 01O Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.Bogen ü.45-90° Stk

Aufzahlung (Az) für ein Formstück als Rauch-Rohranschluss.

- Bogen über 45 bis 90 Grad

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 01P Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O f.Regenhaube Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 01X Az Edelstahl InnenR.SA T200/P/W/2/O ü.3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 11 Einwandiges Edelstahl-Innenrohr (Edelstahl-InnenR.) für eine System-Abgasanlage (SA).

- im Neubau
- ohne Unterschied der Arbeitshöhe

35.13 11D Dämmung f.SA T200/P/W/2/O (NEUBAU) m²

Herstellen einer Isolierung (Wärmedämmung 2 cm) bei Verwendung im Neubau.

- für System-Abgasanlagen aus Edelstahl

Betrifft Position(en):

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.13 11S Schacht EI90 f.SA T200/P/W/2/O (NEUBAU) Stk

Herstellen eines Schachtes (z.B. in Leichtbauweise) bei Verwendung im Neubau.

- für System-Abgasanlagen
- für brandschutztechnische Anforderung EI90

Abmessungen:

Ausführung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.21 Mehrsch.doppelw.keram./metall.SA T400/N/D/3/(W/2)/G

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige doppelwandige Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) für Einfachbelegung beschrieben (keramisches Innenrohr mit Edelstahl-Außenmantel).

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T400**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsempfindliche Abgasanlage (D) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe) oder feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- rußbeständige Abgasanlage (G)
- Blower Door - dicht (BD)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.21 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.21 00C Innendurchmesser zu 35.21

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.21 02 Mehrschalige doppelwandige System-Abgasanlage (SA).

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

35.21 02A Mehrsch.dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G

m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

Für Wand- oder Bodenmontage.

Bestehend aus einem Doppelwandsystem:

- mit keramischen Innenrohren, isostatisch verpresst mit Muffenverbindung
- mit einer werksseitig 60 mm dicken Mineralfaser-Wärmedämmung
- mit einem Edelstahl-Außenmantel (Werkstoff Nr.: 1.4301) mit einer Wanddicke von 0,4 mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.21 02B Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Grundpl./Wandk.

Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Grundplatte oder Wandkonsole mit Kondensatablauf.

35.21 02C Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.R-Öff.

Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit Reinigungsverschluss.

35.21 02D Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.RR

Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.21 02E Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.MAS

Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Mündungsabschluss (MAS).

35.21 02F Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Fugenm./Innenr. Stk
Aufzahlung (Az) für eine Fugenmasse zur Verklebung der keramischen Innenrohre.

35.21 02G Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Adapter Stk
Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.

35.21 02H Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Wandhalter Stk
Aufzahlung (Az) für Wandhalter zur Wandbefestigung, einschließlich erforderlicher Verlängerungen.

35.21 02I Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.DD/Steildach Stk
Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.
• bei Steildächern
Dachneigung (Grad):

35.21 02J Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.DD/Flachdach Stk
Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.
• bei Flachdächern

35.21 02K Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Edelst.Abdeckr./DD Stk
Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl (Edelst.) im Untersichtbereich bei Dachdurchführungen (DD).
Dachneigung (Grad):

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.21 02L Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Edelst.-WD Stk
Aufzahlung (Az) für eine Wanddurchführung (WD) in Edelstahl (Edelst.), durch brennbare Bauteile.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.21 02M Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Edelst.-Abdeckr./WD Stk
Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl (Edelst), bei Wanddurchführungen (WD).

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.21 02N Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Edelst-Seilabspann Stk
Aufzahlung (Az) für einen Seilabspannring (Seilspann) in Edelstahl (Edel), als zusätzliche Abspannung vom Dach.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.21 02O Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G f.Edelst-Regenhaube Stk
Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube in Edelstahl (Edelst), zum Schutz vor Niederschlagswasser.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.21 02X Az ms dopp./keram.SA T400/N/D/3/(W/2)/G ü.3,2m _____ m
Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.
Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.22 Mehrsch.doppelw.keram./metall.SA T200/N/W/2/O

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige doppelwandige Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) beschrieben (keramisches Innenrohr mit Edelstahl-Außenmantel).

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T200**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- nicht rußbeständige Abgasanlage (O)
- Blower Door - dicht (BD)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.22 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.22 00C Innendurchmesser zu 35.22

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.22 02 Mehrschalige doppelwandige System-Abgasanlage (SA).
Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

35.22 02A Mehrsch.dopp./keram.SA T200/N/W/2/O m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

Für Wand- oder Bodenmontage.

Bestehend aus einem Doppelwandsystem:

- mit keramischen Innenrohren, isostatisch verpresst mit Muffenverbindung
- mit einer werkseitig 60 mm dicken Mineralfaser-Wärmedämmung
- mit einem Edelstahl-Außenmantel (Werkstoff Nr.: 1.4301) mit einer Wanddicke von 0,4 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.22 02B Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Grundpl./Wandkonsole Stk
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Grundplatte oder Wandkonsole mit Kondensatablauf.

35.22 02C Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.R-Öff. Stk
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit Reinigungsverschluss.

35.22 02D Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.RR Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.22 02E Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.MAS Stk
Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Mündungsabschluss (MAS).

35.22 02F Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Fugenmasse/Innenrohre Stk
Aufzahlung (Az) für eine Fugenmasse zur Verklebung der keramischen Innenrohre.

35.22 02G Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Adapter Stk
Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.

35.22 02H Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Wandhalter Stk
Aufzahlung (Az) für Wandhalter zur Wandbefestigung, einschließlich erforderlicher Verlängerungen.

35.22 02I Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.DD/Steildach Stk

Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.

- bei Steildächern

Dachneigung (Grad):

35.22 02J Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.DD/Flachdach Stk

Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.

- bei Flachdächern

35.22 02K Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Edelst-Abdeckrosette/DD Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl (Edelst) im Untersichtbereich bei Dachdurchführungen (DD).

Dachneigung (Grad):

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.22 02L Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Edelst-WD Stk

Aufzahlung (Az) für eine Wanddurchführung (WD), in Edelstahl (Edelst), durch brennbare Bauteile.

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.22 02M Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Edelst-Abdeckrosette/WD Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl (Edelst) bei Wanddurchführungen (WD).

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.22 02N Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Edelst-Seilabspannring Stk

Aufzahlung (Az) für einen Seilabspannring als zusätzliche Abspannung vom Dach.

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.22 02O Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O f.Edelst-Regenhaube Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube, in Edelstahl (Edelst), zum Schutz vor Niederschlagswasser.

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.22 02X Az ms dopp./keram.SA T200/N/W/2/O ü3,2m m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.23 Mehrsch.doppelw.metall/metall SA T400/N/D/3/G

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige doppelwandige Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) beschrieben (Metall-Innenrohr mit Edelstahl-Außenmantel).

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T400**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsempfindlich Abgasanlage (D) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe)
- rußbeständige Abgasanlage (G)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.23 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.23 00C Innendurchmesser zu 35.23

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.23 02 Mehrschalige doppelwandige System-Abgasanlage (SA), einsetzbar für:
Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

35.23 02A Mehrsch.dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G

m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

Für Wand- oder Bodenmontage.

Bestehend aus einem Edelstahl-Doppelwandsystem:

- mit metallischen (Edelstahl - Werkstoff Nr.: 1.4301) Innenrohren, mit einer Wanddicke von 0,6 mm
- mit einer werksseitig 60 mm dicken Mineralfaser-Wärmedämmung
- mit einem Edelstahl-Außenmantel (Edelstahl - Werkstoff Nr.: 1.4301) mit einer Wanddicke von 0,6 mm

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.23 02B Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Grundpl./Wandkonsole

Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Grundplatte oder Wandkonsole mit Kondensatablauf.

35.23 02C Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.R-Öff.

Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit Reinigungsverschluss.

35.23 02D Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.RR

Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.23 02E Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.MAS

Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Mündungsabschluss (MAS).

35.23 02F Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Dichtungen/Überdruck

Stk

Aufzahlung (Az) für systemgerechte Dichtungen bei Überdruckbetrieb.

35.23 02G Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Adapter

Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.

35.23 02H Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Wandhalter

Stk

Aufzahlung (Az) für Wandhalter zur Wandbefestigung, einschließlich erforderlicher Verlängerungen.

35.23 02I Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.DD/Steildach

Stk

Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.

- bei Steildächern

Dachneigung (Grad):

35.23 02J Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.DD/Flachdach

Stk

Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.

- bei Flachdächern

35.23 02K Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Edels-Abdeckrosette/DD

Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl im Untersichtbereich bei Dachdurchführungen (DD).

Dachneigung (Grad):

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.23 02L Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Edels-WD

Stk

Aufzahlung (Az) für eine Wanddurchführung (WD), in Edelstahl, durch brennbare Bauteile.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.23 02M Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Edels-Abdeckrosette/WD **Stk**

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl bei Wanddurchführungen (WD).

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.23 02N Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Edels-Seilabspannring **Stk**

Aufzahlung (Az) für einen Seilabspannring als zusätzliche Abspannung vom Dach.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.23 02O Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G f.Edels-Regenhaube **Stk**

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube, in Edelstahl, zum Schutz vor Niederschlagswasser.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.23 02X Az ms dopp.met./met.SA T400/N/D/3/G **m**

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.24 Mehrsch.doppelw.metall/metall SA T200/N/W/2/O

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige doppelwandige Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) beschrieben (Metall-Innenrohr mit Edelstahl-Außenmantel).

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T200**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- nicht rußbeständige Abgasanlage (O)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.24 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.24 00C Innendurchmesser zu 35.24

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.24 02 Mehrschalige doppelwandige System-Abgasanlage (SA), einsetzbar für:
Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

35.24 02A Mehrsch.dopp.met/met.SA T200/N/W/2/O **m**

Arbeitshöhe bis 3,2 m

Für Wand- oder Bodenmontage.

Bestehend aus einem Edelstahl-Doppelwandsystem:

- mit metallischen (Edelstahl - Werkstoff Nr.: 1.4301) Innenrohren, mit einer Wanddicke von 0,6 mm
- mit einer werksseitig 60 mm dicken Mineralfaser-Wärmedämmung
- mit einem Edelstahl-Außenmantel (Edelstahl - Werkstoff Nr.: 1.4301) mit einer Wanddicke von 0,6 mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.24 02B	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Grundpl./Wandkonsole	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Grundplatte oder Wandkonsole mit Kondensatablauf.	
35.24 02C	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.R-Öff.	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit Reinigungsverschluss.	
35.24 02D	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.RR	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	
35.24 02E	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.MAS	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Mündungsabschluss (MAS).	
35.24 02F	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Dichtungen/Überdruck	Stk
	Aufzahlung (Az) für systemgerechte Dichtungen bei Überdruckbetrieb.	
35.24 02G	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Adapter	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.	
35.24 02H	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Wandhalter	Stk
	Aufzahlung (Az) für Wandhalter zur Wandbefestigung, einschließlich erforderlicher Verlängerungen.	
35.24 02I	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.DD/Steildach	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.	
	• bei Steildächern	
	Dachneigung (Grad):	
35.24 02J	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.DD/Flachdach	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.	
	• bei Flachdächern	
35.24 02K	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Edels-Abdeckrosette/DD	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl (Edels) im Untersichtbereich bei Dachdurchführungen (DD).	
	Dachneigung (Grad):	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
Änderung:	Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.24 02L	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Edels-WD	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Wanddurchführung (WD), in Edelstahl (Edels), durch brennbare Bauteile.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
Änderung:	Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.24 02M	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Edels-Abdeckrosette/WD	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl (Edels) bei Wanddurchführungen (WD).	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
Änderung:	Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
35.24 02N	Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Edels-Seilabspannring	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Seilabspannring als zusätzliche Abspannung vom Dach.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
Änderung:	Änderung von NIRO auf Edelstahl.	

35.24 02O Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O f.Edels-Regenhaube **Stk**
Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube, in Edelstahl (Edels), zum Schutz vor Niederschlagswasser.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.24 02X Az ms dopp.met./met.SA T200/N/W/2/O **m**
Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.
Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.25 Mehrsch.doppelw.metall/metall SA T200/P/W/2/O

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige doppelwandige Überdruck-System-Abgasanlage (SA) beschrieben (Metall-Innenrohr mit Edelstahl-Außenmantel).

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T200**
- Überdruckabgasanlage (P), einschließlich Dichtungen
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- nicht rußbeständige Abgasanlage (O)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.25 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.25 00C Innendurchmesser zu 35.25

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.25 02 Mehrschalige doppelwandige System-Abgasanlage (SA), einsetzbar für:
Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

35.25 02A Mehrsch.dopp.met/met.SA T200/P/W/2/O **m**
Arbeitshöhe bis 3,2 m
Für Wand- oder Bodenmontage.
Bestehend aus einem Edelstahl-Doppelwandsystem:

- mit metallischen (Edelstahl (Edels) - Werkstoff Nr.: 1.4301) Innenrohren, mit einer Wanddicke von 0,6 mm
- mit einer werksseitig 60 mm dicken Mineralfaser-Wärmedämmung
- mit einem Edelstahl-Außenmantel (Edelstahl (Edels) - Werkstoff Nr.: 1.4301) mit einer Wanddicke von 0,6 mm

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.25 02B Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Grundpl./Wandkonsole **Stk**
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Grundplatte oder Wandkonsole mit Kondensatablauf.

35.25 02C Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.R-Öff. **Stk**
Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit Reinigungsverschluss.

35.25 02D Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.RR **Stk**

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).

35.25 02E Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.MAS Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Mündungsabschluss (MAS).

35.25 02F Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Dichtungen/Überdruck Stk

Aufzahlung (Az) für systemgerechte Dichtungen bei Überdruckbetrieb.

35.25 02G Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Adapter Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter.

35.25 02H Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Wandhalter Stk

Aufzahlung (Az) für Wandhalter zur Wandbefestigung, einschließlich erforderlicher Verlängerungen.

35.25 02I Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.DD/Steildach Stk

Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.

- bei Steildächern

Dachneigung (Grad):

35.25 02J Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.DD/Flachdach Stk

Aufzahlung (Az) für eine Dachdurchführung (DD) mit Regenkragen.

- bei Flachdächern

35.25 02K Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Edels-Abdeckrosette/DD Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl (Edels) im Untersichtbereich bei Dachdurchführungen (DD).

Dachneigung (Grad):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.25 02L Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Edels-WD Stk

Aufzahlung (Az) für eine Wanddurchführung (WD), in Edelstahl (Edels), durch brennbare Bauteile.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.25 02M Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Edels-Abdeckrosette/WD Stk

Aufzahlung (Az) für eine Abdeckrosette in Edelstahl (Edels) bei Wanddurchführungen (WD).

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.25 02N Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Edels-Seilabspannring Stk

Aufzahlung (Az) für einen Seilabspannring als zusätzliche Abspannung vom Dach.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.25 02O Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O f.Edels-Regenhaube Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube, in Edelstahl (Edels), zum Schutz vor Niederschlagswasser.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

35.25 02X Az ms dopp.met./met.SA T200/P/W/2/O _____ m

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.80 Sanieren Vorarbeiten u.Sonstiges

1. Standfestigkeit:

Der bauordnungsgemäße Zustand (Standfestigkeit) des zu sanierenden Fanges wird vorausgesetzt.

- bestehende Wanddicke gemäß ÖNORM
- Anforderungen für das Ausfräsen gemäß ÖNORM

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Entsorgen

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

Kommentar:

Nur gerade Fangabschnitte können genau gefräst werden. Im Bereich von Ziehungen, einspringenden Betondecken oder Verengungen mit Natursteinmauerwerk ist das Aufstemmen erforderlich und gesondert auszuschreiben z.B. mit der ULG Fangmauerwerk instandsetzen oder als Regiearbeit.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

35.80 01	Reinigung des Fanges von Verbrennungsrückständen und losen Mörtelteilen, Überprüfung des Fangverlaufes auf Verengungen, offensichtliche Baumängel und Einbauten unabhängig des Querschnittes.	
35.80 01A	Fangsanieren Vorarbeiten	m
35.80 03	Antransport und Einrichten sowie Abbauen und Abtransport der erforderlichen Geräte und Werkzeuge für das Ausfräsen von Fängen, einschließlich Staubabsaugeinrichtung.	
35.80 03A	Einrichtung f.Fang ausfräsen	PA
35.80 06	Erweiterung des bestehenden Fangquerschnittes durch Fräsen (maßgebend ist der ausgefräste Durchmesser). • Einzellänge bis 25 m Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen. Im Positionsstichwort ist der erforderliche Durchmesser angegeben.	
35.80 06A	Erweitern Fangquerschnitt b.25m/b.120mm Betrifft Fang: Bauart: Wirksame Höhe: Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt): Umlenkungen: Sonstiges:	m
35.80 06B	Erweitern Fangquerschnitt b.25m/ü.120-140mm Betrifft Fang: Bauart: Wirksame Höhe: Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt): Umlenkungen: Sonstiges:	m
35.80 06C	Erweitern Fangquerschnitt b.25m/ü.140-160mm Betrifft Fang: Bauart: Wirksame Höhe:	m

Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt):
 Umlenkungen:
 Sonstiges:

35.80 06D **Erweitern Fangquerschnitt b.25m/ü.160-180mm** **m**

Betrifft Fang:
 Bauart:
 Wirksame Höhe:
 Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt):
 Umlenkungen:
 Sonstiges:

35.80 06X **Erweitern Fangquerschnitt b.25m/_____** **m**

Betrifft Fang:
 Bauart:
 Wirksame Höhe:
 Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt):
 Umlenkungen:
 Sonstiges:

35.80 07 **Erweiterung des bestehenden Fangquerschnittes durch Fräsen (maßgebend ist der ausgefräste Durchmesser).**

- Einzellänge über 25 bis 50 m

Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

Im Positionsstichwort ist der erforderliche Durchmesser angegeben.

35.80 07A **Erweitern Fangquerschnitt ü.25-50m/b.120mm** **m**

Betrifft Fang:
 Bauart:
 Wirksame Höhe:
 Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt):
 Umlenkungen:
 Sonstiges:

35.80 07B **Erweitern Fangquerschnitt ü.25-50m/ü.120-140mm** **m**

Betrifft Fang:
 Bauart:
 Wirksame Höhe:
 Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt):
 Umlenkungen:
 Sonstiges:

35.80 07C **Erweitern Fangquerschnitt ü.25-50m/ü.140-160mm** **m**

Betrifft Fang:
 Bauart:
 Wirksame Höhe:
 Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt):
 Umlenkungen:
 Sonstiges:

35.80 07D **Erweitern Fangquerschnitt ü.25-50m/ü.160-180mm** **m**

Betrifft Fang:
 Bauart:
 Wirksame Höhe:
 Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt):
 Umlenkungen:
 Sonstiges:

35.80 07X **Erweitern Fangquerschnitt ü.25-50m/_____** **m**

Betrifft Fang:
 Bauart:
 Wirksame Höhe:

Innen-Abmessungen (Fangquerschnitt):
 Umlenkungen:
 Sonstiges:

Kommentar:

Erforderliche Gerüstungen und Dachschutzblenden können mit Positionen der LG 04, allfällige Stemmarbeiten, Fangmängel und Zungenbrüche sowie Fehleinmündungen beheben mit Positionen der ULG Fang instandsetzen, ausgeschrieben werden.

35.80 08 Aufzählung (Az) auf die Positionen Erweitern Fangquerschnitt bis zu einem Fangquerschnitt von 250 mm, für die Erschwernis bei Beton bis C12/15 unbewehrt oder bei Klinkermauerwerk.

35.80 08A Az Fräs.Bet.b.C12/15 unbew./Klinkermwk. m

35.80 81 Herstellen einer waagrechten Aufstandsfläche für Gerüste.

- für System-Abgasanlagen

Abgerechnet wird pro Aufstandsfläche ohne Unterschied, ob Einzelzug oder Zuggruppe.

35.80 81A Waagr.Aufstandsfl.f.SA f.Gerüste ü.15-45° Stk

Bei Dachneigungen über 15° bis 45°.

Betrifft Position (en):

35.80 81B Waagr.Aufstandsfl.f.SA f.Gerüste ü.45-60° Stk

Bei Dachneigungen über 45° bis 60°.

35.81 Sanieren keram.SA T400/N/W/3/G

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Sanierungsarbeiten für Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) mit keramischen (km) Innenrohren, einschalig, beschrieben.

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T400**
- Unterdruckabgasanlage (N)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe)
- rußbeständige Abgasanlage (G)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

35.81 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

35.81 00C Innendurchmesser zu 35.81

Betrifft Position:

Innendurchmesser (ID):

35.81 01 Sanieren (San.) von einschaligen keramische System-Abgasanlage (SA).

Einschließlich Verschließen/Verputzen der Öffnung im Bereich der Anschlüsse.

35.81 01A Sanieren keram.SA T400/N/W/3/G m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

Bestehend aus:

- Kondensatschale mit Ablaufrohr
- keramisches Innenrohr
- etwaige erforderliche Dämmung für die Innenrohre (in eigener Position beschrieben)
- Verbindungsmaterial für die Innenrohre
- unterer Reinigungsöffnung mit Putztürverlängerung und Reinigungsverschluss
- oberer Reinigungsöffnung mit Putztürverlängerung und Reinigungsverschluss
- 1 Stück Rauchrohranschluss 87 bis 93 Grad

- Verlängerung bis Außenkante Fangwanne (jedoch höchstens 30 cm Halslänge)
- Mündungsabschluss
- Abstandhalter

35.81 01B	Az San.keram.SA T400/N/W/3/G f.MW-Wärmedämmung	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Wärmedämmung der Innenrohre aus Mineralwolle (MW).	
35.81 01C	Az San.keram.SA T400/N/W/3/G f.RR-Anschluss	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen weiteren Rauch-Rohranschluss 87 bis 90 Grad.	
35.81 01D	Az San.keram.SA T400/N/W/3/G f.R-Öff.	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine weitere Reinigungsöffnung, einschließlich Dehnungsmöglichkeit und Formstück.	
35.81 01E	Az San.keram.SA T400/N/W/3/G f.Anschlussadapter	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschlussadapter/Anschlussfutter für feste Brennstoffe.	
35.81 01F	Az San.keram.SA T400/N/W/3/G f.Anschlussadapt.BW-Gerät	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschlussadapter für Brennwertgeräte (BW-Gerät) bei raumluft-unabhängigem Betrieb.	
35.81 01G	Az San.keram.SA T400/N/W/3/G f.Hinterlüftung Fang	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Hinterlüftung, einschließlich etwaiger erforderlicher Formteile im Bereich der Fangmündung und Fangsohle.	
35.81 01W	Az San.keram.SA T400/N/W/3/G f.ü.3,2m_____	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.	
	Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	

35.82 Sanieren keram.SA T200/P/W/2/O
1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Sanierungsarbeiten für Überdruck-System-Abgasanlage (SA) mit keramischen (km) Innenrohren, einschalig, beschrieben.

2. Eigenschaften:

- Temperaturklasse **T200**
- Überdruckabgasanlage (P)
- feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)
- nicht rußbeständige Abgasanlage (O)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

35.82 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
35.82 00C	Innendurchmesser zu 35.82	
	Betrifft Position:	
	Innendurchmesser (ID):	
35.82 01	Sanieren (San.) von einschaligen keramische System-Abgasanlage (SA).	
	Einschließlich Verschließen/Verputzen der Öffnung im Bereich der Anschlüsse.	
35.82 01A	Sanieren keram.SA T200/P/W/2/O	m
	Arbeitshöhe bis 3,2 m	
	bestehend aus:	

- Kondensatschale mit Ablaufrohr
- keramisches Innenrohr
- etwaige erforderliche Dämmung für die Innenrohre (in eigener Position beschrieben)
- Verbindungsmaterial für die Innenrohre
- Hinterlüftungsgitter
- unterer Reinigungsöffnung mit Putztürverlängerung und Reinigungsverschluss
- oberer Reinigungsöffnung mit Putztürverlängerung und Reinigungsverschluss
- 1 Stück Rauchrohranschluss 87 bis 93 Grad
- Verlängerung bis Außenkante Fangwange (jedoch höchstens 30 cm Halslänge)
- Mündungsabschluss
- Abstandhalter

35.82 01B	Az San.keram.SA T200/P/W/2/O f.MW-Wärmedämmung	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Wärmedämmung der Innenrohre aus Mineralwolle (MW).	
35.82 01C	Az San.keram.SA T200/P/W/2/O f.RR-Anschluss	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen weiteren Rauch-Rohranschluss 87 bis 90 Grad.	
35.82 01D	Az San.keram.SA T200/P/W/2/O f.R-Öff.	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine weitere Reinigungsöffnung, einschließlich Dehnungsmöglichkeit und Formstück.	
35.82 01E	Az San.keram.SA T200/P/W/2/O f.Anschlussadapter	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschlussadapter/Anschlussfutter für feste Brennstoffe.	
35.82 01F	Az San.keram.SA T200/P/W/2/O f.Anschlussadapt.BW-Gerät	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen Anschlussadapter für Brennwertgeräte (BW-Gerät) bei raumluft-unabhängigem Betrieb.	
35.82 01G	Az San.keram.SA T200/P/W/2/O f.Hinterlüftung Fang	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Hinterlüftung, einschließlich etwaiger erforderlicher Formteile im Bereich der Fangmündung und Fangsohle.	
35.82 01W	Az San.keram.SA T200/P/W/2/O f.ü.3,2m	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.	
	Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	

35.83	Sanieren Kunstst.SA T200/P/W/2/O
	1. Allgemeines:
	Im Folgenden sind Sanierungsarbeiten für Überdruck-System-Abgasanlage (SA) mit Innenrohren aus Kunststoff (Kunstst.), einschalig, beschrieben.
	2. Eigenschaften:
	• Temperaturklasse T200 • Überdruckabgasanlage (P) • feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe) • nicht rußbeständige Abgasanlage (O)
	3. Angaben im Positionsstichwort:
	Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.
	4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:
	Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

35.83 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
35.83 00C	Innendurchmesser zu 35.83
	Betrifft Position:
	Innendurchmesser (ID):

35.83 01 Sanieren (San.) von einschaligen System-Abgasanlage (SA) mit Kunststoffrohren.
Einschließlich Verschließen/Verputzen der Öffnung im Bereich der Anschlüsse.

35.83 01A Sanieren Kunstst.SA T200/P/W/2/O

m

Arbeitshöhe bis 3,2 m

bestehend aus:

- Kondensatschale mit Ablaufrohr
- Kunststoff-Innenrohr
- etwaige erforderliche Dämmung für die Innenrohre (in eigener Position beschrieben)
- Verbindungsmaterial für die Innenrohre
- Hinterlüftungsgitter
- unterer Reinigungsöffnung mit Putztürverlängerung und Reinigungsverschluss
- oberer Reinigungsöffnung mit Putztürverlängerung und Reinigungsverschluss
- 1 Stück Rauchrohranschluss 87 bis 93 Grad
- Verlängerung bis Außenkante Fangwanne (jedoch höchstens 30 cm Halslänge)
- Mündungsabschluss
- Abstandhalter

35.83 01B Az San.Kunstst.SA T200/P/W/2/O f.MW-Wärmedämmung

Stk

Aufzahlung (Az) für eine Wärmedämmung der Innenrohre aus Mineralwolle (MW).

35.83 01C Az San.Kunstst.SA T200/P/W/2/O f.RR-Anschluss

Stk

Aufzahlung (Az) für einen weiteren Rauch-Rohranschluss 87 bis 90 Grad.

35.83 01D Az San.Kunstst.SA T200/P/W/2/O f.R-Öff.

Stk

Aufzahlung (Az) für eine weitere Reinigungsöffnung, einschließlich Dehnungsmöglichkeit und Formstück.

35.83 01E Az San.Kunstst.SA T200/P/W/2/O f.Anschlussadapter

Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschlussadapter/Anschlussfutter für feste Brennstoffe.

35.83 01F Az San.Kunstst.SA T200/P/W/2/O f.Anschlussadapt.BW-Gerät

Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschlussadapter für Brennwertgeräte (BW-Gerät) bei raumluft-unabhängigem Betrieb.

35.83 01G Az San.Kunstst.SA T200/P/W/2/O f.Hinterlüftung Fang

Stk

Aufzahlung (Az) für eine Hinterlüftung, einschließlich etwaiger erforderlicher Formteile im Bereich der Fangmündung und Fangsohle.

35.83 01W Az San.Kunstst.SA T200/P/W/2/O f.ü.3,2m_____

Stk

Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m.

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.

35.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen sind frei zu formulieren.

35.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

35.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

35.90 00D Ingenieur- u. Technikerstunden

Regiestunden für Ingenieure und Techniker werden mit dem 0,80-fachen der Zeitgrundgebühr für Ziviltechniker verrechnet.

35.90 01 Regiestunden.

35.90 01A Regiestunden Facharbeiter

Für Facharbeiter.

h

35.90 01B Regiestunden Hilfsarbeiter

Für Hilfsarbeiter.

h

35.90 51 Materiallieferungen f. Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert