

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 36 - Holzbau

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3600 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 3601 Sonderkosten der Baustelle**
- ULG 3610 Rohbauelement Holzrahmenwand**
- ULG 3611 Rohbauelement Holzmassivwand Brettsper Holz**
- ULG 3612 Holzriegelbau**
- ULG 3613 Holzrahmenbau**
- ULG 3615 Dämmpaket Wand und Fassade**
- ULG 3616 Innenbekleidung Wand**
- ULG 3619 Fassade**
- ULG 3620 Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsper Holz**
- ULG 3621 Rohbauelement Holzmassivdecke Brettschich Holz**
- ULG 3622 Holzbalkendecke**
- ULG 3623 Rohbauelement Rippenplattendecke BSP-BSH**
- ULG 3624 Holz-Beton-Verbunddecken (HBV)**
- ULG 3625 Dämmpaket Decke**
- ULG 3626 Innenbekleidung Decke**
- ULG 3629 Fussbodenaufbau**
- ULG 3630 Rohbauelement Dachtragwerk**
- ULG 3631 Dachtragwerk Gesamttragwerk**
- ULG 3632 Dachtragwerk im Einzelnen**
- ULG 3633 Kantholzkonstruktion auf polygonalen Dachkonstruktionen**
- ULG 3635 Dämmpaket Dach**
- ULG 3636 Innenbekleidung Dach**
- ULG 3639 Dachaufbau**
- ULG 3645 Holztragwerke Einzelbauteil**
- ULG 3650 Einbauteile u.Verbindungsmittel aus Stahl**
- ULG 3665 Terrassen-u.Balkonbeläge**
- ULG 3670 Einfriedungen aus Holz**

ULG 3675 Sonstiges, Dacheinbauten

ULG 3680 Instandsetzungsarbeiten

ULG 3690 Regieleistungen

36

Holzbau

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausführungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Für Vollholz gilt eine größte Einzellänge von 6 m in einer Festigkeitsklasse C 24.

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN 15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet. Soweit in der Position nicht gesondert angegeben, gelten für Konstruktionsvollholz eine größte Einzellänge von 13 m, eine größte Breite von 16 cm und eine größte Höhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemäß ÖNORM EN 14080 mit der Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Für Brettschichtholz gilt eine größte Höhe von 60 cm, eine größte Breite von 24 cm und eine größte Einzellänge von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Europäisch technischen Bewertung (European Technical Approval (ETA)) verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, E0, mean=11600 N/mm²; Gr, mean=50 N/mm², fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Brettstapelholz: Unter Brettstapelholz werden mechanisch (z.B. gedübelt oder genagelt), verbundene, parallel angeordnete Brettlamellen mit vertikaler Aneinanderreihung verstanden. Es wird Brettstapelholz mit der Festigkeitsklasse C 24 verwendet. Für Brettstapelholz gilt eine größte Höhe von 60 cm, eine größte Breite von 20 cm und eine größte Einzellänge von 13 m.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 für tragende Zwecke ungeschliffen und stumpf gestoßen im Feuchtbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden für tragende Zwecke im Trockenbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich gemäß ÖNORM.

2. Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß ÖNORM ausgeführt.

3. Höhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)
- Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)

Kommentar:

Gerüste (z.B. bei Außenwänden, Dächern und Fassaden) sind in der LG04 beschrieben.

Schutzmaßnahmen, Schutzeinrichtungen und Hebegeräte sind z.B. in der LG01 und LG25 beschrieben.

Verwendung von OSB-Platten: In Abhängigkeit vom Einsatzbereich gilt für P3 nicht tragend im Trockenbereich, P4 tragend im Trockenbereich und P5 tragend im Feuchtbereich.

Oberflächenqualitäten gemäß ÖNORM B 2215:

- Oberflächenqualität 1 entspricht bei VH der Standard-Qualität und bei BSH der Industrie-Qualität
- Oberflächenqualität 2 entspricht bei VH und BSH der Sicht-Qualität

Die Winkel und Zuganker sind in der ULG 36.50 beschrieben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Leistungen bei Höhen über 3,2 m
- Kleinflächen bis 5 m² bei Einzelbauteilen (nicht für zusammenhängende Wandflächen).
- Oberflächenbeschichtungen
- Abteilungswände bzw. Trennwände
- Treppen aus Holz
- Balkone aus Holz
- Konstruktiv erforderliche Verbindungsmittel über 1kg je Verbindungsmittelgruppe

Literaturhinweise (z.B.):

Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM B 2215

- ÖNORM B 2320: Wohnhäuser aus Holz - Technische Anforderungen
- ÖNORM B 4119: Planung und Ausführung von Unterdächern und Unterspannungen
- ÖNORM B 8110: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion, -konvektion und Kondensationsschutz
- ÖNORM EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau
- ÖNORM EN 1995-1-2, Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Bemessung für den Brandfall (konsolidierte Fassung)
- Begleitende Erläuterungen zur Standardisierten Leistungsbeschreibung LG 36 unter <https://openlib.tugraz.at/ausschreibung-im-holzbau-2020>

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Textänderung im Langtext - Bereich Brettspertholz:

Alt: "Gr, mean=65 N/mm²" Neu: "Gr, mean=50 N/mm²"

Einkalkulierte Leistung: "Stahlbaumäßig gefertigte, nicht geschweißte Einbauteile mit einer Einzelmasse bis 1 kg und konstruktiv erforderliche Verbindungsmittel bis 1 kg je Verbindungsmittelgruppe" wurde gestrichen, da eine Nebenleistung gemäß ÖNORM und nicht ergänzend!

Ergänzung im Kommentar bezüglich des Vorkommens von Winkel und Zuganker, sowie Verweis bezüglich frei zu formulieren bei "Konstruktiv erforderlichen Verbindungsmittel über 1kg je Verbindungsmittelgruppe"

Die ULG 36.31 wurde überarbeitet und der Bereich Dach wurde in 36.31 (Dachkonstruktion als Gesamtbauwerk) und 36.32 (Dachkonstruktion einzeln) geteilt.

Die ULG 3632 aus der HB-022 wurde auf 3633 verschoben.

Geänderte Positionen:

36.10 01C Richt-u.Montageschwelle+Verfüllen d.Fuge f.Holzrahmenwand
36.10 01E Dichtungsband f.Schwellenabdichtung f.Holzrahmenwand

36.11 01C Richt-u.Montageschwelle+Verfüllen d.Fuge f.Holzmassivwand
36.11 01E Dichtungsband f.Schwellenabdichtung f.Holzmassivwand

36.12 Holzriegelbau
36.12 05A Holzriegelbau Vollholz 5x5cm
36.12 05B Holzriegelbau Vollholz 5x8cm
36.12 05C Holzriegelbau Vollholz 8x10cm
36.12 06B Holzriegelbau egalisiert 6x12cm
36.12 06D Holzriegelbau egalisiert 6x16cm
36.12 06E Holzriegelbau egalisiert 6x20cm
36.12 10C Holzriegelbau BSH Oberflächenqualität2 8x12cm
36.12 10E Holzriegelbau BSH Oberflächenqualität2 8x16cm
36.12 10G Holzriegelbau BSH Oberflächenqualität2 8x20cm
36.12 11X Holzriegelbau BSH Oberflächenqualität2: cm _____

36.15 Dämppaket Wand und Fassade
36.15 03A Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsoffen
36.15 03B Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsbremsend
36.15 03C Dampfbremse/Dampfsperre diffusionshemmend
36.15 03D Dampfbremse/Dampfsperre diffusionssperrend
36.15 03E Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsdicht
36.15 03H Anschluss Sockeldetail gem.ÖNORM B 2320
36.15 04B Anschlüsse verkleben m.Klebebändern
36.15 04C Anschlüsse verkleben m.Klebern
36.15 04D Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem MWK
36.15 04E Anarbeiten an Durchführungen m.Manschetten

36.16 Innenbekleidung Wand
36.16 10A Bekleidung Wand m.3-Schichtplatten
36.20 Rohbauelement Holzmassivdecke Brettspertholz
36.20 40E Az Holzmassivdecke BSP f.Stoßverbindung/Stufenfalz
36.23 Rohbauelement Rippenplattendecke BSP-BSH
36.23 01A Rippenplattendecke BSP-BSH

36.25 Dämppaket Decke
36.25 02A D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsoffen
36.25 02B D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsbremsend
36.25 02C D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionshemmend
36.25 02D D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionssperrend

36.26 Innenbekleidung Decke
36.26 10A Bekleidung Decke m.3-Schichtplatten

36.31 Dachtragwerk Gesamttragwerk
36.31 00A Dachtragwerk/Arbeitshöhe ü.3,2m
36.31 01A Dachtragwerk Pultdach
36.31 01B Dachtragwerk Satteldach
36.31 01C Dachtragwerk Walmdach
36.31 01D Dachtragwerk Krüppelwalmdach
36.31 01E Dachtragwerk Zeltdach
36.31 01F Dachtragwerk Mansardendach
36.31 01G Dachtragwerk Flachdach bis 10Grad Dachneigung
36.31 02A Dachtragwerk Flachdach Keilpfosten

- 36.31 22A Az Dachtragwerk f.Gaupendach als Schleppdach
- 36.31 22B Az Dachtragwerk f.Gaupendach als Satteldach
- 36.31 22C Az Dachtragwerk f.Gaupendach als Walmdach
- 36.31 22D Az Dachtragwerk f.Gaupendach
- 36.31 25A Az Dachtragwerk f.Anarbeiten an bestehende Bauteile
- 36.31 30A Az Dachtragwerk VH f.Konstruktionsvollholz
- 36.31 31A Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL24h OF-Q1
- 36.31 31B Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL24h OF-Q2
- 36.31 31C Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL28h OF-Q1
- 36.31 31D Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL28h OF-Q2
- 36.31 31E Az Dachtragwerk VH f.BSH Europäische Lärche OF-Q2
- 36.31 32A Az Dachtragwerk VH f.Festigkeitsklasse C27
- 36.31 32B Az Dachtragwerk VH f.Festigkeitsklasse C30
- 36.31 32C Az Dachtragwerk VH f.alternative Festigkeitsklasse
- 36.31 38A Az Dachtragwerk f.Holzart VH Lärche
- 36.31 38B Az Dachtragwerk f.Holzart VH Buche
- 36.31 38C Az Dachtragwerk f.alternative Holzart
- 36.31 42A Az Dachtragwerk VH f.Oberflächenqualität 2
- 36.31 42C Az Dachtragwerk VH f.Oberfläche gehobelt
- 36.31 42D Az Dachtragwerk VH f.Oberfläche geschliffen
- 36.31 42J Az Dachtragwerk VH f.Oberfläche gehobelt u.gefast
- 36.31 45A Az Dachtragwerk VH f.kerngetrennt
- 36.31 45B Az Dachtragwerk VH f.kerngetrennt u.scharfkantig
- 36.31 45C Az Dachtragwerk VH f.scharfkantig
- 36.31 45D Az Dachtragwerk VH f.kernfrei
- 36.31 45E Az Dachtragwerk VH f.kernfrei und scharfkantig
- 36.35 Dämppaket Dach
- 36.35 05X Dachdämmung MW gerollt: cm _____
- 36.35 06X Dachdämmung MW Platte: cm _____
- 36.36 Innenbekleidung Dach
- 36.36 10A Bekleidung Dach innen m.3-Schichtpl.
- 36.39 Dachaufbau
- 36.39 20K Dachschalung 3-Schichtplatten
- 36.50 Einbauteile u.Verbindungsmitel aus Stahl
- 36.50 01B Einbauteile geschweißt
- 36.50 02A Verankerungen
- 36.50 04A Verbindungswinkel Typ1 Holz/Holz b.100mm
- 36.50 04B Verbindungswinkel Typ2 Holz/Holz ü.100mm: _____
- 36.50 04C Verbindungswinkel Typ3 Holz/mineral.Baustoff b.100mm
- 36.50 04D Verbindungswinkel Typ4 Holz/mineral.Baustoff: _____
- 36.65 Terrassen-u.Balkonbeläge
- 36.65 02A Terrassendielen Lärche
- 36.65 02B Terrassendielen
- Neue Positionen:
- ULG 36.13 Holzrahmenbau
- ULG 36.24 Holz-Beton-Verbunddecken (HBV)
- ULG 36.32 Dachtragwerk im Einzelnen
- 36.10 01D Quellschüttung-Verfüllen d.Fuge f.Holzrahmenwand
- 36.10 61A Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben 6-8mm
- 36.10 61B Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 8-10mm
- 36.10 61C Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 10-14mm
- 36.10 61X Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben: mm _____
- 36.11 01D Quellschüttung-Verfüllen d.Fuge f.Holzmassivwand
- 36.12 05X Holzriegelbau Vollholz: cm _____
- 36.12 06X Holzriegelbau egalisiert: cm _____
- 36.12 61A Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben 6-8mm
- 36.12 61B Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 8-10mm
- 36.12 61C Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 10-14mm
- 36.12 61X Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben: mm _____
- 36.15 07X Dämmung MW Platte: cm _____
- 36.15 37A Az Dämmung f.ü.15-45°Neigung
- 36.15 37B Az Dämmung f.ü.45-90°Neigung
- 36.15 51A Dämmung m.Steinwolle
- 36.15 51B Dämmung m.Glaswolle
- 36.16 25D Wandschalung sägerau 2,4cm
- 36.19 15B Offene Schalung Rhombusleiste horizontal
- 36.19 35H Herstellen seitlicher Anschluss stumpf gestoßen
- 36.19 35I Herstellen schräger Abschluss
- 36.19 35J Herstellen Fensterleibung
- 36.19 37A Az Fassadenschalung f.ü.15-45°Neigung
- 36.19 37B Az Fassadenschalung f.ü.45-90°Neigung
- 36.19 37E Az Fassadenlattung f.ü.15-45°Neigung
- 36.19 37F Az Fassadenlattung f.ü.45-90°Neigung
- 36.19 37H Az Insektenschutzbahn f.ü.15-45°Neigung

- 36.19 37I Az Insektenschutzbbahn f.ü.45-90°Neigung
- 36.19 37L Az Winddichtbahn f.ü.15-45°Neigung
- 36.19 37M Az Winddichtbahn f.ü.45-90°Neigung
- 36.20 01B Holzmassivdecke BSP 10cm 5-lagig
- 36.20 40F Az Holzmassivdecke BSP f.besondere Verbindung
- 36.21 40E Az Holzmassivdecke BSH f.Stoßausbildung
- 36.22 61A Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben 6-8mm
- 36.22 61B Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 8-10mm
- 36.22 61C Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 10-14mm
- 36.22 61X Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben: mm_____
- 36.25 02E D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsdicht
- 36.25 04E Decken Anarbeiten an Durchführungen m.Manschetten
- 36.26 25D Deckenschalung sägerau 2,4cm
- 36.30 00B Rohbauelement Dachtragwerk - Fassadengerüst
- 36.30 16A Az Rohbau.-E.Dach f.Gaupendach als Schleppdach
- 36.30 16B Az Rohbau.-E.Dach f.Gaupendach als Satteldach
- 36.30 16D Az Rohbau.-E.Dach f.Gaupendach als Walmdach
- 36.31 00B Dachtragwerk - Fassadengerüst
- 36.33 00A Kantholzkonstruktion/Arbeitshöhe ü.3,2m
- 36.33 00B Kantholzkonstruktion-Arbeitshöhe ü.3,2m - Fassadengerüst
- 36.35 00B DpD Arbeitshöhe ü.3,2m
- 36.35 02A Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionsoffen
- 36.35 02B Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionsbremsend
- 36.35 02C Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionshemmend
- 36.35 02D Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionssperrend
- 36.35 02E Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionsdicht
- 36.35 02F Dampfbremse/Dampfsperre Dach
- 36.35 04E Dach Anarbeiten an Durchführungen m.Manschetten
- 36.35 07X Dachdämmung MW-Keil/Klemm_____
- 36.36 25D Sichtschalung sägerau 2,4cm
- 36.36 25F Sparschalung 2,4cm Achse 25cm
- 36.36 25G Sparschalung 2,4cm Achse 31cm
- 36.36 25H Sparschalung 2,4cm Achse 40cm
- 36.36 25I Sparschalung 2,4cm Achse 60cm
- 36.36 41A Bekleidung Dachschräge m.MW-W 40mm
- 36.36 41B Bekleidung Dachschräge m.MW-W 60mm
- 36.36 41C Bekleidung Dachschräge m.MW-W 80mm
- 36.36 41X Bekleidung Dachschräge m.MW-W: mm_____
- 36.39 48D Az Dachlattung f.Firstlatten
- 36.39 48E Az Dachlattung f.Gratlatten
- 36.39 48F Az Dachlattung f.Firstausbildung
- 36.39 48G Az Dachlattung f.Trauf lattung
- 36.39 58A Gesimsekonstruktion als Tragkonstruktion
- 36.39 61A Winkelsaumschalung m.Unterkonstruktion
- 36.39 94X Attika Flachdach Höhe in cm:_____
- 36.45 53F Az Stütze/Träger BSH in m³ f.Oberflächenqualität 2
- 36.45 53H Az Stütze/Träger BSH in m² f.Oberfläche gehobelt
- 36.45 53I Az Stütze/Träger in m² f.BSH f.Oberfläche geschliffen
- 36.50 03F Zuganker Typ1 Holz/Holz b.650mm
- 36.50 03G Zuganker Typ2 Holz/Holz ü.650mm:_____
- 36.50 03H Zuganker Typ3 Holz/mineral.Baustoff b.650mm
- 36.50 03I Zuganker Typ4 Holz/mineral.Baustoff ü.650mm:_____
- 36.50 05A Windverband
- 36.70 06A Beplankung f.Stahlkonstruktion AG

36.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.00 04 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

36.00 04C Verfügbarkeit von Lagerflächen

Lagerflächen stehen auf der Baustelle zur Verfügung

Angabe Lage und Ausmaß (m²):

Einschränkungen:

36.00 04D Hindernisse Baustelle

Eine öffentliche Zufahrt zur Baustelle ist gegeben.

Sonstige Einschränkungen bzw. Hindernisse:

36.00 04E Montagebereich

Der Montagebereich ist benutzbar.

Größte Radlast:

Sonstige Einschränkungen:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.00 04G Leistungsetappen/Leistungsunterbrechungen

Leistungsetappen:

Sonstige Angaben (z.B. Leistungsunterbrechungen):

36.00 04V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

36.01 Sonderkosten der Baustelle

36.01 07 Luftdichtheitsmessung, ohne Abdichtungsarbeiten.

36.01 07A Luftdichtheitsmessung durch AN

PA

Innenvolumen (m³):

Zielwert:

36.10 Rohbauelement Holzrahmenwand

Im Folgenden sind Wandrohbauelemente als Gesamtaufbau beschrieben.

1. Technische Beschreibung:

Die Bezeichnung der einzelnen Schichten z.B. C - F / C - H beschreiben das Rohbauelement und beinhalten die unterschiedlichen Rahmen- und Dämmstoffdicken, die z.B. als D - E/E - F/F - G in den jeweiligen (Folge-)Positionen beschrieben sind.

Konstruktionsholz: Unter Konstruktionsholz ist Vollholz zu verstehen.

2. Abkürzungsverzeichnis:

λ = Wärmeleitfähigkeit (W/mK)

μ = Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl

ρ = Dichte [kg/m³]

c = spezifische Wärmekapazität (kJ/kgK)

3. Angaben im Positionsstichwort (Wandrohbauelement):

Im Positionsstichwort ist die Wand-Rohbaudicke (cm) angegeben.

Kommentar:

Beschreibung Gesamtaufbau:

Die weiteren Schichten wie A - C (z.B. Holz Lärche Außenwandbekleidung, Holz Fichte Lattung und Windbremse) und G - H (z.B. Dampfbremse, Gipsfaserplatte/GFK) stellen den Gesamtaufbau dar und müssen in gesonderten Positionen ausgeschrieben werden.

Der Zusammenhang zwischen den Rohbauelementen und damit möglichen Gesamtaufbauten sowie die bauphysikalischen Eigenschaften sind unter www.dataholz.com einzusehen.

Die darüber hinausgehenden Positionen für Fassade und raumseitige Bekleidung sind mit den jeweils anzuwendenden Einzelpositionen auszuschreiben.

Alle zusätzlichen Leistungen (z.B. Dampfbremsen, luftdichte Ebene) sind in eigenen Positionen auszuschreiben.

Die Positionen gemäß 36.10.61A-C für Verbindungsmittel entsprechend dem Verschraubungstyp gemäß ÖNORM. Größere Längen und Durchmesser sind mit der Position 36.10.61X zu erfassen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Ergänzung im Kommentar bezüglich Positionen für Verbindungsmittel.

36.10 01 Ausbildung des unteren Abschlusses bei Wandelementen.

36.10 01C Richt-u.Montageschwelle+Verfüllen d.Fuge f.Holzrahmenwand

m

Richt- und Montageschwellen mit einer Höhe von höchstens 8 cm, einschließlich kraftschlüssigem Verfüllen der Fuge zwischen Bodenplatte und Richtschwelle mit Ausgleichsmörtel (Quellmörtel).

Änderung: *LB-Version: 23* *Geändert*
Das Stichwort und Grundtext wurden geändert.

36.10 01D Quellschüttung d.Fuge f.Holzrahmenwand m

Kraftschlüssiges Verfüllen der Fuge zwischen Stahlbetonplatte und Schwelle der Holzrahmenwand mit schwindarmen Ausgleichsmörtel (Quellschüttung).

LB-Version: 23

36.10 01E Dichtungsbahn f.Schwellenabdichtung f.Holzrahmenwand m

Dichtungsbahn für Schwellenabdichtung, als PE-Folie mit EPDM-Schläuchen mit einer Breite, die mindestens der Schwellenbreite entspricht.

LB-Version: 23 *Geändert*

Änderung: Das Stichwort und Grundtext wurden geändert.

36.10 02 Wandbauelement Holzrahmenbau.

- Außen MDF - Innen OSB beplankt

Rohbauelement bestehend aus:

C: 15 mm MDF $\lambda=0,120$; μ min – max=11; $\rho=600$; $c=1,700$; Brandverhaltensklasse EN: D

D: Konstruktionsholz (b=60 mm; e=625 mm) $\lambda=0,120$; μ min – max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D

E: Dämmstoff $\lambda=0,040$; μ min – max=1; $\rho=16$; $c=1,030$; Brandverhaltensklasse EN: A1

F: 15 mm OSB $\lambda=0,130$; μ min – max=200; $\rho=650$; $c=1,700$; Brandverhaltensklasse EN: D

36.10 02A Wandbauelement MDF-OSB 19cm m²

D: 160 mm Konstruktionsholz

E: 160 mm Dämmung Mineralwolle

36.10 02B Wandbauelement MDF-OSB 23cm m²

D: 200 mm Konstruktionsholz

E: 200 mm Dämmung Mineralwolle

36.10 02C Wandbauelement MDF-OSB 27cm m²

D: 240 mm Konstruktionsholz

E: 240 mm Dämmung Mineralwolle

36.10 03 Wandbauelement Holzrahmenbau.

- Außen OSB - Innen OSB beplankt

Rohbauelement bestehend aus:

C: 12 mm OSB $\lambda=0,130$; μ min – max=200; $\rho=650$; $c=1,700$; Brandverhaltensklasse EN: D

D: Konstruktionsholz (b=60 mm; e=625 mm) $\lambda=0,120$; μ min – max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D

E: Dämmstoff $\lambda=0,040$; μ min – max=1; $\rho=16$; $c=1,030$; Brandverhaltensklasse EN: A1

F: 15 mm OSB $\lambda=0,130$; μ min – max=200; $\rho=650$; $c=1,700$; Brandverhaltensklasse EN: D

36.10 03A Wandbauelement OSB-OSB 18,7cm m²

D: 160 mm Konstruktionsholz

E: 160 mm Dämmung Mineralwolle

36.10 03B Wandbauelement OSB-OSB 22,7cm m²

D: 200 mm Konstruktionsholz

E: 200 mm Dämmung Mineralwolle

36.10 03C Wandbauelement OSB-OSB 26,7cm m²

D: 240 mm Konstruktionsholz

E: 240 mm Dämmung Mineralwolle

36.10 05	Wandrohbauelement Holzrahmenbau. • Außen Gipsfaser - Innen Gipsfaser Rohbauelement bestehend aus: D: 10 mm Gipsfaserplatte $\lambda=0,320$; μ min – max=21; $\rho=1000$; $c=1,100$; Brandverhaltensklasse EN: A2 E: Konstruktionsholz (b=60 mm; e=625 mm) $\lambda=0,120$; μ min – max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D F: Dämmstoff $\lambda=0,040$; μ min – max=1; $\rho=16$; $c=1,030$; Brandverhaltensklasse EN: A1 G: 10 mm Gipsfaserplatte $\lambda=0,320$; μ min – max=21; $\rho=1000$; $c=1,100$; Brandverhaltensklasse EN: A2	
	<i>Kommentar:</i> Bei Verwendung von Steinwolle kann dieser Aufbau für höhere Brandschutzanforderungen eingesetzt werden. Die bauphysikalischen Eigenschaften sind unter www.dataholz.com einzusehen.	
36.10 05A	Wandrohbauelement Gipsf.-Gipsfaser 18cm E: 160 mm Konstruktionsholz F: 160 mm Dämmung Mineralwolle	m ²
36.10 05B	Wandrohbauelement Gipsf.-Gipsfaser 22cm E: 200 mm Konstruktionsholz F: 200 mm Dämmung Mineralwolle	m ²
36.10 05C	Wandrohbauelement Gipsf.-Gipsfaser 26cm E: 240 mm Konstruktionsholz F: 240 mm Dämmung Mineralwolle	m ²
36.10 06	Wandrohbauelement Holzrahmenbau. • Außen Holzfaserdämmplatten - Innen OSB Rohbauelement bestehend aus: E: 30 mm Holzfaserdämmplatten $\lambda=0,045$; μ min – max=2-5; $\rho=150$; $c=2,500$; Brandverhaltensklasse EN: E F: Konstruktionsholz (b=60 mm; e=625 mm) $\lambda=0,120$; μ min – max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D G: Dämmstoff $\lambda=0,040$; μ min – max=1; $\rho=16$; $c=1,030$; Brandverhaltensklasse EN: A1 H: 15 mm OSB $\lambda=0,130$; μ min – max=200; $\rho=650$; $c=1,700$; Brandverhaltensklasse EN: D	
36.10 06A	Wandrohbauelement Holzf.-OSB 20,5cm F: 160 mm Konstruktionsholz G: 160 mm Dämmung Mineralwolle	m ²
36.10 06B	Wandrohbauelement Holzf.-OSB 24,5cm F: 200 mm Konstruktionsholz G: 200 mm Dämmung Mineralwolle	m ²
36.10 06C	Wandrohbauelement Holzf.-OSB 28,5cm F: 240 mm Konstruktionsholz G: 240 mm Dämmung Mineralwolle	m ²
36.10 15	Aufzahlung (Az) auf Wandrohbauelemente.	
36.10 15E	Az Wandrohbauelemente f.Verbindung Stoßausbildung Für Verbindungen als Stoßausbildung: Betrifft Position(en):	m ²
36.10 19	Besondere Ausbildungen bei Wandrohbauelementen.	
36.10 19F	Einlegen von Fugenbänder b.Wandrohbauelementen Einlegen von Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit.	m
36.10 19G	Schallentkopplung b.Wandrohbauelementen	m

Maßnahme zur Schalldämmung bei Bauteilanschlüssen.

Maßnahme:

36.10 20	Statische Verstärkungen für Wände bei Wandrohbauelementen.	
36.10 20A	Statische Verstärkungen f.Wände b.Wandrohbauelementen Für zusätzliche Einzelbauteile:	m
36.10 22	Besondere Ausbildung von Stirnseiten bei Wandrohbauelementen.	
36.10 22A	Geneigte Stirnseiten ü.0-45° b.Wandrohbauelementen Nicht rechtwinkelige, eben ausgebildete Stirnseiten, über 0° bis 45° normal zur Plattenebene.	m
36.10 28	Besondere Ausbildung des oberen/unteren Abschlusses bei Wandrohbauelementen.	
36.10 28A	Kopf/Fußschwelle geneigt b.Wandrohbauelementen Kopf- und Fußschwelle (bzw. oberer/unterer Abschluss) geneigt. Skizze:	m
36.10 28B	Oberer Abschluss gekrümmt b.Wandrohbauelementen Oberer Abschluss gekrümmt. Skizze:	m
36.10 55	Aufzählung (Az) auf Rohbauelement (RB) Wand für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchföhrung (m²) angegeben.	
36.10 55A	Az RB/Wand f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300	Stk
36.10 55C	Az RB/Wand f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Durchmesser über 300 mm:	Stk
36.10 55D	Az RB/Wand f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2	Stk
36.10 55F	Az RB/Wand f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2	Stk
36.10 61	Statisch tragende Verbindungsmittel für Wandrohbauelemente. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.	
36.10 61A	Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben 6-8mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 60 bis 300 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.10 61B	Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 8-10mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 100 bis 400 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.10 61C	Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 10-14mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 200 bis 500 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.10 61X	Wandrohbauelement Voll-u.Teilgewindeschrauben: mm	m

Voll- und Teilgewindeschrauben.

Länge: bis mm

Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück

LB-Version: 23

36.11 Rohbauelement Holzmassivwand Brettsperrholz

Im Folgenden sind Massivwände als Wandrohbauelemente aus Brettsperrholz (BSP) als Gesamtaufbau beschrieben.

1. Abmessungen:

Die angegebene Gesamtdicke kann bei zumindest gleich bleibenden statischen Eigenschaften, bis zu 10 mm abweichen.

Als größte Abmessungen gelten 13 m x 3,2 m.

Der Aufbau einer Holzmassivwand ist mit Lagendicken (längs[l]-quer[w]-längs[l],...,) in mm beschrieben.

2. Stoßausbildung:

Die Stoßausbildung erfolgt stumpf mit einer Stoßdeckung ca. 25 x 100 mm durch eine eingelassene Decklage, Falzbrett aus Holzwerkstoffplatte, einschließlich Verbund gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die Mindestanzahl der Verbindungsmittel für die Wandverschraubung gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Bei geneigter Verlegung ist die Ausbildung der Verbindung der Elemente untereinander sowie mit dem Bauwerk zu planen und in gesonderten Positionen, unter Angabe der erforderlichen Verbindungsmittel, auszuschreiben.

Erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung sind mit der Position 36.11 21 zu erfassen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Ergänzung im Kommentar bezüglich Positionen für erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung.

36.11 01 Ausbildung des unteren Abschlusses bei Wandelementen.

- 36.11 01C Richt-u.Montageschwelle+Verfüllen d.Fuge f.Holzmassivwand m**
 Richt- und Montageschwellen mit einer Höhe von höchstens 8 cm, einschließlich kraftschlüssigem Verfüllen der Fuge zwischen Bodenplatte und Richtschwelle mit Ausgleichsmörtel (Quellmörtel).

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Das Stichwort und Grundtext wurden geändert.

- 36.11 01D Quellmörtel-Verfüllen d.Fuge f.Holzmassivwand m**
 Kraftschlüssiges Verfüllen der Fuge zwischen Stahlbetonplatte und Holzmassivwand mit schwindarmen Ausgleichsmörtel (Quellmörtel).

LB-Version: 23

- 36.11 01E Dichtungsband f.Schwellenabdichtung f.Holzmassivwand m**
 Dichtungsband für Schwellenabdichtung, als PE-Folie mit EPDM-Schläuchen mit einer Breite, die mindestens der Schwellenbreite entspricht.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Das Stichwort und Grundtext wurden geändert.

36.11 02 Holzmassivwand Brettsperrholz (BSP) unter Angabe der Anzahl der Lagen und der Dicke. Im Positionsstichwort sind die Dicke (d) und die Anzahl der Lagen angegeben.

- 36.11 02B Holzmassivwand BSP 10cm 3-lagig m²**
 Aufbau (30-40-30).

- 36.11 02C Holzmassivwand BSP 10cm 5-lagig m²**
 Aufbau (20-20-20-20-20).

- 36.11 02D Holzmassivwand BSP 12cm 3-lagig m²**
 Aufbau (40-40-40).

- 36.11 02E Holzmassivwand BSP 12cm 5-lagig m²**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Aufbau (30-20-20-20-30).

36.11 02F Holzmassivwand BSP 14cm 5-lagig **m²**
Aufbau (40-20-20-20-40).

36.11 02G Holzmassivwand BSP 16cm 5-lagig **m²**
Aufbau (40-20-40-20-40).

36.11 03 Holzmassivwand Brettsperrholz (BSP) unter Angabe der Anzahl der Lagen und der Dicke.

36.11 03X Holzmassivwand BSP **m²**
Brettsperrholzwand d in cm:
Aufbau der Lagen:
Festigkeitsklasse des Ausgangsmaterials nach ÖNORM EN 338:
Holzart der äußeren Lage:
Holzart der inneren Lage:
Oberflächenqualität der äußeren Lage:
Oberflächenqualität der inneren Lage:
E0, mean des Ausgangsmaterials:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 361103A

Änderung: Änderung der Positionsnummer 361103A aus der HB-022 auf 361103X.

36.11 06 Aufzählung (Az) auf Holzmassivwand Brettsperrholz für die Abklebung der Stoßfugen zur Herstellung der Luftdichtheit.

36.11 06A Az Holzmassivwand BSP f.Abklebung Stoßfugen **m²**

36.11 09 Besondere Ausbildungen bei Holzmassivwand Brettsperrholz.

36.11 09A Holzmassivwand BSP m.geneigter Stirnseite ü.0-45° **m**
Nicht rechtwinkelige, eben ausgebildete Stirnseiten, über 0° bis 45° normal zur Plattenebene.

36.11 09B Holzmassivwand BSP Einlegen von Fugenbänder b.BSP **m**
Einlegen von Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit.

36.11 09C Holzmassivwand BSP Schallentkopplung b.BSP **m**
Maßnahme zur Schalldämmung bei Bauteilanschlüssen.
Maßnahme:

36.11 11 Aufzählung (Az) auf Holzmassivwand Brettsperrholz.

36.11 11A Az Holzmassivwand BSP f.Oberflächenqualität 2 einseitig **m²**
Für die einseitige Ausführung in Oberflächenqualität 2.
Abgerechnet wird die Wandfläche.

36.11 11B Az Holzmassivwand BSP f.Oberflächenqualität 2 beidseitig **m²**
Für die beidseitige Ausführung der Oberflächenqualität 2.
Abgerechnet wird die Wandfläche.

36.11 11C Az Holzmassivwand BSP f.Decklage Wand **m²**
Für die Ausführung der Decklage der Wand in einer anderen Holzart.
Abgerechnet je Decklage.
Holzart:

36.11 11D Az Holzmassivwand BSP f.Oberflächenqualität 3 einseitig **m²**
Für die einseitige Ausführung in Oberflächenqualität 3.
Abgerechnet wird die Wandfläche.

36.11 11E Az Holzmassivwand BSP f.Oberflächenqualität 3 beidseitig **m²**

Für die beidseitige Ausführung der Oberflächenqualität 3.
Abgerechnet wird die Wandfläche.

36.11 16	Aufzählung (Az) auf Holzmassivwand Brettsperrholz.	
36.11 16D	Az Holzmassivwand BSP Verbindungen f.Stufenfalz Für eine Stoßausbildung mit Stufenfalz, Überlappung bis 6 cm.	m²
Änderung:	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Änderung des Langtextes: Alt: Aufzählung (Az) auf Holzmassivwand Brettsperrholz für Verbindungen. Neu: Aufzählung (Az) auf Holzmassivwand Brettsperrholz.	
36.11 16E	Az Holzmassivwand f.besondere Verbindungen Für eine besondere Verbindung:	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.11 21	Aufzählung (Az) auf die Wandverschraubung bei erhöhter Anforderung, über die Mindest-Wandverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K10 hinaus.	
36.11 21A	Az Wandverschr.bei erhöhter Anf.BSP-Element-BSP-Element Von BSP-Element zu BSP-Element. Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3): Abstand e: mm	m
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.11 21B	Az Wandverschr.bei erhöhter Anf.BSP-Element-Auflager Von BSP-Element zum Auflager. Material Auflager: Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3): Abstand e:	m
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.11 36	Im Werk hergestellte Installationsschlitz und Dosenbohrungen für Holzmassivwand Brettsperrholz.	
36.11 36A	Holzmassivwand BSP Installationsschl.offen (werkss.) Offener Installationskanal. Größter Breite bis: Größte Tiefe bis:	m
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.11 36B	Holzmassivwand BSP Installationsschl.geschl.(werkss.) Geschlossener Installationskanal. Größter Breite bis: Größte Tiefe bis:	m
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.11 36C	Holzmassivwand BSP Installationsschl.Dosenbohrung (werkss.) Dosenbohrungen. Größter lichter Durchmesser: Größte Tiefe:	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.11 51	Besondere Ausbildung des oberen Abschlusses bei Holzmassivwand Brettsperrholz.	
36.11 51A	Bauteile m.Rundungen u.nicht rechth.Abschnitten Für Bauteile mit Rundungen und nicht rechtwinkligen Abschnitten.	m

36.11 56 Aufzählung (Az) auf Holzmassivwand Brettsperrholz (W/BSP) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

36.11 56A **Az W/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300** **Stk**

36.11 56C **Az W/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300** **Stk**

Durchmesser über 300 mm:

36.11 56D **Az W/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2** **Stk**

36.11 56F **Az W/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2** **Stk**

36.12 Holzriegelbau

Im Folgenden sind Holzriegelelemente beschrieben.

Einkalkulierte Leistungen:

- rechtwinkelige Auswehlungen für Stockrahmen bis 4 m2 und bis 2 m lichte Weite (Überlager)

Kommentar:

Dämmungen und Bekleidungen sind in eigenen Positionen beschrieben.

Ständerwände mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind mit der LG 39 Trockenbauarbeiten auszuschreiben.

Die Aufzählung für die luftdichte Verklebung bei Dampfbremsen ist in der ULG 36.13 "Dämmpaket Wand" beschrieben.

Die Positionen gemäß 36.12.61A-C für Verbindungsmittel entsprechend dem Verschraubungstyp gemäß ÖNORM. Größere Längen und Durchmesser sind mit der Position 36.12.61X zu erfassen.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung im Kommentar bezüglich Positionen für Verbindungsmittel.

36.12 01 Vorarbeiten.

36.12 01C **Richt-u.Montageschwelle+Verfüllen d.Fuge f.Holzriegelbau** **m**

Richt- und Montageschwellen mit einer Höhe von höchstens 8 cm, einschließlich kraftschlüssigem Verfüllen der Fuge zwischen Bodenplatte und Richtschwelle mit Ausgleichsmörtel (Quellmörtel).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Das Stichwort wurde verändert.

36.12 01E **Dichtungsband f.Schwellenabdichtung f.Holzriegelbau** **m**

Dichtungsband für Schwellenabdichtung, als PE-Folie mit EPDM-Schläuchen mit einer Breite, die mindestens der Schwellenbreite entspricht.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Das Stichwort wurde verändert.

36.12 05 Holzriegelbau Vollholz (VH), aus sägerauen Kanthölzern.

Bestehend aus:

- Gerippe
- Zwischensteher
- Riegel und Streben

Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achismaß).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Kantholzes (Breite x Dicke) angegeben.

36.12 05A **Holzriegelbau Vollholz 5x5cm** **m²**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend.

36.12 05B **Holzriegelbau Vollholz 5x8cm** **m²**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend.

36.12 05C **Holzriegelbau Vollholz 8x10cm** **m²**

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend.

36.12 05X Holzriegelbau Vollholz: cm _____ m²

LB-Version: 23

36.12 06 Holzriegelbau aus egalisierten Kanthölzern.

Bestehend aus:

- Gerippe
- Zwischensteher
- Riegel und Streben 6 cm dick

Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achismaß).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Kantholzes (Breite x Dicke) angegeben.

36.12 06B Holzriegelbau egalisiert 6x12cm m²

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend.

36.12 06D Holzriegelbau egalisiert 6x16cm m²

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend.

36.12 06E Holzriegelbau egalisiert 6x20cm m²

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend.

36.12 06X Holzriegelbau egalisiert: cm _____ m²

LB-Version: 23

36.12 08 Aufzählung (Az) auf Holzriegelbau egalisiert.

36.12 08A Az Holzriegelbau egalisiert f.Oberfläche gehobelt m²

Für das allseitige Hobeln und Fasen (Oberfläche gehobelt).

36.12 10 Holzriegelbau, Oberflächenqualität 2 aus Brettschichtholz BSH Fichte GL 24h, allseitig gehobelt und gefast ohne Profilierungen (z.B. Falz).

Bestehend aus:

- Zwischensteher
- Riegel und Streben 8 cm breit

Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achismaß).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Brettschichtholzes (Breite x Dicke) angegeben.

36.12 10C Holzriegelbau BSH Oberflächenqualität2 8x12cm m²

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend

36.12 10E Holzriegelbau BSH Oberflächenqualität2 8x16cm m²

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend

36.12 10G Holzriegelbau BSH Oberflächenqualität2 8x20cm m²

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall des Folgetextes, da Stichwort ausreichend

36.12 11 Holzriegelbau, Oberflächenqualität 2 aus Brettschichtholz BSH Fichte GL 24h, allseitig gehobelt und gefast ohne Profilierungen (z.B. Falz).

Bestehend aus:

- Zwischensteher

Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achismaß).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Brettschichtholzes (Breite x Dicke) angegeben.

36.12 11X	Holzriegelbau BSH Oberflächenqualität2: cm _____ Riegel und Streben _____ cm breit <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	m²
36.12 20	Statische Verstärkungen für Wände beim Holzriegelbau.	
36.12 20A	Statische Verstärkungen f.Wände b.Holzriegelelementen Für zusätzliche Einzelbauteile: _____	m
36.12 22	Überlager bei Öffnungen über 2 m lichte Weite beim Holzriegelbau.	
36.12 22A	Holzriegelbau Überlager b.Öffnungen lichte Weite ü.2m Material wie Grundposition _____ Querschnitt (b x h): _____	m
36.12 26	Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau.	
36.12 26A	Az Holzriegelbau f.Montage zwischen Stahlprofilen Für die Montage zwischen Stahlprofilen, ohne Unterschied der Lage. Abgerechnet nach m Wandanschluss.	m
36.12 28	Aufzahlung (Az) auf Holzriegelbau für besondere Ausbildung des oberen/unteren Abschlusses.	
36.12 28A	Az Holzriegelbau f.Kopf/Fußschwelle geneigt Kopf- / Fußschwelle (bzw. oberer/unterer Abschluss) geneigt.	m
36.12 28B	Az Holzriegelbau f.oberer Abschluss gekrümmt Oberer Abschluss gekrümmt.	m
36.12 36	Bekleidung Holzriegelbauwände mit OSB. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben. Abgerechnet wird je Wandseite.	
36.12 36B	Bekleidung Holzriegelbauwände OSB 15mm	m²
36.12 36C	Bekleidung Holzriegelbauwände OSB 18mm	m²
36.12 36D	Bekleidung Holzriegelbauwände OSB 22mm	m²
36.12 37	Aufzahlung (Az) auf Bekleidung von Holzriegelbauwänden mit OSB.	
36.12 37L	Az Bekleidung Holzriegelbauwände f.Nut-Feder Auf Nut-Feder verbundene OSB.	m²
36.12 37M	Az Bekleidung Holzriegelbauwände OSB/3 f.OSB/4 Von OSB/3 auf OSB/4.	m²
36.12 38	Bekleidung Holzriegelbau mit MDF-Platten. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben. Abgerechnet wird je Wandseite.	
36.12 38A	Bekleidung Holzriegelbau MDF-Platten 15-16mm	m²
36.12 38B	Bekleidung Holzriegelbau MDF-Platten 19mm	m²
36.12 42	Bekleidung Holzriegelbau mit Schalung aus sägerauen Brettern 2,4 cm dick.	
36.12 42A	Bekleidung Holzriegelbau Schalung sägerau 2,4cm	m²
36.12 42B	Az Bekl.Holzriegelb.Schalung sägerau 2,4cm f.diag.verschalt Aufzahlung (Az) für eine diagonale Schalung.	m²
36.12 43	Bekleidung Holzriegelwand mit Sparschalung aus sägerauen, 2,4 cm dicken und 8 bis 10 cm breiten Brettern. Im Positionsstichwort ist Achsabstand (cm) angegeben.	

36.12 43B	Bekleidung Holzriegelwand Sparschalung 2,4cm Achse 25cm	m²
36.12 43C	Bekleidung Holzriegelwand Sparschalung 2,4cm Achse 31cm	m²
36.12 43D	Bekleidung Holzriegelwand Sparschalung 2,4cm Achse 40cm	m²
36.12 43E	Bekleidung Holzriegelwand Sparschalung 2,4cm Achse 60cm	m²
36.12 55	Aufzählung (Az) auf Holzriegelbau (HRB) einschließlich Bekleidungen für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m ²) angegeben.	
36.12 55A	Az HRB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300	Stk
36.12 55C	Az HRB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Durchmesser über 300 mm:	Stk
36.12 55D	Az HRB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2	Stk
36.12 55F	Az HRB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2	Stk
36.12 61	Statisch tragende Verbindungsmittel für Holzriegelbau. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben	
36.12 61A	Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben 6-8mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 60 bis 300 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.12 61B	Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 8-10mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 100 bis 400 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.12 61C	Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 10-14mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 200 bis 500 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.12 61X	Holzriegelbau Voll-u.Teilgewindeschrauben: mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: bis mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m

36.13 Holzrahmenbau

Im Folgenden sind die einzelnen Bauteile für einen Holzrahmenbau beschrieben.

Kommentar:

Ständerwände mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind mit der LG 39 Trockenbauarbeiten auszuschreiben.

Die Aufzählung für die luftdichte Verklebung bei Dampfbremsen ist in der ULG 36.13 "Dämmpaket Wand" beschrieben.

Die Positionen gemäß 36.13.61A-C für Verbindungsmittel entsprechend dem Verschraubungstyp gemäß ÖNORM. Größere Längen und Durchmesser sind mit der Position 36.13.61X zu erfassen.

LB-Version: 23

36.13 01 Vorarbeiten.

36.13 01C	Richt- u. Montageschwelle + Verfüllen d. Fuge (zu ULG13)	m
	Richt- und Montageschwellen mit einer Höhe von höchstens 8 cm, einschließlich kraftschlüssigem Verfüllen der Fuge zwischen Bodenplatte und Richtschwelle mit Ausgleichsmörtel (Quellmörtel).	
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 01E	Dichtungsband f. Schwellenabdichtung (zu ULG13)	m
	Dichtungsband für Schwellenabdichtung, als PE-Folie mit EPDM-Schläuchen mit einer Breite, die mindestens der Schwellenbreite entspricht.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 05	Holzrahmenbau Vollholz (VH) aus sägerauen Kanthölzern.	
	Bestehend aus:	
	• Kopf- und Fußschwelle • Steher • Riegel	
	Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achismaß).	
	Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Kantholzes (Breite x Dicke) angegeben.	
36.13 05A	Holzrahmenbau Vollholz 5x5cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 05B	Holzrahmenbau Vollholz 5x8cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 05C	Holzrahmenbau Vollholz 8x10cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 05X	Holzrahmenbau Vollholz: cm _____	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 06	Holzrahmenbau Vollholz (VH) aus egalisierten Kanthölzern.	
	Bestehend aus:	
	• Kopf- und Fußschwelle • Steher • Riegel	
	Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achismaß).	
	Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Kantholzes (Breite x Dicke) angegeben.	
36.13 06B	Holzrahmenbau egalisiert 6x12cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 06D	Holzrahmenbau egalisiert 6x16cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 06E	Holzrahmenbau egalisiert 6x20cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 06X	Holzrahmenbau egalisiert: cm _____	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 09	Aufzählung (Az) auf Holzrahmenbau egalisiert.	
36.13 09A	Az Holzrahmenbau f. Konstruktionsholz	m²
	Für Ausführung Konstruktionsholz.	
	Betrifft Position(en): _____	
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.13 10	Holzrahmenbau, Oberflächenqualität 2 aus Brettschichtholz BSH Fichte GL 24h, allseitig gehobelt und gefast ohne Profilierungen (z.B. Falz).	

Bestehend aus:

- Kopf- und Fußschwelle
- Steher
- Riegel

Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achismaß).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Brettschichtholzes (Breite x Dicke) angegeben.

36.13 10C Holzrahmenbau BSH Oberflächenqualität2 8x12cm m²

LB-Version: 23

36.13 10E Holzrahmenbau BSH Oberflächenqualität2 8x16cm m²

LB-Version: 23

36.13 10G Holzrahmenbau BSH Oberflächenqualität2 8x20cm m²

LB-Version: 23

36.13 11 Holzrahmenbau, Oberflächenqualität 2 aus Brettschichtholz BSH Fichte GL 24h, allseitig gehobelt und gefast ohne Profilierungen (z.B. Falz).

Bestehend aus:

- Kopf- und Fußschwelle
- Steher
- Riegel

Regelabstand der Steher 62,5 cm (Achismaß).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Brettschichtholzes (Breite x Dicke) angegeben.

36.13 11X Holzrahmenbau BSH Oberflächenqualität2: cm _____ m²

LB-Version: 23

36.13 20 Statische Verstärkungen für Wände beim Holzrahmenbau.

36.13 20A Statische Verstärkungen f.Wände b.Holzrahmenbau m

Für zusätzliche Einzelbauteile:

LB-Version: 23

36.13 36 Bekleidung für Holzrahmenbauwände mit OSB.

Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.

Abgerechnet wird je Wandseite.

36.13 36B Bekleidung Holzrahmenbauwände OSB 15mm m²

LB-Version: 23

36.13 36C Bekleidung Holzrahmenbauwände OSB 18mm m²

LB-Version: 23

36.13 36D Bekleidung Holzrahmenbauwände OSB 22mm m²

LB-Version: 23

36.13 37 Aufzählung (Az) auf Bekleidung von Holzrahmenbauwände mit OSB.

36.13 37L Az Bekleidung Holzrahmenbauwände f.Nut-Feder m²

Auf Nut-Feder verbundene OSB.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

36.13 37M Az Bekleidung Holzrahmenbauwände f.OSB/3 f.OSB/4 m²

Von OSB/3 auf OSB/4.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

36.13 38	Bekleidung für Holzrahmenbauwände mit MDF-Platten. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben. Abgerechnet wird je Wandseite.	
36.13 38A	Bekleidung Holzrahmenbauwände MDF-Platten 15-16mm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
36.13 38B	Bekleidung Holzrahmenbauwände MDF-Platten 19mm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
36.13 39	Bekleidung für Holzrahmenbauwände mit GF-Platten. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben. Abgerechnet wird je Wandseite.	
36.13 39A	Bekleidung Holzrahmenbauwände GF-Platten 15-16mm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
36.13 39B	Bekleidung Holzrahmenbauwände GF-Platten 12,5mm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
36.13 39C	Bekleidung Holzrahmenbauwände GF-Platten 25mm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
36.13 42	Bekleidung Holzrahmenbauwände mit Schalung aus sägerauen Brettern 2,4 cm dick.	
36.13 42A	Bekleidung Holzrahmenbauwände Schalung sägerau 2,4cm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
36.13 42B	Az Bekl.Holzrahmenbauwände Schalung f.diagonal verschalt Aufzahlung (Az) für eine diagonale Schalung. Betrifft Position(en):	m ²
36.13 55	Aufzahlung (Az) auf Holzrahmenbau (HR-Bau) einschließlich Bekleidungen für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m ²) angegeben.	
36.13 55A	Az HR-Bau f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 Betrifft Position(en):	Stk
36.13 55C	Az HR-Bau f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Durchmesser über 300 mm: Betrifft Position(en):	Stk
36.13 55D	Az HR-Bau f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 Betrifft Position(en):	Stk
36.13 55F	Az HR-Bau f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 Betrifft Position(en):	Stk
36.13 61	Statisch tragende Verbindungsmittel für Holzrahmenbau. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben	
36.13 61A	Holzrahmenbau Voll-u.Teilgewindeschrauben 6-8mm	m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Voll- und Teilgewindeschrauben.

Länge: 60 bis 300 mm

Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück

LB-Version: 23

36.13 61B Holzrahmenbau Voll-u. Teilgewindeschrauben 8-10mm m

Voll- und Teilgewindeschrauben.

Länge: 100 bis 400 mm

Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück

LB-Version: 23

36.13 61C Holzrahmenbau Voll-u. Teilgewindeschrauben 10-14mm m

Voll- und Teilgewindeschrauben.

Länge: 200 bis 500 mm

Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück

LB-Version: 23

36.13 61X Holzrahmenbau Voll-u. Teilgewindeschrauben: mm m

Voll- und Teilgewindeschrauben.

Länge: bis mm

Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück

LB-Version: 23

36.15 Dämmpaket Wand und Fassade

Technische Beschreibung:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK.

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegten Bahnen mit überdeckten Fugen.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Das dichte Verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in die Einheitspreise einkalkuliert

36.15 03 Dampfbremse oder Dampfsperre.

Überlappungen mindestens 10 cm geheftet oder geklebt.

Das dichte Verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.15 03A Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsoffen m²

Diffusionsoffen sd-Wert $\leq 0,5$ m:

LB-Version: 23

Geändert

36.15 03B Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsbremsend m²

Diffusionsbremsend sd-Wert über $0,5 \leq 10$ m:

LB-Version: 23

Geändert

36.15 03C Dampfbremse/Dampfsperre diffusionshemmend m²

Diffusionshemmend über $10 \leq 100$ m:

LB-Version: 23

Geändert

36.15 03D Dampfbremse/Dampfsperre diffusionssperrend m²

Diffusionssperrend über $100 \leq 1500$ m:

LB-Version: 23

Geändert

36.15 03E Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsdicht m²

Diffusionsdicht über 1500 m:

LB-Version: 23

Geändert

36.15 03H	Anschluss Sockeldetail gem.ÖNORM B 2320	m
	Herstellen des dampfdichten Anschlusses im Schwellenbereich mit der darunterliegenden Rohdecke bzw. Bodenplatte.	
	• Höhe bis 50 cm	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Dampfbremse bzw. Dampfsperre bei Wänden. Überdeckungen mindestens 10 cm geheftet. Neu: Dampfbremse oder Dampfsperre. Überlappungen mindestens 10 cm geheftet oder geklebt. Das dichte Verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in die Einheitspreise einkalkuliert.	
36.15 04	Anarbeiten der Dampfbremsen oder Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet.	
36.15 04B	Anschlüsse verkleben m.Klebebändern	m
	Anschlüsse verkleben mit Klebebändern.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet, bei Wänden. Neu: Anarbeiten der Dampfbremsen oder Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet.	
36.15 04C	Anschlüsse verkleben m.Klebern	m
	Anschlüsse verkleben mit Klebern.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet, bei Wänden. Neu: Anarbeiten der Dampfbremsen oder Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet.	
36.15 04D	Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem MWK	m
	Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem Mauerwerk (MWK).	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet, bei Wänden. Neu: Anarbeiten der Dampfbremsen oder Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet.	
36.15 04E	Anarbeiten an Durchführungen m.Manschetten	Stk
	Anarbeiten an Durchführungen mit vom AG beigestellten Manschetten.	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Alt: Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet, bei Wänden Neu: Anarbeiten der Dampfbremsen oder Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet. Der Folgetext wurde geändert: Alt: Anarbeiten an Durchführungen mit Einbau von Manschetten. Querschnitt: _____ Neu: Anarbeiten an Durchführungen mit vom AG beigestellten Manschetten.	
36.15 06	Wärmedämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.	
	Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.	
36.15 06A	Dämmung MW-W Platte 6cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen. Neu: Wärmedämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.	
36.15 06B	Dämmung MW-W Platte 8cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	

<i>Änderung:</i>	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen Neu: Wärmedämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.	
36.15 06C	Dämmung MW-W Platte 10cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen. Neu: Wärmedämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.	
36.15 06D	Dämmung MW-W Platte 12cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen. Neu: Wärmedämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.	
36.15 06E	Dämmung MW-W Platte 14cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen. Neu: Wärmedämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.	
36.15 06F	Dämmung MW-W Platte 16cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen. Neu: Wärmedämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.	
36.15 06G	Dämmung MW-W Platte 18cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen. Neu: Wärmedämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.	
36.15 07	Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (cm) angegeben.	
36.15 07X	Dämmung MW Platte: cm _____ Produktart MW: _____	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.15 08	Wärmedämmung mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt. Als Klemmfilz gerollt, mit Strichmarkierung oder Dämmkeilplatten. Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.	
36.15 08B	Dämmung MW-Keil/Klemmfilz 12cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 361507B</i>	
<i>Änderung:</i>	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt. Neu: Wärmedämmung mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt.	
36.15 08C	Dämmung MW-Keil/Klemmfilz 14cm	m²

<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 361507C</i>
	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt. Neu: Wärmedämmung mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt.		
36.15 08D	Dämmung MW-Keil/Klemmfilz 16cm		m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 361507D</i>
	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt. Neu: Wärmedämmung mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt.		
36.15 08E	Dämmung MW-Keil/Klemmfilz 18cm		m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 361507E</i>
	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt. Neu: Wärmedämmung mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt.		
36.15 08F	Dämmung MW-Keil/Klemmfilz 20cm		m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 361507F</i>
	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt. Neu: Wärmedämmung mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt.		
36.15 09	Aufzahlung (Az) auf Dämmung aus Mineralwolle.		
36.15 09F	Az Dämmung m.MW f.Wärmeleitfähigkeit 0,035W/mK		m²
<i>Änderung:</i>	Für Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK anstelle 0,04 W/mK pro m ² Dämmmaterial. Betrifft Position(en):		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	
	Der Langtext wurde verändert: Alt: Aufzahlung (Az) auf Dämmung von Wandflächen (Wanddämmung) aus Mineralwolle. Neu: Aufzahlung (Az) auf Dämmung aus Mineralwolle.		
36.15 09G	Az Dämmung m.MW f.Wärmeleitfähigkeit 0,032W/mK		m²
<i>Änderung:</i>	Für Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK anstelle 0,040 W/mK pro m ² Dämmmaterial. Betrifft Position(en):		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	
	Der Langtext wurde verändert: Alt: Aufzahlung (Az) auf Dämmung von Wandflächen (Wanddämmung) aus Mineralwolle. Neu: Aufzahlung (Az) auf Dämmung aus Mineralwolle.		
36.15 20	Wärmedämmung, einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen.		
36.15 20A	Dämmung als Einblasdämmung Zellulose		m²
<i>Änderung:</i>	Als Einblasdämmung aus Zellulosefasern mit einer Dichte von mind. 50 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm):		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	
	Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen. Neu: Wärmedämmung, einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen.		

36.15 20B	Dämmung als Einblasdämmung Glaswolle	m²
	Als Einblasdämmung mit Glaswolle mit einer Dichte von mind. 35 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm):	
Änderung:	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen. Neu: Wärmedämmung, einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen.	
36.15 20C	Dämmung als Einblasdämmung Steinwolle	m²
	Als Einblasdämmung mit Steinwolle mit einer Dichte von mind. 70 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm):	
Änderung:	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen. Neu: Wärmedämmung, einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen.	
36.15 24	Überdämmen der Flansche von Stahlträgern in der Ebene der Wand- oder Fassadenkonstruktion.	
	• bis 30 cm Breite und bis 6 cm Dicke (Höhe)	
36.15 24A	Überdämmung Stahlkonstruktion m.mineral.WD b.6cm	m
	Mit mineralischer Wärmedämmung (WD).	
Änderung:	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Überdämmen der Flansche von Stahlträgern in der Ebene der Wandkonstruktion. Neu: Überdämmen der Flansche von Stahlträgern in der Ebene der Wand- oder Fassadenkonstruktion.	
36.15 24D	Überdämmung Stahlkonstruktion m.XPS b.6cm	m
	Mit XPS.	
Änderung:	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Überdämmen der Flansche von Stahlträgern in der Ebene der Wandkonstruktion. Neu: Überdämmen der Flansche von Stahlträgern in der Ebene der Wand- oder Fassadenkonstruktion.	
36.15 30	Wärmedämmung von Lattungsebenen.	
	Im Positionsstichwort ist der Lattungsabstand (cm), das Material und die Dicke der Dämmung (cm) angegeben.	
	Kommentar: Lattungen sind in eigenen Positionen beschrieben.	
36.15 30C	Dämmung für Lattung 40-60cm MW 6cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.15 30D	Dämmung für Lattung 40-60cm MW 8cm	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.15 30I	Dämmung für Lattung ü.60cm MW 6cm	m²
	Lattungsabstand über 60 cm:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.15 30J	Dämmung für Lattung ü.60cm MW 8cm	m²
	Lattungsabstand über 60 cm:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.15 30X	Dämmung für Lattung 40-60cm MW d=_____	m²
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	

36.15 30Y	Dämmung für Lattung ü.60cm MW d=_____ Lattungsabstand über 60 cm: _____ <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
36.15 35	Sockel- und Anschlussdämmung bis 10 cm Dicke.	
36.15 35A	Sockel-u.Anschlussdämmung Polystyrol b.10cm Aus extrudiertem Polystyrol.	m²
36.15 37	Aufzählung (Az) auf Dämmungen für Neigungen als Untersicht über 15° zur Vertikalen.	
36.15 37A	Az Dämmung f.ü.15-45°Neigung Für die Erschwernisse bei der Montage von Dämmungen mit einer Neigung über 15° bis 45° zur Vertikalen. Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.15 37B	Az Dämmung f.ü.45-90°Neigung Für die Erschwernisse bei der Montage von Dämmungen mit einer Neigung über 45° bis 90° zur Vertikalen. Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.15 45	Dämmung bei Schächten.	
36.15 45A	Dämmung Schacht m.Mineralwolle 4cm Mit Mineralwolle, Dicke 4 cm.	m²
36.15 51	Dämmung.	
36.15 51A	Dämmung m.Steinwolle Aus Steinwolle. Lambdawert: _____ Materialart: _____ Dicke: _____ mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.15 51B	Dämmung m.Glaswolle Aus Glaswolle. Lambdawert: _____ Materialart: _____ Dicke: _____ mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.15 55	Aufzählung (Az) auf Dämmpaket Wand/Fassade für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.	
36.15 55A	Az f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Aufzählung (Az) auf Dämmpaket (D) Wand für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Neu: Aufzählung (Az) auf Dämmpaket Wand/Fassade für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.	Stk
36.15 55C	Az f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Durchmesser über 300 mm: _____ <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
 Alt: Aufzählung (Az) auf Dämmpaket (D) Wand für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.
 Neu: Aufzählung (Az) auf Dämmpaket Wand/Fassade für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

36.15 55D Az f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
 Alt: Aufzählung (Az) auf Dämmpaket (D) Wand für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.
 Neu: Aufzählung (Az) auf Dämmpaket Wand/Fassade für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

36.15 55F Az f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
 Alt: Aufzählung (Az) auf Dämmpaket (D) Wand für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.
 Neu: Aufzählung (Az) auf Dämmpaket Wand/Fassade für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

36.16 Innenbekleidung Wand

eine Position wurde in aktueller Version aufgenommen.

Kommentar:

Gipskartonplatten sind mit der LG 39 Trockenbauarbeiten auszuschreiben.

Gipsfaserplatten sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23 Geändert

36.16 01 Wand - Lattung aus Vollholz (VH) mit einem Achsabstand von 40 cm.
 Im Positionsstichwort sind der Querschnitt (cm) und der Achsabstand angegeben.

36.16 01A Wand Lattung f.Unterkonstr.VH 4x4/40cm m²

36.16 01B Wand Lattung f.Unterkonstr.VH 5x4/40cm m²

36.16 01C Wand Lattung f.Unterkonstr.VH 5x8/40cm m²

36.16 03 Wand - Lattung aus Vollholz (VH) mit einem Achsabstand von 60 cm.
 Im Positionsstichwort sind der Querschnitt (cm) und der Achsabstand angegeben.

36.16 03A Wand Lattung f.Unterkonstr.VH 4x4/60cm m²

36.16 03B Wand Lattung f.Unterkonstr.VH 5x4/60cm m²

36.16 03C Wand Lattung f.Unterkonstr.VH 5x8/60cm m²

36.16 10 Bekleidung Wand mit 3-Schichtplatten auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.16 10A Bekleidung Wand m.3-Schichtplatten m²

Holzart:

Plattendicke:

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung des Folgetextes:
 Entfall der Qualitätsangabe.

36.16 15 Bekleidung Wand mit OSB auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.16 15A Bekleidung Wand OSB m²

Plattendicke:

36.16 20 Bekleidung Wand profilierte Platten auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.16 20A Bekleidung Wand profilierte Platten m²

Plattentyp:

36.16 25 Wandschalung im Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.
 • im Raumaß 2,4 cm dick

36.16 25A Wandsichtschalung N+F 2,4cm m²

Als Wandsichtschalung,

in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Profilbrettern mit Nut und Feder (N+F), Oberseite eben.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Der Langtext wurde verändert:
 Alt: Wandsichtschalung im Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.
 Neu: Wandschalung im Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.
 Der Folgetext wurde verändert:
 Alt: In Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Profilbrettern mit Nut und Feder (N+F), Oberseite eben.
 Neu: Als Wandsichtschalung,
 in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Profilbrettern mit Nut und Feder (N+F), Oberseite eben.

36.16 25C Wandsichtschalung Glattkantbrett 2,4cm m²

Als Wandsichtschalung,

in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Glattkantbrettern.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Der Langtext wurde verändert:
 Alt: Wandsichtschalung im Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.
 Der Folgetext wurde verändert:
 Alt: in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Glattkantbrettern.
 Neu: Als Wandsichtschalung,
 in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Glattkantbrettern.

36.16 25D Wandschalung sägerau 2,4cm m²

Als Wandschalung,

mit sägerauen, besäumten Brettern

LB-Version: 23

36.16 40 Bekleidung der Riegelwand mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne Bandagieren der Stöße.
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

Kommentar:

Die ÖNORM B 6000 regelt Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau, Holzwolle-Dämmplatten WW und Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten WW-PT.

36.16 40A Bekleidung Wand m.WW 15mm m²

36.16 40B Bekleidung Wand m.WW 25mm m²

36.16 40C Bekleidung Wand m.WW 35mm m²

36.16 40D Bekleidung Wand m.WW 50mm m²

36.16 55 Aufzählung (Az) auf Innenbekleidung (IB) Wand (W) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

36.16 55A Az IB/W.f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 Stk

36.16 55C Az IB/W.f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Stk
 Durchmesser über 300 mm:

36.16 55D Az IB/W.f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 Stk

36.16 55F Az IB/W.f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 Stk

36.19 Fassade**1. Technische Beschreibung:**

Die vorgehängte, hinterlüftete Fassade umfasst das Gesamtsystem bestehend aus Unterkonstruktion, Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselementen, Hinterlüftungsspalt und Außenschicht aus Holz.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Fassadenneigungen von 0° bis 15° zur Vertikalen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Die Überschriften im Langtext wurden abgeändert bzw. ergänzt.

36.19 05 Lattung, Konterlattung und Traglattung.**36.19 05A Lattungen horizontal Holzuntergrund m²**

Lattung, einschließlich Befestigung auf Holzuntergrund.

Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

Achsabstand: cm

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Der Folgetext wurde verändert:
 Alt: Querschnitt, Breite/Höhe (cm):
 Neu: Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

36.19 05B Lattungen horizontal Mauerwerk/Beton m²

Lattung, einschließlich Befestigung am Untergrund Mauerwerk oder Beton.

Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

Achsabstand: cm

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Der Folgetext wurde verändert:
 Alt: Querschnitt, Breite/Höhe (cm):
 Neu: Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

36.19 05C Lattungen vertikal Holzuntergrund m²

Lattung, einschließlich Befestigung auf Holzuntergrund.

Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

Achsabstand: cm

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Der Folgetext wurde verändert:
 Alt: Querschnitt, Breite/Höhe (cm):
 Neu: Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

36.19 05D Lattungen vertikal Mauerwerk/Beton m²

Lattung, einschließlich Befestigung am Untergrund Mauerwerk oder Beton.

Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

Achsabstand: cm

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
 Der Folgetext wurde verändert:
 Alt: Querschnitt, Breite/Höhe (cm):
 Neu: Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

36.19 05E Konterlattung m²

Konterlattung.

Querschnitt (Breite x Höhe): x cm

Achsabstand: cm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

LGPosNr. Positionsstichwort

Änderung: Der Folgetext wurde verändert:
 Alt: Querschnitt, Breite/Höhe (cm): _____
 Neu: Querschnitt (Breite x Höhe): _____ x _____ cm

36.19 05F Az Konterlattung f.Europäische Lärche **m²**
 Aufzählung (Az) auf Konterlattung für eine Ausführung europäisches Lärchenholz.

36.19 05G Traglattung **m²**
 Traglattung.
 Querschnitt, Breite/Höhe (cm): _____
 Achsabstand (cm): _____

36.19 05H Az Traglattung f.Europäische Lärche **m²**
 Aufzählung (Az) auf Traglattung für eine Ausführung europäisches Lärchenholz.

36.19 10 Unterkonstruktionen, Einbauten und Insektenschutzbahnen.

36.19 10A Unterkonstruktion f.Jalousienkasten **m**
 Unterkonstruktion für Jalousienkasten.
 Detailplan: _____

36.19 10B Einbau von Regenabfallrohren b.150mm **m**
 Einbau von Regenabfallrohren.
 Querschnitt bis DN 150 mm.

36.19 10C Unterkonstruktion f.Fenstermontagen in Dämmebene **m**
 Unterkonstruktion für Fenstermontagen in der Dämmebene.
 Detailplan: _____

36.19 10D Insektenschutzbahn **m²**
 Insektenschutzbahn.

36.19 10E Winddichtbahn **m²**
 Winddichtbahn.

36.19 15 Offene Schalungen.

36.19 15B Offene Schalung Rhombusleiste horizontal **m²**
 Als Rhombusleisten mit einem Splintholzanteil bis 5 % des Brettquerschnittes.
 Holzart: _____
 Querschnitt (cm): _____
 Abstand (cm): _____
 vertikale Fugenbreite (cm): _____
 Winkel gemäß Skizze (Grad): _____

LB-Version: 23

36.19 15E Offene Schalung Holzstaffel vertikal **m²**
 Als Holzstaffeln vertikal
 Holzart: _____
 Querschnitt (cm): _____
 Abstand (cm): _____
 Fugenabstand (cm): _____

36.19 20 Geschlossene Schalungen.

36.19 20B Geschlossene Nut-Federschalung horizontal **m²**

Als Profil (C - Fasebrettprofil, E - Softline, F - mit trapezförmiger Schattennut, G - mit rechteckiger Schattennut, K - Stülpchalungsprofil, O - Blockwandprofil, D - Rundblockwandprofil):

Holzart:

Querschnitt (cm):

36.19 20D **Geschlossene Holzschalung vertikal m.Deckleiste** m²

Als Holzschalung vertikal mit Deckleiste.

Profil (A - ohne Fase, AR - gerundet, B - mit Fase A):

Holzart:

Querschnitt Holzschalung (cm):

Querschnitt Deckleiste (cm):

36.19 25 **Holzschindelfassade.**

36.19 25B **Holzschindelfassade m.Holzschindeln** m²

Detailplan:

Holzart:

Schindellänge:

gespalten oder gesägt:

Schindelfuß stumpf/abgefast/rund:

Traglatten Abstand e:

Querschnitt:

Konterlatten Abstand Querschnitt:

36.19 30 **Plattenelemente, einschließlich Befestigung am Untergrund.**

36.19 30B **Plattenelemente** m²

Material Platten:

Untergrund:

Detailplan:

36.19 35 **Ausbilden/Herstellen von Lüftungsgittern, Gebäudeaußen- und innenecken und seitlichen bzw. schrägen Anschlüssen.**

36.19 35A **Herstellen Abdeckung Lüftungsgitter b.8cm** m

Abdeckung Lüftungsgitter.

Gitterbreite bis 8 cm.

36.19 35B **Herstellen Abdeckung Lüftungsgitter ü.8-15cm** m

Abdeckung Lüftungsgitter.

Gitterbreite über 8 bis 15 cm.

36.19 35C **Herstellen Gebäude-Außenecke stumpf gestoßen** m

Gebäude-Außenecke, stumpf gestoßen, unter Berücksichtigung erhöhter Windkräfte.

36.19 35D **Herstellen Gebäude-Außenecke Gehrung** m

Gebäude-Außenecke, auf Gehrung geschnitten, unter Berücksichtigung erhöhter Windkräfte.

36.19 35E **Herstellen Gebäude-Innenecke stumpf gestoßen** m

Gebäude-Innenecke, stumpf gestoßen, Berücksichtigung erhöhter Windkräfte.

36.19 35F **Herstellen Gebäude-Innenecke Gehrung** m

Gebäude-Innenecke, auf Gehrung geschnitten, Berücksichtigung erhöhter Windkräfte.

36.19 35G **Herstellen Unterkonstruktion Fensterbank** m

Unterkonstruktion für die Montage einer Fensterbank.

Skizze:

36.19 35H	Herstellen seitlicher Anschluss stumpf gestoßen	m
	Seitlicher Anschluss an Gebäudeteile, stumpf gestoßen, ohne vorgehängte Fassade (seitlicher Wandanschluss).	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.19 35I	Herstellen schräger Abschluss	m
	Schräger Abschluss.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.19 35J	Herstellen Fensterleibung	m
	Beschreibung:	
	Skizze (z.B. Detailplan):	
	LB-Version: 23	
36.19 37	Aufzahlung (Az) auf Fassadenneigungen als Untersicht über 15° zur Vertikalen.	
36.19 37A	Az Fassadenschalung f.ü.15-45°Neigung	m²
	Für die Erschwernisse bei der Montage von Fassadenschalungen mit einer Neigung über 15° bis 45° zur Vertikalen.	
	Betrifft Positionen:	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.19 37B	Az Fassadenschalung f.ü.45-90°Neigung	m²
	Für die Erschwernisse bei der Montage von Fassadenschalungen mit einer Neigung über 45° bis 90° zur Vertikalen.	
	Betrifft Positionen:	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.19 37E	Az Fassadenlattung f.ü.15-45°Neigung	m²
	Für die Erschwernisse bei der Montage von Fassadenlattungen mit einer Neigung über 15° bis 45° zur Vertikalen.	
	Betrifft Positionen:	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.19 37F	Az Fassadenlattung f.ü.45-90°Neigung	m²
	Für die Erschwernisse bei der Montage von Fassadenlattungen mit einer Neigung über 45° bis 90° zur Vertikalen.	
	Betrifft Positionen:	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.19 37H	Az Insektenschutzbahn f.ü.15-45°Neigung	m²
	Für die Erschwernisse bei der Montage von Insektenschutzbahnen mit einer Neigung über 15° bis 45° zur Vertikalen.	
	Betrifft Positionen:	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.19 37I	Az Insektenschutzbahn f.ü.45-90°Neigung	m²
	Für die Erschwernisse bei der Montage von Insektenschutzbahnen mit einer Neigung über 45° bis 90° zur Vertikalen.	
	Betrifft Positionen:	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.19 37L	Az Winddichtbahn f.ü.15-45°Neigung	m²
	Für die Erschwernisse bei der Montage von Winddichtbahnen mit einer Neigung über 15° bis 45° zur Vertikalen.	
	Betrifft Positionen:	
	LB-Version: 23	

36.19 37M Az Winddichtbahn f.ü.45-90°Neigung **m²**
Für die Erschwernisse bei der Montage von Winddichtbahnen mit einer Neigung über 45° bis 90° zur Vertikalen.
Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.19 55 Aufzählung (Az) auf Fassaden für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

36.19 55A Az Fassade f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 **Stk**

36.19 55C Az Fassade f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 **Stk**
Durchmesser über 300 mm:

36.19 55D Az Fassade f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 **Stk**

36.19 55F Az Fassade f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 **Stk**

36.20 Rohbauelement Holzmassivdecke Brettsperrholz

Im Folgenden sind Rohbauelemente als Geschoßdecke oder tragende Dachkonstruktion als Gesamtaufbau beschrieben.

1. Abmessungen:

Die angegebene Gesamtdicke kann bei zumindest gleich bleibenden statischen Eigenschaften, bis zu 10 mm abweichen.

Der Aufbau einer Holzmassivdecke ist mit Lagendicken (längs[l]-quer[w]-längs[l],...,...) in mm beschrieben.

2. Stoßausbildung:

Die Stoßausbildung erfolgt stumpf, mit einer Stoßdeckung durch eine eingelassene Decklage, ca. 25 x 100 mm, Falzbrett aus Holzwerkstoffplatte, einschließlich Verbund gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die Mindestanzahl der Verbindungsmittel für die Deckenverschraubung gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Bei geneigter Verlegung ist die Ausbildung der Verbindung der Elemente untereinander sowie mit dem Bauwerk zu planen und in eigenen Positionen, unter Angabe der erforderlichen Verbindungsmittel, auszuschreiben.

Bei Elementen mit Breiten über 2,4 m werden Stöße ausgeführt. Diese sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung sind mit der Position 36.20 45 zu erfassen.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung im Kommentar bezüglich erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung

Entfall: "Als größte Abmessungen der einzelnen Elemente gelten 13 m x 2,4 m."

36.20 01 Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP) unter Angaben der Anzahl der Lagen und der Dicke.
Im Positionsstichwort sind die Dicke (d) und die Anzahl der Lagen angegeben.

36.20 01A Holzmassivdecke BSP 10cm 3-lagig **m²**
Aufbau (30-40-30)

36.20 01B Holzmassivdecke BSP 10cm 5-lagig **m²**
Aufbau (20-20-20-20-20)

LB-Version: 23

36.20 01C Holzmassivdecke BSP 12cm 3-lagig **m²**
Aufbau (40-40-40)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 362001B

36.20 01D Holzmassivdecke BSP 12cm 5-lagig **m²**
Aufbau (30-20-20-20-30)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 362001C

LGPoSNr.

Positionsstichwort

Änderung: Die Positionsnummer 362001C aus der HB-022 wurde auf 362001D verschoben.

36.20 01E Holzmassivdecke BSP 14cm 5-lagig m²
 Aufbau (40-20-20-20-40)

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362001D
 Änderung: Die Positionsnummer 362001D aus der HB-022 wurde auf 362001E verschoben.

36.20 01F Holzmassivdecke BSP 16cm 5-lagig m²
 Aufbau (40-20-40-20-40)

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362001E
 Änderung: Die Positionsnummer 362001E aus der HB-022 wurde auf 362001F verschoben.

36.20 01G Holzmassivdecke BSP 18cm 5-lagig m²
 Aufbau (40-30-40-30-40)

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362001F
 Änderung: Die Positionsnummer 362001F aus der HB-022 wurde auf 362001G verschoben.

36.20 01H Holzmassivdecke BSP 20cm 5-lagig m²
 Aufbau (40-40-40-40-40) .

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362001G
 Änderung: Die Positionsnummer 362001G aus der HB-022 wurde auf 362001H verschoben.

36.20 01I Holzmassivdecke BSP 22cm 7-lagig m²
 Aufbau (60-30-40-30-60)

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362001H
 Änderung: Die Positionsnummer 362001H aus der HB-022 wurde auf 362001I verschoben.

36.20 01J Holzmassivdecke BSP 24cm 7-lagig m²
 Aufbau (80-20-40-20-80)

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362001I
 Änderung: Die Positionsnummer 362001I aus der HB-022 wurde auf 362001J verschoben.

36.20 01K Holzmassivdecke BSP 26cm 7-lagig m²
 Aufbau (80-30-40-30-80)

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362001J
 Änderung: Die Positionsnummer 362001J aus der HB-022 wurde auf 362001K verschoben.

36.20 02 Holzmassivdecke Brettsperrholz unter Angabe der Anzahl der Lagen und der Dicke.

36.20 02X Holzmassivdecke BSP m²

Brettsperrholzdecke d in cm:

Aufbau der Lagen:

Festigkeitsklasse des Ausgangsmaterials nach ÖNORM EN 338:

Holzart der äußeren Lage:

Holzart der inneren Lage:

E0, mean des Ausgangsmaterials:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362002A
 Änderung: Die Positionsnummer 362002A aus der HB-022 wurde auf 362002X verschoben.

36.20 30 Aufzählung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP) für eine geneigte Verlegung, einschließlich Ausführung nicht rechtwinkliger, als Gerade ausgebildeter, geneigter Stirnseiten.

Im Positionsstichwort ist die Neigung (°) angegeben.

36.20 30B Az Holzmassivdecke BSP f.geneigte Verlegung ü.5-20° m²

36.20 30C Az Holzmassivdecke BSP f.geneigte Verlegung ü.20-45° m²

36.20 30D	Az Holzmassivdecke BSP f.geneigte Verlegung ü.45-75°	m²
	<i>Kommentar:</i> Deckenelemente mit einer Neigung über 75° sind als Wandelemente auszuschreiben und abzurechnen.	
36.20 31	Besondere Ausbildungen bei Holzmassivdecke Brettsper Holz (BSP).	
36.20 31A	Holzmassivdecke BSP m.geneigter Stirnseite ü.0-45°	m
	Nicht rechtwinkelige, als Gerade ausgebildete Stirnseiten, über 0° bis 45° normal zur Plattenebene.	
36.20 35	Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsper Holz (BSP).	
36.20 35A	Az Holzmassivdecke BSP f.Oberflächenqualität 2 einseitig	m²
	Für die einseitige Ausführung der Oberfläche in Oberflächenqualität 2. Abgerechnet wird die Deckenfläche.	
36.20 35B	Az Holzmassivdecke BSP f.Oberflächenqualität 2 beidseitig	m²
	Für die beidseitige Ausführung der Oberflächenqualität 2. Abgerechnet wird die Deckenfläche.	
36.20 35C	Az Holzmassivdecke BSP f.Decklage Decke	m²
	Für die Ausführung der Decklage der Decke in einer anderen Holzart. Abgerechnet je Decklage. Holzart:	
36.20 35D	Az Holzmassivdecke BSP f.Oberflächenqualität 3 einseitig	m²
	Für die einseitige Ausführung der Oberfläche in Oberflächenqualität 3. Abgerechnet wird die Deckenfläche.	
36.20 35E	Az Holzmassivdecke BSP f.Oberflächenqualität 3 beidseitig	m²
	Für die beidseitige Ausführung der Oberflächenqualität 3. Abgerechnet wird die Deckenfläche.	
36.20 40	Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsper Holz (BSP).	
	Abgerechnet wird die Deckenfläche.	
36.20 40E	Az Holzmassivdecke BSP f.Stoßverbindung/Stufenfalz	m²
	Für Stoßausbildung mit Stufenfalz. <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Der Folgetext wurde verändert: Alt: Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsper Holz (BSP) mit Stufenfalz für besondere Verbindungen. Neu: Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsper Holz (BSP). Der Folgetext wurde verändert: Alt: Für Stoßausbildung: Neu: Für Stoßausbildung mit Stufenfalz.	
36.20 40F	Az Holzmassivdecke BSP f.besondere Verbindung	m²
	Für besondere Verbindung. Ausführung: <i>LB-Version: 23</i>	
36.20 43	Besondere Ausbildungen bei Holzmassivdecke Brettsper Holz (BSP).	
36.20 43F	Holzmassivdecke BSP Einlegen von Fugenbänder	m
	Einlegen von Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit.	
36.20 43G	Holzmassivdecke BSP Schallentkopplung	m

Maßnahme zur Schalldämmung bei Bauteilanschlüssen.

Maßnahme:

36.20 45 Aufzählung (Az) auf die Wandverschraubung bei erhöhter Anforderung, über die Mindest-Wandverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K10 hinaus.

36.20 45A **Az Deckenverschr.bei erhöhter Anf.BSP-Element-BSP-Element** **m**

Von BSP-Element zu BSP-Element.

Deckenverschraubung Element-Element:

Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3):

Abstand e:

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Erhöhte Anforderung bei Holzmassivdecken Brettsper Holz (BSP) an die Deckenverschraubung über die Mindest-Deckenverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K.10 hinaus.

Neu: Aufzählung (Az) auf die Wandverschraubung bei erhöhter Anforderung, über die Mindest-Wandverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K10 hinaus.

Der Folgetext wurde verändert:

Alt:

Deckenverschraubung Element-Element:

Abstand e:

Nenn Durchmesser d:

Neu:

Von BSP-Element zu BSP-Element.

Deckenverschraubung Element-Element:

Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3):

Abstand e:

36.20 45B **Az Deckenverschr.bei erhöhter Anf.BSP-Element-Auflager** **m**

Von BSP-Element zum Auflager.

Material Auflager:

Deckenverschraubung Element-Auflager:

Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3):

Abstand e:

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Alt: Erhöhte Anforderung bei Holzmassivdecken Brettsper Holz (BSP) an die Deckenverschraubung über die Mindest-Deckenverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K.10 hinaus.

Neu: Aufzählung (Az) auf die Wandverschraubung bei erhöhter Anforderung, über die Mindest-Wandverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K10 hinaus.

Der Folgetext wurde verändert:

Alt: Deckenverschraubung Element-Auflager:

Abstand e:

Nenn Durchmesser d:

Neu: Von BSP-Element zum Auflager.

Material Auflager:

Deckenverschraubung Element-Auflager:

Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3):

Abstand e:

36.20 52 Im Werk hergestellte Installationsschlitz und Dosenbohrungen für Holzmassivdecken Brettsper Holz (BSP).

36.20 52A **Holzmassivdecke BSP Installationsschl.offen (werkss.)** **m**

Offener Installationskanal.

Größte Breite bis:

Größte Tiefe bis:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.20 52B	Holzmassivdecke BSP Installationsschl.geschl.(werkss.) Geschlossener Installationskanal. Größter Breite bis: Größte Tiefe bis: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
36.20 52C	Holzmassivdecke BSP Installationsschl.Dosenbohrung (werkss.) Dosenbohrungen. Größter lichter Querschnitt: Größte Tiefe: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
36.20 55	Aufzählung (Az) auf Holzmassivdecke Brettsperrholz (D/BSP) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.	
36.20 55A	Az D/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300	Stk
36.20 55C	Az D/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Durchmesser über 300 mm:	Stk
36.20 55D	Az D/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2	Stk
36.20 55F	Az D/BSP f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2	Stk
36.21	Rohbauelement Holzmassivdecke Brettschichtholz Im Folgenden sind Rohbauelemente als Geschoßdecke oder tragende Dachkonstruktion als Gesamtaufbau beschrieben. 1. Stoßausbildung: Die Stoßausbildung erfolgt stumpf mit einer Stoßdeckung ca. 25 x 100 mm durch eine eingelassene Decklage, Falzbrett aus Holzwerkstoffplatte, einschließlich Verbund gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10. 2. Einkalkulierte Leistungen: Die Mindestanzahl der Verbindungsmittel für die Deckenverschraubung ist entsprechend den Vorgaben für Brettsperrholz gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015, Anhang K 10 in die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Kommentar:</i> <i>Bei geneigter Verlegung ist die Ausbildung der Verbindung der Elemente untereinander sowie mit dem Bauwerk zu planen und in eigenen Positionen, unter Angabe der erforderlichen Verbindungsmittel, auszuschreiben.</i> <i>Erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung sind mit der Position 36.21 45 zu erfassen.</i> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Ergänzung im Kommentar bezüglich erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung	
36.21 01	Holzmassivdecke Brettschichtholz (BSH). Im Positionsstichwort ist die Dicke (d) angegeben.	
36.21 01A	Holzmassivdecke BSH 10cm	m²
36.21 01B	Holzmassivdecke BSH 12cm	m²
36.21 01D	Holzmassivdecke BSH 14cm	m²
36.21 01E	Holzmassivdecke BSH 16cm	m²
36.21 01F	Holzmassivdecke BSH 18cm	m²
36.21 01G	Holzmassivdecke BSH 20cm	m²
36.21 01H	Holzmassivdecke BSH 22cm	m²
36.21 02	Holzmassivdecke Brettschichtholz (BSH) unter Angabe der Anzahl der Lagen und der Dicke.	

36.21 02A	Holzmassivdecke BSH	m²
	Brettschichtholz wand d in cm:	
	Festigkeitsklasse des Ausgangsmaterials nach ÖNORM EN 338:	
	Holzart:	
36.21 30	Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettschichtholz (BSH) für eine geneigte Verlegung, einschließlich Ausführung nicht rechtwinkliger, als Gerade ausgebildeter, geneigter Stirnseiten. Im Positionsstichwort ist die Neigung (°) angegeben.	
36.21 30B	Az Holzmassivdecke BSH f.geneigte Verlegung ü.5-20°	m²
36.21 30C	Az Holzmassivdecke BSH f.geneigte Verlegung ü.20-45°	m²
36.21 30D	Az Holzmassivdecke BSH f.geneigte Verlegung ü.45-75°	m²
	<u>Kommentar:</u> Deckenelemente mit einer Neigung über 75° sind als Wandelemente auszuschriften und abzurechnen.	
36.21 31	Besondere Ausbildungen bei Holzmassivdecke Brettschichtholz (BSH).	
36.21 31A	Holzmassivdecke BSH m.geneigter Stirnseite ü.0-45°	m
	Nicht rechtwinkelige, als Gerade ausgebildete Stirnseiten, über 0° bis 45° normal zur Plattenebene.	
36.21 36	Untersicht für Holzmassivdecke (BSH). Abgerechnet wird die Deckenfläche.	
36.21 36B	Untersicht f.Holzmassivdecke BSH	m²
	Holzart:	
	Dimension:	
	<u>Kommentar:</u> Als Untersicht ist eine auf die Untersicht der Holzmassivdecke BSH aufgebrachte Deckenuntersicht zu verstehen.	
36.21 40	Aufzahlung (Az) auf Holzmassivdecke Brettschichtholz (BSH) für besondere Verbindungen. Abgerechnet wird die Deckenfläche.	
36.21 40E	Az Holzmassivdecke BSH f.Stoßausbildung	m²
	Für Stoßausbildung (gemäß Skizze):	
	<u>Kommentar:</u> Zur Ausbildung des Deckenstoßes stehen mehrere Möglichkeiten wie Nut/Feder, Stufenfalz und Falzbrett zur Verfügung.	
	LB-Version: 23	
36.21 43	Besondere Ausbildungen bei Holzmassivdecke Brettschichtholz (BSH).	
36.21 43F	Holzmassivdecke BSH Einlegen von Fugenbänder	m
	Einlegen von Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit.	
36.21 43G	Holzmassivdecke BSH Schallentkopplung	m
	Maßnahme zur Schalldämmung bei Bauteilanschlüssen.	
	Maßnahme:	
36.21 45	Aufzahlung (Az) auf die Wandverschraubung bei erhöhter Anforderung, über die Mindest-Wandverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K10 hinaus.	
36.21 45A	Az Deckenverschr.bei erhöhter Anf.BSH-Element-BSH-Element	m
	Von BSH-Element zu BSH-Element.	
	Deckenverschraubung Element-Element:	
	Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3):	
	Abstand e:	
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert

Änderung: Alt: Erhöhte Anforderung bei Holzmassivdecken Brettschichtholz (BSH) an die Deckenverschraubung über die Mindest-Deckenverschraubung hinaus.
 Neu: Aufzählung (Az) auf die Wandverschraubung bei erhöhter Anforderung, über die Mindest-Wandverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K10 hinaus.
 Der Folgetext wurde verändert:
 Alt:
 Deckenverschraubung Element-Element: _____
 Abstand e: _____
 Nenndurchmesser d: _____
 Neu:
 Von BSH-Element zu BSH-Element.
 Deckenverschraubung Element-Element: _____
 Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3): _____
 Abstand e: _____

36.21 45B Az Deckenverschr.bei erhöhter Anf.BSH-Element-Auflager m

Von BSH-Element zum Auflager.

Material Auflager: _____

Deckenverschraubung Element-Auflager: _____

Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3): _____

Abstand e: _____

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Alt: Erhöhte Anforderung bei Holzmassivdecken Brettschichtholz (BSH) an die Deckenverschraubung über die Mindest-Deckenverschraubung hinaus.
 Neu: Aufzählung (Az) auf die Wandverschraubung bei erhöhter Anforderung, über die Mindest-Wandverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K10 hinaus.
 Der Folgetext wurde verändert:
 Alt:
 Deckenverschraubung Element-Auflager: _____
 Abstand e: _____
 Nenndurchmesser d: _____
 Neu:
 Von BSH-Element zum Auflager.
 Material Auflager: _____
 Deckenverschraubung Element-Auflager: _____
 Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3): _____
 Abstand e: _____

36.21 52 Im Werk hergestellte Installationsschlitz und Dosenbohrungen für Holzmassivdecken Brettschichtholz (BSH).

36.21 52A Holzmassivdecke BSH Installationsschl.offen (werkss.) m

Offener Installationskanal.

Größter Breite bis: _____

Größte Tiefe bis: _____

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.21 52B Holzmassivdecke BSH Installationsschl.geschl.(werkss.) m

Geschlossener Installationskanal.

Größter Breite bis: _____

Größte Tiefe bis: _____

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.21 52C Holzmassivdecke BSH Installationsschl.Dosenbohrung (werkss.) Stk

Dosenbohrungen.

Größter lichter Querschnitt: _____

Größte Tiefe: _____

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

36.21 55	Aufzählung (Az) auf Holzmassivdecke Brettschichtholz (D/BSH) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m ²) angegeben.	
36.21 55A	Az D/BSH f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300	Stk
36.21 55C	Az D/BSH f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Durchmesser über 300 mm:	Stk
36.21 55D	Az D/BSH f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2	Stk
36.21 55F	Az D/BSH f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2	Stk
36.22	Holzbalkendecke Soweit nicht anders angegeben, wird die Art der Holzverbindungen vom Auftragnehmer festgelegt. <i>Kommentar:</i> <i>Ausführung der Auflager mit Elastomer - Gummilager bewehrt oder unbewehrt sind frei zu formulieren.</i> <i>Die Positionen gemäß 36.22.61A-C für Verbindungsmittel entsprechend dem Verschraubungstyp gemäß ÖNORM. Größere Längen und Durchmesser sind mit der Position 36.22.61X zu erfassen.</i> <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Ergänzung im Kommentar bezüglich Positionen für Verbindungsmittel.	
36.22 01	Holzbalkendecke aus Kanthölzern verlegt in vorhandene Auflager, einschließlich der Unterlagen und des Schutzes gegen Feuchtigkeit. auf/zwischen der Holzunterkonstruktion Abgerechnet wird die Fläche der Untersicht ohne Wandputz (Rohbaumaß).	
36.22 01A	Holzbalkenlage auf Holzkonstruktion Dimension: Achsabstand:	m²
36.22 01B	Holzbalkenlage zwischen Holzkonstruktionen Dimension: Achsabstand:	m²
36.22 03	Holzbalkendecke aus Kanthölzern verlegt in vorhandene Auflager, einschließlich der Unterlagen und des Schutzes gegen Feuchtigkeit. auf/zwischen der Betonunterkonstruktion Abgerechnet wird die Fläche der Untersicht ohne Wandputz (Rohbaumaß).	
36.22 03A	Holzbalkendecke auf Betonunterkonstruktion Lichte Weite: Dimension: Achsabstand:	m²
36.22 03B	Holzbalkendecke zwischen Betonkonstruktion Lichte Weite: Dimension: Achsabstand:	m²
36.22 05	Holzbalkendecke aus Kanthölzern verlegt in vorhandene Auflager, einschließlich der Unterlagen und des Schutzes gegen Feuchtigkeit. auf/zwischen der Stahlunterkonstruktion Abgerechnet wird die Fläche der Untersicht ohne Wandputz (Rohbaumaß).	
36.22 05A	Holzbalkendecke auf Stahlträgern	m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Lichte Weite:

Dimension:

Achsabstand:

36.22 05B Holzbalkendecke zwischen Stahlträgern m²

Lichte Weite:

Dimension:

Achsabstand:

36.22 11 Aufzahlung (Az) auf Holzbalkendecke (HB) Vollholz (VH).

36.22 11C Az HB VH f.Holzart m²

Für Holzart Fichte/Tanne auf:

36.22 12 Aufzahlung (Az) auf Holzbalkendecke (HB) Vollholz (VH), C24 für eine höhere Festigkeitsklasse.
Im Positionsstichwort ist die höhere Festigkeitsklasse angegeben.

36.22 12C Az HB VH C24 f.höhere Festigkeitsklasse m²

36.22 15 Aufzahlung (Az) auf Holzbalkendecke (HB) Vollholz (VH).

36.22 15A Az HB VH f.Oberflächenqualität 2 m²

Für Oberflächenqualität 2.

36.22 15C Az HB VH f.Oberfläche gehobelt m²

Für Oberfläche von sägerau auf gehobelt.

36.22 15D Az HB VH f.Oberfläche geschliffen m²

Für Oberfläche sägerau auf geschliffen.

36.22 18 Aufzahlung (Az) auf Holzbalkendecke (HB) Vollholz (VH) für Einschnittart und sonstige Besonderheiten des Querschnitts im sichtbaren Bereich.

Kommentar:

Qualitätsrichtlinie für Hobelwaren (Herausgeber: Verband der Europäischen Hobelindustrie):

- Kernfrei (markröhrenfrei, herzfrei): Das Brett ist über die gesamte Länge und über den gesamten Querschnitt frei von Kernröhre.
- Kerngetrennt (markdurchschnitten, herzgetrennt): Der verläuft im äußeren Viertel des Querschnitts und kann an der Oberfläche des Holzes sichtbar sein (Streifmark). Der Kern muss nicht zwingend auf der ganzen Länge durchschnitten sein.
- Kernröhre (Kern, Mark, Markröhre, Herz): Ist die nicht verholzte, von der Wurzel bis zum Wipfel durchlaufend von den ersten Jahrringen umgebende Röhre.

36.22 18A Az HB VH f.Einschnittart kerngetrennt m²

Einschnittart kerngetrennt.

36.22 18B Az HB VH f.Einschnittart kerngetrennt u.scharfkantig m²

Einschnittart kerngetrennt und scharfkantig.

36.22 18C Az HB VH f.Einschnittart scharfkantig m²

Einschnittart scharfkantig.

36.22 18D Az HB VH f.Einschnittart kernfrei m²

Einschnittart kernfrei (markröhrenfrei).

36.22 18E Az HB VH f.Einschnittart kernfrei u.scharfkantig m²

Einschnittart kernfrei (markröhrenfrei) und scharfkantig.

36.22 20 Aufzahlung (Az) auf Holzbalkendecke (HB) Vollholz (VH).

36.22 20A Az HB VH f.Konstruktionsvollholz ü.6m m²

Für Konstruktionsvollholz (keilverzinkt) bei Längen über 6 m.

36.22 22 Aufzahlung (Az) auf Holzbalkendecke (HB) auf Vollholz (VH).

36.22 22F	Az HB VH f.Brettschichtholz (BSH) Für Brettschichtholz (BSH). Oberflächenqualität: Festigkeitsklasse: Holzart:	m²
36.22 30	Wechsel und Wechsellausbildung in der Dimension der Balkenlage.	
36.22 30A	Wechsellausbildung Befestigungsmittel sichtbar Herstellen einer Wechsellausbildung mit sichtbaren Befestigungsmitteln.	m
36.22 30B	Wechsellausbildung Befestigungsmittel verdeckt Herstellen einer Wechsellausbildung mit verdeckten Befestigungsmitteln.	m
36.22 55	Aufzählung (Az) auf Holzbalkendecken (HB) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchföhrung (m ²) angegeben.	
36.22 55A	Az HB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300	Stk
36.22 55C	Az HB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Durchmesser über 300 mm:	Stk
36.22 55D	Az HB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2	Stk
36.22 55F	Az HB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2	Stk
36.22 61	Statisch tragende Verbindungsmittel für Holzbalkendecken. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben)	
36.22 61A	Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben 6-8mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 60 bis 300 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.22 61B	Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 8-10mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 100 bis 400 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.22 61C	Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben ü. 10-14mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: 200 bis 500 mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m
36.22 61X	Holzbalkendecke Voll-u.Teilgewindeschrauben: mm Voll- und Teilgewindeschrauben. Länge: bis mm Anzahl der Verbindungsmittel pro Laufmeter: Stück <i>LB-Version: 23</i>	m

36.23 Rohbauelement Rippenplattendecke BSP-BSH

Ein Rippenplattelement besteht aus einer Platte aus BSP und Rippen aus BSH. Der Verbund wird durch eine entsprechende statisch wirksame Verklebung (Blockverklebung) hergestellt.

1. Abmessungen:

Die angegebene Gesamtdicke kann bei zumindest gleich bleibenden statischen Eigenschaften, bis zu 10 mm abweichen.

Als größte Abmessungen der einzelnen Elemente gelten 13 m x 2,4 m.

Der Aufbau einer Rippenplattendecke ist mit Lagendicken (längs[l]-quer[w]-längs[l],.....) in mm beschrieben.

2. Stoßausbildung:

Die Stoßausbildung ca. 25 x 100 mm erfolgt stumpf, mit einer Stoßdeckung durch eine eingelassene Decklage, Falzbrett aus Holzwerkstoffplatte, einschließlich Verbund gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die Mindestanzahl der Verbindungsmittel für die Deckenverschraubung gemäß ÖNORM B 1995-1-1:2015 Anhang K.10 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Bei Elementen mit Breiten über 2,4 m werden Stöße ausgeführt. Diese sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung sind mit der Position 36.23 15 zu erfassen.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung im Kommentar bezüglich erhöhte Anforderungen an die Wandverschraubung

36.23 01 Rippenplattendecke Brettspertholz (BSP) - Brettschichtholz (BSH).

36.23 01A Rippenplattendecke BSP-BSH **m²**

Dicke Platte Brettspertholz (BSP) (mm):

Aufbau (l-w-l-) mm:

Breite Rippen Brettschichtholz (BSH):

Höhe (h):

Abstand (e):

Oberflächenqualität Rippe (z.B. Oberflächenqualität 2, geschliffen):

Oberflächenqualität Platte (z.B. Oberflächenqualität 3):

LB-Version: 23

Geändert

36.23 05 Aufzahlung (Az) auf Rippenplattendecke Brettspertholz (BSP) - Brettschichtholz (BSH) für eine geneigte Verlegung, einschließlich Ausführung nicht rechtwinkliger, als Gerade ausgebildeter, geneigter Stirnseiten. Im Positionsstichwort ist die Neigung (°) angegeben.

36.23 05B Az Rippenplattendecke f.geneigte Verlegung ü.5-20° **m²**

36.23 05C Az Rippenplattendecke f.geneigte Verlegung ü.20-45° **m²**

36.23 05D Az Rippenplattendecke f.geneigte Verlegung ü.45-75° **m²**

Kommentar:

Deckenelemente mit einer Neigung über 75° sind als Wandelemente auszuscheiden und abzurechnen.

36.23 06 Besondere Ausbildungen bei Rippenplattendecke Brettspertholz (BSP) - Brettschichtholz (BSH).

36.23 06A Rippenplattendecke m.geneigter Stirnseite ü.0-45° **m**

Nicht rechtwinkelige, als Gerade ausgebildete Stirnseiten, über 0° bis 45° normal zur Plattenebene.

36.23 11 Untersicht für Rippenplattendecke Brettspertholz (BSP) - Brettschichtholz (BSH).

Abgerechnet wird die Deckenfläche.

36.23 11C Untersicht Decke f.Rippenplattendecke **m²**

Holzart:

Dimension:

Kommentar:

Als Untersicht ist eine auf die Untersicht der Rippenplattendecke aufgebrachte Platte zur Herstellung einer ebenen Deckenuntersicht zu verstehen.

36.23 12 Aufzählung (Az) auf Rippenplattendecke Brettsper Holz (BSP) - Brettschichholz (BSH).
Abgerechnet wird die Deckenfläche.

36.23 12E Az Rippenplattendecke f.Stoßausbildung/Stufenfalz **m²**

Für Stoßausbildung mit Stufenfalz.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Alt: Aufzählung (Az) auf Rippenplattendecke Brettsper Holz (BSP) - Brettschichholz (BSH) mit Stufenfalz für besondere Verbindungen.

Neu: Aufzählung (Az) auf Rippenplattendecke Brettsper Holz (BSP) - Brettschichholz (BSH).

Abgerechnet wird die Deckenfläche.

Der Folgetext wurde verändert:

Alt: Als Stoßausbildung mit Stufenfalz, Überlappung bis 6 cm.

Neu: Für Stoßausbildung mit Stufenfalz.

36.23 12F Az Rippenplattendecke f.besondere Verbindung **m²**

Für eine besondere Verbindung.

Ausführung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.23 13 Besondere Ausbildungen bei Rippenplattendecke Brettsper Holz (BSP) - Brettschichholz (BSH).

36.23 13F Rippenplattendecke Einlegen von Fugenbänder **m**

Einlegen von Fugenbändern zur Herstellung der Luftdichtheit.

36.23 13G Rippenplattendecke Schallentkopplung **m**

Maßnahme zur Schalldämmung bei Bauteilanschlüssen.

Maßnahme:

36.23 15 Aufzählung (Az) auf die Wandverschraubung bei erhöhter Anforderung,
über die Mindest-Wandverschraubung gemäß ON B 1995-1-1:2015 Anhang K10 hinaus.

36.23 15A Az D.-Verschr.bei erhöhter Anf.Rippenpl.D Element/Element **m**

Von Element zu Element.

Deckenverschraubung Element-Element:

Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3):

Abstand e:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.23 15B Az D.-Verschr.bei erhöhter Anf.Rippenpl.D Element/Auflager **m**

Von Element zum Auflager.

Material Auflager:

Deckenverschraubung Element-Auflager:

Verschraubungstyp gemäß ÖNORM (Typ 1, 2, 3):

Abstand e:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.23 22 Im Werk hergestellte Installationsschlitz und Dosenbohrungen für Rippenplattendecke Brettsper Holz (BSP) - Brettschichholz (BSH).

36.23 22A Rippenplattendecke Installationsschl.offen (werkss.) **m**

Offener Installationskanal.

Größter Breite bis:

Größte Tiefe bis:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.23 22B Rippenplattendecke Installationsschl.geschl.(werkss.) **m**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Geschlossener Installationskanal.

Größter Breite bis:

Größte Tiefe bis:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.23 22C Rippenplattendecke Installationsschl.Dosenbohrung (werkss.) Stk

Dosenbohrungen.

Größter lichter Querschnitt:

Größte Tiefe:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.23 55 Aufzählung (Az) auf Rippenplattendecke Brettsper Holz (BSP) - Brettschich Holz (BSH) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

36.23 55A Az D/BSP-BSH f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 Stk

36.23 55C Az D/BSP-BSH f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Stk

Durchmesser über 300 mm:

36.23 55D Az D/BSP-BSH f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 Stk

36.23 55F Az D/BSP-B f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 Stk

36.24 Holz-Beton-Verbunddecken (HBV)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionspläne werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORMen B2110 und B2215) in die Einheitspreise einkalkuliert:

2.1 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 Unterstellungen

Unterstellungen und notwendige Aussteifungen während der Montage sind für die angegebene Ausführung, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3. Reinigen vor Betonage

3. Definitionen:

3.1 Höhen:

Leistungen mit Höhen über 3,2m sind frei zu formulieren.

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Gesamtkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Balkendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Gesamtkörpers (= Untersicht) gemessen.

3.2 Stahlgewichte:

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

3.3 Bewehrungen / Anschlussbewehrungen:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm

mit einer Werklänge von höchstens 14 m und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

Die angegebene Stab-/Mattenbewehrung in den Betondecken ist gesondert auszuschreiben und wird gesondert vergütet.

Etwaige Anschlussbewehrungen aus Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (vorher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

3.4 Überhöhung von Holz-Beton-Verbunddecken:

Alle Bauteile bzw. Deckenelemente sind ohne Überhöhung ausgeführt.

4. Arten der HBV-Deckenelemente:

4.1 Ausführung **FT-Decke als ein Gesamtfertigteil** im Werk: Das nachfolgend beschriebene Holz-Beton-Verbund-Deckenbauteil wird als gesamtes Fertigteil (Kombination aus Brettsperrholz und Aufbeton) im Werk gänzlich vorgefertigt, als Gesamtelement auf die Baustelle geliefert und als Ganzes in einem Hub versetzt.

4.2 Ausführung **HFT-Deckenelement als Halbfertigteil oder Schicht**. Das nachfolgend beschriebene Holz-Beton-Verbund-Deckenbauteil besteht aus einem oder zwei Halbfertigteilen, welche teilweise im Werk vorgefertigt werden, und auf der Baustelle zusammengefügt werden. Die werkseitig erstellten Halbfertigteile (BSP oder BSH) sind mit Betonfertigteilen oder mit Ortbeton kombinierbar.

5. Technische Eigenschaften im HBV-Deckenelement:

5.1 Ergänzende Eigenschaften von Holzbauteilen:

5.1.1 Brettstapelholz: Unter Brettstapelholz werden mechanisch (z.B. gedübelt oder genagelt), verbundene, parallel angeordnete Brettlamellen mit vertikaler Aneinanderreihung verstanden. Es wird Brettstapelholz mit der Festigkeitsklasse C 24 verwendet.

5.1.2 Die angegebene Gesamtdicke kann bei BSH oder BSP und zumindest gleich bleibenden statischen Eigenschaften bis zu 10 mm abweichen.

5.1.3 Für BSP-Platten gilt der Aufbau einer Holzmassivplatte ist mit Lagendicken (längs[l]-quer[w]-längs[l],...,...) in mm beschrieben.

5.1.4 Oberflächenqualität:

Die Oberflächen für BSP und BSH werden gemäß ÖNORM B 2215 ausgeführt.

5.2 Eigenschaften von Betonbauteilen

5.2.1 Betonbauteil (Betonspiegel hergestellt als werkseitiger Aufbeton auf BSP oder BSH). Größtes Schwindmaß von 0,5 Promille.

6. Verbund Holzbauteil und Beton

Die kraftschlüssige/schubsteife Verbindung ist zwischen dem Holzbauteil (Holzmassivbau oder Holzbalken) und dem Betonbauteil herzustellen. Die Größen/Abmessungen bzw. Ausbildung der Verbindungsmittel erfolgt nach statischer Erfordernis.

7. Verbindung zwischen HBV-Elementen

7.1 bei HBV Holzmassivdecken gilt:

Die Stoßausbildung erfolgt stumpf mit einer Stoßdeckung durch eine Decklage zwischen den beiden Betonspiegeln (Aufbeton auf BSP), ca. 25 x 100 mm, Decklage aus Holzwerkstoffplatte, einschließlich Verbund gemäß ÖNORM B 1995-1-1 Anhang K.10.

7.2 bei HBV Holzbalkendecken gilt:

Die Balken aneinander liegender Fertigteile oder Halbfertigteile sind miteinander über Verbindungsmittel zu verbinden.

Kommentar:

Struktur / Aufbau der Unterleistungsgruppe:

Diese ULG ist strukturell nach folgenden Gesichtspunkten aufgebaut:

- FT-HBV-Holzmassivdecken
- FT-HBV-Holzbalkendecken
- Halbfertigteil (HFT)-HBV-Holzmassivdecken
- Halbfertigteil (HFT)-HBV-Holzbalkendecken
- Beton (FT)
- Holz (FT)
- Verbindungsmittel, Abdichtungen am Rand, Fugenverbund

Eine Durchführung der Prüf- und Dokumentationspflicht gerade im Bereich der Bauteilschnittstellen (z.B. Aufeinandertreffen von Halbfertigteilen, ...) wird durch Organe des Auftraggebers empfohlen.

Nicht einkalkulierte Leistungen bzw. frei zu formulierende Leistungen:

- Höhen über 3,2m

- Folie in Teilbereichen falls notwendig
- Abziehen Beton – spezielle Oberfläche
- Nachbehandlung Beton

LB-Version: 23

36.24 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

36.24 00A Unterstellung f.Holzmassivdecke

Unterstellung bei Holz-Beton-Verbunddecken (HB) bei flächiger Ausführung.

Unterstellungsdauer:

Unterstellungsbereich:

Unterstellungsdichte:

Kommentar:

Beispielhafte Angaben:

- Unterstellungsbereich: örtliche Angabe, wie Raum, Geschoß, Bauteil
- Unterstellungsdichte: Stk/m2

LB-Version: 23

36.24 00B Unterstellung f.Balkendecke

Unterstellung bei Holz-Beton-Verbunddecken (HB) bei linienförmiger Ausführung.

Unterstellungsdauer:

Unterstellungsbereich:

Unterstellungsdichte:

Kommentar:

Beispielhafte Angaben:

- Unterstellungsbereich: örtliche Angabe, wie Raum, Geschoß, Bauteil
- Unterstellungsdichte: Stk/m2

LB-Version: 23

36.24 00C Material für Auflager-/Montageuntergrund - Holz

Zusatzmaterial / Mehraufwand für das Anbinden der Decke bei Auflager-/Montageuntergrund aus Holz.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.24 00D Material für Auflager-/Montageuntergrund - Stahl

Zusatzmaterial / Mehraufwand für das Anbinden der Decke bei Auflager-/Montageuntergrund aus Stahl.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.24 00E Material für Auflager-/Montageuntergrund - Beton/mineralisch

Zusatzmaterial / Mehraufwand für das Anbinden der Decke bei Auflager-/Montageuntergrund aus Beton/mineralisch (z.B. Ziegel).

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.24 00P Prüf- und Dokumentationspflicht AN

Bei vor Ort errichteten Teilen (z.B. Verbinden von Halbfertigteilen, bei Ortbetonausführung einschließlich Verbindungsmittel) sind diese zwecks Qualitätssicherung von einem externen Sachverständigen/Tragwerksplaner dem Baufortschritt entsprechend und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Diese Überprüfungen dienen dem Nachweis der Erreichung der erforderlichen Zuverlässigkeit der Holz-Beton-Verbundbauteile, insbesondere der Überprüfung und Dokumentation der kraftschlüssigen Verbindungsmittel.

Die Dokumentation ist nach Erstellung dem Auftraggeber zu übermitteln und zur Verfügung zu stellen.

LB-Version: 23

36.24 01 Holz-Beton-Verbund-Deckenelement als ein Gesamtfertigteil bestehend aus einer Holzmassivplatte Brettsperholz (BSP) und einer Betondecke als Aufbeton (Bet.) komplett im Werk als ein Bauteil ausgeführt. Einschließlich erforderlicher Rand- und Abschalungen, sowie Verbindungsmittel für schubsteifen Verbund der beiden Schichten (unabhängig des Verbindungsmittels). Die Bewehrung ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort sind die Dicke von BSP + Aufbeton angegeben. Die Dicken sind in mm angegeben.

Für bewehrte HBV-FT-BSP-Deckenelemente sind die Bewehrungen gemäß 36.24 01 auszuschreiben. Ohne Bewehrung sind diese Gesamtfertigteile unbewehrt ausgeführt.

36.24 01A	FT BSP + Bet. 120/80	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01B	FT BSP + Bet. 120/100	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01C	FT BSP + Bet. 120/120	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01D	FT BSP + Bet. 140/80	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01E	FT BSP + Bet. 140/100	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01F	FT BSP + Bet. 140/120	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01H	FT BSP + Bet. 160/80	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01I	FT BSP + Bet. 160/100	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01J	FT BSP + Bet. 160/120	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01L	FT BSP + Bet. 180/100	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01M	FT BSP + Bet. 180/120	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01N	FT BSP + Bet. 180/140	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01O	FT BSP + Bet. 200/100	m²
	Betongüte:	
	LB-Version: 23	
36.24 01Q	FT BSP + Bet. 200/120	m²
	Betongüte:	

LB-Version: 23

36.24 01S FT BSP + Bet. 200/140 **m²**

Betongüte:

LB-Version: 23

36.24 01T FT BSP + Bet.: **m²**

Brettsperrholz BSP Dicke (mm):

Aufbeton Dicke (mm):

Betongüte:

Verbund BSP und Beton mit:

LB-Version: 23

36.24 01V FT BSP -Bewehrung Stabstahl schlaff bew. **kg**

Bewehrungen für Holz-Beton-Verbund-Deckenelemente mittels schlaffer Bewehrung aus Stabstahl.

LB-Version: 23

36.24 01W FT BSP -Bewehrung Matten schlaff bew. **kg**

Bewehrungen für Holz-Beton-Verbund-Deckenelemente mittels schlaffer Bewehrung mit Matten.

LB-Version: 23

36.24 01X FT BSP -Bewehrung Spannstahl vorgespannt **kg**

Bewehrungen für Holz-Beton-Verbund-Deckenelemente mittels vorgespannter Bewehrung mit Spannstahl (Spannbetonlizen z.B. ST 1570/1770, ST 1660/1860):

LB-Version: 23

36.24 07 Holz-Beton-Verbund-Balkendeckenelement als ein Gesamtfertigteil bestehend aus einer Brettschichtholzrippe (BSH) unter Angaben der Breite, der Höhe und dem Achsabstand, sowie einer Betondecke als Aufbeton (Bet.) komplett im Werk als Stahlbetonplatte ausgeführt, einschließlich erforderlicher Rand-, Decken- und Abschalungen, sowie Verbindungsmittel für Schubsteifen Verbund der beiden Schichten (unabhängig des Verbindungsmittels). Die Bewehrung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Im Positionsstichwort sind die Dicke vom BSH + Aufbeton (Bet.) angegeben. Die geometrischen Angaben sind in mm angegeben.

Die Bewehrung von HBV-FT-BSH-Deckenelementen ist in eigenen Positionen gemäß 36.24 07 auszuschreiben. Das Achsmaß ist je Element definiert und angegeben.

36.24 07A FT BSH + Bet. 220/120 **m²**

BSH-Rippen 220 mm hoch und 120 mm Betonschicht bewehrt als Fertigteil.

Betongüte:

BSH Rippenbreite: mm

Achsmaß d. BSH-Balkens: e= mm

LB-Version: 23

36.24 07B FT BSH + Bet. 240/120 **m²**

BSH-Rippen 240 mm hoch und 120 mm Betonschicht bewehrt als Fertigteil.

Betongüte:

BSH Rippenbreite: mm

Achsmaß d. BSH-Balkens: e= mm

LB-Version: 23

36.24 07C FT BSH + Bet. 260/120 **m²**

BSH-Rippen 260 mm hoch und 120 mm Betonschicht bewehrt als Fertigteil.

Betongüte:

BSH Rippenbreite: mm

Achsmaß d. BSH-Balkens: e= mm

LB-Version: 23

36.24 07D	FT BSH + Bet. 280/120 BSH-Rippen 280 mm hoch und 120 mm Betonschicht bewehrt als Fertigteil. Betongüte: BSH Rippenbreite: mm Achsmaß d. BSH-Balkens: e= mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 07E	FT BSH + Bet. 320/120 BSH-Rippen 320 mm hoch und 120 mm Betonschicht bewehrt als Fertigteil. Betongüte: BSH Rippenbreite: mm Achsmaß d. BSH-Balkens: e= mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 07F	FT BSH + Bet. 360/120 BSH-Rippen 360 mm hoch und 120 mm Betonschicht bewehrt als Fertigteil. Betongüte: BSH Rippenbreite: mm Achsmaß d. BSH-Balkens: e= mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 07T	FT BSH + Bet. - BSH-Rippen mit bewehrtem Aufbeton, als Fertigteil geliefert. Betongüte: Aufbeton in mm: BSH Rippenhöhe: mm BSH Rippenbreite: mm Achsmaß d. BSH-Balkens: e= mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 07V	FT BSH -Bewehrung Stabstahl schlaff bew. Bewehrungen für Holz-Beton-Verbund-Deckenelemente mittels schlaffer Bewehrung aus Stabstahl. <i>LB-Version: 23</i>	kg
36.24 07W	FT BSH -Bewehrung Matten schlaff bew. Bewehrungen für Holz-Beton-Verbund-Deckenelemente mittels schlaffer Bewehrung mit Matten. <i>LB-Version: 23</i>	kg
36.24 07X	FT BSH -Bewehrung Spannstahl vorgespannt Bewehrungen für Holz-Beton-Verbund-Deckenelemente mittels vorgespannter Bewehrung mit Spannstahl (Spannbetonlitzten z.B. ST 1570/1770, ST 1660/1860): <i>LB-Version: 23</i>	kg
36.24 20	Holzmassivdecke Brettsperrholz (BSP) als Halbfertigteil (HFT) für eine Holz-Beton-Verbunddecke, einschließlich Verbindungsmittel für Schubsteifen Verbund zwischen den Halbfertigteilen. Im Positionsstichwort ist die Dicke (d) und die Anzahl der Lagen angegeben. Die Verbindung zwischen der Betonschicht und der Holzmassivdecke wird vor Ort hergestellt.	
36.24 20C	HFT-BSP 12cm 3-lagig Aufbau (40-40-40) <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 20D	HFT-BSP 12cm 5-lagig Aufbau (30-20-20-20-30)	m²

LB-Version: 23

36.24 20E HFT-BSP 14cm 5-lagig **m²**
 Aufbau (40-20-20-20-40)

LB-Version: 23

36.24 20F HFT-BSP 16cm 5-lagig **m²**
 Aufbau (40-20-40-20-40)

LB-Version: 23

36.24 20G HFT-BSP 18cm 5-lagig **m²**
 Aufbau (40-30-40-30-40)

LB-Version: 23

36.24 20H HFT-BSP 20cm 5-lagig **m²**
 Aufbau (40-40-40-40-40) .

LB-Version: 23

36.24 20I HFT-BSP 22cm 7-lagig **m²**
 Aufbau (60-30-40-30-60)

LB-Version: 23

36.24 20J HFT-BSP 24cm 7-lagig **m²**
 Aufbau (80-20-40-20-80)

LB-Version: 23

36.24 20K HFT-BSP 26cm 7-lagig **m²**
 Aufbau (80-30-40-30-80)

LB-Version: 23

36.24 20M HFT-BSP _____
 Brettsperrholzdecke d in cm: _____
 Aufbau der Lagen: _____
 Holzart der äußeren Lage: _____
 Holzart der inneren Lage: _____

LB-Version: 23

36.24 25 Holzmassivdecke Brettschichtholz (BSH) als Halbfertigteil (HFT) für eine Holz-Beton-Verbunddecke, einschließlich Verbindungsmittel für Schubsteifen Verbund zwischen den Halbfertigteilen.
 Im Positionsstichwort ist die Dicke (d) angegeben.

Die Verbindung zwischen der Betonschicht und der Holzmassivdecke wird vor Ort hergestellt.

36.24 25C HFT-BSH 12cm **m²**
 LB-Version: 23

36.24 25D HFT-BSH 14cm **m²**
 LB-Version: 23

36.24 25E HFT-BSH 16cm **m²**
 LB-Version: 23

36.24 25F HFT-BSH 18cm **m²**
 LB-Version: 23

36.24 25G HFT-BSH 20cm **m²**
 LB-Version: 23

36.24 25H HFT-BSH 22cm **m²**
 LB-Version: 23

36.24 25X	HFT-BSH Brettschichtholzdecke d in cm: Holzart: <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 26	Holzmassivdecke Brettstapelholz als Halbfertigteil (HFT) für eine Holz-Beton-Verbunddecke, einschließlich Verbindungsmittel für Schubsteifen Verbund zwischen den Halbfertigteilen. Im Positionsstichwort ist die Dicke (d) angegeben. <i>Die Verbindung zwischen der Betonschicht und der Holzmassivdecke wird vor Ort hergestellt.</i>	
36.24 26C	HFT-Brettstapeldecke 12cm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 26D	HFT-Brettstapeldecke 14cm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 26E	HFT-Brettstapeldecke 16cm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 26F	HFT-Brettstapeldecke 18cm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 26G	HFT-Brettstapeldecke 20cm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 26H	HFT-Brettstapeldecke 22cm <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 26X	HFT-Brettstapeldecke Brettstapeldecke in cm: Holzart: <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 27	Halbfertigteil-Vollbetonelementdecke (HFT-VBE-Decke) einschließlich Einbauteile für Verbindungsmittel, sowie erforderlicher Rand- und Abschalungen in Kombination mit einer Holzmassivdecke aus Brettsperholz (BSP). Die Bewehrung ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Betongüte oder die Art der Bewehrung angegeben. <i>Die Verbindung zwischen der Betonschicht und der Holzmassivdecke wird vor Ort hergestellt.</i>	
36.24 27E	HFT-VBE-Decke C25/30 <i>LB-Version: 23</i>	m³
36.24 27F	HFT-VBE-Decke C30/37 <i>LB-Version: 23</i>	m³
36.24 27V	HFT-VBE-Bewehrung Stabstahl schlaff bew. Schlaufe Bewehrung aus Stabstahl. <i>LB-Version: 23</i>	kg
36.24 27W	HFT-VBE-Bewehrung Matten schlaff bew. Schlaufe Bewehrung mit Matten. <i>LB-Version: 23</i>	kg
36.24 27X	HFT-VBE-Bewehrung Spannstahl vorgespannt Vorgespannte Bewehrung mit Spannstahl (Spannbetonlizen z.B. ST 1570/1770, ST 1660/1860): <i>LB-Version: 23</i>	kg
36.24 28	Herstellen kraftschlüssiger Verbund durch ein Schubverbindungsmittel zwischen der HFT-Schicht (Holz) und einer Ortbetonschicht.	

36.24 28A	Kraftschlüssiger Verbund - Verschraubung	kg
Ausführung mit Vollgewindeschrauben (VG) mit einem Einschraubwinkel von 45°. Die Dimension der Verschraubung richtet sich nach den statischen Angaben. Angaben zu Verbindungsmittel Schrauben:		
LB-Version: 23		
36.24 28B	Kraftschlüssiger Verbund - Kerven	m²
Ausführung mit Kerven. Die Dimension der Kerven richtet sich nach den statischen Angaben. Angaben zum Verbindungsmittel Kerven:		
Kommentar: Angabe der Dimension (lxbxt) bzw. Art der Ausführung (z.B. Tellerkopfschrauben, Sicherungen gegen Abhub, ...)		
LB-Version: 23		
36.24 28E	Kraftschlüssiger Verbund - Schubleche	kg
Ausführung als Verbund mittels werksseitig angebrachten Schublechen. Die Dimension der Schubleche und Ausrichtung richtet sich nach den statischen Angaben. Angaben zum Verbindungsmittel:		
LB-Version: 23		
36.24 28X	Kraftschlüssiger Verbund - Ausführung:	m²
Ausführung:		
LB-Version: 23		
36.24 29	Auf-/Ortbeton einschließlich Einbauteile für Verbindungsmittel, sowie erforderlicher Rand-, Decken- und Abschalungen (z.B. für Öffnungen) in Kombination mit einer Holzmassivdecke aus Brettsperholz (BSP) oder Brettschichtholz (BSH). Die Bewehrung ist in eigenen Positionen beschrieben.	
Die Verbindung zwischen der Betonschicht und der Holzmassivdecke wird vor Ort hergestellt.		
36.24 29O	Aufbeton Decke	m³
Betongüte:		
LB-Version: 23		
36.24 29R	Bewehrung Stabst.	kg
Bewehrung mit Stabstahl.		
LB-Version: 23		
36.24 29S	Bewehrung Matten	kg
Bewehrung mit Matten.		
LB-Version: 23		
36.24 30	Herstellen kraftschlüssiger Verbund durch ein Schubverbindungsmittel zwischen der HFT-Schicht (Holz) und der HFT-Schicht (Beton) für das Verbinden von Halbfertigteilen.	
36.24 30A	Kraftschlüssiger Verbund - HFT Verschraubung	kg
Ausführung mit Vollgewindeschrauben (VG) mit einem Einschraubwinkel von 45°. Die Dimension der Verschraubung richtet sich nach den statischen Angaben. Angaben zu Verbindungsmittel Schrauben:		
LB-Version: 23		
36.24 30F	Kraftschlüssiger Verbund - HFT Flächenverklebung	m²
Ausführung als Verbund mittels flächenwirksamer Verklebung. Angaben zum Verbindungsmittel:		
LB-Version: 23		
36.24 30X	Kraftschlüssiger Verbund - HFT Ausführung:	m²
Ausführung:		
LB-Version: 23		
36.24 31	Stoß zwischen den Elementen, sowie Anschlüsse zu anderen Bauteilen.	

36.24 31X	Elementstoß: _____ Angaben zum Stoß: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m
36.24 31Y	Anschlüsse zu anderen Bauteilen: _____ Angaben zum Anschluss: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m
36.24 32	Werkseitige Querkzugverstärkung mit Vollgewindeschrauben in BSH-Rippe für Holz-Beton-Verbund-Balkendeckenelement	
36.24 32A	Holzbalkendecke Querkzugverstärkung BSH-Rippe mit VG Verstärkungsmaßnahmen am Auflager/Ausklinkung mit Vollgewindeschrauben (VG). Durchmesser VG-Schrauben: _____ mm Länge VG-Schrauben: _____ mm Festigkeitsklasse VG-Schrauben: _____ Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	Stk
36.24 48	Aufzahlung (Az) auf Holz-Beton-Verbund-Deckenelement.	
36.24 48A	Az Holzmassivdecke HFT-BSP f.Oberflächenqualität 2 einseitig Für eine einseitige Ausführung der BSP Oberfläche (Unterseite) in Oberflächenqualität 2. Abgerechnet wird die Deckenfläche. Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 48B	Az Holzmassivdecke HFT-BSP f.Oberflächenqualität 3 einseitig Für eine einseitige Ausführung der BSP Oberfläche (Unterseite) in Oberflächenqualität 3. Abgerechnet wird die Deckenfläche. Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 48C	Az BSP f. Kantenschrägschnitt gemäß Abbundplan Aufzahlung für Kantenschrägschnitte CNC-Abbund BSP gemäß Abbundplan. Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m
36.24 48F	Az BSP f.Entfernen Restradien gemäß Abbundplan Für das Entfernen von Restradien in Innenecken BSP (z.B. Durchbrüche, Ausklinkungen nach Abbund Brettspertholzplatte. Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 48G	Az BSP Verbindungsfalz f.Stoßverbindung gemäß Abbundplan Verbindungsfalze CNC-Abbund Brettspertholzplatte gemäß Abbundplan. für Stoßausbildung: _____ Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 48H	Az Holzbalkendecke f.Ausf.Sicht-Qualität BSH Für BSH-Rippe für die Ausführung der Oberfläche in Oberflächenqualität 2 (Sicht-Qualität). Betrifft Positionen: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.24 48I	Az Holzbalkendecke f.Verschmutzungsschutz BSH	m²

Für BSH-Rippe für eine werkseitige Beschichtung der Oberfläche der BSH-Rippen, Verschmutzungsschutz (Leimbinderschutz) transparent 1-fach aufgebracht.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.24 48L Az Holzbalkendecke Untersicht f.erh. Sichtqualität Stb. **m²**
Für Untersicht Stahlbetonplatte (Stb.) für die Ausführung der Schalungsklasse gemäß ÖNORM B 2204 Anhang A.

Schalungsklasse S:

Porigkeit P:

Farbklasse F:

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.24 48Q Az f.überhöhte Ausführung **m²**
Für eine überhöhte Ausführung gemäß statischen Vorgaben.

Betrifft Positionen:

Kommentar:

Es ist der Bauteil / Gesamtbauteil anzugeben, der überhöht ausgeführt wird.

LB-Version: 23

36.24 48R Az Fertigteil f.erh.Anf.Verschraubung - Bauteilverschr. **m²**
Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Deckenverschraubung über die Mindest-Deckenverschraubung gemäß ÖNORM hinaus oder gemäß statischem Nachweis.

Bauteilverschraubung von HBV-Fertigteil zu HBV-Fertigteil (Bauteilverschr.)

Deckenverschraubung Element-Element:

Schraubenabstand e (mm):

Nenndurchmesser Schraube (mm):

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.24 48S Az Fertigteil f.erh.Anf.Verschraubung zu Auflager **m²**
Für eine erhöhte Anforderung (erh.Anf.) an die Deckenverschraubung über die Mindest-Deckenverschraubung gemäß ÖNORM hinaus oder gemäß statischem Nachweis.

Verschraubung von HBV-Fertigteil zu Auflager (Holzmassivdecken).

Deckenverschraubung Element-Auflager:

Auflagerart (z.B. Holz, Stahl, Beton):

Schraubenabstand e (mm):

Nenndurchmesser Schraube (mm):

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.24 52 Einbauteile (im Werk eingelegt).

36.24 52A BSP Einbauteile E-Verrohr. **m**
E-Installationsrohre bis DN25

LB-Version: 23

36.24 52B BSP Einbauteile W-Rohre **m**
Wasserverrohrung bis DNID 25.

LB-Version: 23

36.24 52D BSP Einbau E-Leerdose **Stk**
Leer-/Gerätedosen (rund 68mm)

LB-Version: 23

36.24 52E BSP Einbau E-Verteiler **Stk**
E-Verteiler bis 150/150mm

LB-Version: 23

36.24 52F BSP Einbau E-Leerrohr b.25mm m

Leerrohr FXP gemäß EN 33412.

LB-Version: 23

36.24 53 Schlitz/Installationskanäle in BSP für Holz-Beton-Verbund-Deckenelement.

36.24 53A Installationsschlitz in BSP herstellen m

Werkseitig als offener Installationskanal herstellen.

Breite (mm):

Tiefe (mm):

LB-Version: 23

36.24 53B Installationsschlitz in BSP schließen m

Werkseitig hergestellten Installationskanal nach den Einlegearbeiten schließen.

LB-Version: 23

36.24 54 Werkseitige Öffnungen in Holz-Beton-Verbund-Deckenelementen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) bei runder Ausführung und die Größe (m²) bei rechteckiger Ausführung angegeben.

36.24 54A Werks. Öffnung herstellen b.DN 300mm Stk

LB-Version: 23

36.24 54B Werks. Öffnung herstellen ü.DN 300- Stk

LB-Version: 23

36.24 54F Werks. Öffnung herstellen rechteckig b.0,1m2 Stk

LB-Version: 23

36.24 54G Werks. Öffnung herstellen rechteckig ü.0,1-0,5m2 Stk

LB-Version: 23

36.24 54H Werks. Öffnung herstellen rechteckig ü.0,5m2- Stk

LB-Version: 23

36.24 57 Besondere Maßnahmen beim Versetzen von Holz-Beton-Verbund-Deckenelement

36.24 57A Fugenbänder m

Einlegen von bzw. Abkleben mit Fugenbändern. z.B. zur Herstellung von Luftdichtheit, aus Brandschutzgründen (intumiszierend), statischen Erfordernissen, Schallschutz.

Angabe Type gemäß Ausführungsplanung (AG):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.24 57B Einlegen Elastomerlager m

Einlegen von Elastomerlager zur Herstellung von: Bspw. Luftdichtheit, Brandschutzgründen (intumiszierend), statischen Erfordernissen, Schallschutz.

Angabe Type gemäß Ausführungsplanung (AG):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.24 57C Versetzen m.Schallentkopplung m

Maßnahmen zur Schalldämmung bei Bauteilanschlüssen,

Maßnahmen und Angabe zur Type gemäß Ausführungsplanung (AG):

LB-Version: 23

36.24 70 Aufzählung (Az) auf HBV-Decken für eine geneigte Verlegung, einschließlich Ausführung nicht rechtwinkliger, als Gerade ausgebildeter, geneigter Stirnseiten.

Im Positionsstichwort ist die Neigung (°) angegeben.

36.24 70A Az Decken f.geneigte Verlegung ü.5-20° m²

LB-Version: 23

36.25 Dämmpaket Decke**1. Technische Beschreibung:**

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK.

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegten Bahnen mit überdeckten Fugen.

2. Einbringung:

Im Folgenden ist eine Einbringung (Dampfbremse, Dampfsperre und Dämmungen) von oben beschrieben.

*Kommentar:**Für Verklebungen sind vom Auftraggeber geeignete Untergründe bei Anschlussflächen herzustellen.**Das Einbringen von Dampfbremse und Dämmung von unten für Sanierungsarbeiten ist in eigenen Positionen auszuschreiben.*

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegten Bahnen oder stoßversetzten Platten mit überdeckten Fugen. Im Folgenden ist eine Einbringung von oben beschrieben.

Neu: Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegten Bahnen mit überdeckten Fugen. Im Folgenden ist eine Einbringung (Dampfbremse, Dampfsperre und Dämmungen) von oben beschrieben.

36.25 02 Dampfbremse oder Dampfsperre bei Decken (D-).

Überlappungen mindestens 10 cm geheftet oder geklebt.

Das dichte Verkleben bei Überlappungen (Dampfbremse bzw. Dampfsperre) in der Fläche ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.25 02A D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsoffen**m²**Diffusionsoffen sd-Wert $\leq 0,5$ m:

LB-Version: 23

Geändert

36.25 02B D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsbremsend**m²**Diffusionsbremsend sd-Wert über $0,5 \leq 10$ m:

LB-Version: 23

Geändert

36.25 02C D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionshemmend**m²**Diffusionshemmend über $10 \leq 100$ m:

LB-Version: 23

Geändert

36.25 02D D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionssperrend**m²**Diffusionssperrend über $100 \leq 1500$ m:

LB-Version: 23

Geändert

36.25 02E D-Dampfbremse/Dampfsperre diffusionsdicht**m²**Diffusionsdicht über 1500 m:

LB-Version: 23

36.25 04 Anarbeiten der Dampfbremsen oder Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, bei Decken.**36.25 04B Decken Anschlüsse verkleben m.Klebebändern****m**

Anschlüsse verkleben mit Klebebändern.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 362503B

Änderung:

Die Positionsnummer 362503B aus der HB-022 wurde verschoben auf 362504B.

36.25 04C Decken Anschlüsse verkleben m.Kleber**m**

Anschlüsse verkleben mit Klebern.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 362503C

Änderung:

Die Positionsnummer 362503C aus der HB-022 wurde verschoben auf 362504B.

36.25 04D Decken Anschlüsse verkleben auf nicht verputzem MWK m
 Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem Mauerwerk (MWK).

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 362503D*
 Die Positionsnummer 362503D aus der HB-022 wurde auf 362504D verschoben.

36.25 04E Decken Anarbeiten an Durchführungen m.Manschetten Stk
 Anarbeiten an Durchführungen mit vom AG beigestellten Manschetten.

LB-Version: 23

36.25 05 Wärmedämmung von Decken mit gebundener Mineralwolle, Produktart MW-WL, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

- gerollt

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

36.25 05A Deckendämmung MW-WL gerollt 6cm m²

36.25 05B Deckendämmung MW-WL gerollt 8cm m²

36.25 05C Deckendämmung MW-WL gerollt 10cm m²

36.25 05D Deckendämmung MW-WL gerollt 12cm m²

36.25 05E Deckendämmung MW-WL gerollt 14cm m²

36.25 05F Deckendämmung MW-WL gerollt 16cm m²

36.25 05G Deckendämmung MW-WL gerollt 18cm m²

36.25 05X Deckendämmung MW-WL gerollt _____ m²

36.25 06 Wärmedämmung von Decken mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

36.25 06A Deckendämmung MW-W Platte 6cm m²

36.25 06B Deckendämmung MW-W Platte 8cm m²

36.25 06C Deckendämmung MW-W Platte 10cm m²

36.25 06D Deckendämmung MW-W Platte 12cm m²

36.25 06E Deckendämmung MW-W Platte 14cm m²

36.25 06F Deckendämmung MW-W Platte 16cm m²

36.25 06G Deckendämmung MW-W Platte 18cm m²

36.25 06X Deckendämmung MW-W Platte _____ m²

36.25 07 Wärmedämmung von Deckenflächen mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

Als Klemmfilz gerollt, mit Strichmarkierung oder Dämmkeilplatten.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

36.25 07A Deckendämmung MW-Keil/Klemm 10cm m²

36.25 07B Deckendämmung MW-Keil/Klemm 12cm m²

36.25 07C Deckendämmung MW-Keil/Klemm 14cm m²

36.25 07D Deckendämmung MW-Keil/Klemm 16cm m²

36.25 07E Deckendämmung MW-Keil/Klemm 18cm m²

36.25 07F	Deckendämmung MW-Keil/Klemm 20cm	m ²
36.25 07X	Deckendämmung MW-Keil/Klemm _____	m ²
36.25 09	Aufzählung (Az) auf Dämmung von Deckenflächen (Deckendämmung) aus Mineralwolle.	
36.25 09F	Az Deckendämmung m.MW f.Wärmeleitfähigkeit 0,035W/mK	m ²
	Für Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK anstelle 0,04 W/mK pro m ² Dämmmaterial. Betrifft Position(en): _____	
36.25 09G	Az Deckendämmung m.MW f.Wärmeleitfähigkeit 0,032W/mK	m ²
	Für Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK anstelle 0,04 W/mK pro m ² Dämmmaterial. Betrifft Position(en): _____	
36.25 20	Wärmedämmung von Deckenflächen (Deckendämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen. Die Höhe des Hohlraums beträgt höchstens 40 cm.	
36.25 20A	Deckendämmung als Einblasdämmung Zellulose	m ²
	Als Einblasdämmung aus Zellulosefasern mit einer Dichte von mind. 50 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	
36.25 20B	Deckendämmung als Einblasdämmung Glaswolle	m ²
	Als Einblasdämmung mit Glaswolle mit einer Dichte von mind. 35 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	
36.25 20C	Deckendämmung als Einblasdämmung Steinwolle	m ²
	Als Einblasdämmung mit Steinwolle mit einer Dichte von mind. 70 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	
36.25 23	Wärmedämmung von Deckenflächen (Deckendämmung) als Aufblasdämmung.	
36.25 23A	Deckendämmung als Aufblasdämmung Zellulose	m ²
	Aus Zellulosefasern mit einer Dichte von mind. 35 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	
36.25 23B	Deckendämmung als Aufblasdämmung Glaswolle	m ²
	Mit Glaswolle mit einer Dichte von mind. 35 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	
36.25 23C	Deckendämmung als Aufblasdämmung Steinwolle	m ²
	Mit Steinwolle mit einer Dichte von mind. 70 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	
36.25 25	Überdämmen der Flansche von Stahlträgern in der Ebene der Deckenkonstruktion. • bis 30 cm Breite und bis 6 cm Dicke (Höhe)	
36.25 25A	Decke Überdämmung Stahlkonstruktion m.mineral.WD b.6cm	m
	Mit mineralischer Wärmedämmung (WD).	
36.25 25D	Decke Überdämmung Stahlkonstruktion m.XPS b.6cm	m
	Mit XPS.	
36.25 30	Bodendämmelemente für Decken.	
36.25 30A	Decke Bodendämmelemente	m ²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Mindestdruckfestigkeit:

U-Wert (Element):

Brennbarkeitsklasse:

36.25 34 Abschluss der Deckenöffnungen mit Mineralwolle-Dämmplatten (MW-WD) in der Dicke der Dämmung (z.B. bei Leibungen bei Dachtreppe, Lichtschächten).

36.25 34A Abschluss b.Deckenöffnungen m

36.25 40 Sonstige Dämmungen.

36.25 40A Decken Kaminummantelung Steinwolle m

Kaminummantelung mit Steinwolle.

Dämmdicke 10 cm und einer Höhe bis 35 cm.

36.25 55 Aufzählung (Az) auf Dämpaket (D) Decke für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

36.25 55A Az D/Decke f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 Stk

36.25 55C Az D/Decke f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 Stk

Durchmesser über 300 mm:

36.25 55D Az D/Decke f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 Stk

36.25 55F Az D/Decke f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 Stk

36.26 Innenbekleidung Decke

Kommentar:

Gipskartonplatten sind mit der LG 39 Trockenbauarbeiten auszuschreiben.

Gipsfaserplatten sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geändert

36.26 01 Decken - Lattung aus Vollholz (VH) mit einem Achsabstand von 40 cm.
Im Positionsstichwort sind der Querschnitt (cm) und der Achsabstand angegeben.

36.26 01A Decke Lattung f.Unterkonstr.VH 4x4/40cm m²

36.26 01B Decke Lattung f.Unterkonstr.VH 5x4/40cm m²

36.26 01C Decke Lattung f.Unterkonstr.VH 5x8/40cm m²

36.26 03 Decken - Lattung aus Vollholz (VH) mit einem Achsabstand von 60 cm.
Im Positionsstichwort sind der Querschnitt (cm) und der Achsabstand angegeben.

36.26 03A Decke Lattung f.Unterkonstr.VH 4x4/60cm m²

36.26 03B Decke Lattung f.Unterkonstr.VH 5x4/60cm m²

36.26 03C Decke Lattung f.Unterkonstr.VH 5x8/60cm m²

36.26 10 Bekleidung Decke mit 3-Schichtplatten auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.26 10A Bekleidung Decke m.3-Schichtplatten m²

Holzart:

Plattendicke:

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Qualität mit Ausschreiberlücke entfällt

36.26 15 Bekleidung Decke mit OSB auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.26 15A Bekleidung Decke OSB m²

Plattendicke:

36.26 20 Bekleidung Decke profilierte Platten auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.26 20A Bekleidung Decke profilierte Platten **m²**

Plattentyp:

36.26 25 Deckenschalung im Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.

- im Raumaß 2,4 cm dick

36.26 25A Deckensichtschalung N+F 2,4cm **m²**

Als Deckensichtschalung,
in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Profilbrettern mit Nut und Feder (N+F), Oberseite eben.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*

Der Folgetext wurde ergänzt um:

Als Deckensichtschalung,

36.26 25C Deckensichtschalung Glattkantbrett 2,4cm **m²**

Als Deckensichtschalung,
in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Glattkantbrettern.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*

Der Langtext wurde ergänzt:

Alt: Deckensichtschalung im Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.

Neu: Deckenschalung im Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.

Der Folgetext wurde ergänzt um: Als Deckensichtschalung

36.26 25D Deckenschalung sägerau 2,4cm **m²**

Als Deckenschalung,
mit sägerauen, besäumten Brettern.

LB-Version: 23

36.26 40 Bekleidung der Decke mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne Bandagieren der Stöße.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

Kommentar:

Die ÖNORM B 6000 regelt Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau, Holzwolle-Dämmplatten WW und Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten WW-PT.

36.26 40A Bekleidung Decke m.WW 15mm **m²**
36.26 40B Bekleidung Decke m.WW 25mm **m²**
36.26 40C Bekleidung Decke m.WW 35mm **m²**
36.26 40D Bekleidung Decke m.WW 50mm **m²**

36.26 55 Aufzählung (Az) auf Innenbekleidung (IB) Decke (De) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

36.26 55A Az IB/De f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 **Stk**
36.26 55C Az IB/De f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 **Stk**

Durchmesser über 300 mm:
36.26 55D Az IB/De f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 **Stk**
36.26 55F Az IB/De f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 **Stk**
36.29 Fussbodenaufbau

Im Folgenden ist die Unterkonstruktion für den weiteren Fußbodenaufbau beschrieben.

Kommentar:

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- ein erforderlicher Randverbund
- Distanzböden als Kantholzkonstruktionen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.29 01	Blindboden.	
36.29 01A	Blindboden sägerau 2,4cm Mit sägerauen, besäumten, 2,4 cm dicken Brettern.	m ²
36.29 01B	Blindboden sägerau 3cm Mit sägerauen, besäumten, 3 cm dicken Brettern.	m ²
36.29 01C	Blindboden gehobelt 2,4cm Mit gehobelten, besäumten, 2,4 cm dicken Brettern.	m ²
36.29 01D	Blindboden gehobelt 3cm Mit gehobelten, besäumten, 3 cm dicken Brettern.	m ²
36.29 01I	Blindboden m.Nut-Feder 2,2cm Mit Nut-Federbrettern, 2,2 cm dick.	m ²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 01J	Blindboden EI30 m.gehobelten Brettern/Doppelnut Feuerhemmend (EI 30), mit gehobelten Brettern mit Doppelnut.	m ²
36.29 03	Blindboden mit OSB. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten (mm) angegeben.	
36.29 03A	Blindboden OSB 22mm	m ²
36.29 03B	Blindboden OSB 25mm	m ²
36.29 04	Aufzählung (Az) auf Blindboden mit OSB, ohne Unterschied der Plattendicke.	
36.29 04A	Az Blindboden OSB m.Nut u.Feder verklebt Für die Verklebung von Nut und Feder.	m ²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 04B	Az Blindboden OSB m.Nut u.Feder vollflächig verklebt Für die Verklebung von Nut und Feder für das vollflächige Verkleben mit der 2. Lage.	m ²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 08	Verlegespanplatte P3 mit Nut- und Feder. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.	
36.29 08A	Verlegespanplatte P3 Nut u.Feder 16mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
36.29 08B	Verlegespanplatte P3 Nut u.Feder 19mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
36.29 08C	Verlegespanplatte P3 Nut u.Feder 22mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
36.29 08D	Verlegespanplatte P3 Nut u.Feder 25mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
36.29 10	Verlegespanplatte P4 mit Nut und Feder. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.	

36.29 10A	Verlegespanplatte P4 Nut u.Feder 16mm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 10B	Verlegespanplatte P4 Nut u.Feder 19mm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 10C	Verlegespanplatte P4 Nut u.Feder 22mm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 10D	Verlegespanplatte P4 Nut u.Feder 25mm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 12	Verlegespanplatte P5 mit Nut und Feder. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.	
36.29 12A	Verlegespanplatte P5 Nut u.Feder 16mm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 12B	Verlegespanplatte P5 Nut u.Feder 19mm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 12C	Verlegespanplatte P5 Nut u.Feder 22mm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 12D	Verlegespanplatte P5 Nut u.Feder 25mm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 20	Aufzählung (Az) auf Blindboden mit Verlegespanplatten.	
36.29 20A	Az Verlegespanplatte m.Nut u.Feder verklebt	m²
	Für die Verklebung von Nut und Feder. LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 20B	Az Verlegespanplatte m.Nut u.Feder vollflächig verklebt	m²
	Für die Verklebung von Nut und Feder und für das vollflächige Verkleben mit der 2. Lage. LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
36.29 30	Trennschicht.	
36.29 30A	Diffusionsoffener Rieselschutz	m²
	Als diffusionsoffener Rieselschutz.	
36.29 35	Beschüttung Höhenausgleich des Rohbodens bei Unebenheiten.	
36.29 35A	Ausgleichsschicht Splitt	m³
	Mit Splitt.	
36.29 35D	Ausgleichsschicht Perlit	m³
	Mit Perlittrockenschüttung.	
36.29 35G	Ausgleichsschicht	m³
	Mit Material: Schichtdicke (cm):	
36.29 55	Aufzählung (Az) auf Fußbodenaufbauten (FB) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m ²) angegeben.	
36.29 55A	Az FB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300	Stk

36.29 55C	Az FB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300	Stk
	Durchmesser über 300 mm:	
36.29 55D	Az FB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2	Stk
36.29 55F	Az FB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2	Stk

36.30 Rohbauelement Dachtragwerk

Im Folgenden sind **Rohbauelemente** für Dachtragwerke als Gesamtaufbau beschrieben.

1. Konstruktionsholz:

Unter Konstruktionsholz ist Vollholz zu verstehen.

2. Abkürzungsverzeichnis:

λ = Wärmeleitfähigkeit (W/mK)

μ = Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl

ρ = Dichte [kg/m³]

c = spezifische Wärmekapazität (kJ/kgK)

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) des Rohbauelementes angegeben.

Kommentar:

Weitere Elemente zur Komplettierung des Dachaufbaus siehe ULG 39.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.30 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.30 00A Rohbauelement Dachtragwerk/Arbeitshöhe ü.3,2m

Arbeitsgerüste im Inneren des Gebäudes für die angegebene Höhe (über 3,2 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstige Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshöhe (größte Höhe der Dachkonstruktion) über 3,2 m:

Betrifft Position(en):

36.30 00B Rohbauelement Dachtragwerk - Fassadengerüst

Fassadengerüst vorhanden (ja/nein):

LB-Version: 23

36.30 01 Steildach Holzkonstruktion-Holzfaser.

Außen Holzfaser - mit Holzkonstruktion, einschließlich Dämmstoff,

Rohbauelement bestehend aus:

D: 22 mm Holzfaserdämmplatte $\lambda=0,045$; μ min – max=5; $\rho=250$; c=2,100; Brandverhaltensklasse EN: E

E: Konstruktionsholz (b=80 mm; e=800 mm) $\lambda=0,120$; μ min – max=50; $\rho=450$; c=1,600; Brandverhaltensklasse EN: D

F: Glaswolle $\lambda=0,040$; μ min – max=1; $\rho=16$; c=1,030; Brandverhaltensklasse EN: A1

G: Dampfbremse $sd \geq 1$ m $\rho=1000$

H: 24 mm Holz Fichte Sparschalung (24/100 mm; a=400 mm) $\lambda=0,120$; μ min – max=50; $\rho=450$; c=1,600;

Brandverhaltensklasse EN: D

I: 12,5 mm Gipsfaserplatte $\lambda=0,320$; μ min – max=21; $\rho=1000$; c=1,100; Brandverhaltensklasse EN: A2

36.30 01A Steildach Holzkonstruktion-Holzfaser 25,85cm

m²

E: 200 mm Konstruktionsholz

F: 200 mm Dämmung Glaswolle

36.30 01B Steildach Holzkonstruktion-Holzfaser 27,85cm

m²

E: 220 mm Konstruktionsholz

F: 220 mm Dämmung Glaswolle

36.30 01C Steildach Holzkonstruktion-Holzfaser 29,85cm

m²

E: 240 mm Konstruktionsholz

F: 240 mm Dämmung Glaswolle

36.30 02	Steildach Vollschalung-Holzkonstruktion. Außen Unterdeckbahn (UDB) auf Vollschalung Holzkonstruktion, einschließlich Dämmstoff, Rohbauelement bestehend aus: D: Unterdeckbahn $s_d \leq 0,3$ m $\rho=1000$ E: 24 mm Holz Fichte Vollschalung $\lambda=0,120$; μ min – max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D F: Konstruktionsholz (b=80 mm; e=800 mm) $\lambda=0,120$; μ min – max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D G: Glaswolle $\lambda=0,040$; μ min – max=1; $\rho=16$; $c=1,030$; Brandverhaltensklasse EN: A1 H: Dampfbremse $s_d \geq 6$ m $\rho=1000$ I: 24 mm Holz Fichte Sparschalung (24/100 mm; a=400 mm) $\lambda=0,120$; μ min–max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D J: 12,5 mm Gipsfaserplatte $\lambda=0,320$; μ min–max=21; $\rho=1000$; $c=1,100$; Brandverhaltensklasse EN: A2	
36.30 02A	Steildach UDB Vollsch.-Holzkonstruktion-Holzfaser 26,05cm F: 200 mm Konstruktionsholz G: 200 mm Dämmung Glaswolle	m ²
36.30 02B	Steildach UDB Vollsch.-Holzkonstruktion-Holzfaser 28,05cm F: 220 mm Konstruktionsholz G: 220 mm Dämmung Glaswolle	m ²
36.30 02C	Steildach UDB Vollsch.-Holzkonstruktion-Holzfaser 30,05cm F: 240 mm Konstruktionsholz G: 240 mm Dämmung Glaswolle	m ²
36.30 03	Flachdach UDBo-Holzfaser-Holzkonstruktion Rohbauelement. Außen diffusionsoffene Unterdeckbahn auf Holzfaserdämmplatte Holzkonstruktion, einschließlich Dämmstoff, Rohbauelement bestehend aus: D: Unterdeckbahn $s_d \leq 0,3$ m $\rho=1000$ E: 22 mm Holzfaserdämmplatte $\lambda=0,045$; μ min–max=5; $\rho=250$; $c=2,100$; Brandverhaltensklasse EN: E F: Konstruktionsholz C (b=80 mm; e=800 mm) $\lambda=0,120$; μ min–max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D G: Glaswolle $\lambda=0,040$; μ min–max=1; $\rho=16$; $c=1,030$; Brandverhaltensklasse EN: A1 H: Dampfbremse $s_d \geq 2$ m $\rho=1000$ I: 50 mm Holz Fichte Querlattung (50/80 mm; a=400 mm) $\lambda=0,120$; μ min–max=50; $\rho=450$; $c=1,600$; Brandverhaltensklasse EN: D J: 50 mm Glaswolle $\lambda=0,040$; μ min–max=1; $\rho=16$; $c=1,030$; Brandverhaltensklasse EN: A1 K: 12,5 mm Gipsfaserplatte $\lambda=0,320$; μ min–max=21; $\rho=1000$; $c=1,100$; Brandverhaltensklasse EN: A2	
36.30 03A	Flachdach UDBo-Holzf.-Holzkonstruktion 28,45cm F: 200 mm Konstruktionsholz G: 200 mm Dämmung Glaswolle	m ²
36.30 03B	Flachdach UDBo-Holzf.-Holzkonstruktion 30,45cm F: 220 mm Konstruktionsholz G: 220 mm Dämmung Glaswolle	m ²
36.30 03C	Flachdach UDBo-Holzf.-Holzkonstruktion 32,45cm F: 240 mm Konstruktionsholz G: 240 mm Dämmung Glaswolle	m ²
36.30 11	Winddichte Anschlüsse an Durchbrüche und aufgehende Bauteile beim Rohbauelement Dach.	

36.30 11A	Rohbauelement Dach Anschluss winddicht verkleben Durch Verkleben.	m
36.30 11B	Rohbauelement Dach Anschluss winddicht verkleben+Hochzug Durch Verkleben, einschließlich Ausbilden eines Hochzuges bis 15 cm Höhe.	m
36.30 15	Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei der Verlegung Rohbauelement Dach.	
36.30 15A	Az Rohbauelement Dach f.ü.45 Grad Neigung Bei Neigungen über 45 Grad.	m²
36.30 15B	Az Rohbauelement Dach f.lchsen Für die Ausbildung von lchsen.	m
36.30 16	Aufzahlung (Az) auf die Dachkonstruktion (Rohbauelement Dach) für Dachgaupenkonstruktionen, die im Zuge der Errichtung des Dachtragwerks hergestellt werden.	
36.30 16A	Az Rohbau.-E.Dach f.Gaupendach als Schleppdach Gaupendach als gerade Gaupe mit Schleppdach (Pulldach). Gemäß Plan: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
36.30 16B	Az Rohbau.-E.Dach f.Gaupendach als Satteldach Gaupendach als gerade Gaupe mit Satteldach. Gemäß Plan: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
36.30 16D	Az Rohbau.-E.Dach f.Gaupendach als Walmdach Gaupendach als gerade Gaupe mit Walmdach. Gemäß Plan: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
36.30 55	Aufzahlung (Az) auf die Dachkonstruktion (Rohbauelement Dach) für das Herstellen und das Anarbeiten bei Öffnungen und Durchführungen im Rohbauelement Dach. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchföhrung (m ²) angegeben.	
36.30 55A	Az Rohbau-E.Dach f.Herst./Anarb.Öff./Durchf.b.DN300	Stk
36.30 55B	Az Rohbau-E.Dach f.Herst./Anarb.Öff./Durchf.ü.DN300 Durchmesser über 300 mm:	Stk
36.30 55C	Az Rohbau-E.Dach f.Herst./Anarb.Öff./Durchf.b.0,1m2	Stk
36.30 55D	Az Rohbau.E.Dach f.Herst./Anarb.Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2	Stk

36.31 Dachtragwerk Gesamttragwerk

1. Technische Beschreibung:

Die ausgeschriebenen Konstruktionen sind gemäß dem vom Auftraggeber beigestellten Plan oder bei Wiederherstellungen in der Dachform dem Bestand angepasst herzustellen.

Bei den Stößen von Schalungsbrettern sind die Auflagehölzer mindestens 8 cm breit.

2. Holzverbindungen:

Soweit nicht anders angegeben, wird die Art der Holzverbindungen vom Auftragnehmer festgelegt und ist in das Dachtragwerk einkalkuliert.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORMen B2110 und B2215) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Anbringen und Entfernen von Windrispen (Windverband)
- Holzverbindungen und Verbindungsmittel
- Elemente zur Schalldämmung/-trennung (z.B. Elastomerlager)

Kommentar:

Diese Leistungsgruppe dient der Definition eines Gesamttragwerks ohne Angabe von Einzelbauteilen. Einzelne Konstruktionselemente können nach ULG 32 ausgeschrieben werden.

Schalung und Lattung werden mit der ULG 39 ausgeschrieben.

Dachkonstruktionen in Massivholzbauweise werden mit der ULG 20 ausgeschrieben. Nachträglich eingebaute Gaupen werden in der ULG 80 behandelt.

LB-Version: 23

Geändert

36.31 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.31 00A Dachtragwerk/Arbeitshöhe ü.3,2m

Arbeitsgerüste im Inneren des Gebäudes für die angegebene Höhe (über 3.2 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstige Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshöhe (größte Höhe der Dachkonstruktion) über 3,2 m:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geändertes Stichwort

36.31 00B Dachtragwerk - Fassadengerüst

Fassadengerüst vorhanden (ja/nein):

LB-Version: 23

36.31 01 Dachtragwerk bestehend aus der Sparrenlage, einschließlich Pfetten, Mauerbank, First, Grat- und Ichsensparren, sowie Kopfbänder, Kehlbalken und Wechsel.
Im Positionsstichwort ist die Dachform angegeben.

36.31 01A Dachtragwerk Pultdach

m²

Gemäß Plan:

Angabe/Beschreibung des Dachtragwerks:

Dimension(en) der Dachkonstruktion:

Öffnung(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung/Änderung von Sparrendach auf Pfetten, Mauerbänken.
Grundtext ergänzt um Angabe der Dachform im Positionsstichwort.

36.31 01B Dachtragwerk Satteldach

m²

Gemäß Plan:

Angabe/Beschreibung des Dachtragwerks:

Dimension(en) der Dachkonstruktion:

Öffnung(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung/Änderung von Sparrendach auf Pfetten, Mauerbänken.
Grundtext ergänzt um Angabe der Dachform im Positionsstichwort.

36.31 01C Dachtragwerk Walmdach

m²

Gemäß Plan:

Angabe/Beschreibung des Dachtragwerks:

Dimension(en) der Dachkonstruktion:

Öffnung(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung/Änderung von Sparrendach auf Pfetten, Mauerbänken.
Grundtext ergänzt um Angabe der Dachform im Positionsstichwort.

36.31 01D Dachtragwerk Krüppelwalmdach

m²

LGPosNr. Positionsstichwort

Gemäß Plan:

Angabe/Beschreibung des Dachtragwerks:

Dimension(en) der Dachkonstruktion:

Öffnung(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung/Änderung von Sparrendach auf Pfetten, Mauerbänken.
Grundtext ergänzt um Angabe der Dachform im Positionsstichwort.

36.31 01E

Dachtragwerk Zeltdach

m²

Gemäß Plan:

Angabe/Beschreibung des Dachtragwerks:

Dimension(en) der Dachkonstruktion:

Öffnung(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung/Änderung von Sparrendach auf Pfetten, Mauerbänken.
Grundtext ergänzt um Angabe der Dachform im Positionsstichwort.

36.31 01F

Dachtragwerk Mansardendach

m²

Gemäß Plan:

Angabe/Beschreibung des Dachtragwerks:

Dimension(en) der Dachkonstruktion:

Öffnung(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung/Änderung von Sparrendach auf Pfetten, Mauerbänken.
Grundtext ergänzt um Angabe der Dachform im Positionsstichwort.

36.31 01G

Dachtragwerk Flachdach bis 10Grad Dachneigung

m²

Gemäß Plan:

Angabe/Beschreibung des Dachtragwerks:

Dimension(en) der Dachkonstruktion:

Öffnung(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Ergänzung/Änderung von Sparrendach auf Pfetten, Mauerbänken.
Grundtext ergänzt um Angabe der Dachform im Positionsstichwort.

36.31 02

Flachdachkonstruktion mit Keilpfosten bis zu einer Dachneigung von 10 Grad.

36.31 02A

Dachtragwerk Flachdach Keilpfosten

m²

Ausgeführt mit auf Decken aufliegenden Keilpfosten, zur Herstellung eines Gefälles.

Gemäß Plan:

Angabe/Beschreibung des Dachtragwerks:

Dimension(en) der Dachkonstruktion:

Öffnung(en):

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363105A

36.31 22

Aufzahlung (Az) auf die Dachkonstruktion (das Dachtragwerk) für Dachgaupenkonstruktionen, die im Zuge der Errichtung des Dachtragwerks hergestellt werden.

36.31 22A

Az Dachtragwerk f.Gaupendach als Schleppdach

Stk

Gaupendach als gerade Gaube mit Schleppdach (Pulldach).

Gemäß Plan:

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363107A

36.31 22B

Az Dachtragwerk f.Gaupendach als Satteldach

Stk

Gaupendach als gerade Gaube mit Satteldach.

Gemäß Plan:

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363107B

36.31 22C Az Dachtragwerk f.Gaupendach als Walmdach **Stk**

Gaupendach als gerade Gaupe mit Walmdach.

Gemäß Plan:
LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363107C

36.31 22D Az Dachtragwerk f.Gaupendach **Stk**

Gemäß Plan (z.B. rund, Sonderform):
LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363107D

36.31 25 Aufzählung (Az) auf Dachtragwerk.

36.31 25A Az Dachtragwerk f.Anarbeiten an bestehende Bauteile **m**

Für das Anarbeiten an bestehende Bauteile.

Betrifft Position(en):
LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363110I

36.31 30 Aufzählung (Az) auf Dachtragwerk Vollholz (VH) für eine Ausführung mit Konstruktionsvollholz.

36.31 30A Az Dachtragwerk VH f.Konstruktionsvollholz **m²**

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363102A

36.31 31 Aufzählung (Az) auf Dachtragwerk Vollholz (VH) C24 für eine Ausführung mit Brettschichtholz (BSH), Oberflächenqualität gemäß ÖNORM.

36.31 31A Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL24h OF-Q1 **m²**

Für BSH GL 24h, Oberflächenqualität 1.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363103A

36.31 31B Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL24h OF-Q2 **m²**

Für BSH GL 24h, Oberflächenqualität 2.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363103B

36.31 31C Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL28h OF-Q1 **m²**

Für BSH GL 28h, Oberflächenqualität 1.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363103C

36.31 31D Az Dachtragwerk VH f.BSH Festigkeitskl.GL28h OF-Q2 **m²**

Für BSH GL 28h, Oberflächenqualität 2.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363103D

36.31 31E Az Dachtragwerk VH f.BSH Europäische Lärche OF-Q2 **m²**

Für BSH Europäische Lärche, Oberflächenqualität 2.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363103E

36.31 32 Aufzählung (Az) auf Dachtragwerk C24 auf eine höhere Festigkeitsklasse.

36.31 32A Az Dachtragwerk VH f.Festigkeitsklasse C27 **m²**

Auf Festigkeitsklasse C27.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363112A

36.31 32B Az Dachtragwerk VH f.Festigkeitsklasse C30 **m²**

Auf Festigkeitsklasse C30.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363112B

36.31 32C Az Dachtragwerk VH f.alternative Festigkeitsklasse **m²**

Auf Festigkeitsklasse:
LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 363112C

36.31 38 Aufzählung (Az) auf Dachtragwerk.

36.31 38A Az Dachtragwerk f.Holzart VH Lärche **m²**

Für Holzart Fichte/Tanne auf Holzart Europäische Lärche.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363111A

36.31 38B Az Dachtragwerk f.Holzart VH Buche **m²**

Für Holzart Fichte/Tanne auf Holzart Rotbuche.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363111B

36.31 38C Az Dachtragwerk f.alternative Holzart **m²**

Für Holzart Fichte/Tanne auf alternative Holzart:

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363111C

36.31 42 Aufzählung (Az) auf Dachtragwerk Vollholz (VH) für Oberflächenqualität.

36.31 42A Az Dachtragwerk VH f.Oberflächenqualität 2 **m²**

Von Oberflächenqualität 1 auf Oberflächenqualität 2.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363115A

36.31 42C Az Dachtragwerk VH f.Oberfläche gehobelt **m²**

Von sägerau auf gehobelt.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363115C

36.31 42D Az Dachtragwerk VH f.Oberfläche geschliffen **m²**

Von sägerau auf geschliffen.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363115D

36.31 42J Az Dachtragwerk VH f.Oberfläche gehobelt u.gefast **m²**

Von sägerau auf gehobelt und gefast.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363115J

36.31 45 Aufzählung (Az) auf Dachtragwerk Vollholz (VH) für Einschnittart und sonstige Besonderheiten des Querschnitts.

36.31 45A Az Dachtragwerk VH f.kerngetrennt **m²**

Auf Einschnittart kerngetrennt.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363118A

36.31 45B Az Dachtragwerk VH f.kerngetrennt u.scharfkantig **m²**

Auf Einschnittart kerngetrennt und scharfkantig.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363118B

36.31 45C Az Dachtragwerk VH f.scharfkantig **m²**

Auf Einschnittart scharfkantig.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363118C

36.31 45D Az Dachtragwerk VH f.kernfrei **m²**

Auf Einschnittart kernfrei (markröhrenfrei).

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363118D

36.31 45E Az Dachtragwerk VH f.kernfrei und scharfkantig **m²**

Aufzählung VH auf Einschnittart kernfrei (markröhrenfrei) und scharfkantig.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 363118E

36.32 Dachtragwerk im Einzelnen

1. Technische Beschreibung:

Die ausgedruckten Konstruktionen sind gemäß dem vom Auftraggeber beigestellten Plan oder bei

Wiederherstellungen in der Dachform dem Bestand angepasst herzustellen.

Bei den Stößen von Schalungsbrettern sind die Auflagehölzer mindestens 8 cm breit.

2. Holzverbindungen:

Soweit nicht anders angegeben, wird die Art der Holzverbindungen vom Auftragnehmer festgelegt.

3. Technische Anforderungen/Eigenschaften:

Holzart, Holzqualität entspricht dem Konstruktionsvollholz der Leistungsgruppendifinition.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORMen B2110 und B2215) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Anbringen und Entfernen von Windrispen (Windverband)
- Holzverbindungen und Verbindungsmittel zwischen den Konstruktionselementen und zu bestehenden Bauteilen

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei schrägen An-/Abschlüssen ist die Länge von Konstruktionselementen die größte Länge heranzuziehen.

Kommentar:

Schalung und Lattung werden mit der ULG 39 ausgeschrieben.

Dachkonstruktionen in Massivholzbauweise werden mit der ULG 20 ausgeschrieben. Nachträglich eingebaute Gaupen werden in der ULG 80 behandelt.

LB-Version: 23

36.32 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.32 00A Dachtragwerk im Einzelnen/Arbeitshöhe ü.3,2m

Arbeitsgerüste im Inneren des Gebäudes für die angegebene Höhe (über 3.2 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstige Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshöhe (größte Höhe der Dachkonstruktion) über 3,2 m:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

36.32 00B Dachtragwerk im Einzelnen - Fassadengerüst

Fassadengerüst vorhanden (ja/nein):

LB-Version: 23

36.32 01 Konstruktionselement aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen im Bereich Deckenanschluss als Mauerbank (MB) oder Fußpfetten (FP), einschließlich Befestigungselementen (z.B. Schrauben, Bolzen).

Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.

36.32 01A Konstruktionselement VH MB/FP 12/12

m

LB-Version: 23

36.32 01B Konstruktionselement VH MB/FP 12/16

m

LB-Version: 23

36.32 01C Konstruktionselement VH MB/FP 12/20

m

LB-Version: 23

36.32 01X Konstruktionselement VH MB/FP Dim:

m

LB-Version: 23

36.32 02 Konstruktionselement aus Konstruktionsvollholz (KVH) für Dachkonstruktionen im Bereich Deckenanschluss als Mauerbank (MB) oder Fußpfetten (FP), einschließlich Befestigungselementen (z.B. Schrauben, Bolzen).

Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.

36.32 02A Konstruktionselement KVH MB/FP 12/12

m

LB-Version: 23

36.32 02B Konstruktionselement KVH MB/FP 12/16

m

LB-Version: 23

36.32 02C	Konstruktionselement KVH MB/FP 12/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 02X	Konstruktionselement KVH MB/FP Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 03	Konstruktionselement aus Brettschichtholz (BSH) für Dachkonstruktionen im Bereich Deckenanschluss als Mauerbank, einschließlich Befestigungselementen (z.B. Schrauben, Bolzen). Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 03A	Konstruktionselement BSH MB/FP 12/12	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 03B	Konstruktionselement BSH MB/FP 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 03C	Konstruktionselement BSH MB/FP 16/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 03D	Konstruktionselement BSH MB/FP 12/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 03X	Konstruktionselement BSH MB/FP Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04	Konstruktionselement aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen als Sparren, einschließlich Befestigungselementen an der Mauerbank (z.B. Schrauben, Bolzen, Versatz,). Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 04A	Konstruktionselement VH Sparren 8/12	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04B	Konstruktionselement VH Sparren 8/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04C	Konstruktionselement VH Sparren 8/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04D	Konstruktionselement VH Sparren 10/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04E	Konstruktionselement VH Sparren 10/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04G	Konstruktionselement VH Sparren 10/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04H	Konstruktionselement VH Sparren 10/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04I	Konstruktionselement VH Sparren 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04J	Konstruktionselement VH Sparren 12/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04K	Konstruktionselement VH Sparren 12/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 04X	Konstruktionselement VH Sparren Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	
36.32 05	Konstruktionselement aus Konstruktionsvollholz (KVH) für Dachkonstruktionen als Sparren, einschließlich Befestigungselementen an der Mauerbank (z.B. Schrauben, Bolzen, Versatz,). Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 05A	Konstruktionselement KVH Sparren 8/12 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05B	Konstruktionselement KVH Sparren 8/16 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05C	Konstruktionselement KVH Sparren 8/20 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05D	Konstruktionselement KVH Sparren 10/14 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05E	Konstruktionselement KVH Sparren 10/16 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05G	Konstruktionselement KVH Sparren 10/20 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05H	Konstruktionselement KVH Sparren 10/24 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05P	Konstruktionselement KVH Sparren 12/16 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05Q	Konstruktionselement KVH Sparren 12/20 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05R	Konstruktionselement KVH Sparren 12/24 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 05X	Konstruktionselement KVH Sparren Dim: _____ <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 08	Konstruktionselement aus Brettschichtholz (BSH) für Dachkonstruktionen als Sparren, einschließlich Befestigungselementen an der Mauerbank (z.B. Schrauben, Bolzen, Versatz,). Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 08I	Konstruktionselement BSH Sparren 8/12 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 08J	Konstruktionselement BSH Sparren 8/16 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 08K	Konstruktionselement BSH Sparren 8/20 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 08L	Konstruktionselement BSH Sparren 10/14 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 08M	Konstruktionselement BSH Sparren 10/16 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 08N	Konstruktionselement BSH Sparren 10/20 <i>LB-Version: 23</i>	m
36.32 08O	Konstruktionselement BSH Sparren 10/24 <i>LB-Version: 23</i>	m

36.32 08P	Konstruktionselement BSH Sparren 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 08Q	Konstruktionselement BSH Sparren 12/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 08R	Konstruktionselement BSH Sparren 12/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 08X	Konstruktionselement BSH Sparren Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09	Konstruktionselement aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen als Pfette. Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 09A	Konstruktionselement VH Pfette 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09C	Konstruktionselement VH Pfette 12/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09E	Konstruktionselement VH Pfette 12/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09G	Konstruktionselement VH Pfette 14/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09I	Konstruktionselement VH Pfette 14/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09K	Konstruktionselement VH Pfette 14/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09M	Konstruktionselement VH Pfette 16/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09O	Konstruktionselement VH Pfette 16/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09Q	Konstruktionselement VH Pfette 16/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 09X	Konstruktionselement VH Pfette Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 10	Konstruktionselement aus Konstruktionsvollholz (KVH) für Dachkonstruktionen als Pfette. Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 10A	Konstruktionselement KVH Pfette 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 10B	Konstruktionselement KVH Pfette 12/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 10C	Konstruktionselement KVH Pfette 14/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 10D	Konstruktionselement KVH Pfette 14/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 10E	Konstruktionselement KVH Pfette 14/24	m

LB-Version: 23

36.32 10G Konstruktionselement KVH Pfette 16/16 m

LB-Version: 23

36.32 10I Konstruktionselement KVH Pfette 16/20 m

LB-Version: 23

36.32 10K Konstruktionselement KVH Pfette 16/24 m

LB-Version: 23

36.32 10X Konstruktionselement KVH Pfette Dim: _____ m

LB-Version: 23

36.32 12 Konstruktionselement aus Brettschichtholz (BSH) für Dachkonstruktionen als Pfette.
 Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.

36.32 12I Konstruktionselement BSH Pfette 12/16 m

LB-Version: 23

36.32 12J Konstruktionselement BSH Pfette 12/20 m

LB-Version: 23

36.32 12K Konstruktionselement BSH Pfette 12/24 m

LB-Version: 23

36.32 12L Konstruktionselement BSH Pfette 14/14 m

LB-Version: 23

36.32 12M Konstruktionselement BSH Pfette 14/20 m

LB-Version: 23

36.32 12N Konstruktionselement BSH Pfette 14/24 m

LB-Version: 23

36.32 12O Konstruktionselement BSH Pfette 14/28 m

LB-Version: 23

36.32 12P Konstruktionselement BSH Pfette 16/16 m

LB-Version: 23

36.32 12Q Konstruktionselement BSH Pfette 16/20 m

LB-Version: 23

36.32 12R Konstruktionselement BSH Pfette 16/24 m

LB-Version: 23

36.32 12S Konstruktionselement BSH Pfette 16/28 m

LB-Version: 23

36.32 12X Konstruktionselement BSH Pfette Dim: _____ m

LB-Version: 23

36.32 13 Konstruktionselement aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen als Säule/Stütze.
 Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.

36.32 13A Konstruktionselement VH Säule/Stütze 12/12 m

LB-Version: 23

36.32 13G Konstruktionselement VH Säule/Stütze 14/14 m

LB-Version: 23

36.32 13M	Konstruktionselement VH Säule/Stütze 16/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 13O	Konstruktionselement VH Säule/Stütze 18/18	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 13Q	Konstruktionselement VH Säule/Stütze 20/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 13X	Konstruktionselement VH Säule/Stütze Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 14	Konstruktionselement aus Konstruktionsvollholz (KVH) für Dachkonstruktionen als Säule/Stütze. Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 14A	Konstruktionselement KVH Säule/Stütze 12/12	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 14B	Konstruktionselement KVH Säule/Stütze 14/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 14G	Konstruktionselement KVH Säule/Stütze 16/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 14O	Konstruktionselement KVH Säule/Stütze 18/18	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 14Q	Konstruktionselement KVH Säule/Stütze 20/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 14X	Konstruktionselement KVH Säule/Stütze Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 16	Konstruktionselement aus Brettschichtholz (BSH) für Dachkonstruktionen als Säule/Stütze. Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 16I	Konstruktionselement BSH Säule/Stütze 12/12	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 16J	Konstruktionselement BSH Säule/Stütze 14/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 16K	Konstruktionselement BSH Säule/Stütze 16/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 16L	Konstruktionselement BSH Säule/Stütze 18/18	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 16M	Konstruktionselement BSH Säule/Stütze 20/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 16X	Konstruktionselement BSH Säule/Stütze Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 17	Konstruktionselement aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen als Kopfband, einschließlich der Verbindung mit Säulen/Pfetten oder Sparren. Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 17A	Konstruktionselement VH Kopfband 10/10	m
	<i>LB-Version: 23</i>	

36.32 17B	Konstruktionselement VH Kopfband 12/12	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 17C	Konstruktionselement VH Kopfband 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 17G	Konstruktionselement VH Kopfband 14/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 17I	Konstruktionselement VH Kopfband 14/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 17X	Konstruktionselement VH Kopfband Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 18	Konstruktionselement aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen als Kehlbalken bzw. Spannriegel, einschließlich der Verbindung mit den Sparren. Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 18A	Konstruktionselement VH Kehlbalken 10/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 18C	Konstruktionselement VH Kehlbalken 10/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 18D	Konstruktionselement VH Kehlbalken 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 18E	Konstruktionselement VH Kehlbalken 12/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 18X	Konstruktionselement VH Kehlbalken Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19	Konstruktionselement aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen als Wechsel zur Herstellung von Öffnungen (z.B. Fenster- oder Türöffnungen), einschließlich der Verbindung mit den Sparren. Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 19A	Konstruktionselement VH Wechsel 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19C	Konstruktionselement VH Wechsel 12/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19E	Konstruktionselement VH Wechsel 12/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19G	Konstruktionselement VH Wechsel 14/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19I	Konstruktionselement VH Wechsel 14/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19K	Konstruktionselement VH Wechsel 14/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19L	Konstruktionselement VH Wechsel 14/28	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19M	Konstruktionselement VH Wechsel 16/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	

36.32 19O	Konstruktionselement VH Wechsel 16/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19Q	Konstruktionselement VH Wechsel 16/24	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19R	Konstruktionselement VH Wechsel 16/28	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 19X	Konstruktionselement VH Wechsel Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 20	Konstruktionselement aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen als Streben zwecks Aussteifung, einschließlich der Verbindung mit den Sparren bzw. Pfetten. Im Positionsstichwort ist die Art des Elements, sowie die Dimension/der Querschnitt in cm angegeben.	
36.32 20A	Konstruktionselement VH Streben 10/10	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 20B	Konstruktionselement VH Streben 12/12	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 20C	Konstruktionselement VH Streben 12/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 20G	Konstruktionselement VH Streben 14/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 20I	Konstruktionselement VH Streben 14/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 20X	Konstruktionselement VH Streben Dim: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 23	Zusätzliche um 90° gedrehte Lage aus Kanthölzern aus Vollholz (VH) als Sekundärkonstruktion. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Kanthölzer (cm) angegeben.	
36.32 23A	Sekundärkonstruktion 90° gedreht Kantholz VH 8x8cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 23B	Sekundärkonstruktion 90° gedreht Kantholz VH 8x10cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 23C	Sekundärkonstruktion 90° gedreht Kantholz VH 8x12cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 23D	Sekundärkonstruktion 90° gedreht Kantholz VH 8x14cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 23X	Sekundärkonstruktion 90° gedreht Kantholz VH: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 24	Konstruktionselement Zangenpaar aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Zangen (cm) angegeben.	
36.32 24A	Konstruktionselement VH Zange 2,5/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 24B	Konstruktionselement VH Zange 2,5/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	

36.32 24C	Konstruktionselement VH Zange 2,5/18	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 24D	Konstruktionselement VH Zange 2,5/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 24F	Konstruktionselement VH Zange 5/14	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 24G	Konstruktionselement VH Zange 5/16	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 24H	Konstruktionselement VH Zange 5/18	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 24I	Konstruktionselement VH Zange 5/20	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 24X	Konstruktionselement VH Zange: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 25	Konstruktionselement Aufschiebling aus Vollholz (VH) für Dachkonstruktionen.	
36.32 25X	Konstruktionselemente VH Aufschieblinge	Stk
	Querschnitt:	
	Beschreibung (z.B. Längen, Winkel):	
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 45	Auflager mit bis zu 10mm dickem unbewehrtem (ub.) Elastomer - Lager. Im Positionsstichwort ist die Breite des Elastomerlagers in cm angegeben.	
36.32 45A	Dachtragwerk Auflager Elastomer-Lager ub. b.14cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 45B	Dachtragwerk Auflager Elastomer-Lager ub. ü.14cm-20cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 45X	Dachtragwerk Auflager Elastomer-Lager ub. ü.20cm: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 46	Auflager mit bis zu 10mm dickem bewehrtem (bew.) Elastomer - Lager. Im Positionsstichwort ist die Breite des Elastomerlagers in cm angegeben.	
36.32 46A	Dachtragwerk Auflager Elastomer-Lager bew. b.14cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 46B	Dachtragwerk Auflager Elastomer-Lager bew. ü.14cm-20cm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 46X	Dachtragwerk Auflager Elastomer-Lager bew. ü.20cm: _____	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 50	Aufzählung (Az) auf Konstruktionselemente Vollholz (VH) für eine Ausführung mit Konstruktionsvollholz.	
36.32 50A	Az Konstruktionselement VH f.Konstruktionsvollholz	m
	Betrifft Positionen:	
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.32 51	Aufzählung (Az) auf Konstruktionselemente mit Brettschichtholz (BSH) für Oberflächenqualität gemäß ÖNORM.	
36.32 51A	Az Konstruktionselement BSH Festigkeitskl.GL24h OF-Q1	m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für BSH GL 24h, Oberflächenqualität 1.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 51B Az Konstruktionselement VH f.BSH Festigkeitskl.GL24h OF-Q2 **m**

Für BSH GL 24h, Oberflächenqualität 2.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 51C Az Konstruktionselement VH f.BSH Festigkeitskl.GL28h OF-Q1 **m**

Für BSH GL 28h, Oberflächenqualität 1.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 51D Az Konstruktionselement VH f.BSH Festigkeitskl.GL28h OF-Q2 **m**

Für BSH GL 28h, Oberflächenqualität 2.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 51E Az Konstruktionselement VH f.BSH Europäische Lärche OF-Q2 **m**

Für BSH Europäische Lärche, Oberflächenqualität 2.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 53 Az auf das Konstruktionselemente Pfette für die Befestigung auf Stahlbetonträger oder zwischen Stahlträgern.
Anschlusssteile zur Primärkonstruktion werden vom AG hergestellt.

36.32 53A Az auf Konstruktionselement Pfette auf Stahlbetonträger **m**

Dimension:

Anzahl der Anschlüsse:

LB-Version: 23

36.32 53B Az auf Konstruktionselement Pfette zwischen Stahlträgern **m**

Dimension:

Anzahl der Anschlüsse:

LB-Version: 23

36.32 54 Aufzahlung (Az) auf Konstruktionselemente von Vollholz (VH) C24 auf eine höhere Festigkeitsklasse.

36.32 54A Az Konstruktionselement VH f.Festigkeitsklasse C27 **m**

Auf Festigkeitsklasse C27.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 54B Az Konstruktionselement VH f.Festigkeitsklasse C30 **m**

Auf Festigkeitsklasse C30.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 54C Az Konstruktionselement VH f.alternative Festigkeitsklasse **m**

Auf Festigkeitsklasse:

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 60 Aufzahlung (Az) auf Konstruktionselemente.

36.32 60A Az Konstruktionselement f.Holzart VH Lärche **m**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für Holzart Fichte/Tanne auf Holzart Europäische Lärche.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 60B Az Konstruktionselement f.Holzart VH Buche **m**

Für Holzart Fichte/Tanne auf Holzart Rotbuche.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 60C Az Konstruktionselement f.alternative Holzart **m**

Für Holzart Fichte/Tanne auf alternative Holzart:

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 64 Aufzählung (Az) auf Konstruktionselemente Vollholz (VH) für Oberflächenqualität.

36.32 64A Az Konstruktionselement VH f.Oberflächenqualität 2 **m**

Von Oberflächenqualität 1 auf Oberflächenqualität 2.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 64C Az Konstruktionselement VH f.Oberfläche gehobelt **m**

Von sägerau auf gehobelt.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 64D Az Konstruktionselement VH f.Oberfläche geschliffen **m**

Von sägerau auf geschliffen.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 64J Az Konstruktionselement VH f.Oberfläche gehobelt u.gefast **m**

Von sägerau auf gehobelt und gefast.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 67 Aufzählung (Az) auf Konstruktionselemente Vollholz (VH) für Einschnittart und sonstige Besonderheiten des Querschnitts.

36.32 67A Az Konstruktionselement VH f.kerngetrennt **m**

Auf Einschnittart kerngetrennt.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 67B Az Konstruktionselement VH f.kerngetrennt u.scharfkantig **m**

Auf Einschnittart kerngetrennt und scharfkantig.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 67C Az Konstruktionselement VH f.scharfkantig **m**

Auf Einschnittart scharfkantig.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 67D Az Konstruktionselement VH f.kernfrei **m**

Auf Einschnittart kernfrei (markröhrenfrei).

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 67E Az Konstruktionselement VH f.kernfrei und scharfkantig m

Aufzahlung VH Bauholz auf Einschnittart kernfrei (markröhrenfrei) und scharfkantig.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 68 Aufzahlung auf Stuhlsäulen/Stützen

36.32 68A Az auf Stuhlsäulen/Stützen schräg ausgeführt Stk

Für schräge Ausführung.

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 69 Az auf Konstruktionselemente für die Herstellung spezieller Verbindungen zwischen den Hölzern.

36.32 69A Az für Zimmermannsmäßige Verbindungen Stk

Für die Herstellung von zimmermannsmäßigen Verbindungen ohne Einsatz von konventionellen Nagel/Schraubverbindungen im Sichtbereich.

Beschreibung der Verbindungen/Bauteile:

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.32 69B Az für Ingenieursmäßiger Verbindungen höherer Qualität Stk

Für die Herstellung von Ingenieurholzbau-Verbindungen mit einer Materialqualität:

Betrifft Positionen:

LB-Version: 23

36.33 Kantholzkonstruktion auf polygonalen Dachkonstruktionen

Im Folgenden sind Kantholzkonstruktion auf polygonal gestalteten Dachkonstruktionen (Sargdeckel) beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.33 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.33 00A Kantholzkonstruktion/Arbeitshöhe ü.3,2m

Arbeitsgerüste im Inneren des Gebäudes für die angegebene Höhe (über 3.2 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstige Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshöhe (größte Höhe der Dachkonstruktion) über 3,2 m:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

36.33 00B Kantholzkonstruktion-Arbeitshöhe ü.3,2m - Fassadengerüst

Arbeitshöhe über 3,2 m:

Fassadengerüst vorhanden (ja/nein):

LB-Version: 23

36.33 01 Kanthölzer auf Beton.

Im Randbereich kann der angegebene Achsabstand über- oder unterschritten werden.

Achsabstand: 100 cm

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Kanthölzer (cm) angegeben.

36.33 01A Kanthölzer auf Beton 100/8x8cm m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 363201A

Änderung:

Die Positionsnummer 363201A aus der HB-022 wurde auf 363301A verschoben.

36.33 01B	Kanthölzer auf Beton 100/10x10cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363201B</i> Die Positionsnummer 363201B aus der HB-022 wurde auf 363301B verschoben.	
36.33 01C	Kanthölzer auf Beton 100/ _____	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363201C</i> Die Positionsnummer 363201C aus der HB-022 wurde auf 363301C verschoben.	
36.33 02	Sparrenlage aus Kanthölzern auf Stahlbeton. Im Randbereich kann der angegebene Achsabstand über- oder unterschritten werden. Achsabstand: 85 bis 100 cm Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Kanthölzer (cm) angegeben.	
36.33 02A	Sparrenlage auf Beton 85-100/8x18cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363202A</i> Die Positionsnummer 363202A aus der HB-022 wurde auf 363302A verschoben.	
36.33 02B	Sparrenlage auf Beton 85-100/8x20cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363202B</i> Die Positionsnummer 363202B aus der HB-022 wurde auf 363302B verschoben.	
36.33 02C	Sparrenlage auf Beton 85-100/8x22cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363202C</i> Die Positionsnummer 363202C aus der HB-022 wurde auf 363302C verschoben.	
36.33 02D	Sparrenlage auf Beton 85-100/8x24cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363202D</i> Die Positionsnummer 363202D aus der HB-022 wurde auf 363302D verschoben.	
36.33 03	Zusätzliche Kantholzlage, um 90° gedreht, auf der Sparrenlage aus Kanthölzern auf Holz (z.B. für eine zusätzliche Dämmlage). Im Randbereich kann der angegebene Achsabstand über- oder unterschritten werden. Achsabstand: 85 bis 100 cm Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Kanthölzer (cm) angegeben.	
36.33 03A	Zusätzl.Kantholzlage ü.85-100/8x10cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363203A</i> Die Positionsnummer 363203A aus der HB-022 wurde auf 363303A verschoben.	
36.33 03B	Zusätzl.Kantholzlage ü.85-100/8x12cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363203B</i> Die Positionsnummer 363203B aus der HB-022 wurde auf 363303B verschoben.	
36.33 03C	Zusätzl.Kantholzlage ü.85-100/ 8x14cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363203C</i> Die Positionsnummer 363203C aus der HB-022 wurde auf 363303C verschoben.	
36.33 03D	Zusätzl.Kantholzlage ü.85-100/8x16cm	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363203D</i> Die Positionsnummer 363203D aus der HB-022 wurde auf 363303D verschoben.	
36.33 10	Konstruktionselemente für Kantholzkonstruktionen.	
36.33 10I	Kantholzkonstr.Auswechslungen f.Öffnungen b.2m2	Stk
<i>Änderung:</i>	Querschnitt (Auswechslung): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363210I</i> Die Positionsnummer 363210I aus der HB-022 wurde auf 363310I verschoben.	

36.33 10J Kantholzkonstr.Auswechslungen f.Öffnungen ü.2-4m2 **Stk**
 Querschnitt (Auswechslung):

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363210J*
 Die Positionsnummer 363210J aus der HB-022 wurde auf 363310J verschoben.

36.33 15 Aufzählung (Az) auf Kantholzkonstruktion (Sargdeckel) für Dachgaupenkonstruktionen, die im Zuge der Errichtung des Dachtragwerks hergestellt werden.

36.33 15A Az Kantholzkonstr.f.Gaupendach als Schleppdach **Stk**
 Gaupendach als gerade Gaupe mit Schleppdach (Pulldach).
 Gemäß Plan:
 Holzart:
 Festigkeitsklasse:
 Oberflächenqualität:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363215A*
 Die Positionsnummer 363215A aus der HB-022 wurde auf 363315A verschoben.

36.33 15B Az Kantholzkonstr.f.Gaupendach als Satteldach **Stk**
 Gaupendach als gerade Gaupe mit Satteldach.
 Gemäß Plan:
 Holzart:
 Festigkeitsklasse:
 Oberflächenqualität:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363215B*
 Die Positionsnummer 363215B aus der HB-022 wurde auf 363315B verschoben.

36.33 15C Az Kantholzkonstr.f.Gaupendach als Walmdach **Stk**
 Gaupendach als gerade Gaupe mit Walmdach.
 Gemäß Plan:
 Holzart:
 Festigkeitsklasse:
 Oberflächenqualität:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363215C*
 Die Positionsnummer 363215C aus der HB-022 wurde auf 363315C verschoben.

36.33 15D Az Kantholzkonstr.f.Gaupendach **Stk**
 Gemäß Plan (z.B. rund):
 Holzart:
 Festigkeitsklasse:
 Oberflächenqualität:

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363215D*
 Die Positionsnummer 363215D aus der HB-022 wurde auf 363315D verschoben.

36.33 20 Aufzählung (Az) auf Kantholzkonstruktion (Sargdeckel).

36.33 20E Az Kantholzkonstr.f.Anarbeiten an bestehende Bauteile **m**
 Für das Anarbeiten an bestehende Bauteile
 Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 363220E

36.35 Dämmpaket Dach

Technische Beschreibung:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK.

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegten Bahnen mit überdeckten Fugen.

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Die Überschriften wurde zu einer zusammengefasst.

36.35 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.35 00A Dämmpaket Dach/Arbeitshöhe ü.3,2m

Arbeitsgerüste im Inneren des Gebäudes für die angegebene Höhe (über 3,2 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstige Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshöhe (größte Höhe der Dachkonstruktion) über 3,2 m:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.35 00B DpD Arbeitshöhe ü.3,2m

Arbeitshöhe über 3,2 m:

Fassadengerüst vorhanden (ja/nein):

LB-Version: 23

36.35 02 Dampfbremse oder Dampfsperre bei Dächern.

Überlappungen mindestens 10 cm geheftet oder geklebt.

Das dichte Verkleben bei Überlappungen (Dampfbremse bzw. Dampfsperre) in der Fläche ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.35 02A Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionsoffen

m²

Diffusionsoffen sd-Wert $\leq 0,5$ m:

LB-Version: 23

36.35 02B Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionsbremsend

m²

Diffusionsbremsend sd-Wert über $0,5 \leq 10$ m:

LB-Version: 23

36.35 02C Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionshemmend

m²

Diffusionshemmend über $10 \leq 100$ m:

LB-Version: 23

36.35 02D Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionssperrend

m²

Diffusionssperrend über $100 \leq 1500$ m:

LB-Version: 23

36.35 02E Dampfbremse/Dampfsperre Dach diffusionsdicht

m²

Diffusionsdicht über 1500 m:

LB-Version: 23

36.35 02F Dampfbremse/Dampfsperre Dach

m²

Diffusionssperrend über 1500 m:

LB-Version: 23

36.35 04 Anarbeiten der Dampfbremsen oder Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, bei Dächern.

36.35 04B Dach Anschlüsse verkleben m.Klebebändern

m

Anschlüsse verkleben mit Klebebändern.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.35 04C Dach Anschlüsse verkleben m.Kleber

m

Anschlüsse verkleben mit Klebern.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.35 04D Dach Anschlüsse verkleben auf nicht verputzem MWK

m

Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem Mauerwerk (MWK).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.35 04E Dach Anarbeiten an Durchführungen m.Manschetten Stk

Anarbeiten an Durchführungen mit vom AG beigestellten Manschetten.

LB-Version: 23

36.35 05 Wärmedämmung von Dächern mit gebundener Mineralwolle, Produktart MW-WL, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

- gerollt

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

36.35 05A Dachdämmung MW-WL gerollt 6cm m²

36.35 05B Dachdämmung MW-WL gerollt 8cm m²

36.35 05C Dachdämmung MW-WL gerollt 10cm m²

36.35 05D Dachdämmung MW-WL gerollt 12cm m²

36.35 05E Dachdämmung MW-WL gerollt 14cm m²

36.35 05F Dachdämmung MW-WL gerollt 16cm m²

36.35 05G Dachdämmung MW-WL gerollt 18cm m²

36.35 05X Dachdämmung MW gerollt: cm m²

Produktart MW:

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Der Folgetext wurde hinzugefügt: Produktart MW:

36.35 06 Wärmedämmung von Dächern mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

36.35 06A Dachdämmung MW-W Platte 6cm m²

36.35 06B Dachdämmung MW-W Platte 8cm m²

36.35 06C Dachdämmung MW-W Platte 10cm m²

36.35 06D Dachdämmung MW-W Platte 12cm m²

36.35 06E Dachdämmung MW-W Platte 14cm m²

36.35 06F Dachdämmung MW-W Platte 16cm m²

36.35 06G Dachdämmung MW-W Platte 18cm m²

36.35 06X Dachdämmung MW Platte: cm m²

Produktart MW:

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Im Folgetext wurde hinzugefügt: Produktart MW:

36.35 07 Wärmedämmung von Dachflächen mit Klemmfilz (Produktart MW-W), zwischen Latten oder Dachträmen, dicht gestoßen.

Als Klemmfilz gerollt, mit Strichmarkierung oder Dämmkeilplatten.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

36.35 07A Dachdämmung MW-Keil/Klemm 10cm m²

36.35 07B Dachdämmung MW-Keil/Klemm 12cm m²

36.35 07C Dachdämmung MW-Keil/Klemm 14cm m²

36.35 07D	Dachdämmung MW-Keil/Klemm 16cm	m ²
36.35 07E	Dachdämmung MW-Keil/Klemm 18cm	m ²
36.35 07F	Dachdämmung MW-Keil/Klemm 20cm	m ²
36.35 07X	Dachdämmung MW-Keil/Klemm_____	m ²
LB-Version: 23		
36.35 09	Aufzahlung (Az) auf Dämmung von Dachflächen (Dachdämmung) aus Mineralwolle.	
36.35 09F	Az Dachdämmung m.MW f.Wärmeleitfähigkeit 0,035W/mK Für Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK anstelle 0,04 W/mK pro m ² Dämmmaterial. Betrifft Position(en): _____	m ²
36.35 09G	Az Dachdämmung m.MW f.Wärmeleitfähigkeit 0,032W/mK Für Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK anstelle 0,04 W/mK pro m ² Dämmmaterial. Betrifft Position(en): _____	m ²
36.35 10	Leibungen bei Dachöffnungen (z.B. Lichtschächten).	
36.35 10A	Leibungen b.Dachöffnungen Breite: _____	m
36.35 20	Wärmedämmung von Dachflächen (Dachdämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnungen. Die Höhe des Hohlraums beträgt höchstens 40 cm.	
36.35 20A	Dachdämmung als Einblasdämmung Zellulose Als Einblasdämmung aus Zellulosefasern mit einer Dichte von mind. 40 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	m ²
36.35 20B	Dachdämmung als Einblasdämmung Glaswolle Als Einblasdämmung mit Glaswolle mit einer Dichte von mind. 35 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	m ²
36.35 20C	Dachdämmung als Einblasdämmung Steinwolle Als Einblasdämmung mit Steinwolle mit einer Dichte von mind. 70 kg/m ³ . Mittlere Schichtdicke (cm): _____	m ²
36.35 24	Überdämmen der Flansche von Stahlträgern in der Ebene der Dachkonstruktion. • bis 30 cm Breite und bis 6 cm Dicke (Höhe)	
36.35 24A	Dach Überdämmung Stahlkonstruktion m.mineral.WD b.6cm Mit mineralischer Wärmedämmung (WD).	m
36.35 24D	Dach Überdämmung Stahlkonstruktion m.XPS b.6cm Mit XPS.	m
36.35 30	Aufsparrendämmungen, auf Schalung oder Unterdach verlegt.	
36.35 30A	Aufsparrendämmung Material: _____ Elementdicke: _____ Minstdruckfestigkeit: _____	m ²
36.35 30D	Az Aufsparrendämmung f.verlegen auf dem Sparren Aufzahlung (Az) für die Herstellung der Aufsparrendämmung auf dem Sparren.	m ²
36.35 30E	Az Aufsparrendämmung f.verlegen auf dem Sargdeckel	m ²

Aufzahlung (Az) für die Herstellung der Aufsparrendämmung auf dem Sargdeckel.

36.35 30F Az Aufsparrendämmung f.Anarbeiten Grate,Ichsen,First **m**
Aufzahlung (Az) für das Anarbeiten bei Graten, Ichsen und beim First.

36.35 30G Az Aufsparrendämmung f.Anarbeiten aufgehende Bauteile **m**
Aufzahlung (Az) für das Anarbeiten an aufgehende Bauteile in der Dachfläche.

36.35 40 Sonstige Dämmungen.

36.35 40A Dach Kaminummantelung Steinwolle **m**
Kaminummantelung mit Steinwolle.
Dämmdicke 10 cm und einer Höhe bis 35 cm.

36.35 55 Aufzahlung (Az) auf Dämmpaket (D) Dach für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

36.35 55A Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 **Stk**

36.35 55C Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 **Stk**
Durchmesser über 300 mm:

36.35 55D Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 **Stk**

36.35 55F Az D/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 **Stk**

36.36 Innenbekleidung Dach

Kommentar:

Gipskartonplatten sind mit der LG 39 Trockenbauarbeiten auszuschreiben.

Gipsfaserplatten sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geändert

36.36 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.36 00A Innenbekleidungen Dach/Arbeitshöhe ü.3,2m
Arbeitsgerüste im Inneren des Gebäudes für die angegebene Höhe (über 3.2 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstige Erschwernisse.
Angabe der Arbeitshöhe (größte Höhe der Dachkonstruktion) über 3,2 m:
Betrifft Position(en):

36.36 01 Dach-Lattung aus Vollholz (VH) mit einem Achsabstand von 40 cm.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (cm) angegeben.

36.36 01A Dach Lattung f.Unterkonstr.VH 4x4cm/40cm **m²**

36.36 01B Dach Lattung f.Unterkonstr.VH 5x4cm/40cm **m²**

36.36 01C Dach Lattung f.Unterkonstr.VH 5x8cm/40cm **m²**

36.36 03 Lattung aus Vollholz (VH) mit einem Achsabstand von 60 cm.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (cm) angegeben.

36.36 03A Dach Lattung f.Unterkonstr.VH 4x4cm/60cm **m²**

36.36 03B Dach Lattung f.Unterkonstr.VH 5x4cm/60cm **m²**

36.36 03C Dach Lattung f.Unterkonstr.VH 5x8cm/60cm **m²**

36.36 10 Bekleidung, Dach innen, mit 3-Schichtplatten auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.36 10A Bekleidung Dach innen m.3-Schichtpl. **m²**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Holzart:

Plattendicke:

Änderung: *LB-Version: 23* *Geändert*
 Änderung von Material auf Holzart
 Entfall der Qualität mit Ausschreiberlücke

36.36 15 Bekleidung, Dach innen, mit Mehrschichtplatten, Dicke 22 mm, auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.36 15A Bekleidung Dach innen m.Mehrschichtpl. m²

LB-Version: 23 *Geringfügig Geändert*

36.36 20 Bekleidung, Dach innen, mit profilierten Platten auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

36.36 20A Bekleidung Dach innen m.profilierter Pl. m²

Plattentyp:

36.36 25 Schalung, Dach Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.

- Raumaß 2,4 cm dick

36.36 25A Sichtschalung N+F 2,4cm m²

Als Sichtschalung,

in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Profilbrettern mit Nut und Feder (N+F), Oberseite eben,

Änderung: *LB-Version: 23* *Geringfügig Geändert*
 Der Langtext wurde verändert:

Alt: Sichtschalung, Dach Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.

Neu: Schalung, Dach Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.

- Raumaß 2,4 cm dick

Der Folgetext wurde verändert:

Alt: In Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Profilbrettern mit Nut und Feder (N+F), Oberseite eben, im Raumaß 2,4 cm dick.

Neu: Als Sichtschalung,

in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Profilbrettern mit Nut und Feder (N+F), Oberseite eben,

36.36 25C Sichtschalung Glattkantbrett 2,4cm m²

Als Sichtschalung,

in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Glattkantbrettern,

Änderung: *LB-Version: 23* *Geringfügig Geändert*
 Der Langtext wurde verändert:

Alt: Schalung, Dach Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.

- Raumaß 2,4 cm dick

Neu: Sichtschalung, Dach Innenbereich, auf vorhandener Lattung befestigt.

Der Folgetext wurde verändert:

Alt: In Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Glattkantbrettern, im Raumaß 2,4 cm dick.

Neu: Als Sichtschalung,

in Oberflächenqualität 2, mit gehobelten Glattkantbrettern,

36.36 25D Sichtschalung sägerau 2,4cm m²

Als Schalung,

mit sägerauen, besäumten Brettern.

LB-Version: 23

36.36 25F Sparschalung 2,4cm Achse 25cm m²

Bekleidung Dachschräge mit Sparschalung aus sägerauen 8 bis 10 cm breiten Brettern.

Im Positionsstichwort ist Achsabstand (cm) angegeben.

LB-Version: 23

36.36 25G Sparschalung 2,4cm Achse 31cm m²

Bekleidung Dachschräge mit Sparschalung aus sägerauen 8 bis 10 cm breiten Brettern.

Im Positionsstichwort ist Achsabstand (cm) angegeben.

LB-Version: 23

36.36 25H Sparschalung 2,4cm Achse 40cm **m²**

Bekleidung Dachschräge mit Sparschalung aus sägerauen 8 bis 10 cm breiten Brettern.

Im Positionsstichwort ist Achsabstand (cm) angegeben.

LB-Version: 23

36.36 25I Sparschalung 2,4cm Achse 60cm **m²**

Bekleidung Dachschräge mit Sparschalung aus sägerauen 8 bis 10 cm breiten Brettern.

Im Positionsstichwort ist Achsabstand (cm) angegeben.

LB-Version: 23

36.36 40 Bekleidung von Dachschrägen mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne bandagieren der Stöße.

Im Positionsstichwort ist Dicke der Dämmplatten (mm) angegeben.

36.36 40A Bekleidung Dachschräge m.WW 15mm **m²**

36.36 40B Bekleidung Dachschräge m.WW 25mm **m²**

36.36 40C Bekleidung Dachschräge m.WW 35mm **m²**

36.36 40D Bekleidung Dachschräge m.WW 50mm **m²**

36.36 41 Bekleidung von Dachschrägen mit Mineralwolle-Dämmplatten (MW), Produktart MW-W, zwischen Latten dicht gestoßen.

Im Positionsstichwort ist Dicke der Dämmplatten (mm) angegeben.

36.36 41A Bekleidung Dachschräge m.MW-W 40mm **m²**

LB-Version: 23

36.36 41B Bekleidung Dachschräge m.MW-W 60mm **m²**

LB-Version: 23

36.36 41C Bekleidung Dachschräge m.MW-W 80mm **m²**

LB-Version: 23

36.36 41X Bekleidung Dachschräge m.MW-W: mm **m²**

LB-Version: 23

36.36 55 Aufzählung (Az) auf Dachtragwerke (IB/Dach) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung oder Durchführung (m²) angegeben.

36.36 55A Az IB/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 **Stk**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

36.36 55C Az IB/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 **Stk**

Durchmesser über 300 mm:

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

36.36 55D Az IB/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 **Stk**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

36.36 55F Az IB/Dach f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 **Stk**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

36.39 Dachaufbau

1. Technische Beschreibung:

Bei Unterdeckungen werden alle Stöße mit einer Überlappung von mindestens 10 cm ausgeführt.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Kommentar:

Verblechungen (z.B. Traufenbleche, Lüftungsgitter, Ichsenbleche) sowie Verblechungen in der Ebene des Unterdaches sind mit der LG 23 Bauspenglerarbeiten auszuschreiben.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Es wurden Überschriften hinzugefügt.

36.39 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

36.39 00A Dachaufbau/Arbeitshöhe ü.3,2m

Arbeitsgerüste im Inneren des Gebäudes für die angegebene Höhe (über 3.2 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstige Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshöhe (größte Höhe der Dachkonstruktion) über 3,2 m:

Betrifft Position(en):

36.39 01 Unterdeckung für die Verlegung auf einer Schalung.

- regensicher

36.39 01A Unterdeckung m.Bitu.-bahn regensicher m²
Mit Bitumenbahnen.

36.39 01B Unterdeckung m.Kunstst.-bahn regensicher m²
Mit Kunststoffbahnen.

36.39 01C Az Unterdeck.m.Bitu.-bahn f.erhöhte Regensicherheit m²
Aufzahlung (Az) für eine Ausführung mit Bitumenbahnen für eine erhöhte Regensicherheit.

36.39 01D Az Unterdeck.m.Kunst.-bahn f.erhöhte Regensicherheit m²
Aufzahlung (Az) für eine Ausführung mit Kunststoffbahnen für eine erhöhte Regensicherheit.

36.39 02 Unterdeckung für die Verlegung auf einer Schalung.

- regensicher diffusionsoffen (do)

36.39 02B Unterdeckung Kunstst.-bahn regensicher diffusionsoffen (do) m²
Mit Kunststoffbahnen.

36.39 02D Az Unterdeck.Kunstst.-bahn (do) f.erhöhte Regensicherheit m²
Aufzahlung (Az) für eine Ausführung mit Kunststoffbahnen für eine erhöhte Regensicherheit.

36.39 03 Unterdeckung für die Verlegung auf einer Schalung.

- regensicher diffusionsoffen und winddicht (do/w)

36.39 03B Unterdeckung Kunstst.-bahn winddicht (do/w) m²
Mit Kunststoffbahnen.

36.39 03D Az Unterdeck.Kunstst.-bahn (do/w) f.erhöhte Regensicherheit m²
Aufzahlung (Az) für eine Ausführung mit Kunststoffbahnen für eine erhöhte Regensicherheit.

36.39 04 Unterdeckung Unterdach regensicher mit Holzwerkstoffplatten einschließlich Dichtung und Stoßverbindungen nach Herstellerangaben.

36.39 04A Unterdach aus Holzwerkstoffplatten m²

Unterdach aus Holzwerkstoffplatten gemäß ÖNORM EN 14964 mit der Festigkeitsklasse entsprechend ÖNORM B 4119 Pkt. 5.5 winddicht.

max sd-Wert:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.39 10 Anschlüsse an Durchbrüche und aufgehende Bauteile bei Unterdeckungen, als winddichter Anschluss.

36.39 10A Unterdeckung Anschluss winddicht verkleben m

Durch Verkleben.

36.39 10B Unterdeckung Anschluss winddicht verkleben u.Hochzug b.15cm **m**
Durch Verkleben, einschließlich Ausbilden eines Hochzuges bis 15 cm Höhe.

36.39 13 Aufzählung (Az) auf Lattungen.
Abgerechnet in der Fläche der Vordeckbahn.

36.39 13A Az Lattungen f.Nageldichtband **m²**
Für ein Nageldichtband unter der Konterlattung.

36.39 20 Dachflächenschalung, einschließlich Säume und Einfassungen.
Brettbreiten: 8 bis 20 cm (als direkte Dachdeckungsunterlage bis 16 cm)

36.39 20A Dachschalung sägerau 2,4cm **m²**
Mit sägerauen, besäumten, 2,4 cm dicken Brettern.
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.39 20B Dachschalung sägerau 3 cm **m²**
Mit sägerauen, besäumten, 3 cm dicken Brettern.
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.39 20E Dachschalung OSB 22 mm **m²**
Mit OSB Platten, 22 mm dick.
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.39 20H Dachschalung MDF Platte 22mm **m²**
Mit MDF Platten.
Plattendicke 22 mm.
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.39 20I Dachschalung gehobelt Nut-Feder 22 mm **m²**
Mit Nut-Federbrettern.
Brettdicke 22 mm.
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.39 20J Dachschalung EI30 gehobelt m.Doppelnut **m²**
Feuerhemmend (EI 30), mit gehobelten Brettern mit Doppelnut.
Dicke:
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.39 20K Dachschalung 3-Schichtplatten **m²**
Holzart:
Plattendicke:
LB-Version: 23 Geändert

Änderung:
Der Folgetext wurde verändert:
Alt:
Material: _____
Qualität: _____
Dicke: _____

Neu:
Holzart: _____
Plattendicke: _____

36.39 21 Sonstige Bekleidungen.

36.39 21K Feuerschutzplatte EI60 **m²**

Feuerschutzplatten EI60.

36.39 21L Feuerschutzplatte EI90 **m²**
Feuerschutzplatten EI90.

36.39 21M Winkelsaumschalung 22mm m.Unterkonstruktion **m²**
Winkelsaumschalung mit Mehrschichtplatten, 22 mm dick.
Hintere Stirnschalung und Keilstaffeln im Abstand von bis zu 1 m, keilförmig auf eine Mindestneigung von 3 Grad geschnitten mit Schrauben und Dübeln nach statischen Erfordernissen befestigt.
Die Abrechnung erfolgt in m² tatsächlicher Fläche.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.39 25 Aufzählung (Az) für Erschwerisse bei der Verlegung von Dachschalungen.

36.39 25A Az Schalungen f.ü.45 Grad Neigung **m²**
Bei Neigungen über 45Grad.

36.39 25C Az Traufenschalung f.Mehrschichtplatten **m**
Für die vordere Traufenschalung auf Aufschieblinge oder Sparren aus Mehrschichtplatten, 22 mm dick.
Zuschnittbreite bis 35 cm.

36.39 27 Ausgleichslattung bei Aufsparrendämmung, mindestens 8 cm breit.

36.39 27A Ausgleichslattung 8cm breit **m²**
Höhe:
Achsabstand:

36.39 28 Anschlagbohle (gegen Abrutschen) für Dämmung, mindestens 50 mm dick.

36.39 28A Anschlagbohle f.Dämmung 50mm dick **m**
Höhe:

36.39 30 Konterlattung für Dachlattung, Abstand den Sparren angepasst.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (cm) angegeben.

36.39 30A Konterlattung Dach 5x8cm **m²**

36.39 30B Konterlattung Dach 8x8cm **m²**

36.39 33 Konterlattung für Dachlattung, Abstand 70 bis 80 cm, auf Betonuntergrund befestigt, einschließlich Fluchtausgleich bis 2,4 cm.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (cm) angegeben.

36.39 33A Konterlattung Dach auf Betonuntergrund 5x8cm **m²**

36.39 33B Konterlattung Dach auf Betonuntergrund 8x8cm **m²**

36.39 35 Aufzählung (Az) für Erschwerisse bei der Verlegung von Konterlatten.

36.39 35A Az Konterlattung f.verschrauben **m²**
Für das Verschrauben anstelle des Nagelns.

36.39 35B Az Konterlattung f.verschrauben in Sparren **m²**
Für die Befestigung mit Schrauben durch die Schalung in den bestehenden Sparren nach statischer Erfordernis.
Die Abrechnung erfolgt in m² der tatsächlichen Fläche.
Schraube (Durchmesser und Länge):
Mittlerer Abstand:

Kommentar:

Diese Position kommt dann zur Anwendung, wenn die Konterlattung gemäß Angabe der statischen Berechnung zur Erhöhung des anrechenbaren Sparrenquerschnittes herangezogen werden soll.

LB-Version: 23

36.39 35C	Az Konterlattung f.verschrauben in Aufsparrendämmung/Holz Für das Verschrauben durch die Aufsparrendämmung in den Untergrund Holz.	m²
36.39 35D	Az Konterlattung f.verschrauben in Aufsparrendämmung/Beton Für das Verschrauben durch die Aufsparrendämmung in den Untergrund Beton.	m²
36.39 35E	Az Konterlattung f.Gegen- u.Quergefälle Für die Ausbildung von Gegen- und Quergefälle bei Hindernissen (z.B. Kamine, Lichtschächte).	m²
36.39 35F	Az Konterlattung f.Halbierung d.Achsabstandes Für die Halbierung des Achsabstandes bei Sparrenabständen mit mehr als 1 m.	m²
36.39 35I	Az Konterlattung gekrümmt Für eine gekrümmte Ausführung durch Einschneiden oder mehrlagige Ausführung. Höhe Konterlatte: Radius:	m²
36.39 40	Dachlattung Querschnitt 5 x 4cm auf Sparren oder Konterlattung. Im Positionsstichwort ist der Abstand (cm) angegeben.	
36.39 40A	Dachlattung 5x4cm Achse 14-17cm	m²
36.39 40B	Dachlattung 5x4cm Achse ü.17-20cm	m²
36.39 40C	Dachlattung 5x4cm Achse ü.20-30cm	m²
36.39 40D	Dachlattung 5x4cm Achse ü.30-39cm	m²
36.39 40E	Dachlattung 5x4cm Achse ü.39-45cm	m²
36.39 43	Dachlattung Querschnitt 6 x 4cm auf Sparren oder Konterlattung. Im Positionsstichwort ist der Abstand (cm) angegeben.	
36.39 43B	Dachlattung 6x4cm Achse 17-20cm	m²
36.39 43C	Dachlattung 6x4cm Achse ü.20-30cm	m²
36.39 43D	Dachlattung 6x4cm Achse ü.30-39cm	m²
36.39 43E	Dachlattung 6x4cm Achse ü.39-45cm	m²
36.39 48	Aufzählung (Az) auf Dachlattungen, für die Halbierung des Achsabstandes durch Montage einer zusätzlichen Latte oder die Schalung (z.B. Säumen, Ichsen, Rauchfangeinfassungen), aus besäumten, sägerauen Brettern. Abgerechnet die Summe der geschalteten Flächen ohne Abzug etwaiger Lattung.	
36.39 48A	Az f.d.Zwischenlatt.d.Halbierung Achsabstand Für die Zwischenlattung durch Halbierung des Achsabstandes.	m²
36.39 48D	Az Dachlattung f.Firstlatten Für die Ausbildung der Firstlattung. Gemäß Skizze:	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.39 48E	Az Dachlattung f.Gratlatten Für die Ausbildung der Gratlattung. Gemäß Skizze:	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
36.39 48F	Az Dachlattung f.Firstausbildung	m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für die Firstausbildung.

Gemäß Skizze:

LB-Version: 23

36.39 48G Az Dachlattung f.Trauf lattung **m²**

Für eine Trauf lattung.

Gemäß Skizze:

LB-Version: 23

36.39 50 Untersichtbekleidung auf vorhandener Unterkonstruktion.

36.39 50A Untersichtverkl.auf UK m.gehobelten Brettern 2,4cm **m²**

In Oberflächenqualität 2, mit gehobelten, 24 mm dicken Brettern.

36.39 50B Untersichtverkl.auf UK **m²**

In Oberflächenqualität 2, mit:

36.39 55 Aufzählung (Az) auf Dachaufbauten (DB) für das Ausschneiden und Anarbeiten an Öffnungen und Durchführungen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) oder die Fläche der Öffnung bzw. Durchführung (m²) angegeben.

36.39 55A Az DB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.DN300 **Stk**

36.39 55C Az DB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.DN300 **Stk**

Durchmesser über 300 mm:

36.39 55D Az DB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.b.0,1m2 **Stk**

36.39 55F Az DB f.Ausschneiden/Anarbeiten Öff./Durchf.ü.0,1-0,5m2 **Stk**

36.39 56 Schalung als Traufen- und Ortgangblende, einschließlich Unterkonstruktion.

36.39 56A Schalung Traufen-u.Ortgangblende VH b.30cm **m**

Vollholz (VH) gehobelt 2,4 cm.

Breite bis 30 cm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.39 56B Schalung Traufen-u.Ortgangblende VH ü.30-50cm **m**

Vollholz (VH) gehobelt 2,4 cm.

Breite über 30 bis 50 cm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.39 57 Abschalung zwischen Sparren eingeschnitten, einschließlich Unterkonstruktion.

36.39 57A Staubbrett zw.Sparren gehobelt b.20cm **m**

Als gehobeltes Staubbrett, im Raumaß 2,4 cm dick, Brettbreite bis 20 cm.

36.39 57C Staubschalung zw.Sparren gehobelt N+F b.30cm **m**

Als Staubschalung aus gehobelten Profilbrettern mit Nut und Feder (N+F), im Raumaß 2,4 cm dick, Schalungsbreite bis 30 cm.

36.39 58 Gesimsekonstruktion als Tragkonstruktion aus Staffeln, mindestens 5 x 8 cm, an der Untersicht der Dachkonstruktion befestigt, einschließlich der Schalung aus sägerauen, 2,4 cm dicken Brettern.

36.39 58A Gesimsekonstruktion als Tragkonstruktion **m**

Gemäß Skizze:

LB-Version: 23

36.39 60 Abdeckungen (z.B. Gesimse, Attika), im Gefälle geschnitten, mit Schrauben und Dübeln im Attikamauerwerk befestigt.

36.39 60C	Abdeckungen m.Mehrschichtplatten Mit mehrschichtverklebten Platten.	m²
36.39 60H	Az Abdeckung f.Einlegen Mineralwolle wasserabweisend b.10cm Aufzahlung (Az) für das Einlegen von Mineralwolle, wasserabweisend, mit einer Dicke bis 10 cm.	m²
36.39 60J	Az Abdeckung f.Einlegen XPS-Platten b.10cm Aufzahlung (Az) für das Einlegen von XPS-Platten mit einer Dicke bis 10 cm.	m²
36.39 61	Winkelsaumschalung mit Mehrschicht-Platten, einschließlich Unterkonstruktion aus Staffeln bis 10 cm, im Gefälle geschnitten, mit Schrauben und Dübeln im Attikamauerwerk befestigt. Abstand der Staffeln bis 1 m.	
36.39 61A	Winkelsaumschalung m.Unterkonstruktion Gemäß Skizze:  <i>LB-Version: 23</i>	m²
36.39 62	Unterkonstruktion für Kastenrinnen, aus Staffeln bis 10 cm, auf tragfähiger Konstruktion, Rinnenboden im Gefälle, einschließlich der Schalung aus sägerauen, 2,4 cm dicken Brettern.	
36.39 62A	Unterkonstruktion f.Kastenrinnen Kastenrinnenquerschnitt: 	m
36.39 65	Firstentlüftung, mit besäumten, sägerauen, 2,4 cm dicken Brettern, einschließlich Unterkonstruktion. Stirnseiten verschalt, für eine Verblechung gerichtet.	
36.39 65A	Firstentlüftung m.Unterkonstruktion Gemäß Skizze: 	m
36.39 65B	Firstentlüft.pulldachförmig Gemäß Skizze: 	m
36.39 91	Aufzahlung auf den gesamten Dachaufbau.	
36.39 91A	Az Dachaufbau f.Ichsen Aufzahlung für die Ausbildung von Ichsen.	m
36.39 93	Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei der Verlegung von Konterlatten.	
36.39 93H	Az Konterlattung b.Dachneigung über 45 Grad Aufzahlung bei einer Dachneigung über 45Grad.	m²
36.39 94	Attika Flachdach. Im Positionsstichwort ist die Attikahöhe (cm) angegeben.	
36.39 94X	Attika Flachdach Höhe in cm: _____ Gemäß Skizze:  Beschreibung:  <i>LB-Version: 23</i>	m

36.45 Holztragwerke Einzelbauteil

1. Technische Beschreibung:

Gekrümmte Bauteile BSH: Bauteile aus Brettschichtholz oder aus Brettschichtholz mit Universal-Keilzinkenverbindungen oder Verbundbauteile aus Brettschichtholz, deren Überhöhung mehr als 1 % seiner Spannweite beträgt, werden nach ÖNORM EN 14080 als gekrümmte BSH bezeichnet und als gebogener Träger ausgeschrieben und abgerechnet.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Bauteilen mit einer Überhöhung von weniger als 1% der Spannweite wird diese als Aufzahlungsposition (Az) zum geraden Träger berücksichtigt.

Kommentar:

Nagelplattenbinder sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Es wurden neue Überschriften hinzugefügt.

36.45 03 Einzelbauteil Vollholz (VH) gerader Träger.
Im Stichwort ist die Querschnittsbreite (b) und Querschnittshöhe (h) in cm bei rechteckigem Querschnitt oder der Durchmesser (d) in cm bei rundem Querschnitt angegeben.

36.45 03A **Träger VH Querschnitt rechteckig (bxh): _____** **Stk**
Aus parallelgurtigem Vollholz mit rechteckigem Querschnitt.
Länge (cm): _____

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 03B **Träger VH Querschnitt kreisförmig d: _____** **Stk**
Aus parallelgurtigem zylindrischen Vollholz mit kreisförmigem Querschnitt.
Länge (cm): _____

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 05 Einzelbauteil Konstruktionsvollholz gerader Träger.
Im Stichwort ist die Querschnittsbreite (b) und Querschnittshöhe (h) in cm bei rechteckigem Querschnitt angegeben.

36.45 05A **Träger VH Querschnitt rechteckig Konstruktions-Vh _____** **Stk**
Aus parallelgurtigem Konstruktionsvollholz gehobelt mit rechteckigem Querschnitt.
Länge (cm): _____

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 22 Aufzählung (Az) auf Einzelbauteil Vollholz (VH), Holzart Fichte/Tanne, auf andere Holzart.

36.45 22A **Az VH f.Holzart Lärche** **Stk**
Auf Europäische Lärche.
Betrifft Position(en): _____

36.45 22B **Az VH f.Holzart Buche** **Stk**
Auf Rotbuche.
Betrifft Position(en): _____

36.45 23 Aufzählung (Az) auf Einzelbauteil Vollholz (VH), C24, auf andere Festigkeitsklassen.

36.45 23A **Az VH f.Festigkeitsklasse C27** **Stk**
Festigkeitsklasse C24 auf Festigkeitsklasse C27.
Betrifft Position(en): _____

36.45 23B **Az VH f.Festigkeitsklasse C30** **Stk**
Festigkeitsklasse C24 auf Festigkeitsklasse C30.
Betrifft Position(en): _____

36.45 24 Aufzählung (Az) auf Einzelbauteil Vollholz (VH) auf andere Oberflächenqualität.

36.45 24A **Az VH f.Oberflächenqualität 2** **Stk**
Von Oberflächenqualität 1 auf Oberflächenqualität 2.
Betrifft Position(en): _____

36.45 24C **Az VH f.Oberfläche gehobelt** **Stk**
Oberfläche von sägerau auf gehobelt.
Betrifft Position(en): _____

36.45 24D **Az VH f.Oberfläche geschliffen** **Stk**

Oberfläche von sägerau auf geschliffen.

Betrifft Position(en):

36.45 25 Aufzählung (Az) auf parallelgurtigen Einzelbauteil Vollholz (VH) für sonstige Besonderheiten des Querschnitts.

36.45 25A Az VH f.kerngetrennt **Stk**

Auf Einschnittart kerngetrennt.

Betrifft Position(en):

36.45 25B Az VH f.kerngetrennt scharfkantig **Stk**

Auf Einschnittart kerngetrennt und scharfkantig.

Betrifft Position(en):

36.45 25C Az VH f.scharfkantig **Stk**

Auf Einschnittart scharfkantig.

Betrifft Position(en):

36.45 25D Az VH f.kernfrei **Stk**

Auf Einschnittart kernfrei (markröhrenfrei).

Betrifft Position(en):

36.45 25E Az VH f.kernfrei und scharfkantig **Stk**

Auf Einschnittart kernfrei (markröhrenfrei) und scharfkantig.

Betrifft Position(en):

36.45 28 Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Träger/Stütze.

Im Stichwort ist die Querschnittsbreite (b) und Querschnittshöhe (h) in cm bei rechteckigem Querschnitt oder der Durchmesser (d) in cm bei rundem Querschnitt angegeben.

36.45 28A Träger/Stütze BSH Querschnitt rechteckig (bxh): **Stk**

Aus parallelgurtigem Brettschichtholz mit rechteckigem Querschnitt (Träger/Stütze).

Länge (cm):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 28B Stütze BSH Querschnitt kreisförmig d: **Stk**

Aus parallelgurtigem zylindrischem Brettschichtholz mit kreisförmigen Querschnitt (Stütze).

Länge (cm):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 30 Vollwand-Träger als Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH).

Im Stichwort ist die Querschnittsbreite (b) und Querschnittshöhe (h) in cm bei rechteckigem Querschnitt angegeben.

Kommentar:

Im Plan angegeben sind, soweit zutreffend, Querschnittsbreite (b in cm), Querschnittshöhe (h in cm), Trägerlänge (m), Auflagerlänge, statische Stützweite bei gebogenem Träger der Biegeradius (m) und beim Kragarm die Kragarmlänge (m).

36.45 30A Vollwand-Träger gerade BSH Parallelträger (bxh): **Stk**

Als Parallelträger mit geradem parallelem Ober- und Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Gemäß Plan/Skizze:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 30B Vollwand-Träger gebogen BSH Parallelträger (bxh): **Stk**

Als Parallelträger mit gebogenem parallelem Ober- und Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Gemäß Plan/Skizze:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 30C Vollwand-Träger trapezförmig BSH Pultdachträger _____ Stk

Als Pultdachträger mit geradem nicht parallelem Ober- und Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Gemäß Plan/Skizze: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 31 Vollwand-Träger als Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH).

Kommentar:

Im Plan angegeben sind, soweit zutreffend, Querschnittsbreite (b in cm), Querschnittshöhe (h in cm), Trägerlänge (m), Auflagerlänge, statische Stützweite bei gebogenem Träger der Biegeradius (m), die Dachneigung (Grad) und beim Kragarm die Kragarmlänge (m).

36.45 31A Vollwand-Träger gerade BSH Satteldachträger _____ Stk

Als Satteldachträger mit geradem Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Gemäß Plan/Skizze: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 31B Vollwand-Träger gebogen BSH Satteldachträger _____ Stk

Als Satteldachträger mit gebogenem Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Gemäß Plan/Skizze: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 31C Vollwand-Träger trapezförmig BSH Fischbauchträger _____ Stk

Als Fischbauchträger mit geradem nicht parallelem Ober- und Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Plan/Skizze: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 35 Fachwerk-Träger als Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH), Zug- und Druckstäbe als Pendelstäbe.

Kommentar:

Im Plan angegeben sind, soweit zutreffend, Querschnittsbreite (b in cm), Querschnittshöhe (h in cm), Trägerlänge (m), Auflagerlänge, statische Stützweite bei gebogenem Träger der Biegeradius (m), die Dachneigung (Grad) und beim Kragarm die Kragarmlänge (m).

36.45 35A Fachwerk-Träger gerade BSH _____ Stk

Als Parallelträger mit geradem parallelem Ober- und Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Gemäß Plan/Skizze: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.45 35B Fachwerk-Träger gebogen BSH _____ Stk

Als Parallelträger mit gebogenem parallelem Ober- und Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Gemäß Plan/Skizze: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.45 35C Fachwerk-Träger trapezförmig BSH _____ Stk

Als Pultdachträger mit geradem nicht parallelem Ober- und Untergurt und mit rechteckigem Querschnitt.

Gemäß Plan/Skizze: _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

36.45 51 Aufzählung (Az) auf Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Stütze für andere Holzart.

36.45 51A Az Stütze/Träger BSH f. Holzart Lärche _____ Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Auf Europäische Lärche.

Betrifft Position(en):

36.45 51B Az Stütze/Träger BSH f.Holzart Buche Stk

Auf Rotbuche.

Betrifft Position(en):

36.45 52 Aufzählung (Az) auf Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Träger/Stütze, GL24h, auf andere Festigkeitsklasse.

36.45 52A Az Stütze/Träger BSH f.Festigkeitsklasse GL28h Stk

Festigkeitsklasse GL24h auf Festigkeitsklasse GL28h.

Betrifft Position(en):

36.45 52B Az Stütze/Träger BSH f.Festigkeitsklasse GL28c Stk

Festigkeitsklasse GL24h auf Festigkeitsklasse GL28c.

Betrifft Position(en):

36.45 52C Az Stütze/Träger BSH f.Festigkeitsklasse GL30h Stk

Festigkeitsklasse GL24h auf Festigkeitsklasse GL30h.

Betrifft Position(en):

36.45 52D Az Stütze/Träger BSH f.Festigkeitsklasse GL30c Stk

Festigkeitsklasse GL24h auf Festigkeitsklasse GL30c.

Betrifft Position(en):

36.45 52E Az Stütze/Träger BSH f.Festigkeitsklasse GL32h Stk

Festigkeitsklasse GL24h auf Festigkeitsklasse GL32h.

Betrifft Position(en):

36.45 52F Az Stütze/Träger BSH f.Festigkeitsklasse GL32c Stk

Festigkeitsklasse GL24h auf Festigkeitsklasse GL32c.

Betrifft Position(en):

36.45 53 Aufzählung (Az) auf Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Träger/Stütze auf andere Oberflächenqualität.

36.45 53A Az Stütze/Träger BSH f.Oberflächenqualität 2 Stk

Von Oberflächenqualität 1 auf Oberflächenqualität 2.

Betrifft Position(en):

36.45 53C Az Stütze/Träger BSH f.Oberfläche gehobelt Stk

Oberfläche sägerau auf gehobelt.

Betrifft Position(en):

36.45 53D Az Stütze/Träger BSH f.Oberfläche geschliffen Stk

Oberfläche von sägerau auf geschliffen.

Betrifft Position(en):

36.45 53F Az Stütze/Träger BSH in m³ f.Oberflächenqualität 2 m³

Von Oberflächenqualität 1 auf Oberflächenqualität 2.

Abgerechnet wird das Volumen der Träger/Stützen in m².

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

36.45 53H Az Stütze/Träger BSH in m² f.Oberfläche gehobelt m²

Oberfläche sägerau auf gehobelt.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche der Träger/Stützen in m².

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

36.45 531 Az Stütze/Träger in m² f.BSH f.Oberfläche geschliffen m²

Oberfläche von sägerau auf geschliffen.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche der Träger/Stützen in m².

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

36.45 54 Aufzahlung (Az) auf Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Träger/Stütze auf andere Besonderheiten des Querschnitts.

36.45 54B Az Stütze/Träger BSH f.Querschnitt blockverklebt Stk

Für Querschnitt blockverklebt.

Gesamt-Querschnitt:

Breite b (cm):

Höhe h (cm):

Länge L (cm):

Betrifft Position(en):

36.45 55 Aufzahlung (Az) auf Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Träger/Stütze.

Kommentar:

Seitlich aufgeklebte Verstärkungsmaßnahmen mit einer Holzwerkstoffplatte Furnierschichtholz bzw. Furniersperrholz werden nach ÖNORM B 1995 1-1 hergestellt.

36.45 55A Az Stütze/Träger BSH f.DB eckig/schräg Gewindestange Stk

Für Durchbrüche (DB), eckig oder schräg (Eckausrundung).

Breite b (cm):

Höhe h (cm):

Verstärkungsmaßnahmen mit eingeklebten Gewindestangen,

Anzahl Gewindestangen: Stk,

d (cm):

L (cm):

Festigkeitsklasse:

Betrifft Position(en):

36.45 55B Az Stütze/Träger BSH f.DB eckig/schräg VG-Schraube Stk

Für Durchbrüche (DB), eckig oder schräg (Eckausrundung).

Breite b (cm):

Höhe h (cm):

Verstärkungsmaßnahmen aus Vollgewindeschrauben

Anzahl VG-Schrauben: Stk,

d (cm):

L (cm):

Festigkeitsklasse:

Betrifft Position(en):

36.45 55C Az Stütze/Träger BSH f.DB rund Gewindestange Stk

Für Durchbrüche (DB), rund.

Durchmesser (cm):

Verstärkungsmaßnahmen mit eingeklebten Gewindestangen,

Anzahl Gewindestangen: Stk,

d (cm):

L (cm):

Festigkeitsklasse:

Betrifft Position(en):

36.45 55D	Az Stütze/Träger BSH f.DB rund VG-Schraube Für Durchbrüche (DB), rund. Durchmesser (cm): Verstärkungsmaßnahmen aus Vollgewindeschrauben Anzahl VG-Schrauben: Stk, d (cm): L (cm): Festigkeitsklasse: Betrifft Position(en):	Stk
36.45 55E	Az Stütze/Träger BSH f.Ausklink.eckig/schräg Gewindestange Für Ausklinkung, eckig oder schräg (Eckausrundung). Breite b (cm): Höhe h (cm): Verstärkungsmaßnahmen mit eingeklebten Gewindestangen, Anzahl Gewindestangen: Stk, d (cm): L (cm): Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung: Entfall der Festigkeitsklasse</i>	Stk
36.45 55F	Az Stütze/Träger BSH f.Ausklink.eckig/schräg VG-Schraube Für Ausklinkung, eckig oder schräg (Eckausrundung). Breite b (cm): Höhe h (cm): Verstärkungsmaßnahmen aus Vollgewindeschrauben Anzahl VG-Schrauben: Stk, d (cm): L (cm): Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung: Entfall der Festigkeitsklasse.</i>	Stk
36.45 55G	Az Stütze/Träger BSH f.Querzugverstärkung Gewindestange Für Verstärkungsmaßnahmen am Auflager mit eingeklebten Gewindestangen. Anzahl Gewindestangen: Stk Durchmesser d (cm): L (cm): Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung: Entfall der Festigkeitsklasse.</i>	Stk
36.45 55H	Az Stütze/Träger BSH f.Querzugverstärkung VG-Schraube Für Verstärkungsmaßnahmen am Auflager mit Vollgewindeschrauben. Anzahl VG-Schrauben: Stk Durchmesser d (cm): L (cm): Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung: Entfall der Festigkeitsklasse.</i>	Stk

36.45 55I Az Stütze/Träger BSH f.Pressflächenverstärk.Gewindestange Stk

Für Verstärkungsmaßnahmen der Pressfläche am Auflager mit eingeklebten Gewindestangen.

Anzahl Gewindestangen: Stk

Durchmesser d (cm):

L (cm):

Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geändert
Änderung:

Entfall der Festigkeitsklasse.

36.45 55J Az Stütze/Träger BSH f.Pressflächenverstärk.VG-Schrauben Stk

Für Verstärkungsmaßnahmen der Pressfläche am Auflager mit Vollgewindeschrauben.

Anzahl VG-Schrauben: Stk

Durchmesser d (cm):

L (cm):

Betrifft Position(en):
LB-Version: 23 Geändert
Änderung:

Entfall der Festigkeitsklasse.

36.45 55K Az Stütze/Träger BSH f.Verstärkungsmaßn.aufgekl.Holzwerkst. Stk

Für Verstärkungsmaßnahmen mit beidseitig seitlich aufgeklebtem Furniersperrholz, Furnierschichtholz oder Einschichtplatte.

Holzart

Höhe h (mm):

Länge L (mm):

Dicke d (mm):

Betrifft Position(en):

36.45 59 Aufzählung (Az) auf Einzelbauteil Brettschichtholz (BSH) Träger auf andere Besonderheiten des Querschnitts.

36.45 59A Az Träger BSH f.Querschnitt überhöht Stk

Für eine Überhöhung bis 1% seiner Spannweite.

Betrifft Position(en):

36.45 61 Auflager für Auflagerbedingungen mit entsprechendem Elastomer - Lager.
Im Stichwort ist die Breite (b), Länge (L) und die Dicke (d) in mm angegeben.

36.45 61A Holztragwerke Auflager Elastomer-Lager unbewehrt Stk

Unbewehrt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung:

Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.45 61B Holztragwerke Auflager Elastomer-Lager bewehrt Stk

Bewehrt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung:

Diese Positionen haben nun eine Stichwortlücke mit Angabe der Dimension. Dadurch entfallen die Lücken im Folgetext.

36.50 Einbauteile u.Verbindungsmittel aus Stahl
Kommentar:
Konstruktive Bauteile aus Stahl sind nicht in dieser LG beschrieben.
Folgende Leistungsgruppen sind für Leistungen des Stahlbaus ergänzend zu LG 36.50 zu verwenden:
- LG 31 Metallbauarbeiten
- LG 32 Konstruktiver Stahlbau
Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Verbindungen zu anderen Bauteilen
- Holzverbinder besonderer Bauart, einschließlich Verbindungsmittel

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Der Langtext wurde entfernt.

36.50 01 Einbauteile aus Stahl, stahlbaumäßig gefertigt.

36.50 01A Einbauteile nicht geschweißt ü.1kg Stk

Nicht geschweißte Einbauteile mit einer Einzelmasse über 1 kg.

Gemäß Plan:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

36.50 01B Einbauteile geschweißt Stk

Geschweißte Einbauteile, ohne Unterschied der Einzelmasse.

Gemäß Plan:

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Der Folgetext wurde verändert:
Alt: Geschweißte Einbauteile.
Neu: Geschweißte Einbauteile, ohne Unterschied der Einzelmasse.

36.50 02 Anker einschließlich Verbindungsmittel und Verankerungen aus Stahl.
Geklebte oder mechanisch eingebrachte Gewindestangen und selbstbohrende Holzschrauben.

36.50 02A Verankerungen Stk

Nenndurchmesser ab 8 mm:

Länge über 300 mm:

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 365003A

36.50 03 Zuganker einschließlich Verbindungsmittel und Verankerungen aus Stahl.

Im Positionsstichwort ist die Länge (mm) angegeben.

Kommentar:

Positionen für Zuganker entsprechen dem Zugankertyp gemäß ÖNORM B 2215.

36.50 03F Zuganker Typ1 Holz/Holz b.650mm Stk

Zuganker Typ 1 Holz - Holz.

LB-Version: 23

36.50 03G Zuganker Typ2 Holz/Holz ü.650mm: Stk

Zuganker Typ 2 Holz - Holz.

LB-Version: 23

36.50 03H Zuganker Typ3 Holz/mineral.Baustoff b.650mm Stk

Zuganker Typ 3 Holz - mineralischer (mineral.) Baustoff.

LB-Version: 23

36.50 03I Zuganker Typ4 Holz/mineral.Baustoff ü.650mm: Stk

Zuganker Typ 4 Holz - mineralischer (mineral.) Baustoff.

LB-Version: 23

36.50 04 Verbindungswinkel, einschließlich Verbindungsmittel (z.B. Schrauben, Bolzen, Dübel) mit einer Masse über 1 kg je Verbindungsmittelgruppe.

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.

Kommentar:

Positionen für Verbindungswinkel entsprechend dem Winkelverbindungstyp gemäß ÖNORM B2215.

36.50 04A Verbindungswinkel Typ1 Holz/Holz b.100mm m

Winkelverbinder Typ 1 Holz - Holz.

Anzahl Verbindungswinkel pro Laufmeter Fuge:

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Ergänzung im Kommentar ÖNORM B2215

36.50 04B Verbindungswinkel Typ2 Holz/Holz ü.100mm: _____ **m**

Winkelverbinder Typ 2 Holz - Holz.

Anzahl Verbindungswinkel pro Laufmeter Fuge: _____

LB-Version: 23

Geändert

36.50 04C Verbindungswinkel Typ3 Holz/mineral.Baustoff b.100mm **m**

Winkelverbinder Typ 3 Holz - mineralischer (mineral.) Baustoff.

Anzahl Verbindungswinkel pro Laufmeter Fuge: _____

LB-Version: 23

Geändert

36.50 04D Verbindungswinkel Typ4 Holz/mineral.Baustoff ü.: _____ **m**

Winkelverbinder Typ 4 Holz - mineralischer (mineral.)Baustoff.

Anzahl Verbindungswinkel pro Laufmeter Fuge: _____

LB-Version: 23

Geändert

36.50 05 Windverband.

36.50 05A Windverband **kg**

Anordnung/Plan: _____

Material: _____

Querschnitt: _____

LB-Version: 23

36.65 Terrassen-u.Balkonbeläge

LB-Version: 23

Geändert

36.65 02 Terrassendielen, einschließlich Unterkonstruktion, sichtbar von oben geschraubt.

36.65 02A Terrassendielen Lärche **m²**

Lärche, bestehend aus:

- Rost (Unterkonstruktion)

Achsabstand Unterkonstruktion (cm): _____

Staffel Unterkonstruktion, Höhe (cm): _____

- Dielen: gemäß der Qualitätssortierung: „TOP“ gem. VEH (Verband der Europäischen Hobelindustrie)

Dielen/Qualität: _____

Terrassendiele (Breite/Höhe) cm: _____

Dielen/Oberfläche: _____

Kommentar:

ANMERKUNG: Sortierrichtlinien werden von den mitteleuropäischen Expertinnen in regelmäßigen Abständen auf den Stand der Technik gebracht.

Die Unterkonstruktion sollte nach C24 gemäß ÖNORM EN 14081 ausgeschrieben werden, denn die VEH Sortierung wird nicht auf Kantholz angewandt.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Alt: Lärche, bestehend aus:

- Rost (Unterkonstruktion) mit der Qualität: AB gem. VEH (Verband der Europäischen Hobelindustrie)
- Dielen

Neu:

Lärche, bestehend aus:

- Rost (Unterkonstruktion)
- Dielen: gemäß der Qualitätssortierung: "TOP" gem. VEH (Verband der Europäischen Hobelindustrie)

36.65 02B Terrassendielen **m²**

Bestehend aus:

- Rost (Unterkonstruktion)

Rost/Holzart: _____

Rost/Achsabstand Unterkonstruktion (cm): _____

Staffel Unterkonstruktion, Höhe (cm):

- Dielen: gemäß der Qualitätssortierung: „AB“ gem. VEH (Verband der Europäischen Hobelindustrie)

Dielen/Holzart:

Dielen/Qualität:

Terrassendiele (Breite/Höhe) cm:

Dielen/Oberfläche:

Kommentar:

ANMERKUNG: Sortierrichtlinien werden von den mitteleuropäischen Expertinnen in regelmäßigen Abständen auf den Stand der Technik gebracht.

Die Unterkonstruktion sollte nach C24 gemäß ÖNORM EN 14081 ausgeschrieben werden, denn die VEH Sortierung wird nicht auf Kantholz angewandt.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Der Folgetext wurde verändert:

Alt: Bestehend aus:

- Rost (Unterkonstruktion) mit der Qualität: AB gem. VEH (Verband der Europäischen Hobelindustrie)
- Dielen

Neu: Bestehend aus:

- Rost (Unterkonstruktion)
- Dielen: gemäß der Qualitätssortierung: "AB" gem. VEH (Verband der Europäischen Hobelindustrie)

36.65 03 Terrassendielen aus Wood Plastic Composite (WPC), einschließlich Unterkonstruktion auf den Belag abgestimmt.

36.65 03A **Terrassendielen aus WPC** **m²**

Art:

Farbe:

Oberflächenstruktur:

36.65 04 Vertikale, seitliche (Bekleidung).

36.65 04A **Vertikale,seitliche Bekleidung** **m**

Der Art bzw. Ausführung der Terrassendielen angepasst.

Höhe (cm):

Betrifft Position(en):

36.65 05 Aufzählung (Az) auf Terrassendielen für eine Unterlage, Aufständerung bzw. einen Niveaueausgleich.

36.65 05A **Az Terrassendielen f.Kunststoffauflager** **m²**

Rost punktwiese mit Kunststoffauflager unterlegen.

Höhe bis 5 mm.

36.65 05B **Az Terrassendielen f.Aufständerung Distanzf.verzinkt** **m²**

Aufständerung mit Distanzfüßen, feuerverzinkt.

Höhe von/bis (cm):

36.65 05C **Az Terrassendielen f.Aufständerung Distanzf.Edelstahl** **m²**

Aufständerung mit Distanzfüßen, Edelstahl.

Höhe von/bis (cm):

36.65 05D **Az Terrassendielen f.Niveaueausgleich Kunststoff** **m²**

Niveaueausgleich Kunststoff.

Höhe von/bis (cm):

36.65 07 Trennlagen.

36.65 07B **Trennlage, UV-Schutzvlies 200g/m²** **m²**

UV-Schutzvlies, mindestens 200 g/m².

36.65 08 Aufzahlungen (Az) auf Terrassendielen bzw.- beläge.

36.65 08B	Terrassendielen f.gekrümmte Abschnitte	m
	Für das Ausbilden von gekrümmten Abschlüssen.	
36.65 09	Einbau in Terrassendielen- bzw. Beläge, einschließlich Unterkonstruktion, von vom AG beigestellten Einbauteilen.	
	<i>Kommentar:</i> Ein Anschließen bzw. Verkabeln von elektrischen Einbauteilen oder Einbauteilen der Haustechnik ist in eigenen Positionen zu beschreiben.	
36.65 09A	Einbau diverser Bauteile	Stk
	Bauteil:	
	Abmessungen (Länge/Breite/Höhe/Durchmesser):	
36.65 09B	Einbau Bodenleuchten	Stk
	Bauteil:	
	Abmessungen (Länge/Breite/Höhe/Durchmesser):	
36.65 10	Wartungsöffnungen in Terrassendielen- bzw. Belägen, einschließlich Unterkonstruktion (z.B. Gullies). Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Ein Anschließen bzw. Verkabeln von elektrischen Einbauteilen oder Einbauteilen der Haustechnik ist in eigenen Positionen zu beschreiben.	
36.65 10A	Wartungsöffnungen b.0,1m2	Stk
	Bauteil:	
	Abmessungen (Länge/Breite/Höhe/Durchmesser):	
36.65 10B	Wartungsöffnungen ü.0,1m2	Stk
	Bauteil:	
	Größe über 0,1 m²:	
36.70	Einfriedungen aus Holz	
36.70 01	Lattenzaun aus Lärchenholz, sägerau oder gehobelt, mit zwei Tragriegeln und Standsäulen aus Kantholz im Abstand bis 3 m, Lattenabstand ist gleich Lattenbreite (alle Querschnitte im Raummaß).	
	Das Versetzen der Standsäulen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
	Abgerechnet wird die einfache Ansichtsfläche, ohne Abzug von Türen und Toren.	
	Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Latten (cm) und die Höhe des Zaunes angegeben.	
36.70 01A	Lattenzaun sägerau Lärche 3x5cm b.1m	m²
	Tragriegel mindestens 5 x 8 cm,	
	Standsäule 10 x 10 cm.	
36.70 01B	Lattenzaun sägerau Lärche 3x5cm ü.1-1,5m	m²
	Tragriegel mindestens 5 x 8 cm,	
	Standsäule 12 x 12 cm.	
36.70 01C	Lattenzaun sägerau Lärche 3x5cm ü.1,5-2m	m²
	Tragriegel mindestens 5 x 8 cm,	
	Standsäule 14 x 14 cm.	
36.70 01E	Lattenzaun gehobelt Lärche 2,4x5cm ü.0,6-1m	m²
	Tragriegel mindestens 5 x 8 cm,	
	Standsäule 10 x 10 cm.	
36.70 01F	Lattenzaun gehobelt Lärche 2,4x5cm ü.1-1,5m	m²
	Tragriegel mindestens 5 x 8 cm,	
	Standsäule 12 x 12 cm.	

36.70 01G	Lattenzaun gehobelt Lärche 2,4x5cm ü.1,5-2m Tragriegel mindestens 5 x 8 cm, Standssäule 14 x 14 cm.	m²
36.70 02	Plankenzaun aus Lärchenholz, sägerau oder gehobelt, mit stumpf gestoßenen, besäumten Brettern, mit zwei Tragriegeln und Standssäulen aus Kantholz im Abstand bis 3 m. Das Versetzen der Standssäulen ist in eigenen Positionen beschrieben. Abgerechnet wird die einfache Ansichtsfläche, ohne Abzug von Türen und Toren. Im Positionsstichwort sind die Dicke der Bretter (cm) und die Höhe des Zaunes angegeben.	
36.70 02A	Plankenzaun sägerau Lärche 2,4cm b.1,5m Tragriegel mindestens 5 x 8 cm, Standssäule 12 x 12 cm.	m²
36.70 02B	Plankenzaun sägerau Lärche 2,4cm ü.1,5-2m Tragriegel mindestens 5 x 8 cm, Standssäule 14 x 14 cm.	m²
36.70 02D	Plankenzaun gehob.Lärche 2,4cm ü.1-1,5m Tragriegel mindestens 5 x 8 cm, Standssäule 12 x 12 cm.	m²
36.70 02E	Plankenzaun gehob.Lärche 2,4cm ü.1,5-2m Tragriegel mindestens 5 x 8 cm, Standssäule 14 x 14 cm.	m²
36.70 03	Standssäule aus Holz für Latten- oder Plankenläune, ohne Unterschied des Holzquerschnittes und der Zaunhöhe.	
36.70 03B	Holzlaunsäule m.Stahlschuh auf Betonsockel Mit einem Stahlschuh (feuerverzinkt) auf dem vorhandenen Betonsockel befestigt.	Stk
36.70 05	Aufzahlung (Az) auf Lüne aus Holz.	
36.70 05A	Az Holzlaun f.Tür b.1m Für Türen mit Türpfosten, einschließlich Langbändern mit Stützkegeln und Querriegeln, feuerverzinkt, einschließlich Schloss (ohne Schließzylinder) und Beschlag. Lichte Breite (Tür) bis 1 m.	Stk
36.70 05B	Az Holzlaun f.Tor b.2,5m Für zweiflügelige Tore mit Torpfosten, einschließlich Langbändern mit Stützkegeln, einschließlich Schloss (ohne Schließzylinder) und Beschlag. Bodenschieber mit zwei Führungen aus Stahl, alle Beschläge feuerverzinkt. Lichte Breite (Tor) bis 2,5 m.	Stk
36.70 06	Beplankungen für Lüne aus Holz.	
36.70 06A	Beplankung f.Stahlkonstruktion AG Mit vom AG beigestellten Stahlkonstruktion. Gemäß Plan: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
36.75	Sonstiges, Dacheinbauten	
36.75 18	Ausklappbare Metalltreppe in feuerhemmender Ausführung EI 30, einschließlich seitlich oder nach hinten automatisch öffnendem Oberdeckel, Metalloberflächen pulverbeschichtet oder verzinkt. Raumhöhe: bis 2,7 m Einbauhöhe: 50 cm Im Positionsstichwort ist die Abmessung der Deckenaussparung (m) angegeben.	
36.75 18A	Klapptreppe EI30 b.2,7m 0,7x1,2m	Stk

36.75 18B	Klapptreppe EI30 b.2,7m 0,7x1,3m	Stk
36.75 18C	Klapptreppe EI30 b.2,7m 0,7x1,4m	Stk
36.75 18D	Klapptreppe EI30 b.2,7m Einbauhöhe: Deckenaussparung:	Stk
36.75 20	Aufzählung (Az) auf Ausklappbare Metalltreppe in feuerhemmender Ausführung EI 30.	
36.75 20A	Az Klapptreppe EI30 f.EI60 Für eine hochfeuerhemmende Ausführung EI60.	Stk
36.75 20B	Az Klapptreppe EI30 f.EI90 Für eine hochfeuerhemmende Ausführung EI90.	Stk
36.75 22	Geländer im Dachboden um die Einschubtreppe, bestehend aus Holm, Stehern und Querriegel, Höhe: 1 m	
36.75 22A	Geländer um Klapptreppe 1m	m
36.75 30	Bekleidung eines Dachaus- bzw. Einstieg bis 0,5 m ² . Abstand vom Unterdach bis zum Holzrahmen des Dacheinstieges mit Schalung abschließen.	
36.75 30A	Bekleidung Dachaus-u.Einstieg b.0,5m2	Stk
36.75 36	Laufstege auf nicht begehbare Dachböden für den Zugang z.B. zu Dachausstiegen, Kaminen, Lüftungen. Aus Pfostenbelag 50 cm breit und 5 cm dick, einschließlich Traghölzer (Mindestquerschnitt 10 x 24 cm) im Abstand von 150 cm. Erschwernisse sind in eigenen Positionen zu beschreiben.	
36.75 36A	Laufstege f.nicht begehbare Dachböden	m
36.75 38	Blindstöcke für Dachflächenfenster, bestehend aus Mehrschichtplatten, befestigt auf Beton mit feuerverzinkten Befestigungsmitteln, ohne Verbindung zum Dachtragwerk. Bauhöhe von Oberkante Sargdeckel bis Oberkante Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) des Dachflächenfensters angegeben.	
36.75 38A	Blindstock f.Dachflächenfenster 55x78cm	Stk
36.75 38B	Blindstock f.Dachflächenfenster 74/78x98cm	Stk
36.75 38C	Blindstock f.Dachflächenfenster 74/78x118cm	Stk
36.75 38D	Blindstock f.Dachflächenfenster 74/78x140cm	Stk
36.75 38E	Blindstock f.Dachflächenfenster 94x140cm	Stk
36.75 38X	Blindstock f.Dachflächenfenster Größe Dachflächenfenster (Länge/Breite) in cm:	Stk

36.80 Instandsetzungsarbeiten

Im Folgenden sind Instandsetzungsarbeiten ohne Unterschied ob behandeltes oder nicht behandeltes Holz beschrieben.

1. Einkalkulierte Leistungen:

Unterstellungen: Beim Ersatz schadhafter Teile des Dachtragwerks sind alle notwendigen Unterstellungen im Einheitspreis einkalkuliert.

Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des

Materials nicht rechnet.

3. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.

Kommentar:

Ein Ausgleichen der Dachflucht ist frei zu formulieren.

36.80 02	Ersatz von schadhaften, Dachtragwerksteilen (Auswechslung), dem Bestand angepasst. Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (cm) angegeben.	
36.80 02A	Auswechslung Sparren b.10x16cm Von Sparren.	m
36.80 02C	Auswechslung Pfetten b.16x22cm Von Pfetten.	m
36.80 02E	Auswechslung Säulen b.16x16cm Von Säulen.	m
36.80 02G	Auswechslung Mauerbank b.16x16cm Von Mauerbänken.	m
36.80 02I	Auswechslung Bundtram b.16x24cm Von Bundträmen.	m
36.80 03	Verstärken durch Auflaschen von Holzprofilen, einschließlich der Befestigungsmittel.	
36.80 03A	Verstärken Dachkonstruktion m.Pfosten 5/20cm Von Dachkonstruktionsteilen (z.B. von Mauerbänken, Bundträmen, Säulen) mit 5 cm dicken Pfosten bis 20 cm breit.	m
36.80 03B	Verstärken Sparren m.Pfosten 5/25cm Von Sparren mit 5 cm dicken Pfosten bis 25 cm breit. Einschließlich Ausgleichen der Sparrenflucht bis 10 cm.	m
36.80 04	Befestigung der bestehenden Fußpfette im Drempel. Die Fußpfette ist im Abstand von ca. 200 cm mit Klebeanker, M14 500 mm lang, im Drempel befestigt. Abgerechnet wird nach Stück Klebeanker.	
36.80 04A	Befestigung bestehender Fußpfette im Drempel	Stk
36.80 05	Befestigung bestehender Sparren auf Fuß- bzw. Mittelpfette. Jeden Sparren mit Universalverbinder (Sparrenpfettenanker mit Kammnägeln) in Pfette verbinden. Abgerechnet wird je Befestigung.	
36.80 05A	Befestigung bestehender Sparren auf Fuß-u.Mittelpfette	Stk
36.80 07	Erneuern von Lattungen, schadhafte Latten bis 3 x 5 cm durch neue ersetzen (erneuern), einschließlich Entsorgung der Baurestmassen. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der ausgetauschten Latten.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Diese Position ist nicht für die Erneuerung von Gesamtdach- oder Wandflächen bestimmt.</i>	
36.80 07A	Erneuern Dachlattungen Erneuern von Dachlattungen.	m
36.80 07B	Erneuern Wandlattungen Erneuern von Wandlattungen	m

36.80 10 Erneuern von Konterlattungen. Schadhafte durch neue ersetzen (erneuern). Abgerechnet wird die Länge der ausgetauschten Konterlattung, einschließlich Entsorgung der Baurestmassen.
Querschnitt bis 5 x 8 cm

Kommentar:

Diese Position ist nicht für die Erneuerung von Gesamtdach- oder Wandflächen bestimmt.

36.80 10A Erneuern Dach-Konterlattungen b.5x8cm m
Von Dach-Konterlattungen.

36.80 10B Erneuern Wand-Konterlattungen b.5x8cm m
Von Wand-Konterlattungen.

36.80 13 Instandsetzen von Schalungen.
Gelockerte Bretter nachnageln, schadhafte Bretter durch neue ersetzen, einschließlich Entsorgung der Baurestmassen.
Abgerechnet wird die gesamte instandgesetzte Fläche.
Materialerneuerung bis 20 Prozent.

Kommentar:

Diese Position ist nicht für die Erneuerung von Gesamtdachflächen bestimmt.

36.80 13A Instandsetzen Dachschalungen m²
Von Dachschalungen.

36.80 13B Instandsetzen Saum-u.Ichsenschalungen m²
Von Saum-, Ichsen-, Giebel- und Rauchfangschalungen.

36.80 30 Dachgaupe in bestehende Dächer einbauen,
bestehend aus dem Staffelgerippe, einschließlich der erforderlichen Arbeiten am vorhandenen Dachtragwerk (Auswehlungen) (Grate und Ichsen im Bereich der Gaupe und im Anschlussbereich zur Dachfläche).
Einschließlich Dachdeckung entfernen und Entsorgen der Baurestmassen.

36.80 30A Bestandsdach/Einbau Gaupe m.Schleppdach Stk
Als gerade Gaupe mit Schleppdach (Pulldach).
Bestehende Dachdeckung:
Ansicht (Breite x Höhe):
Gemäß Plan:

36.80 30B Bestandsdach/Einbau Gaupe m.Satteldach Stk
Als gerade Gaupe mit Satteldach.
Bestehende Dachdeckung:
Ansicht (Breite x Höhe):
Gemäß Plan:

36.80 30C Bestandsdach/Einbau Gaupe m.Walmdach Stk
Als gerade Gaupe mit Walmdach.
Bestehende Dachdeckung:
Ansicht (Breite x Höhe):
Gemäß Plan:

36.80 30D Bestandsdach/Einbau Gaupe Stk
Dachart:
Bestehende Dachdeckung:
Ansicht (Breite x Höhe):
Gemäß Plan:

36.80 50 Dachbodenrinne mit Trapezquerschnitt, aus sägerauen, besäumten, 2,4 cm dicken Brettern, einschließlich Unterkonstruktion und Abdeckung mit Querleisten und Deckel aus Brettern, im Gefälle verlegt.

36.80 50A	Dachbodenrinne Innere Lichte mindestens 20 x 20 cm.	m
36.80 51	Rinnenkesselverschalung für Wassereinlauf aus sägerauen, besäumten, 2,4 cm dicken Brettern, auf sägerauem Kantholzgrippe, oberer Abschluss abnehmbar mit Aussparungen für Rinne und Rohrstutzen.	
36.80 51A	Rinnenkesselverschalung 50x50x60cm Abmessungen 50 x 50 x 60 cm.	Stk
36.80 52	Stufen oder Podeste für die Überquerung der Dachbodenrinnen oder der Bundträme, einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion und des Befestigens an der Rinne oder am Bundtram. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
36.80 52A	Stufe über Dachbodenrinne u.Bundtram Aus sägerauen, besäumten, 4 cm dicken Brettern.	m
36.90	Regieleistungen 1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. 2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. 3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde. 4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen. 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals. <i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i> - Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
36.90 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
36.90 00C	Überstundenregelung Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.	
36.90 01	Regiestunden.	
36.90 01A	Regiestunde Facharbeiter Facharbeiter.	h
36.90 01B	Regiestunde Hilfsarbeiter Hilfsarbeiter.	h

36.90 51

Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert