

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 39 - Trockenbauarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 3921 Ständerwände**
- ULG 3924 Wandbekleidungen**
- ULG 3925 Deckenbekleidungen, abgehängte Decken**
- ULG 3926 Stützen- und Trägerbekleidungen**
- ULG 3927 Installationsbekleidungen**
- ULG 3928 Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme**
- ULG 3929 Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen**
- ULG 3930 Paneelwände**
- ULG 3931 Trockenestrich, Trockenunterböden**
- ULG 3935 Installationsdoppel- und Hohlraumböden**
- ULG 3941 Trennwandsysteme**
- ULG 3950 Klimadecken (Heiz-u.Kühldecken)**
- ULG 3990 Regieleistungen**

39

Trockenbauarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Nachweise:

Nachweise für die Standfestigkeit, die geforderte Feuerwiderstandsklasse und den geforderten Schallschutzwert (Rw) erfolgen, soweit sich der Wert aus der ÖNORM und den Klassifizierungsberichten der Industrie oder durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ergibt, durch den AN.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe/Ausführungsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

3.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Wände und Wandbekleidungen:

Beim Anschluss an eine schräge Decken oder Deckenbekleidung wird die Fläche

- bei beidseitig beplankten Wänden mit ungleicher Höhe die größere Wandfläche und
- bei Wänden und Wandbekleidungen mit schrägem oberem Abschluss (z.B. bei Dachschrägen) das umschriebene Rechteck (ohne Abzug der Flächen im Bereich der Abschrägungen)

abgerechnet.

4. Begriffsbestimmung:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen .

Kommentar:

Baustellengemeinkosten können mit eigenen Positionen aus der LG 01 ausgeschrieben werden.

Brandschutz- und Brandrauchsteuerklappen sind z.B. in der LB-HT beschrieben.

Nurglaswände sind in der LG42 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Systeme mit Holzständer
- Zargen für Wände mit doppeltem Ständerwerk
- leitfähige Doppelböden
- das Ausbilden von geraden oder geneigten Deckenschürzen aus Gipsplatten (einschließlich Unterkonstruktion sowie alle Anschlussarbeiten, ohne Unterschied, ob waagrechte oder senkrechte Flächen) mit einer Höhe über 100 cm
- Abtreppungen bei Deckenbekleidungen aus Gipsplatten
- das Ausbilden von Nischen
- das abschnittsweise Schließen der Wände und Hilfskonstruktionen (z.B. Estrichstreifen)

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen
- ÖNORM B 18202: Toleranzen im Hochbau
- ÖNORM B 2204: Ausführung von Bauteilen Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2340: Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle von Holz- und Holzferthäusern
- ÖNORM B 3415: Planung und Ausführung von Trockenbauarbeiten
- ÖNORM B 3410: Gipsplatten für Trockenbausysteme (Gipsplatten) - Arten, Anforderungen und Prüfungen
- ÖNORM B 5330-10: Türen - Teil 10: Stahlzargen für Ständerwandsysteme mit Gipsplatten
- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen
- ÖNORM B 8115-1: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 1: Begriffe und Einheiten
- ÖNORM B 8115-2: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 2: Anforderungen an den Schallschutz
- ÖNORM B 8115-3: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 3: Raumakustik
- ÖNORM B 8115-4: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 4: Maßnahmen zur Erfüllung der schalltechnischen Anforderungen
- ÖNORM EN 520: Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
- ÖNORM EN 13501-2: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen
- ÖNORM EN 14190: Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 14240: Lüftung von Gebäuden - Kühldecken - Prüfung und Bewertung
- ÖNORM EN 14037-5: An der Decke frei abgehängte Heiz- und Kühlflächen für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 5: Offene oder geschlossene Deckenheizflächen - Prüfverfahren für die Wärmeleistung
- ÖNORM EN 14496: Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung und Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 14566: Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ON-Regel 23415: Trockenestriche aus Gips
- ÖNORM DIN 18182-1: Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahlblech
- ÖNORM DIN 18182-2: Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbauschrauben, Klammern und Nägel (Entwurf)

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Auf Basis der Begriffsbestimmungen gemäß ÖNORM B 3410 kommt nun folgende Übersetzungstabelle zur Anwendung:

Begriffe in der StLB.	Normbegriff
Bauplatte GKB	Bauplatte Typ A
Feuerschutzplatte GKF	Bauplatte Typ DF
Bauplatte imprägniert GKBI	Bauplatte Typ H2
Feuerschutzplatte imprägniert GKFI	Bauplatte Typ DFH2

Aus den Nennungen/Begriffe der bisherigen StLB wurden die Begriffe der Gipsplatten, Gipskartonplatten bzw. Gipsbauplatten (GBP) nun neu als Bauplatten (GKB) vereinheitlicht.

Aus den Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF) wurden die Feuerschutzplatten GKF.

Aus Metallständerwänden wurden Ständerwände (STW).

Geänderte Positionen:

- 39.25 Deckenbekleidungen, abgehängte Decken
- 39.25 19A Abgh.Decke M.L.glatt weiß vU 2000/400mm
- 39.25 19B Az M.L.f.Längenänderung
- 39.25 19C Az M.L.f.Breitenänderung
- 39.25 19D Az M.L.f.abklappbare Ausführung
- 39.25 41A Az f.Rev.Ö.GKB glatt abklappbar b.40/40cm
- 39.25 41B Az f.Rev.Ö.GKB glatt abklappbar ü.40/40-60/60cm
- 39.25 41C Az f.Rev.Ö.Paneel glatt abklappbar 40/40cm
- 39.28 51A Beihilfe Versetzen von Einbauteilen (AG)
- 39.31 Trockenestrich, Trockenunterböden
- 39.31 01C Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm verklebt
- 39.35 01B Versiegeln Rohboden m.Epoxyharzemulsion

Neue Positionen:

- ULG 39.35 Installationsdoppel- und Hohlraumböden
- ULG 39.50 Klimadecken (Heiz-u.Kühldecken)
- 39.24 18D Az Dampfbremse W.f.Abkleben/Durchdringungen
- 39.25 50D Az Dampfbremse D.f.Abkleben/Durchdringungen
- 39.28 61A Az Einbauteile bis 0,5m2
- 39.28 61B Az Einbauteile ü. 0,5 bis 1,0m2
- 39.28 61C Az Einbauteile ü.1,0 bis 2,0m2

Die ULG 39.32 aus der HB 022 wurde auf 39.35 verschoben.

39.00

Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

39.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

39.00 01A Nachweise des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber zu erbringende Nachweise (z.B. Prüfberichte) innerhalb von 14 Kalendertagen nach Aufforderung vor.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

39.00 01B Kunststoff halogenfrei

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Das Stichwort wurde verändert.

39.21 Ständerwände

1. Ständerwände mit Wandprofilen:

Die Abkürzung CW wird für Ständerwände mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter.

2. Ständer-Wandkonstruktion:

Ständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.

3. Wandhöhen und Schalldämmmaß:

Die angegebenen möglichen Wandhöhen und die Schallschutzwerte beziehen sich ausschließlich auf einen Standardabstand der Ständer von 62,5 cm, ohne Berücksichtigung von Durchdringungen, Wandverstärkungen und Anschlüssen.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Systemkurzbezeichnungen (CW) Metallprofilbreite/Wanddicke, das bewertete Schalldämmmaß (Rw) und etwaige Werte zur Feuerwiderstandsklasse angegeben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wird der Begriff "Ständerwände" angewendet.

39.21 01 Einfachständerwände (ESTW), beidseitig einfach beplankt mit 15 mm Bauplatten (2GKB). Bauteilhöhe von Null bis 2,75 m

39.21 01A ESTW CW50/80mm 41dB 2GKB b.2,75m

m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.21 02 Einfachständerwände (ESTW), beidseitig einfach beplankt mit 12,5 mm Bauplatten (2GKB). Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m

39.21 02D ESTW CW75/100mm 42dB 2GKB b.3,2m

m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.21 02F ESTW CW100/125mm 43dB 2GKB b.3,2m

m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.21 03 Einfachständerwände (ESTW), beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm Bauplatten (4GKB). Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m

39.21 03H ESTW CW50/100mm 48dB 4GKB b.3,2m

m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.21 03I ESTW CW75/125mm 49dB 4GKB b.3,2m

m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.21 03J	ESTW CW100/150mm 49dB 4GKB b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	
39.21 11	Einfachständerwände (ESTW), beidseitig einfach beplankt mit 15 mm Feuerschutzplatten (2GKF). Bauteilhöhe von Null bis 2,75 m	
39.21 11A	ESTW CW50/80mm 41dB 2GKF EI30 b.2,75m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	
39.21 12	Einfachständerwände (ESTW), beidseitig einfach beplankt mit 12,5 mm Feuerschutzplatten (2GKF). Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m	
39.21 12D	ESTW CW75/100mm 42dB 2GKF EI30 b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	
39.21 12F	ESTW CW100/125mm 43dB 2GKF EI30 b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.	
39.21 13	Einfachständerwände (ESTW), beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm Feuerschutzplatten (4GKF). Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m	
39.21 13A	ESTW CW50/100mm 48dB 4GKF EI90 b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.	
39.21 13B	ESTW CW75/125mm 49dB 4GKF EI90 b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.	
39.21 13C	ESTW CW100/150mm 49dB 4GKF EI90 b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.	
39.21 21	Doppelständerwände (DSTW), beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm Bauplatten (4GKB). Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m	
39.21 21A	DSTW CW50+50/155mm 60dB 4GKB b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.	
39.21 21B	DSTW CW75+75/205mm 60dB 4GKB b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.	
39.21 21C	DSTW CW100+100/255mm 60dB 4GKB b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.	
39.21 22	Doppelständerwände (DSTW), beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm Feuerschutzplatten (4GKF). Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m	
39.21 22A	DSTW CW50+50/155mm 60dB 4GKF EI90 b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.	
39.21 22B	DSTW CW75+75/205mm 60dB 4GKF EI90 b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	

Änderung: Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.

39.21 22C DSTW CW100+100/255mm 60dB 4GKF EI90 b.3,2m m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.

39.21 41 Installationswände als Doppelständerwände (DSTW), beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm Bauplatten (4GKB). Gesamtwanddicke mit Hohlraum bis 50 cm, einschließlich etwaiger erforderlicher statischer Verbindungen der Ständerwerke. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m

39.21 41A DSTW CW50+50/b.500mm 4GKB b.3,2m m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.

39.21 41B DSTW CW75+75/b.500mm 4GKB b.3,2m m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.

39.21 41C DSTW CW100+100/b.500mm 4GKB b.3,2m m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.

39.21 51 Doppelständerwände (DSTW) mit erhöhtem Schallschutz, beidseitig doppelt sowie zwischen dem doppelten Ständerwerk einfach beplankt mit 12,5 mm Feuerschutzplatten (5GKF).

39.21 51A DSTW CW75+75/220mm 60dB 5GKF EI90 b.3,2m m²

Dämmschicht gesamt 100 mm.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.

39.21 51B DSTW CW75+75/220mm 69dB 5GKF EI90 b.3,2m m²

Dämmschicht gesamt 150 mm.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Die Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wurde auf "Feuerschutzplatten" geändert.

39.21 61 Einfachständerwände (ESTW).

39.21 61A Einfachständerwände (ESTW) m²

Wanddicke:
 CW-Profilbreite (Steghöhe):
 CW-Blechdicke:
 Dicke der Bauplatten:
 Art der Bauplatten:
 Anzahl der Bauplatten im Querschnitt der Wand:
 Dicke der Dämmstoff-Einlage:
 Art des Dämmstoffes:
 Wandhöhe:
 Regelabstand der Ständer:

Kommentar:

Bei angegebenem Regelabstand der Ständer von 41 oder 31 cm sind keine Aufzahlungen auszuschriften.

Die Schalldämmung und eine etwaige Feuerschutzklasse ergeben sich aus der ausgeschriebenen Konstruktion.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Die Bezeichnung im Folgetext "Gipsbauplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.

39.21 62 Doppelständerwände (DSTW).

39.21 62A Doppelständerwände (DSTW) m²

Wanddicke:
 CW-Profilbreite (Steghöhe):
 CW-Blechdicke:
 Dicke der Bauplatten:
 Art der Bauplatten:

Anzahl der Bauplatten im Querschnitt der Wand:
 Dicke der Dämmstoff-Einlage:
 Art des Dämmstoffes:
 Wandhöhe:
 Regelabstand der Ständer:

Kommentar:

Bei angegebenem Regelabstand der Ständer von 41 oder 31 cm sind keine Aufzählungen auszuschreiben.

Die Schalldämmung und eine etwaige Feuerschutzklasse ergeben sich aus der ausgeschriebenen Konstruktion.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Die Bezeichnung im Folgetext "Gipsbauplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.

39.24 Wandbekleidungen

1. Ständerwände mit Wandprofilen:

Die Abkürzung CW wird bei Ständerwänden mit C-Wandprofilen verwendet. Der angegebene Wert entspricht der Steghöhe in Millimeter.

2. Ständer-Wandkonstruktion:

Ständer-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.

3. Höhen:

Bei Bekleidungen wird die Höhe ab Aufstandsebene (z.B. Fußbodenoberkante, Rohdecke) bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles gemessen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Die Bezeichnung "Metallständerwände" wurde auf "Ständerwände" geändert.

39.24 01 Untergrund bei Unebenheiten vor dem Bekleiden ausgleichen. Die auszugleichenden Flächen werden vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

39.24 01A **Wandflächen ausgleichen ü.20-50mm** m²

39.24 02 Behandeln des Untergrundes mit pigmentiertem Material. Abgerechnet wird die gesamte Wandfläche ohne Unterschied, ob vollflächig oder streifenförmig behandelt.

39.24 02A **Grundieren bei stark saugendem Untergrund** m²

Bei stark saugendem Untergrund.

39.24 02B **Herstellen einer Haftbrücke** m²

Herstellen einer Haftbrücke.

39.24 04 Einfache Wandbekleidung (Trockenputz) mit Bauplatten (GKB), mit Ansetzbinder geklebt.

39.24 04A **Trockenputz GKB12,5mm** m²

Platten 12,5 mm dick.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Das Stichwort wurde verändert. Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.

39.24 04B **Az f.Trockenputz verdübeln** m²

Aufzahlung (Az) für das zusätzliche Verdübeln des Trockenputzes (z.B. bei alten Putzflächen, bei Anstrichen auf Putzflächen).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.

39.24 10 Vorsatzschale, einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Schwingbügeln befestigt, mit einer Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick (MW 50), mit Bauplatten (GKB) beplankt. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke angegeben.

39.24 10B **Vorsatzschale MW50 GKB 12,5mm** m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Das Stichwort wurde verändert. Die Bezeichnung "Gipskartonplatten" wurde auf "Bauplatten" geändert.

39.24 13	Wandbekleidung freistehend (freist.), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig mit Bauplatten (GKB) beplankt. Im Positionsstichwort sind das Profil (die Systemkurzbezeichnung CW), die Plattendicke und die Art der Beplankung angegeben.	
39.24 13A	Freist.Vorsatzschale CW75 GKB 12,5mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung: Änderung im Grundtext - Textkorrektur-/entfall "der Plattentyp"	m ²
39.24 13D	Freist.Vorsatzschale CW75 GKB 2x12,5mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung: Änderung im Grundtext - Textkorrektur-/entfall "der Plattentyp"	m ²
39.24 13E	Freist.Vorsatzschale CW100 GKB 12,5mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung: Änderung im Grundtext - Textkorrektur-/entfall "der Plattentyp"	m ²
39.24 13F	Freist.Vorsatzschale CW100 GKB 2x12,5mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung: Änderung im Grundtext - Textkorrektur-/entfall "der Plattentyp"	m ²
39.24 14	Nicht raumhohe Vorsatzschalen für dahinter liegende Sanitäreinbauteilen (Sanitärtragständer), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig mit Bauplatten (GKB) beplankt. Im Positionsstichwort sind das Profil (die Systemkurzbezeichnung CW), die Plattendicke und die Art der Beplankung angegeben. Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche (vertikal und horizontal)	
39.24 14A	Vorsatzschale CW75 GKB 2x12,5mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet. Der Folgetext wurde verändert: Alt: Wandbekleidung freistehend (freist.), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick Neu: Nicht raumhohe Vorsatzschalen für dahinter liegende Sanitäreinbauteilen (Sanitärtragständer), einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Dämmschicht aus Mineralwolle, Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche (vertikal und horizontal)	m ²
39.24 15	Bekleiden von Leitungen (z.B. Rohre, E-Tassen) mit Bauplatten (GKB) 12,5 mm dick, einschließlich Unterkonstruktion, bis 30 cm Seitenlänge, lotrecht. Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.	
39.24 15A	Wand-Rohrbekleidungen GKB zweiseitig Ausführung L-förmig (zweiseitig). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet. Der Folgetext wurde verändert: Alt: Lotrechte Ausführung L-förmig (zweiseitig). Neu: Ausführung L-förmig (zweiseitig).	m
39.24 15B	Wand-Rohrbekleidungen GKB dreiseitig Ausführung U-förmig (dreiseitig). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet. Der Folgetext wurde verändert: Alt: Lotrechte Ausführung U-förmig (dreiseitig). Neu: Ausführung U-förmig (dreiseitig).	m

39.24 18	Dampfbremse bei Wänden (W), einschließlich dichtes Verkleben der Überlappungen und Randabschlüsse, mindestens 10 cm.	
39.24 18A	Dampfbremse W.PE-Folie 0,2mm Mit PE-Folie, 0,2 mm dick.	m ²
39.24 18B	Dampfbremse W.Austrocknungseffekt 20m Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, äquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) 20 m.	m ²
39.24 18C	Dampfbremse W.Austrocknungseffekt 0,2-20m Dampfbremse mit variablem Austrocknungseffekt, äquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) 0,2 bis 20 m.	m ²
39.24 18D	Az Dampfbremse W.f.Abkleben/Durchdringungen Aufzahlung (Az) für das Abkleben von Durchdringungen, ohne Unterschied der Größe. <i>LB-Version: 23</i>	Stk
39.24 31	Drempelwand mit Feuerschutzplatten (GKF) 15 mm dick, 1fach beplankt, einschließlich Unterkonstruktion (UK) im Bereich der Sparrenschräge mit verzinkten 75 mm breiten Blechprofilen. Ständer werden seitlich oder unter jedem Sparren befestigt. Abgerechnet wird die Summe der beplankten senkrechten Flächen. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
39.24 31A	Drempelwand GKF+UK Blechprofil b.1,5m <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Das Stichwort wurde verändert.	m ²
39.24 31B	Drempelwand GKF+UK Blechprofil ü.1,5-2m <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m ²

39.25 Deckenbekleidungen, abgehängte Decken

1. Ausführung:

1.1 Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen und abgehängten Decken:

Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügeln direkt an den tragenden Untergrund montiert.

Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Bekleidung..

Die Unterkonstruktion von abgehängten Decken wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 50 cm verstellbaren Abhängern direkt am Untergrund befestigt.

2. Einkalkulierte Leistungen: (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM):

- bei abgehängten Decken eine Abhängehöhe bis 50 cm
- Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrecht Projektion) von 5 Prozent

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Decken wird die Höhe ab Fußbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt ist, gemessen.

3.1 Waagrecht, lotrecht, schräg:

Lotrechte Deckenflächen (Schürzen) werden dem Ausmaß der Deckenflächen hinzugerechnet. Erschwernisse bei der Ausführung von Schürzen sind in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke.

3.3 Friesausbildungen und Anschlussflächen an Deckenschürzen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Exzentrisch angeordnete Ausschnitte

Änderung:	LB-Version: 23	Geändert	
	Änderung der Nummerierung: Aus 1. Einkalkulierte Leistungen wurde Ausführung Analog LG 39.50 Änderung unter 2. Einkalkulierte Leistungen: Der Punkt "- Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängter Decken mit Gipskartonplatten, den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend" entfällt, da es keine einzukalkulierende Leistung darstellt.		
39.25 01	Vorbereitungsmaßnahmen (VBM) bei abgehängten (abgh.) Decken für das Herstellen von Suchlöchern zur Montage der Deckenabhängungen.		
39.25 01A	VBM abgh.Decken bei Holz-u.Ziegeldecken		m²
	Bei Holz- oder Ziegeldecken mit Stukkaturputz (z.B. durch punktuell Abschlagen des Putzes), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.		
39.25 01B	VBM abgh.Decken bei Ast-Molindecken		m²
	Bei verputzten Ast-Molindecken (z.B. durch Herstellen von Montagelöchern zur seitlichen Befestigung mit Abhängern), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.		
39.25 02	Bekleidung von Deckenuntersichten mit Bauplatten (GKB), einfach beplankt, einschließlich Unterkonstruktion. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.		
39.25 02A	Deckenuntersicht GKB 12,5mm		m²
Änderung:	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
	Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.		
39.25 03	Bekleidung von Deckenuntersichten, mit Feuerschutzplatten (GKF), einfach beplankt, einschließlich Unterkonstruktion. Im Positionsstichwort sind die Feuerwiderstandsklasse und die Dicke der Platten angegeben.		
39.25 03A	Deckenuntersicht EI30 GKF 15mm		m²
Änderung:	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
	Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.		
39.25 03B	Deckenuntersicht EI60 GKF 2x15mm		m²
Änderung:	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
	Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.		
39.25 03C	Deckenuntersicht EI90 GKF 3x15mm		m²
Änderung:	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
	Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.		
39.25 08	Abgehängte (Abgh.) Decke mit waagrechter, fugenloser Untersicht aus Bauplatten (GKB), einfach beplankt, mit verdeckter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (Stbl.) als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.		
39.25 08A	Abgh.Decke+Stbl.-Rost GKB 12,5mm		m²
Änderung:	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
	Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.		
39.25 08B	Abgh.Decke+Stbl.-Rost GKB 15mm		m²
Änderung:	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
	Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.		
39.25 12	Abgehängte (Abgh.) Decke mit waagrechter, fugenloser Untersicht aus Feuerschutzplatten (GKF), einfach beplankt, mit verdeckter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (Stbl.) als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt. Im Positionsstichwort sind die Feuerwiderstandsklasse und die Dicke der Platten angegeben.		
39.25 12C	Abgh.Decke+Stbl.-Rost EI30 GKF 2x12,5mm		m²
Änderung:	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert	
	Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.		
39.25 12D	Abgh.Decke+Stbl.-Rost EI60 GKF 2x15mm		m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.

39.25 12E Abgh.Decke+Stbl.-Rost EI90 GKF 3x15mm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.

39.25 12F Abgh.Decke+Stbl.-Rost EI90 GKF 2x20mm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.

39.25 13 Abgehängte (Abgh.) Decke mit waagrechter, fugenloser Untersicht aus gelochten Bauplatten (GKB-loch), mit verdeckter Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (Stbl.) als Rost, mit Abhängern an der tragenden Decke befestigt.

39.25 13A Abgh.Decke+Stbl.-Rost GKB-loch m²

Lochung (Art, Größe):
 Lochflächenanteil:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.25 14 Abgehängte Decke im Rastermaß mit waagrechter Untersicht aus Mineralfaserplatten 15 mm dick, mit Haupt- und Querprofilen aus Metall, mit entsprechenden Aufhängungen an der tragenden Decke befestigt.

39.25 14A Abgh.Decke verd.UK Mineralfaserpl.625/625mm m²

Verdeckte Unterkonstruktion (vU), Platten nicht auswechselbar.
 Plattenart:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Entfall der sonstigen Anforderungen mit Ausschreiberlücke

39.25 14B Abgh.Decke vertieft liegend Mineralfaserpl.625/625mm m²

Sichtbare Unterkonstruktion mit vertieft liegenden 24 mm breiten Schienen.
 Plattenart:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Neue Position

39.25 14D Abgh.Decke Sichtschienen Mineralfaserpl.625/625mm m²

Einlegemontage in Sichtschienen, weiß lackiert, Platten auswechselbar.
 Plattenart:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Entfall der sonstigen Anforderungen mit Ausschreiberlücke

39.25 15 Abgehängte (Abgh.) Decke mit waagrechter Untersicht aus Gipsdekorplatten, mit Haupt- und Querprofilen aus Metall, mit einheitlichen Aufhängungen an der tragenden Decke befestigt. Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben.

39.25 15A Abgh.Decke vertieft liegend Gipsdekorpl.625/625mm m²

Einlegemontage in Sichtschienen mit vertieft liegenden 24 mm breiten Schienen.
 Oberfläche weiß lackiert
 Plattenart:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Entfall der sonstigen Anforderungen mit Ausschreiberlücke

39.25 15B Abgh.Decke Sichtschienen Gipsdekorpl.625/625mm m²

Einlegemontage in Sichtschienen mit voller Kante, weiß lackiert.
 Plattenart:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Entfall der sonstigen Anforderungen mit Ausschreiberlücke

39.25 16	Abgehängte (Abgh.) Decken mit waagrechter Untersicht aus Aluminiumpaneelen (Alu-paneel), einschließlich Unterkonstruktion, mit einheitlichen Aufhängungen an der tragenden Decke befestigt, weiß. Im Positionsstichwort ist die Ausführung (M=Modul) angegeben	
39.25 16A	Abgh.Decke Alu-paneel glatt weiß M10	m²
39.25 16B	Abgh.Decke Alu-paneel weiß gelocht M10	m²
39.25 16X	Abgh.Decke Alu-paneel glatt weiß M_____	m²
39.25 17	Aufzählung (Az) auf Deckenbekleidungen mit Aluminiumpaneelen (Alu-paneel) für Füllprofile. Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.	
39.25 17A	Az Alu-paneel f.Füllprofil glatt	m²
39.25 17B	Az Alu-paneel f.Füllprofil gelocht	m²
39.25 18	Abgehängte (Abgh.) Decken mit waagrechter Untersicht aus einbrennlackierten Metallkassetten (Metallk.), Oberfläche glatt, ungelocht, weiß, einschließlich Unterkonstruktion. Im Positionsstichwort ist die Plattengröße angegeben.	
39.25 18A	Abgh.Decke Metallk.glatt weiß vU 625/625mm Mit verdeckter Unterkonstruktion (vU.), in Klemmmontage, Platten abnehmbar.	m²
39.25 18D	Abgh.Decke Metallk.glatt weiß sU 625/625 mm Einlegemontage in Sichtschienenraster (sU), Platten auswechselbar.	m²
39.25 19	Abgehängte (Abgh.) Langfelddecken, Untersicht aus Metall-Langfeldplatten (M.L.), Oberfläche glatt, ungelocht, einschließlich Unterkonstruktion und Abgeltung von Rüstkosten der Maschinen.	
39.25 19A	Abgh.Decke M.L.glatt weiß vU 2000/400mm Mit verdeckter Unterkonstruktion (vU), in Klemmmontage, Platten abnehmbar, weiß. Größe 2000/400 mm	m²
Änderung:	LB-Version: 23 Geändert Der Langtext wurde verändert: Alt: Untersicht aus einbrennlackierten Metall-Langfeldplatten (M.L.), einschließlich Unterkonstruktion Neu: Untersicht aus Metall-Langfeldplatten (M.L.), einschließlich Unterkonstruktion und Abgeltung von Rüstkosten der Maschinen	
39.25 19B	Az M.L.f.Längenänderung Aufzählung (Az) für eine einmalige Änderung des Längenmaßes (Längenänderung) vom Standard. Abgerechnet wird in Stück je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten).	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geändert GT-Ergänzung: Erweiterung durch die Abgeltung der Rüstkosten bei Längen-/Breitenänderung Alt: Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE) je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten). Neu: Abgerechnet wird in Stück je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten). (EH-Änderung, da VE bisher nicht definiert ist).	
39.25 19C	Az M.L.f.Breitenänderung Aufzählung (Az) für eine einmalige Änderung des Breitenmaßes (Breitenänderung) vom Standard. Abgerechnet wird in Stück je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten).	Stk
Änderung:	LB-Version: 23 Geändert GT-Ergänzung: Erweiterung durch die Abgeltung der Rüstkosten bei Längen-/Breitenänderung Alt: Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE) je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten). Neu: Abgerechnet wird in Stück je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten). (EH-Änderung, da VE bisher nicht definiert ist).	
39.25 19D	Az M.L.f.abklappbare Ausführung Aufzählung (Az) für eine abklappbare Ausführung der einzelnen Deckenelemente.	m²
Änderung:	LB-Version: 23 Geändert GT-Ergänzung: Erweiterung durch die Abgeltung der Rüstkosten bei Längen-/Breitenänderung	
39.25 21	Aufzählung (Az) auf abgehängte (abgh.) Decken.	

39.25 21A	Az abgh.Decke f.drucksteife UK Für eine drucksteife Ausführung der Unterkonstruktion (UK).	m²
39.25 23	Aufzählung (Az) auf Decken aus Bauplatten (GKB) für das Ausbilden von senkrechten und/oder geneigten Deckenschürzen aus Bauplatten, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Höhe der Deckenschürze (cm) angegeben.	
39.25 23A	Az f.GKB Deckenschürze b.20cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	m
39.25 23B	Az f.GKB Deckenschürze ü.20-50cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	m
39.25 23C	Az f.GKB Deckenschürze ü.50-100cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	m
39.25 24	Aufzählung (Az) auf Decken aus Bauplatten (GKB) für das Ausbilden von waagrechten und/oder geneigten Anschlussflächen an Deckenschürzen aus Bauplatten, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Breite der Anschlussfläche (cm) angegeben.	
39.25 24A	Az f.GKB f.Anschlussfl.Deckenschürze b.20cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	m
39.25 24B	Az f.GKB f.Anschlussfl.Deckenschürze ü.20-50cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	m
39.25 24C	Az f.GKB f.Anschlussfl.Deckenschürze ü.50-100cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	m
39.25 27	Einlegen von Mineralwolle (Lambdawert: höchstens 0,04 W/m2K) in die abgehängte Decke oder Deckenbekleidung (z.B. bei Dachschrägen). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmschicht (cm) angegeben.	
39.25 27A	Decke Dämmung Mineralwolle 5cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 27B	Decke Dämmung Mineralwolle 6cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 27C	Decke Dämmung Mineralwolle 8cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 27D	Decke Dämmung Mineralwolle 10cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 27E	Decke Dämmung Mineralwolle 12cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 27F	Decke Dämmung Mineralwolle 14cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 27G	Decke Dämmung Mineralwolle 16cm	m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.25 27H Decke Dämmung Mineralwolle 18cm m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.25 27I Decke Dämmung Mineralwolle 20cm m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.25 27X Decke Dämmung Mineralwolle ü.20cm: _____ m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.25 28 Wärmedämmung von Dachschrägen und Decken mit Steinwolle (Produktart MW-W) durchgehend hydrophobiert, nicht brennbar, abrutschsicher geklemmt zwischen Sparren, Trämen, Zangen oder Latten. Abgerechnet wird je Lage.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmschicht (cm) angegeben.

39.25 28A Decke Dämmung Steinwolle 12cm m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.25 28B Decke Dämmung Steinwolle 14cm m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.25 28C Decke Dämmung Steinwolle 16cm m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.25 28D Decke Dämmung Steinwolle 18cm m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.25 31 Tragkonstruktion zur Überbrückung erhöhter Spannweiten (Spannweite bis 2 m) infolge eines hohen Haustechnikinstallationsgrades im Deckenhohlraum für eine Befestigung der Abhänger. Abgerechnet wird die Länge der Tragkonstruktion.

39.25 31A Zusätzliche Tragkonstruktion m

39.25 34 Rieselschutz aus Faservlies, faltenlos geklebt.

39.25 34A Decke Rieselschutz m²

39.25 35 Akustikfilz, 2 cm dick, mit schwarzem Faservlies zur Sichtseite, über den Decken eingelegt.

39.25 35A Decke Akustikfilz m²

39.25 36 Aufzählung (Az) auf abgehängte (abgh.) Decken.

39.25 36G Az abgh.Decke f.schräge Untersicht m²

Für eine schräge Untersicht bei einer waagrechten Aufstandsfläche.

39.25 36H Az abgh.Decke f.schräge Untersicht+Boden m²

Für eine schräge Untersicht und bei einer schrägen Aufstandsfläche (schräger Boden).

39.25 37 Aufzählung (Az) auf abgehängte Decken für größere Abhängehöhe.
Im Positionsstichwort ist die Abhängehöhe angegeben.

39.25 37A Az f.Abhängehöhe ü.50-100cm m²

39.25 37B Az f.Abhängehöhe ü.100-150cm m²

39.25 39 Aufzählung (Az) auf Deckenbekleidungen und Decken für eine deckenebene Friesausbildung aus Bauplatten (GKB), umlaufend und fugenlos. Abgerechnet wird die größte Länge.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

39.25 39A Az Deckenbecl.f.Fries GKB b.20cm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

Änderung: Das Stichwort wurde verändert. Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.25 39B Az Deckenbecl.f.Fries GKB ü.20-50cm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.25 39C Az Deckenbekl.f.Fries GKB ü.50-100cm **m**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.25 40 Aufzählung (Az) auf Deckenbekleidung für das Herstellen von Wandanschlüssen.

39.25 40A Az f.Wandanschluss Stufenwinkel **m**

Als Schattenfuge mit Stufenwinkel.

39.25 40B Az f.Wandanschluss Winkelprofil **m**

Als sichtbarer Wandanschluss mit Winkelprofil.

39.25 40C Az f.Wandanschluss offene Fuge 20mm **m**

Als offene Fuge bis 20 mm breit.

39.25 41 Aufzählung (Az) auf abgehängte Decken für Revisionsöffnungen (Rev.Ö.) mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen, von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Montage hergestellt.

- bei glatten Platten
- Dicke: 12,5 mm

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

39.25 41A Az f.Rev.Ö.GKB glatt abklappbar b.40/40cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Bauplatten (GKB).

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Der Langtext wurde erweitert:

- bei glatten Platten
- Dicke: 12,5 mm

39.25 41B Az f.Rev.Ö.GKB glatt abklappbar ü.40/40-60/60cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Bauplatten (GKB).

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Der Langtext wurde erweitert:

- bei glatten Platten
- Dicke: 12,5 mm

39.25 41C Az f.Rev.Ö.Paneel glatt abklappbar 40/40cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Paneelen.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Der Langtext wurde erweitert:

- bei glatten Platten
- Dicke: 12,5 mm

39.25 42 Aufzählung (Az) auf abgehängte Decken für Revisionsöffnungen (Rev.Ö.) mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen, von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Montage hergestellt.

- bei gelochten Platten
- Dicke: 12,5 mm

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

39.25 42A Az f.Rev.Ö.GKB gel.abklappbar b.40/40cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Bauplatten (GKB).

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Neue Position

39.25 42B Az f.Rev.Ö.GKB gel.abklappbar ü.40/40-60/60cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Bauplatten (GKB).

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Neue Position

39.25 42C Az f.Rev.Ö.Paneel gel.abklappbar 40/40cm Stk

Bei abgehängten Decken mit Paneelen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Neue Position

39.25 46 Aufzahlung (Az) auf abgehängte Decken oder Deckenbekleidungen für den Einbau und Aufbau von systemgerechten Deckenleuchten (vom AG bereitgestellt), im Rastermaß, ohne Unterschied der Einzelgröße, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Deckenmontage.

Kommentar:

Der Einbau von Deckenleuchten mit Sondermaßen ist frei zu formulieren.

39.25 46A Az abgh.Decken f.Einbauleuchten Stk

Einbauleuchten mit unterer Randausbildung, bei abgehängten Decken aus Bauplatten und bei Rasterdecken im Rastermaß.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.25 46B Az f.Einhausung Einbauleuchten Stk

Für Einhausungen bei Einbauleuchten.

Feuerschutz:

Material:

Größe:

39.25 46C Az f.Unterkonstruktion Aufbauleuchten Stk

Für eine Unterkonstruktion bei Aufbauleuchten.

39.25 47 Aufzahlung (Az) auf abgehängte Decken oder Deckenbekleidungen.

39.25 47D Az f.Deckenausschnitt b.0,1m2 Stk

Für Deckenausschnitte (z.B. Lüftungsauslässe, Sprinkler), Einzelausmaß bis 0,1 m2.

39.25 47E Az f.Deckenausschnitt ü.0,1-0,5m2 Stk

Für Deckenausschnitte (z.B. Lüftungsauslässe, Sprinkler), Einzelausmaß über 0,1 m2 bis 0,5 m2.

39.25 48 Aufzahlung (Az) auf abgehängte Decken aus Bauplatten (GKB) für das Ausbilden einer Dehnfuge gemäß den Angaben des Auftraggebers.

39.25 48A Az f.Dehnfuge GKB Decke m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.25 49 Vorhangschienen aus Aluminium.
Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.

39.25 49A Vorhangschiene Alu 1-läufig deckeneben m

Einschließlich Herstellen der Ausschnitte.

39.25 49B Vorhangschiene Alu 2-läufig deckeneben m

Einschließlich Herstellen der Ausschnitte.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 392549C

Änderung: Die Positionsnummer 392549C aus der HB-022 wurde verschoben auf 392549B.

39.25 49C Vorhangschiene Alu 1-läufig aufgesetzt m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 392549B

Änderung: Die Positionsnummer 392549B aus der HB-022 wurde verschoben auf 392549C.

39.25 49D Vorhangschiene Alu 2-läufig aufgesetzt m

39.25 50 Dampfbremse bei Decken (D), einschließlich dichtes Verkleben der Überlappungen und Randabschlüsse, mindestens 10 cm.

39.25 50A	Dampfbremse D.PE-Folie 0,2mm Mit PE-Folie 0,2 mm dick. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 50B	Dampfbremse D.Austrocknungseffekt 20m Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, äquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) 20 m. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 50C	Dampfbremse D.Austrocknungseffekt 0,2-20m Dampfbremse mit variablem Austrocknungseffekt, äquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) 0,2 bis 20 m. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
39.25 50D	Az Dampfbremse D.f.Abkleben/Durchdringungen Aufzahlung (Az) für das Abkleben von Durchdringungen, ohne Unterschied der Größe. <i>LB-Version: 23</i>	Stk
39.25 51	Bekleiden von Leitungen (z.B. Rohre, E-Tassen) mit Bauplatten 12,5 mm dick, einschließlich Unterkonstruktion bis 30 cm Seitenlänge, waagrecht. Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.	
39.25 51A	Decken-Rohrbekleidungen GKB zweiseitig Waagrechte Ausführung L-förmig (zweiseitig). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	m
39.25 51B	Decken-Rohrbekleidungen GKB dreiseitig Waagrechte Ausführung U-förmig (dreiseitig). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.	m
39.25 74	Bekleidungen von Dachgaupen und Dachflächenfenster (DFF) (Seiten- und Deckenflächen, Leibungen und Brüstungen).	
39.25 74A	Bekleidungen von Dachgaupen b.5m2 Mit einer Summe der Einzelflächen bis 5 m2. Feuerwiderstandsklasse: Dampfbremse (sd-Wert): Dämmdicke (cm):	Stk
39.25 74B	Bekleidungen von Dachgaupen ü.5-10m2 Mit einer Summe der Einzelflächen über 5 bis 10 m2. Feuerwiderstandsklasse: Dampfbremse (sd-Wert): Dämmdicke (cm):	Stk
39.25 74D	Bekleidungen von Dachgaupen ü.10-20m2 Mit einer Summe der Einzelflächen über 10 bis 20 m2. Feuerwiderstandsklasse: Dampfbremse (sd-Wert): Dämmdicke (cm):	Stk
39.25 74E	Bekleidungen von DFF 70cm b.1,5m2 Mit einer Leibungstiefe bis 70 cm und einer Summe der Einzelflächen bis 1,5 m2. Feuerwiderstandsklasse: Dampfbremse (sd-Wert): Dämmdicke (cm):	Stk
39.25 74F	Bekleidungen von DFF 70cm ü.1,5-3m2 Mit einer Leibungstiefe bis 70 cm und einer Summe der Einzelflächen über 1,5 bis 3 m2. Feuerwiderstandsklasse: Dampfbremse (sd-Wert): Dämmdicke (cm):	Stk

39.25 91 Aufzahlungen (Az) bei Decken.

39.25 91A Az Decken f.Höhen ü.3,2-5m **m²**

Für Höhen über 3,2 bis 5 m.

Art der Deckenausführung:

39.26 Stützen- und Trägerbekleidungen
1. Allgemeines:

Ausgeführt werden Plattenbekleidungen.

Die Wahl der Materialien zur Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklassen obliegt dem Auftragnehmer.

2. Einkalkulierte Leistungen:
2.1 Unterkonstruktion:

Eine etwaig erforderliche Unterkonstruktion ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.1.1 Holz:

Bei Konstruktionen aus Holz sind Platten direkt (ohne Unterkonstruktion) am zu bekleidenden Bauteil befestigt.

2.1.2 Stahl:

Bei Stahlstützen und Trägerbekleidungen sind Platten nach Maßgabe des Klassifizierungsbescheides direkt (ohne Unterkonstruktion) oder mit Unterkonstruktion am zu bekleidenden Bauteil befestigt.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche der fertigen Bekleidung.

Kommentar:
Bei der Wahl der Bekleidungsstärke sind die Bestimmungen der ÖNORM sowie die Bestimmungen der jeweiligen Bauordnung zu beachten.

39.26 01 Feuerschutzbekleidung von Holzstützen.
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

39.26 01A Feuerschutzbekleidung Holzstütze R30 **m²**
39.26 01B Feuerschutzbekleidung Holzstütze R60 **m²**
39.26 01C Feuerschutzbekleidung Holzstütze R90 **m²**

39.26 02 Feuerschutzbekleidung von Holzbalken.
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

39.26 02A Feuerschutzbekleidung Holzbalken R30 **m²**
39.26 02B Feuerschutzbekleidung Holzbalken R60 **m²**
39.26 02C Feuerschutzbekleidung Holzbalken R90 **m²**

39.26 03 Feuerschutzbekleidung von Stahlstützen.
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

39.26 03A Feuerschutzbekleidung Stahlstütze R30 **m²**

U/A-Faktor (für die Dimensionierung der Bekleidung):

39.26 03B Feuerschutzbekleidung Stahlstütze R60 **m²**

U/A-Faktor (für die Dimensionierung der Bekleidung):

39.26 03C Feuerschutzbekleidung Stahlstütze R90 **m²**

U/A-Faktor (für die Dimensionierung der Bekleidung):

39.26 04 Feuerschutzbekleidung von Stahlträgern.
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

39.26 04A Feuerschutzbekleidung Stahlträger R30 **m²**

U/A-Faktor (für die Dimensionierung der Bekleidung):

39.26 04B Feuerschutzbekleidung Stahlträger R60 **m²**

U/A-Faktor (für die Dimensionierung der Bekleidung):

39.26 04C Feuerschutzbekleidung Stahlträger R90 m²

U/A-Faktor (für die Dimensionierung der Bekleidung):

39.27 Installationsbekleidungen
1. Materialwahl:

Die Wahl der Materialien zur Erreichung der geforderten Feuerwiderstandsklassen obliegt dem Auftragnehmer.

2. Einkalkulierte Leistungen:
2.1 Unterkonstruktion:

Eine etwa erforderliche Unterkonstruktion ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche der fertigen Bekleidung.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.27 01 Einfachständerwände (ESTW), einseitig mehrfach beplankt mit Feuerschutzplatten (GKF) für Schächte, einschließlich 5 cm Dämmung.
Im Positionsstichwort sind die Feuerwiderstandsklasse und die Dicke der Wand angegeben.

39.27 01A ESTW Schacht CW50/75 2GKF 1-f.EI30 75mm m²
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.

39.27 01B ESTW Schacht CW50/95 3GKF 1-f.EI90 95mm m²
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonfeuerschutzplatten" wird "Feuerschutzplatten" verwendet.

39.27 02 Revisionsöffnungen für Schachtwände, aus einem offenen Deckel mit verdeckt liegendem Verschluss und Scharniersystem, einschließlich Abdeckung aus gleichem Material wie die Schachtwand, einschließlich Ausschnitt.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

39.27 02A Schachtwand Revisionsöffnung 30/30cm EI30 Stk
39.27 02B Schachtwand Revisionsöffnung 40/40cm EI30 Stk
39.27 02C Schachtwand Revisionsöffnung 30/30cm EI90 Stk
39.27 02D Schachtwand Revisionsöffnung 40/40cm EI90 Stk
39.28 Wandeinbauteile, Zargen für Türsysteme
1. Einkalkulierte Leistungen:
1.1 Einbauteile:

Stahlzargen und Einbauteile aus Stahl sind rostgeschützt.

1.2 Vom Auftraggeber beigestellte Zargen:

Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, sind das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen (um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklasse - beim Wiedermontieren zu vermeiden) in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Erschwernisse beim Einbau von Türen mit Feuerschutz in Ständerwänden mit Feuerschutz

Kommentar:
Der Anschluss von Portal-Konstruktionen ist frei zu formulieren.
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

39.28 01 Türzargen aus verzinktem Stahlblech (St-Zarge), industriell grundiert, für Ständerwände für gefälzte Türblätter, für zwei Schraubbänder gerichtet, Maulweite passend zu den Wanddicken, einschließlich Dichtungsbänder und Entfernen der Distanzwinkel.
Im Positionsstichwort sind die Größe (lichtes Maß) und die Wanddicken angegeben.
Lichte Höhe der Zarge: 200 cm

Kommentar:

Zusätzliche U-Aussteifungsprofile beim Einbau von Türzargen mit einer Durchgangsbreite über 900 mm oder für Türblätter mit einer Masse über 25 kg oder beim Einbau in Ständerwände mit einer Höhe über 2,8 m sind in eigenen Positionen beschrieben.

39.28 01A St-Zarge b.2m2 80-100mm Stk

39.28 01B St-Zarge b.2m2 ü.100-150mm Stk

39.28 01C St-Zarge b.2m2 ü.150-220mm Stk

39.28 11 Vom Auftraggeber beigestellte Stahl-Umfassungszarge (St-UZ) bis 2 m2 in Ständerwand (STW), ohne Unterschied der Wanddicke, nur versetzen.

39.28 11A St-UZ b.2m2 in STW nur versetzen Stk
Ohne Feuerschutz.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskarton-Ständerwand" wird "Ständerwand" verwendet.

39.28 21 Aufzählung (Az) auf Türzargen aus verzinktem Stahlblech (St-Zarge), grundiert, für Ständerwände für gefälzte Türblätter, für zwei Schraubbänder gerichtet, Maulweite passend zu den Wanddicken, einschließlich Dichtungsbänder und Entfernen der Distanzwinkel, ohne Unterschied, ob mit oder ohne Feuerschutz, für Sonderausführungen bei Zargen.

39.28 21A Az f.Zargenhöhe ü. 2-2,4m Stk
Lichte Höhe der Zarge: über 200 bis 240 cm

39.28 21B Az f.Sonderbänder Stk
Für das Verwenden von Objektbändern (Sonderbänder). Abgerechnet wird je Bandtasche.

39.28 31 Schiebetüreinkast (ohne Türblätter und ohne Rahmen) für in der Wand laufende Schienen. Im Positionsstichwort sind die CW-Profilbreite der Unterkonstruktion und das lichte Maß angegeben. Lichte Höhe bis 2 m

39.28 31A Schiebetüreinkast CW75 b.2m2 Stk

39.28 31B Schiebetüreinkast CW100 b.2m2 Stk

39.28 33 Stockbekleidung für einen Schiebetüreinkast (ohne Türblätter und ohne Rahmen) mit Systemelementen aus Bauplatten (GKB). Im Positionsstichwort sind die CW-Profilbreite der Unterkonstruktion und das lichte Maß angegeben. Lichte Höhe bis 2 m

39.28 33A Stockbekl.f.Schiebetüreinkast.CW75 b.2m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskarton" wird "Bauplatten" verwendet.

39.28 33B Stockbekl.f.Schiebetüreinkast.CW100 b.2m2 Stk

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskarton" wird "Bauplatten" verwendet.

39.28 41 Halterung aus verzinkten Stahlprofilen, zur Befestigung von Boilern, gerichtet für den Einbau in Ständerwände (STW) oder als Vorwandinstallation (erforderliche Aussteifungsprofile sind in eigenen Positionen beschrieben).

39.28 41A Tragständer f.Boiler STW Stk
Tragständer, raumhoch, für wandhängende Lasten, einschließlich Traversen für Boiler bis 150 Liter.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wird "Ständerwände" verwendet.

39.28 51 Kraftschlüssiges Verbinden mit den Profilen für vom Auftraggeber (AG) montierte sanitäre Einbauteile.

39.28 51A Beihilfe Versetzen von Einbauteilen (AG) Stk
Einschließlich Herstellen und Schließen der Wandöffnungen.
Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderungen im Grundtext und neuer Text im Positionstext
 Alt: "Kraftschlüssiges Verbinden mit den Profilen für vom Auftraggeber (AG) beigestellte und montierte sanitäre Einbauteile."

39.28 61 **Aufzählung auf Ständerwände** für das Versetzen von vom AG beigestellten Haustechnikverteilerkästen (z.B.: Fußbodenheizungsverteiler, Kühldeckenverteiler, Elektroverteiler, Anschlusskästen, Verteilerkästen für Löschwasserleitungen, Schlauchanschlüssen) **ohne Unterschied der Ständerwände** und des Materiales der einzelnen Einbauelemente. Einschließlich dem **Herstellen der Ausschnitte** und der erforderlichen Auswehlungen in der Ständerkonstruktion.

Im Positionsstichwort ist die Größe des Einbauteiles angegeben.

39.28 61A **Az Einbauteile bis 0,5m2** **Stk**

LB-Version: 23

39.28 61B **Az Einbauteile ü. 0,5 bis 1,0m2** **Stk**

LB-Version: 23

39.28 61C **Az Einbauteile ü.1,0 bis 2,0m2** **Stk**

LB-Version: 23

39.29 **Zusätzliche Leistungen und Aufzählungen**

Bauteilhöhe/Einbauhöhe:

Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt.

Alle etwaigen Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

39.29 01 **Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen/Wandbekleidungen/Ausschnitten.**

Das Herstellen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Beplankung.

Das Schließen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Verspachtelungsarbeiten.

Eine etwaige erforderliche Unterkonstruktion ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Abgerechnet wird je Ansichtsseite.

Im Positionsstichwort sind die Art der Beplankung einfach (1f) oder zweifach (2f) und die Größe der Öffnung (vor dem Einbau) angegeben.

39.29 01A **Herst./Schließen Wandöffnung 1f.b.0,1m2** **Stk**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:

Alt: Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen im Zuge der Verspachtelungsarbeiten, einschließlich einer etwaigen erforderlichen Unterkonstruktion und der Bekleidungen sowie Verspachteln.

Neu:

Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen/Wandbekleidungen/Ausschnitten.

Das Herstellen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Beplankung.

Das Schließen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Verspachtelungsarbeiten.

Eine etwaige erforderliche Unterkonstruktion ist im Einheitspreis einkalkuliert.

39.29 01B **Herst./Schließen Wandöffnung 1f.ü.0,1-0,5m2** **Stk**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:

Alt: Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen im Zuge der Verspachtelungsarbeiten, einschließlich einer etwaigen erforderlichen Unterkonstruktion und der Bekleidungen sowie Verspachteln

Neu:

Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen/Wandbekleidungen/Ausschnitten.

Das Herstellen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Beplankung.

Das Schließen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Verspachtelungsarbeiten.

Eine etwaige erforderliche Unterkonstruktion ist im Einheitspreis einkalkuliert.

39.29 01C **Herst./Schließen Wandöffnung 2f.b.0,1m2** **Stk**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:

Alt:

Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen im Zuge der Verspachtelungsarbeiten, einschließlich einer

etwaigen erforderlichen Unterkonstruktion und der Bekleidungen sowie Verspachteln.

Neu:

Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen/Wandbekleidungen/Ausschnitten.

Das Herstellen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Beplankung.

Das Schließen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Verspachtelungsarbeiten.

Eine etwaige erforderliche Unterkonstruktion ist im Einheitspreis einkalkuliert.

39.29 01D Herst./Schließen Wandöffnung 2f.ü.0,1-0,5m2 Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen im Zuge der Verspachtelungsarbeiten, einschließlich einer etwaigen erforderlichen Unterkonstruktion und der Bekleidungen sowie Verspachteln.

Neu:

Herstellen und Schließen (Herst./Schließen) von Wandöffnungen/Wandbekleidungen/Ausschnitten.

Das Herstellen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Beplankung.

Das Schließen der Wandöffnungen/Ausschnitte erfolgt im Zuge der Verspachtelungsarbeiten.

Eine etwaige erforderliche Unterkonstruktion ist im Einheitspreis einkalkuliert.

39.29 11 Gleitender (Gleit.) Wandanschluss von Ständerwänden oder Wandbekleidungen, ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet wird je Wandhöhe, bei Doppelständerwänden 2-fach.

39.29 11A Gleitender Wandanschluss m

Ohne Brandschutz.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Gleitender (Gleit.) Wandanschluss von Ständerwänden, ohne Unterschied der Wanddicke.

Neu: Gleitender (Gleit.) Wandanschluss von Ständerwänden oder Wandbekleidungen, ohne Unterschied der Wanddicke

39.29 11B Gleitender Wandanschluss EI30 m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Gleitender (Gleit.) Wandanschluss von Ständerwänden, ohne Unterschied der Wanddicke.

Neu: Gleitender (Gleit.) Wandanschluss von Ständerwänden oder Wandbekleidungen, ohne Unterschied der Wanddicke.

39.29 11C Gleitender Wandanschluss EI90 m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Gleitender (Gleit.) Wandanschluss von Ständerwänden, ohne Unterschied der Wanddicke.

Neu: Gleitender (Gleit.) Wandanschluss von Ständerwänden oder Wandbekleidungen, ohne Unterschied der Wanddicke.

39.29 12 Gleitende Deckenanschlüsse von Ständerwänden bei Deckendurchbiegungen über 10 bis 25 mm, ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet wird je Wandlänge, bei Doppelständerwänden 2-fach. Im Positionsstichwort sind die Ausführung des Ständerwerks und die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

39.29 12A Gleitender Deckenanschluss 1-f.Stw. m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

39.29 12B Gleitender Deckenanschluss 1-f.Stw.EI30 m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

39.29 12C Gleitender Deckenanschluss 1-f.Stw.EI90 m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

39.29 13 Zusätzliche Beplankung von Ständerwänden bzw. Wandbekleidungen. Abgerechnet wird je Seite. Im Positionsstichwort sind die Art der Platten und die Dicke angegeben.

39.29 13A Zusätzliche GKB 12,5mm m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

39.29 13B Zusätzliche GKF 12,5mm m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
Alt: Zusätzliche Beplankung von Ständerwänden.
Neu: Zusätzliche Beplankung von Ständerwänden bzw. Wandbekleidungen.

39.29 13C Zusätzliche GKF 15mm **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
Alt: Zusätzliche Beplankung von Ständerwänden.
Neu: Zusätzliche Beplankung von Ständerwänden bzw. Wandbekleidungen.

39.29 15 Ausbilden von Dehnfugen in Ständerwänden (STW) oder Wandbekleidungen, ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet wird die Länge der Dehnfugen je Seite. Im Positionsstichwort ist eine etwaige Feuerwiderstandsklasse angegeben.

39.29 15A Dehnfuge STW oder Wandbekleidungen **m**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

39.29 15C Dehnfuge STW EI30 **m**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

39.29 15D Dehnfuge STW EI90 **m**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

39.29 16 Auswechslungen für Öffnungen in Ständerwänden mit Brandschutzanforderungen (z.B. für Weichschott gerichtet) als allseitige U- oder C-Profilrahmenkonstruktion, einschließlich Ausschnitt. Abgerechnet wird je Ständerwerk ohne Unterschied der Profilbreite und Anzahl der Plattenlagen. Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

39.29 16A Auswechslungen b.0,1m2 **Stk**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
Alt: Auswechslungen für Öffnungen in Gipskartonwänden mit Brandschutzanforderungen (z.B. für Weichschott gerichtet) als allseitige U- oder C-Profilrahmenkonstruktion, einschließlich Ausschnitt und Leibungsbekleidung mit Gipskartonplatten. Abgerechnet wird je Ständerwerk ohne Unterschied der Profilbreite und Anzahl der Gipskartonlagen.
Neu: Auswechslungen für Öffnungen in Ständerwänden mit Brandschutzanforderungen (z.B. für Weichschott gerichtet) als allseitige U- oder C-Profilrahmenkonstruktion, einschließlich Ausschnitt.
Abgerechnet wird je Ständerwerk ohne Unterschied der Profilbreite und Anzahl der Plattenlagen.

39.29 16B Auswechslungen ü.0,1-0,5m2 **Stk**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
Alt: Auswechslungen für Öffnungen in Gipskartonwänden mit Brandschutzanforderungen (z.B. für Weichschott gerichtet) als allseitige U- oder C-Profilrahmenkonstruktion, einschließlich Ausschnitt und Leibungsbekleidung mit Gipskartonplatten.
Neu: Auswechslungen für Öffnungen in Ständerwänden mit Brandschutzanforderungen (z.B. für Weichschott gerichtet) als allseitige U- oder C-Profilrahmenkonstruktion, einschließlich Ausschnitt.
Abgerechnet wird je Ständerwerk ohne Unterschied der Profilbreite und Anzahl der Plattenlagen.

39.29 17 Aufzahlung (Az) auf Bauplatten für eine Spachtelung der Oberflächen für besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Qualitäts-Stufe/Ausführungsstufen (Q) angegeben.

Kommentar:
Qualitäts-Stufen gemäß ÖNORM B 3415.

39.29 17A Az f.Spachtelung Qualitäts-Stufe 3 **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
Alt: Aufzahlung (Az) auf Gipsbauplatten für eine Spachtelung der Oberflächen für besondere Anforderungen.
Neu: Aufzahlung (Az) auf Bauplatten für eine Spachtelung der Oberflächen für besondere Anforderungen.
Im Positionsstichwort ist die Qualitäts-Stufe/Ausführungsstufen (Q) angegeben.

39.29 17B Az f.Spachtelung Qualitäts-Stufe 4 **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:
 Alt: Aufzählung (Az) auf Bauplatten für eine Spachtelung der Oberflächen für besondere Anforderungen.
 Im Positionsstichwort ist die Qualitäts-Stufe/Ausführungsstufen (Q) angegeben.
 Neu: Aufzählung (Az) auf Gipsbauplatten für eine Spachtelung der Oberflächen für besondere Anforderungen.
 Im Positionsstichwort ist die Qualitäts-Stufe angegeben.

39.29 19 Ausbildung aller Außenecken mit Eckschutzschienen, unter der Spachtelung montiert, verlaufend eingespachtelt.

39.29 19A Eckschutzschiene Alu **m**
 Aus Aluminium.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

39.29 31 Einbau von Dreischichtplatten (z.B. für Wandverstärkungen) zwischen den Profilen bei Ständerwänden (STW), bis 25 cm hoch.

Kommentar:
 Für Sanitärhalterungen nicht geeignet.

39.29 31A Dreischichtplatten STW **m**
 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

39.29 32 Einbau von Spezialtraversen für schwere Konsollasten (z.B. Küchenoberflächen).

Kommentar:
 Maßnahmen bei schweren Einzellasten und Maßnahmen mittels UA Profilen sind frei zu formulieren).

39.29 32A Spezialtraversen f.schwere Konsollasten **Stk**
 Über 0,7 bis 1,5 kN/m.
 Breite bis 62,5 cm

39.29 33 Einbau von waagrechten Schraubgründen in Ständerwände (STW).

39.29 33A Einbau Schraubgründe STW **m**
 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wurde "Ständerwände" verwendet.

39.29 35 Einbau von waagrechten Verstärkungen in Ständerwände (STW), ohne Unterschied der Profilbreite.

39.29 35A U-Wandprofil STW **m**
 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wurde "Ständerwände" verwendet.

39.29 41 Aufzählung (Az) auf Ständerwände für die Verwendung von feuchtraum-geeigneten Platten.
 Abgerechnet wird die Summe der Lagen der verlegten Platten.

39.29 41A Az GKB f.imprägnierte Platten **m²**
 Für die Ausführung von imprägnierten Platten.
 Plattentyp gemäß ÖNORM EN 15283-1: GM-H2,
 • Wasseraufnahmefähigkeit bis 10%

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Das Stichwort wurde verändert.

39.29 41C Az GKB f.Vliesarmierung **m²**
 Für die Ausführung von feuchtraumgeeigneten GK Sonderplatten (mit Vliesarmierung).
 Plattentyp gemäß ÖNORM EN 15283-1: GM-H1,
 • Wasseraufnahmefähigkeit bis 5 %
 • schimmelresistent

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Änderung: Das Stichwort wurde verändert.

39.29 41D Az GKB f.zementgeb.Platten **m²**

Für eine Ausführung mit zementgebundenen Platten, bis 12,5 mm dick.
Plattentyp gemäß ÖNORM EN 12467

- feuchteunempfindlich
- schimmelresistent

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Das Stichwort wurde verändert.

39.29 42 Aufzählung (Az) auf Ständerwände mit 5 cm dicker Dämmung aus Mineralwolle, für Mehrdicken (z.B. für einen erhöhten Schallschutz).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

39.29 42B Az (STW) GKB+Mineralwolle f.7,5cm **m²**

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Das Stichwort wurde verändert.

39.29 42D Az (STW) GKB+Mineralwolle f.10cm **m²**

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Das Stichwort wurde verändert.

39.29 45 Aufzählung (Az) auf Ständerwände (STW) für einen reduzierten Ständerabstand (St-Abstand), ohne Unterschied der Höhe.

Abgerechnet wird je Ständerreihe.

Im Positionsstichwort ist der Ständerabstand angegeben.

Kommentar:

Höhen über 2,75 oder 3,2 m (z.B. bei Wänden, Vorsatzschalen, Schachtwänden):

Größere Höhen sind mit einer Reduzierung der Ständerabstände möglich, beeinträchtigen jedoch den Schallschutz.

39.29 45A Az STW f.reduzierter St-Abstand 41cm **m²**

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wurde "Ständerwände" verwendet.

39.29 45B Az STW f.reduzierter St-Abstand 31cm **m²**

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wird "Ständerwände" verwendet.

39.29 46 Aufzählung (Az) auf Ständerwände (STW) für eine größere Blechdicke.
Im Positionsstichwort ist die tatsächliche Blechdicke angegeben.

39.29 46A Az STW f.Blechdicke 0,7mm **m²**

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wird "Ständerwände" verwendet.

39.29 47 Aufzählung (Az) auf Ständerwände (STW) für den Einbau von U-Aussteifungsprofilen.

Steckwinkel (oben und unten) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Blechdicke angegeben.

39.29 47A Az STW f.U-Aussteifungsprofil 2/50mm **m**

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wird "Ständerwände" verwendet. Der Folgetext wurde erweitert um: Steckwinkel (oben und unten) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

39.29 47B Az STW f.U-Aussteifungsprofil 2/75mm **m**

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wird "Ständerwände" verwendet. Der Folgetext wurde erweitert um: Steckwinkel (oben und unten) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

39.29 47C Az STW f.U-Aussteifungsprofil 2/100mm **m**

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Anstelle der Bezeichnung "Metallständerwände" wird "Ständerwände" verwendet. Der Folgetext wurde erweitert um: Steckwinkel (oben und unten) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

39.29 51 Aufzählung (Az) auf Ständerwände für das Anarbeiten an Decken mit offener Untersicht (z.B. Rippendecken, Trapezblechdecken), ohne Unterschied der Dicke oder Art der Bekleidung.

39.29 51A Az STW f.Anarbeiten offene Untersicht **m**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Das Stichwort wurde verändert.

39.29 61 Aufzählung (Az) auf Wände aus Bauplatten (GKB) für Höhen über 3,2 bis 5 m.

39.29 61A Az ESTW GKB f.ü.3,2-5m f.beidseitig/1f. **m²**

Bei Einfachständerwänden (ESTW), beidseitig einfach (1f) beplankt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.29 61B Az ESTW GKB f.ü.3,2-5m f.beidseitig/2f. **m²**

Bei Einfachständerwänden (ESTW), beidseitig zweifach (2f) beplankt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.29 61C Az DSTW GKB f.ü.3,2-5m f.beidseitig/2f. **m²**

Bei Doppelständerwänden (DSTW), beidseitig zweifach (2f) beplankt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.29 61D Az VS-Schale GKB f.ü.3,2-5m 1f. **m²**

Bei Vorsatzschalen (VS-Schale), einfach (1f) beplankt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.29 61E Az VS-Schale GKB f.ü.3,2-5m 2f. **m²**

Bei Vorsatzschalen (VS-Schale), zweifach (2f) beplankt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.29 61F Az VS-Schale GKB f.ü.3,2-5m 3f. **m²**

Bei Vorsatzschalen (VS-Schale), dreifach (3f) beplankt (z.B. Schachtwände).

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.29 61G Az EI-Bekleidungen Holz-/Stahlst.f.ü.3,2-5m **m²**

Bei Feuerschutzbekleidungen von Holz- und Stahlstützen (Holz-/Stahlst.), ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Anstelle der Bezeichnung "Gipskartonplatten" wird "Bauplatten" verwendet.

39.30 Paneelwände

1. Einkalkulierte Leistungen:

1.1 Höhen:

Die Ausführung von Wänden mit einer Höhe von 205 bis 210 cm, einschließlich einer Bodenfreiheit von 10 bis 15 cm, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Farbe, Dekor:

Wenn keine Farbe oder kein Dekor angegeben ist, entspricht die Oberflächenbeschichtung der Standardausführung (weiß oder grau, nach Wahl des Auftraggebers). Musterplättchen werden nach Aufforderung durch den Auftraggeber vom Auftragnehmer vorgelegt.

1.3 Türen:

Die Türen bestehen aus dem gleichen Material wie die Wände. Die Türanschlätze sind mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet.

1.4 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- alle Befestigungen, Dichtungen, Fußstützen und Abdeckprofile in Standardausführung
- die fertige Montage

39.30 01	Paneel-Trennwände für WC- oder Umkleidekabinen aus Spanplatten P2 E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, mindestens 30 mm dick, einschließlich Einfassung mit U-förmigen, natureloxierten Aluprofilen.	
39.30 01A	Paneel-Wand Spanplatte P2 E1 beschichtet	m
	Für Seiten,- Rück- und Türfronten. Abgerechnet wird (hohl für voll) die tatsächliche Länge (einschließlich Türfronten).	
39.30 01B	Az Paneel-Wand Spanplatte P2 E1 f.Tür80/200	Stk
	Aufzahlung (Az) für Türausbildungen, einschließlich Standard-Beschläge, bestehend aus Innen- und Außendrücker in Alu, einschließlich Innenbeschlag mit Frei-/Besetztanzeige. Im Positionsstichwort ist die nutzbare Durchgangslichte (cm) angegeben.	
39.30 02	Paneel-Trennwände für WC- oder Umkleidekabinen aus Vollspanplatten P5 E1, allseitig mit 1 mm dicken Kunstharzplatten beschichtet, wasserfest verleimt und verpresst, mindestens 30 mm dick, einschließlich Einfassung mit U-förmigen, natureloxierten Aluprofilen.	
39.30 02A	Paneel-Wand Spanplatten P5 E1	m
	Für Seiten,- Rück- und Türfronten. Abgerechnet wird (hohl für voll) die tatsächliche Länge (einschließlich Türfronten).	
39.30 02B	Az Paneel-Wand Spanplatte P5 E1 f.Tür80/200	Stk
	Aufzahlung (Az) für Türausbildungen, einschließlich Standard-Beschläge, bestehend aus Innen- und Außendrücker in Alu, einschließlich Innenbeschlag mit Frei-/Besetztanzeige. Im Positionsstichwort ist die nutzbare Durchgangslichte (cm) angegeben.	
39.30 03	Paneel-Trennwände, wasserfest, für Duschcabinen aus Vollkernkunststoffplatten, 13 bis 14 mm dick, melaminharzbeschichtet und mit abgerundeten Kanten, einschließlich Verbindungskonstruktion, sichtbar, aus kunststoffbeschichtetem Stahl.	
39.30 03A	Paneel-Wand Vollkernkunststoffplatten	m
	Für Seiten,- Rück- und Türfronten. Abgerechnet wird (hohl für voll) die tatsächliche Länge (einschließlich Türfronten).	
39.30 03B	Az Paneel-Wand,Kunststoff f.Tür 80/200	Stk
	Aufzahlung (Az) für Türausbildungen, einschließlich Standard-Beschläge, bestehend aus Innen- und Außendrücker in Alu, einschließlich Innenbeschlag mit Frei-/Besetztanzeige. Im Positionsstichwort ist die nutzbare Durchgangslichte (cm) angegeben.	
39.30 04	Paneel-Trennwände, wasserfest, für Duschcabinen aus Verbundplatten (Hartschaumkern, beidseitig mit 2,5 mm dicken Kunstharzplatten wasserfest verleimt und verpresst), mindestens 30 mm dick, einschließlich Einfassung mit U-förmigen, natureloxierten Aluprofilen.	
39.30 04A	Paneel-Wand,Verbundplatte,wasserfest	m
	Für Seiten,- Rück- und Türfronten. Abgerechnet wird (hohl für voll) die tatsächliche Länge (einschließlich Türfronten).	
39.30 04B	Az Paneel-Wand,Verbundplatte f.Tür 80/200	Stk
	Aufzahlung (Az) für Türausbildungen, einschließlich Standard-Beschläge, bestehend aus Innen- und Außendrücker in Alu, einschließlich Innenbeschlag mit Frei-/Besetztanzeige. Im Positionsstichwort ist die nutzbare Durchgangslichte (cm) angegeben.	
39.30 11	Aufzahlung (Az) auf Paneelwände.	
39.30 11A	Az Paneelwand f.Eckausbildung	Stk
	Für Eckausbildungen, passend zum Wandsystem. Betrifft Position(en):	
39.30 11B	Az Paneelwand f.Anarbeiten Wandanschluss	Stk
	Für gerade Wandanschlüsse, passend zum Wandsystem. Betrifft Position(en):	

39.30 11C	Az Paneelwand f.Eckausbildung rund Für Eckausbildungen aus runden Formstücken.	Stk
39.30 11D	Az Paneelwand f.Anarbeiten Wandvorsprung Für das Anarbeiten an Wandvorsprünge.	m
39.30 11E	Az Paneelwand f.Tür ü.80/200cm Für Türen mit einer nutzbaren Durchgangslichte über 80 x 200 cm. Durchgangslichte (cm):	Stk
39.30 11F	Az Paneelwand f.Aussteifung Tür ü.1,2m Für Aussteifungsprofile bei Türen über 1,2 m Breite.	m
39.30 11G	Az Paneelwand f.Alusockel (o.Bodenfreiheit) Für eine Ausführung mit Alusockel (ohne Bodenfreiheit).	m
39.30 11H	Az Paneelwand f.Aufsatzelemente b.55cm Für eine Ausführung mit Aufsatzelementen bis 55 cm Höhe (Gesamthöhe bis 2,6 m)	m
39.30 11I	Az Paneelwand f.Aluprofil-Beschichtung Für eine Ausführung der Aluprofile (natureluxiert) mit Pulverbeschichtung. Beschichtung (z.B. RAL):	m
39.30 21	Rohrausschnitte in Paneelwänden. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.	
39.30 21A	Rohrausschnitt f.Paneelwände b.10cm	Stk
39.30 21B	Rohrausschnitt f.Paneelwände ü.10-20cm	Stk
39.30 21C	Rohrausschnitt f.Paneelwände ü.20cm: 	Stk
39.30 31	Wandausschnitte in Paneelwänden. Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.	
39.30 31A	Wandausschnitt f.Paneelwände b.0,01m2	Stk
39.30 31B	Wandausschnitt f.Paneelwände ü.0,01-0,1m2	Stk
39.30 31C	Wandausschnitt f.Paneelwände ü.0,1m2: 	Stk

39.31 Trockenestrich, Trockenunterböden

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Randstreifen
- Vorreinigen, Staubfreimachen

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- und Trittschalldämmung) werden kreuzweise verlegt und je Lage abgerechnet.

Kommentar:

Vorleistungen innerhalb der AG-Sphäre:

- besenreine Übergabe des Arbeitsbereiches

- soweit erforderlich sind bei erdberührenden Böden geeignete Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Kondenswasserbildung zu treffen.

Niveausgleich bis 5mm sind gemäß DIN 18202 - "Toleranzen im Hochbau" einzukalkulieren.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde hinzugefügt.

39.31 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

39.31 00F Fußbodenaufbau zu 11.22

Betrifft Position(en):

Höhe (von Rohdecke bis FBOK): mm

Schichtaufbau:

Technische Anforderungen (z.B. Belastung, Feuchtigkeit, Wärme - und Schallschutz):

LB-Version: 23

39.31 01 Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage.

Im Positionsstichwort ist die Mindest-Dicke angegeben.

39.31 01A Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm

m²

LB-Version: 23

39.31 01B Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm

m²

LB-Version: 23

39.31 01C Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm verklebt

m²

Ausführung: verklebt

LB-Version: 23

Geändert

39.31 01D Trenn-/Gleitschicht Diffusionsoffenes Flies mind. 50g/m²

m²

Als Abdeckung bei darunterliegenden Holzdecken

Kommentar:

Hinweis: Als Abdeckung bei darunterliegenden Holzdecken erforderlich

LB-Version: 23

39.31 02 Dampfbremsschichte.

Stöße und Überlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschließlich etwaiger Aufkantungen an Rändern.

Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche.

39.31 02A Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt sd-Wert≥100

m²

Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m.

LB-Version: 23

39.31 02X Dampfbremsschichte verklebt

m²

Mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke, sd-Wert:

LB-Version: 23

39.31 06 Niveauausgleich mit gebundenen Stoffen, Druckfestigkeit mind. 400kPa.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) angegeben.

39.31 06A Niveauausgleich gebundene Stoffe b.5cm

m³

LB-Version: 23

39.31 06B Niveauausgleich gebundene Stoffe ü.5-10cm

m³

LB-Version: 23

39.31 06X Niveauausgleich gebundene Stoffe ü.10cm b.

m³

LB-Version: 23

39.31 06Y Az Niveauausgleich gebunden b.10cm f.schnell trocknend

m³

Aufzahlung (Az) für eine schnell trocknende Ausführung.

Belegereif ab Tagen.

LB-Version: 23

39.31 14	Trittschalldämmung unter Trockenestrichen mit Mineralwolleplatten (Produkttype MW-T). • belastbar ≤ 5 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP2 Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
39.31 14A	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.15mm CP2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 14B	Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.20mm CP2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 18	Trittschalldämmung unter Trockenestrichen mit Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Produkttype EPS-T 1000). • belastbar ≤ 5 kPa Nutzlast auf dem Estrich • Zusammendrückbarkeitsstufe CP2 Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
39.31 18B	Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.20mm CP2	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 21	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff (XPS-G) • mit glatten Kanten oder Stufenfalz Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.	
39.31 21A	Wärmedämmung m.Hartschaumpl.XPS-G 30mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 40	Gipsfaser-Platte (GF) als thermisch aktivierte Teilschicht zur Aufnahme von Haustechnik-Rohren, werkseitig bearbeitet. Im Stichwort ist die Dicke der Gipsfaserplatte angegeben.	
39.31 40A	Gipsfaser-Platte GF bearbeitet für HT-Rohre 18mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 40B	Gipsfaser-Platte GF bearbeitet für HT-Rohre 25mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 41	Trockenestrich-Platten aus Gipsfaser (GF) oder Spezial-Gipsplatten (GK) in zwei Lagen vollflächig verklebt. Im Positionsstichwort ist das Material und die Dicke der einlagigen Plattenschicht, sowie die Anzahl der Lagen angegeben. <i>Diese Positionen werden vor Ort auf der Baustelle verklebt und sind wegen dauerhafter Verfügbarkeit als Einzelplatte gegenüber dem fertigen Plattenelement als Positionen aufgenommen worden!</i>	
39.31 41A	Trockenestrich-Platten GF 10 mm (2-lagig)	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 41B	Trockenestrich-Platten GF 12,5 mm (2-lagig)	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 41C	Trockenestrich-Platten GK 12,5 mm (2-lagig)	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 45	Trockenestrich-Element aus Gipsfaserplatten (GF), einschließlich dem Verspachteln von Plattenstößen. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Gipsfaserplatte angegeben.	
39.31 45A	Trockenestrich-Element GF 18-20 mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.31 45B	Trockenestrich-Element GF 22-25 mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	
39.31 46	Trockenestrich-Element aus Gipsfaserplatten (GF) mit einer werkseitig aufkaschierten Dämmplatte, einschließlich dem Verspachteln von Plattenstößen. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Gipsfaserplatte (mm), sowie die Nenndicke (mm) und die Art der Dämmung angegeben.	
39.31 46A	Trockenestrich-Element GF 18-20 mm +20 mm EPS <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 46B	Trockenestrich-Element GF 22-25 mm +20 mm EPS <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 46C	Trockenestrich-Element GF 18-20 mm +30 mm EPS <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 46D	Trockenestrich-Element GF 22-25 mm +30 mm EPS <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 46E	Trockenestrich-Element GF 18-20 mm +10 mm WF <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 46F	Trockenestrich-Element GF 22-25 mm +10 mm WF <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 46G	Trockenestrich-Element GF 18-20 mm +10 mm MW <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 46H	Trockenestrich-Element GF 22-25 mm +10 mm MW <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 50	Trockenestrich-Platten aus Gipsfaser (GF) oder Spezial-Gipsplatten (GK) als zusätzliche Lage auf einem Trockenestrich aus Gipsfaser-Platten befestigt. Im Positionsstichwort ist das Material und die Nenndicke (mm) der einzelnen Plattenschicht angegeben.	
39.31 50A	Zusätzliche Trockenestrich Platte GF 10 mm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 50B	Zusätzliche Trockenestrich Platte GF 12,5 mm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 50C	Zusätzliche Trockenestrich Platte GK 12,5 mm <i>LB-Version: 23</i>	m ²
39.31 60	Ausbilden einer Bauteilfuge mittels Dehnfugenprofil bei Verlegung von Trockenestrichen.	
39.31 60A	Bauteilfuge f. Trockenestrich <i>LB-Version: 23</i>	m
39.31 61	Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße (m ²) angegeben.	
39.31 61A	Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m² <i>LB-Version: 23</i>	Stk
39.31 61B	Anarbeiten an Einbauteile ü.0,5m² <i>LB-Version: 23</i>	m
39.31 90	Fugen ausfüllen, einschließlich Entfernen der Aussparstreifen und Reinigen der Fugenflächen. Mit Rundschnur und elastischem Dichtstoff, mit einem Dauerdehnvermögen von mindestens 15 Prozent. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
39.31 90B	Fuge m.elastischem Dichtstoff ü.5-8mm <i>LB-Version: 23</i>	m

39.31 90C	Fuge m.elastischem Dichtstoff ü.8-12mm	m
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35	Installationsdoppel- und Hohlraumböden	
	1. Begriffe: Freier Durchgang (FD) bei Doppelböden gibt den kleinsten Abstand zwischen Oberkante Unterboden und Unterkante Oberboden an.	
	2. Einkalkulierte Leistungen: Das Anarbeiten an Wände und Stützen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 01	Reinigung und Versiegelung des besenrein übergebenen Rohbodens. Das Saugen und Reinigen von Staub ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Verträglichkeit des Materials mit dem Stützenklebstoff ist sichergestellt.	
39.35 01A	Versiegeln Rohboden m. Kunstharzdispersion Versiegeln mit Kunstharzdispersion.	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 01B	Versiegeln Rohboden m.Epoxyharzemulsion Versiegeln mit Epoxydharzemulsion für luftführende Bereiche.	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Vorherige Position: 393201A</i>
39.35 02	Rasterplanung und Rasterkennzeichnung auf gereinigtem oder versiegeltem Rohboden als einmalige Hauptachsen je Raum mit Markierungsspray aufbringen. Abgerechnet wird die gesamte Fläche (m²). <i>Kommentar:</i> <i>Grundlegend sollten Rasterpläne auf Basis von beigestellten Ausführungsplänen erstellt werden.</i> <i>Die Rasterkennzeichnung wird auf Basis freigegebener Rasterpläne erstellt.</i>	
39.35 02A	Erstellen von Rasterplänen Rasterpläne erstellen.	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 02B	Rasterkennzeichnung Rohboden Rasterkennzeichnung.	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 21	Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff. • freistehend • freier Durchgang (FD) Die Bodenplatten bestehen aus hochverdichtetem Holzwerkstoff im Rastermaß 600 x 600 mm. Die Platten haben einen umlaufenden Kantenschutz und sind unter- und oberseitig mit einer Alufeinkaschierung beschichtet. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf. Bodenbeläge sind in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort ist die zulässige Punktlast (kN) nach EN 12825 und der freie Durchgang (mm) angegeben.	
39.35 21A	Doppelboden,freist.Holzwerkstoff 3kN (FD) 20-80mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 21B	Doppelboden,freist.Holzwerkstoff 3kN (FD) ü.80-150mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 21C	Doppelboden,freist.Holzwerkstoff 3kN (FD) ü.150-250mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	

39.35 21D	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff 3kN (FD) ü.250-460mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 21E	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff 3kN (FD) ü.460mm: _____	m²
	Einschließlich Rasterstäbe zur horizontalen Aussteifung im Normflächenbereich, in die Stützenköpfe eingeklinkt.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 23	Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff.	
	• freistehend • freier Durchgang (FD) Die Bodenplatten bestehen aus hochverdichtetem Holzwerkstoff im Rastermaß 600 x 600 mm. Die Platten haben einen umlaufenden Kantenschutz und sind unter- und oberseitig mit einer Alufeinkaschierung beschichtet. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf. Bodenbeläge sind in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort ist die zulässige Punktlast (kN) nach EN 12825 und der freie Durchgang (mm) angegeben.	
39.35 23A	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff 5kN (FD) 20-80mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 23B	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff 5kN (FD) ü.80-150mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 23C	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff 5kN (FD) ü.150-250mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 23D	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff 5kN (FD) ü.250-460mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 23E	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff 5kN (FD) ü.460mm: _____	m²
	Einschließlich Rasterstäbe zur horizontalen Aussteifung im Normflächenbereich, in die Stützenköpfe eingeklinkt.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 25	Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff.	
	• freistehend • freier Durchgang (FD) Die Bodenplatten bestehen aus hochverdichtetem Holzwerkstoff im Rastermaß 600 x 600 mm. Die Platten haben einen umlaufenden Kantenschutz und sind unter- und oberseitig mit einer Alufeinkaschierung beschichtet. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf. Bodenbeläge sind in eigenen Positionen beschrieben.	
39.35 25A	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff b.460mm	m²
	Punktlast nach EN 12825: _____ kN	
	Freier Durchgang bis 460 mm: _____ mm	
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 25B	Doppelboden, freist. Holzwerkstoff ü.460mm	m²
	Punktlast nach EN 12825: _____ kN	
	Freier Durchgang über 460 mm: _____ mm	
	Einschließlich Rasterstäbe zur horizontalen Aussteifung im Normflächenbereich, in die Stützenköpfe eingeklinkt.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
39.35 27	Aufzählung (Az) auf Doppelbodensysteme, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff.	
39.35 27A	Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff f. Lüftungsplatten	m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für Lüftungsplatten.

Freier Querschnitt: %

Drosselblech/Mengenregulierung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 27E Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff f. Erdableitwiderstand m²

Für eine ableit-/leitfähige Ausprägung der Doppelbodenträgerplatten.

Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 27F Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff f. Schaltwarterahmen m

Eine Grundrahmenkonstruktion ist herzustellen. Diese ist an die Geräteabmessungen für Schaltschränke anzupassen.

Der Grundrahmen besteht aus zwei parallel umlaufend verlaufenden Profilen mit entsprechenden Querprofilen.

Das außen liegende Profil wird für den bündigen Anschluss der Doppelbodenplatten ausgeführt.

Das innenliegende Profil, sowie die Querprofile sind im Aufstellbereich des Schaltschranks um die Plattenstärke der Doppelbodenplatte zu erhöhen.

Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten und verschraubten Stahlkonstruktion. Die C-Profile der Stahlkonstruktion sind mind. 40 mm breit. Die Höhe ist nach statischen Erfordernissen anzupassen.

Die Profile sind mit den Stützenköpfen reversibel zu verschrauben. Die Stützenstellung ist in Abhängigkeit der Schrankmaße einzukalkulieren.

Schaltschrankgröße:

Schaltschrankgewickt:

Kommentar:

Die Doppelbodenfläche ist durchzurechnen. Abgerechnet wird die Länge der Einzelprofile in m.

LB-Version: 23

39.35 28 Aufzählung (Az) auf Doppelbodensysteme, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff.

Für einen Belag auf Doppelbodenträgerplatte, mit einem lösemittelfreien und emissionsarmen Dispersionsklebstoff appliziert.

- werksseitig aufgebracht

39.35 28A Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff f. Kunststoffbelag m²

Kunststoffbelag:

LB-Version: 23

39.35 28B Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff f. Linoleumbelag m²

Linoleumbelag (Dicke 2,5 mm):

LB-Version: 23

39.35 28C Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff f. Kautschukbelag m²

Kautschukbelag:

LB-Version: 23

39.35 28D Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff f. HPL m²

HPL-Belag (HighPressureLaminate):

LB-Version: 23

39.35 29 Aufzählung (Az) auf Doppelbodensysteme, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff.

Für einen Belag auf Doppelbodenträgerplatte, mit einem lösemittelfreien und emissionsarmen Dispersionsklebstoff appliziert.

- werksseitig aufgebracht
- ableitfähig

39.35 29A **Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff abl. f. Kunststoffbelag** m²

Kunststoffbelag:
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 29B **Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff abl. f. Linoleumbelag** m²

Linoleumbelag (Dicke 2,5 mm):
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 29C **Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff abl. f. Kautschukbelag** m²

Kautschukbelag:
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 29D **Az Doppelboden, freist. Holzwerkstoff abl. f. HPL** m²

HPL-Belag (HighPressureLaminate):
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 31 Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Calciumsulfat.

- freistehend
- freier Durchgang (FD)

Die nicht brennbaren Bodenplatten bestehen aus faserverstärktem Calciumsulfat (CaSu) im Rastermaß 600 x 600 mm. Die Platten haben einen umlaufenden Kantenschutz.

Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf.

Bodenbeläge sind in eigenen Positionen beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die zulässige Punktlast (kN) nach EN 12825 und der freie Durchgang (mm) angegeben.

39.35 31A **Doppelboden, freist. CaSu 3kN (FD) 20-80mm** m²

LB-Version: 23

39.35 31B **Doppelboden, freist. CaSu 3kN (FD) ü.80-150mm** m²

LB-Version: 23

39.35 31C **Doppelboden, freist. CaSu 3kN (FD) ü.150-250mm** m²

LB-Version: 23

39.35 31D **Doppelboden, freist. CaSu 3kN (FD) ü.250-460mm** m²

LB-Version: 23

39.35 31E **Doppelboden, freist. CaSu 3kN (FD) ü.460mm:** m²

Einschließlich Rasterstäbe zur horizontalen Aussteifung im Normflächenbereich, in die Stützenköpfe eingeklinkt.

LB-Version: 23

39.35 33	Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Calciumsulfat. • freistehend • freier Durchgang (FD) Die nicht brennbaren Bodenplatten bestehen aus faserverstärktem Calciumsulfat (CaSu) im Rastermaß 600 x 600 mm. Die Platten haben einen umlaufenden Kantenschutz. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf. Bodenbeläge sind in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort ist die zulässige Punktlast (kN) nach EN 12825 und der freie Durchgang (mm) angegeben.	
39.35 33A	Doppelboden,freist.CaSu 5kN (FD) 20-80mm LB-Version: 23	m ²
39.35 33B	Doppelboden,freist.CaSu 5kN (FD) ü.80-150mm LB-Version: 23	m ²
39.35 33C	Doppelboden,freist.CaSu 5kN (FD) ü.150-250mm LB-Version: 23	m ²
39.35 33D	Doppelboden,freist.CaSu 5kN (FD) ü.250-460mm LB-Version: 23	m ²
39.35 33E	Doppelboden,freist.CaSu 5kN (FD) ü.460mm: _____ Einschließlich Rasterstäbe zur horizontalen Aussteifung im Normflächenbereich, in die Stützenköpfe eingeklinkt. LB-Version: 23	m ²
39.35 35	Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Calciumsulfat. • freistehend • freier Durchgang (FD) Die nicht brennbaren Bodenplatten bestehen aus faserverstärktem Calciumsulfat (CaSu) im Rastermaß 600 x 600 mm. Die Platten haben einen umlaufenden Kantenschutz. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf. Bodenbeläge sind in eigenen Positionen beschrieben.	
39.35 35X	Doppelboden,freist.CaSu b.460mm Punktlast nach EN 12825: _____ kN Freier Durchgang bis 460 mm: _____ mm LB-Version: 23	m ²
39.35 35Y	Doppelboden,freist.CaSu ü.460mm Punktlast nach EN 12825: _____ kN Freier Durchgang über 460 mm: _____ mm Einschließlich Rasterstäbe zur horizontalen Aussteifung im Normflächenbereich, in die Stützenköpfe eingeklinkt. LB-Version: 23	m ²
39.35 37	Aufzahlung (Az) auf Doppelbodensysteme, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Calciumsulfat.	
39.35 37A	Az Doppelboden,freist.CaSu f.Lüftungsplatten Für Lüftungsplatten. Freier Querschnitt: _____ % Drosselblech/Mengenregulierung: _____ Betrifft Position(en): _____ LB-Version: 23	m ²
39.35 37E	Az Doppelboden,freist.CaSu f.Erdableitwiderstand	m ²

Für eine ableit-/leitfähige Ausprägung der Doppelbodenträgerplatten.

Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

- 39.35 37F Az Doppelboden, freist. CaSu f. Schaltwarterahmen Stk**
- Angepasst an die Geräteabmessungen sind für die Schaltschränke Grundrahmenkonstruktionen zu erstellen. Der Grundrahmen besteht aus zwei parallel umlaufend verlaufenden Profilen mit entsprechenden Querprofilen. Das außenliegende Profile wird für den bündigen Anschluss der Doppelbodenplatten ausgeführt. Das innenliegende Profil, sowie die Querprofile sind im Aufstellbereich des Schaltschranks um die Plattenstärke der Doppelbodenplatte zu erhöhen. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten und verschraubten Stahlkonstruktion. Die C-Profile der Stahlkonstruktion sind mind. 40 mm breit. Die Höhe ist nach statischen Erfordernissen anzupassen. Die Profile sind mit den Stützenköpfen reversibel zu verschrauben. Die Stützenstellung ist in Abhängigkeit der Schrankmaße einzukalkulieren.

Schaltschrankgröße:

Schaltschrankgewicht:

Kommentar:

Die Doppelbodenfläche ist durchzurechnen. Abgerechnet wird die Länge der Einzelprofile in m.

LB-Version: 23

-
- 39.35 38 Aufzählung (Az) auf Doppelbodensysteme, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Calciumsulfat (CaSu).**
- Für einen Belag auf Doppelbodenträgerplatte, mit einem lösemittelfreien und emissionsarmen Dispersionsklebstoff appliziert.
- werksseitig aufgebracht

- 39.35 38A Az Doppelboden, freist. CaSu f. Kunststoffbelag m²**
- Kunststoffbelag:

LB-Version: 23

- 39.35 38B Az Doppelboden, freist. CaSu f. Linoleumbelag m²**
- Linoleumbelag (Dicke 2,5 mm):

LB-Version: 23

- 39.35 38C Az Doppelboden, freist. CaSu f. Kautschukbelag m²**
- Kautschukbelag:

LB-Version: 23

- 39.35 38D Az Doppelboden, freist. CaSu f. HPL m²**
- HPL-Belag (HighPressureLaminate):

LB-Version: 23

-
- 39.35 39 Aufzählung (Az) auf Doppelbodensysteme, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Calciumsulfat (CaSu).**
- Für einen Belag auf Doppelbodenträgerplatte, mit einem lösemittelfreien und emissionsarmen Dispersionsklebstoff appliziert.
- werksseitig aufgebracht
 - ableitfähig

39.35 39A Az Doppelboden, freist. CaSu ablf. f. Kunststoffbelag **m²**

Kunststoffbelag:
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 39B Az Doppelboden, freist. CaSu ablf. f. Linoleumbelag **m²**

Linoleumbelag (Dicke 2,5 mm):
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 39C Az Doppelboden, freist. CaSu ablf. f. Kautschukbelag **m²**

Kautschukbelag:
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 39D Az Doppelboden, freist. CaSu ablf. f. HPL **m²**

HPL-Belag (HighPressureLaminate):
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 41 Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff.

- Stützenraster (Unterkonstruktion): 120 x 60 cm

Einschließlich Rahmenkonstruktion für eine Schallwartekonstruktion.

Angepasst an die Geräteabmessungen werden für die Schaltschränke Grundrahmenkonstruktionen erstellt, die mit den Gehbereichsflächen konstruktiv fest verbunden sind.

Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten und verschraubten Stahlkonstruktion. Die C-Profile der Stahlkonstruktion sind 40 mm breit, die Höhe ist nach statischen Erfordernissen angepasst.

Die Profile sind mit den Stützenköpfen reversibel verschraubt.

Stützenstellung in Abhängigkeit der Schrankmaße.

Im Positionsstichwort ist die zulässige Punktlast (kN) nach EN 12825 und der freie Durchgang (mm) angegeben.

39.35 41A Doppelb./Schallwartekonstr. Holzwerkst. 3kN 150-300mm **m²**

LB-Version: 23

39.35 41B Doppelb./Schallwartekonstr. Holzwerkst. 3kN ü. 300-500mm **m²**

LB-Version: 23

39.35 41C Doppelb./Schallwartekonstr. Holzwerkst. 3kN ü. 500mm: **m²**

LB-Version: 23

39.35 43 Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff.

- Stützenraster (Unterkonstruktion): 60 x 60 cm

Einschließlich Rahmenkonstruktion für eine Schallwartekonstruktion.

Angepasst an die Geräteabmessungen werden für die Schaltschränke Grundrahmenkonstruktionen erstellt, die mit den Gehbereichsflächen konstruktiv fest verbunden sind.

Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten und verschraubten Stahlkonstruktion. Die C-Profile der Stahlkonstruktion sind 40 mm breit, die Höhe ist nach statischen Erfordernissen angepasst.

Die Profile sind mit den Stützenköpfen reversibel verschraubt.

Stützenstellung in Abhängigkeit der Schrankmaße.

Im Positionsstichwort ist die zulässige Punktlast (kN) nach EN 12825 und der freie Durchgang (mm) angegeben.

39.35 43A Doppelb./SchallwarteKonstr.Holzwerkst.5kN 150-300mm m²

LB-Version: 23

39.35 43B Doppelb./SchallwarteKonstr.Holzwerkst.5kN ü.300-500mm m²

LB-Version: 23

39.35 43C Doppelb./SchallwarteKonstr.Holzwerkst.5kN ü.500mm: _____ m²

LB-Version: 23

39.35 45 Doppelbodensystem, bestehend aus Unterkonstruktion und Bodenplatten, aus Holzwerkstoff.
Einschließlich Rahmenkonstruktion für eine SchallwarteKonstruktion.
Angepasst an die Geräteabmessungen werden für die Schaltschränke Grundrahmenkonstruktionen erstellt, die mit den Gehbereichsflächen konstruktiv fest verbunden sind.
Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten und verschraubten Stahlkonstruktion. Die C-Profile der Stahlkonstruktion sind 40 mm breit, die Höhe ist nach statischen Erfordernissen angepasst.
Die Profile sind mit den Stützenköpfen reversibel verschraubt.
Stützenstellung in Abhängigkeit der Schrankmaße.

39.35 45A Doppelb./SchallwarteKonstr.Holzwerkst. m²

Punktlast nach EN 12825: _____ kN

Stützenraster (Unterkonstruktion): _____ x _____ mm

Freier Durchgang: _____ mm

LB-Version: 23

39.35 47 Aufzahlungen (Az) auf Doppelbodensysteme als SchaltwarteKonstruktion.

39.35 47A Az Doppelb./SchaltwarteKonstr.f.Lüftungsplatten m²

Für Lüftungsplatten.

Freier Querschnitt: _____ %

Drosselblech/Mengenregulierung: _____

Betrifft Position(en): _____

LB-Version: 23

39.35 47B Az Doppelb./SchaltwarteKonstr.f.CaSu (nicht brennbar) m²

Für die Ausführung von Bodenplatten aus faserverstärktem Calciumsulfat (CaSu), nicht brennbar.

Betrifft Position(en): _____

LB-Version: 23

39.35 47C Az Doppelb./SchaltwarteKonstr.f.Reservefeldabdeckung m²

Für die Ausbildung einer Reservefeldabdeckung mit Doppelbodenplatten, einschließlich Unterkonstruktion.

Betrifft Position(en): _____

LB-Version: 23

39.35 47E Az Doppelb./SchaltwarteKonstr.f.Erdableitwiderstand m²

Für eine ableit-/leitfähige Ausprägung der Doppelbodenträgerplatten.

Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081): _____

Betrifft Position(en): _____

LB-Version: 23

39.35 48 Aufzahlungen (Az) auf Doppelbodensysteme als SchaltwarteKonstruktion.

Für einen Belag auf Doppelbodenträgerplatte, mit einem lösemittelfreien und emissionsarmen Dispersionsklebstoff appliziert.

- werksseitig aufgebracht

39.35 48A Az Doppelb./Schaltwartekonstr.f.Kunststoffbelag **m²**
Kunststoffbelag:

LB-Version: 23

39.35 48B Az Doppelb./Schaltwartekonstr.f.Linoleumbelag **m²**
Linoleumbelag (Dicke 2,5 mm):

LB-Version: 23

39.35 48C Az Doppelb./Schaltwartekonstr.f.Kautschukbelag **m²**
Kautschukbelag:

LB-Version: 23

39.35 48D Az Doppelb./Schaltwartekonstr.f.HPL **m²**
HPL-Belag (HighPressureLaminate):

LB-Version: 23

39.35 49 Aufzahlungen (Az) auf Doppelbodensysteme als Schaltwartekonstruktion.
Für einen Belag auf Doppelbodenträgerplatte, mit einem lösemittelfreien und emissionsarmen Dispersionsklebstoff appliziert.

- werksseitig aufgebracht
- ableitfähig

39.35 49A Az Doppelb./Schaltwartekonstr. ablf. f.Kunststoffbelag **m²**
Kunststoffbelag:
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 49B Az Doppelb./Schaltwartekonstr. ablf. f.Linoleumbelag **m²**
Linoleumbelag (Dicke 2,5 mm):
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 49C Az Doppelb./Schaltwartekonstr. ablf. f.Kautschukbelag **m²**
Kautschukbelag:
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 49D Az Doppelb./Schaltwartekonstr. ablf. f.HPL **m²**
HPL-Belag (HighPressureLaminate):
Erdableitwiderstand R2 (nach EN 1081):

LB-Version: 23

39.35 61 Trockenhohlbodensystem (Hohlraumboden in Trockenbauweise).

- freier Durchgang (FD)

Die nicht brennbaren Bodenplatten bestehen aus faserverstärktem Calciumsulfat (CaSu) im Rastermaß 600 x 600 mm und sind in der werksseitigen umlaufenden Zahnfräsung miteinander verklebt.

Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden und mit der Trägerplatte verklebt.

Im Positionsstichwort ist die zulässige Punktlast (kN) nach EN 13213 und der freie Durchgang (mm) angegeben.

39.35 61A Hohlraumboden 3kN (FD) 20-80mm m²

LB-Version: 23

39.35 61B Hohlraumboden 3kN (FD) ü.80-200mm m²

LB-Version: 23

39.35 61C Hohlraumboden 3kN (FD) ü.200-250mm m²

LB-Version: 23

39.35 61D Hohlraumboden 3kN (FD) ü.250-460mm m²

LB-Version: 23

39.35 61E Hohlraumboden 3kN (FD) ü.460mm: _____ m²

LB-Version: 23

39.35 63 Trockenhohlbodensystem (Hohlraumboden in Trockenbauweise).

- freier Durchgang (FD)

Die nicht brennbaren Bodenplatten bestehen aus faserverstärktem Calciumsulfat (CaSu) im Rastermaß 600 x 600 mm und sind in der werksseitigen umlaufenden Zahnfräsung miteinander verklebt.

Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden und mit der Trägerplatte verklebt.

Im Positionsstichwort ist die zulässige Punktlast (kN) nach EN 13213 und der freie Durchgang (mm) angegeben.

39.35 63A Hohlraumboden 5kN (FD) 20-80mm m²

LB-Version: 23

39.35 63B Hohlraumboden 5kN (FD) ü.80-200mm m²

LB-Version: 23

39.35 63C Hohlraumboden 5kN (FD) ü.200-250mm m²

LB-Version: 23

39.35 63D Hohlraumboden 5kN (FD) ü.250-460mm m²

LB-Version: 23

39.35 63E Hohlraumboden 5kN (FD) ü.460mm: _____ m²

LB-Version: 23

39.35 71 Aufzählungen auf Trockenhohlbodensysteme (Hohlraumboden in Trockenbauweise).

39.35 71A Az f. Revisionsöffnung f.Hohlraumboden Stk

Aufzählungen für Revisionsöffnung, einschließlich aufnehmbarer Doppelbodenplatte als Abdeckung, Baustoffklasse A1 nach EN 13501.

Der Einbaurahmen aus einem Spezialprofil wird fußbodeneben eingebaut.

Plattenabmessung 600 x 600 mm.

Das Herstellen des Ausschnitts ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Betrifft Position(en): _____

LB-Version: 23

39.35 71B Az f. Belagstrennung Alu f.Hohlraumboden Stk

Aufzählungen für höhenverstellbare Belagstrennung aus Aluminium, die je nach Belagstyp, mit einen Überstand von 3 bis 8 mm über Oberkante.

Die Höhenjustage erfolgt durch den AG.

Betrifft Position(en): _____

LB-Version: 23

39.35 71C Az Hohlraumboden f.zementgebundene Trägerplatten m²

Für eine Ausführung des Hohlraumbodens mit zementgebundenen Trägerplatten.

LB-Version: 23

39.35 71D Az Hohlraumboden f.Maßnahmen f.starre Beläge m²

Für Maßnahmen, nach statischen Erfordernissen, zur Verringerung der größten Durchbiegung für starre Beläge (z.B. Stein, Beschichtungen).

Art des Belages:

Format (B x L): x mm

Dicke: mm

Kommentar:

Steinbeläge haben eine geringere Durchbiegung als in der ÖNORM definiert

LB-Version: 23

39.35 81 Ausschnitte in Bodenplatten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Kommentar:

Ausschnitte vor Ort sind frei zu formulieren.

39.35 81A Ausschnitte Plattenmitte werksseitig b.300mm Stk

Werksseitiges Herstellen von Ausschnitten in Plattenmitte.

Abmessung bis 300 x 300 mm oder Durchmesser über 50 bis 300 mm (z.B. Bodendosen, Drallauslässe).

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 81B Ausschnitte/Stufenfräsung Plattenmitte werksseitig b.300mm Stk

Werksseitiges Herstellen von Ausschnitten, einschließlich Stufenfräsung in Plattenmitte.

Abmessung bis 300 x 300 mm oder Durchmesser über 50 bis 300 mm (z.B. Bodendosen, Drallauslässe).

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 81C Ausschnitte f.Leitungsdurchführungen b.50mm Stk

Für Leitungsdurchführungen.

Durchmesser bis 50 mm

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 82 Aufzählung (Az) für Trittschallverbesserungsmaßnahmen.

39.35 82A Az f. Trittschalldämmplättchen f.Doppelboden m²

Für Doppelbodensysteme mittels Dämmplättchen zwischen Stützfuß und Rohfußboden.

Dicke und Format nach akustischen Erfordernissen.

Dicke: mm

Format: x mm

Trittschallpegelminderung ΔL_{wp} dB

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 82B Az f. Trittschalldämmplättchen f.Hohlraumboden m²

Für Trockenhohlbodensysteme (Hohlraumboden in Trockenbauweise) mittels Dämmplättchen zwischen Stützfuß und Rohfußboden.

Dicke und Format nach akustischen Erfordernissen.

Dicke: mm

Format: x mm

Trittschallpegelminderung ΔL_{wp} dB

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 83 Systemüberbrücker bzw. Stützenswischenlagen für Doppelbodensysteme und Trockenhohlbodensysteme.

Überbrückungsprofile aus verzinkten Stahlprofilen in Bereichen, in denen durch Leitungen oder sonstige Einbauten und Durchbrüche ein Aufstellen von Stützen nicht möglich ist.

Statisch passend zum ausgeschriebenen System.

Im Positionsstichwort ist die Spannweite (mm) angegeben.

39.35 83A Systemüberbrücker b.600mm Stk

Ausführung zur Überbrückung mit einer entfallenen Stütze.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 83B Systemüberbrücker ü.600-1200mm Stk

Ausführung zur Überbrückung mit einer entfallenen Stütze.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 83C Systemüberbrücker ü.1200-1800mm Stk

Ausführung zur Überbrückung mit zwei entfallenen Stützen.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.35 84 Treppen-/ Rampenkonstruktionen und Abschlüsse.

39.35 84A Treppenkonstruktion m

Treppenkonstruktion, einschließlich Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial.

Stufenhöhe/Stufenbreite: / mm

Stufenlänge (Vorderkante): mm

Stufen werden nach dem Längenmaß abgerechnet (vgl. LG24)

Abgerechnet wird die Gesamtlänge (Summe der einzelnen Vorderkanten).

LB-Version: 23

39.35 84B Az Treppenkonstruktion f.Belag m

Aufzahlung (Az) für Oberbelag mit Kautschuk-Noppe und Treppenkante auf der Treppenkonstruktion.

LB-Version: 23

39.35 84C Rampenkonstruktion m²

Rampenkonstruktion mit Trägerplatte, einschließlich Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial.

Breite: mm

Länge: mm

Höhendifferenz: mm

LB-Version: 23

39.35 84D Az Rampenkonstruktion f.Belag m²

Aufzahlung (Az) für Oberbelag mit Kautschuk-Noppe und Treppenkante auf der Rampenkonstruktion.

LB-Version: 23

39.35 84E Frontverkleidung m

Frontverkleidung als senkrechter Abschluss des Systembodens, bestehend aus:

- einer 19 mm dicken beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatte
- Unterkonstruktion nach statischen Erfordernissen

- Treppenkantenprofil aus Aluminium

Höhe: mm

LB-Version: 23

39.35 85 Lastverteilungsmaßnahmen.

39.35 85A Lastverteilung m.Platten m²

Mittels lastverteilenden Platten zwischen Stützfuß und Rohfußboden.

Dicke und Material nach statischen Erfordernissen

Plattenmaterial:

Plattendicke: mm

Format: 200 x 200 mm

LB-Version: 23

39.35 87 Schallabschottung im Hohlraum.

39.35 87A Schallschott Mineralwolle m

Absorber-Schotts zur Verbesserung der horizontalen Schalldämmwerte.

Die eingesetzten Mineralwollpakete (Baustoffklasse A1) sind 300 mm breit und werden durch das Eigengewicht der Doppelbodenplatten verdichtet.

Bei mehrlagigen Konstruktionen sind die Stoßfugen versetzt angeordnet.

Die erreichte Verbesserung ist vom ausgewählten Bodensystem und Oberbelag abhängig.

Freier Durchgang: mm

LB-Version: 23

39.35 87B Ausschnitte Schallabschottungen b.0,01m2 Stk

Ausschnitte in der Schallabschottung.

Abmessungen: bis 0,01 m²

Kommentar:

Die Abschottung der Leitungsdurchführungen erfolgt durch den AG.

LB-Version: 23

39.35 87C Ausschnitte Schallabschottungen ü.0,01-0,1m2 Stk

Ausschnitte in der Schallabschottung.

Abmessungen: über 0,01 -0,1 m²

Kommentar:

Die Abschottung der Leitungsdurchführungen erfolgt durch den AG.

LB-Version: 23

39.35 88 Brandabschottung im Hohlraum.

39.35 88A Brandabschottung REi30 m

Brandabschottung aus 115 mm dicken Porenbetonsteinen.

- Baustoffklasse A1
- REi30 nach EN 13501

Die darüber verlegte Doppelbodenträgerplatte wird nicht brennbar ausgeführt.

Freier Durchgang: mm

LB-Version: 23

39.35 88B Brandabschottung REi90 m

Brandabschottung aus 115 mm dicken Porenbetonsteinen.

- Baustoffklasse A1
- REi90 nach EN 13501

Die darüber verlegte Doppelbodenträgerplatte wird nicht brennbar ausgeführt.

Die flankierenden Doppelböden sind konstruktiv vom Schott getrennt.

Freier Durchgang (FD):

LB-Version: 23

39.35 88C **Ausschnitte Brandabschottung b.0,01m2** **Stk**

Ausschnitte in der Brandabschottung.

Abmessungen: bis 0,01 m²

Kommentar:

Die Abschottung der Leitungsdurchführungen erfolgt durch den AG.

LB-Version: 23

39.35 88D **Brandabschottung f.Ausschnitte ü.0,01-0,1m2** **Stk**

Ausschnitte in der Brandabschottung.

Abmessungen: über 0,01 -0,1 m²

Kommentar:

Die Abschottung der Leitungsdurchführungen erfolgt durch den AG.

LB-Version: 23

39.35 90 **Hebewerkzeug.**

39.35 90A **Saugheber liefern** **Stk**

Saugheber liefern.

LB-Version: 23

39.35 91 **Schutzabdeckungen.**

39.35 91A **Schutzabdeckungen aus feuchtigkeitsresistenten Karton** **m²**

Schutzabdeckung aus Aluminium-Polyurethan beschichteten Karton (Getränkekarton).

Die Stöße sind mit Klebeband abgedichtet.

Die Demontage und Entsorgung sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23

39.41 **Trennwandsysteme**

Montage:

Die Montage erfolgt auf einem vom Auftraggeber bereitgestellten stabilen und tragfähigen Untergrund.

Kommentar:

Nurglaswände als Trennwandsysteme sind in der LG 42 (Glaserarbeiten) beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

39.41 11 **Umsetzbare Holz-Systemtrennwand (H-Systemtrennw.), einschließlich Metall-Unterkonstruktion mit System-Randprofilen (die um die Paneeldicke zurückspringen), mit Wandpaneelen oder Glasrahmen-Elementen, beidseitig mit verdeckten Beschlägen montiert.**

Wanddicke: 100 mm

Standard-Elementbreite: 1000 mm (Element-Achsmaß)

Unterkonstruktion und Randprofile

sind aus verzinktem und in Standardfarben pulverbeschichtetem Stahlblech, Ständerprofile mit Systemstanzungen zum Einhängen von Regalträgern und anderen Organisationselementen.

Wandpaneele

bestehen aus 19 mm dicken Spanplatten, mit umlaufender Kantenbeschichtung, in gleicher Ausführung wie die Paneeloberfläche.

Fugen

zwischen den Paneelen, Glasrahmen und Türzargen sind als 6 bis 8 mm breite, offene Schattennuten ausgeführt.

Anschlüsse

bei Fußboden-, Wand- und Deckenanschlüssen sind ca. 20 mm breite Schattennuten ausgeführt (als Ausgleich für Bauleranzen).

Der Wandhohlraum

ist im Bereich von vollen Wandpaneelen mit 50 mm dicken Mineralwolleplatten ausgefüllt.

Türdurchgangselemente sind Systemzargen mit Einfachfalz, einschließlich Dichtung, mit 2 Stück Einschweißmuffen M10/1 für Anbaubänder, mit Schlosskasten und Schließstanzungen. Zargenprofile sind aus 1,5 mm dickem, verzinktem Stahlblech.

Kommentar:

Bei Verglasungen ab Fußboden muss beidseitig Sicherheitsglas verwendet werden.

- | | | |
|------------------|--|------------|
| 39.41 11A | H-Systemtrennw.volle Paneele b.2,8m | m |
| | Mit raumhohen (rh), durchgehenden, vollen Wandpaneelen, einschließlich Montagematerial.
Raumhöhe: bis 2,8 m
Oberfläche (z.B. Dekor bei Melaminharzbeschichtung oder Holzart bei Echtholzfunier): _____ | |
| 39.41 11B | H-Systemtrennw.volle Paneele ü.2,8m | m |
| | Mit vollen Wandpaneelen mit einer waagrechten Querfuge in Höhe der Türstockoberkante oder in Parapethöhe.
Raumhöhe von Null bis über 2,8 m: _____
Oberfläche (z.B. Dekor bei Melaminharzbeschichtung oder Holzart bei Echtholzfunier): _____ | |
| <hr/> | | |
| 39.41 13 | Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.).
Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium. | |
| 39.41 13A | Az H-Systemtrennw.f.Oberlichtglas Lack | Stk |
| | Für ein Oberlicht-Glaselement (Oberlichtglas) oberhalb der Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist lackiert, die Farbe angepasst an die Oberfläche der Wandpaneelle.
Rahmenaußenmaß: _____
Glasart: _____
Glasdicke: _____
Schalldämmwert: _____
Einbauart (z.B. flächenbündig): _____ | |
| 39.41 13B | Az H-Systemtrennw.f.Mittelverglasung Lack | Stk |
| | Für ein Mittelverglasungselement (Mittelverglasung), vom Parapet bis zur Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist lackiert, die Farbe angepasst an die Oberfläche der Wandpaneelle.
Parapet mindestens 90 cm
Rahmenaußenmaß: _____
Glasart: _____
Glasdicke: _____
Schalldämmwert: _____
Einbauart (z.B. flächenbündig): _____ | |
| 39.41 13C | Az H-Systemtrennw.f. Parapetglas Lack | Stk |
| | Für ein Parapetglaselement (Parapetglas), einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist lackiert, die Farbe angepasst an die Oberfläche der Wandpaneelle.
Parapet mindestens 90 cm
Rahmenaußenmaß: _____
Glasart: _____
Glasdicke: _____
Schalldämmwert: _____
Einbauart (z.B. flächenbündig): _____ | |
| 39.41 13D | Az H-Systemtrennw.f.Glaselement rh Lack | Stk |
| | Für ein raumhohes (rh) Glaselement, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist lackiert, die Farbe angepasst an die Oberfläche der Wandpaneelle.
Rahmenaußenmaß: _____
Glasart: _____
Glasdicke: _____
Schalldämmwert: _____
Einbauart (z.B. flächenbündig): _____ | |
| 39.41 13E | Az H-Systemtrennw.f.Zarge b.100x200cm Lack | Stk |
| | Für eine Zarge für ein einflügeliges Türblatt. Die Oberfläche ist Aluminium, natureloxiert (F1).
Durchgangslichte bis 100 x 200 cm | |
| 39.41 13F | Az H-Systemtrennw.f.Oberlichtglas F1 | Stk |
| | Für ein Oberlicht-Glaselement (Oberlichtglas) oberhalb der Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist Aluminium, natureloxiert (F1).
Rahmenaußenmaß: _____ | |

Glasart:
 Glasdicke:
 Schalldämmwert:
 Einbauart (z.B. flächenbündig):

39.41 13G Az H-Systemtrennw.f.Mittelverglasung F1 Stk

Für ein Mittelverglasungselement (Mittelverglasung), vom Parapet bis zur Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist Aluminium, natureloxiert (F1).

Parapet mindestens 90 cm
 Rahmenaußenmaß:
 Glasart:
 Glasdicke:
 Schalldämmwert:
 Einbauart (z.B. flächenbündig):

39.41 13H Az H-Systemtrennw.f. Parapetglas F1 Stk

Für ein Parapetglaselement (Parapetglas), einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist Aluminium, natureloxiert (F1).

Parapet mindestens 90 cm
 Rahmenaußenmaß:
 Glasart:
 Glasdicke:
 Schalldämmwert:
 Einbauart (z.B. flächenbündig):

39.41 13I Az H-Systemtrennw.f.Glaselement rh F1 Stk

Für ein raumhohes (rh) Glaselement, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist Aluminium, natureloxiert (F1).

Rahmenaußenmaß:
 Glasart:
 Glasdicke:
 Schalldämmwert:
 Einbauart (z.B. flächenbündig):

39.41 13J Az H-Systemtrennw.f.Zarge b.100x200cm F1 Stk

Für eine Zarge für ein einflügeliges Türblatt. Die Oberfläche ist Aluminium, natureloxiert (F1).
 Durchgangslichte bis 100 x 200 cm

39.41 13K Az H-Systemtrennw.f.Oberlichtglas RAL Stk

Für ein Oberlicht-Glaselement (Oberlichtglas) oberhalb der Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion.

Rahmenaußenmaß:
 Glasart:
 Glasdicke:
 Schalldämmwert:
 Einbauart (z.B. flächenbündig):
 Glasrahmen Stahl, lackiert in RAL:

39.41 13L Az H-Systemtrennw.f.Mittelverglasung RAL Stk

Für ein Mittelverglasungselement (Mittelverglasung), vom Parapet bis zur Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion.

Parapet mindestens 90 cm
 Rahmenaußenmaß:
 Glasart:
 Glasdicke:
 Schalldämmwert:
 Einbauart (z.B. flächenbündig):
 Glasrahmen Stahl, lackiert in RAL:

39.41 13M Az H-Systemtrennw.f. Parapetglas RAL Stk

Für ein Parapetglaselement (Parapetglas), einschließlich Unterkonstruktion.

Parapet mindestens 90 cm
 Rahmenaußenmaß:
 Glasart:
 Glasdicke:
 Schalldämmwert:
 Einbauart (z.B. flächenbündig):
 Glasrahmen Stahl, lackiert in RAL:

39.41 13N Az H-Systemtrennw.f.Glaselement rh RAL Stk

Für ein raumhohes (rh) Glaselement, einschließlich Unterkonstruktion.
 Rahmenaußenmaß:
 Glasart:
 Glasdicke:
 Schalldämmwert:
 Einbauart (z.B. flächenbündig):
 Glasrahmen Stahl, lackiert in RAL:

39.41 130 Az H-Systemtrennw.Zarge 100x200cm RAL Stk

Für eine Zarge für ein einflügeliges Türblatt.
 Durchgangslichte bis 100 x 200 cm
 Zarge Stahl, lackiert in RAL:

39.41 13P Az H-Systemtrennw.Wandanschluss m

Für Wandanschlüsse an andere Bauteile mit System-Randprofilen, einschließlich etwa erforderlicher Wandanschlussblenden und Anpassarbeiten, Ausführung wie Wandpaneele.

39.41 13Q Az H-Systemtrennw.f.Wandecke 90° m

Für Ecken in einem Winkel von 90° (Grad) mit Eckblenden, einschließlich der Anpassarbeiten, in Ausführung der Wandpaneele.

39.41 21 Umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.), einschließlich Metall-Unterkonstruktion mit sichtbaren Aluminium-System-Randprofilen und mit Wandpaneelen oder Glaselementen.

Wanddicke: 100 mm
 Standard-Elementbreite: 1200 mm (Element-Achsmaß)

Der Wandhohlraum
 ist im Bereich der vollen Wandpaneele mit 50 mm dicken Mineralwollematten ausgefüllt.

Die Oberfläche
 der Aluminiumprofile ist natureloxiert oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9010), nach Wahl des Auftraggebers.

Türdurchgangelemente
 sind Systemzargen aus Aluminium eloxiert oder Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet, mit Einfachfalz, einschließlich Dichtung mit 2 Bandmuffen M10/1 für Anbaubänder, Schlosskasten und Schließstanzungen.

Kommentar:

Bei Verglasungen ab Fußboden muss beidseitig Sicherheitsglas verwendet werden.

39.41 21A GK-Systemtrennw.volle Paneele b.3m m

Mit raumhohen, durchgehenden, vollen Wandpaneelen mit Hutprofilmontage, einschließlich Montagematerial.
 Kanten sind mit Hutprofilen, die Schraubennut der Hutprofile ist mit einem Kederprofil abgedeckt.
 Raumhöhe: bis 3 m
 Ausführung (12,5 mm folienbeschichtete GK-Platten oder 12 mm dicke melaminharzbeschichtete Dekorspanplatten):
 Dekor:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Umsetzbare Gipskarton-Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.), einschließlich Metall-Unterkonstruktion mit sichtbaren Aluminium-System-Randprofilen und mit Wandpaneelen oder Glaselementen.

Neu: Umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.), einschließlich Metall-Unterkonstruktion mit sichtbaren Aluminium-System-Randprofilen und mit Wandpaneelen oder Glaselementen.

39.41 21B GK-Systemtrennw.volle Paneele ü.3m m

Mit vollen Wandpaneelen mit Hutprofilmontage, mit einer waagrechten Querfuge in Höhe der Türstockoberkante oder des Parapets, einschließlich Montagematerial, Kanten sind mit Hutprofilen abgedeckt.
 Raumhöhe von Null bis über 3 m:
 Ausführung (z.B. 12,5 mm folienbeschichtete Bauplatten oder 12 mm melaminbeschichtete Dekorspanplatten):
 Raumhöhe bis 3 m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung im Positionstext: Alt: Gipskartonplatten Neu: Gipsplatten

39.41 23 Aufzahlungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 23A	Az GK-Systemtrennw.f.Oberlichtglas F1 Stk Für ein Oberlicht-Glaselement (Oberlichtglas) oberhalb der Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist Aluminium, natureloxiert (F1). Rahmenaußenmaß: Glasart: Glasdicke: Schalldämmwert: Einbauart (z.B. flächenbündig): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.). Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium. Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).
39.41 23B	Az GK-Systemtrennw.f.Mittelverglasung F1 Stk Für ein Mittelverglasungselement (Mittelverglasung), vom Parapet bis zur Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist Aluminium, natureloxiert (F1). Parapet mindestens 90 cm Rahmenaußenmaß: Glasart: Glasdicke: Schalldämmwert: Einbauart (z.B. flächenbündig): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.). Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium. Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).
39.41 23C	Az GK-Systemtrennw.f.Parapetglas F1 Stk Für ein Parapetglaselement (Parapetglas), einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist Aluminium, natureloxiert (F1). Parapet mindestens 90 cm Rahmenaußenmaß: Glasart: Glasdicke: Schalldämmwert: Einbauart (z.B. flächenbündig): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.). Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium. Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).
39.41 23D	Az GK-Systemtrennw.f.Glaselement rh F1 Stk Für ein raumhohes (rh) Glaselement, einschließlich Unterkonstruktion. Die Oberfläche der Glasrahmen ist Aluminium, natureloxiert (F1). Rahmenaußenmaß: Glasart: Glasdicke: Schalldämmwert: Einbauart (z.B. flächenbündig): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> Der Langtext wurde verändert: Alt: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Gipskarton-Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.). Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).
39.41 23E	Az GK-Systemtrennw.f.Zarge b.100x200cm F1 Stk Für eine Zarge für ein einflügeliges Türblatt. Die Oberfläche ist Aluminium, natureloxiert (F1). Durchgangslichte bis 100 x 200 cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.).
Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium.

Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 23F

Az GK-Systemtrennw.f.Oberlichtglas RAL

Stk

Für ein Oberlicht-Glaselement (Oberlichtglas) oberhalb der Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion.
Rahmenaußenmaß:

Glasart:

Glasdicke:

Schalldämmwert:

Einbauart (z.B. flächenbündig):

Glasrahmen Stahl, lackiert in RAL:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.).
Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium.

Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 23G

Az GK-Systemtrennw.f.Mittelverglasung RAL

Stk

Für ein Mittelverglasungselement (Mittelverglasung), vom Parapet bis zur Türstockoberkante, einschließlich Unterkonstruktion.

Parapet mindestens 90 cm

Rahmenaußenmaß:

Glasart:

Glasdicke:

Schalldämmwert:

Einbauart (z.B. flächenbündig):

Glasrahmen Stahl, lackiert in RAL:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.).
Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium.

Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 23H

Az GK-Systemtrennw.f.Parapetglas RAL

Stk

Für ein Parapetglaselement (Parapetglas), einschließlich Unterkonstruktion.

Parapet mindestens 90 cm

Rahmenaußenmaß:

Glasart:

Glasdicke:

Schalldämmwert:

Einbauart (z.B. flächenbündig):

Glasrahmen Stahl, lackiert in RAL:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.).
Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium.

Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 23I

Az GK-Systemtrennw.f.Glaselement rh RAL

Stk

Für ein raumhohes (rh) Glaselement, einschließlich Unterkonstruktion.

Rahmenaußenmaß:

Glasart:

Glasdicke:

Schalldämmwert:

Einbauart (z.B. flächenbündig):

Glasrahmen Stahl, lackiert in RAL:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Der Langtext wurde verändert:

Alt: Aufzählung (Az) auf Holz-Systemtrennwände (H-Systemtrennw.).
Systemglasrahmenprofile sind aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium.

Neu: Aufzählungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 23J Az GK-Systemtrennw.f.Zarge b.100x200cm RAL **Stk**

Für eine Zarge für ein einflügeliges Türblatt.
Durchgangslichte bis 100 x 200 cm
Zarge Stahl, lackiert in RAL:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:

Alt: Aufzahlungen (Az) auf umsetzbare Gipskarton-Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

Neu: Aufzahlungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 23P Az GK-Systemtrennw.f.Wandanschluss **m**

Für Wandanschlüsse an andere Bauteile mit System-Randprofilen, einschließlich etwa erforderlicher Wandanschlussblenden und Anpassarbeiten, Ausführung wie Wandpaneele.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:

Alt: Aufzahlungen (Az) auf umsetzbare Gipskarton-Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

Neu: Aufzahlungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 23Q Az GK-Systemtrennw.f.Wandecke 90° **m**

Für Ecken in einem Winkel von 90° (Grad) mit Eckblenden, einschließlich der Anpassarbeiten, in Ausführung der Wandpaneele.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Der Langtext wurde verändert:

Alt: Aufzahlungen (Az) auf umsetzbare Gipskarton-Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

Neu: Aufzahlungen (Az) auf umsetzbare Systemtrennwände (GK-Systemtrennw.).

39.41 31 Einflügeliges (1fl.), glattes Innentürblatt (Vollbautürblatt) (I-türblatt). Türblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen, Mittellage aus Röhrenspanplatte, Kanten 3-seitig mit Hartholzeinleimern, einschließlich Einstemmschloss für Profilzylinder und 2 Stück dreiteiligen Einbohrbändern. Türblätter sind in der Höhe bis 3 cm kürzbar.

- Beanspruchungsklasse B (z.B. Eingangstür zu Büros)
- keine Anforderung an den Wärmeschutz
- keine Anforderung an den Einbruchschutz

Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.
Nennbreite: 80 bis 100 cm
Nennhöhe: 200 cm
Schalldämmwert mindestens $R_w = 30$ dB
Türblatt: Dicke mindestens 40 mm

39.41 31A I-türblatt 40mm stumpf 1fl.E0 furniert **Stk**

Mit stumpfer Kantenausführung, Oberfläche beidseitig echtholzfurniert und 2-fach transparent lackiert.
Holzart:

39.41 31B I-türblatt 40mm stumpf 1fl.E0 Melamin **Stk**

Mit stumpfer Kantenausführung, Oberfläche beidseitig mit mindestens 0,8 mm dicken Melaminharzplatten belegt.
Dekor:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

39.41 31D I-türblatt 40mm gefälzt 1fl.E0 furniert **Stk**

Kanten dreiseitig einfach gefälzt, Oberfläche beidseitig echtholzfurniert und 2-fach transparent lackiert.
Holzart:

39.41 31E I-türblatt 40mm gefälzt 1fl.E0 Melamin **Stk**

Kanten dreiseitig einfach gefälzt, Oberfläche beidseitig mit mindestens 0,8 mm dicken Melaminharzplatten belegt.
Dekor:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

39.41 33 Drückergarnituren für einflügelige Innentürblätter, Beanspruchungsklasse B (z.B. Eingangstür zu Büros), ohne Brandschutzanforderungen, bestehend aus Drückergarnitur mit Rundrosetten, objektauglicher Metall-Lagerung drehbar verhängt, Gebrauchsklasse 3.

Kommentar:

Gebrauchsklasse nach ÖNORM EN 1906 und ÖNORM B 5340.

39.41 33A	B Drückergarnitur E0 PZ	Stk
	Für Profilzylinder (PZ). Drückergarnitur Modell: Oberfläche:	
39.41 33B	Bad/WC Drückergarnitur E0	Stk
	Für WC- oder Badezimmertüren mit Innenverriegelung und Besetztanzeige, im Notfall von außen offenbar. Drückergarnitur Modell: Oberfläche:	
39.41 34	Aufzählung (Az) auf einflügelige Innentürblätter.	
39.41 34A	Az f.Kantenanleimer Hartholz	Stk
	Für dreiseitige Anleimer aus Hartholz (z.B. Buche, Ramin).	
39.41 34B	Az f.PU-Gießharzkante für E0-Türblätter	Stk
	Für mindestens 3 mm dicke Polyurethan-Gießharzkanten für Türblätter ohne Brandschutz E0.	
39.41 34E	Az f.einstellbare Objektbänder	Stk
	Für die Verwendung von allseitig (dreidimensional) einstellbaren Objektbändern, einschließlich Bandunterkonstruktion. Bandhöhe: 120 mm	
39.41 34F	Az f.Bodenabsenkdichtung	Stk
	Für eine Bodenabsenkdichtung.	
39.41 34K	Az f.Türblatt E0 Schalldämmwert Rw=36dB	Stk
	Als Schallschutztürblatt mit einem Schalldämmwert von mindestens $R_w = 36$ dB für Türblätter ohne Brandschutz E0.	

39.50 Klimadecken (Heiz-u.Kühldecken)

Im Folgenden sind Heiz- und Kühldecken (Klimadecken) mit Mäander aus Edelstahl-, -Alu-Verbund-, oder Kupferrohr nach Wahl des AN beschrieben.

1. Ausführung:

1.1 Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen:

Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügeln direkt an den tragenden Untergrund montiert.

Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Bekleidung.

1.2 Unterkonstruktion von abgehängten Decken:

Die Unterkonstruktion von abgehängten Decken wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 50 cm verstellbaren Abhängern direkt am Untergrund befestigt.

1.3 Ausführungsplanung und Dokumentation:

Verlegepläne 1:50 für die Montage vor Ort, einschließlich Verteilerzuordnung und Dokumentation (z.B. Leistungsberechnung, Deckenabhängungsprotokolle, Dichtheitsprotokolle)

1.4. Anschnittplatten beim Anschluss an flankierende Bauteile sind ohne Mäander ausgeführt und gelten nicht als Formatänderung.

2. Einkalkulierte Leistungen: (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM):

- Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängter Decken mit Bauplatten, den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend
- bei abgehängten Decken eine Abhänghöhe bis 50 cm
- Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrecht Projektion) von 5 Prozent
- Verteiler- und Netzkennzeichnung (z.B. Montage von Bezeichnungsschildern für die einzelnen Verteiler und Kreiszuordnungen, einschließlich Beschriftung)
- Inbetriebnahme (z.B. Hydraulik, Einregulierung, Probetrieb, Funktionstests)
- Dichtheitsprüfung (Druckprobe der Rohrleitungen als Vorleistung für die gesamte Dichtheitsprüfung des

Projektes)

3. Prüfungen:

Produkte und Systeme entsprechen den Prüfungen (Nachweis von technischen Spezifikationen) gemäß ÖNORM EN 14240 sowie ÖNORM EN 14037-5.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Decken wird die Höhe ab Fußbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt ist, gemessen.

4.1 Waagrecht, lotrecht, schräg:

Lotrechte Deckenflächen (Schürzen) werden dem Ausmaß der Deckenflächen hinzugerechnet. Erschwernisse bei der Ausführung von Schürzen sind in eigenen Positionen beschrieben.

4.2 Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke.

4.3 Friesausbildungen und Anschlussflächen an Deckenschürzen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet.

4.4 Abgerechnet wird die gesamte Deckenfläche, ohne Unterschied ob aktive Fläche, zur Erreichung der Leistung, oder passiver Deckenflächen.

5. Leistungsabgrenzung/Schnittstellendefinition:

Alle Leistungen des AN (Trockenbau) erfolgen einschließlich Liefern, Montage und Anschluss zum Verteiler.

5.1 Dichtheitsprüfung: Eine einmalige Dichtheitsprüfung, als Vorprüfung, wird vom AN (Trockenbau) durchgeführt.

5.2 Hydraulische Gesamtdichtheitsprüfung: Die hydraulische Gesamtdichtheitsprüfung, einschließlich Spülen und Füllen mit aufbereitetem Wasser, erfolgt durch den AG.

5.3 Inbetriebnahme: Zur Durchführung der Inbetriebnahme sind die ausführenden Gewerke (z.B. Installateur, Elektriker, Kältetechniker) anwesend und werden vom AG koordiniert.

6. Dimensionierung und Systemplanung:

Die Dimensionierung und Systemplanung gemäß ÖNORM EN 12831 sowie ÖNORM H 7500, ÖNORM H 6040, ÖNORM EN 1264-Serie erfolgt durch den AN.

Die Vorlauftemperatur im Kühlfall liegt über dem Taupunkt und wird regeltechnisch durch den AG sichergestellt.

Leistungswerte beziehen sich auf die aktive Fläche.

Der Belegungsgrad errechnet sich als prozentualer Anteil der aktiven Kühl- bzw. Heizfläche bezogen auf die gesamte Raumfläche.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Taupunktfühler zur Überwachung der Tauwasserbildung an den Klimaelementen
- Taupunktkonverter zur Vermeidung von Kondensatbildung an Kühlleitungen
- Taupunktwächter
- Infrarot Thermographie für einen Nachweis der ordnungsgemäßen Montage der Klimadecken
- Exzentrisch angeordnete Ausschnitte

LB-Version: 23

39.50 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

39.50 00A Prüfberichte gemäß ÖNORM zur Angebotsabgabe

Prüfberichte einer akkreditierten Prüfstelle gemäß ÖNORM EN 14240 (für Normkühlmessung) sowie ÖNORM EN 14037-5 beilegen.

Zeitpunkt der Übergabe: Angebotsabgabe

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.50 00B Prüfberichte gemäß ÖNORM

Prüfberichte einer akkreditierten Prüfstelle gemäß ÖNORM EN 14240 (für Normkühlmessung) sowie ÖNORM EN 14037-5 beilegen.

Zeitpunkt der Übergabe:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.50 00T Verrohrung System Tichelmann

Interne Verrohrung nach System Tichelmann.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.50 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

39.50 01 Vorbereitungsmaßnahmen (VBM) bei Klimadecken für das Herstellen von Suchlöchern zur Montage der Deckenabhängungen.

Abgerechnet wird raumweise nach m².

39.50 01A VBM Klimadecken bei Holz-u.Ziegeldecken

m²

Bei Holz- oder Ziegeldecken mit Stukkaturputz (z.B. durch punktuell Abschlagen des Putzes), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

LB-Version: 23

39.50 01B VBM Klimadecken bei Ast-Molindecken

m²

Bei verputzten Ast-Molindecken, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

LB-Version: 23

39.50 11 Klimadecke aus Gipsbauplatten (GKB)

Beplankung mit Klimadeckenplatten (Gipsbauplatten Typ A, hochverdichtet).

Ausführung der Mäander linear.

- Plattendicke: 10 mm
- Lambda: 0,3 W/m²K

Technische Daten Kühlung:

- Kühlleistung aktive Fläche: 50 W/m²
- Temperaturdifferenz: Bei Kühlung: 8 K

Technische Daten Heizung:

- Heizleistung aktive Fläche: 60 W/m²
- Temperaturdifferenz: Bei Heizung: 15 K

Konstruktionsaufbau:

Abhängung mittels Nonius Profilen.

C-Profil - Rost (CD 60/27) als Tragkonstruktion für die darin eingehängten linear angeordneten Wärmeleitprofile. Montageprofile aus Alu- bzw. Stahlblech für das Verlegen der Mäander.

Kommentar:

Deckenelemente werden vor Ort auf Grund der Deckenspiegelplanung und Leistungsberechnung angepasst.

Es ist keine werksseitige Produktion erforderlich.

39.50 11A Klimadecke mit linearen Wärmeleitprofilen GKBglatt

m²

Aus glatten, ungelochten Gipsbauplatten.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° CelsiusRücklauftemperatur: ° CelsiusBelegungsgrad: %Kühl-Leistung aktive Fläche: W/m²**Leistungswerte Heizung** bei nachfolgender Auslegungstemperatur:Raumtemperatur: ° CelsiusVorlauftemperatur: ° CelsiusRücklauftemperatur: ° CelsiusBelegungsgrad: %Heiz-Leistung aktive Fläche: W/m²*LB-Version: 23***39.50 11B Klimadecke mit linearen Wärmeleitprofilen GKBgelocht****m²**

Aus glatten, gelochten Gipsbauplatten.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:Raumtemperatur: ° CelsiusVorlauftemperatur: ° CelsiusRücklauftemperatur: ° CelsiusBelegungsgrad: %Kühl-Leistung aktive Fläche: W/m²**Leistungswerte Heizung** bei nachfolgender Auslegungstemperatur:Raumtemperatur: ° CelsiusVorlauftemperatur: ° CelsiusRücklauftemperatur: ° CelsiusBelegungsgrad: %Heiz-Leistung aktive Fläche: W/m²*LB-Version: 23***39.50 13 Klimadecke aus Gipsbauplatten (GKB).**

Beplankung mit Klimadeckenplatten Gipsbauplatten Typ A, hochverdichtet).

Ausführung der Mäander flächig.

- Plattendicke: 10 mm
- Lambda: 0,3 W/m²K

Technische Daten Kühlung:

- Kühlleistung aktive Fläche, min. 50 W/m²
- Temperaturdifferenz: Bei Kühlung: 8 K

Technische Daten Heizung:

- Heizleistung aktive Fläche, min: 70 W/m²
- Temperaturdifferenz: Bei Heizung: 15 K

Konstruktionsaufbau:

Abhängung mittels Nonius Profilen.

C-Profil - Rost (CD 60/27) als Tragkonstruktion für die darin eingehängten flächig angeordneten Wärmeleitprofile. Montageprofile aus Alu- bzw. Stahlblech für das Verlegen der Mäander.

Deckenelemente werkseitig vorgefertigt.

39.50 13A Klimadecke mit flächigen Wärmeleitprofilen GKBglatt**m²**

Aus glatten, ungelochten Gipsbauplatten.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Kühl-Leistung aktive Fläche: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Heiz-Leistung aktive Fläche: W/m²

LB-Version: 23

39.50 13B Klimadecke mit flächigen Wärmeleitprofilen GKBgelocht

m²

Aus glatten, gelochten Gipsbauplatten.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Kühl-Leistung aktive Fläche: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Heiz-Leistung aktive Fläche: W/m²

LB-Version: 23

39.50 15 Klimadecke aus Gipsfaserplatten (GF-PI.).

Beplankung mit Klimadeckenplatten (Gipsfaserplatten A, hochverdichtet).

Ausführung mit eingefrästem Rohrmäander.

- Plattendicke: 18 mm
- Lambda: 0,3 W/m²K

Technische Daten Kühlung:

- Kühlleistung aktive Fläche: 48 W/m²
- Temperaturdifferenz: Bei Kühlung: 8 K

Technische Daten Heizung:

- Heizleistung aktive Fläche: 63 W/m²
- Temperaturdifferenz: Bei Heizung: 15 K

Konstruktionsaufbau:

Abhängung mittels Nonius Profilen.

C-Profil - Rost (CD 60/27) als Tragkonstruktion.

CD-Montageprofile aus Stahlblech für das Verlegen der Platten mit eingelegten Mäander.
Deckenelemente werksseitig vorgefertigt.

39.50 15A Klimadecke mit eingefrästem Rohrmäander GF-PI.glatt **m²**
Aus glatten, ungelochten Gipsfaserplatten.

Leistungswerte Kühlung

Raumtemperatur: ° Celsius
Vorlauftemperatur: ° Celsius
Rücklauftemperatur: ° Celsius
Belegungsgrad: %
Kühl-Leistung aktive Fläche: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius
Vorlauftemperatur: ° Celsius
Rücklauftemperatur: ° Celsius
Belegungsgrad: %
Heiz-Leistung aktive Fläche: W/m²

LB-Version: 23

39.50 15B Klimadecke mit eingefrästem Rohrmäander GF-PI.gelocht **m²**
Aus glatten, gelochten Gipsfaserplatten.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius
Vorlauftemperatur: ° Celsius
Rücklauftemperatur: ° Celsius
Belegungsgrad: %
Kühl-Leistung aktive Fläche: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius
Vorlauftemperatur: ° Celsius
Rücklauftemperatur: ° Celsius
Belegungsgrad: %
Heiz-Leistung aktive Fläche: W/m²

LB-Version: 23

39.50 17 Aufzählung (Az) auf Klimadecken aus Gipsbauplatten (GKB).
Beplankung mit Klimadeckenplatten (Gipsbauplatten Typ A, hochverdichtet).

- Plattendicke: 10 mm
- Lambda: 0,3 W/m²K

39.50 17G Az Klimadecken GKB glatt f.Lambda 0,5W/m2K **m²**
Für die Verwendung von glatten graphit-modifizierten Gipsbauplatten.

- für Lambda: 0,5 W/m²K

Leistungssteigerung, bezogen auf den aktiven Flächenanteil:

- Kühlung: 10 W/m²
- Heizung: 10 W/m²

LB-Version: 23

39.50 17H Az Klimadecken GKB gelocht f.Lambda 0,5W/m2K m²

Für die Verwendung von gelochten graphit-modifizierten Gipsbauplatten.

- für Lambda: 0,5 W/m²K

Leistungssteigerung, bezogen auf den aktiven Flächenanteil:

- Kühlung: 10 W/m²
- Heizung: 10 W/m²

LB-Version: 23

39.50 18 Aufzählung (Az) auf Klimadecken aus Gipsbauplatten (GKB) und Gipsfaserplatten (GF-Pl.). Beplankung mit Klimadeckenplatten (Bauplatten A, hochverdichtet).

39.50 18A Az Klimadecken GKB/GF-Pl.f.Direktmontage m²

Für eine Direktmontage an der Rohdecke mit Schwingbügeln.

Abhängenhöhe: bis 10 cm

LB-Version: 23

39.50 21 Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet. Ausgeführt als glatte, ungelochte, Metallkassettendecke

- quadratisch

Kassettengröße: 625 x 625 mm

Blech (Nennstärke): 0,6 mm

Technische Daten Kühlung:

- Kühlleistung aktive Fläche: 70 W/m²
- Temperaturdifferenz bei Kühlung: 8 K

Technische Daten Heizung:

- Heizleistung aktive Fläche: 100 W/m²
- Temperaturdifferenz bei Heizung: 15 K

Konstruktionsaufbau:

Abhängung mittels Nonius Profilen.

In der Unterkonstruktion werden Stahlblechkassetten eingehängt. In diesen Kassetten sind rückseitig die Mäander integriert.

Deckenelemente werksseitig vorgefertigt.

39.50 21A Klimadecke Metallkassetten quadratisch m.Einhängekonstr. m²

Mit Unterkonstruktion als verdecktes Auflagersystem mit Primär- und Sekundärunterkonstruktion.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Kühl-Leistung: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Heiz-Leistung: W/m²

LB-Version: 23

39.50 21B Klimadecke Metallkassetten quadratisch m.Klemmsystem m²

Mit Unterkonstruktion mittels Klemmprofilen als verdecktes Klemmsystem mit Primär- und Sekundärunterkonstruktion.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius
 Vorlauftemperatur: ° Celsius
 Rücklauftemperatur: ° Celsius
 Belegungsgrad: %
 Kühl-Leistung: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius
 Vorlauftemperatur: ° Celsius
 Rücklauftemperatur: ° Celsius
 Belegungsgrad: %
 Heiz-Leistung: W/m²

LB-Version: 23

39.50 23 Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet.

Ausgeführt als glatte, ungelochte, Metallkassettendecke

- rechteckig/Langfeld

Kassettengröße: 1500 x 600 mm

Blech (Nenndicke): 0,7 mm

Technische Daten Kühlung:

- Kühlleistung aktive Fläche: 70 W/m²
- Temperaturdifferenz bei Kühlung: 8 K

Technische Daten Heizung:

- Heizleistung aktive Fläche: 100 W/m²
- Temperaturdifferenz bei Heizung: 15 K

Konstruktionsaufbau:

Abhängung mittels Nonius Profilen.

In der Unterkonstruktion werden Stahlblechkassetten eingehängt. In diesen Kassetten sind rückseitig die Mäander integriert.

Deckenelemente werksseitig vorgefertigt.

39.50 23A Klimadecke Metallkassetten Langfeld m.Einhängekonstr. m²

Mit Unterkonstruktion als verdecktes Auflagersystem mit Primär- und Sekundärunterkonstruktion.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius
 Vorlauftemperatur: ° Celsius
 Rücklauftemperatur: ° Celsius
 Belegungsgrad: %
 Kühl-Leistung: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Heiz-Leistung: W/m²

LB-Version: 23

39.50 23B Klimadecke Metallkassetten Langfeld m.Bandrastersystem m²

Mit Unterkonstruktion als linear angeordnete Bandraster mit einer Breite von 100 mm.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Kühl-Leistung: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Heiz-Leistung: W/m²

LB-Version: 23

39.50 27 Aufzahlung (Az) auf Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet, ohne Unterschied der Plattengröße und Blechdicke, einschließlich Unterkonstruktion und Abgeltung von Rüstkosten der Maschinen.

39.50 27A Az Klimadecken Metallkassetten f.gelochte Oberfläche m²

Für die Ausführung mit gelochter Oberfläche.

Einschließlich dem Einkleben eines schwarzen Faservlies in die einzelnen Kassetten.

LB-Version: 23

39.50 27B Az Klimadecken Metallkassetten f.Längenänderung Stk

Aufzahlung (Az) für eine einmalige Änderung des Längenmaßes (Längenänderung) vom Standard.

Abgerechnet wird in Stück je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten).

LB-Version: 23

39.50 27C Az Klimadecken Metallkassetten f.Breitenänderung Stk

Aufzahlung (Az) für eine einmalige Änderung des Breitenmaßes (Breitenänderung) vom Standard.

Abgerechnet wird in Stück je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten).

LB-Version: 23

39.50 27D Az Klimadecken Metallkassetten f.abklappbare Ausführung m²

Aufzahlung (Az) für eine abklappbare Ausführung der einzelnen Deckenelemente.

LB-Version: 23

39.50 28 Aufzahlung (Az) auf Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet.

Ausgeführt als Metallkassettendecke, ohne Unterschied ob ungelocht oder gelocht

- rechteckig/Langfeld

Kassettengröße: 1500 x 600 mm

Blech (Nennstärke): 0,7 mm

39.50 28A Az Klimadecken Metallkassett.m. Langfeldpl.f.andere Formate**m²**

Für geänderte Formate der Langfeldkassetten.

Abmessungen: x mm*LB-Version: 23***39.50 31 Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet.**

Ausgeführt als glatte, ungelochte, einteilige Deckensegel.

- rechteckig/Langfeld

Kassettengröße: 1500 x 600 mm

Blech (Nennstärke): 0,7 mm

Technische Daten Kühlung:

- Kühlleistung aktive Fläche: 95 W/m²
- Temperaturdifferenz bei Kühlung: 8 K

Technische Daten Heizung:

- Heizleistung aktive Fläche: 120 W/m²
- Temperaturdifferenz bei Heizung: 15 K

Konstruktionsaufbau:

Abhängung mittels Nonius Profilen bzw. Gewindestangen.

In der Unterkonstruktion werden Stahlblechkassetten eingehängt. In diesen Kassetten sind rückseitig die Mäander integriert.

Deckenelemente werksseitig vorgefertigt.

39.50 31A Deckensegel einteilig als Langfeldmetallkassetten**Stk**

Mit Unterkonstruktion als verdecktes Auflagersystem mit Primär- und Sekundärunterkonstruktion.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:Raumtemperatur: ° CelsiusVorlauftemperatur: ° CelsiusRücklauftemperatur: ° CelsiusBelegungsgrad: %Kühl-Leistung: W/m²**Leistungswerte Heizung** bei nachfolgender Auslegungstemperatur:Raumtemperatur: ° CelsiusVorlauftemperatur: ° CelsiusRücklauftemperatur: ° CelsiusBelegungsgrad: %Heiz-Leistung: W/m²*LB-Version: 23***39.50 33 Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet.**

Ausgeführt als glatte, ungelochte, mehrteilige Deckensegel.

- rechteckig/Langfeld

Bestehend aus Einzelsegel.

Blech (Nennstärke): 0,7 mm

Technische Daten Kühlung:

- Kühlleistung aktive Fläche: 95 W/m²
- Temperaturdifferenz bei Kühlung: 8 K

Technische Daten Heizung:

- Heizleistung aktive Fläche: 120 W/m²
- Temperaturdifferenz bei Heizung: 15 K

Konstruktionsaufbau:

Abhängung mittels Nonius Profilen bzw. Gewindestangen.

In der Unterkonstruktion werden Stahlblechkassetten eingehängt. In diesen Kassetten sind rückseitig die Mäander integriert.

Deckenelemente werksseitig vorgefertigt.

39.50 33A Deckensegel mehrteilig als Langfeldmetallkassetten Stk

Mit Unterkonstruktion als verdecktes Auflagersystem mit Primär- und Sekundärunterkonstruktion.

Leistungswerte Kühlung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Kühl-Leistung: W/m²

Leistungswerte Heizung bei nachfolgender Auslegungstemperatur:

Raumtemperatur: ° Celsius

Vorlauftemperatur: ° Celsius

Rücklauftemperatur: ° Celsius

Belegungsgrad: %

Heiz-Leistung: W/m²

Anzahl der Einzelsegel: Stück

Kassettengröße von: x mm

LB-Version: 23

39.50 37 Aufzahlung (Az) auf Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet, ohne Unterschied der Plattengröße und Blechdicke, ausgeführt als Deckensegel. Einschließlich Unterkonstruktion und Abgeltung von Rüstkosten der Maschinen.

39.50 37A Az Klimadecken Deckensegel f.gelochte Oberfläche m²

Für die Ausführung mit gelochter Oberfläche.

Einschließlich dem Einkleben eines schwarzen Faservlies in die einzelnen Kassetten.

LB-Version: 23

39.50 37B Az Klimadecken Deckensegel f.Längenänderung Stk

Aufzahlung (Az) für eine einmalige Änderung des Längenmaßes (Längenänderung) vom Standard.

Abgerechnet wird in Stück je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten).

LB-Version: 23

39.50 37C Az Klimadecken Deckensegel f.Breitenänderung Stk

Aufzahlung (Az) für eine einmalige Änderung des Breitenmaßes (Breitenänderung) vom Standard.

Abgerechnet wird in Stück je geänderter Länge (unabhängig der Anzahl der gleichen Platten).

LB-Version: 23

39.50 38	Aufzählung (Az) auf Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet. Ausgeführt als Deckensegel, ohne Unterschied ob ungelocht oder gelocht • rechteckig/Langfeld Kassettengröße: 1500 x 600 mm Blech (Nerndicke): 0,7 mm	
39.50 38A	Az Klimadecken Deckensegel m. Langfeldpl.f.andere Formate Für geänderte Formate der Langfeldkassetten. Abmessungen: x mm	m²
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 41	Anschlussprofile für Klimadecken, ohne Unterschied des Plattenmaterials, der Plattengröße und der Blechdicke. Mit Alu Federleisten, einschließlich der Niederhaltefedern.	
39.50 41A	Wandanschlusspr.als Alu Federleitsten f.Klimadecken Wandanschlussprofil	m
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 41B	Stufenwandanschlusspr.als Alu Federleitsten f.Klimadecken Stufenwandanschlussprofil	m
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 45	Einlegen von Mineralwolle (Lambdawert: höchstens 0,04 W/m2K) in die Klimadecken (z.B. bei Dachschrägen). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmschicht angegeben.	
39.50 45A	Decke Dämmung Mineralwolle 5cm f.Klimadecken	m²
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 45B	Decke Dämmung Mineralwolle 6cm f.Klimadecken	m²
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 45C	Decke Dämmung Mineralwolle 8cm f.Klimadecken	m²
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 45D	Decke Dämmung Mineralwolle 10cm f.Klimadecken	m²
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 46	Zusätzliche Tragkonstruktion bei Klimadecken zur Überbrückung erhöhter Spannweiten (Spannweite bis 2 m) infolge eines hohen Haustechnikinstallationsgrades im Deckenhohlraum für eine Befestigung der Abhänger. Abgerechnet wird die Länge der Tragkonstruktion.	
39.50 46A	Zusätzliche Tragkonstruktion f.Klimadecken	m
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 47	Rieselschutz bei Klimadecken aus Faservlies, faltenlos geklebt.	
39.50 47A	Decke Rieselschutz f.Klimadecken	m²
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 48	Akustikfilz bei Klimadecken, 2 cm dick, mit schwarzem Faservlies zur Sichtseite, über den Decken eingelegt.	
39.50 48A	Decke Akustikfilz f.Klimadecken	m²
<i>LB-Version: 23</i>		
39.50 51	Vorhangschienen aus Aluminium für Klimadecken. Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.	
39.50 51A	Vorhangschiene Alu 1-läufig deckeneben f.Klimadecken	m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Einschließlich Herstellen der Ausschnitte.

LB-Version: 23

39.50 51B Vorhangschiene Alu 2-läufig deckeneben f.Klimadecken m

Einschließlich Herstellen der Ausschnitte.

LB-Version: 23

39.50 51C Vorhangschiene Alu 1-läufig aufgesetzt f.Klimadecken m

LB-Version: 23

39.50 51D Vorhangschiene Alu 2-läufig aufgesetzt f.Klimadecken m

LB-Version: 23

39.50 61 Verteiler für Klimadecken, ohne Unterschied des Plattenmaterials, der Plattengröße und der Blechdicke.
Verteiler zur Anspeisung der einzelnen Kühl- und Heizkreise mit thermostatisierbaren Ventilen im Vorlauf und integriertem Wassermengenmesser in jedem Rücklauf-Register (8 l/min).
Der hydraulischen Abgleich der einzelnen Verteiler erfolgt durch den AG
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Netze angegeben.

Einkalkulierte Leistungen:

- Montagehalter, Füll- und Entleerungshähne sowie Schnellentlüfter
- nicht benötigte Anschlüsse verschließen
- Einregulierung

39.50 61A Verteiler f.Klimadecken f.2 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61B Verteiler f.Klimadecken f.3 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61C Verteiler f.Klimadecken f.4 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61D Verteiler f.Klimadecken f.5 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61E Verteiler f.Klimadecken f.6 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61F Verteiler f.Klimadecken f.7 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61G Verteiler f.Klimadecken f.8 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61H Verteiler f.Klimadecken f.9 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61I Verteiler f.Klimadecken f.10 Netze Stk

LB-Version: 23

39.50 61X Verteiler f.Klimadecken f.Netze/Anzahl: _____ Stk

LB-Version: 23

39.50 73 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.
Für das Ausbilden von senkrechten und/oder geneigten Deckenschürzen aus Bauplatten, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten.
Im Positionsstichwort ist die Höhe der Deckenschürze (cm) angegeben.

39.50 73A Az Klimadecken f.GKB Deckenschürze b.20cm m

LB-Version: 23

39.50 73B Az Klimadecken f.GKB Deckenschürze ü.20-50cm m

LB-Version: 23

39.50 73C Az Klimadecken f.GKB Deckenschürze ü.50-100cm m

LB-Version: 23

39.50 75 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.
Für das Ausbilden von waagrechten und/oder geneigten Anschlussflächen an Deckenschürzen aus Bauplatten, einschließlich Unterkonstruktion sowie aller Anschlussarbeiten.
Im Positionsstichwort ist die Breite der Anschlussfläche (cm) angegeben.

39.50 75A Az Klimadecken f.GKB f.Anschlussfl.Deckenschürze b.20cm m

LB-Version: 23

39.50 75B Az Klimadecken f.GKB f.Anschlussfl.Deckenschürze ü.20-50cm m

LB-Version: 23

39.50 75C Az Klimadecken f.GKB f.Anschlussfl.Deckenschürze ü.50-100cm m

LB-Version: 23

39.50 76 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.

39.50 76G Az Klimadecken abgh.Decke f.schräge Untersicht m²

Für eine schräge Untersicht bei einer waagrechten Aufstandsfläche.

LB-Version: 23

39.50 76H Az Klimadecken abgh.Decke f.schräge Untersicht+Boden m²

Für eine schräge Untersicht und bei einer schrägen Aufstandsfläche (schräger Boden).

LB-Version: 23

39.50 77 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.
Für größere Abhängehöhe.
Im Positionsstichwort ist die Abhängehöhe angegeben.

39.50 77A Az Klimadecken f.Abhängehöhe ü.50-100cm m²

LB-Version: 23

39.50 77B Az Klimadecken f.Abhängehöhe ü.100-150cm m²

LB-Version: 23

39.50 79 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.
Für eine deckenebene Friesausbildung aus Bauplatten (GKB), umlaufend und fugenlos.
Abgerechnet wird die größte Länge.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

39.50 79A Az Klimadecken Deckenbekl.f.Fries GKB b.20cm m

LB-Version: 23

39.50 79B Az Klimadecken Deckenbekl.f.Fries GKB ü.20-50cm m

LB-Version: 23

39.50 79C Az Klimadecken Deckenbekl.f.Fries GKB ü.50-100cm m

LB-Version: 23

39.50 80 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.
Für das Herstellen von Wandanschlüssen.

39.50 80A Az Klimadecken f.Wandanschluss Stufenwinkel m

Als Schattenfuge mit Stufenwinkel.

LB-Version: 23

39.50 80B Az Klimadecken f.Wandanschluss Winkelprofil **m**

Als sichtbarer Wandanschluss mit Winkelprofil.

LB-Version: 23

39.50 80C Az Klimadecken f.Wandanschluss offene Fuge 20mm **m**

Als offene Fuge bis 20 mm breit.

LB-Version: 23

39.50 81 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.

Für Revisionsöffnungen (Rev.Ö.) mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen, von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Montage hergestellt.

- bei glatten Decken
- Dicke: 12,5 mm

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

39.50 81A Az Klimadecken f.Rev.Ö.GKB glatt abklappbar b.40/40cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Bauplatten (GKB).

LB-Version: 23

39.50 81B Az Klimadecken f.Rev.Ö.GKB glatt abklappbar ü.40/40-60/60cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Bauplatten (GKB).

LB-Version: 23

39.50 81C Az Klimadecken f.Rev.Ö.Paneel glatt abklappbar 40/40cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Paneelen.

LB-Version: 23

39.50 82 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.

Für Revisionsöffnungen (Rev.Ö.) mit umlaufenden, zweigeteilten Winkelprofilen, von der Unterseite als Haarfuge sichtbar ausgeführt, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Montage hergestellt.

- bei gelochten Decken
- Dicke: 12,5 mm

Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

39.50 82A Az Klimadecken f.Rev.Ö.GKB gel.abklappbar b.40/40cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Bauplatten (GKB).

LB-Version: 23

39.50 82B Az Klimadecken f.Rev.Ö.GKB gel.abklappbar ü.40/40-60/60cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Bauplatten (GKB).

LB-Version: 23

39.50 82C Az Klimadecken f.Rev.Ö.Paneel gel.abklappbar 40/40cm **Stk**

Bei abgehängten Decken mit Paneelen.

LB-Version: 23

39.50 83 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.

Für den Einbau und Aufbau von systemgerechten Deckenleuchten (vom AG bereitgestellt), im Rastermaß, ohne Unterschied der Einzelgröße, einschließlich der erforderlichen Abhängungen und dem Herstellen der Ausschnitte, im Zuge der Deckenmontage.

Kommentar:

Der Einbau von Deckenleuchten mit Sondermaßen ist frei zu formulieren.

39.50 83A Az Klimadecken abgh.Decken f.Einbauleuchten **Stk**

Einbauleuchten mit unterer Randausbildung, bei abgehängten Decken aus Bauplatten und bei Rasterdecken im Rastermaß.

LB-Version: 23

39.50 83B Az Klimadecken f.Einhausung Einbauleuchten Stk

Für Einhausungen bei Einbauleuchten.

Feuerschutz:

Material:

Größe:

LB-Version: 23

39.50 83C Az Klimadecken f.Unterkonstruktion Aufbauleuchten Stk

Für eine Unterkonstruktion bei Aufbauleuchten.

LB-Version: 23

39.50 84 Aufzahlungen (Az) bei Klimadecken.

39.50 84D Az Klimadecken f.Deckenausschnitt b.0,1m2 Stk

Für Deckenausschnitte (z.B. Lüftungsauslässe, Sprinkler), Einzelausmaß bis 0,1 m2.

LB-Version: 23

39.50 84E Az Klimadecken f.Deckenausschnitt ü.0,1-0,5m2 Stk

Für Deckenausschnitte (z.B. Lüftungsauslässe, Sprinkler), Einzelausmaß über 0,1 m2 bis 0,5 m2.

LB-Version: 23

39.50 85 Rechteckiger Ausschnitt mit Aufkantung bei Klimadecken aus verzinktes Stahlblech und in RAL 9010 (reinweiß) pulverbeschichtet, ohne Unterschied der Plattengröße und der Blechdicke.

Herstellen von rechteckigen Öffnungen in den Metalldeckenelementen mit allseitiger Aufkantung.

Die Lage der Öffnung ist mittig in einer Kassette angeordnet.

Ausschnitte mit Aufkantung sind werkseitig vor der Pulverbeschichtung herzustellen (Mindestplattenrand 50 mm).

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.

39.50 85A Rechteckiger Ausschnitt m. Aufkant. f.Klimadecken b.0,1m2 Stk

LB-Version: 23

39.50 85B Rechteckiger Ausschnitt m. Aufkant. f.Klimadecken ü.0,1-0,5m2 Stk

LB-Version: 23

39.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

39.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

39.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%-igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

39.90 01 Regiestunden.

39.90 01A Regiestunde Facharbeiter h

39.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter h

39.90 01C Regiestunde Lehrling h

39.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert