

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 44 - Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 4400 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 4401 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten**
- ULG 4402 WDVS aus Polystyrol (EPS-F)**
- ULG 4403 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)**
- ULG 4413 WDVS untere Fassadenabschlüsse**
- ULG 4414 Mechanische Befestigung (Dübel)**
- ULG 4415 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten**
- ULG 4420 Oberputze für WDVS**
- ULG 4490 Regieleistungen**

44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
- untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung (z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- das lagenweise, rückschreitende Entfernen von Gerüstteilen

- WDVS mit Phenolharzschaum (PF)

- Instandsetzung von WDVS

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 1991-1-4: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten - Nationale Festlegung zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale Ergänzungen

- ÖNORM 2204 Ausführung von Bauteilen

- ÖNORM B 2259: Werkvertragsnorm - Herstellung von Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen

- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten und Anwendung

- ÖNORM B 6400: Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) - Planung & Verarbeitung

- ÖNORM DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- ETAG 004: Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht

- Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme: Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämmverbundsysteme - technische Richtlinien und Detailzeichnungen (VAR)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Neue Position:

44.02 26E Az WDVS EPS-F f. Jalousiekasten

44.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

44.00 00A Allgemeine Beschreibung des Gebäudes

Adresse:
 Gebäudewidmung:
 Geländekategorie:
 Gebäudehöhe:
 Basiswindgeschwindigkeit:
 Breite der Randzone:
 Zusätzliche Brandschutzbestimmungen:

44.00 00B Untergrundtypen

Alle Einheitspreise beziehen sich auf die vom Auftraggeber angegebenen Untergründe.

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent:

1. Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):
 Vollziegel, Beton, Betonstein (%):
 Leichtbeton/Porenbeton (%):
 Mantelbeton (%):
 Manteldicke bei Mantelbeton (cm):
 Holzwerkstoffe (%):
 Sonstige (%):
 Nähere Angaben:

2. Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):
 Vollziegel, Beton, Betonstein (%):
 Leichtbeton/Porenbeton (%):
 Mantelbeton (%):
 Manteldicke bei Mantelbeton (cm):
 Holzwerkstoffe (%):
 Sonstige (%):
 Bestehende WDVS (%):
 Dämmdicke WDVS (cm):
 Putzdicken:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

44.00 01A Nachweis f. qualifizierte Arbeiter/Partie

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals gilt eine Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer einschlägigen Schulung (z.B. ZFV-Zertifizierter Fachverarbeiter WDVS) an einer zertifizierten Einrichtung, den Österreichischen Bauakademien oder Berufsförderungsinstituten) oder an einer sonstigen Schulung mit den angeführten Lehrinhalten.

Lehrinhalte:

1. Grundlagen der spezifischen bauphysikalischen und bauchemischen Vorgänge
2. Aufbau eines WDVS und Funktion der einzelnen Systemkomponenten
3. Untergrundprüfung und Untergrundvorbereitung
4. Normgerechte Ausführung eines WDVS
5. Ausbildung von An- und Abschlüssen
6. Baupraktische Anwendung der Lehrinhalte 1-5

Anzahl der qualifizierten Arbeiter/Partie vor Ort:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.00 01B Nachweis f. Personal-Qualifikation

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals gilt eine Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer einschlägigen Schulung (z.B. ZFV-Zertifizierter Fachverarbeiter WDVS) an einer zertifizierten Einrichtung, den Österreichischen Bauakademien oder Berufsförderungsinstituten) oder an einer sonstigen Schulung mit den angeführten Lehrinhalten.

Lehrinhalte:

1. Grundlagen der spezifischen bauphysikalischen und bauchemischen Vorgänge
2. Aufbau eines WDVS und Funktion der einzelnen Systemkomponenten
3. Untergrundprüfung und Untergrundvorbereitung
4. Normgerechte Ausführung eines WDVS
5. Ausbildung von An- und Abschlüssen
6. Baupraktische Anwendung der Lehrinhalte 1-5

Anzahl der qualifizierten Mitarbeiter: bis 5.000 m² WDVS 5 Mitarbeiter, über 5.000 bis 10.000 m² WDVS 8 Mitarbeiter, über 10.000 m² WDVS 10 Mitarbeiter.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.01 Schutzabdeckungen, Vorarbeiten

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Ebenheit: Gemäß ÖNORM B 6400 gilt als Anforderung an die Ebenheit des Untergrundes die ÖNORM DIN 18 202 (Rohbau).

Schutzabdeckungen: Schutzabdeckungen auf Dächern sind in der LG 01 beschrieben.

Vorarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten: Das Abschlagen und Ergänzen von Putz ist in der LG 10 beschrieben.

Hinweis auf ergänzende Leistungen:

In anderen Leistungsgruppen beschrieben sind (z.B.):

- das Abtragen von Regenabfallrohren
- das provisorische Herstellen von Regenabfallrohren
- das Abtragen von Blitzschutz, von Tafeln, von Außenjalousien und von Befestigungen
- das Abstemmen von Leibungsputz und Faschen

Frei zu formulieren (z.B.):

- Einhausungen (Gerüstschutznetze)
- die Wiedermontage von entfernten Konstruktionsteilen nach Fertigstellung
- das Erneuern von Feuchtigkeitsabdichtungen und Verblechungen

44.01 01 Abdeckung, einschließlich Befestigungen sowie Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

44.01 01A Abdecken Wände m²
 Von Wänden.
 Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

44.01 01B Abdecken Geländer m
 Von Geländern.

44.01 01C Abdecken Handlauf m
 Von Handläufen.

44.01 01D Abdecken Sohlbank/Gesimse b.0,5m m
 Von Sohlbänken und Gesimsen bis 0,5 m breit.

44.01 01E Abdecken Fassadengliederung m²
 Von Fassadengliederungen, Skulpturen und plastischen Elementen (Fassadengliederung).
 Abgerechnet wird die Projektion der abgedeckten Fläche auf der Fassade.

44.01 01F Abdecken Tür/Fenster b.2m² Stk
 Von Türen und Fenstern.
 Stocklichte bis 2 m².

44.01 01G Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m² Stk
 Von Türen und Fenstern.
 Stocklichte über 2 bis 4 m².

44.01 01H Abdecken Tür/Fenster abgedeckte Fläche m²
 Von Türen und Fenstern nach abgedeckter Fläche.

44.01 01I Abdecken Boden m.Vlies m²

Von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm Überdeckung.

44.01 01J Abdecken Boden m.Weichfaserplatten m²
 Von Böden mit einer Lage Weichfaserplatten, Fugen eng gestoßen.

44.01 01K Abdecken Boden m.Brettern/Schaltafeln m²
 Von Fußböden mit Brettern oder Schaltafeln.

44.01 05 Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS).
 Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

44.01 05A Anstrich entfernen m²
 Bestehenden Anstrich mechanisch oder durch Abbeizen entfernen und Untergrund mit Wasser und Reinigungsgerät reinigen.
 Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.01 05C Algen und Pilze entfernen m²
 Vorhandene Algen und Pilze mit Algenkiller (nach dem Waschen) behandeln.
 Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.01 05D Untergrund Beton reinigen m²
 Untergrund aus Beton von Schalölresten und Verschmutzungen reinigen, Grate und Krätzen abschlagen.
 Abgerechnet wird die behandelte Betonfläche.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.01 05E Untergrund Beton ausgleichen m²
 Unebenheiten über 20 bis 50 mm bei einem Untergrund aus Beton abstemmen oder mit Mörtel ausgleichen.
 Abgerechnet wird die Summe der abgestemmtten bzw. ausgeglichenen Flächen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.01 05F Putz abschlagen+ergänzen m²
 Losen (schadhaften) Verputz bei einem Untergrund aus verputztem Mauerwerk abschlagen und in der vorhandenen Putzart angepasst ergänzen.
 Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.01 05G Untergrund Mwk.verputzt reinigen m²
 Untergrund aus verputzten und mit dispersionsgebundenen Beschichtungen versehenes Mauerwerk (Mwk.) reinigen, einschließlich Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit.
 Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.01 05H Untergrund Mwk.verputzt ausgleichen m²
 Bei Untergrund aus verputztem Mauerwerk (Mwk.) etwaige Unebenheiten über 20 bis 50 mm abstemmen oder mit Mörtel ausgleichen.
 Abgerechnet wird die Summe der ausgeglichenen Flächen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.01 05I Untergrund vorbereiten m²
 Untergrund:
 Maßnahmen:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.01 05K Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen 200bar m²

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen.

Mit Hochdruckwasserstrahlen bis 200 bar.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.01 05L Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen ü.200bar m²

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen.

Für Hochdruckwasserstrahlen über 200 bar:

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.01 08 Provisorische Regenfallrohre anbringen.

44.01 08A Provisorische Regenfallrohre m

Einschließlich nach Fertigstellung der Fassaden, wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.

44.01 11 Rohrschellenhalter mit Grundplatte und Rohr aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (Edelstahl) und elastischem Einsatz aus Gummi zur schalltechnisch und thermisch getrennten Befestigung von Rohrschellendornen (z.B. für Schlagdorne, Schlagschraubdorne oder Schellen mit Holzgewinde) mit Dübeln gemäß Herstellervorschrift an der Wand befestigen (ohne Unterschied des Untergrundes).

Etwaige Mehrkosten für Durchdringungen des Dämmstoffes und das Einkürzen des Gummieinsatzes, entsprechend der fertigen Fassadenoberfläche, sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Dämmdicke (cm) angegeben.

44.01 11A Rohrschellenhalter b.10cm Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

44.01 11B Rohrschellenhalter ü.10-14cm Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

44.01 11C Rohrschellenhalter ü.14-18cm Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

44.01 11D Rohrschellenhalter ü.18-30cm Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl.

44.02 WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.02 01 WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert $W/(mK)$, die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

44.02 01E WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD10cm m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.02 01F WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD12cm m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.02 01G WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.02 01H	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD16cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 01I	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD18cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 01J	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 01X	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD_____	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 02	WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.	
44.02 02E	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD10cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 02F	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD12cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 02G	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD14cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 02H	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD16cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 02I	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD18cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 02J	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 02X	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD_____	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 03	WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben. Größte Wasserdampf- Diffusionswiderstandszahl my = 10	
44.02 03E	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP3mm DD10cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 03F	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP3mm DD12cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 03G	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP3mm DD14cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 03H	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP3mm DD16cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 03I	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP3mm DD18cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 03J	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP3mm DD20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	

44.02 03X	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP3mm DD_____	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 04	WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben. Größte Wasserdampf- Diffusionswiderstandszahl my = 10	
44.02 04E	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP5mm DD10cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 04F	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP5mm DD12cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 04G	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP5mm DD14cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 04H	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP5mm DD16cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 04I	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP5mm DD18cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 04J	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP5mm DD20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 04X	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) my10 UP5mm DD_____	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 05	WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.	
44.02 05E	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD10cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 05F	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD12cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 05G	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD14cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 05H	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD16cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 05I	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD18cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 05J	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 05X	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD_____	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 06	WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.	
44.02 06E	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD10cm	m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 06F WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD12cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 06G WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD14cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 06H WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD16cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 06I WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD18cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 06J WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD20cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 06X WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD_____ m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 07 WDV5 mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

Größte Wasserdampf- Diffusionswiderstandszahl my = 10

44.02 07E WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP3mm DD10cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 07F WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP3mm DD12cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 07G WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP3mm DD14cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 07H WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP3mm DD16cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 07I WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP3mm DD18cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 07J WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP3mm DD20cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 07X WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP3mm DD_____ m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 08 WDV5 mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

Größte Wasserdampf- Diffusionswiderstandszahl my = 10

44.02 08E WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP5mm DD10cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 08F WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP5mm DD12cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 08G WDV5 EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP5mm DD14cm m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.02 08H	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP5mm DD16cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 08I	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP5mm DD18cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 08J	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP5mm DD20cm	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 08X	WDVS EPS-F 0,031W/(mK) my10 UP5mm DD_____	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
44.02 21	Aufzahlung (Az) auf WDVS mit EPS-F für die Ausführung eines Brandschutzschottes (Brandschutzriegel bzw. Brandschutzbanderole) als WDVS mit Mineralwollgedämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich (z.B. von Fenstern und Fenstertüren), einschließlich zusätzlicher mechanischer Befestigung (Dübel). Unterputz in der Mindestdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge des Brandschutzschottes, gemessen im Rohbaumaß (einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffs). Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.	
44.02 21F	Az WDVS EPS-F f.Brandschutz MW DD12cm	m
44.02 21G	Az WDVS EPS-F f.Brandschutz MW DD14cm	m
44.02 21H	Az WDVS EPS-F f.Brandschutz MW DD16cm	m
44.02 21I	Az WDVS EPS-F f.Brandschutz MW DD18cm	m
44.02 21J	Az WDVS EPS-F f.Brandschutz MW DD20cm	m
44.02 21X	Az WDVS EPS-F f.Brandschutz MW DD_____	m
44.02 25	Aufzahlung (Az) auf WDVS mit EPS-F mit etwaiger Sockelausbildung, in einer Ausführung der Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie II (Standard).	
44.02 25A	Az WDVS EPS-F f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)	m²
	Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I.	
44.02 26	Aufzahlung (Az) auf WDVS EPS-F.	
44.02 26A	Az WDVS EPS-F f.Untersicht	m²
	Für Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.	
44.02 26B	Az WDVS EPS-F f.Gesimsummantelung	m²
	Für Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen.	
	Abgerechnet wird die abgewinkelte behandelte Fläche.	
44.02 26D	Az WDVS EPS-F f.Gaupe,Attika	m²
	Für Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und Aufbauten im Schrägdachbereich, ausgenommen Fänge.	
44.02 26E	Az WDVS EPS-F f. Jalousiekasten	m
	Für das Aufbringen einer mindestens 30mm dicken Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. auf der Blendenoberfläche des Jalousiekastens, einschließlich der dreiseitigen Überlappung der Wärmedämmung in das WDVS der Fassade von mindestens 150mm.	
	<i>LB-Version: 23</i>	
44.02 26F	Az WDVS EPS-F f.kunstharzgebundener Kleber	m²
	Für einen kunstharzgebundenen Kleber anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei zementunverträglichen Untergründen).	

44.02 26G Az WDVS EPS-F f.kunstharzgeb.Unterputz **m²**
Für einen kunstharzgebundenen Unterputz anstelle zementgebundener Produkte.

44.03 WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)

Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.

Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 01 WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort ist der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

44.03 01E WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 01F WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD12cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 01G WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD14cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 01H WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 01I WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD18cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 01J WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD20cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 01X WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD_____ **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 02 WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

44.03 02E WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD10cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 02F WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD12cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 02G WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD14cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 02H WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD16cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 02I WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD18cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 02J WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD20cm **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 02X WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD_____ **m²**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.03 11 WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT10) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.
Im Positionsstichwort sind der Lambdawert $W/(mK)$, die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

44.03 11E **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD10cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 11F **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD12cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 11G **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD14cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 11H **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD16cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 11I **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD18cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 11J **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD20cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 11X **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD_____** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 12 WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT10) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.
Im Positionsstichwort sind der Lambdawert $W/(mK)$, die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

44.03 12E **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD10cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 12F **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD12cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 12G **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD14cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 12H **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD16cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 12I **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD18cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 12J **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD20cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 12X **WDVS MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD_____** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 21 WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT80) mit stehender Faser (Lamelle) vollflächig verklebt, einschließlich Kleber und bewehrtem Putz.
Im Positionsstichwort sind der Lambdawert $W/(mK)$, die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

44.03 21E **WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP5mm DD10cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 21F **WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP5mm DD12cm** **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

44.03 21G	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP5mm DD14cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 21H	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP5mm DD16cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 21I	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP5mm DD18cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 21J	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP5mm DD20cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 21X	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP5mm DD_____ <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 22	WDVS aus Mineralwollämmplatten (MW-PT80) mit stehender Faser (Lamelle) vollflächig verklebt, einschließlich Kleber und bewehrtem Putz. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.	
44.03 22E	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP8mm DD10cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 22F	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP8mm DD12cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 22G	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP8mm DD14cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 22H	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP8mm DD16cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 22I	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP8mm DD18cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 22J	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP8mm DD20cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 22X	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP8mm DD_____ <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
44.03 25	Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwollämmplatten (MW-PT) mit etwaiger Sockelausbildung, in einer Ausführung der Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie II (Standard). <u>Kommentar:</u> siehe Klarstellung zur Def. Stoßfestigkeit VB der LG	
44.03 25A	Az WDVS MW-PT f.erhöhte Stoßfestigkeit (I) Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I.	m ²
44.03 26	Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwollämmplatten (MW-PT).	
44.03 26A	Az WDVS MW-PT f.Untersicht Für Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.	m ²
44.03 26B	Az WDVS MW-PT f.Gesimsummantelung Für Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewickelte behandelte Fläche.	m ²
44.03 26D	Az WDVS MW-PT f.Gaupe,Attika Für Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und Aufbauten im Schrägdachbereich, ausgenommen Fänge.	m ²

44.03 31 WDVS mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.

44.03 31X WDVS m.Mineralwollgedämmplatten **m²**

Mineralwollgedämmplatten:
 - Lambdawert W/(mK):
 - Unterputz-Mindestdicke UP (mm):
 - Dämmstoffdicke DD (cm):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.13 WDVS untere Fassadenabschlüsse

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (30 cm hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B. EPS-P, EPS-S oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der Arbeitersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der ÖNORM vorgesehenen Spritzwasserbereich von 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.13 01 Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden von Dämmplatten der Produktgruppen EPS-P, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den Spritzwasserbereich vorsieht.

Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

44.13 01A Az WDVS EPS-P bei vorhandenem Gelände b.10% **m**

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.13 01B Az WDVS EPS-P m.Einbindung u.Gelände b.10% **m**

Mit Perimeterdämmung unter (u.) dem künftigen Gelände.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.13 11 Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden von Dämmplatten der Produktgruppen XPS-R, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den Spritzwasserbereich vorsieht.

Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

Kommentar:

Bei einem Gefälle über 10 Prozent, bei Geländesprüngen oder bei nicht geradlinigem unterem Abschluss wird eine freie Formulierung oder Skizze/Plan mit genauen Angaben empfohlen.

44.13 11A Az WDVS XPS-R bei vorhandenem Gelände b.10% **m**

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.13 11B Az WDVS XPS-R m.Einbindung u.Gelände b.10% **m**

Mit Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.13 21 Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden von Dämmplatten der Produktgruppen EPS-S, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den Spritzwasserbereich vorsieht.

Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

44.13 21A Az WDVS EPS-S bei vorhandenem Gelände b.10% m
Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.13 21B Az WDVS EPS-S m.Einbindung unter Gelände b.10% m
Mit Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.13 51 Feuchteschutz für ein Putzsystem unter Terrain.
Der Feuchteschutz wird über die fertige Geländeoberkante (GOK) hochgeführt.

*Kommentar:**Der Feuchteschutz ist keine Bauwerksabdichtung.**Diese sind in der LG 12 beschrieben.*

44.13 51A Feuchtigkeitsschutz des Putzsystems m²
Der Hochzug über Geländeoberkante beträgt ca. 5 cm.

44.14 Mechanische Befestigung (Dübel)

1. Mechanische Befestigungen:

1.1 Die mechanische Befestigung erfolgt gemäß ÖNORM.

1.2 Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

2. Wärmebrücken und Verfärbungen :

Der Wärmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dübel wird auf Anforderung des Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung gelten ohne Unterschied der tatsächlichen Dübellängen für die angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund entsprechenden Verankerungslänge gemäß ÖNORM.

*Kommentar:**Schraubdübeln ohne Rondellen sind frei zu formulieren.*

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.14 01 Zusätzliche mechanische Befestigung für das WDVS mit Schraubdübeln, einschließlich Rondellen.
• in der Fläche (Flächendübel)

Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast sowie die Wahl des Dübelschemas gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer.

Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

Hinweis:

Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig. Diese müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.

*Kommentar:**Eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Schlagdübel bei Beton und Vollziegel ist frei zu formulieren.*

44.14 01E WDVS Flächendübel f.DD10cm m²

44.14 01F WDVS Flächendübel f.DD12cm m²

44.14 01G WDVS Flächendübel f.DD14cm m²

44.14 01H WDVS Flächendübel f.DD16cm m²

44.14 01I WDVS Flächendübel f.DD18cm m²

44.14 01J WDVS Flächendübel f.DD20cm m²

44.14 01X	WDVS Flächendübel f.DD_____	m²
44.14 11	Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen für das WDVS (Flächendübel als Schraubdübeln, einschließlich Rondellen) für eine zusätzliche Verdübelung in Randzonen (z.B. beidseitig einer Außenkante). Abgerechnet wird die gedübelte Fläche der Randzone. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben. Hinweis: Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.	
44.14 11D	Az Flächendübel f.Randzonen DD10cm	m²
44.14 11E	Az Flächendübel f.Randzonen DD12cm	m²
44.14 11F	Az Flächendübel f.Randzonen DD14cm	m²
44.14 11G	Az Flächendübel f.Randzonen DD16cm	m²
44.14 11H	Az Flächendübel f.Randzonen DD18cm	m²
44.14 11I	Az Flächendübel f.Randzonen DD20cm	m²
44.14 11X	Az Flächendübel f.Randzonen DD_____	m²
44.14 21	Zusätzliche mechanische Befestigung für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80. • in der Fläche (Flächendübel) Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast sowie die Wahl des Dübelschemas gemäß NORM erfolgt durch den Auftragnehmer. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben. <u>Kommentar:</u> Eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Schlagdübel bei Beton und Vollziegel ist frei zu formulieren.	
44.14 21A	WDVS Flächendübel f.MW-PT5,-PT80 f.DD_____ Dämmstoff: _____ Verdübelung: _____	m²
44.14 22	Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen für das WDVS (Flächendübel als Schraubdübeln, einschließlich Rondellen) für eine zusätzliche Verdübelung in Randzonen (z.B. beidseitig einer Außenkante). Abgerechnet wird die gedübelte Fläche der Randzone. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben. Hinweis: Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.	
44.14 22A	Az Fl.Dübel f.MW-PT5,-PT80 f.Randzonen f.DD_____ Betrifft Position(en): _____	m²
44.15	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
44.15 01	Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.	
44.15 01E	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 10cm	m
44.15 01F	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 12cm	m
44.15 01G	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 14cm	m

44.15 01H	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 16cm	m
44.15 01I	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 18cm	m
44.15 01J	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 20cm	m
44.15 01X	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu_____ Dämmstoffdicke:	m
44.15 04	WDVS-Dehnfugenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter in das WDVS einbinden, einschließlich Ausbilden einer schlagregensicheren, dauerelastischen Dehnfuge, Zubehör und Befestigungsmittel, ohne Unterschied der Dämmstoffdicke.	
44.15 04A	WDVS Dehnfuge Fläche	m
44.15 04B	WDVS Dehnfuge Innenecke	m
44.15 05	WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen mit selbstklebenden Kunststoff-Leisten, Dichtband und Textilglasgitter, einschließlich Abdichten der Anschlussfugen.	
44.15 05A	WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse II Mit zweidimensionaler Bewegungsaufnahme.	m
44.15 05B	WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse III Mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme.	m
44.15 05C	Az WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse III f.Holz/Alu Mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme. Für Fenster- und Türrahmen aus Holz/Aluminium.	m
44.15 05D	Az WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse III f.Kunstst/Alu Mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme. Für Fenster- und Türrahmen aus Kunststoff/Aluminium.	m
44.15 06	WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregensicheren Anschlussfuge, überputzbar (z.B. an Fenstern, Fensterbänke). Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
44.15 06A	WDVS Dichtband 3-9mm	m
44.15 06B	WDVS Dichtband ü.9-18mm	m
44.15 06C	WDVS Dichtband 3-9mm b.20cm Bei Durchdringungen bis 20 cm. z.B. Geländer, Steckdosen	Stk
44.15 07	WDVS-Tropfkantenprofil aus Kunststoff mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter (z.B. bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen).	
44.15 07A	WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff	m
44.15 08	WDVS-Lüftungsprofil als oberer Abschluss zum Kaltdach.	
44.15 08A	WDVS Lüftungsprofil Kaltdach	m
44.15 09	Kunststoffprofil mit Textilgitter und Tropfnase, stoßversetzt auf das Sockelprofil aufgesteckt.	
44.15 09A	Aufsteckprofil Material:	m
44.15 11	Montageelemente (gemäß Statik) für wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen, einschließlich Erstellen der Ausfräsungen in den Dämmplatten und Befestigen.	
44.15 11A	Montageelemente leichte Lasten	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Montageelemente (z.B. für Rohrschellen, Außenbeleuchtung).

Material:

Abmessungen:

Dicke:

44.15 11B Montageelemente schwere Lasten Stk

Montageelemente (z.B. für Vordächer, Markisen).

Material:

Abmessungen:

Dicke:

44.15 12 Einbauen von, vom AG beigestellten, Montageelementen (gemäß Statik) (wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen aus EPS).

Einschließlich Erstellen der Ausfräsungen sowie der Aussparungen in den Dämmplatten für Elektrokabel und Befestigen.

44.15 12A Einbau Elektrodosenhalter Stk

Elektrodosenhalter

Durchmesser:

Tiefe:

44.15 12B Einbau Elektrodosenhalter schwer entflammbar Stk

Elektrodosenhalter.

Aus schwer entflammbarem Polyamid.

Abmessungen

Tiefe:

44.15 12C Einbau Blitzschutztürchen Stk

Blitzschutztürchen aus Stahlblech verzinkt oder Aluminium weiß, pulverbeschichtet.

Abmessungen:

Tiefe:

44.15 12D Einbau Blitzschutztrennstellen Stk

Blitzschutztrennstellen.

Abmessungen:

Tiefe:

44.15 20 Aufzählung (Az) auf WDVS für das Herstellen von Nuten, ohne Unterschied, ob gefräst oder 2-lagig geklebt.

Fugenbreite: bis 3 cm

Tiefe: bis 2 cm

44.15 20A Az WDVS EPS-F f.Fassadennut b.3cm/b.2cm m

44.15 20B Az WDVS MW-PT f.Fassadennut b.3cm/b.2cm m

44.15 20C Az WDVS ICP f.Fassadennut b.3cm/b.2cm m

44.15 20D Az WDVS MS-DP f.Fassadennut b.3cm/b.2cm m

44.15 21 WDVS-Dekor- und Fassadenprofile (F.Profil), vorgefertigt, aus beschichtetem Polystyrolhartschaum (EPS). Mit Dichtfugen an der Oberseite und mit Kleber auf der Unterseite befestigen, einschließlich Grundieren und Beschichten mit Fassadenfarbe.

Im Positionsstichwort sind die Art (einfach oder gegliedert) und die Breite der Profile angegeben.

44.15 21A WDVS F.Profil EPS einfach+besch.b.10cm m

44.15 21B WDVS F.Profil EPS einfach+besch.b.20cm m

44.15 21C WDVS F.Profil EPS einfach+besch.b.30cm m

44.15 21D	WDVS F.Profil EPS gegliedert+besch.b.10cm	m
44.15 21E	WDVS F.Profil EPS gegliedert+besch.b.20cm	m
44.15 21F	WDVS F.Profil EPS gegliedert+besch.b.30cm	m
44.15 22	WDVS-Dekor- und Fassadenprofile (F.Profil), vorgefertigt, aus beschichtetem Polystyrolhartschaum (EPS). Mit Dichtfugen an der Oberseite und mit Kleber auf der Unterseite befestigen, einschließlich Grundieren und Beschichten mit Fassadenfarbe. Im Positionsstichwort ist die Art (einfach oder gegliedert (gegl.)) angegeben.	
44.15 22A	WDVS F.Profil EPS-Schlussst.einfach+besch. Schlussstein.	Stk
44.15 22B	WDVS F.Profil EPS-Eckbosse einfach+besch. Eckbosse.	Stk
44.15 22C	WDVS F.Profil EPS-Schlussst.gegl.+besch. Schlussstein.	Stk
44.15 22D	WDVS F.Profil EPS-Eckbosse gegl.+besch. Eckbosse.	Stk
44.15 31	WDVS-Dekor- und Fassadenprofile (F.Profil), vorgefertigt, aus beschichtetem Polystyrolhartschaum (EPS). Mit Dichtfugen an der Oberseite und mit Kleber auf der Unterseite befestigen, einschließlich Dünnputz (Dünnp.). Im Positionsstichwort sind die Art (einfach oder gegliedert) und die Breite der Profile angegeben.	
44.15 31A	WDVS F.Profil EPS einfach+Dünnp.b.10cm	m
44.15 31B	WDVS F.Profil EPS einfach+Dünnp.b.20cm	m
44.15 31C	WDVS F.Profil EPS einfach+Dünnp.b.30cm	m
44.15 31D	WDVS F.Profil EPS gegliedert+Dünnp.b.10cm	m
44.15 31E	WDVS F.Profil EPS gegliedert+Dünnp.b.20cm	m
44.15 31F	WDVS F.Profil EPS gegliedert+Dünnp.b.30cm	m
44.15 32	WDVS-Dekor- und Fassadenprofile (F.Profil), vorgefertigt, aus beschichtetem Polystyrolhartschaum (EPS). Mit Dichtfugen an der Oberseite und mit Kleber auf der Unterseite befestigen, einschließlich Dünnputz (Dünnp.). Im Positionsstichwort ist die Art (einfach oder gegliedert (gegl.)) angegeben.	
44.15 32A	WDVS F.Profil EPS-Schlussst.einfach+Dünnp. Schlussstein.	Stk
44.15 32B	WDVS F.Profil EPS-Eckbosse einfach+Dünnp. Eckbosse.	Stk
44.15 32C	WDVS F.Profil EPS-Schlussst.gegl.+Dünnp. Schlussstein.	Stk
44.15 32D	WDVS F.Profil EPS-Eckbosse gegl.+Dünnp. Eckbosse.	Stk
44.15 41	WDVS-Dekor- und Fassadenprofile (F.Profil), vorgefertigt, aus mineralischen Werkstoffen (mineral.). Mit Dichtfugen an der Oberseite und mit Kleber auf der Unterseite befestigen, einschließlich Grundierung und Beschichtung mit Fassadenfarbe. Im Positionsstichwort sind die Art (einfach oder gegliedert) und die Breite der Profile angegeben.	
44.15 41A	WDVS F.Profil mineral.einfach+besch.b.10cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
44.15 41B	WDVS F.Profil mineral.einfach+besch.b.20cm	m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.15 41C WDV F.Profil mineral.einfach+besch.b.30cm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.15 41D WDV F.Profil mineral.gegliedert+besch.b.10cm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.15 41E WDV F.Profil mineral.gegliedert+besch.b.20cm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.15 41F WDV F.Profil mineral.gegliedert+besch.b.30cm m

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.15 42 WDV S-Dekor- und Fassadenprofile (F.Profil), vorgefertigt, aus mineralischen Werkstoffen (mineral.). Mit Dichtfugen an der Oberseite und mit Kleber auf der Unterseite befestigen, einschließlich Grundierung und Beschichtung mit Fassadenfarbe.
Im Positionsstichwort ist die Art (einfach oder gegliedert (gegl.)) angegeben.

44.15 42A WDV F.Profil mineral.-Schlussst.einfach+besch. Stk
Schlussstein.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.15 42B WDV F.Profil mineral.-Eckbosse einfach+besch. Stk
Eckbosse.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.15 42C WDV F.Profil mineral.-Schlussst.gegl.+besch. Stk
Schlussstein.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.15 42D WDV F.Profil mineral.-Eckbosse gegl.+besch. Stk
Eckbosse.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.20 Oberputze für WDV

1. Putzarten, Farben:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt.

Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton).

Standardfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht.

Sonderfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht.

2. Reibstruktur:

Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden im Folgenden als Reibstruktur bezeichnet.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen Oberfläche.

Kommentar:

Für die Auswahl der Farbtöne sind Grenzwerte der Hellbezugswerte der jeweiligen Deckbeschichtung gemäß ÖNORM B 6400 zu berücksichtigen.

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse frei zu formulieren.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

44.20 01 Endbeschichtung des WDV mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.

44.20 01A	WDVS Dünnp.kunsth.Rillenstruktur 2mm	m ²
44.20 01B	WDVS Dünnp.kunsth.Rillenstruktur 3mm	m ²
44.20 01C	WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 1,5mm	m ²
44.20 01D	WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 2mm	m ²
44.20 01E	WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 3mm	m ²
44.20 01F	WDVS Dünnp.kunsth.Füllputz 0,5mm Überziehen des Dünnpuzzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	m ²
44.20 01G	WDVS Dünnp.kunsth.Feinputz 1mm	m ²
44.20 02	Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnpuzz (Dünnp.kunsth.) für eine Ausführung in Sonderfarbe.	
44.20 02A	Az WDVS Dünnp.kunsth.b.1,5mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 02B	Az WDVS Dünnp.kunsth.2mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 02C	Az WDVS Dünnp.kunsth.3mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 03	Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnpuzz (Silikat-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.	
44.20 03A	WDVS Silikat-Dünnp.Rillenstruktur 2mm	m ²
44.20 03B	WDVS Silikat-Dünnp.Rillenstruktur 3mm	m ²
44.20 03C	WDVS Silikat-Dünnp.Reibstruktur 1,5mm	m ²
44.20 03D	WDVS Silikat-Dünnp.Reibstruktur 2mm	m ²
44.20 03E	WDVS Silikat-Dünnp.Reibstruktur 3mm	m ²
44.20 03F	WDVS Silikat-Dünnp.Füllputz 0,5mm Überziehen des Dünnpuzzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	m ²
44.20 03G	WDVS Silikat-Dünnp.Feinputz 1mm	m ²
44.20 04	Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnpuzz (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe.	
44.20 04A	Az WDVS Silikat-Dünnp.b.1,5mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 04B	Az WDVS Silikat-Dünnp.2mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 04C	Az WDVS Silikat-Dünnp.3mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 07	Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnpuzz (Silikon-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.	
44.20 07A	WDVS Silikon-Dünnp.Rillenstruktur 2mm	m ²
44.20 07B	WDVS Silikon-Dünnp.Rillenstruktur 3mm	m ²
44.20 07C	WDVS Silikon-Dünnp.Reibstrukt.1,5mm	m ²

44.20 07D	WDVS Silikon-Dünnp.Reibstruktur 2mm	m ²
44.20 07E	WDVS Silikon-Dünnp.Reibstruktur 3mm	m ²
44.20 07F	WDVS Silikon-Dünnp.Füllputz 0,5mm Überziehen des Dünnpuzzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	m ²
44.20 07G	WDVS Silikon-Dünnp.Feinputz 1mm	m ²
44.20 08	Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe.	
44.20 08A	Az WDVS Silikon-Dünnp.b.1,5mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 08B	Az WDVS Silikon-Dünnp.2mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 08C	Az WDVS Silikon-Dünnp.3mm S.-Farbe Sonderfarbe:	m ²
44.20 11	Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Dünnputz für eine fungizide und algizide Ausführung.	
44.20 11A	Az WDVS Dünnp.b.1,5mm fungizid/algizid	m ²
44.20 11B	Az WDVS Dünnp.2mm fungizid/algizid	m ²
44.20 11C	Az WDVS Dünnp.3mm fungizid/algizid	m ²
44.20 11D	Az WDVS Buntstein-Dünnp.fungizid/algizid	m ²
44.20 20	Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Fassadenfarbe kunstharzgebunden (Farbe kunsth.).	
44.20 20A	WDVS Farbe kunsth.Standard In Standardfarbe.	m ²
44.20 20B	WDVS Farbe kunsth.Sonderfarbe In Sonderfarbe:	m ²
44.20 21	Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Silikatfarbe.	
44.20 21A	WDVS Silikatfarbe Standard In Standardfarbe.	m ²
44.20 21B	WDVS Silikatfarbe Sonderfarbe In Sonderfarbe:	m ²
44.20 22	Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Silikonharzfarbe.	
44.20 22A	WDVS Silikonharzfarbe Standard In Standardfarbe.	m ²
44.20 22B	WDVS Silikonharzfarbe Sonderfarbe In Sonderfarbe:	m ²
44.20 25	Aufzahlung (Az) auf Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Farben für eine fungizide und algizide Ausführung.	
44.20 25A	Az WDVS Farbe fungizid/algizid	m ²
44.20 31	Aufzahlung (Az) auf Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Farben.	
44.20 31A	Erschwernisse f.Mehrfärbigkeit Für Erschwernisse bei verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen.	m ²

44.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

44.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

44.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%-igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

44.90 01 Regiestunden.

44.90 01A Regiestunde Facharbeiter

Facharbeiter.

h

44.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter.

h

44.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert