

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 55 - Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 5500 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5511 Instandsetzen von Fenstern**
- ULG 5512 Einzelleistungen bei Fensterinstandsetzung**
- ULG 5513 Instandsetzen Türen**
- ULG 5514 Erneuern Fenster einschl.Rahmenstock**
- ULG 5515 Aufzählungen, Sonstiges**
- ULG 5516 Fensterdichtungen**
- ULG 5519 Schutt Abtransportieren und Entsorgen**
- ULG 5590 Regieleistungen**

55 Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Diese Leistungsgruppe beinhaltet nur die Tischler- und Beschlagschlosserarbeiten.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

1. Fenster, Fenstertüren:

Fenster und Fenstertüren werden im Folgenden kurz Fenster genannt.

2. Skizze:

Die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit wird für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

3. Verträglichkeit der Stoffe:

Die Verträglichkeit von Verleimung, Holz- und Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungs- und Dichtstoffen, Beschlagteilen und Befestigungsmitteln sowie Dichtungen untereinander wird vom Auftragnehmer sichergestellt.

4. Verleimung:

Für die Verleimung der Holzteile werden Klebstoffe der Beanspruchungsgruppe B 4 nach DIN 68 602 verwendet.

5. Fenster/Türen gangbar machen:

Alle beweglichen Beschlagteile an Fenstern und Türen werden vom Tischler oder Beschlagsschlosser vor der Übergabe leicht gang- und sperrbar gerichtet. Diese Nacharbeiten sind im Einheitspreis einkalkuliert, nicht einkalkuliert ist die Entfernung der Verunreinigungen von den Beschlägen, die der Beschichter zu verantworten hat.

Abkürzungen im Positionsstichwort:

Folgende Abkürzungen werden im Positionsstichwort verwendet:

1f-FE. - Einfachfenster
 1f-F-tür - Einfachfenstertür
 Vb-FE. - Verbundfenster
 Vb-F-tür - Verbundfenstertür
 Kast.A-FE. - Kastenfensteraußenfensterflügel
 Kast.A-F-tür - Kastenfensteraußenfenstertüren
 Kast.I-FE. - Kastenfensterinnenflügel
 Kast.I-F-tür - Kastenfensterinnenfenstertüren
 Kast.I+A-FE. - Kastenfensterinnen- und Außenflügel
 Kast.I+A-F-tür - Kastenfensterinnen- und Außenfenstertüren
 1T, 2T - einteilig, zweiteilig usw.
 1FI, 2FI - einflügelig, zweiflügelig usw.
 +OL, +2OL - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten

Kommentar:

Glaserarbeiten (Arbeitsablauf):

Nach dem Instandsetzen der Fenster durch den Tischler und Beschlagschlosser wird vom Glaser (eigene Leistungsgruppe) die Reparaturverglasung (gemäß Glasbruchliste) und das Instandsetzen der Glasverklebung durchgeführt.

Schutz der nicht demontierten Zubehörteile:

Der Schutz von nicht demontierten Bau- und Zubehörteilen, wie Schlössern, Lagern, Bändern, Getrieben, Schließteilen, Triebstangen, vor Verschmutzung und Verklebung durch Beschichtungsmittel zwecks Aufrechterhaltung ihrer Funktion obliegt dem Beschichter.

Glaserarbeiten, Beschichtungsarbeiten:

Positionen für Glaserarbeiten sind in der LG 42, für Beschichtungsarbeiten auf Holz und Metall in der LG 45 zu finden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

55.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23

55.00 03 Holzschutzmittel.

55.00 03A Holzschutzmittel gemäß AG

Für das Imprägnieren oder die Grundbeschichtung sind folgende Materialien zu verwenden:

LB-Version: 23

55.00 03B Holzschutzmittel gemäß System

Der verwendete Holzschutz muss dem beauftragten Beschichtungssystem entsprechen.

Beauftragt ist:

Kommentar:

In die Lücke "Beauftragt ist" kann entweder der mit der Beschichtung beauftragte Auftragnehmer oder das Beschichtungssystem angegeben werden.

LB-Version: 23

55.00 05 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

55.00 05A Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit:

55.00 05B Begehung v.Arbeitsb.Festlegung

Vor Beginn der Arbeiten wird in einer gemeinsamen Begehung mit dem Auftraggeber eine detaillierte schriftliche Festlegung der Leistungen erstellt. Diese Festlegung dient auch als Grundlage der Abrechnung. Etwaige, erst während der Arbeiten erkennbare Mängel, die eine Änderung der vereinbarten Mengen zur Folge haben, werden dem Auftraggeber rechtzeitig gemeldet, um ihm eine Besichtigung der schadhaften Bauteile zu ermöglichen. Diese Mengenänderungen werden schriftlich in das ursprüngliche Festlegungsprotokoll eingetragen.

55.11 Instandsetzen von Fenstern

Instandsetzen von Fenstern:

Die Leistung bei der Instandsetzung der Fenster bezieht sich auf die Fensterflügel, auf die Rahmenstöcke, etwaige Pfosten (Mittelstücke) und Kämpfer.

Verbundfensterflügel:

Der Verbundfensterflügel (Innen- und Außenflügelteil) wird als ein Flügel verrechnet.

Kastenfenster:

Mit dem Begriff Kastenfenster sind Doppelfenster, Rahmenstockfenster oder Leistenpfostenfenster abgedeckt.

Tischler- und Beschlagsschlosserarbeiten:

Die Vergabe und Abrechnung der Instandsetzungsarbeiten an Fenstern erfolgt nach Stück-(Loch-) preisen, gemäß den ausgeschriebenen Positionen. Im Einheitspreis sind sowohl die Kosten der Bautischler- als auch der Beschlagsarbeiten einkalkuliert.

Instandsetzen-Durchschnittspreis:

Die instanzzusetzenden Fenster wurden besichtigt, und es wurde ein durchschnittlicher Einheitspreis in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung kalkuliert. Erschwernisse durch etwaige Sprossenteilungen, Bögen oder Segmente werden nach Besichtigung im Einheitspreis einkalkuliert. Das Erneuern von Flügeln, Flügel- oder Stockteilen wird gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Haftung:

Für alle im Zuge der Arbeiten verursachten Schäden einschließlich Glasbruch, soweit es sich nicht um eine notwendige Reparaturverglasung handelt, wird gehaftet.

Aushängen der Fensterflügel:

Bei Instandsetzungsarbeiten an den Außen- und Innenflügeln (bei Doppel- oder Verbundfenstern) erfolgen die Arbeiten in der Weise, dass jeweils eine Flügelfläche eingehängt bleibt oder provisorisch befestigt wird (bei Verbundfenstern).

Einkalkulierte Leistungen

BESCHLAGSARBEITEN:

Alle mit den Fenstern in Verbindung stehenden beweglichen und festen Metallteile werden auf ihre richtige Funktion überprüft und instandgesetzt.

Unbrauchbare und fehlende Teile werden durch neue, funktionsgleiche, ersetzt oder ergänzt und gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Alle neu eingebauten oder reparierten Eisenteile werden mit einem Rostschutz versehen.

Fenster mit Scheinhaken:

Bei Fenstern mit Scheinhaken werden angerostete und lockere Scheinhaken entfernt und durch neue, wenn möglich größere, ersetzt. Der Untergrund wird vorher instandgesetzt, Nagellöcher werden mit 2-Komponenten-Füllmasse geschlossen, der Untergrund wird imprägniert und grundiert.

Regenschutzschienen:

Vorhandene Regenschutzschienen werden, wenn notwendig, neu abgedichtet. Regenschutzschienen aus Stahl werden wie Beschläge behandelt. Das Einbauen von neuen Regenschutzschienen wird gesondert verrechnet.

Wetterschenkel:

Lockere Wetterschenkel werden demontiert und neu befestigt, schadhafte werden durch neue ersetzt und gesondert verrechnet.

LEISTUNGSUMFANG DER TISCHLERARBEITEN:

Allgemein:

Holzfehler und Risse werden aufgeweitet und mit 2-Komponenten-Füllmasse verschlossen.

Fenster mit Holz- oder Sternnägeln:

Feste vorstehende Holz- oder Sternnägeln werden abgeschliffen, lockere werden ausgewechselt und eingeleimt, fehlende werden ergänzt.

Lockere Holzverbindungen werden geöffnet und neu verleimt.

Die verwitterten Holzoberflächen werden abgeschliffen oder abgezogen.

Schadhafte Holzteile an Stöcken und Flügeln werden ausgebaut, neue Teile nur in ganzer Länge eingesetzt, stark verzogene Flügel werden durch neue ersetzt und gesondert verrechnet (eigene Unterleistungsgruppe).

Nach durchgeführter Instandsetzung werden alle Flügel unter Berücksichtigung der notwendigen Farbluft eingepasst.

Das Einsetzen (Ausflicken) von Holzteilen z.B. im Bereich der Beschläge wird nur an der der Witterung nicht ausgesetzten Seite der Flügel ausgeführt.

Imprägnieren, Grundbeschichtung:

Alle neu eingesetzten und die abgeschliffenen Holzoberflächen werden mit einem der ÖNORM entsprechenden Imprägniermittel oder Grundbeschichtungsstoff eingelassen. Das Mittel ist mit dem nachfolgenden Beschichtungsmittel verträglich.

Bei Fenstern und Türen mit nichtdeckender Oberflächenbeschichtung werden kleine Löcher und Risse mit zur Holzfarbe passender Holzfüllmasse ausgekittet, abgeschliffen und mit Holzschutz versehen, wobei vom Auftraggeber verlangte etwaige Einfärbungen mit dem Auftraggeber oder Anstreicher abgesprochen werden.

Kommentar:

Holzverbindung bei Kastenfenstern:

Bei Kastenfenstern ist die tischlermäßige Instandsetzung der Holzverbindung zwischen den beiden Stockrahmen gesondert auszuschreiben.

Fensterbretter, Türschwellen:

Die Instandsetzung der inneren Fensterbretter und der Türschwellen, soweit bei Fenstertüren nicht der untere Stockrahmenteil gemeint ist, sind frei zu formulieren. Das Erneuern von Fensterbrettern und Rahmenstockteilen kann mit der ULG Einzelleistungen bei Fensterinstandsetzung ausgeschrieben werden.

55.11 01	Instandsetzen der Einfachfenster, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
55.11 01A	Inst.1f-FE.1FI b.1 Stocklichte bis 1 m2.	Stk
55.11 01B	Inst.1f-FE.1FI ü.1-1,5 Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	Stk
55.11 01C	Inst.1f-FE.1FI+OL b.1,5 Mit einer Oberlichte. Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 01D	Inst.1f-FE.1FI+OL ü.1,5-2 Mit einer Oberlichte. Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 02	Instandsetzen der Einfachfenster, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
55.11 02A	Inst.1f-FE.2FI b.1,5 Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 02B	Inst.1f-FE.2FI ü.1,5-2 Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 02C	Inst.1f-FE.2FI+OL b.2	Stk

Mit einer Oberlichte. Stocklichte bis 2 m2.

55.11 02D **Inst.1f-FE.2FI+OL ü.2-2,5** **Stk**
Mit einer Oberlichte. Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.

55.11 02E **Inst.1f-FE.2FI+2OL b.2** **Stk**
Mit zwei Oberlichten. Stocklichte bis 2 m2.

55.11 02F **Inst.1f-FE.2FI+2OL ü.2-2,5** **Stk**
Mit zwei Oberlichten. Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.

55.11 03 **Instandsetzen der Einfachfenster, ohne Unterschied der Verglasung, dreiflügelig.**

55.11 03A **Inst.1f-FE.3FI b.2,5** **Stk**
Stocklichte bis 2,5 m2.

55.11 03B **Inst.1f-FE.3FI ü.2,5-3** **Stk**
Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.

55.11 03C **Inst.1f-FE.3FI+2OL b.3** **Stk**
Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.

55.11 03D **Inst.1f-FE.3FI+2OL ü.3-3,5** **Stk**
Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.

55.11 03E **Inst.1f-FE.3FI+3OL b.3** **Stk**
Mit drei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.

55.11 03F **Inst.1f-FE.3FI+3OL ü.3-3,5** **Stk**
Mit drei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.

55.11 04 **Instandsetzen der Einfachfenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.**

55.11 04A **Inst.1f-F-tür 1FI b.2** **Stk**
Stocklichte bis 2 m2.

55.11 04B **Inst.1f-F-tür 1FI ü.2-2,5** **Stk**
Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.

55.11 04C **Inst.1f-F-tür 1FI+OL b.2,5** **Stk**
Mit Oberlichte. Stocklichte bis 2,5 m2.

55.11 04F **Inst.1f-F-tür 1FI+OL ü.2,5-3** **Stk**
Mit Oberlichte. Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.

55.11 05 **Instandsetzen der Einfachfenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.**

55.11 05A **Inst.1f-F-tür 2FI b.3** **Stk**
Stocklichte bis 3 m2.

55.11 05B **Inst.1f-F-tür 2FI ü.3-3,5** **Stk**
Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.

55.11 05E **Inst.1f-F-tür 2FI+2OL b.3,5** **Stk**
Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 3,5 m2.

55.11 05F **Inst.1f-F-tür 2FI+2OL ü.3,5-4** **Stk**
Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.

55.11 11 **Instandsetzen der Verbundfenster, einflügelig.**

55.11 11A **Inst.Vb-FE.1FI b.1** **Stk**

Stocklichte bis 1 m2.

55.11 11B	Inst.Vb-FE.1FI ü.1-1,5 Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	Stk
55.11 12	Instandsetzen der Verbundfenster, zweiflügelig.	
55.11 12A	Inst.Vb-FE.2FI b.1,5 Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 12B	Inst.Vb-FE.2FI ü.1,5-2 Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 13	Instandsetzen der Verbundfenster, dreiflügelig.	
55.11 13A	Inst.Vb-FE.3FI b.2,5 Stocklichte bis 2,5 m2.	Stk
55.11 13B	Inst.Vb-FE.3FI ü.2,5-3 Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	Stk
55.11 14	Instandsetzen der Verbundfenster, vierflügelig.	
55.11 14A	Inst.Vb-FE.4FI b.3,5 Stocklichte bis 3,5 m2.	Stk
55.11 14B	Inst.Vb-FE.4FI ü.3,5-4 Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	Stk
55.11 15	Instandsetzen der Verbundfenstertüren, einflügelig.	
55.11 15A	Inst.Vb-F-tür 1FI b.2 Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 15B	Inst.Vb-F-tür 1FI ü.2-2,5 Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 16	Instandsetzen der Verbundfenstertüren, zweiflügelig.	
55.11 16A	Inst.Vb-F-tür 2FI b.3,5 Stocklichte bis 3,5 m2.	Stk
55.11 16B	Inst.Vb-F-tür 2FI ü.3,5-4 Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	Stk
55.11 21	Instandsetzen der Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
55.11 21A	Inst.Kast.A-FE 1FI b.1 Stocklichte bis 1 m2.	Stk
55.11 21B	Inst.Kast.A-FE 1FI ü.1-1,5 Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	Stk
55.11 21C	Inst.Kast.A-FE 1FI+OL b.1,5 Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 21D	Inst.Kast.A-FE 1FI+OL ü.1,5-2 Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 22	Instandsetzen der Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
55.11 22A	Inst.Kast.A-FE 2FI b.1,5 Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

gedruckt am 24.11.2025

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

55.11 22B	Inst.Kast.A-FE 2FI ü.1,5-2 Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 22C	Inst.Kast.A-FE 2FI+OL b.2 Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 22D	Inst.Kast.A-FE 2FI+OL ü.2-2,5 Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 22E	Inst.Kast.A-FE 2FI+2OL b.2 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 22F	Inst.Kast.A-FE 2FI+2OL ü.2-2,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 23	Instandsetzen der Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, dreiflügelig.	
55.11 23A	Inst.Kast.A-FE 3FI b.2,5 Stocklichte bis 2,5 m2.	Stk
55.11 23B	Inst.Kast.A-FE 3FI ü.2,5-3 Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	Stk
55.11 23C	Inst.Kast.A-FE 3FI+2OL b.3 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	Stk
55.11 23D	Inst.Kast.A-FE 3FI+2OL ü.3-3,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	Stk
55.11 23E	Inst.Kast.A-FE 3FI+3OL b.3 Mit drei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	Stk
55.11 23F	Inst.Kast.A-FE 3FI+3OL ü.3-3,5 Mit drei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	Stk
55.11 24	Instandsetzen der Außenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
55.11 24A	Inst.Kast.A-F-tür 1FI b.2 Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 24B	Inst.Kast.A-F-tür 1FI ü.2-2,5 Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 24C	Inst.Kast.A-F-tür 1FI+OL b.2,5 Mit Oberlichte, Stocklichte bis 2,5 m2.	Stk
55.11 24D	Inst.Kast.A-F-tür 1FI+OL ü.2,5-3 Mit Oberlichte, Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	Stk
55.11 25	Instandsetzen der Außenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
55.11 25A	Inst.Kast.A-F-tür 2FI b.3,5 Stocklichte bis 3,5 m2.	Stk
55.11 25B	Inst.Kast.A-F-tür 2FI ü.3,5-4 Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	Stk
55.11 25E	Inst.Kast.A-F-tür 2FI+2OL b.4 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 4 m2.	Stk

55.11 25F	Inst.Kast.A-F-tür 2FI+2OL ü.4-4,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	Stk
55.11 31	Instandsetzen der Innenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
55.11 31A	Inst.Kast.I-FE 1FI b.1 Stocklichte bis 1 m2.	Stk
55.11 31B	Inst.Kast.I-FE 1FI ü.1-1,5 Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	Stk
55.11 31C	Inst.Kast.I-FE 1FI+OL b.1,5 Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 31D	Inst.Kast.I-FE 1FI+OL ü.1,5-2 Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 32	Instandsetzen der Innenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
55.11 32A	Inst.Kast.I-FE 2FI b.1,5 Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 32B	Inst.Kast.I-FE 2FI ü.1,5-2 Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 32C	Inst.Kast.I-FE 2FI+OL b.2 Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 32D	Inst.Kast.I-FE 2FI+OL ü.2-2,5 Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 32E	Inst.Kast.I-FE 2FI+2OL b.2 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 32F	Inst.Kast.I-FE 2FI+2OL ü.2-2,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 33	Instandsetzen der Innenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, dreiflügelig.	
55.11 33A	Inst.Kast.I-FE 3FI b.2,5 Stocklichte bis 2,5 m2.	Stk
55.11 33B	Inst.Kast.I-FE 3FI ü.2,5-3 Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	Stk
55.11 33C	Inst.Kast.I-FE 3FI+2OL b.3 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	Stk
55.11 33D	Inst.Kast.I-FE 3FI+2OL ü.3-3,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	Stk
55.11 33E	Inst.Kast.I-FE 3FI+3OL b.3 Mit drei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	Stk
55.11 33F	Inst.Kast.I-FE 3FI+3OL ü.3-3,5 Mit drei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	Stk
55.11 34	Instandsetzen der Innenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
55.11 34A	Inst.Kast.I-F-tür 1FI b.2 Stocklichte bis 2 m2.	Stk

55.11 34B	Inst.Kast.I-F-tür 1FI ü.2-2,5 Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 34C	Inst.Kast.I-F-tür 1FI+OL b.2,5 Mit Oberlichte, Stocklichte bis 2,5 m2.	Stk
55.11 34D	Inst.Kast.I-F-tür 1FI+OL ü.2,5-3 Mit Oberlichte, Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	Stk
55.11 35	Instandsetzen der Innenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
55.11 35A	Inst.Kast.I-F-tür 2FI b.3,5 Stocklichte bis 3,5 m2.	Stk
55.11 35B	Inst.Kast.I-F-tür 2FI ü.3,5-4 Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	Stk
55.11 35E	Inst.Kast.I-F-tür 2FI+2OL b.4 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 4 m2.	Stk
55.11 35F	Inst.Kast.I-F-tür 2FI+2OL ü.4-4,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	Stk
55.11 41	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
55.11 41A	Inst.Kast.I+A-FE.1FI b.1 Stocklichte bis 1 m2.	Stk
55.11 41B	Inst.Kast.I+A-FE.1FI ü.1-1,5 Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	Stk
55.11 41C	Inst.Kast.I+A-FE.1FI+OL b.1,5 Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 41D	Inst.Kast.I+A-FE.1FI+OL ü.1,5-2 Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 42	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
55.11 42A	Inst.Kast.I+A-FE.2FI b.1,5 Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 42B	Inst.Kast.I+A-FE.2FI ü.1,5-2 Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 42C	Inst.Kast.I+A-FE.2FI+OL b.2 Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 42D	Inst.Kast.I+A-FE.2FI+OL ü.2-2,5 Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 42E	Inst.Kast.I+A-FE.2FI+2OL b.2 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 42F	Inst.Kast.I+A-FE.2FI+2OL ü.2-2,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 43	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kastenfenstern, ohne Unterschied der Verglasung, dreiflügelig.	
55.11 43A	Inst.Kast.I+A-FE.3FI b.2,5 Stocklichte bis 2,5 m2.	Stk

55.11 43B	Inst.Kast.I+A-FE.3FI ü.2,5-3 Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	Stk
55.11 43C	Inst.Kast.I+A-FE.3FI+2OL b.3 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	Stk
55.11 43D	Inst.Kast.I+A-FE.3FI+2OL ü.3-3,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	Stk
55.11 43E	Inst.Kast.I+A-FE.3FI+3OL b.3 Mit drei Oberlichten, Stocklichte bis 3 m2.	Stk
55.11 43F	Inst.Kast.I+A-FE.3FI+3OL ü.3-3,5 Mit drei Oberlichten, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	Stk
55.11 44	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kasten-Fenstertüren, ohne Unterschied der Verglasung, einflügelig.	
55.11 44A	Inst.Kast.I+A-F-tür 1FI b.2 Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 44B	Inst.Kast.I+A-F-tür 1FI ü.2-2,5 Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 44C	Inst.Kast.I+A-F-tür 1FI+OL b.2,5 Mit Oberlichte, Stocklichte bis 2,5 m2.	Stk
55.11 44D	Inst.Kast.I+A-F-tür 1FI+OL ü.2,5-3 Mit Oberlichte, Stocklichte über 2,5 bis 3 m2.	Stk
55.11 45	Instandsetzen der Innen- und Außenflügel von Kastentüren, ohne Unterschied der Verglasung, zweiflügelig.	
55.11 45A	Inst.Kast.I+A-F-tür 2FI b.3,5 Stocklichte bis 3,5 m2.	Stk
55.11 45B	Inst.Kast.I+A-F-tür 2FI ü.3,5-4 Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	Stk
55.11 45E	Inst.Kast.I+A-F-tür 2FI+2OL b.4 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 4 m2.	Stk
55.11 45F	Inst.Kast.I+A-F-tür 2FI+2OL ü.4-4,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	Stk
55.11 51	Instandsetzen der einflügeligen Wohnungsgangfenster.	
55.11 51A	Inst.Whg-Gangfe.1FI b.1 Stocklichte bis 1 m2.	Stk
55.11 51B	Inst.Whg-Gangfe.1FI ü.1-1,5 Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	Stk
55.11 51C	Inst.Whg-Gangfe.1FI+OL b.1,5 Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 1,5 m2.	Stk
55.11 51D	Inst.Whg-Gangfe.1FI+OL ü.1,5-2 Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 52	Instandsetzen der zweiflügeligen Wohnungsgangfenster.	
55.11 52A	Inst.Whg-Gangfe.2FI b.1,5	Stk

Stocklichte bis 1,5 m2.

55.11 52B	Inst.Whg-Gangfe.2FI ü.1,5-2 Stocklichte über 1,5 bis 2 m2.	Stk
55.11 52C	Inst.Whg-Gangfe.2FI+OL b.2 Mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 52D	Inst.Whg-Gangfe.2FI+OL ü.2-2,5 Mit einer Oberlichte, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.11 52E	Inst.Whg-Gangfe.2FI+2OL b.2 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.11 52F	Inst.Whg-Gangfe.2FI+2OL ü.2-2,5 Mit zwei Oberlichten, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk

55.12 Einzelleistungen bei Fensterinstandsetzung

Erneuern:

Mit dem Begriff erneuern ist folgender Arbeitsvorgang gemeint: Ausbauen des alten Teiles, Erstellen und Einbauen des neuen Teiles.

Alte Fensterteile, Entsorgung:

Das Abtransportieren und Entsorgen alter Fensterteile (Sprossen, Kämpfer, Pfosten und dergleichen) wird gesondert verrechnet.

Kommentar:

Verzogene Fenster:

Verzogene Fenster ausglasen und richtig verklotzt verglasen kann mit der LG 42 Glaserarbeiten ausgeschrieben werden.

Holzverkleidungen:

Holzverkleidungen von Gewänden oder Parapeten sind unter der LG 37 frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

55.12 01	Erneuern einzelner Fenster- oder Türflügel (auch von Kastenfenstern), einschließlich der Erschwernisse durch Einpassungsarbeiten.	
55.12 01A	1f-FE.Flügel erneuern m.Altbeschl. Fensterflügel für Einfachverglasung, ohne Sprossenteilung. Unter Verwendung der alten Beschläge. Flügelabmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.12 01C	1f-FE.Flügel erneuern+Spr.m.Altbeschl. Fensterflügel mit Sprossenteilung. Unter Verwendung der alten Beschläge. Flügelabmessungen/Sprossenteilung/ Skizze Nr.	Stk
55.12 01E	Vb-FE.Flügel erneuern m.Altbeschlag Verbundfensterflügel ohne Sprossenteilung. Unter Verwendung der alten Beschläge. Flügelabmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.12 01G	1f-FE.Oberlichte erneuern Steckflüg. Einfachfensterflügel für Oberlichten, als Steckflügel einschließlich des alten Beschlages. Flügelabmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.12 01H	1f-FE.Oberlichte erneuern Kippflüg. Einfachfensterflügel für Oberlichten, als Kippflügel einschließlich des alten Beschlages. Flügelabmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.12 01J	1f-F-türflügel erneuern Stehfl.m.Altbeschl. Einfachfenstertürflügel als Stehflügel, einschließlich des alten Beschlages. Türflügelabmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.12 01K	1f-F-türflügel erneuern Drehfl.m.Altbeschl.	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Einfachfenstertürflügel als Drehflügel einschließlich des alten Beschlages.
Türflügelabmessungen/Skizze Nr.

55.12 01M Vb-Türflügel erneuern Stehfl.m.Altbeschl. Stk

Verbundtürflügel als Stehflügel, einschließlich des alten Beschlages.
Türflügelabmessungen/Skizze Nr.

55.12 01N Vb-Türflügel erneuern Drehfl.m.Altbeschl. Stk

Verbundtürflügel als Drehflügel, einschließlich des alten Beschlages.
Türflügelabmessungen/Skizze Nr.

Kommentar:

Werden für die einzelnen neuen Flügel neue Beschläge benötigt (alte unverwertbar), sind diese gesondert auszuschreiben.

55.12 03 Erneuern einzelner Fensterstockteile, ohne Unterschied der Einzellänge und des Profils. Alle Teile sind mit eingefärbtem Holzschutz behandelt.

55.12 03A Kämpfer erneuern Stk

55.12 03B Pfosten erneuern Stk

Pfosten (Mittelstück).

55.12 03C Waagr.Stockprofil erneuern Stk

Waagrechtes Stockprofil bei Einfach- oder Verbundfenstern.

55.12 03D Lotrechtes Stockprofil erneuern Stk

Lotrechtes Stockprofil bei Einfach- oder Verbundfenstern.

55.12 03E Waagr.Stockst.Kastenf.erneuern Stk

Waagrechtes Stockstück bei Kastenfenstern.

55.12 03F Lotr.Stockst.Kastenf.erneuern Stk

Lotrechtes Stockstück bei Kastenfenstern.

55.12 03G Oberlichtenpfosten erneuern Stk

Pfosten bei zweiflügeligen Oberlichten.

55.12 04 Erneuern einzelner Fensterflügelteile, ohne Unterschied der Einzellänge und des Profils. Alle Teile sind mit eingefärbtem Holzschutz behandelt.

55.12 04A Waagr.1f-Flügelprof.erneuern Stk

Waagrechte Flügelprofile bei Einfach- oder Doppelfenstern.

55.12 04B Lotr.1f-Flügelprof.erneuern Stk

Lotrechte Flügelprofile bei Einfach- oder Doppelfenstern.

55.12 04C Sprosse 1f-Fenster erneuern Stk

Sprossen lotrecht- oder waagrecht bei Einfach- oder Doppelfenstern.

55.12 04D Waagr.Verb.Flügelprof.erneuern Stk

Waagrechte Flügelprofile bei Verbundfenstern, getrennt für Innen- und Außenflügelteil abgerechnet.

55.12 04E Lotr.Verb.Flügelprof.erneuern Stk

Lotrechte Flügelprofile bei Verbundfenstern, getrennt für Innen- und Außenflügelteil abgerechnet.

55.12 04F Sprosse Verb.Fenster erneuern Stk

Sprossen lotrecht- oder waagrecht bei Verbundfenstern.

55.12 05 Futterauskleidung bei Steingewänden herstellen.

55.12 05A Futterauskleid.aus Brettern m

Bretterdicke/Breite:

55.12 05B	Futterauskleid.aus Duplex Aus Duplexhartfaserplatten.	m
55.12 06	Stockspangen aus Bandeisen erneuern, einschließlich Rostschutzanstrich.	
55.12 06A	Stockspangen Bandeisen	Stk
55.12 07	Einbauen von Regenschutzschienen in alte Fensterstöcke: Vorhandene Holz-Außenfensterbänke abhobeln oder Eisenwinkel demontieren. Regenschutzschiene einpassen und provisorisch befestigen. Im Einheitspreis ist die Nachbehandlung des Untergrundes, wie z.B. das etwaige Schließen der alten Schraubenlöcher mit 2-Komponenten-Füllmasse, das Imprägnieren oder Grundbeschichten des Untergrundes und das endgültige Befestigen und Abdichten der Regenschutzschiene nach der Oberflächenschlussbeschichtung einkalkuliert.	
55.12 07A	Regenschutzsch.o.Dicht.b.1m Bis 1 m lang.	Stk
55.12 07B	Regenschutzsch.o.Dicht.ü.1-1,5m Über 1 bis 1,5 m lang.	Stk
55.12 07C	Regenschutzsch.o.Dicht.ü.1,5-2m Über 1,5 bis 2 m lang.	Stk
55.12 07D	Regenschutzsch+Schlauchd.b.1m Einschließlich einer Schlauchdichtung. Bis 1 m lang.	Stk
55.12 07F	Regenschutzsch+Schlauchd.ü.1-1,5m Einschließlich einer Schlauchdichtung. Über 1 bis 1,5 m lang.	Stk
55.12 07G	Regenschutzsch+Schlauchd.ü.1,5-2m Einschließlich einer Schlauchdichtung. Über 1,5 bis 2 m lang.	Stk
55.12 07I	Regenschutzsch+Doppellip.b.1m Einschließlich einer Doppellippendichtung aus APTK (EPDM). Bis 1 m lang.	Stk
55.12 07J	Regenschutzsch+Doppellip.ü.1-1,5m Einschließlich einer Doppellippendichtung aus APTK (EPDM). Über 1 bis 1,5 m lang.	Stk
55.12 07K	Regenschutzsch+Doppellip.ü.1,5-2m Einschließlich einer Doppellippendichtung aus APTK (EPDM). Über 1,5 bis 2 m lang.	Stk
55.12 08	Seitliche Verkleidungen und Sturzverkleidungen vorsichtig demontieren und nach Versetzen der neuen Innen- oder Außenrahmenstöcke wieder montieren.	
55.12 08A	Verkleid.demont+montier.b.2m2 Je Loch Fenster. Fensterstocklichte bis 2 m2.	Stk
55.12 08B	Verkleid.demont+montier.ü.2-3m2 Je Loch Fenster. Fensterstocklichte über 2 bis 3 m2.	Stk
55.12 08C	Verkleid.demont+montier.ü.3-4m2 Je Loch Fenster. Fensterstocklichte über 3 bis 4 m2.	Stk
55.12 08D	Verkleid.demont+montieren Gemessen in den abgewickelten Ansichtsflächen der Verkleidung.	m²
55.12 10	Fensterbretter abbrechen, ohne Unterschied der Breite, als Einzelleistung, ohne Fensterdemontage, einschließlich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.	
55.12 10A	Fensterbrett abbrech.b.1,5m Bis 1,5 m lang.	Stk
55.12 10B	Fensterbrett abbrech.ü.1,5-2m	Stk

Über 1,5 bis 2 m lang.

55.12 10C Fensterbrett abbrech.ü.2-3,5m Stk
Über 2 bis 3,5 m lang.

Kommentar:

Der Abbruch von Fensterbrettern ist im Einheitspreis von Fensterabbruch enthalten. Daher nur als Einzelleistung (ohne Fensterabbruch) zu wählen.

55.12 14 Innenfensterbrett, profiliert, aus beidseitig werkseitig kunststoffbeschichteten Spanplatten, mindestens 17 mm dick. Vorderkante mindestens 40 mm dick, abgerundet. Farbe oder Dekor nach vorzulegender Kollektion (mindestens drei Farben oder drei Dekors) werden vom Auftraggeber ausgewählt.
Nur liefern.
Abgerechnet wird die Summe der zugeschnittenen Längen (ohne Verschnitt).

55.12 14A Fensterb.kunststoffb.nur lief.150 m
Bis 150 mm breit.

55.12 14B Fensterb.kunststoffb.nur lief.200 m
Über 150 bis 200 mm breit.

55.12 14C Fensterb.kunststoffb.nur lief.250 m
Über 200 bis 250 mm breit.

55.12 14D Fensterb.kunststoffb.nur lief.300 m
Über 250 bis 300 mm breit.

55.12 14E Fensterb.kunststoffb.nur lief.350 m
Über 300 bis 350 mm breit.

55.12 14F Fensterbank kunststoffb.nur lief. m
Breite:

55.12 20 Fensterbretter aus Holz oder Holzwerkstoff, nur versetzen auf vorbereitetem Untergrund, einschließlich Befestigungsmaterial und etwaiger Stemmarbeiten, jedoch ohne Verputzarbeiten. Bei kunststoffbeschichteten Fensterbrettern einschließlich Abdecken der Stirnkanten mit entsprechenden Kunststofffolien.

55.12 20A Fe-brett nur vers.2,5m b.20cm Stk
Ohne Unterschied der Einzellänge bis 2,5 m. Breite bis 20 cm.

55.12 20B Fe-brett nur vers.2,5m ü.20-35cm Stk
Ohne Unterschied der Einzellänge bis 2,5 m. Breite über 20 bis 35 cm.

55.12 20C Fe-brett nur versetzen Stk

55.13 Instandsetzen Türen

55.13 01 Instandsetzen der glatten Wohnungseingangstüren.

55.13 01A Whg-Eing-Tür glatt 1FI b.2 Stk
Einflügelig, Stocklichte bis 2 m².

55.13 01B Whg-Eing-Tür glatt 1FI ü.2-2,5 Stk
Einflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m².

55.13 01C Whg-Eing-Tür glatt 2FI b.3,5 Stk
Zweiflügelig, Stocklichte bis 3,5 m².

55.13 01D Whg-Eing-Tür glatt 2FI ü.3,5-4 Stk
Zweiflügelig, Stocklichte über 3,5 bis 4 m².

55.13 02 Instandsetzen der Wohnungseingangstüren mit Füllungen.

55.13 02A	Whg-Eing-Tür Füll.1FI b.2 Einflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.13 02B	Whg-Eing-Tür Füll.1FI ü.2-2,5 Einflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.13 02C	Whg-Eing-Tür Füll.2FI b.3,5 Zweiflügelig, Stocklichte bis 3,5 m2.	Stk
55.13 02D	Whg-Eing-Tür Füll.2FI ü.3,5-4 Zweiflügelig, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	Stk
55.13 05	Instandsetzen der glatten allgemeinen Türen.	
55.13 05A	Inst.allg.Tür glatt 1FI b.2 Einflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.13 05B	Inst.allg.Tür glatt 1FI ü.2-2,5 Einflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.13 05C	Inst.allg.Tür glatt 2FI b.3,5 Zweiflügelig, Stocklichte bis 3,5 m2.	Stk
55.13 05D	Inst.allg.Tür glatt 2FI ü.3,5-4 Zweiflügelig, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	Stk
55.13 06	Instandsetzen der allgemeinen Türen mit Füllungen.	
55.13 06A	Inst.allg.Tür Füll.1FI b.2 Einflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.13 06B	Inst.allg.Tür Füll.1FI ü.2-2,5 Einflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.13 06C	Inst.allg.Tür Füll.2FI b.3,5 Zweiflügelig, Stocklichte bis 3,5 m2.	Stk
55.13 06D	Inst.allg.Tür Füll.2FI ü.3,5-4 Zweiflügelig, Stocklichte über 3,5 bis 4 m2.	Stk
55.13 07	Instandsetzen der Hauseingangstüren.	
55.13 07A	Inst.Haustür 1FI b.3 Einflügelig, Stocklichte bis 3 m2.	Stk
55.13 07B	Inst.Haustür 1FI ü.3-3,5 Einflügelig, Stocklichte über 3 bis 3,5 m2.	Stk
55.13 07C	Inst.Haustür 1FI+OL b.4 Einflügelig, mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 4 m2.	Stk
55.13 07D	Inst.Haustür 1FI+OL ü.4-4,5 Einflügelig, mit einer Oberlichte, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	Stk
55.13 07E	Inst.Haustür 2FI b.4 Zweiflügelig, Stocklichte bis 4 m2.	Stk
55.13 07F	Inst.Haustür 2FI.ü.4-4,5 Zweiflügelig, Stocklichte über 4 bis 4,5 m2.	Stk

55.13 07G	Inst.Haustür 2FI+OL b.5 Zweiflügelig, mit einer Oberlichte, Stocklichte bis 5 m2.	Stk
55.13 07H	Inst.Haustür 2FI+OL ü.5-6 Zweiflügelig, mit einer Oberlichte, Stocklichte über 5 bis 6 m2.	Stk
55.13 08	Instandsetzen der Haus- oder Hofeinfahrtstore.	
55.13 08A	Inst.Haustor Straße Straßen-, Hauseinfahrtstor. Art/Beschreibung:	Stk
55.13 08B	Inst.Haustor Hof Hofeinfahrtstor. Art/Beschreibung:	Stk
55.13 10	Instandsetzen der Geschäfts- und Auslagenportale, einschließlich der Geschäfts-Eingangstür. Abgerechnet wird die abgewinkelte Ansichtsfläche.	
55.13 10A	Inst.Holzportale Beschreibung/Skizze:	m²
55.13 12	Instandsetzen der Zählerkastentüren.	
55.13 12A	Inst.Zählerkastentür 1FI b.1 Einflügelig, Stocklichte bis 1 m2.	Stk
55.13 12B	Inst.Zählerkastentür 1FI ü.1-1,5 Einflügelig, Stocklichte über 1 bis 1,5 m2.	Stk
55.13 12C	Inst.Zählerkastentür 2FI b.2 Zweiflügelig, Stocklichte bis 2 m2.	Stk
55.13 12D	Inst.Zählerkastentür 2FI ü.2-2,5 Zweiflügelig, Stocklichte über 2 bis 2,5 m2.	Stk
55.14	Erneuern Fenster einschl.Rahmenstock Erneuern: Mit dem Begriff Erneuern ist folgender Arbeitsvorgang gemeint: Ausbauen des alten Teiles, Erstellen und Einbauen des neuen Teiles. Angegebene Abmessungen: Die angebotenen Preise gelten bis zu +/- 10 cm Abweichung von den bei der Ausschreibung angegebenen Abmessungen der Breite und/oder Höhe. Wenn bei der Ausschreibung Abmessungen der Breite und Höhe angegeben werden, sind die in den Positionen angeführten Grenzwerte für die Flächen ohne Wirkung auf die Preise. Alte Fensterteile, Entsorgung: Das Abtransportieren und Entsorgen der alten Fensterteile wird gesondert verrechnet (eigene ULG). Neue Fensterflügel mit Rahmenstock: Im Einheitspreis der neuen Fensterflügel mit Rahmenstock ist das Aushängen der alten Fensterflügel, das Vorrichten des Altstockes für die Montage des neuen Rahmenstockes, das Anpassen und Montieren des Rahmenstockes und der Flügel (ohne Verglasung), die Beschlagsarbeiten und der Holzschutz (nur Grundierung) einkalkuliert. Alle Flügel sind nach innen aufgehend gerichtet, die Oberlichten dem Altbestand entsprechend als Steckflügel ausgebildet. Profilquerschnitte, Profilausbildungen: Die Fensterflügel werden mindestens mit einem Profil 41 x 46 mm, bei den unteren Zapfenstücken 41 x 56 mm ausgebildet, alle Leisten-, Stock- und Flügelkanten werden leicht abgerundet und die wetterseitigen Kanten werden mit mindestens 2,5 mm Radius gerundet. Glasfalze, Glashalteleisten: Die Fenster sind mit Glashalteleisten ausgestattet. Der Glasfalz ist an äußeren Flügeln an der Rauminnenseite ausgebildet. Die Glashalteleisten sind aus Holz. Die Verschraubung erfolgt in gleichmäßigen Abständen von höchstens 500 mm, der Eckabstand beträgt über 50 bis 100 mm.	

Rahmeneckverbindungen:

Die Eckverbindungen sind mit Schlitz und Zapfen ausgeführt, die Zapfendicke beträgt mindestens 10 mm.

Sturz- und Außenfensterbankanschluss:

Detailskizzen über die Sturz- und Außenfensterbankanschlüsse werden auf Anforderung des Auftraggebers vorgelegt.

Frieze bei Türflügeln:

Untere Zapfenstücke (Frieze) von Türflügeln sind bei Breiten über 18 cm aus zwei Teilen mit Sichtfuge hergestellt.

Holzschutz, Oberflächenbehandlung:

Der Holzschutz erfolgt nach dem Fertigstellen aller Beschlagsausnehmungen und vor dem Ausliefern. Es wird darauf geachtet, dass die Fenster noch vor der Montage der Regenschutzschiene die letzte Zwischenbeschichtung erhalten haben.

Dichtungen:

Die Außenflügel mit Rahmenstock bei Doppelfenstern werden ohne Dichtungen hergestellt.

Beschläge:

Die Drehflügel sind mit Einbohrbändern ausgestattet. Die Versperrung erfolgt mit Einlegestangen und Triebolive (Alu poliert).

Steckoberlichten und Einzelflügel sind mit Zungenkästen und Halboliven (Alu poliert) versehen.

Regenschutzschienen:

Regenschutzschienen werden seitlich abgedichtet.

Einbauarbeiten, Montage:

Die Montage der Rahmenstöcke erfolgt auf den vorhandenen Altstöcken nach den Angaben des Auftraggebers, jedoch ohne Stemm-, Mauer- und Verputzarbeiten. Die Rahmenstöcke werden mindestens dreimal je Seite mit korrosionsgeschützten Schrauben im Abstand von höchstens 60 cm, Eckabstand höchstens 15 cm, befestigt (nicht genagelt).

Fugendeckleisten:

Das Abdecken der Fuge zwischen neuem Rahmenstock und Altstock mit Fugendeckleisten ist nicht vorgesehen.

Fugenabdichtung:

Die Abdichtung der Fuge zwischen Rahmenstock und Fassade wird gesondert verrechnet.

Kommentar:

Innenfensterflügel:

Das Erneuern der Innenfensterflügel kann, in Anlehnung an die Positionen für Außenfensterflügel, frei formuliert werden.

Beschläge:

Zusätzliche Beschläge wie z.B. Drehkippschlag und Drehbeschlag bei Oberlichten sind gesondert auszuschreiben (siehe Aufzählungspositionen).

Fenster austausch:

Werden die alten Fenster komplett durch neue Fenster einschließlich Stock ersetzt (Stock- oder Mauermontage), ist je nach Material des neuen Fensters (Holz, Kunststoff, Alu) die entsprechende Leistungsgruppe LG 51 bis LG 54, auch für die Fensterdemontage (Abbruch) heranzuziehen.

55.14 01	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die neuen Fensterflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzschiene ausgestattet, einteilig.	
55.14 01A	Erneuern A-Fe-flüg+R.stock 1T 1FI 0,5 Einflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 0,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 01B	Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 1FI 0,75 Einflügelig. Fensterstockaußenmaß über 0,5 bis 0,75 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 01C	Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 1FI 1 Einflügelig. Fensterstockaußenmaß über 0,75 bis 1 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 01D	Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 1FI 1,25	Stk

Einflügelig. Fensterstockaußenmaß über 1 bis 1,25 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 01E Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 2FI 1,5 Stk
Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 1,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 01F Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 2FI 1,75 Stk
Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 1,5 bis 1,75 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 01G Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 2FI 2 Stk
Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 1,75 bis 2 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 01H Erneuern A-Fe-flüg+R-stock 1T 2FI 2,5 Stk
Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02 Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die neuen Fensterflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzschiene ausgestattet, zweiteilig.

55.14 02A Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI 2 Stk
Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 2 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02B Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI 2,5 Stk
Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02C Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI 3 Stk
Zweiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02D Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI 2,5 Stk
Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 2,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02E Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI 3 Stk
Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02F Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI 3,5 Stk
Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 3 bis 3,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02G Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI 3,5 Stk
Vierflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 3,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02H Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI 4 Stk
Vierflügelig. Fensterstockaußenmaß über 3,5 bis 4 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02I Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI 4,5 Stk
Vierflügelig. Fensterstockaußenmaß über 4 bis 4,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 02J Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI 5 Stk
Vierflügelig. Fensterstockaußenmaß über 4,5 bis 5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 03	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die Fensterflügel sind für Einfachverglasungen gerichtet und mit Regenschutzschiene ausgestattet, dreiteilig.	
55.14 03A	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI 2,5 Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03B	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI 3 Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03C	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI 3,5 Dreiflügelig. Fensterstockaußenmaß über 3 bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03D	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI 3,5 Vierflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03E	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI 4 Vierflügelig. Fensterstockaußenmaß über 3,5 bis 4 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03F	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI 4,5 Vierflügelig. Fensterstockaußenmaß über 4 bis 4,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03G	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 5FI 4,5 Fünfflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 4,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03H	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 5FI 5 Fünfflügelig. Fensterstockaußenmaß über 4,5 bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03I	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 5FI 6 Fünfflügelig. Fensterstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03J	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 6FI 5 Sechsflügelig. Fensterstockaußenmaß bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03K	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 6FI 6 Sechsflügelig. Fensterstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 03L	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 6FI 7 Sechsflügelig. Fensterstockaußenmaß über 6 bis 7 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 04	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die Fensterflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzschiene ausgestattet, einteilig.	
55.14 04A	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 1FI+OL 1,5 Einflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß bis 1,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 04B	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 1FI+OL 1,75 Einflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß über 1,5 bis 1,75 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	Stk
55.14 04C	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 1FI+OL 2	Stk

Einflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß über 1,75 bis 2 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 04D Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+OL 2 Stk

Zweiflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß bis 2 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 04F Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+OL 2,5 Stk

Zweiflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 04G Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+OL 3 Stk

Zweiflügelig, mit Oberlichte. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 04H Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+2OL 2 Stk

Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten mit Drehbeschlägen. Fensterstockaußenmaß bis 2 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 04J Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+2OL 2,5 Stk

Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten mit Drehbeschlägen oder Kippbeschlägen nach Wahl des Auftraggebers.
Fensterstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 04K Erneuern A-FE-flüg+R-stock 1T 2FI+2OL 3 Stk

Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten mit Drehbeschlägen oder Kippbeschlägen nach Wahl des Auftraggebers.
Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 05 Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die neuen Fensterflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzschienen ausgestattet, zweiteilig.

55.14 05A Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI+2OL 2,5 Stk

Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß bis 2,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 05B Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI+2OL 3 Stk

Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 05C Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 2FI+2OL 3,5 Stk

Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 3 bis 3,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 05D Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI+2OL 3,5 Stk

Dreiflügelig, mit zwei Oberlichten, eine mit Drehbeschlag oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers.
Fensterstockaußenmaß bis 3,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 05E Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI+2OL 4 Stk

Dreiflügelig, mit zwei Oberlichten, eine mit Drehbeschlag oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers.
Fensterstockaußenmaß über 3,5 bis 4 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 05F Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 3FI+2OL 4,5 Stk

Dreiflügelig, mit zwei Oberlichten, eine mit Drehbeschlag oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers.
Fensterstockaußenmaß über 4 bis 4,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 05G Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI+OL 4,5 Stk

Vierflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß bis 4,5 m2.
Abmessungen/Skizze Nr.

55.14 05H	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI+OL 5	Stk
	Vierflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 4,5 bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 05I	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 2T 4FI+OL 6	Stk
	Vierflügelig, mit zwei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 06	Erneuern der Außenfensterflügel einschließlich Rahmenstock bei Kastenfenstern. Die Fensterflügel sind für Einfachverglasungen gerichtet und mit Regenschutzschienen ausgestattet, dreiteilig.	
55.14 06A	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI+3OL 5	Stk
	Dreiflügelig, mit drei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 06C	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 3FI+3OL 6	Stk
	Dreiflügelig, mit drei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 06D	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI+3OL 6	Stk
	Vierflügelig, mit drei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 06F	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI+3OL 7	Stk
	Vierflügelig, mit drei Oberlichten. Fensterstockaußenmaß über 6 bis 7 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 06G	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI+4OL 6	Stk
	Vierflügelig, mit vier Oberlichten, davon zwei mit Drehbeschlägen oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 06I	Erneuern A-FE-flüg+R-stock 3T 4FI+4OL 7	Stk
	Vierflügelig, mit vier Oberlichten, davon zwei mit Drehbeschlägen oder Kippbeschlag nach Wahl des Auftraggebers. Fensterstockaußenmaß über 6 bis 7 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 07	Erneuern der Außenflügel einschließlich Rahmenstock bei Kasten-Fenstertüren. Die neuen Türflügel sind für Einfachverglasung gerichtet und mit Regenschutzprofil ausgestattet.	
55.14 07A	Erneuern A-F-tür+R-stock 1FI 2	Stk
	Einflügelig. Türstockaußenmaß bis 2 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 07B	Erneuern A-F-tür+R-stock 1FI 2,5	Stk
	Einflügelig. Türstockaußenmaß über 2 bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 07C	Erneuern A-F-tür+R-st.1FI+OL 2,5	Stk
	Einflügelig, mit Oberlichte. Türstockaußenmaß bis 2,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 07D	Erneuern A-F-tür+R-stock 1FI+OL 3	Stk
	Einflügelig, mit Oberlichte. Türstockaußenmaß über 2,5 bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 07E	Erneuern A-F-tür+R-stock 2FI 3	Stk
	Zweiflügelig. Türstockaußenmaß bis 3 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	
55.14 07F	Erneuern A-F-tür+R-stock 2FI 3,5	Stk
	Zweiflügelig. Türstockaußenmaß über 3 bis 3,5 m2. Abmessungen/Skizze Nr.	

55.14 07G	Erneuern A-F-tür+R-st.2FI+2OL 5	Stk
	Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Türstockaußenmaß bis 5 m2. Abmessungen/Skizze Nr. 	
55.14 07H	Erneuern A-F-tür+R-st.2FI+2OL 6	Stk
	Zweiflügelig, mit zwei Oberlichten. Türstockaußenmaß über 5 bis 6 m2. Abmessungen/Skizze Nr. 	
55.15	Aufzahlungen, Sonstiges	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
55.15 01	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Oberlichten von Einfachfenstern, als Steckflügel.	
55.15 01A	Az 1-f.Fe-oberlichte f.Drehb	Stk
	Für die Ausführung mit einem Drehbeschlag.	
55.15 01B	Az 1-f.Fe-oberlichte f.DK-B.	Stk
	Für die Ausführung mit einem Drehkippschlag.	
55.15 02	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Erneuern von Außenflügel ohne Dichtung, für eine Ausführung mit eingebauten Dichtungen aus APTK.	
55.15 02A	Az Erneuern A-FE-flügel m.Dichtung	m
55.15 04	Fugen schließen nach DIN 18450/3, Fugenbreite bis 15 mm, von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit und Verträglichkeit, vorbehandeln mit Primer und nachbehandeln der ausgefüllten Fugen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
55.15 04A	Fuge 15mm Silikon	m
	Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Silikon-Basis, Shorehärte 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent, nicht überstreichbar.	
55.15 04B	Fuge 15mm Acryl-Disp.	m
	Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Acryl-Dispersionsbasis, Shorehärte bis 35, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 10 Prozent, überstreichbar, für Innenfugen bei frostsicherer Verarbeitung und Aushärtung.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
55.15 05	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fugen auspressen.	
55.15 05A	Az Fuge Polyeth.Rundschnur	m
	Für das Einlegen von entsprechenden Polyethylenrundschnüren, bis zu einer Fugenbreite von 15 mm.	
55.15 07	Erneuern von Fenster- oder Türbeschlagteilen. Unbrauchbare Teile entfernen und entsorgen, neue zu dem Altbestand passende (nach Absprache mit dem Auftraggeber) liefern und einbauen.	
55.15 07A	Erneuern Fensterbeschlag	Stk
	 	
55.15 07B	Erneuern Tür-Feinbeschlag	Stk
	 	
55.15 07C	Erneuern Tür-Einbauschloss	Stk
	 	
55.15 08	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Erneuern von Fenster- oder Türbeschlagteilen für die behindertengerechte Montage.	
55.15 08A	Az Erneuern Fensterbeschl.behindertenger.	m
55.15 08B	Az Erneuern Tür-Einbauschloss behinderteng.	m
55.15 09	Erneuern Wetterschenkel, unbrauchbare entfernen und entsorgen, neue zu dem Altbestand passende liefern und einbauen.	

55.15 09A	Erneuern Wetterschenkel b.60cm	Stk
	Länge bis 60 cm.	
55.15 11	Öffnungsbegrenzung der Drehstellung mit stufenloser Bremse mit 90 Grad. Endfeststellung an der Unterseite der Flügel in die Beschlagsnut eingebaut. Mindestlänge des Öffnungsbegrenzers 20 cm.	
55.15 11A	Öffnungsbegrenzung	Stk
	Betrifft:	
55.15 12	Lüftungsfeststeller mit mindestens zwei Spaltstellungen für die Kippstellung.	
55.15 12A	Lüftungsfeststeller	Stk
	Betrifft:	
55.15 13	Kindersicherung.	
55.15 13A	Kindersicherung	Stk
	Betrifft:	
55.16	Fensterdichtungen	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
55.16 01	Dichtungen vom Fensterflügel oder Fensterstock entfernen, einschließlich der Kleberrückstände und Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien.	
55.16 01A	Spritzdichtungen entfernen	m
55.16 01B	Aufgeklebte Dichtungen entfer.	m
55.16 03	Einfräsen von Dichtungen.	
55.16 03A	Einfräsen+Dichtungsprofil	m
	Einfräsen einer Nut in den Flügel oder Stock eines Holzfensters und Einpressen (Kleben) eines Dichtungsprofils aus synthetischem Kautschuk.	
55.16 04	Einkleben von Hohlprofil-Dichtungsstreifen auf Flügelrahmen oder Stock. Einschließlich vorheriges Reinigen des Untergrundes (Entfetten).	
55.16 04A	Einkleben von Dichtungen	m
55.16 05	Dichtungsleiste, selbstklebend, aus Hart-PVC mit zwei weichen elastischen Dichtungslippen auf den Fensterstock so aufkleben und mit Messingstiften nachnageln, dass sich die Lippen beim Schließen der Fensterflügel andrücken.	
55.16 05A	Dichtungsleiste auf Fensterstock	m
55.16 06	Vorhandene Einfräsdichtungen im Fensterflügel oder Fensterstock entfernen, neue Dichtung nach Fertigstellen der Beschichtungsarbeiten einziehen, Beschläge nachstellen, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien.	
55.16 06A	Fe-Dichtung erneuern Hohlkam.	m
	Mit einer Hohlkammerdichtung.	
55.16 06B	Fe-Dichtung erneuern Lippend.	m
	Mit einer Lippendichtung.	
55.16 06C	Fe-Dichtung erneuern Schlauchd.	m
	Mit einer Schlauchdichtung.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
55.19	Schutt Abtransportieren und Entsorgen	
55.19 01	Abtransportieren und Entsorgen der alten Fensterflügel (mit Verglasung) oder Fensterteile einschließlich Entsorgungskosten. Abgerechnet wird die Anzahl ohne Unterschied der Einzelgröße, der Art (Oberlichten), oder der Art der Verglasung.	

55.19 01A	Abtransport+Entsorg.Fensterteile	Stk
	Von Fensterflügelteilen oder Stockteilen. Abgerechnet wird je Fenster.	
55.19 01B	Abtransport+Entsorg.Fensterbretter	Stk
	Von Fensterbrettern aus Holz oder Holzwerkstoffen. Abgerechnet wird je Fenster.	
55.19 01C	Abtransp+Entsorg.1f-Fe-flüg.1-f.Vergl.	Stk
	Von Einfach-Fensterflügeln oder Oberlichtenflügeln mit Einfachverglasung, einschließlich etwa dazugehöriger Kämpfer und Pfosten. Abgerechnet wird je Flügel.	
55.19 01D	Abtransp+Entsorg.Verb-Fe-flügel	Stk
	Von Verbundfensterflügeln oder Oberlichtenflügeln, einschließlich etwa dazugehöriger Kämpfer und Pfosten. Abgerechnet wird je Flügel.	

55.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

55.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

55.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

55.90 01 Regiestunden.

55.90 01A **Regiest.Tischler/Beschlagschl.** **h**

55.90 01B **Regiestunde Hilfsarbeiter** **h**
Für Hilfsarbeiter.

55.90 51 **Materiallieferungen f.Regieleistungen** **VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert