

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 59 - Sportanlagen im Freien

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 5900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5902 Vorbereiten von Belägen, Schichten**
- ULG 5903 Sicherheitseinfassungen-Entwässerungsrinnen**
- ULG 5910 Rasensportflächen**
- ULG 5911 Rasennebenflächen**
- ULG 5915 Rasenflächen markieren**
- ULG 5917 Rasenflächen pflegen, instandsetzen**
- ULG 5920 Aufbau für Tennenflächen**
- ULG 5925 Tennenflächen markieren**
- ULG 5927 Tennenflächen pflegen, instandsetzen**
- ULG 5930 Aufbau für bitumengebundene Flächen**
- ULG 5931 Asphaltbahnen**
- ULG 5933 Bitumengeb.Flächen, Oberflächenbehandlung**
- ULG 5935 Bitumengebundene Flächen markieren**
- ULG 5937 Bitumengeb.Flächen pflegen, instandsetzen**
- ULG 5940 Aufbau für Kunststoffflächen**
- ULG 5941 Kunststoffrasen**
- ULG 5945 Kunststoffflächen markieren**
- ULG 5947 Pflegen, Instandsetzen v.Kunststoffflächen**
- ULG 5950 Wasserinstallationen**
- ULG 5951 Beregnungsanlagen**
- ULG 5952 Elektroinstallationen**
- ULG 5960 Weit- und Dreisprunganlagen**
- ULG 5961 Hoch- und Stabhochsprunganlagen**
- ULG 5962 Wassergraben**
- ULG 5963 Wurfanlagen**
- ULG 5970 Fußball, Handball**
- ULG 5971 Volleyball**

ULG 5972	Basketball
ULG 5973	Tennis
ULG 5974	Hockey
ULG 5975	Rugby, Football
ULG 5976	Mehrzweckanlagen
ULG 5978	Ballfangnetze, Bodenhülsen
ULG 5980	Güteprüfung
ULG 5990	Regieleistungen

59 Sportanlagen im Freien

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

1. Grundplanum:

Der Aufbau der Sportflächen erfolgt auf einem vorhandenen Grundplanum, dessen Gefälle, Ebenheit, Standfestigkeit und Verformbarkeit dem vorgeschriebenen Verwendungszweck entspricht.

2. Einhaltung von Bestimmungen:

Alle Sportflächen, Anlagen und Geräte entsprechen den nationalen und internationalen Wettkampfbestimmungen.

3. Frostbeständigkeit:

Für den Aufbau von Sportflächen wird nur frostbeständiges Material verwendet.

4. Gefälle:

Die einzelnen Schichten werden in dem der jeweiligen Sportart entsprechendem Gefälle hergestellt.

5. Arbeitsdurchführung:

Alle Preise gelten ohne Unterschied der Art und Abmessung der Sportfläche (Spielfeld, Laufbahn, Anlaufbahn) und ohne Unterschied ob die Leistung händisch oder maschinell ausgeführt wird.

6. Anarbeiten:

Das An- und Nacharbeiten bei Einfassungen, Zaunsäulen, Ständern jeglicher Art ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Abdecken:

Einfassungen, Zaunsäulen, Ständer jeglicher Art werden vor Verunreinigungen geschützt.

8. Abrechnungsregelungen:

Die angegebenen Schichtdicken gelten im verdichteten Zustand und sind Minstdicken für die Ausführung. Der Abrechnung werden die Projektmaße zugrundegelegt. Bei Abrechnungen nach Flächenmaß werden Einbauten und Aussparungen bis 1,0 m² nicht abgezogen.

Abrechnungen nach Raummaß erfolgen mit verlegter Fläche mal Schichtdicke im verdichteten Zustand.

Linierungen sind ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert nach den theoretischen Abmessungen abzurechnen. Linierungen und Markierungen bis ein Meter Länge, sowie Symbole werden mit je einem Meter Länge abgerechnet.

Kommentar:

Für bitumengebundene Flächen, Kunststoffflächen und Kunststoffrasen wird empfohlen, eine Gewährleistungsfrist (Rügefrist) von fünf Jahren zu vereinbaren.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderte Positionen:

59.20 Aufbau für Tennenflächen

59.20 02A PP-Vlies zu 59.20

59.20 02B Vlies zu 59.20

59.30 Aufbau für bitumengebundene Flächen

59.30 02A PP-Vlies zu 59.30

59.30 02B Vlies

59.40 07A Kst.Belag spritzbeschichtet 2kg wd

59.40 07C Kst.Belag spritzbeschichtet 2kg wud

59.40 07D Kst.Belag spritzbeschichtet 3kg wud

59.40 07E Kst.Belag spritzbeschichtet

59.40 08C Az spritzbeschichtet and.Farbe

59.00

Wählbare Vorbemerkungen

59.00 01

Güteprüfung (Kontrollprüfung) am verlegten Belag entsprechend den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstraße 12 durch eine Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle.

59.00 01A

Güteprüfung AG

Die Güteprüfung wird vom Auftraggeber veranlasst.

59.00 01B Güteprüfung AN+Kosten

Die Güteprüfung wird vom Auftragnehmer veranlasst. Die hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

59.00 01C Güteprüfung AN

Die Güteprüfung wird durch den Auftragnehmer veranlasst. Die hierfür anfallenden Kosten werden mit den Positionen Güteprüfung abgerechnet.

59.02 Vorbereiten von Belägen, Schichten

Kommentar:

In dieser Unterleistungsgruppe ist das Vorbereiten von vorhandenen Belägen zum Aufbringen neuer Beläge enthalten.

59.02 02 Feinplanum mit Bruchsand 1 bis 2 cm, Kantkorn, Körnung bis 3 mm, auf Stabilisierungsschichten als Vorbereitung für das Verlegen von Kunststoffrasenbelägen, Ebenheit: höchstens 6 mm Spaltweite unter der 4 m Richtlatte.

59.02 02A Feinplanum Sand 2cm m²

59.02 03 Vorhandene Beläge entlang der Randeinfassung auf 30 cm Breite bis 2 cm unter Oberkante der Randeinfassung entfernen (abschrämen), einschließlich Vorbereiten des Untergrundes für den neuen Belag.

59.02 03A Anschluss Randeinfassung m

59.02 04 Vorhandene Kunststoffdecke mit Wasser, Druck mindestens 150 bar reinigen für eine Oberflächenbehandlung oder einen neuen Belag, einschließlich Überprüfen auf Wasserdurchlässigkeit.

59.02 04A Kst.Decke reinigen m²

59.03 Sicherheitseinfassungen-Entwässerungsrinnen

Die erforderlichen Erd- und Betonarbeiten, sowie das Entsorgen des anfallenden Aushubmaterials ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

59.03 01 Sicherheitsrandsteine aus Glasfaserbeton mit 30 mm hohen temperaturbeständigen Gummipolster mit dem Faserbeton fest verbunden.

59.03 01A Sicherheitsrandst.6x20,weiß m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

59.03 01B Sicherheitsrandst.6x20,schwarz m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

59.03 01C Sicherheitsrandst.6x25,weiß m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

59.03 01D Sicherheitsrandst.6x25,schwarz m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

59.03 01E Sicherheitsrandst.6x30,weiß m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

59.03 01F Sicherheitsrandst.6x30,schwarz m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

59.03 01G Sicherheitsrandstein m

Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Höhe in cm, Gummipolster weiß oder schwarz.

59.03 02 Aufzählung (Az) auf die Positionen Sicherheitsrandsteine für Winkel, ohne Unterschied des Querschnitts und der Farbe des Gummipolsters.

59.03 02A Az Sicherheitsrandst.Winkel Stk

59.03 03 Entwässerungsrinnen aus Glasfaserbeton.

59.03 03A	Entwässer.Rinne ohne Gefälle Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 15 cm. Ohne Gefälle.	m
59.03 03B	Entwässer.Rinne m.Gefälle Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 10 cm. Gefälle mindestens 0,6 Prozent.	m
59.03 03C	Entwässerungsrinne 	m
59.03 04	Aufzahlung (Az) auf die Position Entwässerungsrinne ohne Unterschied des Querschnittes, für Entwässerungsrinnen im Bogen, abgerechnet die Außenkante des Bogens.	
59.03 04A	Auf.Entwässerungsrinne Bogen	m
59.03 05	Entwässerungsrinnen aus Glasfaserbeton mit Rasenstütze.	
59.03 05A	Entw.Rinne m.Stütze o.Gefälle Ohne Gefälle, Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 15 cm.	m
59.03 05B	Entw.Rinne m.Stütze m.Gefälle Mit Gefälle mindestens 0,6 Prozent, Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 10 cm.	m
59.03 05C	Entw.Rinne m.Stütze 	m
59.03 06	Aufzahlung (Az) auf die Position Entwässerungsrinne mit Rasenstütze ohne Unterschied des Querschnittes, für Entwässerungsrinnen im Bogen, abgerechnet die Außenkante des Bogens.	
59.03 06A	Az Rinne m.Stütze, Bogen	m
59.03 07	Entwässerungsrinnen mit Schlitzten, aus Glasfaserbeton.	
59.03 07A	Schlitzrinne 10/12cm Nennweite mindestens 10 cm, Höhe innen mindestens 12 cm.	m
59.03 07B	Schlitzrinne 	m
59.03 08	Aufzahlung (Az) auf die Position Entwässerungsrinne mit Schlitzten, für Rinnen im Bogen, abgerechnet die Außenkante des Bogens.	
59.03 08A	Az Schlitzrinne Bogen	m
59.03 09	Einlaufkasten passend zu den angebotenen Entwässerungsrinnen, aus Glasfaserbeton, mit verzinktem Eimer und Kanalisationsanschlüssen, 500 mm lang.	
59.03 09A	Einlaufkasten	Stk
59.03 09B	Einlaufkasten m.Rasenstütze mit Rasenstütze.	Stk
59.03 10	Rinnenabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff, (GFK), weiß, zum Einklemmen in Rinne, beidseitiger Zulauf, passend zu den angebotenen Entwässerungsrinnen.	
59.03 10A	Rinnenabdeckung GFK.Gerade Gerade.	m
59.03 10B	Rinnenabdeckung GFK.Bogen Gebogen.	m
59.03 11	Rinnenabdeckung mit Rasenmähkante, zusätzlichem Wasserzulauf von oben aus Polymerbeton mit Weichprofil mit der Abdeckung fest verbunden, passend zu den angebotenen Entwässerungsrinnen.	
59.03 11A	Abdeckung m.Weichprofil,Gerade	m

Gerade.

59.03 11B	Abdeckung m.Weichprofil,Bogen Gebogen.	m
59.03 12	Sicherheitszarge mit temperaturbeständigem Gummipolster, konstruktiv mit Aluminiumunterkonstruktion fest verbunden, mit Befestigungsstiften zur Montage auf Schlitzrinnen und Laufbahnbelag.	
59.03 12A	Sicherheitszarge Gerade Gerade, 60 mm breit, 50 mm hoch.	m
59.03 12B	Sicherheitszarge Bogen Im Bogen, 60 mm breit, 50 mm hoch.	m
59.03 13	Rinnenroste passend zu den angebotenen Entwässerungsrinnen.	
59.03 13A	Rinnen-Klemm-Stegrost verz. Aus feuerverzinktem Stahl, 3 mm dick.	m
59.03 13B	Rinnenrost 	m
59.10	Rasensportflächen Die Eignung der angebotenen Rasentragschicht gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr. 12 wird durch einen Prüfbericht (Eignungsprüfung) einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen. Die Übernahme von Rasenflächen erfolgt erst bei Benutzbarkeit. Bei Saattrasen jedoch nicht vor einem Jahr nach Aussaat, bei Fertigrasen nicht vor acht Wochen nach Verlegung.	
59.10 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
59.10 00C	Rasenflächen	
59.10 01	Verbesserung des Untergrundes mit Kiessand Körnung 0,02 bis 6 mm. Eine 5 cm dicke Schicht des Kiessandes ist mit den obersten 5 bis 7 cm des Baugrundes leicht zu vermischen (verzahnen), die Oberfläche hat dem Gefälle des Grundplanums zu folgen.	
59.10 01A	Untergrundverbesserung	m²
59.10 02	Dränschicht aus Kiessand Körnung bis 18 mm, die Oberfläche hat dem Gefälle des Grundplanums zu folgen.	
59.10 02A	Dränschicht 10cm dick	m²
59.10 02B	Dränschicht 15cm dick	m²
59.10 02C	Dränschicht Dicke in cm:	m²
59.10 03	Oberboden (Humusoberboden) frei von Unrat, Unkraut, Wurzeln und Steinen liefern.	
59.10 03A	Oberboden liefern	m³
59.10 04	Kalkarmen bis kalkfreien, gewaschenen Sand der Körnung 0,06 bis 4 mm liefern.	
59.10 04A	Sand 0-4 liefern	m³
59.10 05	Wasserspeichernde oder durchlässigkeitsfördernde Zuschlagstoffe (z.B. Torfmull, Blähglimmer) liefern.	
59.10 05A	Zuschlagstoffe liefern	m³
59.10 06	Nährstoffe als Grunddüngung liefern.	
59.10 06A	Nährstoffe liefern	kg

59.10 07 Rasentragschichte (Vegetationsschichte) herstellen. Die erforderlichen Bestandteile werden entweder vom Auftraggeber beigestellt oder sind in anderen Positionen anzubieten. Die Tragschichtbestandteile bestehend aus Humus, Sand, Zuschlag- und Nährstoffen in Zusammensetzung den vorliegenden Baugrunduntersuchungen entsprechend, gleichmäßig mischen, mit leichten Geräten einbringen und verdichten. Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.10 07A Rasentragschichte 10cm n.einbr **m²**
10 cm dick.

59.10 07B Rasentragschichte 12cm n.einbr **m²**
12 cm dick.

59.10 08 Rasentragschichte (Vegetationsschichte) bestehend aus einem Tragschichtgemisch aus Humus, Sand Körnung 0,06 bis 4 mm, Zuschlag- und Nährstoffen, in Zusammensetzung den vorliegenden Baugrunduntersuchungen entsprechend, gleichmäßig mischen, mit leichten Geräten einbringen und verdichten. Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.10 08A Rasentragschichte 10cm **m²**
10 cm dick.

59.10 08B Rasentragschichte 12cm **m²**
12 cm dick.

Kommentar:

Es dürfen entweder nur die Positionen 59.10 03 bis 07 oder die Position 59.10 08 verwendet werden. Die Anwendung der Position 59.10 08 wird nur dann zu empfehlen sein, wenn genaue Angaben über den Untergrund vorhanden sind und genaue Angaben über die Zusammensetzung der Rasentragschichte gemacht werden können.

59.10 09 Rasennarbe aus Saattrasen mit Sport- und Spielplatzrasenmischungen aus Zuchtsorten. Saatmenge 5 bis 20 g/m², je nach Rasenmischung.

59.10 09A Saattrasen m.Raygras **m²**
Mit Raygras.

59.10 09B Saattrasen ohne Raygras **m²**
Ohne Raygras.

59.10 10 Rasennarbe aus Fertigrasen mit krankheitsfreiem Rasenboden, Rasenschnitthöhe bei Lieferung höchstens 4 cm, Schältdicke höchstens 2 cm. Zwischen Schälung und Verlegung dürfen höchstens 48 Stunden liegen, die Verlegung muss oberflächengleich, engfugig und mit versetzten Quertugen erfolgen. Die botanische Zusammensetzung der Rasennarbe ist nachzuweisen und muss den Kriterien für Zuchtsortenmischungen entsprechen.

59.10 10A Fertigrasen Sportflächen **m²**

59.10 11 Fertigstellungspflege bis zur Übernahme durch laufende Bewässerung und dreimaliges Düngen mit Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). Die angegebenen Mengen sind je nach Jahreszeit in mehreren Gaben in Abständen von mindestens drei Wochen zu verabreichen. Im Frühjahr März bis April: N = 10 g/m², P = 3,3 g/m², K = 5 g/m² (Reinnährstoff N:P:K = 3:1:1,5). Im Sommer Juni bis Juli: N = 10 g/m², P = 3,3 g/m², K = 6,6 g/m² (Reinnährstoff N:P:K = 3:1:2). Im Herbst September bis Oktober: N = 5 g/m², P = 3,3 g/m², K = 10 g/m² (Reinnährstoff N:P:K = 1,5:1:3). Rasen schneiden bei höchstens 7 cm Wuchshöhe und Unkrautbekämpfung. Das Schnittgut ist zu entfernen.

59.10 11A Pflege Saattrasen **m²**

59.10 11B Pflege Fertigrasen **m²**

59.11 Rasennebenflächen


Kommentar:

Rasennebenflächen sind der LG 58 zu entnehmen.

59.11 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

59.11 00A Verfügbarkeit von Beilagen

Betrifft Position(en):
Folgende Beilagen sind zu beachten:

59.15	Rasenflächen markieren	
59.15 01	Markierungslinien auf Rasenflächen.	
59.15 01A	Markieren Rasen 10-12cm Mehl 10 oder 12 cm breit mit Steinmehl.	m
59.15 01B	Markieren Rasen 10-12cm Farbe 10 oder 12 cm breit mit Farbe, wasserbeständig, pflanzenverträglich, ungiftig.	m
59.15 01C	Markieren Rasen 10-12cm Kreide 10 oder 12 cm breit mit Kreide.	m
59.15 01D	Markieren Rasen 	m
59.17	Rasenflächen pflegen, instandsetzen	
59.17 01	Einmaliger Rasenschnitt bis auf eine Schnitthöhe 3 bis 4 cm, einschließlich Entfernen des Schnittgutes.	
59.17 01A	Rasenschnitt 1x	m²
59.17 02	Erforderliche Rasenschnitte während einer Wachstumsperiode, jeweils bei höchstens 6 cm Grashöhe auf eine Schnitthöhe 3 bis 4 cm, einschließlich Entfernen des Schnittgutes.	
59.17 02A	Rasenschnitt Periode	m²
59.17 03	Beregnung von Rasenflächen während einer Wachstumsperiode, erforderliche Wassermenge einschließlich Niederschlag 25 bis 30 l je m ² je Woche.	
59.17 03A	Beregnung Periode Vorhandene Einrichtungen: 	m²
59.17 04	Volldüngung von Rasenflächen, mit Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). Die angegebenen Mengen sind in mehreren Gaben in Abständen von mindestens drei Wochen zu verabreichen.	
59.17 04A	Volldüngung Frühjahr Im Frühjahr März bis April: N = 10 g/m ² , P = 3,3 g/m ² , K = 5 g/m ² (Reinnährstoff (N : P : K = 3 : 1 : 1,5)).	m²
59.17 04B	Volldüngung Sommer Im Sommer Juni bis Juli: N = 10 g/m ² , P = 3,3 g/m ² , K = 6,6 g/m ² (Reinnährstoff N : P : K = 3 : 1 : 2).	m²
59.17 04C	Volldüngung Herbst Im Herbst September bis Oktober: N = 5 g/m ² , P = 3,3 g/m ² , K = 10 g/m ² (Reinnährstoff N : P : K = 1,5 : 1 : 3).	m²
59.17 05	Einmalige Stickstoffdüngung von Rasenflächen.	
59.17 05A	Stickstoffdüngung 1x,10g/m² Mit 10 g/m ² Reinnährstoff.	m²
59.17 05B	Stickstoffdüngung 1x,5g/m² Mit 5 g/m ² Reinnährstoff.	m²
59.17 06	Einmalige Unkrautbekämpfung mit Herbiziden.	
59.17 06A	Unkrautbekämpfung chemisch Chemisch.	m²
59.17 07	Einmaliges Walzen der Rasennarbe.	
59.17 07A	Walzen	m²
59.17 08	Rasentiefschnitt.	
59.17 08A	Rasentiefschnitt	m²

59.17 09 Beseitigen des Rasenfilzes durch Verticutieren, anfallendes Material entfernen.

59.17 09A Verticutieren - Rasen **m²**

59.17 10 Aerifizieren (Perforieren) von Rasenflächen mit Lochgeräten, 100 Löcher je m², mindestens 5 cm tief.

59.17 10A Aerifizieren,Bohrmat.einkehren **m²**

Mit Einkehren des zerkleinerten Bohrmaterials.

59.17 10B Aerifizieren,Bohrmat.entfernen **m²**

Mit Entfernen des Bohrmaterials.

59.17 11 Ausbessern von Kahlstellen und zwar: Auszubessernde Stelle 15 cm tief lockern, unbrauchbares Material entfernen, den Rest planieren und mit Rasentragschichtmaterial (Sand-Humus-Zuschlagstoffe) ergänzen und verdichten, sodann Aufbringen von Fertigrasen (Rollrasen oder Rasensoden), leichtes Einwalzen und tägliches Bewässern bei Bedarf bis der Fertigrasen mit dem Untergrund gut verwachsen ist.

59.17 11A Ausbessern von Kahlstellen **m²**

59.17 12 Einbringen und einschleppen von gewaschenem, kalkarmen Quarzsand Körnung 0,06 bis 4 mm, nach Verticutieren oder Aerifizieren, zum Füllen von Löchern und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten bis 1 cm Dicke.

59.17 12A Quarzsand b.4mm **m³**

59.17 13 Rasennarbe 5 cm dick abheben, 10 cm tief auflockern und Reinigen der noch verbleibenden Rasentragschichte und Ergänzen der abgehobenen Schichte durch neues Rasentragschichtmaterial, ausplanieren und verdichten, Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.17 13A Rasennarbe auswechseln **m²**

59.17 14 Vollständige Laubbeseitigung vor Wintereinbruch.

59.17 14A Laubbeseitigung **m²**

59.17 15 Gehölzflächen (Strauchflächen) einmal lockern oder hacken unter Schonung des Wurzelwerkes, einschließlich Beseitigen von Unkraut, Steinen größer als 5 cm und sonstigem Unrat.

59.17 15A Gehölzflächen hacken **m²**

59.17 16 Schneiden von Sträuchern oder Bäumen unter Bedachtnahme auf die charakteristische Wuchsform.

59.17 16A Strauch Schnitt **Stk**

Auslichten und verjüngen von Sträuchern.

59.17 16B Hecken Schnitt **m**

Zurückschneiden von Hecken auf die vorgegebene Form.

59.17 16C Baum Schnitt **Stk**

Auslichten von Baumkronen.

Kommentar:

Die Positionen Rasenschnitt Periode, Volldüngung, Unkrautbekämpfung, Walzen, Rasentiefschnitt, Verticutieren und Aerifizieren sind vorwiegend für Rasensportflächen gedacht.

59.20 Aufbau für Tennenflächen

Die Eignung der angebotenen Tennendecke gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr. 12 wird durch einen Prüfbericht (Eignungsbericht) einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.

LB-Version: 23

Geändert

59.20 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

59.20 00C Tennenflächen

59.20 01 Filterschichte, Körnung im Körnungslinienbereich für Filterschichtbaustoffe.

59.20 01A	Filterschichte 6cm zu 59.20 6 cm dick.	m²
59.20 01B	Filterschichte zu 59.20 Dicke in cm:	m²
59.20 02	Vlies, wasserdurchlässig, mit 30 cm breiten Übergriffen verlegt, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
59.20 02A	PP-Vlies zu 59.20 Trennvlies PP: Zugfestigkeit 18,5 kN/m <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
59.20 02B	Vlies zu 59.20 Dicke Zugfestigkeit: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	m²
59.20 03	Tragschichte aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke, Haldenmaterial, Hüttenbims oder Bruchschotter nach Wahl des Auftragnehmers, Körnung im Körnungslinienbereich für Tragschichtbaustoffe, verdichtet, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 15 mm. Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.	
59.20 03A	Tragschichte 1-lagig 10cm zu 59.20 Einlagig 10 cm dick.	m²
59.20 03B	Tragschichte 1-lagig 15cm zu 59.20 Einlagig 15 cm dick.	m²
59.20 03C	Tragschichte zu 59.20 Ausführung:	m²
59.20 04	Dynamische Schichte (Übergangsschichte) aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke, Haldenmaterial oder Hüttenbims nach Wahl des Auftragnehmers, Körnung im Körnungslinienbereich für Baustoffe der dynamischen Schichte, verdichtet, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 10 mm, Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.	
59.20 04A	Dynamische Schichte 6cm zu 59.20 6 cm dick.	m²
59.20 04B	Dynamische Schichte zu 59.20 Dicke in cm:	m²
59.20 05	Deckschichte (Tennendecke) aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke, Haldenmaterial, Hüttenbims oder Ziegelsplitt nach Wahl des Auftragnehmers, Körnung im Körnungslinienbereich für Deckschichten, verdichtet, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 mm, Ebenheit: höchstens 5 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.	
59.20 05A	Deckschichte 3cm Mindestens 3 cm dick für Tennisplätze.	m²
59.20 05B	Deckschichte 4cm Mindestens 4 cm dick für Lauf- und Anlaufbahnen.	m²
59.20 05C	Deckschichte 5cm Mindestens 5 cm dick für Spielfelder.	m²
59.20 06	Streuschichte aus Tennissand, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers, Körnung im Körnungslinienbereich für Streuschichten, einwalzen und einkehren.	
59.20 06A	Streuschichte 3mm K1 3 mm dick, Körnung bis 1 mm.	m²
59.20 06B	Streuschichte 3mm K2	m²

3 mm dick, Körnung bis 2 mm.

59.25	Tennenflächen markieren	
59.25 01	Markierungslinien auf Tennenflächen.	
59.25 01A	Markieren Tennen 5cm Steinmehl	m
	5 cm breit mit Steinmehl.	
59.25 01B	Markieren Tennen 5cm Kreide	m
	5 cm breit mit Kreide.	
59.25 01C	Markieren Tennen 5cm PVC	m
	5 cm breit mit PVC-Profilen im Boden verankert.	
59.25 01D	Markieren Tennen	m
59.27	Tennenflächen pflegen, instandsetzen	
59.27 01	Reinigen der Tennenfläche von Unrat (Geäst, Laub, Unterbauschlacke und dergleichen) durch Abbrechen, Abkehren und Abziehen.	
59.27 01A	Reinigen Tennendecke	m²
59.27 02	Abschürfen von wasserundurchlässigem Tennendeckenmaterial (Streuschichte und Teile der Deckschichte).	
59.27 02A	Abschürfen Tennendecke b.15mm	m²
	Bis 15 mm tief.	
59.27 02B	Abschürfen Tennendecke ü.15-30mm	m²
	Über 15 bis 30 mm tief.	
59.27 02C	Abschürfen Tennendecke	m²
	Tiefe:	
59.27 03	Aufrauen (Aufreißen) der Tennendecke mit Rechen oder Stahldrahtbürsten bis 10 mm tief und Ausgleichen der Decke.	
59.27 03A	Aufrauen Tennendecke	m²
59.27 04	Verbessern der abgeschürften und aufgerauten Tennendecke durch Aufbringen und Einarbeiten von neuem Tennendeckenmaterial, verdichten, bürsten und wässern.	
59.27 04A	Verbessern Tennendecken b.15mm	m²
	Bis 15 mm dick.	
59.27 04B	Verbessern Tennendecken ü.15-30mm	m²
	Über 15 bis 30 mm dick.	
59.27 04C	Verbessern Tennendecke	m²
	Dicke:	
59.27 05	Auflockern der Tennendecke in gesamter Schichtdicke bis 6 cm ohne Verletzen der dynamischen Schichte, wenn erforderlich ausgleichen mit Tennendeckenmaterial, verdichten, bürsten und wässern. Eine etwa erforderliche Streuschichte wird gesondert vergütet.	
59.27 05A	Auflockern Tennendecke	m²
59.27 06	Vorhandene Markierungen aus PVC-Profilen sorgfältig abtragen und nach Instandsetzen der Tennendecke wieder verlegen.	
59.27 06A	Markierungen vorh.PVC	m
59.30	Aufbau für bitumengebundene Flächen	

Für den Aufbau von bitumengebundenen Flächen gelten auch die technischen Vorschriften für Straßenbau, Kapitel 8 der Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), herausgegeben von der Forschungsgemeinschaft für das Straßenwesen im Österreichischen Ingenieur- und Architektenverein, Eschenbachg. 9, 1010 Wien.

LB-Version: 23

Geändert

59.30 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

59.30 00C Bitumengebundene Flächen

59.30 01 Filterschichte, Körnung im Körnungslinienbereich für Filterschichtbaustoffe. Abweichung von der Sollhöhe +/- 30 mm, Ebenheit: höchstens 30 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.30 01A **Filterschichte 6cm** m²
6 cm dick.

59.30 01B **Filterschichte** m²
Dicke in cm:

59.30 02 Vlies wasserdurchlässig, mit 30 cm breiten Übergriffen verlegt, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

59.30 02A **PP-Vlies zu 59.30** m²
Trennvlies PP: Zugfestigkeit 18,5 kN/m

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: gelöscht Dicke

59.30 02B **Vlies** m²
Dicke
Zugfestigkeit:

LB-Version: 23

Geändert

59.30 03 Untere ungebundene Tragschicht, Körnung im Körnungslinienbereich für Baustoffe der unteren Tragschichte, verdichtet, Abweichung von der Sollhöhe +/-15 mm, Ebenheit: höchstens 15 mm Spalt unter der 4 m Richtplatte.

59.30 03A **Untere Tragschicht 15cm Kantkorn** m²
15 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).

59.30 03B **Untere Tragschicht gemäß Ang.Kantkorn** m²
Dicke in cm:
Aus gebrochenem Material (Kantkorn).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

59.30 03C **Untere Tragschicht 15cm Rundkorn** m²
15 cm dick, aus Rundkorn.

59.30 03D **Untere Tragschicht gemäß Ang.Rundkorn** m²
Dicke in cm:
Aus Rundkorn.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

59.30 04 Obere ungebundene Tragschicht, Körnung im Körnungslinienbereich für Baustoffe der oberen Tragschicht, verdichtet, Abweichung von der Sollhöhe +/-10 mm, Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.30 04A **Obere Tragschicht 5cm Kantkorn** m²
5 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).

59.30 04B **Obere Tragschicht 10cm Kantkorn** m²
10 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).

59.30 05 Aus Split, Körnung 0/3 mm bis 0/5 mm, verdichtet 5 cm dick, Abweichung von der Sollhöhe +/-10 mm, Ebenheit: höchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.30 05A **Feinschicht 5cm Split** m²

59.30 06	Bitumengebundene Tragschicht, Körnung im Körnungslinienbereich für bitumengebundene Tragschichten im Heißverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel, einschließlich verdichten. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 10 mm, Ebenheit: höchstens 8 mm Spalt bei maschinellem Einbau oder 10 mm Spalt bei händischem Einbau unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
59.30 06A	Bitumentragschicht 4cm, wd	m²
59.30 06B	Bitumentragschicht wd _____	m²
59.30 06C	Bitumentragschicht 4cm, wud	m²
59.30 06D	Bitumentragschicht wud _____	m²
59.30 07	Bitumengebundene Decke, Körnung im Körnungslinienbereich für bitumengebundene Decken, im Heißverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel, einschließlich verdichten, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-10 mm, Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt bei maschinellem Einbau oder 8 mm Spalt bei händischem Einbau unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
59.30 07A	Bitumendecke 3cm, wd	m²
59.30 07B	Bitumendecke wd _____	m²
59.30 07C	Bitumendecke 3cm, wud	m²
59.30 07D	Bitumendecke wud _____	m²
59.31	Asphaltbahnen	
	Die Richtlinien für Stockschießbahnen 92/93 des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstraße 12 werden eingehalten.	
	<i>Kommentar:</i> Positionen für Unterbau sind in der ULG 59.30 enthalten.	
59.31 01	Bitumengebundene Tragschicht, Körnung im Körnungslinienbereich für bitumengebundene Tragschichten, im Heißverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel einschließlich verdichten. In Längsrichtung ist ein satteldachförmiges Gefälle von 3 bis 5 Prozent einzuhalten. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
59.31 01A	Bitumentragschicht 6cm, wd	m²
59.31 01B	Bitumentragschicht 6cm, wud	m²
59.31 02	Asphaltbahnbelag, Körnung im Körnungslinienbereich für Asphaltbeläge, Ebenheit: höchstens 3 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
59.31 02A	Asphaltbahnbelag 3,5cm, wd	m²
59.31 02B	Asphaltbahnbelag 3,5cm, wud	m²
59.33	Bitumengeb.Flächen, Oberflächenbehandlung	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
59.33 01	Kunstharzbeschichtung von bitumengebundenen Decken, mit Quarzsand in mindestens drei Schichten aufgebracht, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Vorarbeiten, ohne Reinigen.	
59.33 01A	KH-Beschichtung Bitu-Decke	m²
59.33 02	Aufzahlung (Az) auf die Position Kunstharzbeschichtung von bitumengebundenen Decken für eine Verstärkungsschicht im Grundlinienbereich von Tennisplätzen, Verrechnungseinheit (VE) ist ein Tennisplatz.	
59.33 02A	Az Verstärkung	VE
59.33 03	Versiegeln von bitumengebundenen Flächen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Vorarbeiten, ohne Reinigen.	

59.33 03A	Versiegeln Bitu-Decke wd Versiegeln wasserdurchlässig (wd). Farbe:	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
59.33 03B	Versiegeln Bitu-Decke wud Versiegeln wasserundurchlässig (wud). Farbe:	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
59.33 04	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Kunstharzbeschichtung und Versiegelung von bitumengebundenen Flächen für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farben bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.	
59.33 04A	Az versch.Farbe	m
59.35	Bitumengebundene Flächen markieren	
59.35 01	Markierungslinien auf bitumengebundenen Decken oder beschichteten bitumengebundenen Decken aufbringen. Farbe handelsüblich, nach Wettkampfbestimmungen.	
59.35 01A	Markieren Bitu-Flächen 5cm 5 cm breit.	m
59.35 01B	Markieren Bitu-Flächen	m
59.37	Bitumengeb.Flächen pflegen, instandsetzen	
59.37 01	Abkehren und Absaugen von bitumengebundenen Belägen.	
59.37 01A	Abkehren, Absaugen Bitu-Decke	m²
59.37 03	Reinigen von bestehenden bitumengebundenen Decken mit oder ohne Beschichtung mit Wasser, Druck mindestens 150 bar, wenn erforderlich mit Reinigungsmitteln und Bürste.	
59.37 03A	Reinigen Bitu-Decke	m²
59.37 04	Verbessern der Wasserdurchlässigkeit (wd) von bitumengebundenen Decken durch Perforieren mit Bohrlöchern Durchmesser 20 mm, Bohrgut entfernen. Bohrlöcher mit wasserdurchlässigem kunststoffgebundenem Material verschließen.	
59.37 04A	Verbessern wd 20 Bohrlöcher Abgerechnet je m2, 20 Bohrlöcher je m2.	m²
59.37 04B	Verbessern wd Bohrlöcher Abgerechnet je Bohrloch.	Stk
59.37 05	Ausbessern von schadhaften bitumengebundenen Decken in händischer Ausführung: Schadhafte Stellen abtragen, etwa erforderliche Instandsetzung des Unterbaues, Ergänzen des Belages in zweischichtiger Ausführung, in Einzelflächen. Das geradlinige Ausschneiden und Anarbeiten wird gesondert vergütet.	
59.37 05A	Ausbessern Bitu-Decke 8cm wd Bis 8 cm dick, wasserdurchlässig (wd).	m²
59.37 05B	Ausbessern Bitu-Decke 8cm wud Bis 8 cm dick, wasserundurchlässig (wud).	m²
59.37 05C	Ausbessern Bitu-Decke wd Dicke in cm: Wasserdurchlässig (wd)	m²
59.37 05D	Ausbessern Bitu-Decke wud Dicke in cm: Wasserundurchlässig (wud).	m²

59.37 06 Geradliniges Ausschneiden der bitumengebundenen Decke, und Anarbeiten des neuen Belages an den alten Belag.

59.37 06A Anschluss Bitu-Decke **m**

59.37 07 Ausbessern von schadhaften bitumengebundenen Decken an Rändern in händischer Ausführung bis 20 cm Breite, Bitumendecke abtragen, etwa erforderliche Instandsetzung des Unterbaus, Ergänzen des Belages, das geradlinige Anschneiden und Anarbeiten ist einkalkuliert.

59.37 07A Ausbess.Bitu-Decke, Rand 20cm **m**

59.40 Aufbau für Kunststoffflächen

Die Eignung des angebotenen Kunststoffbelages gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbaus (ÖISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr.12 wird durch einen Prüfbericht (Eignungsbericht) einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.

Das Verlegen der Kunststoffbeläge erfolgt auf gebundenen Tragschichten.

Kommentar:

Bahnenware und gegossene Beläge sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

59.40 01 Punktelastischer Kunststoffbelag mit gleichmäßiger Struktur, Ortseinbau (in situ), aus rot durchgefärbtem, polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, einschließlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbrücke. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.40 01A Kst.Belag rot Spielfl.wd **m²**

Für Spielflächen, wasserdurchlässig (wd).

Dicke:

59.40 01B Kst.Belag rot LA-Sond.Fl.wd **m²**

Für Leichtathletik-Sonderflächen (Wassergraben- und Dreisprungaufsprungbereich), wasserdurchlässig (wd).

Dicke:

59.40 01C Kst.Belag rot LA-Fl.wd **m²**

Für Leichtathletikflächen, wasserdurchlässig (wd).

Dicke:

59.40 01D Kst.Belag rot LA-Fl.spikef.wd **m²**

Für Hochsprung- und Speerwurfanlaufbahnen bei Verwendung von 12 mm Spikes, Dicke mindestens 16 mm, wasserdurchlässig (wd).

Dicke:

59.40 01E Kunststoffbelag rot **m²**

Kunststoffbelag

Dicke:

59.40 02 Aufzahlung (Az) auf die Positionen rot durchgefärbte Kunststoffbeläge für die Farben blau, gelb oder grün, abgerechnet wird die tatsächlich in anderer Farbe ausgeführte Fläche.

59.40 02A Az Kst.Belag andere Farbe **m²**

Betrifft folgende Positionen und Flächen:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

59.40 03 Aufzahlung (Az) auf die Positionen durchgefärbte Kunststoffbeläge für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farben bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.

59.40 03A Az Kst.Belag versch.Farben **m**

59.40 04 Punktelastischer Kunststoffbelag mit gleichmäßiger Struktur in zweischichtiger Ausführung, Ortseinbau (in situ). Die untere Schichte aus schwarzem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, die obere Schichte aus rot durchgefärbtem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat mindestens 6 mm dick, einschließlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbrücke. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.40 04A Kst.Belag 2-schichtig Spielfl.wd **m²**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für Spielflächen, wasserdurchlässig (wd).

Gesamtdicke:

59.40 04B Kst.Belag 2-schichtig LA-Sond.FI.wd m²

Für Leichtathletik-Sonderflächen (Wassergraben- und Dreisprungabsprungbereich), wasserdurchlässig (wd).

Gesamtdicke:

59.40 04C Kst.Belag 2-schichtig LA-FI.wd m²

Für Leichtathletikflächen, wasserdurchlässig (wd).

Gesamtdicke:

59.40 04D Kst.Belag 2-schichtig LA-FI.spikef.wd m²

Für Hochsprung- und Speerwurfanlaufbahnen bei Verwendung von 12 mm Spikes, Gesamtdicke mindestens 16 mm, wasserdurchlässig (wd).

Gesamtdicke:

59.40 04E Kst.Belag 2-schichtig m²

Gesamtdicke:

59.40 05 Aufzahlung (Az) auf die Positionen zweischichtige Kunststoffbeläge für die Farben blau, gelb und grün der oberen Schichte, abgerechnet wird die tatsächlich in anderer Farbe ausgeführte Fläche.

59.40 05A Az Kst.Belag 2-schichtig and.Farbe m²

59.40 06 Aufzahlung (Az) auf die Positionen zweischichtige Kunststoffbeläge für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farben der oberen Schichte bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.

59.40 06A Az Kst.Belag 2-schichtig versch.Fb. m

59.40 07 Punktelastischer Kunststoffbelag, Ortseinbau (in situ), aus schwarzem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat mit Spritzbeschichtung aus rot durchgefärbtem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, einschließlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbrücke. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

59.40 07A Kst.Belag spritzbeschichtet 2kg wd m²

Mit Spritzbeschichtung 2 kg/m². Wasserdurchlässig (wd).

Einbauort:

Gesamtdicke:

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Verschiebung der ersten Lücke als Ort des Einbaues (Einbauort).

59.40 07C Kst.Belag spritzbeschichtet 2kg wud m²

Mit Spritzbeschichtung 2 kg/m². Wasserundurchlässig (wud).

Einbauort:

Gesamtdicke:

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Verschiebung der ersten Lücke als Ort des Einbaues (Einbauort).

59.40 07D Kst.Belag spritzbeschichtet 3kg wud m²

Mit Spritzbeschichtung 3 kg/m². Wasserundurchlässig (wud).

Einbauort:

Gesamtdicke:

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Verschiebung der ersten Lücke als Ort des Einbaues (Einbauort).

59.40 07E Kst.Belag spritzbeschichtet m²

Mit Spritzbeschichtung kg/m²

Einbauort:

Gesamtdicke:

<i>Änderung:</i>		<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
		Verschiebung der ersten Lücke als Ort des Einbaues (Einbauort).	
59.40 08	Aufzahlung (Az) auf die Positionen spritzbeschichtete Kunststoffbeläge für die Farben blau, gelb oder grün der Spritzbeschichtung, abgerechnet wird die tatsächlich in anderer Farbe ausgeführte Fläche.		
59.40 08A	Az spritzbeschichtet 2kg and.Farbe		m²
Für Kunststoffbeläge mit Spritzbeschichtung 2 kg/m2.			
59.40 08B	Az spritzbeschichtet 3kg and.Farbe		m²
Für Kunststoffbeläge mit Spritzbeschichtung 3 kg/m2.			
59.40 08C	Az spritzbeschichtet and.Farbe		m²
Für Kunststoffbeläge mit Spritzbeschichtung gemäß Position 59.40 07E.			
		<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
59.40 09	Aufzahlung (Az) auf die Positionen spritzbeschichtete Kunststoffbeläge für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farben bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.		
59.40 09A	Az spritzbeschichtet versch.Farbe		m
59.41	Kunststoffrasen		
Die Eignung des angebotenen Kunststoffrasenbelages gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstraße 12 wird durch einen Prüfbericht (Eignungsbericht) einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.			
59.41 01	Elastikschichte als Unterlagsschichte unter Kunststoffrasenbelägen, einschließlich Verlegesicherung.		
59.41 01A	Gummigranulat		m²
Aus kunststoffgebundenem Gummigranulat, Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte. Dicke in cm:			
59.41 01B	Verbundschaumstoff, 10mm		m²
Mindestens 10 mm dick aus Verbundschaumstoff.			
59.41 01C	PE-Matte 10mm		m²
Mindestens 10 mm dick aus Polyethylenschaumstoff. 40 kg/m3.			
59.41 01D	Elastikschicht		m²
Aus			
59.41 02	Elastische Tragschicht als Unterlagsschichte unter Kunststoffbelägen, mindestens 35 mm dick, Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.		
59.41 02A	Elastische Tragschicht 35mm		m²
59.41 03	Sandgefüllter Kunststoffrasen (SKR), UV-beständig, wasserdurchlässig, witterungs-, frost- und verrottungsbeständig, auf vorhandenem Untergrund verlegt mit Füllung aus Quarzsand.		
59.41 03A	SKR f.Fußballplätze		m²
Für Fussballplätze.			
59.41 03B	SKR f.Handball, Hockey		m²
Für Handball- und Hockeyplätze			
59.41 03C	SKR f.Tennisplätze		m²
Für Tennisplätze.			
59.41 04	Vollkunststoffrasen (VKR), UV-beständig, wasserdurchlässig, witterungs-, frost- und verrottungsbeständig auf vorhandenem Untergrund verlegt.		
59.41 04A	VKR f.Fußballplätze		m²
Für Fussballplätze.			

59.41 04B VKR f.Handball, Hockey **m²**
Für Handball- und Hockeyplätze

59.41 04C VKR f.Tennisplätze **m²**
Für Tennisplätze.

Kommentar:

In die Ausschreiberlücken der Positionen Kunststoffrasen sind z.B. Gesamtdicken, Flächenmaße, Polhöhen, Noppenzahl, Sandmenge, Material einzusetzen.

59.45 Kunststoffflächen markieren

59.45 01 Markierungslinien auf vorhandenen Kunststoffbelägen deckend aufstreichen oder aufspritzen, Farbe handelsüblich nach Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Belagsoberfläche haften und hinsichtlich Härte und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Belages abgestimmt sein.

59.45 01A Markieren Kst.Belag 5cm **m**
5 cm breit.

59.45 01B Markieren Kst.Belag 7,5cm **m**
7,5 cm breit für Hockeyfelder.

59.45 01C Markieren Kst.Belag 10cm **m**
10 oder 12 cm breit für Fußballfelder.

59.45 02 Markierungslinien aus Kunststoffrasen, als Aufzählung (Az) auf die Positionen Kunststoffrasen, Farbe handelsüblich nach Wettkampfbestimmungen, im gleichen Material wie der Kunststoffrasen, einschließlich Befestigen.

59.45 02A Az Markieren Kunstrasen 5cm **m**
5 cm breit.

59.45 02B Az Markieren Kunstrasen 7,5cm **m**
7,5 cm breit für Hockeyfelder.

59.45 02C Az Markieren Kunstrasen 10cm **m**
10 oder 12 cm breit für Fußballfelder.

59.45 03 Markierungslinien in Kunststoffrasen (KR) eingetuftet als Aufzählung (Az) auf die Positionen Kunststoffrasen, Farbe handelsüblich nach Wettkampfbestimmungen, aus gleichem Material wie der Kunststoffrasen.

59.45 03A Az Mark.eingetuftet KR 5cm **m**
5 cm breit.

59.45 03B Az Mark.eingetuftet KR 7,5cm **m**
7,5 cm breit für Hockeyfelder.

59.45 03C Az Mark.eingetuftet KR 10cm **m**
10 oder 12 cm breit für Fußballfelder.

59.47 Pflegen, Instandsetzen v.Kunststoffflächen

59.47 01 Abkehren und Absaugen von Kunststoffbelägen.

59.47 01A Abkehren, Absaugen Kst.Decke **m²**

59.47 02 Reinigen der Kunststoffbeläge mit Wasser, Druck mindestens 150 bar, wenn erforderlich mit Reinigungsmitteln und Bürste.

59.47 02A Reinigen Kst.Belag **m²**

59.47 03 Verbessern der Wasserdurchlässigkeit (wd) von Kunststoffbelägen durch Perforieren von Kunststoffbelag und bitumengebundener Tragschichte mit Bohrlöchern Durchmesser 20 mm, Löcher mit Kunststoffgranulat dem Belag angepasst schließen.

59.47 03A	Verbessern wd Kst.Belag	Stk
59.47 04	Ausbessern von schadhafte ein- oder zweischichtigen Kunststoffbelägen in händischer Ausführung, schadhafte Stellen abtragen und mit Kunststoffgranulat dem vorhandenen Belag angepasst ergänzen. In Kleinflächen oder streifenförmig, ohne Unterschied der Dicke, wasserdurchlässig oder wasserundurchlässig. Das geradlinige Ausschneiden und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung an den alten Belag mit Verfugen der Schnittstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.	
59.47 04A	Ausbessern Kst.Belag 0,1m2 rot	Stk
	Bis 0,1 m2 groß mit rot durchgefärbtem Belag.	
59.47 04B	Ausbessern Kst.Belag 0,1m2 sw.	Stk
	Bis 0,1 m2 groß mit schwarzem Belag (sw).	
59.47 04C	Ausbessern Kst.Belag Str.rot	m
	In Streifen (Str.) bis 20 cm Breite mit rot durchgefärbtem Belag.	
59.47 04D	Ausbessern Kst.Belag Str.sw.	m
	In Streifen (Str.) bis 20 cm Breite mit schwarzem Belag.	
59.47 05	Ausbessern von schadhafte ein- oder zweischichtigen Kunststoffbelägen in händischer Ausführung, schadhafte Stellen abtragen und mit Kunststoffgranulat dem vorhandenen Belag angepasst ergänzen, in Flächen über 0,1 m2, wasserdurchlässig oder wasserundurchlässig. Das geradlinige Abschneiden und Anarbeiten an den alten Belag wird gesondert vergütet.	
59.47 05A	Ausbessern Kst.Belag b.13mm rot	m²
	Bis 13 mm Dicke mit rot durchgefärbtem Belag.	
59.47 05B	Ausbessern Kst.Belag ü.13-20mm rot	m²
	Über 13 bis 20 mm Dicke mit rot durchgefärbtem Belag.	
59.47 05C	Ausbessern Kst.Belag b.13mm sw.	m²
	Bis 13 mm Dicke mit schwarzem Belag.	
59.47 05D	Ausbessern Kst.Belag ü.13-20mm sw.	m²
	Über 13 bis 20 mm Dicke mit schwarzem Belag.	
59.47 05E	Ausbessern Kst.Belag	m²
59.47 06	Geradliniges Ausschneiden der Kunststoffbeläge und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung an den alten Belag, ohne Unterschied der Art und Dicke des Belages.	
59.47 06A	Anschluss Kst.Belag	m
59.47 07	Schmale Fugen des Kunststoffbelages mit roter Polyurethanverfugungsmasse schließen, einschließlich Vorbereitungsarbeiten wie geradliniges Abschneiden der Ränder, losen Belag niederkleben oder entfernen und ergänzen, Fugen mit Druckluft mindestens 5 bar reinigen.	
59.47 07A	Mittelfuge instandsetzen	m
	Für Mittelfugen.	
59.47 07B	Randfuge instandsetzen	m
	Für Randfugen.	
59.47 08	Ausgleichen von Unebenheiten mit Kunststoffgranulat, angepasst an den bestehenden Belag.	
59.47 08A	Ausgleichen Unebenheiten rot	kg
	Mit rot durchgefärbtem Kunststoffgranulat.	
59.47 08B	Ausgleichen Unebenheiten sw.	kg
	Mit schwarzem Kunststoffgranulat.	

59.47 09	Belegen von vorhandenen, vorbereiteten Kunststoffbelägen in Ortseinbau (in situ), mit rot durchgefärbtem polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, mindestens 7 mm dick, einschließlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbrücke. Ebenheit: höchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.	
59.47 09A	Kst.Belag rot, 7mm	m²
59.47 10	Stabilisieren (Tränken) von vorhandenen Kunststoffbelägen, Material chemisch auf den vorhandenen Belag abgestimmt, einschließlich Vorbereiten des vorhandenen Belages. Im Positionsstichwort angegeben sind der Mindestverbrauch in kg/m ² und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
59.47 10A	Stabil.Kst.Belag, 1kg, wd	m²
59.47 10B	Stabil.Kst.Belag, wd_____	m²
59.47 10C	Stabil.Kst.Belag, wud_____	m²
59.47 11	Versiegeln von vorhandenen Kunststoffbelägen, Material chemisch abgestimmt auf den vorhandenen Belag, gleichmäßig deckend, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Vorbereiten des vorhandenen Belages, angegeben sind der Mindestverbrauch in kg/m ² und wasserdurchlässig (wd) oder wasserundurchlässig (wud).	
59.47 11A	Versiegeln Kst.Belag, 0,5kg,wd	m²
59.47 11B	Versiegeln Kst.Belag,0,5kg,wud	m²
59.47 13	Ausbessern (Austauschen) von schadhafte Kunststoffrasen-(KR)belägen in händischer Ausführung, schadhafte Stellen abtragen und durch neue Teile, dem vorhandenen Belag angepasst, ersetzen. In Kleinflächen oder streifenförmig, ohne Unterschied der Art des Kunststoffrasenbelages, das geradlinige Ausschneiden und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung an dem alten Belag ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.	
59.47 13A	Ausbessern KR b.0,1m² In Einzelflächen bis 0,1 m ² groß.	Stk
59.47 13B	Ausbessern KR ü.0,1-1m² In Einzelflächen über 0,1 m ² bis 1 m ² .	m²
59.47 13C	Ausbessern KR ü.1m² In Einzelflächen über 1 m ² .	m²
59.47 13D	Ausbessern KR Streifen In Streifen bis 12 cm breit.	m
59.47 20	Nachsanden von Kunststoffrasenbelägen mit Quarzsand Körnung bis 1 mm.	
59.47 20A	Nachsanden Kst.Rasen 2kg Im Mittel 2 kg/m ² .	m²
59.47 20B	Nachsanden Kst.Rasen Verrechnet je m ³ nach Bedarf.	m³
59.47 21	Sandgefüllten Kunststoffrasen (SKR) instandsetzen und zwar: Lockern des Belages mit Spezialfräse, Absaugen der Verunreinigungen, Nachsanden nach Bedarf. Das Ausbessern (Austauschen) von schadhafte Teilen wird nach eigenen Positionen gesondert vergütet.	
59.47 21A	SKR Instandsetzen	m²
59.47 22	Vollkunststoffrasen (VKR) instandsetzen, reinigen mit Nassreinigungsgeräten mit Aufsaugvorrichtung, das Ausbessern (Austauschen) von schadhafte Teilen wird nach eigenen Positionen gesondert vergütet.	
59.47 22A	VKR Instandsetzen	m²
59.50	Wasserinstallationen	

Die Verlegung der Rohre erfolgt in vorhandenen Gräben. Der Schutz der Rohre durch Einsanden wird gesondert vergütet.

59.50 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

59.50 00C Wählbare Vorbemerkungen ULG 59.50

59.50 01 Kunststoffdruckrohr aus Polyethylen hoher Dichte (PE-hart) für Steck- und Klemmverbindung nach ÖNORM B 5172, geeignet für einen Nenndruck bis 10 bar, einschließlich Verschnitt, angegeben sind Außendurchmesser x Wanddicke in mm und der Nenndruck (PN) in bar.

59.50 01A Rohr PE-hart 20x2 PN10 m

59.50 01B Rohr PE-hart 25x2,3 PN10 m

59.50 01C Rohr PE-hart 32x3 PN10 m

59.50 01D Rohr PE-hart 40x3,7 PN10 m

59.50 01E Rohr PE-hart 50x4,6 PN10 m

59.50 01F Rohr PE-hart 63x5,8 PN10 m

59.50 01G Rohr PE-hart 75x6,9 PN10 m

59.50 01H Rohr PE-hart PN10 _____ m

59.50 02 Verbindungsstück aus Kunststoff für Kunststoff auf Kunststoff (Kst x Kst), angegeben ist der Außendurchmesser in mm.

59.50 02A Verbindung Kst x Kst 20 Stk

59.50 02B Verbindung Kst x Kst 25 Stk

59.50 02C Verbindung Kst x Kst 32 Stk

59.50 02D Verbindung Kst x Kst 40 Stk

59.50 02E Verbindung Kst x Kst 50 Stk

59.50 02F Verbindung Kst x Kst 63 Stk

59.50 02G Verbindung Kst x Kst 75 Stk

59.50 02H Verbindung Kst x Kst _____ Stk

59.50 03 Verbindungsstück (Übergangsstück) aus Kunststoff für Kunststoff auf Eisen (Kst x E). Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser in mm.

59.50 03A Übergang Kst x E 20 Stk

59.50 03B Übergang Kst x E 25 Stk

59.50 03C Übergang Kst x E 32 Stk

59.50 03D Übergang Kst x E 40 Stk

59.50 03E Übergang Kst x E 50 Stk

59.50 03F Übergang Kst x E 63 Stk

59.50 03G Übergang Kst x E 75 Stk

59.50 03H	Übergang Kst x E	Stk
59.50 04	Verbindungsstück aus Kunststoff reduziert für Kunststoff auf Kunststoff (Kst x Kst). Im Positionsstichwort angegeben sind die Außendurchmesser in mm.	
59.50 04A	Reduktion Kst x Kst 25x20	Stk
59.50 04B	Reduktion Kst x Kst 32x25	Stk
59.50 04C	Reduktion Kst x Kst 40x32	Stk
59.50 04D	Reduktion Kst x Kst 50x40	Stk
59.50 04E	Reduktion Kst x Kst 63x50	Stk
59.50 04F	Reduktion Kst x Kst	Stk
59.50 05	T-Verbindungsstück aus Kunststoff, Abzweigung gleich oder reduziert, für Kunststoff x Kunststoff x Kunststoff oder Kunststoff x Eisen x Kunststoff. Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser in mm.	
59.50 05A	T-Verbindungsstück 20	Stk
59.50 05B	T-Verbindungsstück 25	Stk
59.50 05C	T-Verbindungsstück 32	Stk
59.50 05D	T-Verbindungsstück 40	Stk
59.50 05E	T-Verbindungsstück 50	Stk
59.50 05F	T-Verbindungsstück 63	Stk
59.50 05G	T-Verbindungsstück	Stk
59.50 06	Anbohrschellen für Kunststoffrohre (PE-hart) mit Anbohren des Rohres ohne Unterschied des Durchmessers. Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser des Rohres in mm.	
59.50 06A	Anbohrschelle 25	Stk
59.50 06B	Anbohrschelle 32	Stk
59.50 06C	Anbohrschelle 40	Stk
59.50 06D	Anbohrschelle 50	Stk
59.50 06E	Anbohrschelle 63	Stk
59.50 06F	Anbohrschelle 75	Stk
59.50 06G	Anbohrschelle	Stk
59.50 21	Mittelschweres Gewinderohr geschweißt, verzinkt nach ÖNORM M 5611, einschließlich Verschnitt, Form- und Verbindungsstücke. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.50 21A	Gew.Rohr geschw.verz.DN15	m
59.50 21B	Gew.Rohr geschw.verz.DN20	m
59.50 21C	Gew.Rohr geschw.verz.DN25	m
59.50 21D	Gew.Rohr geschw.verz.DN32	m
59.50 21E	Gew.Rohr geschw.verz.DN40	m

59.50 21F	Gew.Rohr geschw.verz.DN50	m
59.50 21G	Gew.Rohr geschw.verz.DN65	m
59.50 21H	Gew.Rohr geschw.verz. [REDACTED]	m
59.50 22	Mittelschweres Gewinderohr nahtlos verzinkt nach ÖNORM M 5611, einschließlich Verschnitt, Form- und Verbindungsstücken. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.50 22A	Gew.Rohr nahtl.verz.DN15	m
59.50 22B	Gew.Rohr nahtl.verz.DN20	m
59.50 22C	Gew.Rohr nahtl.verz.DN25	m
59.50 22D	Gew.Rohr nahtl.verz.DN32	m
59.50 22E	Gew.Rohr nahtl.verz.DN40	m
59.50 22F	Gew.Rohr nahtl.verz.DN50	m
59.50 22G	Gew.Rohr nahtl.verz.DN65	m
59.50 22H	Gew.Rohr nahtl.verz. [REDACTED]	m
59.50 23	Verschraubung (Holländer) verzinkt mit Dichtung, Figur Nr. 330 oder 331. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.50 23A	Verschraubung verz.DN15	Stk
59.50 23B	Verschraubung verz.DN20	Stk
59.50 23C	Verschraubung verz.DN25	Stk
59.50 23D	Verschraubung verz.DN32	Stk
59.50 23E	Verschraubung verz.DN40	Stk
59.50 23F	Verschraubung verz.DN50	Stk
59.50 23G	Verschraubung verz.DN65	Stk
59.50 23H	Verschraubung verz. [REDACTED]	Stk
59.50 24	Übergangsflansch, rostgeschützt (epoxidbeschichtet) Nenndruck 10 bar einschließlich verzinkten Schrauben und Dichtungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.50 24A	Übergangsflansch DN50	Stk
59.50 24B	Übergangsflansch DN65	Stk
59.50 24C	Übergangsflansch [REDACTED]	Stk
59.50 25	Gewindeflanschen mit Ansatz, verzinkt, Nenndruck 10 bar, mit verzinkten Schrauben und Dichtungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.50 25A	Gewindeflansch DN50	Stk
59.50 25B	Gewindeflansch DN65	Stk
59.50 25C	Gewindeflansch [REDACTED]	Stk

59.50 41 Schrägsitzventil aus Messing, beiderseits mit Innengewinde und verzinktem Handrad. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

59.50 41A Schrägs.Ventil Mess.DN15 Stk

59.50 41B Schrägs.Ventil Mess.DN20 Stk

59.50 41C Schrägs.Ventil Mess.DN25 Stk

59.50 41D Schrägs.Ventil Mess.DN32 Stk

59.50 41E Schrägs.Ventil Mess.DN40 Stk

59.50 41F Schrägs.Ventil Mess.DN50 Stk

59.50 41G Schrägs.Ventil Mess.DN65 Stk

59.50 41H Schrägs.Ventil Mess._____ Stk

59.50 42 Aufzählung (Az) auf die Positionen Schrägsitzventil für ein Entleerungsventil.

59.50 42A Az Schrägs.Ventil, Entl. Stk

59.50 43 Durchlaufventil aus Messing mit verzinktem Handrad und Dichtungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

59.50 43A Durchlaufventil DN15 Stk

59.50 43B Durchlaufventil DN20 Stk

59.50 43C Durchlaufventil DN25 Stk

59.50 43D Durchlaufventil DN32 Stk

59.50 43E Durchlaufventil DN40 Stk

59.50 43F Durchlaufventil DN50 Stk

59.50 44 Kugelhahn aus Messing vernickelt mit reduziertem Durchgang, einschließlich Entleerungsventil. Im Positionsstichwort angegeben ist die größere Nennweite (DN) in mm.

59.50 44A Kugelhahn Mess.red.DN15 Stk

59.50 44B Kugelhahn Mess.red.DN20 Stk

59.50 44C Kugelhahn Mess.red.DN25 Stk

59.50 44D Kugelhahn Mess.red.DN32 Stk

59.50 44E Kugelhahn Mess.red.DN40 Stk

59.50 44F Kugelhahn Mess.red.DN50 Stk

59.50 45 Kugelhahn aus Grauguss für ND 16 mit verzinkten Gewindeflanschen, Schrauben und Dichtungen, mit reduziertem Durchgang. Im Positionsstichwort angegeben ist die größere Nennweite (DN) in mm.

59.50 45A Kugelhahn Grauguss red.DN50 Stk

59.50 45B Kugelhahn Grauguss red.DN65 Stk

59.50 45C Kugelhahn Grauguss red._____ Stk

59.50 46 Druckreduzierventile aus Messing mit Schmutzfänger, Holländerverschraubung und Manometer. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

59.50 46A Druckreduzierventil Mess.DN20 Stk

59.50 46B Druckreduzierventil Mess.DN25 Stk

59.50 46C Druckreduzierventil Mess.DN32 Stk

59.50 46D	Druckreduzierventil Mess.DN40	Stk
59.50 46E	Druckreduzierventil Mess.DN50	Stk
59.50 47	Schmutzfänger aus Messing für ND 10 mit nicht rostendem Siebeinsatz, einschließlich verzinktem Gewindeanschluss, Dichtungen und Schrauben. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.50 47A	Schmutzfänger Mess.DN15	Stk
59.50 47B	Schmutzfänger Mess.DN20	Stk
59.50 47C	Schmutzfänger Mess.DN25	Stk
59.50 47D	Schmutzfänger Mess.DN32	Stk
59.50 47E	Schmutzfänger Mess.DN40	Stk
59.50 47F	Schmutzfänger Mess.DN50	Stk
59.50 47G	Schmutzfänger Mess.DN65	Stk
59.50 48	Gartenventil aus Messing mit Außengewinde und Schlauchverschraubung. Figur Nr. 503 oder 522. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.50 48A	Gartenventil Mess.DN15	Stk
59.50 48B	Gartenventil Mess.DN20	Stk
59.50 48C	Gartenventil Mess.DN25	Stk
59.50 49	Auslaufventile aus Messing matt verchromt Figur Nr. 3. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.50 49A	Auslaufventil Mess.verch.DN15	Stk
59.50 49B	Auslaufventil Mess.verch.DN20	Stk
59.50 50	Schachtdeckel rund aus Gusseisen, einschließlich Rahmen, versperrbar, leichte Ausführung und einem Auflagekranz aus Beton oder Ziegelmauerwerk ca. 25 cm hoch. Im Positionsstichwort angegeben ist der lichte Durchmesser in mm.	
59.50 50A	Schachtdeckel Guss 300	Stk
59.50 50B	Schachtdeckel Guss	Stk
59.50 51	Rohrisolierung als Korrosionsschutz (Korr.) mit Kunststoffbinden. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres (DN) in mm.	
59.50 51A	Rohrisolierung Korr.DN15	m
59.50 51B	Rohrisolierung Korr.DN20	m
59.50 51C	Rohrisolierung Korr.DN25	m
59.50 51D	Rohrisolierung Korr.DN32	m
59.50 51E	Rohrisolierung Korr.DN40	m
59.50 51F	Rohrisolierung Korr.DN50	m
59.50 51G	Rohrisolierung Korr.DN65	m
59.50 51H	Rohrisolierung Korr._____	m
59.50 52	Warnband aus verrottungsbeständigem Kunststoff Achtung Wasserleitung.	
59.50 52A	Warnband	m

59.51	Beregnungsanlagen	
59.51 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
59.51 00C	Wählbare Vorbemerkungen ULG 59.51	
59.51 01	Automatische Steuergeräte mit Tagesprogramm, für mindestens sieben Tage programmierbar, Beregnungsdauer bis 60 Minuten stufenlos verstellbar, jeder Beregnungskreis (Sektion) getrennt steuerbar, umstellbar auf halbautomatischen oder händischen Betrieb mit hydraulischer Steuerung, einschließlich Transformator. Im Positionsstichwort angegeben ist die Zahl der anzuschließenden Beregnungskreise (Sektionen).	
59.51 01A	Steuergerät hydr.b.5 Sek.	Stk
59.51 01B	Steuergerät hydr.b.8 Sek.	Stk
59.51 01C	Steuergerät hydr.b.12 Sek.	Stk
59.51 01D	Steuergerät hydr.b.20 Sek.	Stk
59.51 01E	Steuergerät hydr._____	Stk
59.51 02	Steuerventile für hydraulische Steuerung einschließlich Anschluss an die PE-Steuerleitung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.	
59.51 02A	Steuerventil hydr.20	Stk
59.51 02B	Steuerventil hydr.25	Stk
59.51 02C	Steuerventil hydr.32	Stk
59.51 02D	Steuerventil hydr.40	Stk
59.51 02E	Steuerventil hydr._____	Stk
59.51 03	Kunststoffleitung aus Polyethylen (PE) zur Steuerung, für einen Nenndruck von 10 bar, einschließlich Verschnitt. Im Positionsstichwort angegeben sind Außendurchmesser x Wanddicke in mm.	
59.51 03A	PE-Rohr 10x2	m
59.51 03B	PE-Rohr_____	m
59.51 04	Automatische Steuergeräte mit Tagesprogramm für mindestens sieben Tage programmierbar, Beregnungsdauer bis 60 Minuten stufenlos verstellbar, jeder Beregnungskreis (Sektion) getrennt steuerbar, umstellbar auf halbautomatischen oder händischen Betrieb, mit elektrischer Steuerung, einschließlich Transformator. Im Positionsstichwort angegeben ist die Zahl der anzuschließenden Beregnungskreise (Sektionen).	
59.51 04A	Steuerger.elektr.b.5 Sek.	Stk
59.51 04B	Steuerger.elektr.b.8 Sek.	Stk
59.51 04C	Steuerger.elektr.b.12 Sek.	Stk
59.51 04D	Steuerger.elektr.b.20 Sek.	Stk
59.51 04E	Steuergerät elektr._____	Stk
59.51 05	Steuerventil mit Absperrung, elektrische Ausführung 24 Volt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.	
59.51 05A	Steuerventil elektr.20	Stk
59.51 05B	Steuerventil elektr.25	Stk
59.51 05C	Steuerventil elektr.32	Stk
59.51 05D	Steuerventil elektr.40	Stk

59.51 05E	Steuerventil elektr._____	Stk
59.51 06	Magnetventile in Bronzeausführung mit Holländerverschraubung, elektrische Ausführung 24 Volt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.	
59.51 06A	Magnetventil 20	Stk
59.51 06B	Magnetventil 25	Stk
59.51 06C	Magnetventil 32	Stk
59.51 06D	Magnetventil 40	Stk
59.51 06E	Magnetventil 50	Stk
59.51 07	Magnetventil.	
59.51 07A	Magnetventil_____	Stk
59.51 08	Feuchtefühler für die automatische Steuerung von Steuergeräten.	
59.51 08A	Feuchtefühler	Stk
59.51 09	Entleerungsventil für automatische Entleerung der Rohrleitung, schließend bei 0,3 bar. Nennweite 15 mm.	
59.51 09A	Entleerungsventil 15	Stk
59.51 10	Ventilkasten aus Kunststoff für Ventile mit abschließbarem Deckel, Größe ca. 40 x 50 cm, Tiefe ca. 30 cm.	
59.51 10A	Ventilkasten Kst.	Stk
59.51 11	Verteiler bestehend aus:	
59.51 11A	Verteiler	Stk
59.51 12	Filter, angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.51 12A	Filter 20mm	Stk
59.51 12B	Filter 25mm	Stk
59.51 12C	Filter 32mm	Stk
59.51 12D	Filter_____	Stk
59.51 21	Sprühdüse Wurfweite bis 4 m und Wassermenge einstellbar, für einen Wasserdruck von 1,5 bar, einschließlich Filter und Anschlussverbindung für Vollkreis- oder Teilkreisberegnung.	
59.51 21A	Sprühdüse Kst. Sprühdüse aus Kunststoff.	Stk
59.51 21B	Sprühdüse Sprühdüse aus _____	Stk
59.51 22	Versenksprühregner Wurfweite bis 4 m und Wassermenge einstellbar, für einen Wasserdruck bis 2 bar, Innendurchmesser 15 mm, für Vollkreis- oder Teilkreisberegnung.	
59.51 22A	Versenksprühregner b.4m	Stk
59.51 23	Versenkregner als Kreis- und Wenderegner, mit unfallsicherem Deckel, Oberfläche der angrenzenden Sportfläche angepasst, einschließlich Anschlussnippel. Im Positionsstichwort angegeben sind Vollkreis (VK)- oder Teilkreisregner stufenlos einstellbar (TK) die größte Wurfweite in m und der ungefähre Betriebsdruck in bar.	
59.51 23A	Versenkregner VK 11m 2,5bar	Stk
59.51 23B	Versenkregner TK 11m 2,5bar	Stk
59.51 23C	Versenkregner VK 14m 3,5bar	Stk
59.51 23D	Versenkregner TK 14m 3,5bar	Stk

59.51 23E	Versenkregner VK 17m 3,5bar	Stk
59.51 23F	Versenkregner TK 17m 3,5bar	Stk
59.51 23G	Versenkregner VK 20m 5bar	Stk
59.51 23H	Versenkregner TK 20m 5bar	Stk
59.51 23K	Versenkregner VK 25m 5bar	Stk
59.51 23L	Versenkregner TK 25m 5bar	Stk
59.51 23M	Versenkregner VK 30m 5bar	Stk
59.51 23N	Versenkregner TK 30m 5bar	Stk
59.51 23O	Versenkregner_____	Stk
59.51 24	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versenkregner für eingebautes Steuerventil ohne Unterschied der Größe des Regners.	
59.51 24A	Az Steuerventil eingebaut	Stk
59.51 25	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versenkregner für elastischen Einbau der Regner durch ein Verbindungsstück aus verzinktem Rohr oder Kunststoffrohr mit Bogen und Winkelverschraubung ohne Unterschied des Anschlussdurchmessers.	
59.51 25A	Az Einbau elastisch	Stk
59.51 41	Kunststoffrohr aus Polyethylen (PE) für Tropfberegnung, flexibel, frostbeständig, UV-beständig, bis 4 bar. Im Positionsstichwort angegeben sind Außendurchmesser x Wanddicke in mm.	
59.51 41A	PE-Rohr Tropfberegnung 16x1,2	m
	Wanddicke mindestens 1,2 mm.	
59.51 41B	PE-Rohr Tropfberegnung 20x1,5	m
	Wanddicke mindestens 1,5 mm.	
59.51 42	Tropfer aus Kunststoff für zwei oder vier Liter Wasserabgabe je Stunde, einschließlich Lochbohrung.	
59.51 42A	Tropfer aus Kunststoff	Stk
59.51 43	Anschlussstücke für Tropferrohre, einschließlich Rohrbinder und Anschlussgewinde 20 mm Innendurchmesser.	
59.51 43A	Anschluss f.Tropferrohr	Stk
59.51 44	T-Anschluss für Tropferrohr aus Kunststoff für Außendurchmesser 16 oder 20 mm.	
59.51 44A	T-Anschluss f.Tropferrohr	Stk
59.51 45	Endkappe für Tropferrohr aus Kunststoff für Außendurchmesser 16 oder 20 mm.	
59.51 45A	Endkappe	Stk
59.51 51	Schlauchkupplungen aus Messing, steckbar für Gartenventile. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.	
59.51 51A	Schlauchkupplung 15	Stk
59.51 51B	Schlauchkupplung 20	Stk
59.51 52	Gartenschlauch aus Kunststoff Nenndruck 8 bar, beidseitig eingebunden mit Schlauchklemmen in nicht rostender Ausführung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.	
59.51 52A	Gartenschlauch Kst.15	m
59.51 52B	Gartenschlauch Kst.20	m
59.51 52C	Gartenschlauch Kst.25	m

59.51 53 Gartenschlauch aus PVC-Gewebe Betriebsdruck 12 bar, beidseitig eingebunden mit Schlauchklemmen in nicht rostender Ausführung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

59.51 53A **Gartenschlauch PVC-Gewebe 15** m

59.51 53B **Gartenschlauch PVC-Gewebe 20** m

59.51 53C **Gartenschlauch PVC-Gewebe 25** m

59.51 54 Strahlrohr und Tülle, schwere Ausführung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

59.51 54A **Strahlrohr 15** Stk

59.51 54B **Strahlrohr 20** Stk

59.51 54C **Strahlrohr 25** Stk

59.52 Elektroinstallationen

Verlegung Rohre und Kabel:

Rohre und Kabel in vorhandenem Graben verlegen. Der Schutz der verlegten Rohre und Kabel durch Einsanden und Abdecken wird gesondert vergütet.

Abrechnungsregelungen:

Kabelschutzrohre werden in tatsächlich verlegter Länge in der Mittelachse abgerechnet. Sofern Bögen vorhanden sind werden diese übermessen. Richtungsänderungen mit fabriksmäßig hergestellten Formstücken werden mit Aufzahlungen gesondert vergütet. Bei flexiblen Kabelschutzrohren werden keine Aufzahlungen für Richtungsänderungen geleistet.

Kommentar:

Erforderliche Kabelverlegungen und sonstige Elektroinstallationen sind der Standardisierten Leistungsbeschreibung für Elektrotechnik zu entnehmen.

59.52 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

59.52 00C Wählbare Vorbemerkungen ULG 59.52

59.52 01 Kabelschutzrohr MS-SB, schwarz (sw) PVC hart, starr für mittelschwere mechanische Beanspruchung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

59.52 01A **KS-Rohr MS-SB DN50 sw** m

59.52 01B **KS-Rohr MS-SB DN63 sw** m

59.52 01C **KS-Rohr MS-SB DN75 sw** m

59.52 01D **KS-Rohr MS-SB DN90 sw** m

59.52 01E **KS-Rohr MS-SB DN110 sw** m

59.52 01F **KS-Rohr MS-SB DN125 sw** m

59.52 01G **KS-Rohr MS-SB DN140 sw** m

59.52 01H **KS-Rohr MS-SB DN160 sw** m

59.52 02 Aufzahlung (Az) auf die Position Kabelschutzrohr für Richtungsänderung mit fabriksmäßig hergestellten Formstücken.

59.52 02A **Az Richtungsänderung DN50** Stk

59.52 02B **Az Richtungsänderung DN63** Stk

59.52 02C **Az Richtungsänderung DN75** Stk

59.52 02D **Az Richtungsänderung DN90** Stk


59.52 02E **Az Richtungsänderung DN110** Stk



59.52 02F	Az Richtungsänderung DN125	Stk
59.52 02G	Az Richtungsänderung DN140	Stk
59.52 02H	Az Richtungsänderung DN160	Stk
59.52 03	Kabelschutzrohr MS-SB, schwarz (sw) PVC hart, flexibel (flex.) für mittelschwere mechanische Beanspruchung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.	
59.52 03A	KS-Rohr MS-SB DN50 sw flex.	m
59.52 03B	KS-Rohr MS-SB DN65 sw flex.	m
59.52 03C	KS-Rohr MS-SB DN80 sw flex.	m
59.52 03D	KS-Rohr MS-SB DN100 sw flex.	m
59.52 03E	KS-Rohr MS-SB DN125 sw flex.	m
59.52 03F	KS-Rohr MS-SB DN160 sw flex.	m
59.52 03G	KS-Rohr MS-SB DN200 sw flex.	m
59.60	Weit- und Dreisprunganlagen	
59.60 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
59.60 00C	Sprung- und Wurfanlagen	
59.60 01	Weit- und Dreisprunganlagen: Aushub der Grube 40 bis 50 cm tief und eines Sickerschachtes 80 x 80 x 100 cm, das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist von der Baustelle zu entfernen. Auffüllen des Sickerschachtes mit gewaschenem Rundkies Körnung 16 bis 32 mm. Herstellen des Grundplanums mit 2 Prozent Gefälle zum Sickerschacht, Verdichten der Sohle, Aufbringen einer 5 cm dicken Schichte aus Kiessand Körnung bis 32 mm und einer Lage Mauerziegel mit 1 cm Fugen in ein Sandbett verlegt, einschließlich Auffüllen der Fugen mit Sand. Einfassung der Grube mit Sicherheitseinfassungssteinen Querschnitt 25 x 6 cm mit oberer Gummiauflage, in Ortbetonfundament mit Rückenstütze, Festigkeitsklasse C16/20, Querschnitt des Fundaments mindestens 0,1 m2. Die Grube mit gewaschenem Quarzsand Körnung 0,5 bis 2 mm bis Oberkante Einfassung auffüllen.	
59.60 01A	Weitsprunggrube 9x2,75m Lichte Abmessungen 9 x 2,75 m.	Stk
59.60 01B	Weitsprunggrube 8x2,75m Lichte Abmessungen 8 x 2,75 m.	Stk
59.60 01C	Weitsprunggrube	Stk
59.60 02	Rahmen für Absprungbalken aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl nach Wahl des Auftragnehmers, mit Ankerpratzen versetzen, einschließlich Erd- und Betonarbeiten.	
59.60 02A	Rahmen 122x34x10cm 122 cm lang, 34 cm breit und 10 cm dick.	Stk
59.60 02B	Rahmen 122x20x10cm 122 cm lang, 20 cm breit und 10 cm dick.	Stk
59.60 03	Absprungbalken 122 cm lang, 34 cm breit und 10 cm dick, mit auswechselbarem Einlagebrett und Absprungbrett.	
59.60 03A	Absprungbalken Kst.122x34cm Aus Kunststoff (KST.).	Stk
59.60 03B	Absprungbalken Holz 122x34cm	Stk

Aus verleimtem Hartholz, Ausführung weiß.

59.60 03C	Absprungbalken 122x34cm	Stk
59.60 04	Absprungbalken, 122 cm lang, 20 cm breit und 10 cm dick.	
59.60 04A	Absprungbalken Kst.122x20cm	Stk
	Aus Kunststoff.	
59.60 04B	Absprungbalken Holz 122x20cm	Stk
	Aus verleimtem Hartholz, Ausführung weiß.	
59.60 04C	Absprungbalken 122x20cm	Stk
59.60 05	Blindbalken aus Aluminium, höhenverstellbar, mit Kunststoffauflage der angrenzenden Laufbahn entsprechend, 122 cm lang, 34 cm breit, mit dem anschließenden Belag bündig abschließend.	
59.60 05A	Blindbalken 122x34cm	Stk
59.60 06	Einlagebrett für Plastilinauflage ca. 12 mm dick für einen Balken.	
59.60 06A	Einlagebrett m.Plastilin	Stk
59.60 06B	Einlagebrett ohne Plastilin	Stk
59.60 10	Sandfangrinne mit Glasfaserbetonunterteil, Streckmetallrost mit festverbundener Gummimatte an den Endstücken mit Stirnwand, einschließlich vorgeformten Ablauf, 500 mm breit, 175 mm hoch. Einschließlich erforderlicher Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials.	
59.60 10A	Sandfangrinne 500/175	m
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
59.61	Hoch- und Stabhochsprunganlagen	
59.61 01	Hochsprungständer ohne scharfe Kanten mit Schraubschieber für Latten- oder Schnuraufgabe mit massivem T-förmigem Fuß, mit versenkter, gut ablesbarer cm-Skala (je Paar = 1 Stück).	
59.61 01A	Hochsprungständer Alu.2m	Stk
	Hochsprungständer mit Aluminiumsäule, 2 m hoch.	
59.61 01B	Hochsprungständer Alu.2,5m	Stk
	Hochsprungständer mit Aluminiumsäule, 2,5 m hoch, mit Wasserwaage.	
59.61 01C	Hochsprungständer	Stk
59.61 03	Hochsprungmatten aus Schaumstoff ohne FCKW, mehrteilig, mit mindestens 6 cm dicker, getrennter, austauschbarer, spikfester Verschleißmatte, der Überzug aus Kunststoff, einschließlich verschweißter Wetterschutzplane mit Verschnürung, Gesamtdicke 60 cm.	
59.61 03A	Hochsprungmatte massiv 5x3m	Stk
	Hochsprungmatte aus Massivschaumblocksystem, 5 x 3 m groß.	
59.61 03B	Hochsprungmatte massiv 6x3m	Stk
	Hochsprungmatte aus Massivschaumblocksystem, 6 x 3 m groß.	
59.61 03C	Hochsprungmatte Hohlk.5x3m	Stk
	Hochsprungmatte aus Hohlkammersystem, 5 x 3 m groß.	
59.61 03D	Hochsprungmatte Hohlk.6x3m	Stk


Hochsprungmatte aus Hohlkammersystem, 6 x 3 m groß.

59.61 03E	Hochsprungmatte	Stk
		
59.61 04	Sprunglatte für Hochsprunganlagen.	
59.61 04A	Sprunglatte Alu.4m	Stk
	Sprunglatte aus Aluminium als Dreikantlatte, 4 m lang.	
59.61 04B	Sprunglatte Glasfiber 4m	Stk
	Sprunglatte aus Glasfiber mit flacher Auflagefläche, 4 m lang. Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers.	
59.61 04C	Sprunglatte Glasfiber 4,5m	Stk
	Sprunglatte aus Glasfiber mit flacher Auflagefläche, 4,5 m lang. Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers.	
59.61 04D	Sprunglatte	Stk
		
59.61 05	Stabhochsprungständer in Längsrichtung verschiebbar, Säulen aus Aluminiumhohlprofil mit Skala, einschließlich Lattenausleger, bis 5,50 m verstellbar (je Paar = 1 Stück).	
59.61 05A	Stabhochsprungständer einfach	Stk
		
59.61 06	Stabhochsprungständer mit Schienen und Rollen in Längsrichtung +/- 60 cm verstellbar. Säulen aus Aluminiumhohlprofil, Ausleger mit Kurbel höhenverstellbar, mitlaufendes, nachstellbares Maßband in Augenhöhe ablesbar (je Paar = 1 Stück).	
59.61 06A	Stabhochsprungständer Kurbel	Stk
		
59.61 07	Fundamente für Stabhochsprungständer zur Längsverstellung der Ständer, aus Beton der Festigkeitsklasse C12/15, mit einem 20 cm dicken Unterbeton, 1,50 m lang mit glatter Oberfläche auf einer 20 cm dicken Sauberkeitsschicht aus Frostschutzmaterial Körnung bis 35 mm, einschließlich Versetzen von vier Ankerschrauben und allen hierzu erforderlichen Nebenarbeiten (je Paar = 1 Stück).	
59.61 07A	Fundament f.Stabhoch.	Stk
59.61 08	Sprungmatte für Stabhochsprung mit Ausnahme für den Einstichkasten, mit abgeschrägten Vorsatzblöcken, ohne FCKW bestehend aus einer Unterwanne und einer Oberwanne aus Kunststoff mit eingearbeitetem, spikefestem Gittergewebe, darunter eine auswechselbare Schleißmatte und die mehrteiligen Schaumstoffblöcke mit Hohlkammern, ein rundum laufender witterungsbeständiger Verschluss der Ober- und Unterwanne, einschließlich einer wetterfest verschweißten Regenschutzplane, Gesamtdicke 0,9 m.	
59.61 08A	Stabhochsprungmatte 5x5m	Stk
	5 x 5 m groß.	
59.61 08B	Stabhochsprungmatte 6x5m	Stk
	6 x 5 m groß.	
59.61 08C	Stabhochsprungmatte	Stk
		
59.61 09	Einstichkasten für Stabhochsprung für Freianlagen mit begeh- und befahrbarer Abdeckung, die Oberseite mit Kunststoffauflage der Anlaufbahn entsprechend, mit Entwässerungsmöglichkeit. Einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgen des anfallenden Erdmaterials.	
59.61 09A	Einstichkasten verzinkt	Stk
	Einstichkasten aus feuerverzinktem Stahl.	
59.61 09B	Einstichkasten Alu	Stk
	Einstichkasten aus Aluminium.	

59.61 09C	Einstichkasten	Stk
		
59.61 10	Sprungplatte für Stabhochsprung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit flacher Auflagerfläche 4,50 m lang.	
59.61 10A	Sprungplatte Stabhoch GFK	Stk
59.61 11	Rost als Unterlage für Sprungmatten je nach Mattengröße, mehrteilig in witterungsbeständiger Ausführung 10 cm hoch.	
59.61 11A	Rost aus Holz	m²
	Rost aus Holz mit imprägniertem Lärchenholz.	
59.61 11B	Rost verzinkt	m²
	Rost aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Baustahlgitter, feuerverzinkt.	
59.61 11C	Rost Alu	m²
	Rost aus Aluminium.	
59.61 11D	Rost	m²
		
59.62	Wassergraben	
59.62 01	Wassergraben für die Hindernisbahn: Gesamtlänge einschließlich Hindernis 3,66 m, lichte Breite 3,66 m, lichte Tiefe beim Hindernis 0,70 m. Erforderlicher Erdaushub ab Niveau des Grundplanums von angrenzenden Sportflächen. Das Aushubmaterial ist zu entsorgen. Sauberkeitsschicht 30 cm dick aus Frostschutzmaterial Körnung bis 63 mm, Grundplatte 16 cm dick aus Beton Festigkeitsklasse C16/20, die Oberfläche fein verrieben, bewehrt mit zwei Lagen Baustahlgitter AQ 34, die Seitenwände 20 cm dick und die Querwand 30 cm dick aus Beton der Festigkeitsklasse C16/20, Schalung gemäß Klasse S2A, Bewehrung aus zwei Lagen Baustahlgitter AQ 34 in Verbindung mit der Bewehrung der Grundplatte. Alle Betonteile durch Zusätze wasserundurchlässig hergestellt. In der Querwand Versetzen von zwei vom Auftraggeber beigestellten Bodenhülsen mit Abdeckung zum Einstecken der Hürde. Der Wassergraben ist mit einem verschließbaren Wasserabfluss zu versehen, einschließlich Wassergrabenaufsatz aus Glasfaserbeton mit stufenförmig ausgebildeten Oberkanten aus Weichgummi; 10 cm breit und 5/10 cm hoch.	
59.62 01A	Wassergraben Hindernisbahn	Stk
	Die Seiten- und Querwände können nach Wahl des Auftragnehmers auch aus Betonfertigteilen hergestellt werden.	
59.62 02	Bodenmatte für den Wassergraben 3,66 m breit, mindestens 2,50 m lang und 3 cm dick aus weichem, rutschfestem Material, einschließlich Befestigen, Kraftabbau der Bodenmatte: Bei Fallhöhe 22 mm und 55 mm mindestens 50 Prozent und bei Fallhöhe 90 mm mindestens 45 Prozent.	
59.62 02A	Bodenmatte Kokos	Stk
	Aus Kokos.	
59.62 02B	Bodenmatte	Stk
		
59.62 04	Abnehmbare Abdeckung des Wassergrabens, einschließlich Auflager oder Unterstützungen im Wassergraben.	
59.62 04A	Abdeckung Wassergraben Alu	Stk
	Aus Aluminiumprofilen.	
59.62 04B	Abdeckg.Wassergraben Alu m.KS	Stk
	Aus Aluminiumprofilen mit Kunststoffauflage der angrenzenden Laufbahn entsprechend.	
59.62 04C	Abdeckung Wassergraben	Stk
		
59.62 08	Hindernislauf-Hürden, tragbar, aus massiv schwarzweiß lackierten Holzbalken, 12,7 x 12,7 cm mit zwei Aluminiumrohrstützen.	

59.62 08A	Hindernislaufhürde	Stk
59.62 08B	Hindernislaufhürde Satz Ein Satz Hindernislaufhürden (Verrechnungseinheit VE = 1 Satz = 4 ST Hürden).	VE
59.62 09	Hindernis-Hürde für den Hindernislauf, einsteckbar, massiver schwarzweiß lackierter Holzbalken 12,7 x 12,7 cm mit zwei Aluminiumrohrstützen und Bodenhülsen einschließlich Abdeckung. Mit Kunststoffauflage der angrenzenden Laufbahn entsprechend.	
59.62 09A	Hürde - Wassergraben	Stk
<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>		
59.63	Wurfanlagen	
59.63 01	Kugelstoß-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflächen auf vorhandenem Grundplanum: Sauberkeitsschicht 20 cm dick aus Frostschutzmaterial Körnung bis 63 mm, Unterlagsbeton 10 cm dick aus Beton der Festigkeitsklasse C16/20 bewehrt mit einer Lage Baustahlgitter AQ 34. Liefern und Versetzen eines Kreisringes aus Aluminium T-Profil, sodann Aufbringen eines Verbundestriches aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30 innerhalb des Kreisringes 2 cm dick und außerhalb des Kreisringes 4 cm dick, einschließlich Einlegen von 4 Stück Entwässerungsröhrchen bis zur Sauberkeitsschicht und etwa erforderlicher Randschalungen.	
59.63 01A	Kugelstoßfläche rund	Stk
	Kugelstoß- oder Hammerabwurffläche rund, Durchmesser 3,14 m mit Stoß- oder Wurfkreisdurchmesser 2,135 m.	
59.63 01B	Kugelstoßfläche quadratisch	Stk
	Kugelstoß- oder Hammerabwurffläche quadratisch, Seitenlänge 3,14 m Stoß- oder Wurfkreisdurchmesser 2,135 m.	
59.63 01C	Diskuswurffläche rund	Stk
	Diskusabwurffläche rund, Durchmesser 3,50 m mit Wurfkreisdurchmesser 2,50 m.	
59.63 01D	Diskuswurffläche quadratisch	Stk
	Diskusabwurffläche quadratisch, Seitenlänge 3,50 m mit Wurfkreisdurchmesser 2,50 m.	
59.63 02	Kugelstoß-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflächen auf vorhandenem Grundplanum herstellen und zwar: Sauberkeitsschicht 30 cm dick aus Frostschutzmaterial Körnung bis 63 mm, Unterlagsbeton 10 cm dick aus Beton der Festigkeitsklasse C16/20 bewehrt mit einer Lage Baustahlgitter AQ 34, sodann Aufbringen eines Verbundestriches aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30, 4 cm dick. Einschließlich etwa erforderlicher Randschalungen und Dehnungsfugen.	
59.63 02A	Wurf-,Stoßflächen	m²
59.63 03	Aufzahlung (Az) auf die Position für Kugelstoß-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflächen für das Liefern und Versetzen eines Kreisringes aus Aluminium T-Profil 70/6 mm, innerhalb des Kreisringes ist der Estrich nur 2 cm dick, einschließlich Einlegen von 4 Stück Entwässerungsröhrchen bis zur Sauberkeitsschicht.	
59.63 03A	Az Kugelstoßfläche	Stk
	Aufzahlung für Kugelstoß- oder Hammerabwurffläche Durchmesser 2,135 m.	
59.63 03B	Az Diskuswurffläche	Stk
	Aufzahlung für Diskusabwurffläche Durchmesser 2,50 m.	
59.63 04	Aufzahlung (Az) auf die Kugelstoß-, Hammerwurf- und Diskusabwurfflächen für das Herstellen des Betonestriches innerhalb des Kreisringes mit roter oder grüner Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
59.63 04A	Az Farbe Kugelstoßfläche	Stk
	Aufzahlung für Kugelstoß- oder Hammerwurfkreise.	
59.63 04B	Az Farbe Diskuswurffläche	Stk
	Aufzahlung für Diskuswurfkreise.	

59.63 05	Reduktionseinlage mehrteilig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Zur Verwendung des Diskuswurfkreises (2500 mm) als Kugelstoß- oder Hammerwurfkreis (2135 mm).	
59.63 05A	Reduktionseinlage GFK	Stk
59.63 06	Abstoßbalken für Kugelstoßen, Innenlänge 1,22 m, 11,4 cm dick und außen 8 cm hoch, einschließlich Befestigung auf dem Boden.	
59.63 06A	Abstoßbalken Kugel Holz	Stk
	Abstoßbalken aus Holz, weiß lackiert.	
59.63 06B	Abstoßbalken Kugel GFK	Stk
	Abstoßbalken aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).	
59.63 07	Auffallfläche für Kugelstoßen auf vorhandenem Grundplanum: Sauberkeitsschichte 10 cm dick aus Rundsotter Körnung bis 32 mm, Zwischenschichte 3 cm dick aus Kies Körnung 4 bis 8 mm oder Glasvlies 200 g/m2 um das Eindringen der Deckschichte in den Rundsotter zu verhindern und Deckschichte 10 cm dick aus bindigem Sand Körnung bis 4 mm einbringen, abziehen, walzen und kehren.	
59.63 07A	Auffallfläche Kugel	m²
59.63 09	Abwurfbogen für Speerwurf aus Aluminium 70/6 mm groß, Radius 8 m, Sehnenlänge 4 m, liefern und versetzen.	
59.63 09A	Abwurfbogen Speer	Stk
59.63 10	Schutzgitter für den Diskuswurf aus quadratischen Aluminiumprofilen mit einem U-förmigen Grundriss Innendurchmesser 7 m, Wurföffnung 6 m breit, Höhe 4,50 m bestehend aus 8 Stützen mit Bodenhülsen einschließlich Abdeckung, Auslegern und Verbindungsrohren mit Schutznetz aus Kunststoffsehnur 4 mm dick, Maschenweite 50 mm, Höhe 4,50 m, einschließlich der erforderlichen Sandsäcke.	
59.63 10A	Schutzgitter Diskuswurf	Stk
59.63 11	Schutzgitter für den Hammerwurf aus quadratischen Aluminiumprofilen mit einem U-förmigen Grundriss, Innendurchmesser 7 m, Wurföffnung 6 m breit mit zwei schwenkbaren Klappen je 2,50 m breit und 5,50 m hoch bestehend aus 8 Stützen mit Bodenhülsen einschließlich Abdeckung, Auslegern und Verbindungsrohren mit äußerem und inneren Schutznetz und Klappnetzen aus Kunststoffsehnur 4 mm dick, Maschenweite 50 mm, das Innennetz 5,50 m hoch und 21 m lang, das Außennetz 4,60 m hoch und 23,50 lang, die Klappnetze 5,50 m hoch.	
59.63 11A	Schutzgitter Hammerwurf	Stk
59.70	Fußball, Handball	
59.70 01	Fußballtor 7,32 x 2,44 m groß, Torrahmen aus Aluminiumsicherheitsprofil 115 x 100 x 2,5 mm, natur eloxiert, mit verschweißten Gehrungen, mit Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzbügeln, ohne Netz, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.70 01A	Fußballtor fest 7,32x2,44m	VE
	Einschließlich hochklappbaren unteren Netzbügeln in Beton versetzen und eingießen.	
59.70 01B	Fußballtor steckb.7,32x2,44m	VE
	In steckbarer Ausführung, einschließlich korrosionsgeschützten Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln.	
59.70 01C	Fußballtor 7,32x2,44m	VE
59.70 02	Netz aus grüner Polyethylensehnur (PE) für Fußballtor 7,32 x 2,44 m, Maschenweite, 13 cm, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.70 02A	Fußballnetz PE-Schnur 3mm	VE
	Schnur 3 mm dick.	
59.70 02B	Fußballnetz PE-Schnur 4mm	VE
	Schnur 4 mm dick.	

59.70 03	Jugendfußballtor 5 x 2 m groß, Torrahmen aus Aluminiumsicherheitsprofil 115 x 100 x 2,5 m natur eloxiert, mit Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzbügeln, ohne Netz, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar	
59.70 03A	Jugendtor fest 5x2m Einschließlich hochklappbaren unteren Netzbügeln in Beton versetzen und eingießen.	VE
59.70 03B	Jugendtor steckbar 5x2m In steckbarer Ausführung, einschließlich korrosionsgeschützter Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln.	VE
59.70 03C	Jugendtor 5x2m 	VE
59.70 04	Netz für Jugendfußballtor 5 x 2 m aus grüner Polyethylenschnur (PE), Maschenweite 10 cm, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.70 04A	Jugendnetz PE-Schnur 3mm Schnur 3 mm dick.	VE
59.70 04B	Jugendnetz PE-Schnur 4mm Schnur 4 mm dick.	VE
59.70 05	Kleinfeldtor für Handball 3 x 2 m groß, Torrahmen aus Aluminiumprofil, 80 x 80 x 3 mm natur eloxiert, mit Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzbügeln, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.70 05A	Kleinfeldtor fest 3x2m Mit hochklappbaren unteren Netzbügeln, in Beton versetzen und eingießen.	VE
59.70 05B	Kleinfeldtor einsteckb.3x2m In steckbarer Ausführung einschließlich korrosionsgeschützten Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln.	VE
59.70 05C	Kleinfeldtor 3x2m 	VE
59.70 06	Netz für Kleinfeldtor 3 x 2 m aus grüner Polyethylenschnur (PE), Maschenweite 10 cm, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.70 06A	Kleinnetz PE-Schnur 3mm Schnur 3 mm dick.	VE
59.70 06B	Kleinnetz PE-Schnur 4mm Schnur 4 mm dick.	VE
59.70 07	Netze für Tore, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.70 07A	Netz 7,32x2,44m Für Fußballtor 7,32 x 2,44 m.	VE
59.70 07B	Netz 5x2m Für Jugendfußballtor 5 x 2 m.	VE
59.70 07C	Netz 3x2m Für Kleinfeldtor 3 x 2 m.	VE
59.70 08	Bodenhülse für Eckfahne mit Deckel, einschließlich Versetzen.	
59.70 08A	Bodenhülse KS m.Deckel Aus Kunststoff.	Stk
59.70 08B	Bodenhülse Alu m.Kasten	Stk

Aus Aluminium mit seitlichem Kasten für den Deckel.

59.70 08C	Bodenhülse m.Deckel	Stk
59.71	Volleyball	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
59.71 01	Volleyballsäulen für Freianlagen, eine Säule mit Gewindenetzspannvorrichtung und abnehmbarer Kurbel, mit stufenloser Netzhöhenverstellung, einschließlich innere Verstärkung, korrosionsgeschützten Bodenhülsen mit Deckeln und Entwässerung, Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.71 01A	Volleyballsäul.Alu 100x115x2,5	VE
	Aus ovalem Aluminiumprofil 100 x 115 x 2,5 mm.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
59.71 01B	Volleyballsäulen Alu.80x80mm	VE
	Aus Aluminiumprofil 80 x 80 mm, natur eloxiert mit innenliegender Versteifung.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
59.71 01C	Volleyballsäulen	VE
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
59.71 02	Volleyballnetz 9,50 m lang und 1 m hoch, Maschenweite 10 cm, UV - beständig mit Einfassung und 4 mm dicker Seilspannleine.	
59.71 02A	Volleyballnetz PE 2mm	Stk
	Aus 2 mm dickem Polyethylen (PE).	
59.71 02B	Volleyballnetz PE 3mm	Stk
	Aus 3 mm dickem Polyethylen (PE).	
59.71 02C	Volleyballnetz	Stk
59.71 03	Aufzählung (Az) auf die Position Volleyballnetz als Wettkampfnetz mit Volleyballantennen, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.71 03A	Az Volleyball-Antennen	VE
59.72	Basketball	
59.72 01	Basketball-Einsäulenanlage für Freianlagen, ohne Brett und ohne Korb, jedoch mit Bretthalterung, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.72 01A	Basketballanl.fest 165cm	VE
	Ausladung 165 cm.	
59.72 01B	Basketballanl.fest 225cm	VE
	Ausladung 225 cm.	
59.72 01C	Basketballanl.steckb.165cm	VE
	Einsteckbar, einschließlich korrosionsgeschützter Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln. Ausladung 165 cm.	
59.72 01D	Basketballanl.steckb.225cm	VE
	Einsteckbar, einschließlich korrosionsgeschützter Bodenhülsen mit Entwässerung und Deckeln. Ausladung 225 cm.	

59.72 01E	Basketballanlage [redacted]	VE
59.72 02	Basketballbrett mit vorgeschriebener Markierung und Halterung für Ständer und Korb, witterungsbeständig. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.72 02A	Basketballbrett lack.120x180cm Aus Holzwerkstoff lackiert, 105 (oder 120) x 180 cm groß.	VE
59.72 02B	Basketballbrett GFK 120x180cm Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), 105 (oder 120) x 180 cm groß.	VE
59.72 02C	Basketballbrett [redacted]	VE
59.72 03	Basketballkorb mit Netz, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.72 03A	Basketballkorb Stahl m.Netz Aus Stahl feuerverzinkt und gestrichen, mit Netz aus 3 mm dicker Polyethylenschnur.	VE
59.72 03B	Basketballkorb [redacted]	VE
59.73	Tennis	
59.73 01	Tennisständer für Freianlagen einsteckbar mit Bodenhülsen und Deckeln, mit innenliegender Spannvorrichtung, Kurbel abnehmbar, klappbare Abdeckkappen, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.73 01A	Tennisständer Alu.Prof. Aus Aluminium eloxiert, Rechteck- oder Quadratprofil nach Wahl des Auftragnehmers. [redacted]	VE
59.73 01B	Tennisständer Stahlrohr Aus Stahlrohr DN 76 mm, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, Farbe handelsüblich nach Wahl des Auftraggebers. [redacted]	VE
59.73 01C	Tennisständer [redacted]	VE
59.73 02	Tennisnetz UV-stabilisiert, mit witterungsbeständiger Einfassung, verzinktem Stahlseil und Netzabspannung mit Erdanker und Spannschraube.	
59.73 02A	Tennisnetz PE 2,2mm Aus Polyethylenschnur (PE) 2,2 mm dick.	Stk
59.73 02B	Tennisnetz [redacted]	Stk
59.73 03	Stützen für Einzelspiele, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.	
59.73 03A	Singlestützen Holz Aus lackiertem Holz.	VE
59.73 03B	Singlestützen Stahl Aus lackiertem Stahl.	VE
59.74	Hockey	

59.74 01 Feldhockeytor 3658 x 2134 mm groß, aus Aluminiumprofil 75 x 50 x 3 mm verschweißt, einbrennlackiert, Bande aus Aluminium kunststoffbeschichtet, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

59.74 01A Feldhockeytor Alu **VE**

59.74 02 Feldhockeytor.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

59.74 02A Feldhockeytor **VE**

59.74 03 Hockeytornetze 3,66 m breit und 2,14 m hoch, 0,90/1,20 m Tiefe.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar

59.74 03A Hockeytornetz PE 3mm **VE**
Aus Polyethylen Flechtleine 3 mm.

59.74 03B Hockeytornetz **VE**

59.75 Rugby, Football

59.75 01 Rugbytor 6,50 x 5,67 m, aus Aluminiumkonstruktion ovales Profil 100 x 115 x 2,5 mm, mit innenliegender Verstärkung, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten, Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

59.75 01A Rugbytor Alu **VE**

Alu.

59.75 02 Rugbytor. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

59.75 02A Rugbytor **VE**

59.75 03 Footballtor 9,14 x 7,11 m, aus Aluminiumkonstruktion, ovales Profil 100 x 115 x 2,5 mm, mit innenliegender Verstärkung, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten. Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

59.75 03A Footballtor Alu **VE**

Alu.

59.75 04 Footballtor. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

59.75 04A Footballtor **VE**

59.76 Mehrzweckanlagen

59.76 01 Mehrzweckanlage für Tennis, Faustball, Badminton und Volleyball. Aus Aluminiumprofil 80 x 80 x 3 mm Spielhöhen stufenlos einstellbar, Netzschnellspannvorrichtung, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten, Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

59.76 01A Mehrzweckanlagen Alu **VE**

Alu.

59.76 02 Mehrzweckanlage nach Angabe. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

59.76 02A Mehrzweckanlage **VE**

59.78	Ballfangnetze, Bodenhülsen	
<i>Kommentar:</i> <i>Etwa erforderliche Aufhängmöglichkeiten für die Ballfangnetze (mobile Säulen und dergleichen) sind nach Bedarf der Örtlichkeit angepasst frei zu formulieren. Fest versetzte Säulen sind der ULG 31 40 Zäune zu entnehmen.</i>		
59.78 01	Ballfangnetze aus Polyethylen (PE). Im Positionsstichwort angegeben ist die Maschenweite und die Dicke des Netzmaterials in mm.	
59.78 01A	PE-Netz 45/2	m ²
59.78 01B	PE-Netz 45/3	m ²
59.78 01C	PE-Netz 45/4	m ²
59.78 01D	PE-Netz 100/2	m ²
59.78 01E	PE-Netz 100/3	m ²
59.78 01F	PE-Netz 100/4	m ²
59.78 02	Ballfangnetz aus Polyamidkunstfaser. Im Positionsstichwort angegeben ist die Maschenweite und die Dicke des Netzmaterials in mm.	
59.78 02A	Kunstfaser-Netz 45/2	m ²
59.78 02B	Kunstfaser-Netz 45/3	m ²
59.78 02C	Kunstfaser-Netz 45/4	m ²
59.78 02D	Kunstfaser-Netz 100/2	m ²
59.78 02E	Kunstfaser-Netz 100/3	m ²
59.78 02F	Kunstfaser-Netz 100/4	m ²
59.78 03	Bleibescherung für Schutznetze am unteren Netzrand in einem Gurtband eingenäht.	
59.78 03A	Bleibescherung 200g/m	m
59.78 03B	Bleibescherung 400 g/m	m
59.78 04	Einfassung von Ballfangnetz mit Netzrand aus 6 mm dicken Kunstfaserleinen.	
59.78 04A	Einfassung Fangnetz	m
59.78 05	Stahlseil verzinkt, 6 mm dick, zur Aufhängung der Ballfangnetze.	
59.78 05A	Stahlseil verzinkt	m
59.78 06	Spannschloss verzinkt mit Kauschen und Drahtseilklemmen.	
59.78 06A	Spannschloss	Stk
59.78 07	Karabinerhaken zum Einhängen des Schutznetzes.	
59.78 07A	Karabinerhaken	Stk
59.78 08	Stahlring zum Einhängen des Karabinerhakens bei Stahlseilausführung.	
59.78 08A	Stahlring	Stk
59.78 09	Standardbodenhülsen aus Aluminiumprofil mit Aluminiumdeckel, einschließlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgen des anfallenden Aushubmaterials.	
59.78 09A	St.Bodenhülse 80/80/350 Aus Aluminiumprofil 80/80/2,5 mm, Einstecktiefe 350 mm für Tennis, Handball.	Stk
59.78 09B	St.Bodenhülse 100/115/400	Stk

Aus Aluminiumprofil 100/115/2,5 mm, Einstecktiefe 400 mm für Fußball.

59.78 09C St.Bodenhülse 100/115/500 Stk


Aus Aluminiumprofil 100/115/2/2,5 mm, Einstecktiefe 500 mm für Basketball.

59.78 09D St.Bodenhülse 100/115/800 Stk

Aus Aluminiumprofil 100/115/2,5 mm, Einstecktiefe 800 mm für Rugby und Football.

59.78 10 Systembodenhülse aus Aluminiumprofil für ovale (100x115 mm), quadratische (80x80 mm) oder runde (Durchmesser 80 mm) Pfosten und entsprechenden, höhenverschiebbaren Abschlussringen einschließlich Deckel für Kunststoffbeschichtung, sowie Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials.

59.78 10A Systembodenhülse Stk



LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

59.78 15 Deckel mit Bodenring für Kunststoff- und Kunstrasenbeläge aus Aluminium mit Vertiefung, Durchmesser 165 mm.

59.78 15A Deckel f.Kunststoffbeläge Stk

59.80 Güteprüfung

59.80 01 Güteprüfungen (Kontrollprüfung) während oder nach dem Einbau gemäß den Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstraße 12 durch eine Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle.

59.80 01A Güteprüfung - Rasenflächen PA

An Rasenflächen.

59.80 01B Güteprüfung - Tennenflächen PA

An Tennenflächen.

59.80 01C Güteprüfung - Kunststofffl. PA

An Kunststoffflächen.

59.80 01D Güteprüfung - Kunstrasenfl. PA

An Kunststoffrasenflächen.

59.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

59.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

59.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

59.90 01 Regiestunden

59.90 01A Regiestunden Facharbeiter

h

Für Facharbeiter.

59.90 01B Regiestunden Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

59.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert